

Anexa nr. 1

Tabela 1 MT

Întreruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețelele de medie tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sisteme deservii în perioada de referință (NC): 955.630 inclusiv: casnici: 877.425, alte categorii: 78.205

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detailat
Vulcanesti	01.01.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	9:54:54 a.m.	0	0,52	0,52	901	98	999	SLOBOZIA MARE	T	IST	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	01.01.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	9:55:25 a.m.	0	0,63	0,63	901	98	999	BRINZA	T	IST	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	01.01.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	9:56:04 a.m.	0	2,30	2,30	0	6	6	GIURGIULESTI	T	IST	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	01.01.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	9:56:04 a.m.	0	3,45	3,45	901	92	993	CISLITA-PRUT	T	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	01.01.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	9:58:23 a.m.	0	275,40	275,40	0	6	6	CISLITA-PRUT	T	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	01.01.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	12:53:25 p.m.	0	0,52	0,52	0	8	8	COTIHANA	T	IST	Conductoare/Bucle
Cahul	01.01.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	12:53:56 p.m.	0	1,32	1,32	0	8	8	COTIHANA	T	IST	Conductoare/Bucle
Cahul	01.01.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	12:56:42 p.m.	0	0,50	0,50	0	8	8	COTIHANA	T	IST	Conductoare/Bucle
Cahul	01.01.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	12:57:21 p.m.	0	47,03	47,03	0	4	4	MOSCOVEI	T	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	01.01.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	12:57:21 p.m.	0	252,65	252,65	0	4	4	MOSCOVEI	T	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	01.01.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	53	1:14:30 p.m.	0	26,70	26,70	801	262	1063	CHISINAU	T	AC	Isolator
Cahul	01.01.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	1:44:46 p.m.	0	0,60	0,60	0	4	4	MOSCOVEI	T	IST	Conductoare/Bucle
Cahul	01.01.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	1:46:55 p.m.	0	0,50	0,50	0	4	4	MOSCOVEI	T	IST	Conductoare/Bucle
Cahul	01.01.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	1:47:26 p.m.	0	0,97	0,97	0	4	4	MOSCOVEI	T	IST	Conductoare/Bucle
Hincesti	01.01.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	4:26:11 p.m.	0	0,33	0,33	845	59	904	FUNDUL GALBENEI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	01.01.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	4:26:41 p.m.	0	9,83	9,83	0	3	3	CIOARA	OST	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	01.01.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	4:26:51 p.m.	0	0,17	0,17	175	21	196	HINCESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	01.01.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	4:27:11 p.m.	0	0,33	0,33	628	50	678	HINCESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	01.01.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	4:27:41 p.m.	0	0,33	0,33	1320	186	1506	HINCESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	01.01.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	4:28:11 p.m.	0	0,33	0,33	442	68	510	HINCESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	01.01.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	4:29:01 p.m.	0	1,00	1,00	2806	308	3114	HINCESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	01.01.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	4:31:48 p.m.	0	0,40	0,40	471	28	499	HINCESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	01.01.2025	PD1HN	4	4:32:34 p.m.	0	11,73	11,73	1388	110	1498	HINCESTI	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	01.01.2025	PD1HN	4	4:32:34 p.m.	0	66,80	66,80	158	32	190	HINCESTI	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	01.01.2025	PD1HN	4	4:44:33 p.m.	0	8,05	8,05	242	22	264	HINCESTI	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	01.01.2025	PD1HN	4	4:44:33 p.m.	0	54,82	54,82	1146	88	1234	HINCESTI	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	01.01.2025	PD1HN	4	4:53:08 p.m.	0	2,30	2,30	33	6	39	HINCESTI	T	IST	Linie in cablu
Hincesti	01.01.2025	PD1HN	4	4:53:08 p.m.	0	46,23	46,23	209	16	225	HINCESTI	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	01.01.2025	PD1HN	4	4:55:32 p.m.	0	11,33	11,33	0	1	1	HINCESTI	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	01.01.2025	PD1HN	4	4:55:32 p.m.	0	20,08	20,08	33	5	38	HINCESTI	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	01.01.2025	PD1HN	4	5:07:24 p.m.	0	8,22	8,22	0	1	1	HINCESTI	T	AC	Linie in cablu
Cahul	01.01.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	5:08:22 p.m.	0	0,47	0,47	0	4	4	MOSCOVEI	T	IST	Conductoare/Bucle
Hincesti	01.01.2025	PD1HN	4	5:15:49 p.m.	0	5,05	5,05	33	6	39	HINCESTI	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	01.01.2025	PD1HN	4	5:21:11 p.m.	0	1,13	1,13	33	6	39	HINCESTI	T	IST	Linie in cablu
Hincesti	01.01.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17	5:37:02 p.m.	0	2,33	2,33	628	50	678	LOGANESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	01.01.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	5:40:02 p.m.	0	0,33	0,33	0	3	3	CIOARA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	01.01.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	5:40:42 p.m.	0	44,68	44,68	0	3	3	CIOARA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	01.01.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	6:26:23 p.m.	0	105,37	105,37	0	2	2	CIOARA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	01.01.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	6:26:23 p.m.	0	604,52	604,52	0	1	1	CIOARA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	01.01.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	8:13:55 p.m.	0	496,98	496,98	0	2	2	CIOARA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Criuleni	02.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	16	11:28:25 a.m.	0	0,25	0,25	0	7	7	OHRENCEA,SLOBOZIA	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	02.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	16	11:29:25 a.m.	0	0,25	0,25	351	41	392	CRIULENI,BOSCAN	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	02.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	16	11:30:14 a.m.	0	0,25	0,25	741	53	794	CRUGLIC,CRIULENI,O	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	02.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	16	11:32:27 a.m.	0	1,80	1,80	429	38	467	CRIULENI	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	02.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	16	11:36:20 a.m.	0	4,92	4,92	0	1	1	CRIULENI	T	AC	Necunoscuta
Criuleni	02.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	16	11:36:20 a.m.	0	60,18	60,18	429	37	466	CRIULENI	T	AC	Necunoscuta
Criuleni	02.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	16	11:43:34 a.m.	0	43,55	43,55	0	1	1	CRIULENI	T	AC	Necunoscuta
Criuleni	02.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	16	11:54:44 a.m.	0	2,90	2,90	1455	142	1597	CRIULENI	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	02.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	16	12:35:55 p.m.	0	0,60	0,60	0	1	1	CRIULENI	T	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	02.01.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	10:55:43 p.m.	0	1,00	1,00	1140	64	1204	PUHACENI,SERPENI,S	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	02.01.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	11:14:13 p.m.	0	0,10	0,10	863	50	913	COTUL MORII,LEUSEI	T	IST	Isolator
Hincesti	02.01.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	11:14:25 p.m.	0	0,18	0,18	515	15	530	COTUL MORII,OBILEN	T	IST	Isolator
Hincesti	03.01.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	12:38:50 a.m.	0	1,70	1,70	233	10	243	COTUL MORII	T	IST	Isolator
Hincesti	03.01.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	12:38:50 a.m.	0	2,73	2,73	282	5	287	SARATENI,COTUL MC	T	IST	Isolator
Hincesti	03.01.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	12:40:41 a.m.	0	0,88	0,88	233	10	243	SARATENI,COTUL MC	T	IST	Isolator
Hincesti	03.01.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	1:20:49 a.m.	0	0,97	0,97	233	10	243	COTUL MORII,SARAT	T	IST	Isolator
Hincesti	03.01.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	1:20:49 a.m.	0	116,78	116,78	282	5	287	COTUL MORII,SARAT	T	AC	Isolator
Chisinau	03.01.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	52	2:18:50 a.m.	0	33,23	33,23	513	41	554	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.01.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	52	2:18:50 a.m.	0	33,53	33,53	202	23	225	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.01.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	52	2:18:50 a.m.	0	35,15	35,15	60	16	76	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	03.01.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	3:16:45 a.m.	0	0,85	0,85	233	10	243	COTUL MORII,OBILEN	T	IST	Isolator
Chisinau	03.01.2025	PD63	21	6:16:07 a.m.	0	36,88	36,88	1636	170	1806	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.01.2025	PD63	21	6:16:07 a.m.	0	37,88	37,88	755	98	853	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.01.2025	PD63	21	6:16:07 a.m.	0	53,88	53,88	135	9	144	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Orhei	03.01.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12/SECLS-S14ZOR	9:47:00 a.m.	0	162,47	162,47	0	12	12	ORHEI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	03.01.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12/SECLS-S14ZOR	9:48:25 a.m.	0	2,17	2,17	899	77	976	SELISTE,PELIVAN,MIT	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	03.01.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	16/SECS-PT3725T-S25	11:09:16 a.m.	0	2,67	2,67	330	26	356	BUCOVAT,VARZARES	C	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Orhei	03.01.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12/SECLS-S14ZOR	12:28:28 p.m.	0	1,00	1,00	899	77	976	MITOC,ORHEI,SELIST	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	03.01.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31/SECLS-SX605SCH	2:10:00 p.m.	0	120,00	120,00	0	2	2	CAHUL	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	03.01.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	6	2:55:13 p.m.	0	0,12	0,12	1125	62	1187	USTIA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	04.01.2025	PDC167 CALFA 110/10	26	8:44:29 a.m.	0	1,67	1,67	0	4	4	GURA BICULUI,ROSC	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	04.01.2025	PDC130 MERENI 35/10	15	2:32:02 p.m.	0	1,12	1,12	0	90	90	MERENII NOI	T	IST	Persoane neautorizate
Anenii Noi	04.01.2025	P												

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Criuleni	06.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	4	5:55:36 a.m.	0	0,88	0,88	1455	143	1598	CRIULENI	T	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	06.01.2025	PDC167 CALFA 110/10	17	6:17:58 a.m.	0	14,67	14,67	0	19	19	ROSCANI,CALFA,GUR	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	06.01.2025	PDC167 CALFA 110/10	17	6:37:18 a.m.	0	17,68	17,68	0	19	19	ROSCANI,CALFA,GUR	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	06.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	4	7:31:37 a.m.	0	70,28	70,28	0	1	1	CRIULENI	T	AC	Necunoscuta
Criuleni	06.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	4	8:45:34 a.m.	0	1,55	1,55	0	1	1	CRIULENI	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	06.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	4	8:47:28 a.m.	0	2,50	2,50	0	1	1	CRIULENI	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	06.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	4	8:50:27 a.m.	0	323,55	323,55	0	1	1	CRIULENI	T	AC	Necunoscuta
Causeni	06.01.2025	PDC116 SALTUCA 35/10	7	9:38:33 a.m.	0	0,52	0,52	1192	80	1272	TOCUZ	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	06.01.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	5	9:45:42 a.m.	0	1,83	1,83	788	57	845	TROIAN	OST	IST	Siguranta fuzibila
Hincesti	06.01.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	22	10:12:32 a.m.	0	48,85	48,85	14	10	24	HINCESTI	OST	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	06.01.2025	PDC167 CALFA 110/10	17	10:24:42 a.m.	0	1,33	1,33	0	18	18	CALFA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	06.01.2025	PDC167 CALFA 110/10	17	10:24:42 a.m.	0	434,47	434,47	0	1	1	GURA BICULUI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	06.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	4	11:56:45 a.m.	0	136,82	136,82	280	19	299	CRIULENI	T	AC	Necunoscuta
Cimislia	06.01.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	5	12:45:00 p.m.	0	61,00	61,00	146	15	161	BASARABEASCA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	06.01.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	5	1:57:46 p.m.	0	1,00	1,00	489	37	526	CIMISLIA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Cimislia	06.01.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	5	1:57:46 p.m.	0	57,68	57,68	618	77	695	BASARABEASCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	06.01.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	1:58:26 p.m.	0	1,00	1,00	900	89	989	PELIVAN	OST	IST	Necunoscuta
Cimislia	06.01.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	5	2:54:27 p.m.	0	1,00	1,00	489	37	526	CIMISLIA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	06.01.2025	PDC167 CALFA 110/10	17	4:36:59 p.m.	0	62,18	62,18	0	18	18	GURA BICULUI,ROSC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	06.01.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	8	4:40:00 p.m.	0	20,00	20,00	99	3	102	SARATENII VECHI	C	AC	Tensiune inalta
Nisporeni	06.01.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	10:40:21 p.m.	0	1,68	1,68	1274	69	1343	DOLNA,LOZOVA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	06.01.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	63	10:57:00 p.m.	0	0,10	0,10	361	171	532	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	06.01.2025	PDS5	22	10:57:35 p.m.	0	68,42	68,42	149	55	204	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	06.01.2025	PDS5	22	10:57:35 p.m.	0	77,82	77,82	212	90	302	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.01.2025	PDC21 BUDESTI 110/10	25	2:29:00 a.m.	0	1,00	1,00	0	1	1	CHISINAU	C	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	07.01.2025	PDC21 BUDESTI 110/10	51	2:29:18 a.m.	0	65,15	65,15	3152	422	3574	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.01.2025	PDC21 BUDESTI 110/10	51	2:29:18 a.m.	0	108,70	108,70	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.01.2025	PDC21 BUDESTI 110/10	37	2:29:18 a.m.	0	30,12	30,12	1175	152	1327	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.01.2025	PDC21 BUDESTI 110/10	37	2:29:18 a.m.	0	39,70	39,70	1144	154	1298	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.01.2025	PDC21 BUDESTI 110/10	51	3:14:30 a.m.	0	30,25	30,25	850	166	1016	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.01.2025	PDC21 BUDESTI 110/10	51	3:33:49 a.m.	0	0,63	0,63	4624	583	5207	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	07.01.2025	PDC21 BUDESTI 110/10	51	3:44:50 a.m.	0	10,68	10,68	850	166	1016	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.01.2025	PDC21 BUDESTI 110/10	51	3:55:46 a.m.	0	0,20	0,20	850	166	1016	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	07.01.2025	PDC21 BUDESTI 110/10	51	3:56:04 a.m.	0	21,93	21,93	850	166	1016	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.01.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	10	3:41:59 p.m.	0	40,02	40,02	241	36	277	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	07.01.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	10	4:10:00 p.m.	0	513,00	513,00	203	12	215	POGANESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	07.01.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	45	4:20:03 p.m.	0	0,53	0,53	331	36	367	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Comrat	07.01.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	4:59:55 p.m.	0	3,00	3,00	1602	108	1710	CONGAZ,CHIRSOVA	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	07.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	26	5:13:00 p.m.	0	30,00	30,00	0	7	7	ANENII NOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Hincesti	07.01.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	5:58:00 p.m.	0	53,00	53,00	71	2	73	CIUCULENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	07.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	26	9:55:00 p.m.	0	117,00	117,00	0	7	7	ANENII NOI	C	AC	Transformator de putere
Causeni	08.01.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	1:01:27 a.m.	0	0,50	0,50	0	2	2	CAINARI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	08.01.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	7	8:29:22 a.m.	0	2,17	2,17	2627	105	2732	COJUSNA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	08.01.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	2:45:00 p.m.	0	15,00	15,00	2	2	4	NISCANI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Telenesti	08.01.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	4	8:48:45 p.m.	0	1,33	1,33	397	34	431	BRINZENII NOI,BRINZ	OST	IST	Necunoscuta
Causeni	08.01.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	28	10:51:17 p.m.	0	1,17	1,17	522	30	552	CRNATENI	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	09.01.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	9	9:35:48 a.m.	0	0,43	0,43	0	2	2	GHIDIGHICI	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Stefan-Voda	09.01.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16	9:57:08 a.m.	0	3,02	3,02	725	61	786	PALANCA	OST	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	09.01.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0,4	9	10:13:00 a.m.	0	156,00	156,00	116	9	125	JORA DE JOS	C	AC	Transformator de putere
Cantemir	09.01.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	10:45:00 p.m.	0	76,68	76,68	476	29	505	TOLICA	C	AC	Soc
Cantemir	09.01.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	10:46:30 a.m.	0	1,83	1,83	132	12	144	ACUI	C	IST	Soc
Cantemir	09.01.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	12:00:31 p.m.	0	1,17	1,17	132	12	144	ACUI	C	IST	Soc
Stefan-Voda	09.01.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	11	12:01:51 p.m.	0	0,17	0,17	1535	264	1799	STEFAN-VODA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	09.01.2025	PDB1	7	1:47:27 p.m.	0	37,47	37,47	1011	125	1136	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	09.01.2025	PDB1	7	1:47:27 p.m.	0	49,55	49,55	353	55	408	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	09.01.2025	PDB1	7	1:47:27 p.m.	0	55,55	55,55	889	81	970	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Leova	09.01.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	5	2:03:00 p.m.	0	47,00	47,00	54	6	60	VOZNESENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	09.01.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	2:45:09 p.m.	0	1,03	1,03	178	53	231	COJUSNA	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	09.01.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	9	2:50:34 p.m.	0	1,80	1,80	0	2	2	GHIDIGHICI	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Telenesti	09.01.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	4	7:38:49 p.m.	0	1,00	1,00	397	34	431	BRINZENII VECHI	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	09.01.2025	PDC40 STAUCENI 110/10	18	9:32:00 a.m.	0	66,00	66,00	205	13	218	STAUCENI	C	AC	Separator cu pirghie
Orhei	10.01.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	3	9:32:00 a.m.	0	13,00	13,00	0	3	3	SUSLENI	C	AC	Conturare la PT
Straseni	10.01.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	9	10:56:25 a.m.	0	54,18	54,18	497	36	533	RADENI,ROMANESTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	10.01.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	12:51:47 p.m.	0	38,68	38,68	1902	109	2011	NISPORENI,CRISTEST	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	10.01.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	1:29:18 p.m.	0	79,37	79,37	1934	114	2048	PANASESTI,CAPRIAN	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	10.01.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	3	1:32:16 p.m.	0	0,43	0,43	473	29	502	IURCENI,DOLNA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	10.01.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	6:02:13 p.m.	0	1,67	1,67	1538	108	1646	SACA,GHELAUZA,REC	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Comrat	10.01.2025	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	1	8:53:26 p.m.	0	21,00	21,00	253	45	298	COMRAT,COMRAT PI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	10.01.2025	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	1	9:15:16 p.m.	0	18,18	18,18	253	40	293	COMRAT,COMRAT PI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	10.01.2025	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	1	9:15:16 p.m.	0	59,73	59,73	0	5	5	COMRAT	OST	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	10.01.2025	PDC136 CRASASENI 35/10	2	9:31:49 p.m.	0	71,60	71,60	410	25	435	VASIIENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Comrat	10.01.2025	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	1	9:34:07 p.m.	0	6,50	6,50	253	40	293	COMRAT PERIFERIE	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	10.01.2025	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	1	9:40:47 p.m.	0	4,00	4,00	253	40	293	COMRAT PERIFERIE	OST	AC	Conductoare/Bucle

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	11.01.2025	PD13	13	2:57:38 p.m.	0	28,65	28,65	380	28	408	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.01.2025	PD13	3	3:12:38 p.m.	0	2,15	2,15	60	16	76	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	11.01.2025	PD13	2	3:15:14 p.m.	0	20,48	20,48	155	8	163	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.01.2025	PD13	2	3:15:14 p.m.	0	243,77	243,77	47	15	62	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.01.2025	PD13	13	3:26:36 p.m.	0	35,15	35,15	348	22	370	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.01.2025	PD13	13	3:26:36 p.m.	0	231,40	231,40	32	6	38	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Vulcanesti	11.01.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15/INTLS-ITC029VL	9:19:23 p.m.	0	73,65	73,65	901	92	993	CISLITA-PRUT,GIURG	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Vulcanesti	11.01.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15/SECS-PT456VL-SX1	11:20:00 p.m.	0	180,00	180,00	106	5	111	GIURGIULESTI	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	11.01.2025	PD91	10	11:29:07 p.m.	0	1,65	1,65	205	14	219	DOBURUA,SINGERA,D	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	12.01.2025	PD32	10/IF6-PT820-IF03-01	6:08:00 p.m.	0	16,00	16,00	0	9	9	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Straseni	12.01.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:33:44 p.m.	0	1,05	1,05	2053	118	2171	STEJARENI,LOZOVA	T	IST	Siguranta fuzibila
Orhei	12.01.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	3	11:06:28 p.m.	0	1,40	1,40	1274	71	1345	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	13.01.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	13	10:36:44 a.m.	0	42,27	42,27	260	20	280	CAHUL	T	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	13.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	11:51:33 a.m.	0	17,00	17,00	834	79	913	ANENII NOI	OST	AT	Escavari
Anenii Noi	13.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	11:51:33 a.m.	0	40,52	40,52	91	17	108	ANENII NOI	OST	AT	Escavari
Anenii Noi	13.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	11:51:33 a.m.	0	100,70	100,70	185	4	189	ANENII NOI	OST	AT	Escavari
Anenii Noi	13.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	11:51:33 a.m.	0	120,20	120,20	787	103	890	ANENII NOI	OST	AT	Escavari
Anenii Noi	13.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	12:09:43 p.m.	0	22,35	22,35	834	79	913	BERIOZCHI,ANENII NOI	OST	AT	Escavari
Chisinau	13.01.2025	PD32	17	12:10:12 p.m.	0	22,80	22,80	0	4	4	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	13.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	12:58:54 p.m.	0	3,83	3,83	925	96	1021	ANENII NOI,BERIOZCHI	OST	AT	Escavari
Anenii Noi	13.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	1:31:05 p.m.	0	1,17	1,17	925	96	1021	ANENII NOI,BERIOZCHI	OST	IST	Escavari
Chisinau	13.01.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	4	2:17:06 p.m.	0	1,50	1,50	452	20	472	TRUSENI	OST	IST	Necunoscut
Anenii Noi	13.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	3:27:27 p.m.	0	1,50	1,50	925	96	1021	BERIOZCHI,ANENII NOI	OST	IST	Escavari
Anenii Noi	13.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	3:27:27 p.m.	0	59,55	59,55	185	4	189	ANENII NOI	OST	AT	Escavari
Anenii Noi	13.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	4:25:28 p.m.	0	1,17	1,17	925	96	1021	ANENII NOI,BERIOZCHI	OST	IST	Escavari
Chisinau	13.01.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35	7:51:01 p.m.	0	7,52	7,52	2	26	28	COLONITA,CHISINAU	T	AC	Necunoscut
Chisinau	13.01.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	7:51:37 p.m.	0	5,40	5,40	425	56	481	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	13.01.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	41	7:51:37 p.m.	0	9,07	9,07	887	102	989	CHISINAU	T	AC	Necunoscut
Chisinau	13.01.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	15	7:51:37 p.m.	0	10,40	10,40	1	4	5	CHISINAU	T	AC	Necunoscut
Chisinau	13.01.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	7:57:12 p.m.	0	35,33	35,33	160	10	170	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	13.01.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	7:57:12 p.m.	0	242,80	242,80	93	11	104	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	13.01.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	7:57:12 p.m.	0	277,80	277,80	172	19	191	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	13.01.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	7:57:12 p.m.	0	576,80	576,80	0	15	15	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	13.01.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	7:57:12 p.m.	0	602,80	602,80	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	13.01.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	10:29:10 p.m.	0	0,32	0,32	160	10	170	CHISINAU	T	IST	Necunoscut
Chisinau	13.01.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	41	10:29:29 p.m.	0	0,38	0,38	887	102	989	CHISINAU	T	IST	Necunoscut
Chisinau	13.01.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	10:29:34 p.m.	0	2,13	2,13	160	10	170	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Orhei	13.01.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	7/SECS-PT98OR-T001	11:35:00 p.m.	0	15,00	15,00	206	5	211	VISCAUTI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	14.01.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	5:33:43 a.m.	0	0,55	0,55	160	10	170	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	14.01.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	6:00:00 a.m.	0	642,00	642,00	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Orhei	14.01.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	9/INTLS-ITC015ST	10:17:57 a.m.	0	2,50	2,50	490	42	532	CAMENEA,SAMANA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	14.01.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	3:21:38 p.m.	0	0,92	0,92	1024	123	1147	VADUL LUI VODA	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	14.01.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	3:22:34 p.m.	0	55,43	55,43	71	39	110	VADUL LUI VODA	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	14.01.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	3:22:34 p.m.	0	64,77	64,77	751	43	794	VADUL LUI VODA	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	14.01.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	3:22:34 p.m.	0	86,43	86,43	130	39	169	VADUL LUI VODA	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	14.01.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	3:22:34 p.m.	0	92,43	92,43	72	2	74	VADUL LUI VODA	T	AC	Linie in cablu
Causeni	14.01.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48/INTLS-ITC001CS	7:33:03 p.m.	0	34,53	34,53	1086	86	1172	TRICOLICI,BACCEALIA	OST	AT	Persoane neautorizate
Causeni	14.01.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48/INTLS-ITC001CS	7:45:47 p.m.	0	24,02	24,02	0	36	36	CAUSENI,GRIGORIEV	OST	AT	Persoane neautorizate
Causeni	14.01.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48/INTLS-ITC001CS	8:25:26 p.m.	0	0,63	0,63	1435	95	1530	PLOP,TRICOLICI	OST	IST	Persoane neautorizate
Causeni	14.01.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48/INTLS-ITC001CS	8:25:26 p.m.	0	1,28	1,28	488	48	536	GRIGOREUCA	OST	IST	Persoane neautorizate
Causeni	14.01.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48/INTLS-ITC001CS	8:26:12 p.m.	0	0,52	0,52	1435	95	1530	PLOP,TRICOLICI,FLOR	OST	IST	Persoane neautorizate
Causeni	14.01.2025	PDC121 CAINARI 35/10	16/SECLS-SX27CS	8:40:00 p.m.	0	266,18	266,18	217	12	229	GRIGORIEV	C	AT	Persoane neautorizate
Causeni	15.01.2025	PDC121 CAINARI 35/10	16/SECLS-SX27CS	1:04:33 a.m.	0	1,63	1,63	1706	131	1837	BACCEALIA,GRIGORIEV	C	AT	Persoane neautorizate
Straseni	15.01.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	8:53:00 a.m.	0	20,00	20,00	178	53	231	COIUSNA,VATRA,STR	T	AC	Necunoscut
Ialoveni	15.01.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	11:18:44 a.m.	0	32,18	32,18	788	44	832	HORODCA,ULMU	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	15.01.2025	PD46	21/SECG-PT501-T02-0	11:32:00 a.m.	0	208,00	208,00	0	2	2	CHISINAU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	15.01.2025	PDC218 TOMAI 35/10	9	11:55:13 a.m.	0	0,50	0,50	883	63	946	LAPUSNA,TOMAI,SAR	T	IST	Necunoscut
Leova	15.01.2025	PDC218 TOMAI 35/10	9	11:55:43 a.m.	0	0,88	0,88	883	63	946	LAPUSNA,TOCHILE R	T	IST	Necunoscut
Leova	15.01.2025	PDC218 TOMAI 35/10	9	11:56:36 a.m.	0	1,45	1,45	67	10	77	TOCHILE-RADUCANI	T	IST	Necunoscut
Leova	15.01.2025	PDC218 TOMAI 35/10	9	11:56:36 a.m.	0	7,80	7,80	55	3	58	TOCHILE-RADUCANI	T	AC	Necunoscut
Leova	15.01.2025	PDC218 TOMAI 35/10	9	11:56:36 a.m.	0	42,35	42,35	353	24	377	TOCHILE-RADUCANI	T	AC	Necunoscut
Leova	15.01.2025	PDC218 TOMAI 35/10	9	11:56:36 a.m.	0	44,40	44,40	408	26	434	TOCHILE-RADUCANI	T	AC	Necunoscut
Leova	15.01.2025	PDC218 TOMAI 35/10	9	12:39:17 p.m.	0	0,57	0,57	353	24	377	TOCHILE-RADUCANI	T	IST	Necunoscut
Anenii Noi	16.01.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:13:53 a.m.	0	81,37	81,37	1113	81	1194	COBUSCA VECHE,BUI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	16.01.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:13:53 a.m.	0	242,12	242,12	122	9	131	ANENII NOI,BULBOACA	OST	AT	Soc
Nisporeni	16.01.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	7:37:56 a.m.	0	0,33	0,33	1656	84	1740	MILESTI,CIUTESTI,BO	OST	IST	Statii electrice
Nisporeni	16.01.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	7:38:26 a.m.	0	0,50	0,50	209	5	214	BOLDURESTI	OST	IST	Statii electrice
Anenii Noi	16.01.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	7:46:26 a.m.	0	2,33	2,33	1113	81	1194	COBUSCA VECHE,COI	OST	IST	Soc
Chisinau	16.01.2025	PD87	20	8:02:01 a.m.	0	36,98	36,98	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	16.01.2025	PD87	20	8:02:01 a.m.	0	37,98	37,98	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	16.01.2025	PD87	20	8:02:01 a.m.	0	51,98	51,98	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	16.01.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	3	11:01:43 a.m.	0	2,12	2,12	717	43	760	CHISINAU,CODRU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	16.01.2025	PD45	6											

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii		
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat	
															6.
Anenii Noi	20.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	2:34:16 p.m.	0	15,73	15,73	321	49	370	ANENII NOI	OST	AT	Accidente rutiere	
Anenii Noi	20.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	2:34:16 p.m.	0	29,73	29,73	764	36	800	BERIOZCHI, ANENII NOI	OST	AT	Accidente rutiere	
Anenii Noi	20.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	2:34:16 p.m.	0	352,27	352,27	26	14	40	BERIOZCHI	OST	AT	Accidente rutiere	
Chisinau	20.01.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	55	2:37:38 p.m.	0	0,17	0,17	0	2	2	BACIOI	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.	
Chisinau	20.01.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	55	2:42:14 p.m.	0	0,10	0,10	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.	
Chisinau	20.01.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	55	2:43:25 p.m.	0	0,07	0,07	986	140	1126	CHISINAU	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.	
Chisinau	20.01.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	55	2:46:01 p.m.	0	0,10	0,10	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.	
Anenii Noi	20.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	2:47:56 p.m.	0	1,17	1,17	421	93	514	ANENII NOI	OST	IST	Accidente rutiere	
Chisinau	20.01.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	55	2:52:24 p.m.	0	38,60	38,60	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.	
Chisinau	20.01.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	55	2:52:24 p.m.	0	64,60	64,60	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.	
Anenii Noi	20.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	3:02:57 p.m.	0	0,67	0,67	153	23	176	ANENII NOI	OST	IST	Accidente rutiere	
Chisinau	20.01.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	17	3:09:06 p.m.	0	0,12	0,12	0	11	11	VATRA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Hincesti	20.01.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-REC005HN	4:10:51 p.m.	0	95,98	95,98	115	12	127	FIRLADENI	OST	AC	Izolator	
Chisinau	20.01.2025	PD4	6	9:29:27 p.m.	0	33,97	33,97	0	6	6	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu	
Chisinau	20.01.2025	PD4	6	9:29:27 p.m.	0	48,55	48,55	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu	
Chisinau	20.01.2025	PD4	6	9:29:27 p.m.	0	60,55	60,55	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu	
Chisinau	21.01.2025	PD4	6	6/IF6-IDPE254-IF04-01	12:35:00 a.m.	0	918,00	918,00	0	1	1	CHISINAU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	21.01.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17/SECL5-S55VL	9:05:00 a.m.	0	88,45	88,45	79	12	91	VULCANESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Vulcanesti	21.01.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17/SECL5-S55VL	9:06:36 a.m.	0	1,50	1,50	424	63	487	VULCANESTI	C	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Nisporeni	21.01.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTLS-REC002NS	9:29:31 a.m.	0	0,33	0,33	904	78	982	IURCENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita	
Chisinau	21.01.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	9:49:55 a.m.	0	1,32	1,32	1450	185	1635	DUMBRAVA	T	IST	Necunoscuta	
Cahul	21.01.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	15	9:51:37 a.m.	0	38,33	38,33	2007	168	2175	CAHUL	OST	AT	Escavari	
Vulcanesti	21.01.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	10/INTLS-ITC034VL	10:07:39 a.m.	0	0,30	0,30	168	105	273	VULCANESTI	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei	
Vulcanesti	21.01.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17/SECL5-S55VL	10:31:47 a.m.	0	1,67	1,67	424	63	487	VULCANESTI	C	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Anenii Noi	21.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	9	11:14:18 a.m.	0	3,00	3,00	824	70	894	BERIOZCHI	OST	IST	Necunoscuta	
Anenii Noi	21.01.2025	PDC168 SERPENI 110/10	6/SEC5-PT169AN-T01	5:55:00 p.m.	0	48,00	48,00	159	5	164	SERPENI	C	AT	Contacte JT/automat/trafo	
Straseni	21.01.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8/SEC5-PT527ST-T01-4	7:21:00 p.m.	0	2,00	2,00	213	1	214	COJUSNA	C	IST	Alte defecte in red MIT	
Straseni	22.01.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	16	2:02:14 a.m.	0	0,17	0,17	320	26	356	VARZARESTII NOI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita	
Telenesti	22.01.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	12	4:52:43 a.m.	0	0,50	0,50	1025	73	1098	BANESTI	T	IST	Necunoscuta	
Telenesti	22.01.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	12	4:53:13 a.m.	0	4,23	4,23	1025	73	1098	BANESTII NOI	T	AC	Necunoscuta	
Telenesti	22.01.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	4:54:56 a.m.	0	0,88	0,88	1405	81	1486	SARATENII NOI,VERE	T	IST	Conductoare/Bucle	
Telenesti	22.01.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	4:57:04 a.m.	0	59,53	59,53	687	37	724	INESTI	T	AC	Conductoare/Bucle	
Telenesti	22.01.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	4:57:04 a.m.	0	67,93	67,93	635	36	671	LEUSENI	T	AC	Conductoare/Bucle	
Telenesti	22.01.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	4:57:04 a.m.	0	68,02	68,02	83	8	91	SARATENII NOI,VASIE	T	AC	Conductoare/Bucle	
Telenesti	22.01.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	5:56:48 a.m.	0	7,53	7,53	687	37	724	LEUSENI,VEREJENI,IN	T	AC	Conductoare/Bucle	
Telenesti	22.01.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	6:05:47 a.m.	0	17,38	17,38	83	8	91	SARATENII NOI,VASIE	T	AC	Conductoare/Bucle	
Telenesti	22.01.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	6:23:42 a.m.	0	21,15	21,15	0	1	1	VASIIENI	T	AC	Conductoare/Bucle	
Telenesti	22.01.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	6:23:42 a.m.	0	168,08	168,08	83	7	90	SARATENII NOI	T	AC	Conductoare/Bucle	
Anenii Noi	22.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	26	8:33:21 a.m.	0	0,65	0,65	742	142	884	ANENII NOI	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei	
Telenesti	22.01.2025	PDC172 CIOCITENI 110/10	8/INTLS-ITC002TL	9:10:42 a.m.	0	1,08	1,08	0	1	1	VASIIENI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Straseni	22.01.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	9:27:00 a.m.	0	3,85	3,85	178	53	231	COJUSNA,STRASENI,V	OST	IST	Signuranta fuzibila	
Anenii Noi	22.01.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	9	10:27:53 a.m.	13	2,00	15,00	798	56	854	HIRBOVATUL NOU,BI	OST	IST	Necunoscuta	
Calarasi	22.01.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	1:24:36 p.m.	0	3,50	3,50	1459	94	1553	CALARASI,HIRBOVAT	OST	AT	Escavari	
Calarasi	22.01.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	1:24:36 p.m.	0	28,52	28,52	658	63	721	CALARASI	OST	AT	Escavari	
Calarasi	22.01.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	1:24:36 p.m.	0	53,52	53,52	139	132	271	CALARASI	OST	AT	Escavari	
Calarasi	22.01.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	1:30:06 p.m.	0	2,17	2,17	1459	94	1553	CALARASI,PARCANI,S	OST	IST	Conturare la LEA	
Calarasi	22.01.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	1:53:27 p.m.	0	24,67	24,67	206	16	222	CALARASI	OST	AT	Escavari	
Calarasi	22.01.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	1:53:27 p.m.	0	38,00	38,00	250	7	257	CALARASI	OST	AT	Escavari	
Calarasi	22.01.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	1:53:27 p.m.	0	43,55	43,55	201	31	232	CALARASI	OST	AT	Escavari	
Calarasi	22.01.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	1:53:27 p.m.	0	73,55	73,55	1	7	8	CALARASI	OST	AT	Escavari	
Calarasi	22.01.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	1:53:27 p.m.	0	98,55	98,55	0	2	2	CALARASI	OST	AT	Escavari	
Calarasi	22.01.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	2:16:07 p.m.	0	2,00	2,00	579	52	631	CALARASI,SELUSTEA N	OST	IST	Conturare la LEA	
Calarasi	22.01.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21/INTLS-ITC011CL-04	3:45:49 p.m.	0	5,83	5,83	1153	72	1225	PARCANI,NISCANI,FR	OST	AC	Conturare la LEA	
Calarasi	22.01.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	4:04:29 p.m.	0	4,00	4,00	1153	72	1225	CALARASI,FRUMOAS	OST	AC	Conturare la LEA	
Ialoveni	22.01.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	5:10:34 p.m.	0	10,58	10,58	9	4	13	COSTESTI	OST	AC	Defecte de constructie	
Ialoveni	22.01.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	5:10:34 p.m.	0	20,95	20,95	862	41	903	COSTESTI	OST	AC	Defecte de constructie	
Hincesti	22.01.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	5:13:30 p.m.	0	4,83	4,83	1706	113	1819	HORJESTI,CARPINENI	OST	AT	Manevre oper.p.restab.schemei	
Causeni	22.01.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	5:21:54 p.m.	0	0,23	0,23	983	89	1072	CHIRCAIESTI,CAINAR	IST	MANEVR	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Causeni	22.01.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	5:23:53 p.m.	0	0,28	0,28	202	23	225	PERVOMAIS,CAINAR	IST	MANEVR	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Causeni	22.01.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	5:24:16 p.m.	0	0,13	0,13	524	41	565	SALCUTA NOUA,CIRN	IST	MANEVR	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Causeni	22.01.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	5:24:56 p.m.	0	36,82	36,82	0	2	2	CAINARI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Ialoveni	22.01.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/SEC5-PT553IL-T00	6:16:00 p.m.	0	39,00	39,00	5	4	9	COSTESTI	C	AT	Defecte de constructie	
Ialoveni	22.01.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC001IL	7:20:07 p.m.	0	1,30	1,30	871	45	916	ZIMBRENI,COSTESTI	OST	IST	Defecte de constructie	
Stefan-Voda	22.01.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	7:27:12 p.m.	0	16,40	16,40	1119	68	1187	TALMAZA,CIOBURCIU	T	AC	Necunoscuta	
Stefan-Voda	22.01.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	7:44:07 p.m.	0	6,52	6,52	329	17	346	TALMAZA	T	AC	Necunoscuta	
Stefan-Voda	22.01.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	7:44:07 p.m.	0	6,88	6,88	387	18	405	CIOBURCIU	T	AC	Necunoscuta	
Stefan-Voda	22.01.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	7:44:07 p.m.	0	65,35	65,35	403	33	436	CIOBURCIU	T	AC	Necunoscuta	
Stefan-Voda	22.01.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	7:51:46 p.m.	0	0,50	0,50	716	35	751	CIOBURCIU,TALMAZ	T	IST	Necunoscuta	
Chisinau	22.01.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6/SEC5-PT9597-T01-0	7:52:00 p.m.	0	44,00	44,00	39	4	43	CRICOVA	C	AT	Separator cu pirghie	
Stefan-Voda	22.01.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	7:52:19 p.m.	0	57,15	57,15	716	35	751	TALMAZA,CIOBURCIU	T	AC	Necunoscuta	
Stefan-Voda	22.01.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	8:18:43 p.m.	0	0,17	0,17	1271	80	1351	CIOBURCIU,RASCAIE	T	IST	Necunoscuta	
Stefan-Voda	22.01.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	8:46:24 p.m.	0										

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Nisporeni	24.01.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	9:13:06 p.m.	0	0,17	0,17	3396	185	3581	VARZARESTI,GAUREN	OST	IST	Necunoscut
Anenii Noi	25.01.2025	PDC131 FLORENI 35/10	13	12:43:38 a.m.	0	1,63	1,63	689	42	731	FLORENI	T	IST	Necunoscut
Anenii Noi	25.01.2025	PDC131 FLORENI 35/10	11	12:43:43 a.m.	0	2,10	2,10	0	4	4	FLORENI,BUBUIECI	T	IST	Necunoscut
Nisporeni	25.01.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	12:44:22 a.m.	0	2,17	2,17	1552	86	1638	PARUCENI,GAUREN	OST	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	25.01.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	13	1:47:36 a.m.	0	0,02	0,02	684	237	921	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	25.01.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	13	1:47:42 a.m.	0	38,30	38,30	684	237	921	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Ialoveni	25.01.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	6	2:40:22 a.m.	0	214,72	214,72	75	17	92	RAZENI,HORESTI,TIPA	OST	AT	Persoane neautorizate
Ialoveni	25.01.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	6	2:40:22 a.m.	0	215,63	215,63	340	27	367	TIPALA	OST	AT	Persoane neautorizate
Ialoveni	25.01.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	6	6:15:25 a.m.	0	0,47	0,47	725	43	768	TIPALA,BALTATI,BAL	OST	IST	Persoane neautorizate
Criuleni	25.01.2025	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3/SECS-PT757CR-T01	9:18:00 a.m.	0	30,00	30,00	106	6	112	DUBASARII VECHI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cahul	25.01.2025	PDC239 CHIRCANI 110/10	8	1:20:53 p.m.	0	23,00	23,00	342	25	367	CUCOARA	OST	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Nisporeni	25.01.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	2:54:14 p.m.	0	1,18	1,18	709	76	785	NISPORENI,SISCANI	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	26.01.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	25	3:18:10 a.m.	0	0,07	0,07	3737	478	4215	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.01.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	25	3:18:41 a.m.	0	0,03	0,03	544	67	611	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.01.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	25	3:19:03 a.m.	0	0,03	0,03	1668	188	1856	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.01.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	25	3:19:26 a.m.	0	0,02	0,02	103	19	122	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.01.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	25	3:19:58 a.m.	0	20,55	20,55	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.01.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	25	3:19:58 a.m.	0	23,03	23,03	1650	226	1876	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.01.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	25	3:40:38 a.m.	0	#####	#####	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	26.01.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1/IF5-PT527CR-IF84-0	5:16:00 p.m.	0	102,00	102,00	154	32	186	MICLESTI,DRASILICEN	C	AC	Izolator
Nisporeni	26.01.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTLS-REC002NS	6:45:50 p.m.	0	0,35	0,35	904	78	982	BURSCU,CRISTESTI	OST	IST	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	26.01.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTLS-REC002NS	6:47:00 p.m.	0	72,00	72,00	75	5	80	CRISTESTI	OST	AT	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	26.01.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/SECS-PT479NS-T00	9:18:00 p.m.	0	140,00	140,00	75	5	80	CRISTESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Cantemir	26.01.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	9:34:57 p.m.	0	0,33	0,33	1273	93	1366	TARANCUTA,CHIOSEI	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Cantemir	26.01.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	9:35:17 p.m.	0	0,50	0,50	41	6	47	BAIMACLIA	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Cantemir	26.01.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	9:36:07 p.m.	0	0,17	0,17	608	41	649	FLORICICA,BAIMACLIA	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Cantemir	26.01.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	9:36:47 p.m.	0	0,33	0,33	754	37	791	BAIMACLIA,CIRPESTI	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Cantemir	26.01.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	9:39:17 p.m.	0	0,17	0,17	812	66	878	LINGURA,TARTAU	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Cantemir	26.01.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	9:39:37 p.m.	0	0,33	0,33	434	38	472	DOINA,BAIMACLIA	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Nisporeni	28.01.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTLS-REC002NS	8:50:38 a.m.	0	0,33	0,33	904	78	982	VARZARESTI,BURSCU	OST	IST	Persoane neautorizate
Nisporeni	28.01.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTLS-REC002NS	8:50:59 a.m.	0	2,67	2,67	904	78	982	CIORESTI,CRISTESTI	OST	IST	Persoane neautorizate
Chisinau	28.01.2025	PDC6 TRACTOARE 110/6	4	8:53:00 a.m.	0	0,02	0,02	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.01.2025	PDC6 TRACTOARE 110/6	4	8:53:31 a.m.	0	1,85	1,85	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Nisporeni	28.01.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTLS-REC002NS	8:53:40 a.m.	0	44,98	44,98	452	26	478	VARZARESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Nisporeni	28.01.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTLS-REC002NS	8:53:40 a.m.	0	214,58	214,58	452	52	504	CRISTESTI,IURCENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Chisinau	28.01.2025	PDC6 TRACTOARE 110/6	4	8:55:23 a.m.	0	0,05	0,05	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.01.2025	PDC6 TRACTOARE 110/6	4	8:56:23 a.m.	0	0,83	0,83	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.01.2025	PDC6 TRACTOARE 110/6	4	9:04:41 a.m.	0	0,32	0,32	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.01.2025	PDC6 TRACTOARE 110/6	4	9:06:46 a.m.	0	0,25	0,25	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.01.2025	PDC6 TRACTOARE 110/6	4	9:23:40 a.m.	0	2,33	2,33	0	3	3	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.01.2025	PD54	10	9:35:43 a.m.	0	14,28	14,28	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	28.01.2025	PDC130 MERENI 35/10	14/IF5-PT67AN-IF334	10:05:00 a.m.	0	6,00	6,00	222	4	226	MERENI	C	AC	Separator
Anenii Noi	28.01.2025	PDC130 MERENI 35/10	14/IF5-PT67AN-IF334	10:06:11 a.m.	0	4,33	4,33	546	44	590	MERENI	C	AC	Separator
Cahul	28.01.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	12	10:47:07 a.m.	0	42,85	42,85	1785	111	1896	CRIHANA VECHE,CAH	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	28.01.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	12	10:47:07 a.m.	0	4717,88	4717,88	0	1	1	CAHUL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	28.01.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTLS-REC002NS	12:27:03 p.m.	0	1,20	1,20	452	26	478	CRISTESTI,BOLTUN,V	OST	IST	Persoane neautorizate
Chisinau	28.01.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	35/IF6-PT399-IF01-01	12:43:00 p.m.	0	2,00	2,00	0	11	11	COLONITA,CHISINAU	C	IST	Siguranta fuzibila
Leova	28.01.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11	1:04:39 p.m.	0	0,17	0,17	961	93	1054	SARATENI,VOZNESEN	OST	IST	Necunoscut cu RA reusita
Criuleni	29.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	9:53:41 a.m.	0	0,12	0,12	1455	153	1608	CRIULENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	29.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	9:53:56 a.m.	0	0,15	0,15	429	37	466	CRIULENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	29.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	9:54:12 a.m.	0	0,27	0,27	0	7	7	SLOBOZIA DUSCA,SLI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	29.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	9:58:37 a.m.	0	95,98	95,98	0	6	6	SLOBOZIA-DUSCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	29.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	9:58:37 a.m.	0	121,43	121,43	0	1	1	SLOBOZIA-DUSCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	29.01.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	18	10:40:12 a.m.	0	1,50	1,50	0	9	9	HINCESTI	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Straseni	29.01.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7/IF5-PT116ST-IF377-4	11:34:00 a.m.	0	23,00	23,00	107	8	115	CODREANCA	C	AC	Variatia de tensiune
Criuleni	29.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	11:34:43 a.m.	0	18,92	18,92	0	5	5	CRIULENI,SLOBOZIA-T	AT	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	29.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	11:34:43 a.m.	0	180,28	180,28	0	1	1	SLOBOZIA DUSCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	29.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	11:53:45 a.m.	0	6,30	6,30	0	3	3	OHRINCEA,SLOBOZIA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	29.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	11:53:45 a.m.	0	161,25	161,25	0	2	2	CRIULENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	29.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	12:00:08 p.m.	0	45,68	45,68	0	4	4	OHRINCEA,SLOBOZIA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	29.01.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	12:45:57 p.m.	0	108,10	108,10	0	4	4	OHRINCEA,SLOBOZIA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.01.2025	PDC36 BACIOI 35/10	3	1:21:52 p.m.	0	0,15	0,15	0	2	2	BACIOI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.01.2025	PDC36 BACIOI 35/10	3	1:22:09 p.m.	0	0,17	0,17	1172	81	1253	BACIOI,STRAISTENI	R	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.01.2025	PDC36 BACIOI 35/10	3	1:22:29 p.m.	0	0,78	0,78	829	84	913	BACIOI,STRAISTENI	B	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.01.2025	PDC36 BACIOI 35/10	3	1:23:17 p.m.	0	0,03	0,03	829	84	913	BRILA,STRAISTENI	B	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.01.2025	PDC36 BACIOI 35/10	3	1:30:12 p.m.	0	17,78	17,78	569	52	621	BRILA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.01.2025	PDC36 BACIOI 35/10	3	1:30:12 p.m.	0	40,80	40,80	260	31	291	STRAISTENI,BACIOI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.01.2025	PDC36 BACIOI 35/10	3	1:30:12 p.m.	0	71,80	71,80	0	1	1	STRAISTENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	29.01.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	1:49:36 p.m.	0	19,32	19,32	679	49	728	PIATRA ALBA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	29.01.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	1:49:36 p.m.	0	26,82	26,82	648	24	672	MILESTII MICI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	29.01.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	1:49:36 p.m.	0	36,00	36,00	12	3	15	MILESTII MICI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	29.01.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	1:49:36 p.m.										

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Straseni	31.01.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	2/INTL5-REC002ST	6:43:08 p.m.	0	1,70	1,70	2607	196	2803	STRASENI	OST	IST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	01.02.2025	PD91		2:20:35 a.m.	0	3,42	3,42	0	1	4	SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	01.02.2025	PDC131 FLORENI 35/10	11	2:20:40 a.m.	0	0,50	0,50	0	4	4	BUBUIECI,FLORENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	01.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	6:25:05 a.m.	0	1,67	1,67	2152	114	2266	CALARASI,ORICOVA	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	01.02.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9/INTL5-REC003HN	8:26:13 a.m.	0	0,33	0,33	927	52	979	HINCESTI,LOGANESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	01.02.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTL5-ITC002HN	9:23:09 a.m.	0	0,87	0,87	859	59	918	CORNESTI,LAPUSNA,	OST	IST	Siguranta fuzibila
Comrat	01.02.2025	PDC235 JBI 110/10	25	9:33:08 a.m.	0	2,17	2,17	534	60	594	SADIC,COMRAT,COM	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	01.02.2025	PDC235 JBI 110/10	19	9:34:48 a.m.	0	0,83	0,83	59	21	80	BUGEAC,COMRAT	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	01.02.2025	PD91	10/SECL5-SX6064	10:09:00 a.m.	0	3402,00	3402,00	0	2	2	DOBROGEA,SINGERA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	01.02.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTL5-ITC002HN	10:09:46 a.m.	0	5,43	5,43	859	59	918	SECARENI,SECARENI	OST	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	01.02.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/SECL5-SX46HN	10:27:00 a.m.	0	97,37	97,37	799	54	853	CORNESTI,SECARENI	C	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	01.02.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTL5-ITC002HN	10:27:33 a.m.	0	2,20	2,20	859	59	918	PASCANI,CORNESTI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	01.02.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27/INTL5-REC003AN	10:34:08 a.m.	0	0,33	0,33	2316	159	2475	GEAMANA,CRETOAIA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	01.02.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	10:34:19 a.m.	0	2,83	2,83	781	72	853	TROITA NOUA,ANENI	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	01.02.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	10:34:29 a.m.	0	197,55	197,55	26	14	40	ANENII NOI,BERIOZC	OST	AT	Soc
Hincesti	01.02.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTL5-ITC002HN	12:03:36 p.m.	0	0,77	0,77	60	5	65	LAPUSNA,PASCANI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	01.02.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22/IF5-P2344AN-IF33	1:42:00 p.m.	0	43,00	43,00	314	31	345	CIOBANOVCA,BALMA	C	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	01.02.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	1:47:12 p.m.	0	1,67	1,67	2898	149	3047	DRAGUSENII NOI,BOI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	01.02.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	8	4:53:46 p.m.	0	1,50	1,50	1333	76	1409	BULBOACA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Leova	02.02.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	11/SECL5-S331LV	9:15:00 a.m.	0	40,00	40,00	195	26	221	LEOVA	C	AC	Contacte
Calarasi	02.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	3:23:00 p.m.	0	0,17	0,17	2152	114	2266	ORICOVA,CALARASI	OST	IST	Soc
Calarasi	02.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	3:26:10 p.m.	0	17,17	17,17	2094	105	2199	CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	02.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	3:26:10 p.m.	0	21,33	21,33	58	9	67	CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	02.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	3:44:40 p.m.	0	2,83	2,83	1374	64	1438	CALARASI	OST	IST	Soc
Calarasi	02.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	3:44:40 p.m.	0	16,83	16,83	273	17	290	CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	02.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	3:44:40 p.m.	0	48,33	48,33	447	24	471	CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	02.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	3:50:00 p.m.	0	11,50	11,50	1432	73	1505	ORICOVA,CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	02.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	4:02:00 p.m.	0	8,50	8,50	1705	88	1793	CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	02.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	4:02:00 p.m.	0	106,03	106,03	0	2	2	CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	02.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	4:27:41 p.m.	0	32,67	32,67	1373	49	1422	CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	02.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	4:27:41 p.m.	0	53,85	53,85	59	24	83	ORICOVA,CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	02.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	4:27:41 p.m.	0	160,32	160,32	273	15	288	CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	02.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	4:31:00 p.m.	0	2,00	2,00	206	15	221	CALARASI	OST	IST	Soc
Calarasi	02.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	5:20:32 p.m.	0	1,00	1,00	1373	49	1422	CALARASI	OST	IST	Soc
Calarasi	02.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	5:47:02 p.m.	0	1,00	1,00	546	46	592	PODUL LUNG,CALAR	OST	IST	Soc
Calarasi	02.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	5:48:12 p.m.	0	1,00	1,00	546	48	594	PODUL LUNG,TOCHII	OST	IST	Soc
Calarasi	02.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	6:55:43 p.m.	0	2,17	2,17	546	48	594	PODUL LUNG,SIPOTE	OST	IST	Soc
Anenii Noi	02.02.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4/SEC5-PT204AN-T01	7:30:00 p.m.	0	16,00	16,00	0	1	1	GEAMANA	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	02.02.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	67	7:50:53 p.m.	0	49,28	49,28	1674	175	1849	CHISINAU,STAUCENI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.02.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	67	7:50:53 p.m.	0	54,12	54,12	506	48	554	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.02.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	67	7:50:53 p.m.	0	56,12	56,12	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.02.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	67	7:50:53 p.m.	0	63,12	63,12	1254	136	1390	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.02.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	67	7:50:53 p.m.	0	73,12	73,12	384	41	425	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Ialoveni	02.02.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	8:24:15 p.m.	0	0,83	0,83	788	44	832	HORODCA,ULMU	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	02.02.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	8:25:25 p.m.	0	2,33	2,33	1015	91	1106	ULMU,CAPRIANA,CO	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	02.02.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	8:36:45 p.m.	0	28,52	28,52	1015	91	1106	CONDRIȚA,CAPRIANA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	02.02.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	67	8:47:04 p.m.	0	0,28	0,28	1305	134	1439	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Ialoveni	02.02.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	9:05:26 p.m.	0	2,50	2,50	766	55	821	ULMU,CONDRIȚA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	02.02.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	9:05:26 p.m.	0	9,83	9,83	245	26	271	CONDRIȚA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	02.02.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	9:05:26 p.m.	0	24,83	24,83	4	9	13	ULMU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	02.02.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	9:05:26 p.m.	0	28,17	28,17	0	1	1	ULMU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	02.02.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	9:08:26 p.m.	0	6,83	6,83	766	55	821	CONDRIȚA,ULMU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	02.02.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	9:17:26 p.m.	0	12,83	12,83	1011	81	1092	CONDRIȚA,ULMU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	02.02.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	9:30:26 p.m.	0	3,17	3,17	1015	90	1105	ULMU,CONDRIȚA,CA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	02.02.2025	PDC120 HAGIMUS 35/10	2/INTL5-ITC006CS	9:55:51 p.m.	0	0,58	0,58	1866	96	1962	FIRLADANI,TANATAR	T	IST	Necunoscuta
Causeni	02.02.2025	PDC120 HAGIMUS 35/10	2/INTL5-ITC006CS	9:59:16 p.m.	0	0,87	0,87	1001	59	1060	FIRLADANI,HAGIMUS	T	IST	Necunoscuta
Causeni	02.02.2025	PDC120 HAGIMUS 35/10	2/INTL5-ITC006CS	10:00:23 p.m.	0	21,93	21,93	1001	59	1060	FIRLADANI,HAGIMUS	T	AC	Necunoscuta
Ialoveni	02.02.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	10:00:37 p.m.	0	1,67	1,67	1011	81	1092	ULMU	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	02.02.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	10:00:37 p.m.	0	117,37	117,37	4	8	12	ULMU,CAPRIANA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	02.02.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	10:00:37 p.m.	0	117,38	117,38	0	2	2	CAPRIANA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	02.02.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	11:32:58 p.m.	0	1,50	1,50	730	50	780	BULBOACA,TINTAREI	OST	IST	Necunoscuta
Ialoveni	02.02.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	11:55:49 p.m.	0	2,17	2,17	1011	81	1092	CONDRIȚA,ULMU	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	03.02.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	4:28:14 a.m.	0	22,58	22,58	1108	129	1237	MILESTII MICI,COSTE	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	03.02.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	4:28:14 a.m.	0	37,00	37,00	124	20	144	IALOVENI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	03.02.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	5:05:44 a.m.	0	3,67	3,67	124	16	140	IALOVENI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	03.02.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	5:05:44 a.m.	0	82,53	82,53	0	4	4	IALOVENI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	03.02.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	6:26:56 a.m.	0	1,33	1,33	124	16	140	IALOVENI	OST	AT	Cazuta creanga pe LEA
Stefan-Voda	03.02.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	7:16:58 a.m.	0	17,97	17,97	1324	88	1412	CIUBURCIU,TALMAZ	T	IST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Causeni	03.02.2025	PDC161 TARACUA-NORD 110/35/10	6	8:08:58 a.m.	0	55,02	55,02	1283	79	1362	SURHICENI,TARACUA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cahul	03.02.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	8:51:28 a.m.	0	61,35	61,35	132	38	170	CRIHANA VECHE,CAH	OST	AC	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	03.02.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	9:28:09 a.m.	0	1,50	1,50	730	50	780	COBUSCA VECHE,TIN	OST	IST	Accidente rutiere
Anenii Noi	03.02.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21											

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	05.02.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	77	12:14:03 p.m.	0	1,27	1,27	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Intrerupator
Leova	05.02.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10/INTLS-RECO03LV	12:14:09 p.m.	0	0,63	0,63	535	33	568	COLIBABOVCA,CEAD	OST	IST	Izolator
Leova	05.02.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10/INTLS-RECO03LV	12:14:09 p.m.	0	74,37	74,37	115	9	124	COLIBABOVCA	OST	AC	Izolator
Hincesti	05.02.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	12:40:34 p.m.	0	1,83	1,83	220	40	760	BALCEANA,NEGREA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	05.02.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	77	1:02:05 p.m.	0	1,55	1,55	0	10	10	CHISINAU	T	IST	Intrerupator
Leova	05.02.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10/INTLS-RECO03LV	1:27:49 p.m.	0	0,70	0,70	535	33	568	COLIBABOVCA,CEAD	OST	IST	Izolator
Vulcanesti	05.02.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	3:51:27 p.m.	0	0,67	0,67	576	48	624	ETULIA,CISMICHIOI	OST	IST	Necunoscute
Vulcanesti	05.02.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	3:52:37 p.m.	0	25,02	25,02	576	48	624	CISMICHIOI,ETULIA	OST	AC	Necunoscute
Leova	05.02.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	11/SECS-PT117LV-TOD	4:10:00 p.m.	0	30,00	30,00	1	5	6	LEOVA	C	AC	Tensiune inalta
Vulcanesti	05.02.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	4:22:08 p.m.	0	32,33	32,33	54	9	63	ETULIA	C	AC	Necunoscute
Vulcanesti	05.02.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	4:22:08 p.m.	0	47,83	47,83	522	39	561	CISMICHIOI	OST	AC	Necunoscute
Vulcanesti	05.02.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	5:02:48 p.m.	0	7,17	7,17	54	9	63	ETULIA,CISMICHIOI	OST	AC	Necunoscute
Cahul	05.02.2025	PDC239 CHIRCANI 110/10	15/SECL5-S191CH	5:16:00 p.m.	0	80,00	80,00	397	27	424	LARGA,BADICUL MOI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	05.02.2025	PDC239 CHIRCANI 110/10	15/SECL5-S191CH	5:16:59 p.m.	0	1,67	1,67	191	19	210	CHIRCANI,BADICUL N	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	05.02.2025	PDC239 CHIRCANI 110/10	15/SECL5-S191CH	6:34:30 p.m.	0	1,50	1,50	191	19	210	CUCOARA,CHIRCANI,	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	05.02.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	11/IF5-PT1221-IF0014	9:56:00 p.m.	0	14,00	14,00	110	7	117	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	05.02.2025	PDC40 STAUCENI 110/10	18	11:24:46 p.m.	0	31,68	31,68	2892	213	3105	STAUCENI	T	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	05.02.2025	PDC40 STAUCENI 110/10	18	11:24:46 p.m.	0	509,23	509,23	205	13	218	STAUCENI	T	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	06.02.2025	PDC151 COJUSNA 35/10	15	9:08:22 a.m.	0	0,52	0,52	7	48	55	COJUSNA,VATRA	T	IST	Necunoscute cu RA reusita
Chisinau	06.02.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	11/IF5-PT1221-IF0014	9:19:00 a.m.	0	139,00	139,00	110	7	117	CHISINAU	C	AC	Transformator de putere
Vulcanesti	06.02.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	9:22:26 a.m.	0	0,50	0,50	576	48	624	CISMICHIOI,ETULIA	OST	IST	Soc
Vulcanesti	06.02.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	9:23:16 a.m.	0	25,50	25,50	54	9	63	ETULIA,CISMICHIOI	OST	AT	Soc
Vulcanesti	06.02.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	9:23:16 a.m.	0	49,73	49,73	522	39	561	CISMICHIOI	OST	AT	Soc
Vulcanesti	06.02.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	9:49:16 a.m.	0	10,67	10,67	54	9	63	CISMICHIOI,ETULIA	OST	AT	Soc
Vulcanesti	06.02.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	10:03:06 a.m.	0	1,02	1,02	54	9	63	ETULIA,CISMICHIOI	OST	IST	Soc
Vulcanesti	06.02.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	10:08:07 a.m.	0	14,17	14,17	54	9	63	ETULIA,CISMICHIOI	OST	AT	Soc
Vulcanesti	06.02.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	10:11:37 a.m.	0	0,77	0,77	881	42	923	CISMICHIOI,VULCANI	OST	IST	Soc
Vulcanesti	06.02.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	10:53:47 a.m.	0	24,02	24,02	54	9	63	CISMICHIOI,ETULIA	OST	AT	Soc
Vulcanesti	06.02.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	11:24:18 a.m.	0	26,00	26,00	54	9	63	ETULIA,CISMICHIOI	OST	AT	Soc
Vulcanesti	06.02.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	11:26:20 a.m.	0	126,20	126,20	54	9	63	CISMICHIOI,ETULIA	OST	AT	Soc
Criuleni	06.02.2025	PDC44 VITIM 110/10	10/SECS-PT446CR-TOD	3:30:00 p.m.	0	90,00	90,00	108	2	110	PORUMBENI	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	06.02.2025	PDC25 MINELOR 35/6	14	4:02:44 p.m.	0	0,27	0,27	248	45	293	CRICOVA,CIORESCU	T	IST	Conform OI din SGC
Straseni	06.02.2025	PDC151 COJUSNA 35/10	15/SECS-PT7130ST-LO	5:19:00 p.m.	0	10,00	10,00	5	12	17	COJUSNA	C	AC	Signuranta fuzibila
Cahul	06.02.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	8:08:13 p.m.	0	0,52	0,52	0	8	8	MOSCOVEI,COTIHAN	T	IST	Linie in cablu
Cahul	06.02.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	8:08:44 p.m.	0	0,45	0,45	0	8	8	MOSCOVEI,COTIHAN	T	IST	Linie in cablu
Straseni	06.02.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48/INTLS-ITC008	8:09:00 p.m.	0	13,00	13,00	1087	75	1162	SIRETI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cahul	06.02.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	8:09:12 p.m.	0	23,20	23,20	0	4	4	MOSCOVEI	T	AC	Linie in cablu
Cahul	06.02.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	8:09:12 p.m.	0	24,25	24,25	0	4	4	MOSCOVEI,COTIHAN	T	AC	Linie in cablu
Cahul	06.02.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	8:32:50 p.m.	0	0,62	0,62	0	4	4	MOSCOVEI	T	IST	Linie in cablu
Cahul	06.02.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	8:33:27 p.m.	0	0,78	0,78	0	4	4	MOSCOVEI	T	IST	Linie in cablu
Cahul	06.02.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	8:33:27 p.m.	0	141,57	141,57	0	4	4	MOSCOVEI,COTIHAN	T	AC	Linie in cablu
Cimislia	06.02.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9/SECS-PT439C-T001	9:43:00 p.m.	0	14,00	14,00	135	10	145	CARABETOVCA	C	AC	Conturare la PT
Cahul	06.02.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	10:53:26 p.m.	0	1,58	1,58	0	4	4	MOSCOVEI	T	IST	Linie in cablu
Cimislia	06.02.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9/SECS-PT439C-T001	11:08:00 p.m.	0	7,00	7,00	135	10	145	CARABETOVCA	C	AC	Conturare la PT
Criuleni	07.02.2025	PDC44 VITIM 110/10	10/SECS-PT446CR-TOD	12:02:00 a.m.	0	24,00	24,00	108	2	110	PORUMBENI	C	AC	Tensiune inalta
Cahul	07.02.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	1:07:11 a.m.	0	1,52	1,52	0	4	4	MOSCOVEI	T	IST	Linie in cablu
Cahul	07.02.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	1:07:11 a.m.	0	52,08	52,08	0	4	4	COTIHANA,MOSCOVI	T	IST	Linie in cablu
Cahul	07.02.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	2	1:58:45 a.m.	0	0,52	0,52	0	4	4	MOSCOVEI	T	IST	Linie in cablu
Stefan-Voda	07.02.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17/INTLS-ITC0045V	5:04:50 p.m.	0	51,58	51,58	744	54	798	TUDORA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	07.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	11:20:25 p.m.	0	0,32	0,32	1404	82	1486	VEREJENI,VASIIENI,LE	T	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	07.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	11:20:31 p.m.	0	0,37	0,37	1463	143	1606	TELENESTI	T	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	07.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	11:20:38 p.m.	0	0,93	0,93	1433	121	1554	ZAICANII NOI,VEREJE	T	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	07.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	11:21:42 p.m.	0	1,68	1,68	1433	119	1552	NEGURENI	T	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	07.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	11:21:42 p.m.	0	38,88	38,88	0	2	2	VEREJENI	T	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	07.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	11:23:28 p.m.	0	37,12	37,12	1150	87	1237	ZAICANI	T	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	07.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	11:23:28 p.m.	0	38,03	38,03	283	32	315	ZAICANI	T	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	08.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	12:00:42 a.m.	0	0,80	0,80	0	1	1	RATUS	T	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	08.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	12:00:42 a.m.	0	11,63	11,63	523	44	567	VEREJENI	T	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	08.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	12:00:42 a.m.	0	48,38	48,38	627	44	671	VEREJENI	T	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	08.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	12:12:40 a.m.	0	7,87	7,87	390	40	430	INESTI,ZAICANI	T	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	08.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	12:12:40 a.m.	0	13,92	13,92	133	4	137	VEREJENI	T	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	08.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	12:20:43 a.m.	0	5,87	5,87	390	40	430	VEREJENI,ZAICANII N	T	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	08.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	12:48:26 a.m.	0	0,65	0,65	0	10	10	INESTI,BANESTI	T	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	08.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	12:50:18 a.m.	0	17,50	17,50	415	30	445	ZAICANI	T	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	08.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	12:50:18 a.m.	0	66,60	66,60	108	14	122	INESTI	T	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	08.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	1:08:03 a.m.	0	48,85	48,85	415	30	445	VEREJENI,ZAICANII N	T	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	08.02.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	7	1:08:47 a.m.	0	38,22	38,22	544	67	611	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Telenesti	08.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	2:16:59 a.m.	0	0,80	0,80	523	44	567	ZAICANII NOI,ZAICAN	T	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	08.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	2:17:52 a.m.	0	6,50	6,50	523	44	567	ZAICANII NOI,INESTI,	T	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	08.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	2:24:30 a.m.	0	15,13	15,13	523	44	567	ZAICANII NOI,VEREJE	T	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	08.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	2:39:47 a.m.	0	17,83	17,83	523	44	567	ZAICANII NOI,VEREJE	T	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	08.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	2:57:50 a.m.	0	19,65	19,65	523	44	567	ZAICANI,ZAICANII NOT	T	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	08.02													

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (T <sub>i</sub> ), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Ialoveni	12.02.2025	PDC101 BARDAR 35/10	7	3:39:44 a.m.	0	85,77	85,77	281	335	SOCITENI BARDAR,D	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112	
Ialoveni	12.02.2025	PDC101 BARDAR 35/10	7	3:39:59 a.m.	0	85,73	85,73	1744	79	1823 BARDAR, RUESTSI NC	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112	
Causeni	12.02.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	6:19:24 a.m.	0	0,13	0,13	1313	116	1429 CHIRCAIESTI, CIUFLES	T	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Causeni	12.02.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	6:19:39 a.m.	0	0,15	0,15	1832	98	1930 CARBUINA, RAZENI, RE	T	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Causeni	12.02.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	6:19:58 a.m.	0	0,15	0,15	202	23	225 CAINARI, PERVOMAIS	T	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Causeni	12.02.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	6:20:12 a.m.	0	0,15	0,15	524	41	565 SALCUTA NOUA, CIRN	T	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Straseni	12.02.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	16	8:29:41 a.m.	0	2,33	2,33	0	13	13 STRASENI	OST	IST	Necunoscut	
Orhei	12.02.2025	PDC173 CISMEA 110/10	19	10:16:01 a.m.	0	1,00	1,00	1005	101	1106 CISMEA, MALAIESTI, C	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei	
Chisinau	12.02.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	7	3:01:13 p.m.	0	8,75	8,75	791	128	919 DURLESTI, CHISINAU	T	AT	Manevre gresite a pers.consumat.	
Straseni	12.02.2025	PDC150 STRASENI 35/10	6	11:33:32 p.m.	0	0,02	0,02	506	30	536 STRASENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita	
Straseni	13.02.2025	PDC150 STRASENI 35/10	6	7:05:39 a.m.	0	0,02	0,02	506	30	536 STRASENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita	
Chisinau	13.02.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	22/SECL6-S1640	9:41:00 a.m.	0	158,00	158,00	47	6	53 CHISINAU	C	AC	Transformator de putere	
Comrat	13.02.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	9	1:11:11 p.m.	0	0,33	0,33	1043	81	1124 CHIOSELIA MARE, CO	OST	IST	Conductoare/Bucle	
Comrat	13.02.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	9	1:11:47 p.m.	0	33,80	33,80	656	51	707 CHIOSELIA MARE, CHI	OST	AC	Conductoare/Bucle	
Vulcanesti	13.02.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	1:29:52 p.m.	0	1,50	1,50	576	48	624 CISMICHOI, ETULIA	OST	IST	Persoane neautorizate	
Vulcanesti	13.02.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	1:32:02 p.m.	0	29,50	29,50	54	9	63 CISMICHOI	OST	AT	Persoane neautorizate	
Vulcanesti	13.02.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	1:32:02 p.m.	0	126,87	126,87	389	20	409 CISMICHOI	OST	AT	Persoane neautorizate	
Vulcanesti	13.02.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	1:32:02 p.m.	0	190,97	190,97	133	19	152 CISMICHOI	OST	AT	Persoane neautorizate	
Comrat	13.02.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	9	1:47:32 p.m.	0	39,22	39,22	0	2	2 CONGAZ	OST	AC	Conductoare/Bucle	
Comrat	13.02.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	9	1:47:32 p.m.	0	39,90	39,90	656	49	705 CHIOSELIA RUSA	OST	AC	Conductoare/Bucle	
Vulcanesti	13.02.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	2:02:02 p.m.	0	1,33	1,33	54	9	63 CISMICHOI, ETULIA	OST	IST	Persoane neautorizate	
Vulcanesti	13.02.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	2:03:32 p.m.	0	1,50	1,50	54	9	63 CISMICHOI, ETULIA	OST	IST	Persoane neautorizate	
Comrat	13.02.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	9	2:27:02 p.m.	0	79,95	79,95	0	2	2 CONGAZ	OST	AC	Conductoare/Bucle	
Vulcanesti	13.02.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	3:36:34 p.m.	0	2,33	2,33	54	9	63 CISMICHOI, ETULIA	OST	IST	Persoane neautorizate	
Hincesti	13.02.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	4:40:55 p.m.	0	1,17	1,17	2152	147	2299 LAPUSNA, ANINIL, BAL	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Hincesti	13.02.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	4:42:45 p.m.	0	0,50	0,50	720	40	760 BALCEANA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Hincesti	13.02.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	4:42:45 p.m.	0	1,18	1,18	1432	107	1539 RUSCA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Hincesti	13.02.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	4:53:55 p.m.	0	5,00	5,00	1115	85	1200 LAPUSNA, RUSCA, BAL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Hincesti	13.02.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	4:53:55 p.m.	0	5,35	5,35	1037	62	1099 SIPOTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Hincesti	13.02.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	5:04:05 p.m.	0	2,68	2,68	2152	147	2299 LAPUSNA, NEGREA, B	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Hincesti	13.02.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	5:09:56 p.m.	0	2,67	2,67	2152	147	2299 RUSCA, NEGREA, LAPU	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Hincesti	13.02.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	5:31:06 p.m.	0	2,33	2,33	720	40	760 BALCEANA, NEGREA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Hincesti	13.02.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	5:37:16 p.m.	0	3,17	3,17	720	40	760 BALCEANA, NEGREA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Hincesti	13.02.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	5:41:26 p.m.	0	11,83	11,83	224	12	236 NEGREA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Hincesti	13.02.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	5:41:26 p.m.	0	43,68	43,68	496	28	524 BALCEANA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Hincesti	13.02.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	5:58:35 p.m.	0	0,02	0,02	224	12	236 NEGREA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Hincesti	13.02.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	6:00:26 p.m.	0	24,68	24,68	0	1	1 NEGREA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Hincesti	13.02.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	6:00:26 p.m.	0	46,68	46,68	224	11	235 NEGREA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Hincesti	13.02.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	6:25:47 p.m.	0	21,33	21,33	496	29	525 NEGREA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Chisinau	14.02.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	4	12:36:22 a.m.	0	0,03	0,03	664	127	791 CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Chisinau	14.02.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	4	12:36:59 a.m.	0	0,03	0,03	910	245	1155 CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Chisinau	14.02.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	4	12:37:37 a.m.	0	0,02	0,02	1069	122	1191 CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Chisinau	14.02.2025	PD13	13	12:51:53 a.m.	0	10,12	10,12	380	29	409 CHISINAU	T	AC	Linie in cablu	
Orhei	14.02.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	27	7:22:11 a.m.	6	0,50	0,50	4	1	5 ORHEI	OST	IST	Necunoscut	
Orhei	14.02.2025	PD20R	5	7:37:00 a.m.	0	3,00	3,00	163	35	198 ORHEI, STEP-SOCI	T	IST	Necunoscut	
Chisinau	14.02.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	18	10:53:04 a.m.	0	17,40	17,40	881	122	1003 CHISINAU	T	AT	Escavari	
Chisinau	14.02.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	18	10:53:04 a.m.	0	35,93	35,93	445	63	508 CHISINAU	T	AT	Escavari	
Chisinau	14.02.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	18	10:53:04 a.m.	0	38,93	38,93	0	5	5 CHISINAU	T	AT	Escavari	
Criuleni	14.02.2025	PDC51 PATRIA 35/10	5/SECS-PT809CR-T001	5:40:00 p.m.	0	25,00	25,00	60	5	65 OXENTEA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA	
Calarasi	15.02.2025	PDC144 BRAVITCEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	5:53:55 a.m.	0	1,32	1,32	1580	90	1670 ONISCANI, RADENI, BI	T	IST	Necunoscut	
Taracalia	15.02.2025	PDC246 CORTEN 110/10	3	8:29:18 a.m.	0	2,82	2,82	1583	109	1692 CAZACLIA, CORTEN	OST	IST	Alte defecte in re. de transport	
Taracalia	15.02.2025	PDC246 CORTEN 110/10	3	8:29:28 a.m.	0	0,93	0,93	1067	66	1133 CORTEN	OST	IST	Alte defecte in re. de transport	
Stefan-Voda	15.02.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	8:38:58 a.m.	10	0,33	10,33	882	63	945 OLANESTI, PIRCARLA	OST	IST	Necunoscut	
Stefan-Voda	15.02.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	9:53:59 a.m.	0	1,00	1,00	882	63	945 OLANESTI, ANTONES	OST	IST	Siguranta fuzibila	
Calarasi	15.02.2025	PDC144 BRAVITCEA 35/10	6/SECS-PT74CL-T001-4	10:13:00 a.m.	0	2,00	2,00	44	2	46 DERENEU	C	AC	Siguranta fuzibila	
Stefan-Voda	15.02.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	14	10:23:20 a.m.	0	1,00	1,00	1488	97	1585 FESTELITA, ALAVA, PO	OST	IST	Siguranta fuzibila	
Stefan-Voda	15.02.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6/SECS-PT219SV-T001	10:30:00 a.m.	0	25,00	25,00	101	3	104 ANTONESTI	C	AC	Siguranta fuzibila	
Stefan-Voda	15.02.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6/SECS-PT419SV-T001	11:10:00 a.m.	0	35,00	35,00	191	2	193 ANTONESTI	C	AC	Siguranta fuzibila	
Stefan-Voda	15.02.2025	PDC157 CAPLANI 110/10/6	7/SECS-PT227SV-T001	12:15:00 p.m.	0	30,00	30,00	202	3	205 CARAHASANI	C	AC	Siguranta fuzibila	
Straseni	15.02.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	12:39:37 p.m.	0	0,97	0,97	178	39	217 STRASENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Straseni	15.02.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	12:39:37 p.m.	0	1,38	1,38	0	14	14 VATRA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Cantemir	15.02.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	12:58:41 p.m.	0	0,17	0,17	223	22	245 TIGANCA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Cantemir	15.02.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	12:58:59 p.m.	0	0,13	0,13	287	16	303 GHILTOSU, GHELTO	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Cantemir	15.02.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	12:59:15 p.m.	0	0,72	0,72	517	39	556 PLOPI, TIGANCA, HIRT	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Cantemir	15.02.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	2/SECL5-SX418CN	11:23:00 p.m.	0	52,00	52,00	83	9	92 CIALA	C	AT	Accidente rutiere	
Taracalia	16.02.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	5	6:56:31 a.m.	0	26,68	26,68	413	46	459 BALABANU, CAZACLIA	OST	AC	Necunoscut	
Ceadir-Lunga	16.02.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9/SECS-PT106CD-T01-	10:45:00 a.m.	0	19,00	19,00	0	1	1 BAURCI	C	AC	Siguranta fuzibila	
Orhei	17.02.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	12	11:58:33 a.m.	0	0,50	0,50	706	49	755 HUIDIENI, BEREZLOGI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita	
Calarasi	17.02.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14/SECS-PT181CL-T00	12:28:00 p.m.	0	16,00	16,00	202	2	234 CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila	
Causeni	18.02.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	1:07:43 a.m.	0	0,50	0,50	0	3	2 CAINARI	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.	
Chisinau	18.02.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	0	3:52:36 a.m.	0	0,15	0,15	0	9	9 CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Chisinau	18.02.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	0	3:52:45 a.m.	0	0,25	0,25	0	4	4 CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Criuleni	18.02.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16	9:42:35 a.m.	0	65,58	65,58	867	40	907 CRUGLIC, HIRTOPUL I	T	IST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV	
Ialoveni	18.02.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	10:37:48 a.m.	0	0,52	0,5							

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	20.02.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	1	4:30:17 p.m.	0	536,72	536,72	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	20.02.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	33	5:16:39 p.m.	0	58,22	58,22	179	18	197	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.02.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	33	5:16:39 p.m.	0	108,58	108,58	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.02.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	33	5:16:39 p.m.	0	126,35	126,35	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.02.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	33	5:16:39 p.m.	0	312,35	312,35	371	29	400	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	20.02.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	9	5:47:32 p.m.	0	0,67	0,67	750	41	791	ZBEROAAIA,GROZESTI	T	IST	Soc
Nisporeni	20.02.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	9	5:48:58 p.m.	0	15,13	15,13	750	41	791	ZBEROAAIA,GROZESTI	T	AT	Soc
Cahul	20.02.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	6:08:14 p.m.	0	479,65	479,65	510	41	551	ANDRUSUL DE SUS	OST	AT	Accidente rutiere
Chisinau	20.02.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	1	6:14:07 p.m.	0	0,75	0,75	1356	186	1542	CHISINAU	T	IST	Escavari
Nisporeni	20.02.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	9	6:16:31 p.m.	0	0,53	0,53	785	59	844	GROZESTI,VALEA TRE	T	IST	Soc
Nisporeni	20.02.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	9	6:20:43 p.m.	0	0,50	0,50	750	41	791	GROZESTI,ZBEROAAIA	T	IST	Soc
Nisporeni	20.02.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	9	6:24:36 p.m.	0	4,00	4,00	750	41	791	ZBEROAAIA,GROZESTI	T	AT	Soc
Chisinau	20.02.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	1	6:29:21 p.m.	0	24,65	24,65	1535	204	1739	CHISINAU	T	AT	Escavari
Nisporeni	20.02.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	9	6:30:36 p.m.	0	6,47	6,47	750	41	791	GROZESTI,ZBEROAAIA	T	AT	Soc
Nisporeni	20.02.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	9	6:39:24 p.m.	0	8,40	8,40	750	40	790	ZBEROAAIA,GROZESTI	T	AT	Soc
Nisporeni	20.02.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	9	6:39:24 p.m.	0	24,23	24,23	0	1	1	GROZESTI	T	AT	Soc
Nisporeni	20.02.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	9	6:49:19 p.m.	0	2,13	2,13	750	38	788	ZBEROAAIA,GROZESTI	T	IST	Soc
Nisporeni	20.02.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	9	6:49:19 p.m.	0	14,32	14,32	0	2	2	GROZESTI	T	AT	Soc
Nisporeni	20.02.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	9	6:54:56 p.m.	0	8,70	8,70	750	38	788	GROZESTI,ZBEROAAIA	T	AT	Soc
Chisinau	20.02.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	25	7:04:13 p.m.	0	1,02	1,02	1535	204	1739	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	20.02.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	9	7:11:44 p.m.	0	1,80	1,80	721	39	760	ZBEROAAIA,GROZESTI	T	IST	Soc
Nisporeni	20.02.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	9	7:11:44 p.m.	0	15,27	15,27	29	2	31	GROZESTI	T	AT	Soc
Nisporeni	20.02.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	9	7:26:19 p.m.	0	0,32	0,32	721	39	760	GROZESTI,ZBEROAAIA	T	IST	Soc
Anenii Noi	21.02.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	7:44:18 a.m.	0	1,67	1,67	1867	88	1955	HIRBOVAT	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	21.02.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27/SECS-PT464AN-TO	11:03:00 a.m.	0	187,00	187,00	94	8	102	RUSENI	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	21.02.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	20	11:16:35 a.m.	0	3,28	3,28	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Manevre oper.p.pregat.schemei
Vulcanesti	21.02.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	11:26:26 a.m.	0	0,50	0,50	901	98	999	CISLITA-PRUT,BRINZ	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	21.02.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	3:14:52 p.m.	0	0,15	0,15	2454	250	2704	CHISINAU,GOIANI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	21.02.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	15	3:26:39 p.m.	0	0,35	0,35	1388	66	1454	CAHUL	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Nisporeni	21.02.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	3	3:45:07 p.m.	0	25,33	25,33	476	28	504	BOLDURESTI,SAICAN	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	21.02.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7/INTLS-ITC012ST	6:22:46 p.m.	0	58,53	58,53	659	32	691	CHIRIANCA,VOINOV	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	21.02.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7/INTLS-ITC012ST	6:22:46 p.m.	0	59,23	59,23	182	12	194	CHIRIANCA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	21.02.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5/SECS-PT3145T-T01	6:25:00 p.m.	0	5,00	5,00	193	6	199	LOZOVA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	21.02.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	15	7:03:09 p.m.	0	0,12	0,12	0	1	1	CIMISLIA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cimislia	21.02.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	15	7:03:26 p.m.	0	0,23	0,23	63	14	77	CIMISLIA,CIMISLIA PE	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cimislia	21.02.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	7:10:01 p.m.	0	15,00	15,00	63	13	76	CIMISLIA PERIFERIA	T	AC	Izolator
Cimislia	21.02.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	7:10:01 p.m.	0	24,33	24,33	0	1	1	COSTANGALIA	T	AC	Izolator
Cimislia	21.02.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	7:25:35 p.m.	0	8,77	8,77	63	13	76	CIMISLIA,CIMISLIA PE	T	AC	Izolator
Cimislia	21.02.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	7:34:33 p.m.	0	1,22	1,22	63	14	77	CIMISLIA,CIMISLIA PE	T	IST	Izolator
Cimislia	21.02.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	7:36:01 p.m.	0	11,12	11,12	63	14	77	COSTANGALIA,CIMIS	T	AC	Izolator
Straseni	21.02.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7/SECS-PT5545T-L03	7:49:00 p.m.	0	86,00	86,00	182	12	194	CHIRIANCA	C	AC	Izolator
Cimislia	21.02.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	8:50:28 p.m.	0	50,50	50,50	37	8	45	CIMISLIA PERIFERIA	T	AC	Izolator
Cimislia	21.02.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	8:50:28 p.m.	0	165,53	165,53	26	6	32	CIMISLIA -PERIFERIE	T	AC	Izolator
Straseni	21.02.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5/SECS-PT3145T-T01	8:56:00 p.m.	0	15,00	15,00	193	6	199	LOZOVA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Orhei	21.02.2025	PD10R	10/SECS-PT268OR-TO	9:19:00 p.m.	0	7,00	7,00	4	4	8	ORHEI	C	AC	Conturare la PT
Cimislia	21.02.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	9:41:05 p.m.	0	31,65	31,65	37	6	43	CIMISLIA	T	AC	Izolator
Cimislia	21.02.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	9:41:05 p.m.	0	115,92	115,92	0	2	2	CIMISLIA	T	AC	Izolator
Cimislia	21.02.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	10:13:13 p.m.	0	80,38	80,38	37	6	43	CIMISLIA,COSTANGA	T	AC	Izolator
Cimislia	21.02.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	11:34:10 p.m.	0	0,90	0,90	37	6	43	COSTANGALIA,CIMIS	T	IST	Izolator
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/SECL5-SX574CI	12:49:00 a.m.	0	8041,00	8041,00	0	1	1	LIPOVENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	12:49:12 a.m.	0	0,50	0,50	648	45	693	LIPOVENI,BATIR,SCH	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	12:49:42 a.m.	0	5,87	5,87	648	45	693	BATIR,MUNTENI,SCH	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	12:55:34 a.m.	0	29,87	29,87	648	45	693	BATIR,LIPOVENI,SCH	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	1:25:26 a.m.	0	5,60	5,60	434	29	463	LIPOVENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	1:25:26 a.m.	0	72,98	72,98	214	16	230	MUNTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	1:31:02 a.m.	0	9,27	9,27	304	22	326	LIPOVENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	1:31:02 a.m.	0	52,68	52,68	130	7	137	LIPOVENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	1:40:18 a.m.	0	23,50	23,50	304	22	326	BATIR,LIPOVENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	2:14:51 a.m.	0	8,87	8,87	304	22	326	BATIR,LIPOVENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	2:23:43 a.m.	0	0,75	0,75	434	29	463	LIPOVENI,BATIR	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	2:24:28 a.m.	0	5,90	5,90	434	29	463	LIPOVENI,BATIR	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	2:26:18 a.m.	0	0,67	0,67	0	4	4	GURA GALBENEI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	2:30:22 a.m.	0	8,05	8,05	304	22	326	BATIR,LIPOVENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	2:30:22 a.m.	0	64,63	64,63	2	4	6	LIPOVENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	2:30:22 a.m.	0	85,63	85,63	128	3	131	LIPOVENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	3:17:52 a.m.	0	0,68	0,68	518	38	556	BATIR,SCHINOSICA,M	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	3:18:33 a.m.	0	9,52	9,52	518	38	556	BATIR,MUNTENI,SCH	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	3:38:32 a.m.	0	0,53	0,53	520	42	562	BATIR,MUNTENI,SCH	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	3:46:02 a.m.	0	0,95	0,95	520	42	562	MUNTENI,BATIR,LIPO	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/INTLS-REC002CI	3:46:59 a.m.	0	8,97	8,97	520	42	562	LIPOVENI,MUNTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	22.02.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	23/INTLS-ITC057CH	11:29:41 a.m.	0	0,58	0,58	1185	63	1248	MANTA,PASCANI	OST		

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Anenii Noi	24.02.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	2:54:13 p.m.	0	10,50	10,50	1468	69	1537	HIRBOVAT	OST	AT	Persoane neautorizate
Anenii Noi	24.02.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	3:05:03 p.m.	0	18,67	18,67	0	4	4	HIRBOVAT	OST	AT	Persoane neautorizate
Anenii Noi	24.02.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	3:05:03 p.m.	0	25,00	25,00	1468	69	1537	HIRBOVAT	OST	AT	Persoane neautorizate
Anenii Noi	24.02.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	3:05:03 p.m.	0	123,83	123,83	378	11	389	HIRBOVAT	OST	AT	Persoane neautorizate
Anenii Noi	24.02.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	5:08:06 p.m.	0	0,78	0,78	0	4	4	HIRBOVAT	OST	IST	Persoane neautorizate
Straseni	24.02.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	7:07:07 p.m.	0	1,67	1,67	1394	109	1503	ROSCANI,NEGRESTI,C	OST	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	24.02.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	7:07:07 p.m.	0	16,88	16,88	144	2	146	TATARESTI	OST	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	24.02.2025	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	5	11:26:13 p.m.	0	54,92	54,92	564	39	603	BALAURESTI,ZBEROAT	AT	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ialoveni	25.02.2025	PDC105 VARATIC 35/10	10/SECS-PT697L-T01-	12:33:00 p.m.	0	16,00	16,00	103	3	106	PUHOI	C	AC	Tensiune inalta
Telenesti	25.02.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1/SECS-PT2967L-T01-	12:47:00 p.m.	0	18,00	18,00	134	10	144	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	25.02.2025	PDC105 VARATIC 35/10	10/SECS-PT531L-T00-	1:28:00 p.m.	0	19,00	19,00	189	9	198	PUHOI	C	AC	Tensiune inalta
Taraclia	25.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	1:47:17 p.m.	0	0,17	0,17	242	16	258	TARACLIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taraclia	25.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	1:47:37 p.m.	0	0,33	0,33	2493	120	2613	COPCEAC,BUDAI,TAR	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Taraclia	25.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	1:49:03 p.m.	0	0,37	0,37	1057	68	1125	TARACLIA,BUDAI,COI	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Taraclia	25.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	1:49:47 p.m.	0	13,50	13,50	1241	35	1276	TARACLIA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Taraclia	25.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	1:49:47 p.m.	0	27,52	27,52	195	15	210	TARACLIA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Taraclia	25.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	1:49:47 p.m.	0	59,52	59,52	0	2	2	TARACLIA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Taraclia	25.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	2:03:37 p.m.	0	13,68	13,68	1241	35	1276	TARACLIA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Taraclia	25.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	2:17:18 p.m.	0	11,00	11,00	1241	35	1276	TARACLIA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Taraclia	25.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	2:17:18 p.m.	0	32,00	32,00	195	15	210	TARACLIA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Cahul	25.02.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	13	2:17:38 p.m.	0	37,37	37,37	0	5	5	CAHUL	OST	AT	Escavari
Cahul	25.02.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	13	2:17:38 p.m.	0	103,37	103,37	4	9	13	COTIHANA	OST	AT	Escavari
Taraclia	25.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	2:47:58 p.m.	0	1,33	1,33	1241	35	1276	TARACLIA	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Taraclia	25.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	2:49:38 p.m.	0	2,00	2,00	1241	35	1276	TARACLIA	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Taraclia	25.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	2:49:38 p.m.	0	45,02	45,02	195	17	212	TARACLIA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Taraclia	25.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	3:33:39 p.m.	0	1,00	1,00	1241	35	1276	TARACLIA	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Taraclia	25.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	3:53:49 p.m.	0	0,83	0,83	1436	52	1488	TARACLIA	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Taraclia	25.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3/IF5-PTS44TR-IF542-	4:00:00 p.m.	0	39,95	39,95	195	15	210	TARACLIA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	25.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3/IF5-PTS44TR-IF542-	4:00:00 p.m.	0	45,00	45,00	0	2	2	TARACLIA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	25.02.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	13	4:00:10 p.m.	0	0,83	0,83	409	22	431	COTIHANA,CAHUL	OST	IST	Escavari
Taraclia	25.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	3	4:43:09 p.m.	0	1,20	1,20	195	15	210	TARACLIA	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Taraclia	25.02.2025	PDC242 CHIROILOVCA 110/10/6	8/SECL5-SX11TR	5:05:00 p.m.	0	2805,00	2805,00	0	2	2	TARACLIA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.02.2025	PDC36 BACIOI 35/10	4	5:57:43 p.m.	0	0,08	0,08	3020	150	3170	BACIOI,STRAISTENI,R	T	IST	Suprasarcina
Chisinau	25.02.2025	PDC36 BACIOI 35/10	4	5:58:06 p.m.	0	1,27	1,27	3020	150	3170	REVACA,BACIOI,STRA	T	IST	Suprasarcina
Chisinau	25.02.2025	PDC36 BACIOI 35/10	4	6:05:56 p.m.	0	0,08	0,08	3020	150	3170	REVACA,BACIOI,STRA	T	IST	Suprasarcina
Chisinau	25.02.2025	PDC36 BACIOI 35/10	4	6:12:32 p.m.	0	0,08	0,08	3020	150	3170	REVACA,STRAISTENI,T	T	IST	Suprasarcina
Chisinau	25.02.2025	PDC36 BACIOI 35/10	4	6:21:02 p.m.	0	0,08	0,08	3020	150	3170	STRAISTENI,REVACA,T	T	IST	Suprasarcina
Chisinau	25.02.2025	PDC36 BACIOI 35/10	4	6:28:32 p.m.	0	0,08	0,08	3020	150	3170	BACIOI,REVACA,STRA	T	IST	Suprasarcina
Chisinau	25.02.2025	PDC36 BACIOI 35/10	4	6:28:48 p.m.	0	9,52	9,52	1842	69	1911	BACIOI	T	AC	Suprasarcina
Chisinau	25.02.2025	PDC36 BACIOI 35/10	4	6:28:48 p.m.	0	14,20	14,20	1178	81	1259	STRAISTENI	T	AC	Suprasarcina
Chisinau	25.02.2025	PDC36 BACIOI 35/10	4	6:42:21 p.m.	0	0,65	0,65	0	1	1	BACIOI	T	AC	Suprasarcina
Nisporeni	25.02.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	13	10:09:16 p.m.	0	78,68	78,68	625	31	656	BOLDURESTI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	25.02.2025	PDC150 STRASENI 35/10	6	10:11:29 p.m.	0	0,02	0,02	506	30	536	STRASENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	26.02.2025	PDC144 BRAVICA 35/10	3	6:26:53 a.m.	0	45,83	45,83	1220	60	1280	BRAVICA,BANESTI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Telenesti	26.02.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	4	9:00:08 a.m.	0	1,17	1,17	397	34	431	BRINZENII VECHI,BRI	OST	IST	Necunoscuta
Taraclia	26.02.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	10	10:01:49 a.m.	0	2,33	2,33	387	35	422	TARACLIA	OST	IST	Necunoscuta
Cimislia	26.02.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	10/SECL5-S12OCI	10:45:00 a.m.	0	55,00	55,00	0	4	4	MIHAILOVCA,ZILOTI	C	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	26.02.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7	1:56:10 p.m.	0	0,50	0,50	1515	68	1583	COIUSNA,SCORENII,S	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	26.02.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	1	2:15:33 p.m.	0	0,27	0,27	0	13	13	STRASENI	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Stefan-Voda	26.02.2025	PDC114 VOLINTIROVCA 35/10	6	4:42:44 p.m.	0	1,80	1,80	1099	70	1169	VOLINTIRI,COPEAC	T	IST	Separator
Stefan-Voda	26.02.2025	PDC114 VOLINTIROVCA 35/10	6	5:15:55 p.m.	0	1,30	1,30	1099	70	1169	VOLINTIRI,COPEAC	T	IST	Separator
Orhei	26.02.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	15	5:28:34 p.m.	0	0,50	0,50	855	47	902	SUSLENI,PIATRA,JELC	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	26.02.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	15	6:59:25 p.m.	0	29,73	29,73	855	47	902	SUSLENI,PIATRA,JELC	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	26.02.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	15	9:32:02 p.m.	0	9,65	9,65	855	47	902	SUSLENI,PIATRA,JELC	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Taraclia	26.02.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2/INTL5-ITC031TR	10:17:18 p.m.	0	1,18	1,18	460	45	505	HIRTOP,HAGHICHOI,A	T	IST	Alte defecte in red MT
Telenesti	26.02.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	4	11:36:33 p.m.	0	1,67	1,67	397	34	431	BRINZENII VECHI,BRI	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	27.02.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	51/IF5-PT314-IF04-01	2:25:00 a.m.	0	1,00	1,00	0	2	2	CHISINAU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	27.02.2025	PDC25 LEOVA 110/35/10	5	7:09:31 a.m.	0	48,68	48,68	1090	69	1159	FILIPENI,ROMANOV	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	27.02.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	9:23:14 a.m.	0	2,00	2,00	1903	108	2011	CRISTESTI,VARZARES	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	27.02.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	9	12:10:17 p.m.	0	86,35	86,35	293	15	308	CIOARA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cimislia	27.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	1:18:58 p.m.	0	0,83	0,83	648	48	696	MUNTENI,BATIR,LIPO	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	27.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	1:20:00 p.m.	0	75,47	75,47	130	6	136	LIPOVENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	27.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	2:33:09 p.m.	0	1,50	1,50	0	4	4	GURA GALBENEI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	27.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	2:33:09 p.m.	0	2,32	2,32	518	38	556	BATIR,SCHINOSICA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	27.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	2:35:28 p.m.	0	4,37	4,37	518	38	556	SCHINOSICA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	27.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	2:35:28 p.m.	0	14,53	14,53	130	6	136	LIPOVENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	27.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	2:49:06 p.m.	0	0,72	0,72	518	38	556	SCHINOSICA,BATIR,M	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	27.02.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5/SECL5-SX574CI	2:51:00 p.m.	0	175,00	175,00	0	1	1	LIPOVENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	28.02.2025	PDC144 BRAVICA 35/10	4	6:00:19 p.m.	0	0,52	0,52	762	55	817	BRAVICA,BAHU,SAS	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	28.02.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	10	6:37:07 a.m.	0	2,33	2,33	1707	254	1961	COMRAT	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	28.02.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	1:11:04 p.m.	0	46,83	46,83	0	12	12	ORHEI	OST	AC	

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Anenii Noi	02.03.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	12:07:54 p.m.	0	28,50	28,50	26	9	35	ANENII NOI	OST	AT	Persoane neautorizate
Anenii Noi	02.03.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	12:07:54 p.m.	0	33,17	33,17	497	51	548	TROITA NOUA	OST	AT	Persoane neautorizate
Anenii Noi	02.03.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	12:07:54 p.m.	0	35,85	35,85	258	12	270	NICOLAEVCA	OST	AT	Persoane neautorizate
Anenii Noi	02.03.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	12:37:04 p.m.	0	4,00	4,00	26	9	35	CIOBANOVCA,PUHAC	OST	AT	Persoane neautorizate
Anenii Noi	02.03.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	12:41:14 p.m.	0	2,52	2,52	209	29	238	CIOBANOVCA	OST	IST	Persoane neautorizate
Anenii Noi	02.03.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	12:41:14 p.m.	0	6,77	6,77	314	31	345	MIRNOE	OST	AT	Persoane neautorizate
Chisinau	02.03.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	11	2:26:50 p.m.	0	46,17	46,17	235	22	257	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.03.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	11	2:26:50 p.m.	0	51,63	51,63	627	63	690	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Ialoveni	03.03.2025	PDC101 BARDAR 35/10	13	10:21:35 a.m.	0	19,82	19,82	1	17	18	COSTESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ialoveni	03.03.2025	PDC101 BARDAR 35/10	13	10:21:35 a.m.	0	20,60	20,60	0	16	16	COSTESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ialoveni	03.03.2025	PDC101 BARDAR 35/10	7/INTL5-ITC617L	10:42:01 a.m.	0	25,12	25,12	0	11	11	BARDAR	T	AT	Persoane neautorizate
Ialoveni	03.03.2025	PDC101 BARDAR 35/10	7/INTL5-ITC617L	10:42:01 a.m.	0	187,98	187,98	0	5	5	BARDAR,COSTESTI	T	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	03.03.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	12:23:28 p.m.	0	4,03	4,03	1388	107	1495	ANINI,BALCEANA,NE	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	03.03.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	3:24:00 p.m.	0	131,00	131,00	160	4	164	CHISINAU	C	AC	Transformator de putere
Nisporeni	03.03.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	3:55:04 p.m.	0	1,67	1,67	3401	186	3587	SELISTE,VARZARESTI,	OST	IST	Necunoscut
Nisporeni	03.03.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	4:48:05 p.m.	0	3,17	3,17	1848	99	1947	SOLTANESTI,SELISTE,	OST	AC	Intrerupator de sarcina
Comrat	04.03.2025	PDC235 IBI 110/10	25	9:37:03 a.m.	0	1,00	1,00	532	57	589	CONGAZ,COMRAT,CO	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Straseni	04.03.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	11:15:44 a.m.	0	0,17	0,17	2364	150	2514	ROSCANI,SIRETI,NEG	OST	IST	Transformator de putere
Straseni	04.03.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	11:16:24 a.m.	0	4,83	4,83	2364	150	2514	NEGRESTI,SIRET,SIRE	OST	AC	Transformator de putere
Straseni	04.03.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	11:32:00 a.m.	0	23,00	23,00	1843	118	1961	SIRETI,SIRET	OST	AC	Transformator de putere
Straseni	04.03.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	11:56:00 a.m.	0	244,00	244,00	163	3	166	SIRETI	OST	AC	Transformator de putere
Causeni	04.03.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	11:57:22 a.m.	0	163,65	163,65	0	2	2	CAINARI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:26:26 p.m.	0	0,33	0,33	321	31	352	HINCESTI,BOZIENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:27:06 p.m.	0	0,83	0,83	0	9	9	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:28:06 p.m.	0	0,50	0,50	1878	127	2005	BOZIENI,FIRLADENI,B	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:28:46 p.m.	0	0,17	0,17	14	10	24	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:29:02 p.m.	0	0,20	0,20	470	28	498	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:29:56 p.m.	0	0,17	0,17	0	17	17	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:30:26 p.m.	0	0,17	0,17	175	21	196	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:30:36 p.m.	0	0,33	0,33	3062	248	3310	HINCESTI,LOGANESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:31:06 p.m.	0	0,17	0,17	783	135	918	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:31:36 p.m.	0	0,33	0,33	1318	186	1504	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:32:06 p.m.	0	0,50	0,50	444	68	512	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:33:33 p.m.	0	0,43	0,43	33	6	39	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:33:36 p.m.	0	0,67	0,67	548	12	560	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:37:26 p.m.	0	4,67	4,67	548	12	560	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:37:46 p.m.	0	4,33	4,33	321	31	352	BOZIENI,HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:37:56 p.m.	0	4,50	4,50	0	9	9	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:38:16 p.m.	0	4,33	4,33	1878	127	2005	LAPUSNA,BUTENI,FIF	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:38:26 p.m.	0	4,33	4,33	14	10	24	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:39:06 p.m.	0	2,83	2,83	444	68	512	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:39:16 p.m.	0	2,50	2,50	1318	186	1504	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:39:26 p.m.	0	1,83	1,83	1286	169	1455	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:39:36 p.m.	0	1,50	1,50	3062	248	3310	HINCESTI,LOGANESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:39:46 p.m.	0	1,33	1,33	175	21	196	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:39:56 p.m.	0	1,00	1,00	0	17	17	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:52:16 p.m.	0	12,83	12,83	0	1	1	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	12:52:16 p.m.	0	14,83	14,83	0	8	8	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	1:05:26 p.m.	0	1,67	1,67	0	1	1	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	1:07:26 p.m.	0	19,35	19,35	0	8	8	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	1:07:26 p.m.	0	22,57	22,57	0	1	1	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	04.03.2025	PDC132 MAXIMOVCIA 35/10	15	1:50:29 p.m.	0	0,52	0,52	1121	106	1227	SAGAIADACUL DE SUS,T	IST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	04.03.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	1:55:41 p.m.	0	0,05	0,05	593	40	633	SIRETI,SIRET	OST	IST	Transformator de putere
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3/SECL5-SX686HN	4:19:00 p.m.	0	127,03	127,03	125	17	142	HINCESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	04.03.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-ITC003NS	4:49:08 p.m.	0	8,62	8,62	19	15	34	MIRZOAIA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Nisporeni	04.03.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-ITC003NS	4:49:08 p.m.	0	16,30	16,30	904	77	981	BURSUC	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Nisporeni	04.03.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-ITC003NS	4:57:09 p.m.	0	8,38	8,38	474	29	503	JURCENI,DOLNA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Nisporeni	04.03.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTL5-ITC003NS	5:07:00 p.m.	0	24,00	24,00	110	7	117	JURCENI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	04.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3/SECL5-SX686HN	6:24:02 p.m.	0	2,00	2,00	319	50	369	HINCESTI	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	05.03.2025	PD1IU	18	1:43:55 a.m.	0	0,10	0,10	475	71	546	IALOVENI	T	AC	Conturare la PT
Chisinau	05.03.2025	PD1IU	18	1:43:55 a.m.	0	1,50	1,50	255	58	313	IALOVENI	T	AC	Conturare la PT
Chisinau	05.03.2025	PD1IU	18	1:43:55 a.m.	0	48,30	48,30	255	58	313	IALOVENI	T	AC	Conturare la PT
Stefan-Voda	05.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	9:55:29 a.m.	0	0,17	0,17	0	19	19	TUODRA,OLANESTI,C	OST	AT	Manevre oper.p.localiz.avariiilor
Stefan-Voda	05.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6/SECL5-SX178SV	9:56:00 a.m.	0	180,87	180,87	0	1	1	PURCARI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	05.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	9:56:09 a.m.	0	22,50	22,50	882	63	945	OLANESTI,ANTONESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	05.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	10:18:59 a.m.	0	1,50	1,50	230	14	244	PURCARI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	05.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	10:18:59 a.m.	0	3,22	3,22	652	49	701	ANTONESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	05.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	10:21:09 a.m.	0	15,17	15,17	230	9	239	ANTONESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	05.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	10:21:09 a.m.	0	68,02	68,02	0	3	3	OLANESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	05.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	10:21:09 a.m.	0	103,20	103,20	0	1	1	PURCARI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	05.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	6	10										

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Anenii Noi	07.03.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	9:31:59 a.m.	0	0,17	0,17	741	141	882	ANENII NOI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	07.03.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	9:32:19 a.m.	0	0,33	0,33	1753	171	1924	CRETOAIA,ALBINITA,	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	07.03.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	9:35:20 a.m.	0	4,33	4,33	1753	171	1924	ALBINITA,TINTARENI,	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	07.03.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	9:39:50 a.m.	0	0,50	0,50	698	95	793	RUSENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	07.03.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	9:39:50 a.m.	0	1,30	1,30	1055	76	1131	CRETOAIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	07.03.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	9:40:30 a.m.	0	24,83	24,83	698	92	790	ALBINITA,ANENII NOI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	07.03.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	9:40:30 a.m.	0	25,50	25,50	0	3	3	RUSENI,ANENII NOI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.03.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	9:55:20 a.m.	0	1,67	1,67	515	62	577	ROSCANI,NEGRESTI,	OST	IST	Conductoare/Bucle
Straseni	07.03.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	9:55:20 a.m.	0	36,52	36,52	1023	49	1072	SACA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	07.03.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27/SECL5-SX664AN	10:06:00 a.m.	0	#####	#####	0	3	3	RUSENI,ANENII NOI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.03.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	10:06:00 a.m.	0	2,17	2,17	515	62	577	SACA,NEGRESTI,STR	OST	IST	Conductoare/Bucle
Straseni	07.03.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	10:11:00 a.m.	0	105,20	105,20	299	33	332	SACA,GHELAUZA,NE	OST	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	07.03.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	11:55:02 a.m.	0	1,17	1,17	216	29	245	STRASENI,NEGRESTI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Criuleni	07.03.2025	PDC132 MAXIMOVA 35/10	15	12:01:58 p.m.	0	0,52	0,52	1121	106	1227	DOLINNOE,DOLINNOE	IT	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	07.03.2025	PDC132 MAXIMOVA 35/10	15	12:23:21 p.m.	0	0,50	0,50	1121	106	1227	Dolinnoe,MAXIMOV	IT	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	07.03.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	3	1:13:28 p.m.	0	1,50	1,50	1274	65	1339	TOHATIN,OLONITA	T	IST	Suprasarcina
Criuleni	07.03.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	3	1:14:22 p.m.	0	0,60	0,60	1121	106	1227	OLONITA,DOLINNOE	IT	IST	Suprasarcina
Criuleni	07.03.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	3	1:27:00 p.m.	0	1,05	1,05	1720	140	1860	DOLINNOE,Dolinnoe	T	IST	Suprasarcina
Anenii Noi	07.03.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	4:18:27 p.m.	0	146,70	146,70	0	3	3	HIRBOVAT	OST	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	07.03.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	4:18:27 p.m.	0	157,70	157,70	0	2	2	HIRBOVAT	OST	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	07.03.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	9	6:54:39 p.m.	0	1,50	1,50	0	1	1	HIRBOVAT	OST	IST	Linie in cablu
Ialoveni	07.03.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	16	7:27:20 p.m.	0	32,52	32,52	1686	119	1805	HORESTI,ZIMBRENII	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Telenesti	07.03.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	10:51:04 p.m.	0	1,00	1,00	911	81	992	BRINZENII NOI,ORDA	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	08.03.2025	PDC176 UZMAS 110/10	5	1:05:26 a.m.	0	1,67	1,67	505	39	544	BOLOCANI,BOLOHAN	OST	IST	Linie in cablu JT
Orhei	08.03.2025	PDC176 UZMAS 110/10	5	1:07:00 a.m.	0	110,30	110,30	190	5	195	BOLOHAN	OST	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	08.03.2025	PDS2	21	2:01:28 a.m.	0	62,53	62,53	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	08.03.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	5	2:01:28 a.m.	0	21,77	21,77	1739	207	1946	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	08.03.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	5	2:01:28 a.m.	0	28,53	28,53	1778	217	1995	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	08.03.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	5	2:01:28 a.m.	0	41,53	41,53	216	33	249	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Orhei	08.03.2025	PDC176 UZMAS 110/10	5	2:55:08 a.m.	0	2,17	2,17	315	34	349	BOLOHANI,ORHEI,BC	OST	IST	Linie in cablu JT
Chisinau	08.03.2025	PD80	15	8:07:33 a.m.	0	40,65	40,65	786	66	852	CHISINAU	T	AC	Conturare la PT
Chisinau	08.03.2025	PD80	15	8:49:00 a.m.	0	51,00	51,00	248	21	269	CHISINAU	T	AC	Conturare la PT
Cimislia	08.03.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	3	10:03:36 a.m.	0	0,33	0,33	922	65	987	IURIEVCA,GRADISTE,	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	08.03.2025	PDC151 COJUSNA 35/10	2	2:14:20 p.m.	0	0,52	0,52	0	10	10	COJUSNA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	08.03.2025	PDC36 BACIOI 35/10	4/SEC5-PT128-T001	3:08:00 p.m.	0	67,00	67,00	95	4	99	BACIOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	08.03.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	9:24:08 p.m.	0	12,00	12,00	2815	276	3091	STRASENI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	09.03.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	7	1:11:57 a.m.	0	0,35	0,35	363	21	384	CHIPERCENI,PODGOI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Orhei	09.03.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	7	1:13:03 a.m.	0	0,12	0,12	945	96	1041	CUCURUZENI,CRIHAN	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Orhei	09.03.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	7	1:14:54 a.m.	0	0,32	0,32	1171	68	1239	BIESTI,SLOBOZIA-HOI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Orhei	09.03.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	7	1:15:25 a.m.	0	0,12	0,12	407	18	425	SLOBOZIA-HODOROC	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Calarasi	09.03.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTL5-ITC010CL-01	4:14:18 p.m.	0	86,02	86,02	396	40	436	PARCANI,SIPOTENII	IT	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	09.03.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	36	6:52:03 p.m.	0	0,02	0,02	1165	263	1428	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.03.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	36	6:52:26 p.m.	0	0,02	0,02	696	276	972	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.03.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	36	6:52:59 p.m.	0	0,02	0,02	775	81	856	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.03.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	36	6:53:19 p.m.	0	0,02	0,02	101	23	124	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.03.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	36	6:54:06 p.m.	0	0,02	0,02	326	145	471	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.03.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	36	6:54:30 p.m.	0	0,02	0,02	1364	211	1575	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.03.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	36	6:58:54 p.m.	0	0,02	0,02	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	09.03.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	8:29:52 p.m.	0	47,18	47,18	1081	70	1151	CAZANESTI,VADUL-L	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Telenesti	09.03.2025	PDC134 TALESTI 35/10	1/SEC5-PT296TL-T01	11:57:00 p.m.	0	8,00	8,00	134	10	144	LEUSENI	C	AC	Conturare la PT
Ialoveni	10.03.2025	PDC101 BARBAR 35/10	8/INTL5-ITC615IL	9:35:14 a.m.	0	0,95	0,95	1	1	2	FUNDUL GALBENII	IT	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Stefan-Voda	10.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	9:39:36 a.m.	0	0,17	0,17	505	25	530	OLANESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	10.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	10:35:47 a.m.	0	13,83	13,83	1080	68	1148	CROCMAZ	OST	AC	Alte defecte in red MT
Stefan-Voda	10.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	10:35:47 a.m.	0	29,22	29,22	402	34	436	TUDORA	OST	AC	Alte defecte in red MT
Stefan-Voda	10.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	10:35:47 a.m.	0	154,22	154,22	1068	69	1137	PALANCA	OST	AC	Alte defecte in red MT
Comrat	10.03.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20/SEC5-PT185CM-T0	10:44:00 a.m.	0	391,00	391,00	187	7	194	CHIRSOVA	C	AT	Accidente rutiere
Stefan-Voda	10.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	10:54:18 a.m.	0	4,33	4,33	1080	68	1148	CROCMAZ	OST	AC	Alte defecte in red MT
Stefan-Voda	10.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	11:04:28 a.m.	0	0,33	0,33	1080	68	1148	CROCMAZ	OST	IST	Alte defecte in red MT
Stefan-Voda	10.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	11:20:58 a.m.	0	5,67	5,67	0	19	19	CROCMAZ,TUDORA,	OST	AC	Alte defecte in red MT
Stefan-Voda	10.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	1:08:40 p.m.	0	1,00	1,00	1482	102	1584	CROCMAZ,TUDORA	OST	IST	Alte defecte in red MT
Ialoveni	10.03.2025	PDC101 BARBAR 35/10	8/INTL5-ITC615IL	1:49:44 p.m.	0	0,92	0,92	1	1	2	FUNDUL GALBENII	IT	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Anenii Noi	10.03.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	7:22:47 p.m.	0	52,18	52,18	0	3	3	HIRBOVAT	OST	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	10.03.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	8:04:00 p.m.	0	84,00	84,00	0	1	1	HIRBOVAT	OST	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	10.03.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	8:28:08 p.m.	0	3,00	3,00	0	2	2	HIRBOVAT	OST	IST	Linie in cablu
Anenii Noi	10.03.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	8:56:38 p.m.	0	1,83	1,83	0	2	2	HIRBOVAT	OST	IST	Linie in cablu
Anenii Noi	10.03.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	9:12:29 p.m.	0	1,67	1,67	0	2	2	HIRBOVAT	OST	IST	Linie in cablu
Anenii Noi	10.03.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	9:26:19 p.m.	0	1,17	1,17	0	2	2	HIRBOVAT	OST	IST	Linie in cablu
Telenesti	10.03.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18/INTL5-ITC001TL	11:46:38 p.m.	0	0,02	0,02	1026	69	1095	BANESTI,BANESTII	VI	OST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Orhei	11.03.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3/SECL5-SX845OR	2:15:00 p.m.	0	3869,00	3869,00	0	1	1	SERCANI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	11.03.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	7	3:03:45 a.m.	3	0,33	3,33	366	28	394	CAUSENI	OST	IST	Necunoscuta
Causeni	11.03.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	15	3:03:55 a.m.	3	0,50	3,50	2478	143	2621	STEFANESTI,URSOAIA	OST	IST	

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Ceadir-Lunga	13.03.2025	PDC249 BAURCI 110/10	3	10:46:24 a.m.	0	0,17	0,17	767	52	819	BAURCI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	13.03.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	15	11:43:26 a.m.	0	54,57	54,57	0	14	14	GHIDIGHICI, CHISINAU	T	AT	Escavari
Cimislia	13.03.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	12:49:40 p.m.	0	0,52	0,52	57	13	70	CIMISLIA -PERIFERIE,	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	13.03.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	12:53:36 p.m.	0	12,88	12,88	394	44	438	ANINI, LAPUSNA	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	13.03.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	12:53:36 p.m.	0	171,73	171,73	720	40	760	BALCEANA, NEGREA	OST	AT	Persoane neautorizate
Ialoveni	13.03.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	1:13:35 p.m.	0	0,50	0,50	1459	81	1540	CARBUNA, REZENI, RA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	13.03.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	1:27:59 p.m.	0	1,20	1,20	511	32	543	TATARESTI, ZUBRESTI	OST	IST	Necunoscute
Cimislia	13.03.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	1:54:52 p.m.	0	0,50	0,50	57	13	70	CIMISLIA PERIFERIA,	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	13.03.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	2:05:08 p.m.	0	4,33	4,33	1988	149	2137	TIGHECI, SARATA NOU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	13.03.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	2:05:15 p.m.	0	0,50	0,50	1459	81	1540	CARBUNA, REZENI, RA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	13.03.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	2:10:08 p.m.	0	1,00	1,00	1089	71	1160	TIGHECI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Leova	13.03.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	2:10:08 p.m.	0	1,35	1,35	899	78	977	CUPCUI, SARATA NOU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	13.03.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	2:11:08 p.m.	0	0,52	0,52	1459	81	1540	RAZENI, REZENI, CARB	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	13.03.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	2:11:48 p.m.	0	12,37	12,37	477	44	521	SARATA NOUA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	13.03.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	2:11:48 p.m.	0	18,10	18,10	422	34	456	SARATA NOUA, CUPC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	13.03.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	2:12:15 p.m.	0	1,17	1,17	1459	81	1540	RAZENI, CARBUNA, RE	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	13.03.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	2:12:31 p.m.	0	0,50	0,50	57	13	70	COSTANGALIA, CIMIS	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	13.03.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	2:17:34 p.m.	0	0,50	0,50	1459	81	1540	CARBUNA, REZENI, RA	T	IST	Necunoscute
Ialoveni	13.03.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	2:18:05 p.m.	0	1,02	1,02	1459	81	1540	RAZENI, REZENI, CARB	T	IST	Necunoscute
Leova	13.03.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	2:24:37 p.m.	0	5,28	5,28	477	44	521	SARATA NOUA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	13.03.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTLS-REC001CR	2:26:10 p.m.	0	0,93	0,93	1400	105	1505	CIOPLENI, HRUSOVA,	T	IST	Soc
Criuleni	13.03.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTLS-REC001CR	2:27:30 p.m.	0	13,45	13,45	1400	105	1505	ZAICANA, GHIANUL N	T	AT	Soc
Straseni	13.03.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	7	2:28:30 p.m.	0	1,13	1,13	1177	95	1272	LOZOVA, SADOVA, VO	T	IST	Necunoscute
Leova	13.03.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	2:32:31 p.m.	0	8,17	8,17	638	51	689	CUPCUI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	13.03.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	2:32:31 p.m.	0	16,38	16,38	261	27	288	CUPCUI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	13.03.2025	PDC150 STRASENI 35/10	3	2:37:34 p.m.	0	2,27	2,27	4653	390	5043	STRASENI	T	IST	Separator
Straseni	13.03.2025	PDC150 STRASENI 35/10	3	2:37:34 p.m.	0	45,63	45,63	146	14	160	STRASENI	T	AC	Separator
Ceadir-Lunga	13.03.2025	PDC249 BAURCI 110/10	3	2:38:28 p.m.	0	0,17	0,17	767	52	819	BAURCI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	13.03.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	2:44:41 p.m.	0	4,22	4,22	638	51	689	CUPCUI, SARATA NOU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	13.03.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	2:49:13 p.m.	0	7,08	7,08	766	69	835	SARATA NOUA, CUPC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	13.03.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	2:49:13 p.m.	0	69,18	69,18	133	9	142	CUPCUI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	13.03.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTLS-REC001CR	2:50:31 p.m.	0	29,83	29,83	750	47	797	CIOPLENI, HRUSOVA,	T	AT	Soc
Criuleni	13.03.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTLS-REC001CR	2:50:31 p.m.	0	116,48	116,48	650	58	708	ZAICANA	T	AT	Soc
Leova	13.03.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	3:00:28 p.m.	0	1,95	1,95	766	69	835	SARATA NOUA, CUPC	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	13.03.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	3:01:11 p.m.	0	0,52	0,52	1459	81	1540	RAZENI, CARBUNA, RA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	13.03.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	3:03:01 p.m.	0	0,95	0,95	766	69	835	SARATA NOUA, CUPC	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	13.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-REC005HN	3:03:31 p.m.	0	0,38	0,38	750	56	806	BUTENI, FIRLADENI, B	OST	IST	Izolator
Hincesti	13.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-REC005HN	3:04:49 p.m.	0	0,83	0,83	0	9	9	HINCESTI	OST	IST	Izolator
Hincesti	13.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-REC005HN	3:06:19 p.m.	0	0,33	0,33	1877	127	2004	FIRLADENI, BUTENI, B	OST	IST	Izolator
Hincesti	13.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-REC005HN	3:06:59 p.m.	0	0,50	0,50	321	31	352	BOZIENI, HINCESTI	OST	IST	Izolator
Hincesti	13.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-REC005HN	3:08:09 p.m.	0	0,33	0,33	0	19	19	FUNDUL GALBENEL, H	OST	IST	Izolator
Ialoveni	13.03.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	3:08:39 p.m.	0	0,52	0,52	1459	81	1540	RAZENI, REZENI, CARB	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	13.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-REC005HN	3:08:59 p.m.	0	0,30	0,30	175	21	196	HINCESTI	OST	IST	Izolator
Hincesti	13.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-REC005HN	3:09:29 p.m.	0	0,17	0,17	3064	247	3311	LOGANESTI, HINCESTI	OST	IST	Izolator
Hincesti	13.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-REC005HN	3:09:49 p.m.	0	0,50	0,50	786	135	921	HINCESTI	OST	IST	Izolator
Hincesti	13.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-REC005HN	3:10:29 p.m.	0	0,17	0,17	1318	186	1504	HINCESTI	OST	IST	Izolator
Hincesti	13.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-REC005HN	3:10:49 p.m.	0	0,50	0,50	444	67	511	HINCESTI	OST	IST	Izolator
Hincesti	13.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-REC005HN	3:11:39 p.m.	0	0,17	0,17	1051	46	1097	HINCESTI	OST	IST	Izolator
Hincesti	13.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-REC005HN	3:12:19 p.m.	0	0,33	0,33	321	31	352	HINCESTI, BOZIENI	OST	IST	Izolator
Hincesti	13.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-REC005HN	3:12:50 p.m.	0	0,65	0,65	0	9	9	HINCESTI	OST	IST	Izolator
Ialoveni	13.03.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	3:12:50 p.m.	0	0,52	0,52	1459	81	1540	RAZENI, CARBUNA, RA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	13.03.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	3:14:30 p.m.	0	1,17	1,17	1459	81	1540	RAZENI, RAZENI, CARB	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	13.03.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	3:16:24 p.m.	0	0,50	0,50	1459	81	1540	RAZENI, RAZENI, CARB	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	13.03.2025	PDC150 STRASENI 35/10	3	3:22:22 p.m.	0	0,83	0,83	4653	390	5043	STRASENI	T	IST	Separator
Ialoveni	13.03.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	3:23:45 p.m.	0	0,50	0,50	1459	81	1540	CARBUNA, REZENI, RA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	13.03.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	3:27:12 p.m.	0	0,50	0,50	1459	81	1540	RAZENI, CARBUNA, RA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	13.03.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	3:32:09 p.m.	0	0,17	0,17	1255	95	1350	CARPINENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	13.03.2025	PDC249 BAURCI 110/10	3	3:32:19 p.m.	0	0,17	0,17	767	52	819	BAURCI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	13.03.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	3:35:25 p.m.	0	0,52	0,52	0	2	2	CAINARI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	13.03.2025	PDC121 CAINARI 35/10	7	3:36:30 p.m.	0	0,52	0,52	1836	100	1936	REZENI, CAINARI, CAR	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Calarasi	13.03.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	19	3:37:19 p.m.	0	32,35	32,35	1074	61	1135	VARZARESTI NOI, NIS	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ceadir-Lunga	13.03.2025	PDC249 BAURCI 110/10	3	3:42:49 p.m.	0	0,17	0,17	767	52	819	BAURCI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	13.03.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	3:44:14 p.m.	0	0,50	0,50	57	13	70	COSTANGALIA, CIMIS	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	13.03.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	21	3:45:38 p.m.	0	1,32	1,32	57	13	70	CIMISLIA, CIMISLIA PE	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	13.03.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	3:49:08 p.m.	0	3,07	3,07	380	42	422	DUBOVCA, SARATA G	AT	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	13.03.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	3:52:12 p.m.	0	12,92	12,92	88	16	104	DUBOVCA, BOZIENI, S	T	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	13.03.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	3:52:12 p.m.	0	237,80	237,80	292	26	318	BOZIENI	T	AT	Persoane neautorizate
Causeni	13.03.2025	PDC121 CAINARI 35/10	7	3:52:25 p.m.	0	0,52	0,52	985	69	1054	CAINARI, CARBUNA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ceadir-Lunga	13.03.2025	PDC249 BAURCI 110/10	3	3:54:20 p.m.	0	0,17	0,17	767	52	819	BAURCI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	13.03.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	3:54:40 p.m.	0	27,50	27,50	915	73	988	LEUSENI, CARPINENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Causeni	13.03.2025	PDC121 CAINARI 35/10	7	3:56:20 p.m.	0	0,50	0,50							

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (T <sub>i</sub> ), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	13.03.2025	PD91	10	6:03:21 p.m.	0	56,20	56,20	206	15	221	DOBRUJA,SINGERA	DT	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	13.03.2025	PD91	10	6:03:30 p.m.	0	55,88	55,88	603	44	647	DOBROGEA, SINGERA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Stefan-Voda	13.03.2025	PDC156 RASCAIETI NOI 110/10	3	6:24:02 p.m.	0	0,50	0,50	1270	81	1351	CIOBURCIU, RASCAIETI	OST	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	13.03.2025	PDC156 RASCAIETI NOI 110/10	3	6:25:32 p.m.	0	22,68	22,68	1270	81	1351	RASCAIETI, PURCARI	OST	AT	Necunoscut
Ialoveni	13.03.2025	PDC105 VARATIC 35/10	12	6:39:07 p.m.	0	0,63	0,63	678	57	735	HOMUTEANOVCA, MATI	T	AT	Siguranta fuzibila
Straseni	13.03.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	SECS-PT72ST-T01-4	0	22,00	22,00	143	7	150	SACA	C	AT	Separator cu pîrghie
Calarasi	13.03.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	7:42:44 p.m.	0	0,18	0,18	2921	160	3081	TEMELEUTI, URSARI	OST	IST	Soc
Hincesti	13.03.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	7:48:23 p.m.	0	0,63	0,63	463	31	494	BOZIENI, LAPUSNA	T	AT	Persoane neautorizate
Calarasi	13.03.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	7:52:42 p.m.	0	0,60	0,60	2921	160	3081	BUDA, CABAESTI, PETICENI	OST	IST	Soc
Calarasi	13.03.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	7:52:42 p.m.	0	5,22	5,22	1693	107	1800	PETICENI	OST	AT	Soc
Calarasi	13.03.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	7:52:42 p.m.	0	716,08	716,08	1228	53	1281	VOLCINET	OST	AT	Soc
Hincesti	13.03.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	9:18:29 p.m.	0	1,07	1,07	88	14	102	BOZIENI, DUBOVCA, S	T	AT	Persoane neautorizate
Anenii Noi	13.03.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4	IF5-PT642ZAN-IF529	0	66,00	66,00	144	16	160	GEAMANA	C	AT	Alte defecte in red JT
Calarasi	13.03.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	7:52:42 p.m.	0	2,33	2,33	1693	109	1802	BUDA, CABAESTI, SIPO	OST	IST	Soc
Calarasi	13.03.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	7:52:42 p.m.	0	9,07	9,07	1693	109	1802	VALCINET, URSARI, BU	OST	AT	Soc
Calarasi	14.03.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	7:52:42 p.m.	0	1,08	1,08	1693	109	1802	BUDA, TEMELEUTI, VA	OST	IST	Soc
Chisinau	14.03.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	27	IF5-PT1764-IF06-0	0	2,00	2,00	1307	144	1451	CHISINAU	C	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Orhei	14.03.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	11	7:32:17 a.m.	0	27,17	27,17	1126	67	1193	SELISTE, LUCASEUCA,	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Calarasi	14.03.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	7:52:42 p.m.	0	0,38	0,38	1693	107	1800	VALCINET, URSARI, TE	OST	IST	Soc
Calarasi	14.03.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	7:52:42 p.m.	0	2,68	2,68	1693	107	1800	CABAESTI, PETICENI,	OST	IST	Soc
Anenii Noi	14.03.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	7:52:42 p.m.	0	3,72	3,72	1693	107	1800	BUDA, NOVACI, CABA	OST	AT	Soc
Chisinau	14.03.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	9	10:11:09 a.m.	0	1,50	1,50	0	2	2	HIRBOVAT	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Chisinau	14.03.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	41	PD3C3/3/41-PT267/	0	68,00	68,00	886	97	983	CHISINAU	C	AT	Escavari
Chisinau	14.03.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	41	PD3C3/3/41-PT267/	0	95,00	95,00	0	4	4	CHISINAU	C	AT	Escavari
Cimislia	14.03.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	6:31:45 p.m.	0	23,38	23,38	695	61	756	TOPALA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cimislia	14.03.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	6:31:45 p.m.	0	45,07	45,07	215	11	226	CENAC	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cimislia	14.03.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	6:31:45 p.m.	0	45,25	45,25	79	9	88	CENAC	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cimislia	14.03.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	7:15:49 p.m.	0	1,00	1,00	695	61	756	CIMISLIA, TOPALA, CE	OST	IST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cimislia	14.03.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	7:19:00 p.m.	0	211,00	211,00	79	9	88	CENAC	C	AT	Alte defecte in red JT
Cimislia	15.03.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	7:19:00 p.m.	0	137,00	137,00	79	9	88	CENAC	C	AT	Alte defecte in red JT
Ialoveni	15.03.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	4:44:14 p.m.	0	0,52	0,52	1339	78	1417	MILESTII MICI, PIATRA	T	IST	Conturare la PT
Ialoveni	15.03.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5	4:45:32 p.m.	0	0,85	0,85	1339	78	1417	PIATRA ALBA, MILEST	T	IST	Conturare la PT
Chisinau	15.03.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	5	5:29:35 p.m.	0	23,22	23,22	1810	248	2058	CHISINAU	T	AT	Linie in cablu
Chisinau	15.03.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	5	5:29:35 p.m.	0	28,42	28,42	182	48	230	CHISINAU	T	AT	Linie in cablu
Hincesti	15.03.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	6:45:54 p.m.	0	0,67	0,67	1114	84	1198	RUSCA, BALCEANA, AN	OST	AT	Accidente rutiere
Hincesti	15.03.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	6:46:34 p.m.	0	1,83	1,83	915	73	988	LEUSENI, CARPINENI	OST	AT	Accidente rutiere
Hincesti	15.03.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	6:48:54 p.m.	0	25,17	25,17	915	73	988	CARPINENI, LEUSENI	OST	AT	Accidente rutiere
Hincesti	15.03.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	7:14:34 p.m.	0	23,85	23,85	915	73	988	LEUSENI, CARPINENI	OST	AT	Accidente rutiere
Hincesti	15.03.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	7:38:45 p.m.	0	21,17	21,17	437	23	460	CARPINENI, LEUSENI	OST	AT	Accidente rutiere
Hincesti	15.03.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	7:38:45 p.m.	0	32,25	32,25	478	50	528	CARPINENI	OST	AT	Accidente rutiere
Hincesti	15.03.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	8:00:25 p.m.	0	22,68	22,68	437	20	457	CARPINENI, LEUSENI	OST	AT	Accidente rutiere
Hincesti	15.03.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	8:00:25 p.m.	0	197,40	197,40	0	3	3	CARPINENI	OST	AT	Accidente rutiere
Hincesti	15.03.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	8:09:25 p.m.	0	2,33	2,33	1255	95	1350	CARPINENI	OST	IST	Accidente rutiere
Hincesti	15.03.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3	11:15:29 p.m.	0	2,33	2,33	437	20	457	LEUSENI, CARPINENI	OST	IST	Accidente rutiere
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	1:41:51 a.m.	0	0,33	0,33	431	25	456	BUGEAC, DEZGHINGEA	OST	IST	Linie in cablu
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	1:42:31 a.m.	0	0,17	0,17	532	60	592	COMRAT, SADI, COM	OST	IST	Linie in cablu
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	1:43:01 a.m.	0	25,68	25,68	532	60	592	CONGAZCIC, CONGAZ	OST	AT	Linie in cablu
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	2:09:02 a.m.	0	1,00	1,00	532	60	592	SADIC, CONGAZCIC, CO	OST	IST	Linie in cablu
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	2:10:12 a.m.	0	8,17	8,17	351	35	386	COMRAT, CONGAZCIC	OST	AT	Linie in cablu
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	2:10:12 a.m.	0	8,83	8,83	181	25	206	SADIC, CONGAZ, CON	OST	AT	Linie in cablu
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	2:19:22 a.m.	0	11,67	11,67	180	21	201	CONGAZ, CONGAZCIC	OST	AT	Linie in cablu
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	2:19:22 a.m.	0	15,17	15,17	0	3	3	CONGAZCIC, SADI, CO	OST	AT	Linie in cablu
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	2:19:22 a.m.	0	17,63	17,63	1	1	2	DUDULESTI	OST	AT	Linie in cablu
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	2:19:42 a.m.	0	11,33	11,33	351	35	386	CONGAZCIC, COMRAT	OST	AT	Linie in cablu
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	2:34:52 a.m.	0	65,35	65,35	0	3	3	SADIC, CONGAZCIC	OST	AT	Linie in cablu
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	3:40:23 a.m.	0	12,68	12,68	0	3	3	SADIC, CONGAZCIC	OST	AT	Linie in cablu
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	4:14:34 a.m.	0	1,17	1,17	0	3	3	SADIC, CONGAZCIC	OST	IST	Linie in cablu
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	4:16:04 a.m.	0	147,22	147,22	0	3	3	CONGAZCIC, SADI, CO	OST	AT	Linie in cablu
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	6:43:27 a.m.	0	8,67	8,67	0	3	3	CONGAZCIC, SADI, CO	OST	AT	Linie in cablu
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	7:38:08 a.m.	0	0,17	0,17	598	43	641	SADIC	OST	IST	Linie in cablu
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	7:38:08 a.m.	0	61,35	61,35	0	3	3	SADIC, CONGAZCIC	OST	AT	Linie in cablu
Comrat	16.03.2025	PDC235 JBI 110/10	27	8:49:29 a.m.	0	57,52	57,52	0	3	3	CONGAZCIC	OST	AT	Linie in cablu
Chisinau	16.03.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	3	8:31:35 a.m.	0	0,70	0,70	717	43	760	CHISINAU, CODRU	T	AT	Izolator
Cahul	16.03.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	7	11:04:01 a.m.	0	328,93	328,93	0	5	5	CAHUL	OST	AT	Accidente rutiere
Comrat	16.03.2025	PDC234 SADI 110/10	6	1:35:04 p.m.	0	45,02	45,02	598	43	641	SADIC	OST	AT	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	16.03.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4	1:50:02 p.m.	0	0,50	0,50	1257	82	1339	GEAMANA, CRETOAIA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	16.03.2025	PDC105 VARATIC 35/10	12	1:50:02 p.m.	0	0,50	0,50	678	58	736	HOMUTEANOVCA, GA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	16.03.2025	PDC126 LEOVA 110/35/10	5	1:59:44 p.m.	0	0,67	0,67	1089	69	1158	FILIPENI, ROMANOVCA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	16.03.2025	PD92	11	2:25:01 p.m.	0	0,12	0,12	608	27	635	SINGERA, DOBROGEA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	16.03.2025	PDC131 FLORENI 35/10	13	2:26:02 p.m.	0	0,85	0,85	693	42	735	FLORENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	16.03.2025	PDC131 FLORENI 35/10	13	2:27:53 p.m.	0	63,72	63,72	693	41	734	FLORENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	16.03.2025	PDC131 FLORENI 35/10	13	2:27:53 p.m.	0	149,12	149,12	0	1	1	FLORENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau														

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Orhei	16.03.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	7	11:42:51 p.m.	0	130,30	130,30	363	17	380	PODGORENI	T	AC	Isolator
Orhei	17.03.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	7	1:52:07 a.m.	0	1,03	1,03	0	4	4	PODGORENI,CHIPERCENI	T	IST	Isolator
Chisinau	17.03.2025	PDC18 ALFA 110/10	37	6:56:12 a.m.	0	2,03	2,03	2752	142	2894	DURLESTI,CHISINAU	T	IST	Necunoscut
Chisinau	17.03.2025	PDC18 ALFA 110/10	43/IF5-PT8306-IF03-0	9:30:00 a.m.	0	2,00	2,00	22	12	34	DUMBRAVA,DURLESTI	C	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	17.03.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	31/IF5-PT1692-IF04-0	5:44:00 p.m.	0	29,00	29,00	0	1	1	BACIOI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	17.03.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	18	5:45:54 p.m.	0	0,17	0,17	457	39	496	ECATERINOVCA,VALEA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	17.03.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	4	7:44:37 p.m.	0	0,07	0,07	665	126	791	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	17.03.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	4	7:45:09 p.m.	0	0,02	0,02	907	245	1152	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	17.03.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	4	7:45:26 p.m.	0	0,02	0,02	1069	122	1191	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	17.03.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	6	8:01:44 p.m.	0	0,35	0,35	380	29	409	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	17.03.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	6	8:02:29 p.m.	0	0,30	0,30	582	66	648	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	17.03.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	6	8:03:14 p.m.	0	1,03	1,03	107	27	134	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	17.03.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	6	8:03:47 p.m.	0	0,12	0,12	962	95	1057	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Orhei	17.03.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	8:52:20 p.m.	0	1,88	1,88	1104	67	1171	MIRZESTI,MIRZACI,BALTATA	T	IST	Necunoscut
Orhei	17.03.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	9:01:44 p.m.	0	20,05	20,05	1104	67	1171	MIRZESTI,JORA DE JOS	T	AC	Necunoscut
Hincesti	17.03.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	9:09:39 p.m.	0	3,23	3,23	865	63	928	CARACUI,SARATA GALBENA	T	AC	Alte defecte in red MT
Hincesti	17.03.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	9:09:39 p.m.	0	50,10	50,10	429	19	448	CARACUI	T	AC	Alte defecte in red MT
Orhei	17.03.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	9:22:46 p.m.	0	21,35	21,35	1104	67	1171	BULAIESTI,JORA DE JOS	T	AC	Necunoscut
Criuleni	17.03.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15	9:34:59 p.m.	0	0,22	0,22	366	25	391	VADULENI,BALTATA	T	IST	Accidente rutiere
Criuleni	17.03.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15	9:35:21 p.m.	0	53,50	53,50	366	25	391	BALTATA,BALABANEI	T	AT	Accidente rutiere
Orhei	17.03.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	9:50:33 p.m.	0	0,48	0,48	0	6	6	JORA DE JOS,JORA DE JOS	T	IST	Necunoscut
Orhei	17.03.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	9:50:33 p.m.	0	12,52	12,52	262	8	270	JORA DE JOS	T	AC	Necunoscut
Orhei	17.03.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	9:50:33 p.m.	0	22,88	22,88	354	22	376	BULAIESTI	T	AC	Necunoscut
Orhei	17.03.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	9:50:33 p.m.	0	36,25	36,25	398	27	425	MIRZESTI	T	AC	Necunoscut
Orhei	17.03.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	9:50:33 p.m.	0	49,27	49,27	90	4	94	MIRZESTI	T	AC	Necunoscut
Orhei	17.03.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	9:51:09 p.m.	0	11,92	11,92	0	6	6	JORA DE MILOC,JORA DE JOS	T	AC	Necunoscut
Hincesti	17.03.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	9:57:26 p.m.	0	2,32	2,32	865	63	928	SARATA GALBENA,CHISINAU	T	IST	Alte defecte in red MT
Orhei	17.03.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	10:03:20 p.m.	0	10,10	10,10	262	14	276	BULAIESTI,JORA DE JOS	T	AC	Necunoscut
Orhei	17.03.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	10:13:43 p.m.	0	13,08	13,08	616	36	652	JORA DE JOS,JORA DE JOS	T	AC	Necunoscut
Orhei	17.03.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	10:27:12 p.m.	0	12,62	12,62	969	53	1022	MIRZESTI,MIRZACI	T	AC	Necunoscut
Orhei	17.03.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	10:27:12 p.m.	0	28,50	28,50	45	10	55	MIRZESTI	T	AC	Necunoscut
Criuleni	17.03.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15	10:28:51 p.m.	0	5,72	5,72	366	19	385	VADULENI	T	AT	Accidente rutiere
Criuleni	17.03.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15	10:28:51 p.m.	0	6,62	6,62	0	6	6	CIMISENI	T	AT	Accidente rutiere
Criuleni	17.03.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15	10:34:52 p.m.	0	15,40	15,40	366	18	384	VADULENI,BALTATA	T	AT	Accidente rutiere
Criuleni	17.03.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15	10:34:52 p.m.	0	554,13	554,13	0	1	1	BALTATA	T	AT	Accidente rutiere
Orhei	17.03.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	10:41:40 p.m.	0	14,03	14,03	1059	57	1116	JORA DE JOS,JORA DE JOS	T	AC	Necunoscut
Orhei	17.03.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	11:09:00 p.m.	0	31,00	31,00	153	8	161	MIRZESTI	T	AC	Necunoscut
Orhei	17.03.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	11:14:00 p.m.	0	14,00	14,00	200	9	209	MIRZESTI	T	AC	Necunoscut
Causeni	18.03.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:33:58 a.m.	0	0,20	0,20	1312	116	1428	BAURCI,CIUFLRESTI,CAINARI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Causeni	18.03.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:34:20 a.m.	0	279,85	279,85	0	2	2	CAINARI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	18.03.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:34:56 a.m.	0	0,22	0,22	1312	116	1428	CHIRCAIESTI,NOI,CIUFLESTI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Causeni	18.03.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3/INTLS-REC001CS	10:38:24 a.m.	0	27,27	27,27	330	27	357	CIUFLESTI	T	AT	Soc
Causeni	18.03.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3/INTLS-REC001CS	11:05:49 a.m.	0	166,37	166,37	330	27	357	CIUFLESTI	T	AT	Soc
Canemir	18.03.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12/SECLS-S012CN	11:46:00 a.m.	0	2,00	2,00	1271	93	1364	BAIMACLIA,CHIOSELI	C	IST	Caleta creanga pe LEA
Criuleni	18.03.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	14	12:37:46 p.m.	0	0,20	0,20	432	31	463	JEVRENI,DUBASARII	T	IST	Isolator
Criuleni	18.03.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	14	12:38:08 p.m.	0	0,20	0,20	837	47	884	MASCAUTI,BALASESTI	T	IST	Isolator
Criuleni	18.03.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	14	12:38:55 p.m.	0	0,12	0,12	1125	62	1187	USTIA	T	IST	Isolator
Criuleni	18.03.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	14	12:39:22 p.m.	0	0,20	0,20	0	6	6	HOLERCANI	T	IST	Isolator
Criuleni	18.03.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	14	12:41:04 p.m.	0	0,33	0,33	0	2	2	HOLERCANI	T	IST	Isolator
Criuleni	18.03.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	14	12:41:48 p.m.	0	0,25	0,25	813	49	862	HOLERCANI	T	IST	Isolator
Criuleni	18.03.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	14	12:42:16 p.m.	0	2,00	2,00	545	42	587	MASCAUTI,HOLERCANI	T	IST	Isolator
Criuleni	18.03.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	14	12:44:27 p.m.	0	16,10	16,10	545	42	587	HOLERCANI,MASCAUTI	T	AC	Isolator
Anenii Noi	18.03.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	9	12:44:54 p.m.	0	2,00	2,00	0	2	2	HIRBOVAT	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Criuleni	18.03.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	14	1:00:40 p.m.	0	15,18	15,18	0	3	3	MASCAUTI,HOLERCANI	T	AC	Isolator
Criuleni	18.03.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	14	1:00:40 p.m.	0	21,33	21,33	545	39	584	MASCAUTI	T	AC	Isolator
Chisinau	18.03.2025	PD101	13	1:15:28 p.m.	0	32,53	32,53	1005	160	1165	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.03.2025	PD101	13	1:15:28 p.m.	0	52,53	52,53	108	11	119	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.03.2025	PD101	13	1:15:28 p.m.	0	55,53	55,53	25	7	32	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.03.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	13	1:15:28 p.m.	0	12,53	12,53	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Criuleni	18.03.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	14	1:16:57 p.m.	0	141,37	141,37	0	3	3	HOLERCANI,MASCAUTI	T	AC	Isolator
Criuleni	18.03.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	16	1:21:45 p.m.	0	0,58	0,58	837	47	884	MASCAUTI,BALASESTI	T	IST	Isolator
Chisinau	18.03.2025	PD101	13	2:08:00 p.m.	0	3,00	3,00	108	11	119	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Cimislia	18.03.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	2:34:46 p.m.	0	0,17	0,17	2	17	19	CENAC,CIMISLIA,CIMISLIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cimislia	18.03.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	2:35:16 p.m.	0	0,17	0,17	989	84	1073	CIMISLIA,DIMITROVCA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cimislia	18.03.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	2:36:46 p.m.	0	1,00	1,00	989	84	1073	CENAC,TOPALA,CIMISLIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cimislia	18.03.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	2:38:06 p.m.	0	0,17	0,17	590	41	631	CIUCUR-MINGIR,CIMISLIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cimislia	18.03.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	26	2:38:26 p.m.	0	1,00	1,00	1014	81	1095	CIMISLIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	18.03.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	10/SECS-PT151HN-T0	3:10:00 p.m.	0	58,00	58,00	47	3	50	MARCHET	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Nisporeni	18.03.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/IF5-PT301NS-IF235	4:32:00 p.m.	0	42,00	42,00	465	24	489	SOLTANESTI	C	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	18.03.2025	PDC139 CIMISLIA 110/35/10	23	4:36:00 p.m.	0	75,00	75,00	854	68	922	CIMISLIA	OST	AC	Isolator
Chisinau	18.03.2025	PDC36 BACIOI 35/10	13	6:37:19 p.m.	0	0,77	0,77	832	84	916	BACIOI,BRAILA,STRAIT	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	18.03.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	9	6:46:41 p.m.	0	1,50	1,50	0	2	2	HIRBOVAT	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Leova	18.03.2025	PDC216 LEOVA 1												

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Orhei	20.03.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	8:21:23 p.m.	25	0,68	25,68	896	89	985	ORHEI,MITOC,PELIVA	OST	IST	Statii electrice
Orhei	20.03.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	8:25:44 p.m.	0	0,67	0,67	2488	160	2648	ORHEI	OST	IST	Statii electrice
Orhei	20.03.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	8:26:34 p.m.	20	0,33	20,33	1329	115	1444	CISMEA,ORHEI,PELIV	OST	IST	Statii electrice
Orhei	20.03.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	28	8:45:34 p.m.	0	17,33	17,33	2185	135	2320	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	20.03.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	28	8:45:34 p.m.	0	22,43	22,43	0	2	2	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	20.03.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	28	8:45:34 p.m.	0	26,43	26,43	115	10	125	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	20.03.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	28	8:45:34 p.m.	0	38,43	38,43	188	13	201	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Causeni	20.03.2025	PDC116 SALTUTA 35/10	7/SECL5-S330CS	9:07:39 p.m.	0	0,77	0,77	912	69	981	SALTUTA,TOCUZ	C	IST	Accidente rutiere
Chisinau	21.03.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	10	6:58:30 a.m.	0	33,48	33,48	3371	381	3752	CHISINAU	T	AT	Manevre gresite a pers.consumat.
Vulcanesti	21.03.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	9:25:07 a.m.	0	1,00	1,00	461	55	516	VULCANESTI,ALEXAN	OST	IST	Isolator
Cimislia	21.03.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	1	11:57:17 a.m.	0	0,93	0,93	616	156	772	CIMISLIA	T	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Cimislia	21.03.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	1	11:58:14 a.m.	0	56,78	56,78	526	153	679	CIMISLIA	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Cimislia	21.03.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	1	11:58:14 a.m.	0	236,55	236,55	90	3	93	CIMISLIA	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Nisporeni	21.03.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:00:50 p.m.	0	2,17	2,17	707	74	781	ODAIJA,SISCANI,NISPO	OST	IST	Necunoscut
Cimislia	21.03.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	1	12:53:51 p.m.	0	1,17	1,17	1422	96	1518	CIMISLIA	T	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Comrat	21.03.2025	PDC234 SADC 110/10	10	2:19:03 p.m.	0	36,17	36,17	128	13	141	CHIRSOVA,CHIRSOV	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Comrat	21.03.2025	PDC234 SADC 110/10	10	2:19:03 p.m.	0	84,18	84,18	452	20	472	CHIRSOVA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Comrat	21.03.2025	PDC234 SADC 110/10	10	2:19:03 p.m.	0	84,95	84,95	382	34	416	CHIRSOVA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Comrat	21.03.2025	PDC234 SADC 110/10	10	2:55:33 p.m.	0	47,68	47,68	128	13	141	CHIRSOVA,CHIRSOV	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Criuleni	21.03.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTLS-REC001CR	4:02:34 p.m.	0	0,33	0,33	1399	105	1504	BOSCAN,GOIANUL	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	21.03.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTLS-REC001CR	4:07:11 p.m.	0	0,35	0,35	1399	105	1504	ZACANA,BOSCAN,CA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	21.03.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	49	4:22:28 p.m.	0	45,53	45,53	1016	93	1109	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	21.03.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	63	4:22:28 p.m.	0	22,53	22,53	884	217	1101	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Taraclia	21.03.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	10/SECS-PT60TR-T01	9:10:00 p.m.	0	4139,00	4139,00	0	1	1	TARACLIA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	22.03.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	24	9:07:23 a.m.	0	2,33	2,33	3	5	8	CAUSENI	OST	IST	Necunoscut
Ceadir-Lunga	22.03.2025	PDC261 TOMAI 110/10	13	11:25:00 a.m.	0	40,00	40,00	0	1	1	TOMAI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	22.03.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	3/SECS-PT31CI-T001-C	5:25:00 p.m.	0	21,00	21,00	20	1	21	BOGDANOVC,NOU	C	AC	Tensiune inalta
Causeni	22.03.2025	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4/SECS-PT520CS-T001	9:55:00 p.m.	0	55,78	55,78	13	7	20	TARACLIA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	22.03.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	48	9:59:18 p.m.	0	22,70	22,70	392	101	493	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.03.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	48	9:59:18 p.m.	0	38,70	38,70	328	39	367	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.03.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	48	9:59:18 p.m.	0	45,70	45,70	530	67	597	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.03.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	48	9:59:18 p.m.	0	87,70	87,70	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Causeni	22.03.2025	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4/SECS-PT520CS-T001	10:48:47 p.m.	0	2,00	2,00	853	63	916	TARACLIA	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	22.03.2025	PDC127 BUJOR 35/10	6	11:51:11 p.m.	0	0,20	0,20	0	5	5	BUJOR	T	IST	Soc
Hincesti	22.03.2025	PDC127 BUJOR 35/10	6	11:51:17 p.m.	0	0,57	0,57	1542	98	1640	BUJOR,BOGHICENI	T	IST	Soc
Hincesti	22.03.2025	PDC127 BUJOR 35/10	6	11:52:16 p.m.	0	0,35	0,35	829	42	871	BOGHICENI	T	IST	Soc
Hincesti	22.03.2025	PDC127 BUJOR 35/10	6	11:52:52 p.m.	0	64,25	64,25	433	46	479	BUJOR	T	AT	Soc
Hincesti	22.03.2025	PDC127 BUJOR 35/10	6	11:52:52 p.m.	0	64,72	64,72	280	10	290	BUJOR	T	AT	Soc
Hincesti	23.03.2025	PDC127 BUJOR 35/10	6	12:57:23 a.m.	0	11,68	11,68	433	42	475	BUJOR	T	AT	Soc
Hincesti	23.03.2025	PDC127 BUJOR 35/10	6	12:57:23 a.m.	0	25,50	25,50	0	4	4	BUJOR	T	AT	Soc
Hincesti	23.03.2025	PDC127 BUJOR 35/10	6	1:09:14 a.m.	0	13,65	13,65	433	42	475	BUJOR	T	AT	Soc
Hincesti	23.03.2025	PDC127 BUJOR 35/10	6	1:24:37 a.m.	0	99,60	99,60	433	46	479	BUJOR	T	AT	Soc
Chisinau	23.03.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49/INTLS-REC004	1:38:15 a.m.	0	0,35	0,35	1710	59	1769	REVACA,SINGERA,CH	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	23.03.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-REC001ST	9:16:02 a.m.	0	0,33	0,33	1409	59	1468	SCORENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	23.03.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6/SECS-PT611SV-T001	9:22:00 a.m.	0	28,00	28,00	0	2	2	TALMAZA	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	23.03.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	10:37:41 a.m.	0	1,92	1,92	511	32	543	TATARESTI,ZUBRESTI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Straseni	23.03.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	10:40:23 a.m.	0	11,15	11,15	511	32	543	TATARESTI,ZUBRESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	23.03.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	10:51:53 a.m.	0	17,72	17,72	425	18	443	ZUBRESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	23.03.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	10:51:53 a.m.	0	21,25	21,25	86	14	100	ZUBRESTI,TATARESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	23.03.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	11:10:06 a.m.	0	4,03	4,03	425	18	443	ZUBRESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	23.03.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/INTLS-ITC006ST	11:13:34 a.m.	0	29,30	29,30	86	13	99	ZUBRESTI,TATARESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	23.03.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/INTLS-ITC006ST	11:13:34 a.m.	0	123,15	123,15	0	1	1	ZUBRESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	23.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17	11:21:11 a.m.	0	2,00	2,00	3065	238	3303	LOGANESTI	OST	IST	Necunoscut
Hincesti	23.03.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17	11:21:11 a.m.	0	2,47	2,47	531	31	562	STOLNICENI	OST	IST	Necunoscut
Vulcanesti	23.03.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	12:26:32 p.m.	0	3,17	3,17	461	55	516	GAVANOASA,ALEXAN	OST	AC	Isolator
Vulcanesti	23.03.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	12:30:22 p.m.	0	44,85	44,85	0	8	8	GAVANOASA,ALEXAN	OST	AC	Isolator
Vulcanesti	23.03.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	12:30:22 p.m.	0	100,20	100,20	461	47	508	GAVANOASA	OST	AC	Isolator
Straseni	23.03.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/INTLS-ITC006ST	1:12:29 p.m.	0	4,23	4,23	86	13	99	TATARESTI,ZUBRESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	23.03.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	2:09:34 p.m.	0	1,00	1,00	0	8	8	GAVANOASA,ALEXAN	OST	IST	Isolator
Telenesti	23.03.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	4:38:46 p.m.	0	49,02	49,02	1	5	6	CAZANESTI	OST	AT	Soc
Telenesti	23.03.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	4:38:46 p.m.	0	62,68	62,68	396	20	416	CAZANESTI	OST	AT	Soc
Telenesti	23.03.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	4:38:46 p.m.	0	68,07	68,07	685	45	730	VADUL-LECA	OST	AT	Soc
Telenesti	23.03.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	5:28:07 p.m.	0	13,33	13,33	1	5	6	CAZANESTI	OST	AT	Soc
Telenesti	23.03.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	5:44:00 p.m.	0	2,83	2,83	9	2	11	CAZANESTI	OST	IST	Soc
Telenesti	23.03.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	5:49:07 p.m.	0	11,02	11,02	250	15	265	CAZANESTI	OST	AT	Soc
Telenesti	23.03.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	5:49:07 p.m.	0	133,88	133,88	138	8	146	CAZANESTI	OST	AT	Soc
Telenesti	23.03.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	6:03:58 p.m.	0	3,17	3,17	1	5	6	CAZANESTI	OST	AT	Soc
Telenesti	23.03.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	6:03:58 p.m.	0	119,03	119,03	249	10	259	CAZANESTI	OST	AT	Soc
Ceadir-Lunga	23.03.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	7	11:22:53 p.m.	0	1,12	1,12	931	102	1033	TVARDITA,CEADIR-LU	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Cantemir	23.03.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	11:42:44 p.m.	0	48,35	48,35	607	41	648	FLORICA,TOLICA,EN	OST	AC	Curtenarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	24.03.2025	PDC102	14	8:15:53 p.m.	0	22,12	22,12	0	20	20	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Causeni	24.03.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	34	12:45:18 p.m.	0	34,33	34,33	3556	399	3955	CAUSENI	OST	AT	Escavari</

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii		
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat	
															6.
Causeni	25.03.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	6	10:06:10 a.m.	0	42,18	42,18	171	4	175	TANATARI	OST	AT	Soc	
Comrat	25.03.2025	PDC235 IBI 110/10	19	10:27:01 a.m.	0	56,35	56,35	0	12	12	BUGEAC	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA	
Comrat	25.03.2025	PDC235 IBI 110/10	19	10:27:01 a.m.	0	84,98	84,98	59	9	68	BUGEAC	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA	
Causeni	25.03.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	6	10:44:31 a.m.	0	3,83	3,83	351	25	376	URSOAIA,TANATARI	OST	AT	Soc	
Anenii Noi	25.03.2025	PDC130 MERENI 35/10	19	10:48:10 a.m.	0	25,97	25,97	911	102	1013	CHETROSI,SINGERA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV	
Straseni	25.03.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	11:17:32 a.m.	0	24,92	24,92	7	31	38	COJUSNA	OST	AC	Linie in cablu	
Straseni	25.03.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	11:17:32 a.m.	0	166,38	166,38	0	4	4	COJUSNA	OST	AC	Linie in cablu	
Straseni	25.03.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	11:17:32 a.m.	0	324,25	324,25	0	3	3	COJUSNA	OST	AC	Linie in cablu	
Straseni	25.03.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	11:41:48 a.m.	0	0,65	0,65	0	10	10	COJUSNA	OST	IST	Linie in cablu	
Chisinau	25.03.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	4	2:57:37 p.m.	0	0,10	0,10	574	135	709	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu	
Straseni	25.03.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	3:21:53 p.m.	0	5,80	5,80	2664	148	2812	DOLNA,HUZUN,PIRUC	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112	
Vulcanesti	25.03.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	1/SECL5-S382VL	3	3:23:47 p.m.	0	63,42	63,42	14	11	25	SLOBOZIA MARE,VULC	C	AC	Izolator
Straseni	25.03.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	3:31:06 p.m.	0	70,68	70,68	0	4	4	VATRA,COJUSNA	OST	AT	Linie in cablu	
Orhei	25.03.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-REC001OR	10	4:47:24 p.m.	0	42,42	42,42	606	55	661	MASCAUTI,VOINESCU	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	25.03.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-REC001OR	10	4:48:35 p.m.	0	41,02	41,02	361	32	393	IVANCEA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Causeni	25.03.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	5:14:18 p.m.	0	14,67	14,67	595	20	615	CAUSENI	OST	AC	Izolator	
Causeni	25.03.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	5:14:18 p.m.	0	35,70	35,70	0	10	10	CIRNATENI,CAUSENI	OST	AC	Izolator	
Causeni	25.03.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	5:14:18 p.m.	0	95,70	95,70	0	2	2	CAUSENI	OST	AC	Izolator	
Straseni	25.03.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	7	11:46:31 p.m.	0	1,25	1,25	1177	95	1272	SADOVA,VORNICENI	T	IST	Necunoscut	
Stefan-Voda	26.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4/INTLS-ITC0014SV	10	12:27:48 a.m.	0	18,30	18,30	470	34	504	RASCIAIETI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Stefan-Voda	26.03.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4/INTLS-ITC0014SV	10	12:30:56 a.m.	0	16,33	16,33	2123	137	2260	PURCARI,CIOBURCIU	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cimislia	26.03.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	4	1:54:37 a.m.	0	0,17	0,17	1405	93	1498	PORUMBRIA,IURIEVCA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita	
Cimislia	26.03.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	3	1:54:37 a.m.	0	0,17	0,17	923	65	988	GRADISTE,IURIEVCA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita	
Chisinau	26.03.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	3:17:34 a.m.	0	29,77	29,77	1462	173	1635	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu	
Chisinau	26.03.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	3:17:34 a.m.	0	30,97	30,97	1408	192	1600	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu	
Chisinau	26.03.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	3:17:34 a.m.	0	45,43	45,43	483	51	534	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu	
Chisinau	26.03.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	3:17:34 a.m.	0	59,43	59,43	198	28	226	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu	
Chisinau	26.03.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	3:47:57 a.m.	0	0,58	0,58	1462	173	1635	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu	
Vulcanesti	26.03.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	19	5:21:31 a.m.	0	5,17	5,17	43	14	57	VULCANESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Vulcanesti	26.03.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	19	5:27:31 a.m.	0	66,85	66,85	43	12	55	VULCANESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Vulcanesti	26.03.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	19	5:27:31 a.m.	0	363,48	363,48	0	2	2	VULCANESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Cahul	26.03.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	8	5:59:59 a.m.	0	0,52	0,52	572	44	616	MOSCOVEI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita	
Hincesti	26.03.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10	9:37:33 a.m.	0	0,75	0,75	829	42	871	BOGHICENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Hincesti	26.03.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10	9:37:33 a.m.	0	1,22	1,22	713	56	769	BUJOR	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Hincesti	26.03.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10	9:38:31 a.m.	0	2,13	2,13	829	42	871	BOGHICENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Hincesti	26.03.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10/INTLS-REC006HN	10:34:40 a.m.	0	1,03	1,03	675	39	714	BOGHICENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Hincesti	26.03.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10/INTLS-REC006HN	10:34:40 a.m.	0	1,22	1,22	154	3	157	BOGHICENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Hincesti	26.03.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10/INTLS-REC006HN	11:03:11 a.m.	0	4,33	4,33	154	3	157	BOGHICENI	T	AT	Soc	
Ialoveni	26.03.2025	PDC155 ULMU 110/10	5/INTS-PT401IL-1636C	11:52:40 a.m.	0	2,52	2,52	250	34	284	CAPRIANA,CONDRIȚA	C	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Ialoveni	26.03.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-ITC003IL	11:55:24 a.m.	0	64,38	64,38	250	34	284	CONDRIȚA,ULMU,CA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Straseni	26.03.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	11:56:51 a.m.	0	0,38	0,38	178	53	231	COJUSNA,VATRA,STR	T	IST	Necunoscut	
Ialoveni	26.03.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-ITC003IL	1:00:13 p.m.	0	4,18	4,18	246	26	272	CONDRIȚA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Ialoveni	26.03.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-ITC003IL	1:00:13 p.m.	0	12,77	12,77	4	8	12	CONDRIȚA,ULMU,CA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Ialoveni	26.03.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-ITC003IL	1:04:39 p.m.	0	5,15	5,15	246	25	271	CONDRIȚA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Ialoveni	26.03.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-ITC003IL	1:04:39 p.m.	0	15,35	15,35	0	1	1	CONDRIȚA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Ialoveni	26.03.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-ITC003IL	1:10:34 p.m.	0	2,42	2,42	246	25	271	CONDRIȚA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Ialoveni	26.03.2025	PDC155 ULMU 110/10	5/SECL5-S687IL	1:12:00 p.m.	0	2932,00	2932,00	0	1	1	CONDRIȚA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Cahul	26.03.2025	PDC238 SIRNENI 110/10	23	1:24:30 p.m.	0	95,68	95,68	511	41	552	ANDRUSUL DE SUS	OST	AT	Conductoare/Bucle	
Orhei	26.03.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	12	3:26:57 p.m.	0	2,18	2,18	1032	83	1115	SUSLENI,BUCUCENI	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei	
Nisporeni	26.03.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	3/INTLS-REC006NS	3:30:47 p.m.	0	0,47	0,47	381	34	415	LOZOVA,HUZUN,BUR	T	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Nisporeni	26.03.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/IFS-PT8NS-IF275-	3:31:00 p.m.	0	97,00	97,00	0	2	2	BURSCU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Cimislia	26.03.2025	PDC220 MIHALOVCA 35/10	20	3:44:21 p.m.	0	1,55	1,55	828	60	888	SERLIA,BOGDANOVCI	OST	IST	Necunoscut	
Anenii Noi	26.03.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	3:59:32 p.m.	0	52,18	52,18	0	1	1	HIRBOVAT	OST	AC	Linie in cablu	
Anenii Noi	26.03.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	3:59:32 p.m.	0	176,88	176,88	0	3	3	HIRBOVAT	OST	AC	Linie in cablu	
Anenii Noi	26.03.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	9	4:50:43 p.m.	0	1,00	1,00	0	2	2	HIRBOVAT	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Anenii Noi	26.03.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:08:04 p.m.	0	31,67	31,67	3	11	14	BULBOACA	OST	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA	
Anenii Noi	26.03.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:08:04 p.m.	0	40,00	40,00	464	25	489	COBUSCA VECHE	OST	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA	
Anenii Noi	26.03.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:08:04 p.m.	0	121,93	121,93	264	14	278	COBUSCA VECHE	OST	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA	
Anenii Noi	26.03.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:47:04 p.m.	0	1,00	1,00	503	40	543	BULBOACA,ANENII NOI	OST	AC	Lucrari in zona de protectie a LEA	
Ialoveni	26.03.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5/SECS-PT62IL-T001-0	9:28:00 p.m.	0	82,00	82,00	132	15	147	NIMORENI	C	IST	Conductoare/Bucle	
Ialoveni	26.03.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5/SECS-PT62IL-T001-0	9:35:58 p.m.	0	1,17	1,17	1226	117	1343	IALOVENI,DANCENI	C	IST	Conductoare/Bucle	
Ialoveni	26.03.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5/SECS-PT62IL-T001-0	9:35:58 p.m.	0	73,70	73,70	110	5	115	NIMORENI	C	IST	Conductoare/Bucle	
Ialoveni	26.03.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5/SECS-PT62IL-T001-0	10:47:50 p.m.	0	1,83	1,83	1226	117	1343	SOCITENI,NIMORENI	C	IST	Conductoare/Bucle	
Chisinau	27.03.2025	PDC21 BUDEȘTI 110/10	51/SECS-PT1006-T01-0	1:44:00 a.m.	0	29,00	29,00	779	75	854	CHISINAU	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Chisinau	28.03.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	3/IFS-PT730-IF03-01	12:35:00 a.m.	0	18,00	18,00	1275	157	1432	CHISINAU	C	AC	Interupator de sarcina	
Chisinau	28.03.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	3/IFS-PT730-IF03-01	12:39:28 a.m.	0	0,52	0,52	377	58	435	CHISINAU	T	IST	Interupator de sarcina	
Taraclia	28.03.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	28	11:06:28 a.m.	0	1,50	1,50	0	15	15	TARACLIA	OST	IST	Necunoscut	
Leova	28.03.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	12/SECL5-SX35LV	11:27:00 a.m.	0	51,00	51,00	214	19	233	CAMPUL DREPT,SARCA	OST	AC	Conductoare/Bucle	
Vulcanesti	28.03.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	3:03:51 p.m.	0	0,13	0,13	1728	139	1867	CHISLITA-PRUT,VULC	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Vulcanesti	28.03.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	3:04:04 p.m.	0	0,53	0,53	902	100	1002	CHISLITA-PRUT,BRING	T	IST</		

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Nisporeni	30.03.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	12:43:08 a.m.	0	14,85	14,85	174	15	189	VALEA-TRESTIENI,LU	OST	AC	Pilon
Nisporeni	30.03.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	12:58:09 a.m.	0	17,33	17,33	88	10	98	BOLDURESTI	OST	AC	Pilon
Nisporeni	30.03.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	12:58:09 a.m.	0	23,00	23,00	86	5	91	LUMINITA,VALEA-TR	OST	AC	Pilon
Nisporeni	30.03.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	1:17:09 a.m.	0	4,00	4,00	88	10	98	BOLDURESTI	OST	AC	Pilon
Nisporeni	30.03.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	1:21:29 a.m.	0	2,50	2,50	88	10	98	BOLDURESTI	OST	IST	Pilon
Nisporeni	30.03.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	1:21:29 a.m.	0	233,00	233,00	86	5	91	LUMINITA	OST	AC	Pilon
Nisporeni	30.03.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	3:26:00 a.m.	0	3,17	3,17	88	10	98	BOLDURESTI	OST	AC	Pilon
Anenii Noi	30.03.2025	PDC131 FLORENI 35/10	11	5:30:18 a.m.	0	0,52	0,52	0	4	4	FLORENI,BUBUIECI	T	IST	Soc
Anenii Noi	30.03.2025	PDC131 FLORENI 35/10	11	5:44:43 a.m.	0	0,22	0,22	0	4	4	BUBUIECI,FLORENI	T	IST	Soc
Chisinau	30.03.2025	PD92	7	5:46:15 a.m.	0	0,15	0,15	944	73	1017	DOBROGEA,CHISINA	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	30.03.2025	PD92	7	5:46:24 a.m.	0	0,18	0,18	341	17	358	CHISINAU,DOBROGE	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	30.03.2025	PD92	7	5:48:38 a.m.	0	1,43	1,43	341	17	358	DOBROGEA,CHISINA	T	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	30.03.2025	PDC131 FLORENI 35/10	11	5:50:21 a.m.	0	0,17	0,17	691	41	732	FLORENI	T	IST	Soc
Anenii Noi	30.03.2025	PDC131 FLORENI 35/10	11	5:51:28 a.m.	0	1,80	1,80	0	1	1	FLORENI	T	IST	Soc
Anenii Noi	30.03.2025	PDC131 FLORENI 35/10	11	5:53:30 a.m.	0	106,20	106,20	0	1	1	FLORENI	T	AT	Soc
Causeni	31.03.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	7	9:46:43 a.m.	0	4,67	4,67	366	28	394	CAUSENI	OST	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Telenesti	31.03.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	4:31:47 p.m.	0	0,52	0,52	984	55	1039	MIHALASA,MINDRES	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	31.03.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	5:54:31 p.m.	0	38,52	38,52	0	12	12	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	31.03.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	5:54:31 p.m.	0	52,68	52,68	116	15	131	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	31.03.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	6:30:52 p.m.	0	2,17	2,17	485	66	551	ORHEI	OST	IST	Linie in cablu
Cantemir	31.03.2025	PDC208 GOTEesti 110/35/10	6	7:19:33 p.m.	0	0,17	0,17	0	6	6	GOTEesti	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	01.04.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	2	10:07:00 a.m.	0	56,00	56,00	96	4	100	IVANOVCA	C	AT	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	01.04.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	19	10:31:09 a.m.	0	2,50	2,50	1001	62	1063	ZAMCIOI,COIUSNA,D	OST	IST	Conturare la PT
Hincesti	01.04.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	9	11:35:23 a.m.	0	0,48	0,48	899	59	958	CALMATUL,LEUSENI	OST	IST	Suprasarcina ME
Hincesti	01.04.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	9	1:02:22 p.m.	0	1,83	1,83	899	59	958	DANCU,CALMATUL,F	OST	IST	Suprasarcina ME
Hincesti	01.04.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	9	1:02:22 p.m.	0	8,03	8,03	1176	78	1254	CIOARA	OST	AT	Suprasarcina ME
Hincesti	01.04.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	9	1:11:00 p.m.	0	222,00	222,00	0	1	1	CIOARA	OST	AT	Suprasarcina ME
Chisinau	01.04.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49	8:48:42 p.m.	0	32,53	32,53	0	12	12	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	01.04.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49	8:48:42 p.m.	0	45,92	45,92	822	51	873	CHISINAU,SINGERA	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	01.04.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49	8:48:42 p.m.	0	59,38	59,38	1711	59	1770	REVACA,CHISINAU,S	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	01.04.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	9:20:54 p.m.	0	0,33	0,33	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Hincesti	01.04.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	9:29:31 p.m.	0	77,02	77,02	229	16	245	DRAGUSENI,BOBEI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	01.04.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49	9:34:09 p.m.	0	0,47	0,47	608	27	635	DOBROGEA,SINGERA	T	IST	Linie in cablu
Nisporeni	01.04.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	9:38:11 p.m.	0	1,17	1,17	3022	339	3361	VARZARESTI,NISPORI	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	01.04.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49	9:43:03 p.m.	0	1,43	1,43	1125	79	1204	REVACA,BACIOI,STR	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	01.04.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49	9:45:06 p.m.	0	0,53	0,53	1125	79	1204	BACIOI,REVACA,STR	T	IST	Linie in cablu
Telenesti	02.04.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	12:23:43 a.m.	0	0,50	0,50	762	55	817	BAHU,BRAVICEA,SAS	T	IST	Accidente rutiere
Telenesti	02.04.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	12:24:14 a.m.	0	1,53	1,53	762	55	817	SASENI,BRAVICEA,BA	T	IST	Accidente rutiere
Telenesti	02.04.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	12:25:53 a.m.	0	15,17	15,17	762	55	817	BAHU,SASENI,BRAVI	T	AT	Accidente rutiere
Telenesti	02.04.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	12:41:20 a.m.	0	20,65	20,65	762	55	817	SASENI,BRAVICEA,BA	T	AT	Accidente rutiere
Telenesti	02.04.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	1:02:05 a.m.	0	21,18	21,18	219	22	241	SASENI	T	AT	Accidente rutiere
Telenesti	02.04.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	1:02:05 a.m.	0	22,10	22,10	543	33	576	SASENI	T	AT	Accidente rutiere
Telenesti	02.04.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	1:23:24 a.m.	0	13,93	13,93	31	6	37	SASENI,BRAVICEA	T	AT	Accidente rutiere
Telenesti	02.04.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	1:23:24 a.m.	0	153,23	153,23	139	7	146	BAHU	T	AT	Accidente rutiere
Telenesti	02.04.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	1:23:24 a.m.	0	637,60	637,60	49	9	58	BAHU	T	AT	Accidente rutiere
Telenesti	02.04.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	3:38:50 a.m.	0	17,80	17,80	31	6	37	BRAVICEA,SASENI	T	AT	Accidente rutiere
Telenesti	02.04.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	8:12:27 a.m.	0	2,52	2,52	30	5	35	BRAVICEA,SASENI,BA	T	IST	Accidente rutiere
Cahul	02.04.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	12	9:36:24 a.m.	0	40,68	40,68	1398	66	1464	CAHUL	OST	AC	Linie in cablu
Cahul	02.04.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	12	9:36:24 a.m.	0	49,85	49,85	118	11	129	CRIHANA VECHE	OST	AC	Linie in cablu
Cahul	02.04.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	12	9:36:24 a.m.	0	55,60	55,60	175	21	196	CAHUL	OST	AC	Linie in cablu
Cahul	02.04.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	12	9:36:24 a.m.	0	68,60	68,60	85	12	97	CAHUL	OST	AC	Linie in cablu
Cahul	02.04.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	10:16:34 a.m.	0	0,52	0,52	1896	244	2140	CAHUL	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avariilor
Taraclia	02.04.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	10:33:45 a.m.	0	0,87	0,87	517	51	568	MOSCOVEI,CARBALU	T	IST	Pilon
Taraclia	02.04.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	10:34:38 a.m.	0	45,68	45,68	190	18	208	DERMENGII,CARBALU	T	AC	Pilon
Taraclia	02.04.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	10:34:38 a.m.	0	52,47	52,47	327	33	360	BUDAI	T	AC	Pilon
Criuleni	02.04.2025	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3	11:19:00 a.m.	0	64,00	64,00	106	6	112	DUBASARII VECHI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taraclia	02.04.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	11:20:19 a.m.	0	17,20	17,20	0	1	1	MOSCOVEI	T	AC	Pilon
Taraclia	02.04.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	11:20:19 a.m.	0	32,03	32,03	190	17	207	CARBALIA,BUDAI,DEI	T	AC	Pilon
Taraclia	02.04.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	11:26:06 a.m.	0	1,00	1,00	461	38	499	BUDAI,CHIRILOVCA,M	T	IST	Pilon
Telenesti	02.04.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	11:29:12 a.m.	0	0,87	0,87	30	4	34	BRAVICEA	T	IST	Accidente rutiere
Telenesti	02.04.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	11:29:12 a.m.	0	31,80	31,80	0	1	1	BAHU	T	AT	Accidente rutiere
Taraclia	02.04.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	11:37:31 a.m.	0	112,53	112,53	0	1	1	MOSCOVEI	T	AC	Pilon
Taraclia	02.04.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	11:52:21 a.m.	0	19,65	19,65	190	17	207	DERMENGII,CARBALU	T	AC	Pilon
Telenesti	02.04.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	12:00:06 p.m.	0	0,80	0,80	30	4	34	BRAVICEA,SASENI	T	IST	Accidente rutiere
Taraclia	02.04.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	12:11:06 p.m.	0	0,83	0,83	788	71	859	BUDAI,CHIRILOVCA,M	T	IST	Pilon
Chisinau	02.04.2025	PDC44 VITIM 110/10	5	1:39:31 p.m.	0	32,87	32,87	632	59	691	GRATIESTI	T	AT	Escavari
Chisinau	02.04.2025	PDC44 VITIM 110/10	5	1:39:31 p.m.	0	33,48	33,48	66	6	72	GRATIESTI	T	AT	Escavari
Chisinau	02.04.2025	PDC44 VITIM 110/10	5	1:39:31 p.m.	0	51,48	51,48	78	6	84	GRATIESTI	T	AT	Escavari
Chisinau	02.04.2025	PDC44 VITIM 110/10	5	1:39:31 p.m.	0	57,48	57,48	227	23	250	GRATIESTI	T	AT	Escavari
Telenesti	02.04.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	20	5:03:02 p.m.	0	2,00	2,00	160	7	167	CAZANESTI,NEGUREI	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	02.04.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	6:55:34 p.m.	0	1,00	1,00	159	7	166	CAZANESTI,VADUL-LI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Calarasi	02.04.2025	PDC126 CALARASI 110/35/10	21	8:09:55 p.m.	3	1,00	4,00	600	27	627	PARCANI,HOGINESTI	OST	IST	Necunoscuta
Stefan-Voda	03.04.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	8	7:03:37 a.m.	0	1,67	1,67	0	3	3	OLANESTI,CAPLANI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	03.04.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	8:51:19 a.m.	0	1,00	1,00	1902	107					

Filiile rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Criuleni	04.04.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	14	8:57:14 a.m.	0	41,37	41,37	333	24	357	JEVRENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	04.04.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	14	8:57:14 a.m.	0	41,77	41,77	99	5	104	JEVRENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	04.04.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	10:22:46 a.m.	0	0,17	0,17	1939	116	2055	PANASESTI	OST	IST	Soc
Straseni	04.04.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	10:23:26 a.m.	0	0,17	0,17	278	40	318	BUCOVAT	OST	IST	Soc
Straseni	04.04.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	10:25:06 a.m.	0	1,00	1,00	1109	65	1174	CIOBANCA	OST	IST	Soc
Straseni	04.04.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	10:25:06 a.m.	0	20,00	20,00	830	51	881	PANASESTI	OST	AT	Soc
Straseni	04.04.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	10:26:36 a.m.	0	18,50	18,50	1109	65	1174	CIOBANCA	OST	AT	Soc
Straseni	04.04.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	10:45:26 a.m.	0	16,50	16,50	704	49	753	CAPRIANA	OST	AT	Soc
Straseni	04.04.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	10:45:26 a.m.	0	29,85	29,85	1235	67	1302	PANASESTI	OST	AT	Soc
Straseni	04.04.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	11:02:26 a.m.	0	12,85	12,85	222	15	237	BUCOVAT	OST	AT	Soc
Straseni	04.04.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	11:02:26 a.m.	0	60,87	60,87	217	13	230	PANASESTI	OST	AT	Soc
Straseni	04.04.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	11:02:26 a.m.	0	113,03	113,03	265	21	286	PANASESTI	OST	AT	Soc
Straseni	04.04.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	12:01:48 p.m.	0	1,50	1,50	1457	82	1539	BUCOVAT	OST	IST	Soc
Straseni	04.04.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	12:03:28 p.m.	0	1,67	1,67	1457	82	1539	CIOBANCA	OST	IST	Soc
Straseni	04.04.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	12:03:28 p.m.	0	122,37	122,37	217	13	230	PANASESTI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	04.04.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18/SECS-PT472AN-T04	12:40:00 p.m.	0	15,00	15,00	123	12	135	PUHACENI	C	AT	Siguranta fuzibila
Straseni	04.04.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	12:54:28 p.m.	0	1,00	1,00	1457	82	1539	CAPRIANA	OST	IST	Soc
Straseni	04.04.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	12:55:38 p.m.	0	2,35	2,35	1457	82	1539	BUCOVAT	OST	IST	Soc
Straseni	04.04.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	12:55:38 p.m.	0	70,20	70,20	265	21	286	PANASESTI	OST	AT	Soc
Straseni	04.04.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	2:04:40 p.m.	0	1,17	1,17	1457	82	1539	BUCOVAT	OST	IST	Soc
Ceadir-Lunga	04.04.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7/SECL5-S210CD	3:06:00 p.m.	0	122,05	122,05	366	160	526	CEADIR-LUNGA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	04.04.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7/SECL5-S210CD	3:07:31 p.m.	0	1,50	1,50	8	3	11	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	04.04.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/IFS-PT597AN-IF364	4:23:00 p.m.	0	84,00	84,00	343	14	357	PUHACENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	04.04.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7/SECL5-S210CD	5:06:53 p.m.	0	1,17	1,17	8	3	11	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.04.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	3	9:00:51 p.m.	0	18,13	18,13	1029	59	1088	MIRESTI	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	04.04.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	3	9:19:00 p.m.	0	121,00	121,00	120	5	125	CARACUI	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	05.04.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	9	8:40:08 a.m.	0	0,15	0,15	0	1	1	CRICOVA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	05.04.2025	PD11U	20	8:46:46 a.m.	0	1,27	1,27	178	16	194	IALOVENI	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	05.04.2025	PD11U	20	8:46:46 a.m.	0	43,23	43,23	178	16	194	IALOVENI	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	05.04.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	10:39:52 a.m.	0	0,83	0,83	649	35	684	POGANESTI	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	05.04.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	11:45:56 a.m.	0	0,58	0,58	517	15	532	OBILENI	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	05.04.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	11:46:08 a.m.	0	0,47	0,47	462	61	523	IVANOVCA	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	05.04.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	11:46:15 a.m.	0	0,42	0,42	693	45	738	IVANOVCA	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	05.04.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	11:46:25 a.m.	0	1,30	1,30	880	58	938	LEUSENI	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	05.04.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	11:47:50 a.m.	0	18,38	18,38	880	58	938	LEUSENI	T	AC	Necunoscuta
Hincesti	05.04.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	12:11:03 p.m.	0	2,83	2,83	649	35	684	POGANESTI	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	05.04.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	12:15:53 p.m.	0	18,02	18,02	649	35	684	SEMIONOVCA	OST	AC	Necunoscuta
Straseni	05.04.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/INTLS-ITC006ST	1:09:24 p.m.	0	0,23	0,23	86	14	100	ZUBRESTI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	05.04.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/INTLS-ITC006ST	1:10:44 p.m.	0	1,00	1,00	128	124	1752	ROSCANI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Hincesti	05.04.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6/SECL5-SX88HN	2:27:00 p.m.	0	64,00	64,00	13	1	14	SEMIONOVCA	C	AT	Soc
Straseni	05.04.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/INTLS-ITC006ST	3:11:27 p.m.	0	14,50	14,50	1628	124	1752	RECEA	OST	AC	Siguranta fuzibila
Telenești	05.04.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	4	4:20:08 p.m.	0	1,33	1,33	397	34	431	BRINZENI VECHI	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	05.04.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	7:32:28 p.m.	0	2,02	2,02	880	58	938	COTUL MORII	T	IST	Necunoscuta
Comrat	05.04.2025	PDC235 IBI 110/10	16	9:55:14 p.m.	0	0,50	0,50	0	3	3	BUGEAC	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	05.04.2025	PDC235 IBI 110/10	16	9:56:24 p.m.	0	13,50	13,50	0	2	2	COMRAT	OST	AC	Necunoscuta
Comrat	05.04.2025	PDC235 IBI 110/10	16	9:56:24 p.m.	0	21,50	21,50	0	1	1	BUGEAC	OST	AC	Necunoscuta
Comrat	05.04.2025	PDC235 IBI 110/10	16	10:10:04 p.m.	0	7,83	7,83	0	2	2	COMRAT	OST	AC	Necunoscuta
Ialoveni	06.04.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	3:56:10 a.m.	0	56,85	56,85	125	20	145	IALOVENI	OST	AC	Izolator
Ialoveni	06.04.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	3:56:10 a.m.	0	58,68	58,68	1107	129	1236	MILESTII MICI	OST	AC	Izolator
Ialoveni	06.04.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	4:54:54 a.m.	0	4,98	4,98	1108	162	1270	MILESTII MICI	OST	AC	Izolator
Ialoveni	06.04.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	5:01:51 a.m.	0	5,83	5,83	1108	147	1255	COSTESTI	OST	AC	Izolator
Ialoveni	06.04.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	5:01:51 a.m.	0	23,07	23,07	0	15	15	MILESTII MICI	OST	AC	Izolator
Ialoveni	06.04.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	5:08:29 a.m.	0	0,40	0,40	1108	147	1255	BARDAR	OST	IST	Izolator
Ialoveni	06.04.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	5:10:16 a.m.	0	14,65	14,65	307	84	391	BARDAR	OST	AC	Izolator
Ialoveni	06.04.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	5:10:16 a.m.	0	16,50	16,50	801	63	864	COSTESTI	OST	AC	Izolator
Ialoveni	06.04.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	5:25:38 a.m.	0	1,13	1,13	307	99	406	MILESTII MICI	OST	IST	Izolator
Ialoveni	06.04.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	5:35:53 a.m.	0	1,43	1,43	1108	162	1270	BARDAR	OST	IST	Izolator
Ialoveni	06.04.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	5:52:08 a.m.	0	0,52	0,52	1108	162	1270	MILESTII MICI	OST	IST	Izolator
Ialoveni	06.04.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	5:52:39 a.m.	0	7,07	7,07	307	99	406	COSTESTI	OST	AC	Izolator
Ialoveni	06.04.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	5:52:39 a.m.	0	227,82	227,82	801	63	864	COSTESTI	OST	AC	Izolator
Anenii Noi	06.04.2025	PDC168 SERPENI 110/10	5	6:27:13 a.m.	0	1,17	1,17	839	61	900	TELITA	OST	IST	Necunoscuta
Ialoveni	06.04.2025	PDC101 BARDAR 35/10	8	6:56:57 a.m.	0	0,52	0,52	1748	79	1827	RUSESTII NOI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	06.04.2025	PDC101 BARDAR 35/10	8	6:57:30 a.m.	0	0,02	0,02	1748	79	1827	RUSESTII NOI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	06.04.2025	PDC101 BARDAR 35/10	8	6:57:33 a.m.	0	0,03	0,03	1748	79	1827	BARDAR	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	06.04.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	12	7:39:04 a.m.	4	0,17	4,17	28	35	63	COMRAT	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	06.04.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	12	7:47:24 a.m.	0	1,33	1,33	28	35	63	COMRAT	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Comrat	06.04.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	7:58:14 a.m.	0	8,18	8,18	356	28	384	CHIRSOVA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Comrat	06.04.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	7:58:14 a.m.	0	77,48	77,48	621	43	664	CHIRSOVA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Comrat	06.04.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	7:58:14 a.m.	0	96,37	96,37	1	10	11	CHIRSOVA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Comrat	06.04.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	7:58:14 a.m.	0	131,77	131,77	622	26	648	CHIRSOVA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Comrat	06.04.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	12	8:40:45 a.m.	0	12,25	12,25	3	32	35	COMRAT	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	06.04.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	12	8:40:45 a.m.	0	70,52	70,52	25	3	28	COMRAT	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	06.04.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	12	8:51:05 a.m.	0	1,00	1,00	269	41	310	COMRAT	OST	IST	Conductoare/Bucle

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Anenii Noi	07.04.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	9:14:52 p.m.	0	7,02	7,02	785	62	847	PUHACENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	07.04.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	9:14:52 p.m.	0	16,88	16,88	0	7	7	PUHACENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	07.04.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	9:29:36 p.m.	0	2,15	2,15	785	62	847	PUHACENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	07.04.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	9:43:45 p.m.	0	1,33	1,33	1139	64	1203	SPEIA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	07.04.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	9:45:00 p.m.	0	22,00	22,00	0	1	1	PUHACENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	08.04.2025	PDC151 COJUSNA 35/10	7	1:37:53 p.m.	0	0,52	0,52	1996	96	2092	COJUSNA	T	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Straseni	08.04.2025	PDC151 COJUSNA 35/10	7	1:38:26 p.m.	0	0,58	0,58	1996	96	2092	COJUSNA	T	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Straseni	08.04.2025	PDC151 COJUSNA 35/10	7	1:39:01 p.m.	0	29,22	29,22	37	17	54	COJUSNA	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Straseni	08.04.2025	PDC151 COJUSNA 35/10	7	1:39:01 p.m.	0	41,83	41,83	938	22	960	COJUSNA	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Straseni	08.04.2025	PDC151 COJUSNA 35/10	7	1:39:01 p.m.	0	42,98	42,98	1021	57	1078	COJUSNA	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Straseni	08.04.2025	PDC151 COJUSNA 35/10	7	2:08:31 p.m.	0	12,33	12,33	37	17	54	COJUSNA	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Straseni	08.04.2025	PDC151 COJUSNA 35/10	7	2:21:01 p.m.	0	0,93	0,93	975	39	1014	COJUSNA	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Criuleni	08.04.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	10	3:04:47 p.m.	0	0,13	0,13	351	42	393	BOSCANA	T	IST	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	08.04.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22/SEC5-PT186CD-T01	4:40:00 p.m.	0	422,00	422,00	0	1	1	CEADIR-LUNGA	C	AC	Transformator de putere
Calarasi	09.04.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14/IF5-PT167CL-IF99-0	1:09:00 a.m.	0	4,00	4,00	0	2	2	CALARASI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	09.04.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14/IF5-PT167CL-IF99-0	1:09:00 a.m.	0	30,00	30,00	23	67	90	CALARASI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	09.04.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14/IF5-PT167CL-IF99-0	1:35:00 a.m.	0	4,00	4,00	0	2	2	CALARASI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taraclia	09.04.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	24	6:50:00 a.m.	0	1,00	1,00	0	2	2	TARACLIA	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	09.04.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	75	8:43:47 a.m.	0	34,03	34,03	4553	494	5047	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.04.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	75/IF5-PT423-IF06-01	8:43:47 a.m.	0	35,22	35,22	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.04.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	75/IF5-PT423-IF06-01	9:19:00 a.m.	0	810,00	810,00	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	09.04.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	9:30:53 a.m.	0	2,00	2,00	929	79	1008	CEADIR-LUNGA,COR	OST	IST	Siguranta fuzibila
Ialoveni	09.04.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	6	12:03:12 p.m.	0	0,52	0,52	1664	87	1751	PIATRA ALBA,MILEST	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	09.04.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	6	12:06:15 p.m.	0	0,92	0,92	1365	63	1428	IALOVENI,PIATRA ALB	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	09.04.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	6	12:07:34 p.m.	0	1,38	1,38	1664	87	1751	IALOVENI,PIATRA ALB	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	09.04.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	6	12:23:04 p.m.	0	2,87	2,87	1365	63	1428	PIATRA ALBA,IALOVE	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	09.04.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	6	12:24:36 p.m.	0	1,33	1,33	867	52	919	SOCITENI,IALOVENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	09.04.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	6	12:42:47 p.m.	0	0,92	0,92	299	24	323	PIATRA ALBA,CODRU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	09.04.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	6	1:10:34 p.m.	0	0,63	0,63	299	24	323	CODRU,MILESTII MIC	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.04.2025	PDS9	7/SEC5-PT6086-T01-0	2:15:00 p.m.	0	53,00	53,00	132	3	135	SINGERA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	09.04.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	7	4:09:20 p.m.	0	8,35	8,35	864	34	898	CONGAZ	OST	AT	Alte defecte in re. de transport
Chisinau	10.04.2025	PDS8	11	11:31:28 a.m.	0	60,53	60,53	268	50	318	CHISINAU	T	AT	Linie in cablu
Chisinau	10.04.2025	PDS8	11	11:31:28 a.m.	0	78,53	78,53	93	23	116	CHISINAU	T	AT	Linie in cablu
Chisinau	10.04.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	15	12:39:05 p.m.	0	28,92	28,92	0	14	14	CHISINAU,GHIDIGHIC	T	AT	Linie in cablu
Cantemir	10.04.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	1:47:44 p.m.	0	0,50	0,50	1141	54	1195	LARGUTA,IEPURENI,C	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Cantemir	10.04.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	1:48:15 p.m.	0	0,65	0,65	1141	54	1195	IEPURENI,LARGUTA,C	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Cantemir	10.04.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	1:48:54 p.m.	0	1,00	1,00	1141	54	1195	LARGUTA,CANIA,IEP	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Cantemir	10.04.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	1:49:54 p.m.	0	26,17	26,17	1141	50	1191	LARGUTA,IEPURENI,C	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Cantemir	10.04.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	1:49:54 p.m.	0	102,10	102,10	0	4	4	IEPURENI,CANIA	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Cantemir	10.04.2025	PDC208 GOTESII 110/35/10	4	1:54:54 p.m.	0	1,83	1,83	242	26	268	RUMEANTEV,CONST	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	10.04.2025	PDC208 GOTESII 110/35/10	5	1:54:54 p.m.	0	1,83	1,83	906	61	967	TARTAU,CIOBALACC	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	10.04.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	25	1:57:54 p.m.	0	5,67	5,67	0	4	4	ORHEI,SLOBOZIA-DO	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	10.04.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	2:09:14 p.m.	0	0,17	0,17	915	73	988	CARPINENI,LEUSENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	10.04.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	2:18:10 p.m.	0	0,52	0,52	1837	86	1923	BARDAR,COSTESTI,P	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	10.04.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	2:18:41 p.m.	0	2,52	2,52	1837	86	1923	BARDAR,COSTESTI,P	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	10.04.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	2:21:53 p.m.	0	0,52	0,52	1837	86	1923	BARDAR,COSTESTI,P	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	10.04.2025	PDC106 REZENI 35/10	3	2:25:10 p.m.	0	0,50	0,50	2352	169	2521	COSTESTI,RAZENI,RE	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	10.04.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	2:26:02 p.m.	0	0,52	0,52	1837	86	1923	COSTESTI,POIARENII	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	10.04.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	2:26:44 p.m.	0	1,22	1,22	1837	86	1923	POIARENII,COSTESTI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	10.04.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	2:31:57 p.m.	0	0,50	0,50	1837	86	1923	BARDAR,POIARENII	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	10.04.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	2:34:45 p.m.	0	1,18	1,18	731	50	781	COBUSCA VECE,FLC	OST	IST	Necunoscuta
Taraclia	10.04.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	9	2:41:05 p.m.	0	2,33	2,33	1315	111	1426	CHIRILOVCA,SALCIA	OST	IST	Necunoscuta
Ialoveni	10.04.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	2:43:11 p.m.	0	0,50	0,50	1837	86	1923	COSTESTI,BARDAR,P	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	10.04.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	3:18:15 p.m.	0	2,00	2,00	731	50	781	COBUSCA VECE,FLC	OST	IST	Necunoscuta
Criuleni	10.04.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	3:35:58 p.m.	0	1,22	1,22	1400	106	1506	BOSCANA,HRUSEVA	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	10.04.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	3:38:28 p.m.	0	38,53	38,53	1400	105	1505	GOIANUL NOU,CIOPL	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	10.04.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	3:38:28 p.m.	0	128,97	128,97	0	1	1	CHETROASA	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Causeni	10.04.2025	PDC117 SAITI 35/10	2	3:51:09 p.m.	0	0,52	0,52	734	54	788	SAITI	T	IST	Necunoscuta
Causeni	10.04.2025	PDC117 SAITI 35/10	2	3:52:46 p.m.	0	0,67	0,67	734	54	788	SAITI	T	IST	Necunoscuta
Causeni	10.04.2025	PDC117 SAITI 35/10	2	3:53:37 p.m.	0	0,93	0,93	734	54	788	SAITI	T	IST	Necunoscuta
Causeni	10.04.2025	PDC116 SALTUTA 35/10	7	3:53:43 p.m.	0	0,50	0,50	1189	81	1270	TOCUZ,SALTUTA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	10.04.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	2	4:00:16 p.m.	0	0,17	0,17	1063	90	1153	BAIMACLIA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	10.04.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	2	4:00:16 p.m.	0	0,33	0,33	815	67	882	TARTAU	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	10.04.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	4:00:54 p.m.	0	0,50	0,50	0	2	2	CAINARI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	10.04.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	10	4:05:55 p.m.	0	0,52	0,52	228	22	250	MIHAILOVCA,SELEM	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	10.04.2025	PDC117 SAITI 35/10	2	4:06:13 p.m.	0	0,50	0,50	734	54	788	SAITI	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	10.04.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	4:08:56 p.m.	0	0,17	0,17	915	73	988	CARPINENI,LEUSENI	OST	IST	Necunoscuta
Cantemir	10.04.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17	4:08:56 p.m.	0	55,35	55,35	78	10	88	CRACIUN,VISINESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	10.04.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17	4:08:56 p.m.	0	56,07	56,07	678	27	705	CIRPESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	10.04.2025	PDC117 SAITI 35/10	2	4:12:20 p.m.	0	0,48	0,48	734	54	788	SAITI	T	IST	Necunoscuta
Causeni	10.04.2025	PDC117 SAITI 35/10	2	4:13:27 p.m.	0	0,52	0,52	734	54	788	SAITI	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	10.04.2													

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Ialoveni	13.04.2025	PDC101 BARDAR 35/10	7	9:00:17 p.m.	0	4,20	4,20	281	54	335	BARDAR,SOCITENI,RI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	14.04.2025	PDC28 PETRICANI 110/10	4	8:09:16 a.m.	0	0,05	0,05	0	4	4	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	14.04.2025	PDC28 PETRICANI 110/10	4	8:09:46 a.m.	0	21,23	21,23	351	17	368	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	14.04.2025	PDC28 PETRICANI 110/10	4	8:09:46 a.m.	0	42,23	42,23	258	32	290	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	14.04.2025	PDC28 PETRICANI 110/10	4	8:09:46 a.m.	0	45,23	45,23	125	6	131	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	11:11:12 a.m.	0	0,12	0,12	0	12	12	VEREJENI,INESTI,BAN	T	IST	Soc
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	11:11:25 a.m.	0	0,15	0,15	1462	143	1605	TELENESTI	T	IST	Soc
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	11:11:39 a.m.	0	0,12	0,12	1405	82	1487	SARATENII NOI,VASIE	T	IST	Soc
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	11:11:57 a.m.	0	0,17	0,17	1431	121	1552	NEGURENII,ZAICANII	T	IST	Soc
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	11:15:10 a.m.	0	16,42	16,42	805	79	884	ZAICANI,NEGURENII,Z	T	AT	Soc
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	11:15:10 a.m.	0	26,60	26,60	626	42	668	VEREJENI	T	AT	Soc
Orhei	14.04.2025	PDC175 PERESECCINA 110/10	14	11:25:44 a.m.	0	21,67	21,67	160	19	179	PERESECCINA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	11:31:40 a.m.	0	11,40	11,40	521	45	566	ZAICANI,ZAICANII NOI	T	AT	Soc
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	11:31:40 a.m.	0	13,73	13,73	284	34	318	VEREJENI	T	AT	Soc
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	11:43:11 a.m.	0	19,85	19,85	388	41	429	VEREJENI,INESTI,RAT	T	AT	Soc
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	11:43:11 a.m.	0	37,45	37,45	133	4	137	VEREJENI	T	AT	Soc
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	12:03:07 p.m.	0	17,52	17,52	210	25	235	INESTI,ZAICANI,ZAIC	T	AT	Soc
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	12:03:07 p.m.	0	42,28	42,28	178	16	194	VEREJENI	T	AT	Soc
Telenesti	14.04.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	9	12:15:25 p.m.	0	38,33	38,33	230	21	251	SARATENII VECHI,CO	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	12:20:42 p.m.	0	22,82	22,82	0	1	1	RATUS	T	AT	Soc
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	12:20:42 p.m.	0	24,70	24,70	343	28	371	ZAICANII NOI	T	AT	Soc
Chisinau	14.04.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	19/SECL6-SX9023	12:23:00 p.m.	0	26,00	26,00	0	1	1	VADULENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	12:43:03 p.m.	0	0,47	0,47	284	34	318	NEGURENII,VEREJENI	T	IST	Soc
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	12:45:29 p.m.	0	19,92	19,92	414	30	444	VEREJENI,ZAICANII N	T	AT	Soc
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	12:45:29 p.m.	0	157,98	157,98	107	14	121	INESTI	T	AT	Soc
Telenesti	14.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	1:05:29 p.m.	0	137,98	137,98	414	30	444	VEREJENI,ZAICANII N	T	AT	Soc
Cimislia	14.04.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	18	2:07:00 p.m.	0	107,00	107,00	342	19	361	BASARABEASCA	OST	AT	Intrerupator de sarcina
Calarasi	14.04.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	3:30:08 p.m.	0	0,50	0,50	547	49	596	TOCHILE,SIPOTENI,C	OST	IST	Necunoscut
Calarasi	14.04.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	3:30:58 p.m.	0	0,50	0,50	2915	165	3080	NOVACI,CABAIESTI,U	OST	IST	Necunoscut
Calarasi	14.04.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	3:32:43 p.m.	0	0,42	0,42	657	35	692	URSARI,BUDA,VALCIN	OST	IST	Necunoscut
Calarasi	14.04.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	3:34:29 p.m.	0	0,50	0,50	2258	128	2386	VOLCINET,TEMELEUT	OST	IST	Necunoscut
Straseni	14.04.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	3:39:28 p.m.	0	0,20	0,20	2056	119	2175	STEJARENI,LOZOVA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.04.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	3:39:46 p.m.	0	0,18	0,18	1455	87	1542	LOZOVA,VORNICENI,	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.04.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	3:40:04 p.m.	0	0,15	0,15	1177	96	1273	VORNICENI,SADOVA,	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	14.04.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	3	3:40:23 p.m.	0	0,13	0,13	851	63	914	IURCENI,BURSUC,LO	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	14.04.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	3:40:38 p.m.	0	0,12	0,12	0	4	4	LOZOVA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.04.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	3:40:51 p.m.	0	0,37	0,37	2665	148	2813	CIORESTI,LOZOVA,DC	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.04.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	3:41:50 p.m.	0	0,62	0,62	1274	70	1344	VULCANESTI,HOROD	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	14.04.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	18	3:45:18 p.m.	0	8,17	8,17	1194	86	1280	BASARABEASCA,CIM	OST	AC	Intrerupator de sarcina
Chisinau	14.04.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	63	5:12:56 p.m.	0	18,20	18,20	642	136	778	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	14.04.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	63	5:12:56 p.m.	6	28,07	34,07	238	70	308	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	14.04.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	63	5:12:56 p.m.	6	54,07	60,07	324	63	387	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	14.04.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	63	5:12:56 p.m.	6	69,07	75,07	1200	173	1373	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	14.04.2025	PD101	12	5:12:56 p.m.	0	55,12	55,12	0	10	10	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Calarasi	14.04.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7/INTLS-REC005CL	5:49:17 p.m.	0	1,40	1,40	882	71	953	TEMELEUTI	OST	IST	Necunoscut
Calarasi	14.04.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7/INTLS-REC005CL	5:49:17 p.m.	0	1,75	1,75	1376	57	1433	VALCINET	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	14.04.2025	PD101	11	6:07:37 p.m.	0	0,43	0,43	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Stefan-Voda	15.04.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	4/IF5-PT565V-IF69-01	1:53:00 a.m.	0	22,48	22,48	974	193	1167	STEFAN VODA,STEFA	C	AC	Intrerupator de sarcina
Stefan-Voda	15.04.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	4/IF5-PT565V-IF69-01	1:53:00 a.m.	0	49,50	49,50	1073	131	1204	STEFAN-VODA	C	AC	Intrerupator de sarcina
Stefan-Voda	15.04.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	4/IF5-PT565V-IF69-01	2:15:39 a.m.	0	22,52	22,52	974	193	1167	STEFAN VODA,STEFA	AC	AC	Intrerupator de sarcina
Stefan-Voda	15.04.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	4/IF5-PT565V-IF69-01	2:39:00 a.m.	0	3,50	3,50	974	193	1167	STEFAN VODA,STEFA	AC	AC	Intrerupator de sarcina
Nisporeni	15.04.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	7:56:06 a.m.	0	56,35	56,35	1028	53	1081	BOLDURESTI,CIUTES	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	15.04.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	20	1:54:12 p.m.	0	43,18	43,18	1310	97	1407	CALARASI	OST	AT	Escavari
Calarasi	15.04.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	20	1:54:12 p.m.	0	51,85	51,85	361	25	386	CALARASI	OST	AT	Escavari
Nisporeni	15.04.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/IF5-PT518NS-IF504	2:12:00 p.m.	0	112,00	112,00	452	52	504	CRISTESTI,CIORESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	15.04.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3	2:16:19 p.m.	0	43,27	43,27	1585	111	1696	VOROTET,BIESTI,ANC	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	15.04.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	3/INTLS-REC006NS	2:17:00 p.m.	0	1,22	1,22	473	29	502	DOLNA,IURCENI	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	15.04.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	3/INTLS-REC006NS	2:17:53 p.m.	0	0,12	0,12	378	34	412	HUZUN,LOZOVA,BUR	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	15.04.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	2:18:28 p.m.	0	0,15	0,15	2665	148	2813	HUZUN,DOLNA,PIRIT	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Straseni	15.04.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	2:20:57 p.m.	0	0,15	0,15	1274	70	1344	CIORESTI,PIRJOLTENI	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Calarasi	15.04.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	20	2:31:53 p.m.	0	5,50	5,50	2150	112	2262	CALARASI,ORICOVA	OST	AT	Escavari
Calarasi	15.04.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	2:52:53 p.m.	0	1,83	1,83	2023	171	3194	SELUSTEA NOUA,NISC	OST	AT	Necunoscut
Straseni	15.04.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	3:03:11 p.m.	0	92,53	92,53	2665	148	2813	PIRJOLTENI,CIORESTI	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Anenii Noi	15.04.2025	PDC130 MERENI 35/10	11/SECS-PT307AN-TO	4:16:00 p.m.	0	144,00	144,00	0	1	1	MERENII NOI	C	AC	Transformator de putere
Straseni	15.04.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	4:36:00 p.m.	0	2175,37	2175,37	0	2	2	LOZOVA	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Straseni	15.04.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-REC001ST	5:14:25 p.m.	0	44,47	44,47	1408	59	1467	SCORENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	15.04.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/IF5-PT518NS-IF504	10:30:00 p.m.	9	1,00	10,00	452	52	504	BURSUC,CRISTESTI,C	OST	IST	Necunoscut
Telenesti	15.04.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	11:07:02 p.m.	0	32,67	32,67	1537	123	1660	NUCARENI,CHITCANI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Calarasi	16.04.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	2:59:06 p.m.	0	0,50	0,50	2915	165	3080	TEMELEUTI,BUDA,SI	OST	IST	Necunoscut
Calarasi	16.04.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	3:02:43 a.m.	0	0,20	0,20	657	35	692	VALCINET,URSARI,BU	OST	IST	Necunoscut
Cahul	16.04.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	8	9:05:42 a.m.	0	3,30	3,30	1	0	1	ZIRNESTI	OST	AT	Manevre oper.p.pregat.schemei
Cahul	16.04.20													

Filiile rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Orhei	16.04.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	38	6:36:31 p.m.	0	0,33	0,33	606	56	662	VOINESCU	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	16.04.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	2	6:50:00 p.m.	0	20,00	20,00	36	6	42	TELENESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	16.04.2025	PDC176 UZMAS 110/10	27	7:12:33 p.m.	0	26,35	26,35	95	13	108	ORHEI	OST	AT	Persoane neautorizate
Nisporeni	16.04.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5/SECL5-S284NS	8:13:14 p.m.	0	1,83	1,83	1901	104	2005	CRISTESTI,SELISTE,NI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Gimislia	17.04.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	11	3:01:01 a.m.	0	0,50	0,50	27	7	34	MIHAILOVCA	T	AT	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	17.04.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	3:48:50 a.m.	0	62,53	62,53	2665	146	2811	CIORESTI	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Nisporeni	17.04.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	10:26:09 a.m.	0	3,00	3,00	708	75	783	ODAEA	OST	IST	Necunoscute
Chisinau	17.04.2025	PDC40 STAUENI 110/10	18	11:03:29 a.m.	0	1,00	1,00	1835	117	1952	STAUENI	T	AT	Escavari
Chisinau	17.04.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	57/IF5-PT379-IF05-01	11:15:00 a.m.	0	2,00	2,00	827	164	991	CHISINAU	C	AT	Linie in cablu
Chisinau	17.04.2025	PDC40 STAUENI 110/10	18	11:56:17 a.m.	0	4,72	4,72	1835	117	1952	STAUENI	T	AT	Escavari
Straseni	17.04.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	1:14:42 p.m.	0	2,00	2,00	1542	110	1652	SACA	OST	AT	Siguranta fuzibila
Straseni	17.04.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	1:17:22 p.m.	0	10,02	10,02	1542	110	1652	GHELAUZA	OST	AT	Siguranta fuzibila
Orhei	17.04.2025	PDC176 UZMAS 110/10	25	1:19:42 p.m.	0	82,37	82,37	113	13	126	BUDAI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
CAHUL	17.04.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	30	2:37:04 p.m.	0	42,68	42,68	0	1	1	CAHUL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.04.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	6:24:18 p.m.	0	3,83	3,83	1901	109	2010	CRISTESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	17.04.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	9	7:56:59 p.m.	0	36,28	36,28	1370	83	1453	LOPATNA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Comrat	18.04.2025	PDC235 JBI 110/10	25	7:09:01 a.m.	0	0,33	0,33	533	60	593	SADIC,DUDULESTI,CO	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	18.04.2025	PDC235 JBI 110/10	25	2:53:00 p.m.	0	14,00	14,00	16	2	18	DEZGHINGEA	C	AT	Siguranta fuzibila
Comrat	18.04.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	3/SECL5-S36CM	3:03:00 p.m.	0	42,35	42,35	277	21	298	COMRAT	AT	IST	Isolator
Nisporeni	18.04.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0.4	10	3:11:15 p.m.	0	0,77	0,77	872	64	936	GROZESTI	T	IST	Soc
Nisporeni	18.04.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0.4	10	3:13:36 p.m.	0	57,13	57,13	86	5	91	LUMINITA	T	AT	Soc
Nisporeni	18.04.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0.4	10	4:11:11 p.m.	0	64,12	64,12	86	5	91	LUMINITA	T	AT	Soc
Chisinau	19.04.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	12	8:41:24 a.m.	0	17,63	17,63	368	89	457	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	19.04.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	12	8:41:24 a.m.	10	48,60	58,60	428	71	499	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	19.04.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	12	8:41:24 a.m.	10	61,60	71,60	572	85	657	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	19.04.2025	PD10	6	8:41:24 a.m.	0	22,60	22,60	1058	134	1192	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	19.04.2025	PD10	6	8:41:24 a.m.	0	44,60	44,60	762	94	856	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	19.04.2025	PD41	14	12:43:32 p.m.	0	38,87	38,87	259	41	300	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	19.04.2025	PD41	14	12:43:32 p.m.	0	46,47	46,47	0	6	6	CHISINAU	T	AT	Linie in cablu
Ialoveni	19.04.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	12:49:31 p.m.	0	0,50	0,50	1837	86	1923	COSTESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	19.04.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	9	1:46:44 p.m.	0	0,33	0,33	1093	70	1163	AVDARMA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avariiilor
Comrat	19.04.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	9	1:47:34 p.m.	0	0,17	0,17	537	35	572	BASCALIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avariiilor
Comrat	19.04.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	15	1:48:04 p.m.	0	0,50	0,50	1229	62	1291	BASCALIA	OST	IST	Necunoscute
Comrat	19.04.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	15	1:48:44 p.m.	0	23,33	23,33	1229	62	1291	BASCALIA	OST	AC	Necunoscute
Hincesti	19.04.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9	5:13:08 p.m.	0	0,17	0,17	2328	133	2461	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	19.04.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9	5:13:38 p.m.	0	0,17	0,17	190	24	214	BOBEICA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	19.04.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9	5:14:08 p.m.	0	0,33	0,33	1487	100	1587	DRAGUSENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	19.04.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9	5:14:38 p.m.	0	1,33	1,33	2895	148	3043	DRAGUSENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	19.04.2025	PDC155 ULMU 110/10	3/INTL5-ITC005IL	5:20:59 p.m.	0	100,68	100,68	2101	92	2193	DRAGUSENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	19.04.2025	PDC155 ULMU 110/10	3/INTL5-ITC005IL	5:20:59 p.m.	0	101,02	101,02	0	1	1	CIUCULENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	19.04.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	6:01:58 p.m.	0	20,68	20,68	1265	78	1343	BOBEICA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	19.04.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	6:01:58 p.m.	0	25,03	25,03	136	3	139	STOLNICENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	19.04.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9/SECS-PT651HN-T01	6:27:00 p.m.	0	275,00	275,00	136	3	139	STOLNICENI	C	AC	Transformator de putere
Causeni	19.04.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	7	8:13:31 p.m.	0	15,00	15,00	366	28	394	CAUSENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Causeni	19.04.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	7/SECS-PT41CS-T01-0	8:29:00 p.m.	0	261,00	261,00	173	6	179	CAUSENI	C	AC	Transformator de putere
Straseni	20.04.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	8:44:36 a.m.	0	0,52	0,52	179	53	232	STRASENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	20.04.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTL5-ITC006ST	5:30:58 p.m.	0	19,57	19,57	513	22	535	TATARESTI	OST	AT	Conductoare/Bucle
Straseni	20.04.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTL5-ITC006ST	5:30:58 p.m.	0	139,53	139,53	516	27	543	SACA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	20.04.2025	PDC121 CAINARI 35/10	16	6:11:47 p.m.	0	0,45	0,45	1301	74	1375	PLOP	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	20.04.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	3	6:26:01 p.m.	0	0,92	0,92	662	25	687	CIORESCU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.04.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	3	6:26:56 p.m.	0	25,38	25,38	335	10	345	CIORESCU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.04.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	3	6:26:56 p.m.	0	133,07	133,07	327	11	338	CIORESCU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.04.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	3	6:26:56 p.m.	0	153,07	153,07	0	2	2	GOIAN	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.04.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	3	6:54:31 p.m.	0	0,63	0,63	335	10	345	CIORESCU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.04.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	3	7:14:45 p.m.	0	0,25	0,25	335	10	345	CIORESCU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	20.04.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	34	7:24:35 p.m.	0	1,35	1,35	0	18	18	TARACLIA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	20.04.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	34	7:29:00 p.m.	0	63,95	63,95	0	1	1	TARACLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	20.04.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	34	7:29:00 p.m.	0	74,00	74,00	0	1	1	TARACLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.04.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	3	7:38:32 p.m.	0	0,25	0,25	335	10	345	CRICOVA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	20.04.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTL5-REC004ST	7:49:33 p.m.	0	0,95	0,95	1024	54	1078	RECEA	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	20.04.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	3	8:24:44 p.m.	0	1,07	1,07	335	10	345	CRICOVA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	20.04.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	34	8:30:57 p.m.	0	2,00	2,00	0	15	15	TARACLIA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.04.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	3	8:31:20 p.m.	0	0,32	0,32	335	10	345	CIORESCU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	5	9:52:33 p.m.	0	0,05	0,05	0	8	8	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	5	9:52:51 p.m.	0	0,05	0,05	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	5	9:53:12 p.m.	0	0,03	0,03	1	1	2	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	5	9:54:22 p.m.	0	0,03	0,03	2713	194	2907	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	5	9:54:38 p.m.	0	0,05	0,05	2756	142	2898	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	5	9:54:54 p.m.	0	0,07	0,07	1454	193	1647	DURLESTI	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	5	9:55:14 p.m.	0	0,03	0,03	0	7	7	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	5	9:55:44 p.m.	0	0,02	0,02	4427	542	4969	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	5	9:55:58 p.m.	0	0,03	0,03	2437	293	2730	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	5	9:56:1										

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Causeni	23.04.2025	PDC121 CAINARI 35/10	7	12:35:09 p.m.	0	0,75	0,75	1475	108	1583	CAINARI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	23.04.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	3	3:30:28 p.m.	0	4,67	4,67	475	28	503	BOLDURESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	23.04.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	15	3:32:22 p.m.	0	1,25	1,25	856	47	903	PIATRA	T	IST	Necunoscut
Nisporeni	23.04.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	3	3:36:08 p.m.	0	26,17	26,17	475	27	502	CHILISOAIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	23.04.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	3	3:36:08 p.m.	0	26,87	26,87	0	1	1	BOLDURESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	23.04.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	3	4:03:00 p.m.	0	1456,00	1456,00	0	1	1	BOLDURESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	23.04.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	4:13:09 p.m.	0	1,00	1,00	88	14	102	VALEA TRESTIENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Nisporeni	23.04.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	4:35:19 p.m.	0	1,00	1,00	88	14	102	VALEA TRESTIENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	23.04.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	4	6:00:51 p.m.	0	0,33	0,33	454	21	475	TRUSENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	23.04.2025	PDC45 HIRTOPOL MARE 35/10	14	6:06:56 p.m.	0	1,47	1,47	504	41	545	HIRTOPOL MARE	T	IST	Necunoscut
Causeni	23.04.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	9:15:56 p.m.	0	0,77	0,77	1366	120	1486	BAURCI	T	IST	Contacte
Causeni	23.04.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	9:17:38 p.m.	0	0,78	0,78	1366	120	1486	CAINARI	T	IST	Contacte
Causeni	23.04.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	9:19:07 p.m.	0	0,57	0,57	1366	120	1486	BAURCI	T	IST	Contacte
Causeni	23.04.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	9:19:53 p.m.	0	0,95	0,95	1366	120	1486	CHIRCAIESTI	T	IST	Contacte
Causeni	23.04.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	9:21:33 p.m.	0	48,05	48,05	1366	120	1486	CAINARI	T	AC	Contacte
Causeni	23.04.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:09:43 p.m.	0	11,78	11,78	1130	97	1227	CIUFLESTI	T	AC	Contacte
Causeni	23.04.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:09:43 p.m.	0	25,28	25,28	53	5	58	CAINARI	T	AC	Contacte
Causeni	23.04.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:09:43 p.m.	0	80,40	80,40	183	18	201	CAINARI	T	AC	Contacte
Chisinau	24.04.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	23	5:57:48 a.m.	0	30,08	30,08	338	81	419	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	24.04.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	23	5:57:48 a.m.	0	41,20	41,20	224	25	249	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	24.04.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	23	5:57:48 a.m.	0	46,20	46,20	540	53	593	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Criuleni	24.04.2025	PDC45 HIRTOPOL MARE 35/10	14	7:35:27 a.m.	0	1,20	1,20	504	41	545	HIRTOPOL MARE	ISN	IST	Izolator
Cahul	24.04.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	2	8:34:00 a.m.	0	24,00	24,00	99	21	120	ZIRNESTI	C	AC	Necunoscut
Cahul	24.04.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	2	8:34:00 a.m.	0	87,00	87,00	127	7	134	ZIRNESTI	C	AC	Necunoscut
Taracila	24.04.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	8:47:00 a.m.	0	58,00	58,00	148	10	158	CAIRACLIA, DIMITROV	C	AC	Conturare la PT
Taracila	24.04.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	9:43:07 a.m.	0	1,33	1,33	566	35	601	CARBALIA, CAIRACLIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	24.04.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	2	9:46:37 a.m.	0	2,17	2,17	601	73	674	ZIRNESTI, PAUC, CUCU	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	24.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	1	10:50:00 a.m.	0	2,00	2,00	756	44	800	CHISINAU	C	AC	Contacte
Chisinau	24.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	1	10:50:00 a.m.	0	7,00	7,00	454	59	513	CHISINAU	C	AC	Contacte
Criuleni	24.04.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	15	10:59:00 a.m.	0	106,00	106,00	0	1	1	CRIULENI	C	AC	Alte defecte in red MT
Chisinau	24.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	1	11:01:00 a.m.	0	6,00	6,00	361	36	397	CHISINAU	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Criuleni	24.04.2025	PDC45 HIRTOPOL MARE 35/10	14	2:34:57 p.m.	0	0,85	0,85	188	20	208	HIRTOPOL MARE	T	IST	Izolator
Criuleni	24.04.2025	PDC45 HIRTOPOL MARE 35/10	14	2:34:57 p.m.	0	66,05	66,05	316	21	337	INOVOAT	T	IST	Izolator
Taracila	24.04.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	2:38:00 p.m.	0	7,00	7,00	258	31	289	BALABANI, BALABANI	AC	AC	Conductoare/Bucle
Taracila	24.04.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	2:45:00 p.m.	0	79,00	79,00	258	28	286	BALABANI, BALABANI	AC	AC	Conductoare/Bucle
Canemir	24.04.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	3:29:00 p.m.	0	185,00	185,00	487	33	520	CHISOELIA, TARANCUC	AC	AT	Accidente rutiere
Criuleni	24.04.2025	PDC45 HIRTOPOL MARE 35/10	14	3:40:01 p.m.	0	0,33	0,33	188	20	208	INOVOAT, HIRTOPOL	IST	IST	Izolator
Vulcanesti	24.04.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	4:04:24 p.m.	0	0,17	0,17	575	48	623	ETULIA, CISMICHOI	OST	IST	Soc
Vulcanesti	24.04.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	4:04:44 p.m.	0	0,33	0,33	877	42	919	CISMICHOI, VULCANESTI	OST	IST	Soc
Vulcanesti	24.04.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	4:05:14 p.m.	0	0,33	0,33	1	2	3	ETULIA, VULCANESTI	OST	IST	Soc
Vulcanesti	24.04.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	4:05:44 p.m.	0	0,17	0,17	1050	60	1110	ETULIA, ETULIA NOUA	OST	IST	Soc
Vulcanesti	24.04.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	4:06:34 p.m.	0	36,67	36,67	499	35	534	CISMICHOI	OST	AT	Soc
Vulcanesti	24.04.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	4:06:34 p.m.	0	46,50	46,50	114	6	120	ETULIA	OST	AT	Soc
Vulcanesti	24.04.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	4:06:34 p.m.	0	97,43	97,43	437	19	456	ETULIA	OST	AT	Soc
Vulcanesti	24.04.2025	PDC231 COUBAS 35/10	6	4:21:34 p.m.	0	0,10	0,10	2689	150	2839	BRINZA, COUBASI, VALENI	IST	IST	Necunoscut
Vulcanesti	24.04.2025	PDC231 COUBAS 35/10	6	4:22:03 p.m.	0	0,12	0,12	1006	57	1063	BRINZA, VALENI	T	IST	Necunoscut
Vulcanesti	24.04.2025	PDC231 COUBAS 35/10	6	4:26:50 p.m.	0	19,08	19,08	1683	93	1776	COUBASI, COUBASI	T	IST	Necunoscut
Orhei	24.04.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	15	4:30:07 p.m.	0	22,28	22,28	856	47	903	JELOBOC, SUSLENI, PIATRA	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV	
Vulcanesti	24.04.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	4:43:34 p.m.	0	1,33	1,33	499	35	534	ETULIA, ETULIA NOUA	OST	IST	Soc
Vulcanesti	24.04.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	4:45:04 p.m.	0	8,00	8,00	499	35	534	CISMICHOI, VULCANESTI	OST	AT	Soc
Vulcanesti	24.04.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	18	5:41:55 p.m.	0	1,50	1,50	613	41	654	VULCANESTI, ETULIA	OST	IST	Soc
Anenii Noi	24.04.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	6:52:41 p.m.	0	7,58	7,58	1027	77	1104	DELACAU, PUHACENI	OST	AC	Transformator de putere
Anenii Noi	24.04.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	6:52:41 p.m.	0	101,90	101,90	0	2	2	PUHACENI	OST	AC	Transformator de putere
Taracila	24.04.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	34	6:52:57 p.m.	0	1,17	1,17	0	17	17	TARACLIA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	24.04.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	6:56:07 p.m.	0	1,33	1,33	174	19	193	LUMINITA, VARZARESE	OST	IST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	24.04.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	8:21:10 p.m.	0	13,42	13,42	1027	77	1104	DELACAU, PUHACENI	OST	AC	Transformator de putere
Cahul	25.04.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31	4:12:37 a.m.	0	1,50	1,50	3	4	7	ROȘU, CAHUL	OST	IST	Necunoscut
Ialoveni	25.04.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	9:06:15 a.m.	0	1,15	1,15	1461	81	1542	REZENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.04.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	63	9:06:23 a.m.	0	30,18	30,18	880	206	1086	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	25.04.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	63	9:06:23 a.m.	0	46,62	46,62	324	62	386	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	25.04.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	63	9:06:23 a.m.	0	62,62	62,62	690	97	787	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	25.04.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	63	9:06:23 a.m.	0	73,62	73,62	106	39	145	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	25.04.2025	PDS3	15	9:06:24 a.m.	0	51,40	51,40	18	24	42	CHISINAU	T	AC	Necunoscut
Chisinau	25.04.2025	PDS3	15	9:06:24 a.m.	0	51,60	51,60	146	75	221	CHISINAU	T	AC	Necunoscut
Chisinau	25.04.2025	PD101	14	9:06:43 a.m.	0	23,28	23,28	0	12	12	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	25.04.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	9:10:02 a.m.	0	18,33	18,33	21	5	26	HINCESTI	OST	AC	Linie in cablu
Hincesti	25.04.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	9:10:02 a.m.	0	21,82	21,82	181	47	228	HINCESTI	OST	AC	Linie in cablu
Hincesti	25.04.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	9:10:02 a.m.	0	24,02	24,02	225	9	234	HINCESTI	OST	AC	Linie in cablu
Hincesti	25.04.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	9:10:02 a.m.	0	54,97	54,97	19	6	25	HINCESTI	OST	AC	Linie in cablu
Hincesti	25.04.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	9:28:42 a.m.	0	5,35	5,35	21	5	26	HINCESTI	OST	AC	Linie in cablu
Chisinau	25.04.2025	PDS3	15	9:58:00 a.m.	0	14,00	14,00	0	8	8	CHISINAU	T	AC	Necunoscut
Chisinau	25.04.2025	PDS3	15	9:58:00 a.m.	0	15,00	15,00	146	67	213	CHISINAU	T	AC	Necunoscut
Comrat	25.04.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	21	9:59:00 a.m.	0	5,05	5,05	0	7	7	COMRAT	T	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Comrat	25.04.2025	PDC233 OTCOROCNIC 110/10	1											

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Calarasi	26.04.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	19	1:13:10 a.m.	0	2,67	2,67	1075	61	1136	PAULESTI	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	26.04.2025	PD11U	15/IF5-PT91U-IF02-01	2:00:00 a.m.	0	5,00	5,00	281	18	299	IALOVENI	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	26.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	52	5:58:22 a.m.	0	32,42	32,42	1969	274	2243	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	26.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	52	5:58:22 a.m.	0	65,63	65,63	2554	283	2837	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	26.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	52	5:58:22 a.m.	0	75,63	75,63	555	74	629	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	26.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	13	6:09:51 a.m.	0	31,15	31,15	382	18	400	CHISINAU	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	26.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	13	6:09:51 a.m.	0	50,15	50,15	499	31	530	CHISINAU	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	26.04.2025	PDC18 ALFA 110/10	13	6:09:51 a.m.	0	82,15	82,15	1831	145	1976	CHISINAU	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cahul	26.04.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	15	11:09:30 a.m.	0	27,50	27,50	994	65	1059	CAHUL	OST	AT	Escavari
Cahul	26.04.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	15	11:36:07 a.m.	0	0,63	0,63	1384	65	1449	CAHUL	OST	IST	Escavari
Criuleni	26.04.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	16	12:19:44 p.m.	0	0,15	0,15	838	48	886	BALASESTI	T	IST	Soc
Criuleni	26.04.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	16	12:19:53 p.m.	0	1,02	1,02	838	48	886	RACULESTI	T	IST	Soc
Criuleni	26.04.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	16	12:20:54 p.m.	0	59,38	59,38	237	16	253	RACULESTI	T	AT	Soc
Criuleni	26.04.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	16	12:20:54 p.m.	0	70,10	70,10	601	32	633	MASCAUTI	T	AT	Soc
Criuleni	26.04.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	16	1:20:18 p.m.	0	133,98	133,98	237	16	253	BALASESTI	T	AT	Soc
Chisinau	26.04.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	18	8:41:05 p.m.	0	0,02	0,02	305	39	344	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	26.04.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	18	8:41:38 p.m.	0	0,02	0,02	3373	380	3753	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	27.04.2025	PD97	16	10:36:03 p.m.	0	50,95	50,95	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	27.04.2025	PD97	16	10:36:03 p.m.	0	1104,95	1104,95	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.04.2025	PDC40 STAUCCENI 110/10	18	3:06:07 a.m.	0	0,15	0,15	1836	117	1953	STAUCCENI	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.04.2025	PDC40 STAUCCENI 110/10	18	3:06:46 a.m.	0	28,23	28,23	0	2	2	STAUCCENI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.04.2025	PDC40 STAUCCENI 110/10	18	3:06:46 a.m.	0	58,33	58,33	1836	115	1951	STAUCCENI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.04.2025	PDC40 STAUCCENI 110/10	18	3:37:44 a.m.	0	11,00	11,00	0	2	2	STAUCCENI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.04.2025	PDC40 STAUCCENI 110/10	18	3:48:44 a.m.	0	8,30	8,30	0	2	2	STAUCCENI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.04.2025	PDC40 STAUCCENI 110/10	18	4:04:46 a.m.	0	0,33	0,33	2399	230	2629	STAUCCENI	T	IST	Linie in cablu
Hincesti	28.04.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17	9:46:51 a.m.	0	62,27	62,27	480	31	511	LOGANESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	28.04.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17	9:46:51 a.m.	0	71,15	71,15	1433	114	1547	HINCESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	28.04.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17	9:46:51 a.m.	0	84,03	84,03	0	12	12	HINCESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	28.04.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17	9:46:51 a.m.	0	158,88	158,88	146	8	154	HINCESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	28.04.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17	11:01:53 a.m.	0	3,17	3,17	1700	167	1867	HINCESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	28.04.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17	12:24:44 p.m.	0	1,00	1,00	0	12	12	HINCESTI	OST	IST	Persoane neautorizate
Ialoveni	28.04.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	5:30:57 p.m.	0	0,52	0,52	1837	86	1923	COSTESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	28.04.2025	PDC48 DUBASARI VECHI 35/10	8	7:12:10 p.m.	0	5,23	5,23	2821	74	1355	BALABANESTI,MALAI	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Criuleni	28.04.2025	PDC48 DUBASARI VECHI 35/10	8	7:12:10 p.m.	0	29,78	29,78	1460	68	1528	DUBASARI VECHI,CO	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	29.04.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6/SEC5-PT9411-T01-0	9:28:00 a.m.	0	72,00	72,00	53	58	CRICOVA	C	AC	Separator cu pirghie	
Chisinau	29.04.2025	PDC40 STAUCCENI 110/10	4/IF5-PT9660-IF05-01	9:38:00 a.m.	0	82,00	82,00	619	28	647	STAUCCENI	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.04.2025	PDC40 STAUCCENI 110/10	4/IF5-PT9660-IF05-01	10:00:06 a.m.	0	49,88	49,88	0	2	2	STAUCCENI	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.04.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	21	10:09:47 a.m.	0	3,22	3,22	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	29.04.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	62	10:39:44 a.m.	0	0,03	0,03	165	15	180	STAUCCENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	29.04.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	66	10:40:06 a.m.	0	0,03	0,03	444	59	503	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	29.04.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	66	10:40:21 a.m.	0	24,87	24,87	798	86	884	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.04.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	66	10:40:21 a.m.	0	269,65	269,65	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	29.04.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16/INTL5-ITC014HN	12:16:30 p.m.	0	2,00	2,00	1130	71	1201	BUTENI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taraclia	29.04.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	34/SECL5-SX130TR	1:25:00 p.m.	0	246,43	246,43	0	1	1	TARACLIA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	29.04.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/SEC5-PT383HN-T0	2:45:00 p.m.	0	15,00	15,00	195	4	199	BUTENI	C	AC	Signurata fuzibila
Gimislia	29.04.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	20	2:52:09 p.m.	0	1,07	1,07	65	4	69	MIHAILOVCA	T	IST	Accidente rutiere
Cimislia	29.04.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	20	2:52:09 p.m.	0	203,23	203,23	383	32	415	BOGDANOVCA	T	AT	Accidente rutiere
Chisinau	29.04.2025	PDC40 STAUCCENI 110/10	18	3:31:25 p.m.	0	62,87	62,87	0	2	2	STAUCCENI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.04.2025	PDC40 STAUCCENI 110/10	18	3:40:00 p.m.	0	54,28	54,28	619	28	647	STAUCCENI	T	AC	Linie in cablu
Cimislia	29.04.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9/SEC5-PT444CI-T001	4:30:00 p.m.	0	85,00	85,00	50	3	53	SADACLIA	C	AC	Separator cu pirghie
Taraclia	29.04.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	34/SECL5-SX130TR	5:29:36 p.m.	0	1,83	1,83	0	15	15	TARACLIA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	29.04.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	20	6:14:52 p.m.	0	0,52	0,52	65	4	69	MIHAILOVCA	T	IST	Accidente rutiere
Leova	29.04.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19/INTL5-REC005LV	8:36:44 p.m.	0	15,48	15,48	899	82	981	SARATA NOUA,CUPC	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	29.04.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48/SEC5-PT435T-T01-4	11:35:00 p.m.	0	3,00	3,00	167	3	170	SIRETI	C	IST	Tensiune joasa
Ialoveni	30.04.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	10:25:49 a.m.	0	0,52	0,52	1837	86	1923	BARDAR	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	30.04.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10/INTL5-IDPE6178	11:22:00 p.m.	0	3759,00	3759,00	0	1	1	BACIOI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	01.05.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	13/SEC5-PT9404-T01-4	1:45:00 a.m.	0	9,00	9,00	188	2	190	CRICOVA	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Telenesti	01.05.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	4:24:54 a.m.	0	1,83	1,83	120	6	126	BRINZENII NOI,MOAR	OST	IST	Necunoscuta
Causeni	01.05.2025	PDC117 SAITI 35/10	2	9:25:20 a.m.	0	0,50	0,50	734	54	788	SAITI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	01.05.2025	PDC117 SAITI 35/10	2	9:25:50 a.m.	0	18,17	18,17	734	54	788	SAITI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	01.05.2025	PDC117 SAITI 35/10	2	9:44:00 a.m.	0	25,77	25,77	734	54	788	SAITI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	01.05.2025	PDC117 SAITI 35/10	2	10:12:27 a.m.	0	10,55	10,55	110	13	123	SAITI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	01.05.2025	PDC117 SAITI 35/10	2	10:12:27 a.m.	0	10,88	10,88	624	38	662	SAITI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	01.05.2025	PDC117 SAITI 35/10	2	10:12:27 a.m.	0	63,55	63,55	0	2	2	SAITI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	01.05.2025	PDC117 SAITI 35/10	2	10:12:27 a.m.	0	505,83	505,83	0	1	1	SAITI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	01.05.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	7	10:36:48 a.m.	0	0,50	0,50	1189	82	1271	TOCUZ	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	01.05.2025	PDC117 SAITI 35/10	2	11:11:49 a.m.	0	0,85	0,85	734	51	785	SAITI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	01.05.2025	PDC117 SAITI 35/10	2	6:37:19 p.m.	0	0,97	0,97	734	53	787	SAITI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	02.05.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	10:08:09 a.m.	0	3,93	3,93	847	128	975	CRICOVA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Straseni	02.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	6	11:08:29 a.m.	0	0,50	0,50	1454	87	1541	BUCOVAT	T	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Straseni	02.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	6	11:09:47 a.m.	0	1,72	1,72	727	54	781	VORNICENI	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Straseni	02.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	6	11:09:47 a.m.	0	53,60	53,60	727	33	760	VORNICEN			

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cantemir	04.05.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	12:18:00 p.m.	0	42,00	42,00	0	2	2	CANTEMIR	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	04.05.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	12:28:46 p.m.	0	5,50	5,50	115	12	127	LECA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	04.05.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	12:34:24 p.m.	0	3,85	3,85	115	12	127	LECA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	04.05.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	22/SECLS-SX604CN	1:00:00 p.m.	0	247,00	247,00	0	2	2	CANTEMIR	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	04.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	1:11:53 p.m.	0	0,17	0,17	2644	133	2777	LUPA-RECEA	OST	IST	Soc
Straseni	04.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	1:12:13 p.m.	0	0,17	0,17	1001	61	1062	COJUSNA	OST	IST	Soc
Straseni	04.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	1:12:33 p.m.	0	0,17	0,17	497	36	533	RADENI	OST	IST	Soc
Straseni	04.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	1:13:23 p.m.	0	0,33	0,33	1001	61	1062	ZĂMCIOGI	OST	IST	Soc
Straseni	04.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	1:13:53 p.m.	0	0,50	0,50	497	36	533	GREBLESTI	OST	IST	Soc
Straseni	04.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	1:14:33 p.m.	0	0,67	0,67	2644	133	2777	LUPA-RECEA,ONESTI	OST	IST	Soc
Straseni	04.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	1:15:14 p.m.	0	15,53	15,53	839	44	883	VOINOVA	OST	AT	Soc
Straseni	04.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	1:31:01 p.m.	0	55,03	55,03	372	19	391	CHIRIANCA	OST	AT	Soc
Straseni	04.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	1:31:01 p.m.	0	162,77	162,77	467	25	492	VOINOVA	OST	AT	Soc
Straseni	04.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	2:26:15 p.m.	0	107,53	107,53	372	19	391	CHIRIANCA	OST	AT	Soc
Straseni	04.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	6:47:34 p.m.	0	0,50	0,50	2057	118	2175	STEJARENI	T	IST	Cazut copac pe LEA
Straseni	04.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	6:48:04 p.m.	0	2,03	2,03	2057	118	2175	STEJARENI	T	IST	Cazut copac pe LEA
Straseni	04.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	6:50:07 p.m.	0	40,50	40,50	727	56	783	LOZOVA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Straseni	04.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	6:50:07 p.m.	0	50,53	50,53	1330	62	1392	LOZOVA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Straseni	04.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:31:28 p.m.	0	9,18	9,18	727	56	783	LOZOVA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Telenesti	04.05.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	7:36:06 p.m.	0	6,90	6,90	984	55	1039	MINDRESTI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	04.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:41:00 p.m.	0	3,40	3,40	182	21	203	LOZOVA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Straseni	04.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:42:46 p.m.	0	1,63	1,63	1875	97	1972	LOZOVA	T	IST	Cazut copac pe LEA
Straseni	04.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:44:25 p.m.	0	1,33	1,33	1875	97	1972	LOZOVA	T	IST	Cazut copac pe LEA
Straseni	04.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	7:44:25 p.m.	0	222,58	222,58	182	21	203	LOZOVA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Straseni	04.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	11:28:07 p.m.	0	0,47	0,47	1875	97	1972	LOZOVA	T	IST	Cazut copac pe LEA
Calarasi	05.05.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	5:58:51 a.m.	0	4,17	4,17	1151	73	1224	FRUMOASA	OST	AC	Necunoscuta
Calarasi	05.05.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	5:58:51 a.m.	0	7,50	7,50	304	22	326	SVERIDA	OST	AC	Necunoscuta
Calarasi	05.05.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	6:05:01 a.m.	0	1,33	1,33	1151	73	1224	SIPOTENI	OST	IST	Necunoscuta
Calarasi	05.05.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-ITC014CL	4:36:23 p.m.	0	22,50	22,50	18	10	28	NISCANI,CALARASI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	05.05.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	10	6:49:35 p.m.	0	1,00	1,00	1149	56	1205	PALANCA	OST	IST	Necunoscuta
Cantemir	05.05.2025	PDC208 GOTESTI 110/35/10	6	8:01:16 p.m.	0	2,50	2,50	0	6	6	GOTESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	05.05.2025	PDC231 COLIBASI 35/10	6	9:08:32 p.m.	0	0,23	0,23	1683	93	1776	COLIBASI	T	IST	Izolator
Vulcanesti	05.05.2025	PDC231 COLIBASI 35/10	6	9:09:25 p.m.	0	15,12	15,12	1683	93	1776	COLIBASI	T	AC	Izolator
Vulcanesti	05.05.2025	PDC231 COLIBASI 35/10	6	9:36:17 p.m.	0	1,93	1,93	1683	93	1776	COLIBASI	T	IST	Izolator
Vulcanesti	05.05.2025	PDC231 COLIBASI 35/10	6	9:38:49 p.m.	0	5,60	5,60	1683	93	1776	COLIBASI	T	AC	Izolator
Straseni	05.05.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	16	9:54:08 p.m.	0	28,52	28,52	328	26	354	VARZARESTII NOI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Vulcanesti	05.05.2025	PDC231 COLIBASI 35/10	6	9:55:20 p.m.	0	0,20	0,20	1683	93	1776	COLIBASI	T	IST	Izolator
Vulcanesti	05.05.2025	PDC231 COLIBASI 35/10	6	10:27:04 p.m.	0	0,50	0,50	1683	93	1776	COLIBASI	T	IST	Izolator
Vulcanesti	05.05.2025	PDC231 COLIBASI 35/10	6	10:35:01 p.m.	0	0,35	0,35	1683	93	1776	COLIBASI	T	IST	Izolator
Vulcanesti	05.05.2025	PDC231 COLIBASI 35/10	6	10:48:25 p.m.	0	0,88	0,88	1683	93	1776	COLIBASI	T	IST	Izolator
Vulcanesti	05.05.2025	PDC231 COLIBASI 35/10	6	10:52:00 p.m.	0	110,00	110,00	115	4	119	COLIBASI	T	AC	Izolator
Vulcanesti	06.05.2025	PDC231 COLIBASI 35/10	6	12:41:04 p.m.	0	0,47	0,47	1568	89	1657	COLIBASI	T	IST	Izolator
Vulcanesti	06.05.2025	PDC230 COLIBASI 35/10/6	13	6:45:00 a.m.	0	6,00	6,00	14	3	17	COLIBASI,COLIBAS	T	AC	Actiunea fulgerului
Calarasi	06.05.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/SECS-PT451CL-T00	9:28:00 a.m.	0	71,00	71,00	2	2	4	NISCANI	C	AC	Transformator de putere
Cantemir	06.05.2025	PDC208 GOTESTI 110/35/10	6	1:38:26 p.m.	0	201,88	201,88	0	6	6	GOTESTI	OST	AC	Izolator
Calarasi	06.05.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	2:01:26 p.m.	0	99,57	99,57	2	2	4	NISCANI	OST	AC	Transformator de putere
Calarasi	06.05.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	2:01:26 p.m.	0	137,88	137,88	16	8	24	NISCANI	OST	AC	Transformator de putere
Chisinau	06.05.2025	PDC7 UZINELOR 110/10	49/IF5-PT24-IF02-01	2:27:00 p.m.	0	50,00	50,00	0	6	6	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Calarasi	06.05.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	4:20:00 p.m.	0	279,23	279,23	2	2	4	NISCANI	OST	AC	Transformator de putere
Calarasi	06.05.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	4	4:41:59 p.m.	0	0,17	0,17	3465	209	3674	CALARASI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	06.05.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	8:27:33 p.m.	0	31,68	31,68	16	8	24	SELISTEA NOUA	OST	AC	Transformator de putere
Cahul	06.05.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5	10:31:25 p.m.	0	0,17	0,17	787	69	856	CAHUL	OST	IST	Necunoscuta
Cahul	06.05.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	10:31:25 p.m.	0	1,50	1,50	749	72	821	LEBEDENCO,HUTULLU	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	06.05.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	11:08:04 p.m.	0	0,88	0,88	2460	159	2619	COROPCENI	T	IST	Izolator
Telenesti	06.05.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	11:09:33 p.m.	0	2,72	2,72	1054	77	1131	COROPCENI	T	IST	Izolator
Telenesti	06.05.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	11:10:14 p.m.	0	21,72	21,72	718	46	764	SARATENII NOI	T	AC	Izolator
Telenesti	06.05.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	11:32:05 p.m.	0	38,43	38,43	718	46	764	SARATENII NOI,LEUSI	T	AC	Izolator
Hincesti	06.05.2025	PDC124 CALMATUI 35/10	4	11:41:34 p.m.	0	1,47	1,47	2975	212	3187	FETEASCA	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	07.05.2025	PD107	6	12:03:32 a.m.	0	21,50	21,50	182	30	212	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.05.2025	PD107	6	12:03:32 a.m.	0	33,47	33,47	396	38	434	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.05.2025	PD107	6	12:03:32 a.m.	0	37,47	37,47	810	122	932	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Telenesti	07.05.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	12:10:32 a.m.	0	0,48	0,48	1433	123	1556	ZĂICANII NOI	T	IST	Izolator
Telenesti	07.05.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	12:10:32 a.m.	0	1,67	1,67	635	38	673	LEUSENI	T	IST	Izolator
Telenesti	07.05.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	12:10:32 a.m.	0	5,45	5,45	83	8	91	SARATENII NOI	T	AC	Izolator
Telenesti	07.05.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	12:12:17 a.m.	0	14,22	14,22	635	38	673	LEUSENI	T	AC	Izolator
Chisinau	07.05.2025	PD13	20	12:12:21 a.m.	0	0,02	0,02	1071	123	1194	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Telenesti	07.05.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	12:12:22 a.m.	0	0,73	0,73	688	36	724	VEREJENI	T	IST	Izolator
Telenesti	07.05.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	12:26:36 a.m.	0	12,20	12,20	635	38	673	LEUSENI	T	AC	Izolator
Telenesti	07.05.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	12:37:35 a.m.	0	1,22	1,22	1137	84	1221	VASIIENI	T	IST	Izolator
Orhei	07.05.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	3	7:57:06 a.m.	0	19,33	19,33	2055	129	2184	SELISTE,MANA,ISACC	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ialoveni	07.05.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	8:11:46 a.m.	0	0,33	0,33	1468	142	1610	NIMORENI	OST	IST	Izolator
Ialoveni	07.05.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	8:12:26 a.m.	0	0,17	0,17	381	32	413	DANCENI	OST	IST	Izolator
Ialoveni	07.05.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	8:12:56 a.m.	0	1,33	1,33	125	20	145	IALOVENI	OST	IST	Izolator
Ialoveni	07.05.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	8:12:56 a.m.	0	4,62	4,62	1109	130	1239	COST			

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Taracia	07.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	11:44:57 p.m.	0	140,05	140,05	78	15	93	MIRNOE	OST	AC	Isolator
Taracia	07.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	11:56:13 p.m.	0	21,92	21,92	245	18	263	CIUMAI	OST	AC	Isolator
Taracia	08.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	2:03:35 a.m.	0	1,02	1,02	245	18	263	CIUMAI	OST	IST	Isolator
Taracia	08.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10/INTLS-REC001TR	3:52:44 a.m.	0	0,32	0,32	323	33	356	CIUMAI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracia	08.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10/INTLS-REC001TR	3:53:27 a.m.	0	0,17	0,17	598	72	670	VINOGRADOVCA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracia	08.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10/INTLS-REC001TR	3:53:47 a.m.	0	0,33	0,33	461	38	499	MUSAITU	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracia	08.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10/INTLS-REC001TR	3:54:07 a.m.	0	0,17	0,17	1507	117	1624	CHIRILOVCA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracia	08.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10/INTLS-REC001TR	3:54:27 a.m.	0	0,17	0,17	714	45	759	DIMITROVCA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracia	08.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10/INTLS-REC001TR	3:55:17 a.m.	0	7,02	7,02	714	45	759	CAIRACLIA	OST	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	08.05.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	4	6:26:10 a.m.	0	0,52	0,52	2379	130	2509	CAHUL	T	IST	Necunoscuta
Cahul	08.05.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	4	6:26:41 a.m.	0	3,17	3,17	2379	130	2509	CAHUL	T	AC	Necunoscuta
Cahul	08.05.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	4	6:29:52 a.m.	0	40,00	40,00	1384	65	1449	CAHUL	T	AC	Necunoscuta
Cahul	08.05.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	4	6:29:52 a.m.	0	50,13	50,13	995	65	1060	CAHUL	T	AC	Necunoscuta
Cahul	08.05.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	4	7:09:53 a.m.	0	19,13	19,13	466	30	496	CAHUL	T	AC	Necunoscuta
Cahul	08.05.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	4	7:09:53 a.m.	0	26,60	26,60	918	35	953	CAHUL	T	AC	Necunoscuta
Cahul	08.05.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	4	7:29:21 a.m.	0	5,17	5,17	2831	438	3269	CAHUL	T	AC	Necunoscuta
Cahul	08.05.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	4	7:29:21 a.m.	0	30,65	30,65	213	15	228	CAHUL	T	AC	Necunoscuta
Cahul	08.05.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	4	7:29:21 a.m.	0	71,65	71,65	253	15	268	CAHUL	T	AC	Necunoscuta
Cahul	08.05.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	4	7:58:46 a.m.	0	0,72	0,72	918	35	953	CAHUL	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	08.05.2025	PDC102 HERES 35/10	15	8:37:13 a.m.	0	0,48	0,48	266	32	298	IALOVENI	T	IST	Alte defecte in red MT
Taracia	08.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10/INTLS-REC001TR	9:59:29 a.m.	0	1,18	1,18	323	33	356	MIRNOE	OST	IST	Signuranta fuzibila
Causeni	08.05.2025	PDC121 CAINARI 35/10	4	12:02:15 p.m.	0	0,70	0,70	787	66	853	ZOLOTIEVCA	T	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Causeni	08.05.2025	PDC121 CAINARI 35/10	4	12:12:23 p.m.	0	0,77	0,77	202	23	225	PERVOVAISIC	T	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Anenii Noi	08.05.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4/INTLS-REC007AN	12:19:51 p.m.	0	0,28	0,28	0	2	2	TINTARENI	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Anenii Noi	08.05.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4/INTLS-REC007AN	12:21:43 p.m.	0	1,78	1,78	0	2	2	TINTARENI	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Anenii Noi	08.05.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4/INTLS-REC007AN	12:45:31 p.m.	0	0,33	0,33	0	2	2	TINTARENI	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Anenii Noi	08.05.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4/INTLS-REC007AN	12:46:17 p.m.	0	0,18	0,18	0	2	2	TINTARENI	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Anenii Noi	08.05.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4/INTLS-REC007AN	12:48:21 p.m.	0	0,37	0,37	0	2	2	TINTARENI	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Causeni	08.05.2025	PDC121 CAINARI 35/10	17	1:37:27 p.m.	0	2,77	2,77	202	23	225	CAINARI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	08.05.2025	PD92	5	3:06:38 p.m.	0	0,08	0,08	0	1	1	FLORENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	08.05.2025	PD92	5	3:06:59 p.m.	0	0,13	0,13	208	24	232	DOBROGEA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	08.05.2025	PD92	5	3:06:59 p.m.	0	0,73	0,73	766	41	807	DELACAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	08.05.2025	PD92	5	3:08:24 p.m.	0	0,33	0,33	1153	97	1250	CHISINAU,SINGERA,D	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	08.05.2025	PD92	5	3:08:44 p.m.	0	2,10	2,10	1153	97	1250	DOBRUIA,SINGERA,D	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	08.05.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	25	3:09:19 p.m.	0	53,68	53,68	1123	161	1284	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	08.05.2025	PD92	5	3:11:47 p.m.	0	0,23	0,23	208	15	223	SINGERA,DOBROGEA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	08.05.2025	PD92	5	3:12:06 p.m.	0	0,10	0,10	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	08.05.2025	PD92	5	3:12:18 p.m.	0	109,70	109,70	0	1	1	SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	08.05.2025	PD92	5	3:12:18 p.m.	0	1157,12	1157,12	0	1	1	SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taracia	09.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	2:52:33 a.m.	0	0,33	0,33	598	72	670	MIRNOE	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracia	09.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	2:53:23 a.m.	0	0,50	0,50	1507	117	1624	CHIRILOVCA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracia	09.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	2:54:13 a.m.	0	0,83	0,83	714	45	759	CARBALIA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Taracia	09.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	2:55:33 a.m.	0	48,17	48,17	714	45	759	CARBALIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	09.05.2025	PDC239 CHIRCANI 110/10	14	3:48:54 a.m.	0	0,33	0,33	382	38	420	CUCOARA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	09.05.2025	PDC106 REZENI 35/10	4	4:23:59 a.m.	0	0,33	0,33	651	44	695	HANSCA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	09.05.2025	PDC106 REZENI 35/10	4	4:23:59 a.m.	0	0,52	0,52	522	53	575	MILESTII MICI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Taracia	09.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	4:26:01 a.m.	0	7,00	7,00	566	35	601	CAIRACLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taracia	09.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	4:26:01 a.m.	0	59,98	59,98	148	10	158	CAIRACLIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	09.05.2025	PDC106 REZENI 35/10	3	4:45:09 a.m.	0	0,52	0,52	885	44	929	COSTESTI	T	IST	Necunoscuta
Ialoveni	09.05.2025	PDC106 REZENI 35/10	4	4:45:09 a.m.	0	0,52	0,52	233	16	249	GANGURA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	09.05.2025	PDC106 REZENI 35/10	3	4:47:07 a.m.	0	0,37	0,37	967	59	1026	CIGIRENI	T	IST	Necunoscuta
Ialoveni	09.05.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	4:51:25 a.m.	0	0,65	0,65	322	27	349	MOLESTI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ialoveni	09.05.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	4:52:42 a.m.	0	1,82	1,82	322	27	349	COSTESTI,HANSCA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ialoveni	09.05.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	4:54:50 a.m.	0	5,03	5,03	532	32	564	MOLESTI	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracia	09.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7/SECS-PT99TR-T001	5:26:00 a.m.	0	2240,00	2240,00	0	1	1	CAIRACLIA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	09.05.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	22	5:48:01 a.m.	0	46,00	46,00	557	26	583	VULCANESTI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ialoveni	09.05.2025	PDC106 REZENI 35/10	8	6:12:02 a.m.	0	0,50	0,50	743	48	791	RAZENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	09.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	6:25:00 a.m.	0	2,00	2,00	1773	122	1895	LAPUSNA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracia	09.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10/INTLS-REC001TR	6:43:21 a.m.	0	1,10	1,10	245	18	263	CIUMAI	OST	IST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Taracia	09.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10/INTLS-REC001TR	6:43:21 a.m.	0	67,65	67,65	78	15	93	MIRNOE,CIUMAI	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Taracia	09.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10/INTLS-REC001TR	7:49:55 a.m.	0	0,98	0,98	245	18	263	CIUMAI	OST	IST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	09.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-REC005HN	8:14:55 a.m.	0	1,63	1,63	643	51	694	FIRLADENI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cantemir	09.05.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	8:37:39 a.m.	0	48,35	48,35	604	41	645	BOBOICIA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ialoveni	09.05.2025	PDC106 REZENI 35/10	4/SECS-PT475IL-T001	9:33:00 a.m.	0	19,00	19,00	13	3	16	MILESTII NOI	C	AC	Signuranta fuzibila
Hincesti	09.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-ITC014HN	9:45:58 a.m.	0	0,20	0,20	356	26	382	BOZIENI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	09.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-ITC014HN	9:46:26 a.m.	0	2,13	2,13	643	51	694	LAPUSNA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	09.05.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	10/IFS-PT418HN-IF46	12:01:48 p.m.	0	1,25	1,25	190	25	215	BOBEICA	OST	IST	Signuranta fuzibila
Orhei	09.05.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3/INTLS-ITC006OR	12:45:39 p.m.	0	6,82	6,82	2	8	10	IVANCEA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	09.05.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	2	1:13:36 p.m.	0	45,80	45,80	334	10	344	SUSLENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	09.05.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3/INTLS-ITC006OR	4:31:54 p.m.	0	0,33	0,33	2	8	10	IVANCEA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.05.2025	PDC40 STAUACENI 110/10	6	5:38:57 p.m.	0	0,47	0,47	471	37	508	HRSUOVA,GOIANUL	T	IST	Necunoscuta
Nisporeni	09.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	7:36:41 p.m.	0	17,33	17,33	2073	288	2361				

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Calarasi	14.05.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	15	10:11:52 a.m.	0	175,22	175,22	221	13	234	CALARASI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Taracليا	14.05.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	28	1:31:06 p.m.	3	0,83	3,83	0	15	15	TARACLIA	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	14.05.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10	1:35:00 p.m.	0	77,00	77,00	0	1	1	BACIOI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	14.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	2:53:17 p.m.	0	26,02	26,02	656	58	714	NISPORENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	14.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	2:53:17 p.m.	0	26,37	26,37	1010	75	1085	NISPORENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	14.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	2:53:17 p.m.	0	44,68	44,68	571	20	591	NISPORENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	14.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	2:53:17 p.m.	0	60,92	60,92	741	46	787	SENDRENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	14.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	2:53:17 p.m.	0	126,35	126,35	822	46	868	NISPORENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	14.05.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	10	3:25:18 p.m.	0	48,35	48,35	235	19	254	BULBOACA	OST	AC	Izolator
Chisinau	14.05.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12	3:30:58 p.m.	0	1,83	1,83	4	31	35	TRUSENI,VATRA	OST	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	14.05.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12	3:33:08 p.m.	0	167,55	167,55	3	15	18	TRUSENI	OST	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	14.05.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12	3:33:08 p.m.	0	225,87	225,87	1	16	17	TRUSENI	OST	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Hincesti	14.05.2025	PDC126 IVANOVA 35/10	1	4:02:00 p.m.	0	17,62	17,62	880	60	940	COTUL MORII	C	AC	Izolator
Hincesti	14.05.2025	PDC126 IVANOVA 35/10	1	4:22:00 p.m.	0	105,00	105,00	146	12	158	LEUSENI	C	AC	Izolator
Hincesti	14.05.2025	PDC126 IVANOVA 35/10	1	5:23:00 p.m.	0	44,00	44,00	716	36	752	COTUL MORII	C	AC	Izolator
Chisinau	14.05.2025	PDC26 VIERU 110/10	3	7:03:52 p.m.	0	0,13	0,13	0	3	3	CODRU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	14.05.2025	PDC26 VIERU 110/10	3	7:04:24 p.m.	0	16,60	16,60	0	7	7	CHISINAU	T	AT	Linie in cablu
Chisinau	14.05.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12	7:18:32 p.m.	0	1,17	1,17	3	15	18	TRUSENI	OST	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Orhei	15.05.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	9:29:47 a.m.	0	32,85	32,85	116	15	131	ORHEI	OST	AT	Escavari
Orhei	15.05.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	9:29:47 a.m.	0	46,53	46,53	0	4	4	ORHEI	OST	AT	Escavari
Orhei	15.05.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	10:15:38 a.m.	0	0,68	0,68	595	262	857	ORHEI	OST	IST	Escavari
Straseni	15.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	9	10:23:38 a.m.	0	0,20	0,20	497	36	533	ROMANESTI	OST	IST	Izolator
Straseni	15.05.2025	PDC189 HOLDOMAS 110/10	8	12:55:00 p.m.	0	42,00	42,00	260	31	291	STRASENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Vulcanesti	15.05.2025	PDC231 COLIBAS35 35/10	6	1:48:00 p.m.	0	0,50	0,50	2689	150	2839	COLIBAS	T	IST	Necunoscut cu RA reusita
Ceadir-Lunga	15.05.2025	PDC261 TOMAI 110/10	13	3:20:00 p.m.	0	30,00	30,00	0	3	3	GAIDAR	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	15.05.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	15	3:37:20 p.m.	0	33,52	33,52	0	4	4	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	15.05.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	15	3:37:20 p.m.	0	47,67	47,67	0	6	6	CHISINAU	T	AT	Escavari
Vulcanesti	15.05.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	3:40:24 p.m.	0	0,17	0,17	2031	225	2256	VULCANESTI	OST	IST	Separator
Vulcanesti	15.05.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	3:50:54 p.m.	0	8,52	8,52	1528	149	1677	VULCANESTI	OST	AC	Separator
Vulcanesti	15.05.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	3:50:54 p.m.	0	14,18	14,18	424	64	488	VULCANESTI	OST	AC	Separator
Vulcanesti	15.05.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	3:50:54 p.m.	0	19,90	19,90	79	12	91	VULCANESTI	OST	AC	Separator
Vulcanesti	15.05.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	4:10:08 p.m.	0	0,67	0,67	1528	149	1677	VULCANESTI	OST	IST	Separator
Orhei	15.05.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	5	4:36:55 p.m.	0	1,17	1,17	1015	88	1103	ORHEI	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	16.05.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	1:45:00 a.m.	0	10,00	10,00	260	21	281	DURLESTI	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	16.05.2025	PDC18 ALFA 110/10	16	4:28:46 p.m.	0	68,98	68,98	4309	380	4689	CHISINAU	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	16.05.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	3	5:35:00 p.m.	0	103,15	103,15	95	1	96	SUSLENI	C	AC	Tensiune joasa
Straseni	16.05.2025	PDC151 COJUSNA 35/10	5	5:49:00 p.m.	0	185,28	185,28	0	10	10	COJUSNA	C	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	16.05.2025	PDC151 COJUSNA 35/10	5	5:49:00 p.m.	0	185,28	185,28	1993	96	2089	COJUSNA	C	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC18 ALFA 110/10	L41-01	5:49:36 p.m.	0	184,68	184,68	4427	542	4969	CHISINAU	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC18 ALFA 110/10	L41-01	5:49:36 p.m.	0	186,60	186,60	668	133	801	GHIDIGHICI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC18 ALFA 110/10	L41-01	5:49:36 p.m.	0	196,15	196,15	786	63	849	CHISINAU	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC18 ALFA 110/10	L41-01	5:49:37 p.m.	0	184,67	184,67	9866	1018	10884	CHISINAU	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC18 ALFA 110/10	L41-01	5:49:37 p.m.	0	184,78	184,78	4428	373	4801	CHISINAU	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC18 ALFA 110/10	L41-01	5:49:37 p.m.	0	184,92	184,92	4309	381	4690	DURLESTI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC18 ALFA 110/10	L41-01	5:49:37 p.m.	0	185,03	185,03	16128	1852	17980	TRUSENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC18 ALFA 110/10	L41-01	5:49:41 p.m.	0	182,73	182,73	13297	1454	12751	VATRA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC18 ALFA 110/10	L41-01	5:49:41 p.m.	0	185,97	185,97	1222	117	1439	VATRA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC18 ALFA 110/10	L41-01	5:49:41 p.m.	0	191,27	191,27	0	1	1	CHISINAU	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC18 ALFA 110/10	L41-01	5:49:41 p.m.	0	196,07	196,07	0	24	24	CHISINAU	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cahul	16.05.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	5:50:35 p.m.	0	0,37	0,37	345	29	374	LUCESTI	T	IST	Alte defecte in red MT
Cahul	16.05.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	5:51:00 p.m.	0	21,07	21,07	132	6	138	CAHUL	T	AT	Alte defecte in red MT
Cahul	16.05.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	5:51:00 p.m.	0	61,00	61,00	213	23	236	LEBEDENCO	T	AT	Alte defecte in red MT
Orhei	16.05.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	3	6:09:11 p.m.	0	0,60	0,60	1068	59	1127	SUSLENI	T	IST	Signuranta fuzibila
Orhei	16.05.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	3	6:09:11 p.m.	0	68,97	68,97	112	12	124	SUSLENI	T	AT	Signuranta fuzibila
Cahul	16.05.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13	6:50:58 p.m.	0	0,68	0,68	132	6	138	CAHUL	T	IST	Alte defecte in red MT
Orhei	16.05.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	3	7:17:42 p.m.	0	0,45	0,45	1068	59	1127	SUSLENI	T	IST	Signuranta fuzibila
Ialoveni	16.05.2025	PDC108 IALOVENI 35/10	7	7:37:01 p.m.	0	4,52	4,52	1468	137	1605	SCORENI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	16.05.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	7:39:18 p.m.	0	80,17	80,17	0	2	2	COJUSNA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ialoveni	16.05.2025	PDC101 BARДАР 35/10	13	7:43:19 p.m.	0	16,02	16,02	870	52	922	SOCITENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ialoveni	16.05.2025	PDC101 BARДАР 35/10	13	7:43:19 p.m.	0	35,73	35,73	383	32	415	SOCITENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ialoveni	16.05.2025	PDC101 BARДАР 35/10	13	7:43:19 p.m.	0	84,77	84,77	1468	137	1605	IALOVENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC102 HERES 35/10	4	7:46:01 p.m.	0	1,92	1,92	475	72	547	IALOVENI	T	IST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC102 HERES 35/10	4	7:48:36 p.m.	0	3,32	3,32	223	69	292	IALOVENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC102 HERES 35/10	4	7:48:36 p.m.	0	61,15	61,15	510	32	542	IALOVENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC102 HERES 35/10	4	7:48:36 p.m.	0	79,83	79,83	2552	183	2735	DANCENI,NIMORENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ialoveni	16.05.2025	PDC101 BARДАР 35/10	7	7:58:14 p.m.	0	1,10	1,10	1371	63	1434	PIATRA ALBA	T	IST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC102 HERES 35/10	4	8:12:09 p.m.	0	0,88	0,88	266	32	298	SOCITENI	T	IST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC102 HERES 35/10	4	8:15:55 p.m.	0	0,57	0,57	266	32	298	IALOVENI	T	IST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ialoveni	16.05.2025	PDC101 BARДАР 35/10	7	8:17:42 p.m.	0	1,35	1,35	282	56	338	Rusestii Noi	T	IST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC18 ALFA 110/10	L41-01	8:53:15 p.m.	0	1,50	1,50	852	104	956	TRUSENI	T	IST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	16.05.2025	PDC18 ALFA 110/10	L41-01	8:57:21 p.m.	0	1,32	1,32	12397	1454	12751	VATRA	T	IST	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Telenesti	16.05.2025	PDC134 TELENESTI 35/10</												

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (T <sub>i</sub> ), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii		
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat	
															6.
Anenii Noi	19.05.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	4:13:38 p.m.	0	18,37	18,37	37	923	58	981	SERPENI	OST	AC	Necunoscut
Anenii Noi	19.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	10	4:25:55 p.m.	0	0,37	0,37	120	11	131	MAXIMOVCVA	T	IST	AC	Necunoscut
Vulcanesti	19.05.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	5:37:31 p.m.	0	0,52	0,52	902	101	1003	BRINZA	T	IST	AC	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	19.05.2025	PD91	14	5:39:54 p.m.	0	1,12	1,12	767	34	801	DELACAU	T	IST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Ialoveni	19.05.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	5:50:18 p.m.	0	0,50	0,50	1838	86	1924	BARDAR	T	IST	AC	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	19.05.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	27	6:36:30 p.m.	3	0,17	3,17	269	41	310	COMRAT	OST	IST	AC	Necunoscut
Causeni	19.05.2025	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	5	8:30:42 p.m.	0	49,68	49,68	272	16	288	TARACLIA	OST	AT	AC	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Vulcanesti	19.05.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	9:06:30 p.m.	0	0,75	0,75	902	95	997	CISLITA-PRUT	T	IST	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	19.05.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	4	11:01:26 p.m.	0	2,17	2,17	0	5	5	CHISINAU	T	IST	AC	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	19.05.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	4	11:01:39 p.m.	0	1,95	1,95	0	3	3	CHISINAU	T	IST	AC	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	19.05.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	4	11:06:00 p.m.	0	34,00	34,00	0	5	5	CHISINAU	T	AT	AC	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	19.05.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	11:41:55 p.m.	0	0,60	0,60	514	52	566	CARBALIA	T	IST	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	19.05.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	11:51:42 p.m.	0	0,58	0,58	1577	90	1667	BULARDA	T	IST	AC	Necunoscut
Ialoveni	20.05.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17	9:34:13 a.m.	0	1,73	1,73	1298	105	1403	SURUCENI	OST	IST	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	20.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	19	11:07:00 a.m.	0	6,00	6,00	175	12	187	HINCESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT	
Straseni	20.05.2025	PDC151 COJUSNA 35/10	13	11:42:06 a.m.	0	0,02	0,02	0	1	1	Cojusna	T	IST	AC	Erori comise la efectuarea manevrelor
Chisinau	20.05.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	4	12:29:20 p.m.	0	1,97	1,97	0	3	3	CHISINAU	T	IST	AC	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.05.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	4	12:29:27 p.m.	0	1,85	1,85	0	5	5	CHISINAU	T	IST	AC	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	20.05.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	12:56:41 p.m.	0	0,18	0,18	849	128	977	MAGDACESTI	T	IST	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Criuleni	20.05.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	17	12:56:59 p.m.	0	0,12	0,12	119	41	160	PORUMBENI	T	IST	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	20.05.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	13	12:57:36 p.m.	0	16,48	16,48	834	56	890	PORUMBENI	T	AC	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	1:12:06 p.m.	0	0,52	0,52	627	65	692	DOLINIOE	T	IST	AC	Necunoscut
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	1:13:15 p.m.	0	1,88	1,88	627	65	692	SAGAI DAC	T	IST	AC	Necunoscut
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	1:16:43 p.m.	0	0,50	0,50	627	65	692	COLONITA	T	IST	AC	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	1:17:44 p.m.	0	74,08	74,08	531	47	578	DOLINIOE	T	AT	AC	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	1:17:44 p.m.	0	84,27	84,27	96	18	114	DOLINNOE	T	AT	AC	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.05.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	2:09:40 p.m.	0	0,32	0,32	1325	113	1438	CIORDESCU	T	IST	AC	Escavari
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	2:36:05 p.m.	0	1,02	1,02	531	47	578	DOLINNOE	T	IST	AC	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	20.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	2:36:33 p.m.	0	0,33	0,33	1023	54	1077	TATARESTI,ZUBRESTI	OST	IST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	20.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	2:36:54 p.m.	0	1,23	1,23	1023	54	1077	RECEA	OST	IST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	20.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	2:38:08 p.m.	0	0,60	0,60	510	32	542	ZUBRESTI	OST	IST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	20.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	2:38:08 p.m.	0	5,05	5,05	513	22	535	RECEA	OST	AC	AC	Cazuta creanga pe LEA
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	2:41:06 p.m.	0	0,50	0,50	531	47	578	SAGAI DAC	T	IST	AC	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	2:42:17 p.m.	0	9,77	9,77	531	47	578	SAGAI DACUL DE SUS	T	AT	AC	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	2:42:17 p.m.	0	12,72	12,72	96	18	114	COLONITA	T	AT	AC	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	20.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	2:42:39 p.m.	0	0,53	0,53	510	32	542	ZUBRESTI	OST	IST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	20.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	2:43:12 p.m.	0	0,32	0,32	510	32	542	TATARESTI	OST	IST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	20.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	2:43:12 p.m.	0	42,03	42,03	513	22	535	RECEA	OST	AC	AC	Cazuta creanga pe LEA
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	2:52:10 p.m.	0	0,50	0,50	531	47	578	DOLINNOE	T	IST	AC	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	2:53:19 p.m.	0	10,37	10,37	394	37	431	Dolinnoe	T	AT	AC	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	2:53:19 p.m.	0	68,12	68,12	0	2	2	SAGAI DAC	T	AT	AC	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	2:53:19 p.m.	0	74,72	74,72	137	6	143	SAGAI DAC	T	AT	AC	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	2:53:19 p.m.	0	75,68	75,68	0	2	2	SAGAI DAC	T	AT	AC	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	20.05.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	3	2:54:21 p.m.	0	0,67	0,67	1776	108	1884	TOHATIN	T	IST	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	20.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	3:25:00 p.m.	0	0,23	0,23	510	32	542	TATARESTI	C	IST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	3:59:04 p.m.	0	2,37	2,37	394	37	431	VALEA COLONITEI	T	IST	AC	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	4:02:28 p.m.	0	5,57	5,57	394	39	433	DOLINNOE	T	AT	AC	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	4:08:00 p.m.	0	304,00	304,00	0	2	2	SAGAI DACUL DE SUS	C	AT	AC	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	20.05.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	15	9:11:09 p.m.	0	0,40	0,40	531	45	576	SAGAI DAC	T	IST	AC	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	21.05.2025	PD28	17	15:01:00 p.m.	0	17,00	17,00	249	31	280	CHISINAU	C	AC	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	21.05.2025	PDC11 ZORI 110/6	27	11:09:02 a.m.	0	109,97	109,97	644	72	716	CHISINAU	T	AT	AC	Escavari
Chisinau	21.05.2025	PDC11 ZORI 110/6	27	11:09:02 a.m.	0	354,33	354,33	2160	224	2384	CHISINAU	T	AT	AC	Escavari
Chisinau	21.05.2025	PDC11 ZORI 110/6	27	11:09:02 a.m.	0	662,97	662,97	0	5	5	CHISINAU	T	AT	AC	Escavari
Chisinau	21.05.2025	PDC11 ZORI 110/6	5	11:39:55 a.m.	0	51,08	51,08	346	31	377	CHISINAU	T	AC	AC	Linie in cablu
Nisporeni	21.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:13:16 p.m.	0	0,33	0,33	709	76	785	ODAEA	OST	IST	AC	Linie in cablu
Nisporeni	21.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:14:06 p.m.	0	0,17	0,17	4238	271	4509	NISPORENI	OST	IST	AC	Linie in cablu
Nisporeni	21.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:14:36 p.m.	0	0,17	0,17	338	16	354	NISPORENI	OST	IST	AC	Linie in cablu
Nisporeni	21.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:15:06 p.m.	0	0,33	0,33	849	75	924	NISPORENI	OST	IST	AC	Linie in cablu
Nisporeni	21.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:15:56 p.m.	0	6,50	6,50	2016	280	2296	NISPORENI	OST	AC	AC	Linie in cablu
Nisporeni	21.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:15:56 p.m.	0	17,85	17,85	978	49	1027	VARZARESTI	OST	AC	AC	Linie in cablu
Nisporeni	21.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:22:56 p.m.	0	8,17	8,17	1699	266	1965	NISPORENI	OST	AC	AC	Linie in cablu
Nisporeni	21.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:22:56 p.m.	0	10,17	10,17	317	14	331	NISPORENI	OST	AC	AC	Linie in cablu
Nisporeni	21.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:31:26 p.m.	0	1,67	1,67	1342	199	1541	NISPORENI	OST	IST	AC	Linie in cablu
Nisporeni	21.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:31:26 p.m.	0	10,57	10,57	0	3	3	NISPORENI	OST	AC	AC	Linie in cablu
Nisporeni	21.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:31:26 p.m.	0	23,57	23,57	246	26	272	NISPORENI	OST	AC	AC	Linie in cablu
Nisporeni	21.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	12:31:26 p.m.	0	38,57	38,57	111	38	149	NISPORENI	OST	AC	AC	Linie in cablu
Causeni	21.05.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	12:58:56 p.m.	0	0,50	0,50	0	2	2	CAINARI	T	IST	AC	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	21.05.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	1:00:29 p.m.	0	175,92	175,92	0	2	2	CAINARI	T	AT	AC	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	21.05.2025	PDC40 STAUCAVENI 110/10	6	2:12:00 p.m.	0	130,00	130,00	471	25	496	HRUSOVA	C	AC	AC	Necunoscut
Chisinau	21.05.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	2:28:11 p.m.	0	0,15	0,15	2153	235	2388					

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	22.05.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	6:23:19 p.m.	0	7,50	7,50	689	44	733	PASCANI	OST	AT	Soc
Hincesti	22.05.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	6:23:19 p.m.	0	84,68	84,68	0	2	2	LAPUSNA	OST	AT	Soc
Cantemir	22.05.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	6:56:42 p.m.	0	0,08	0,08	785	55	840	CANTEMIR	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	22.05.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	6:57:02 p.m.	0	0,08	0,08	490	178	668	LECA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	22.05.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	6:57:13 p.m.	0	0,05	0,05	1176	124	1300	CANTEMIR	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	22.05.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	6:57:21 p.m.	0	0,08	0,08	1310	91	1401	GANASENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	22.05.2025	PDC172 CIOCILTENI 110/10	8/INTLS-ITC006TL	7:05:33 p.m.	0	1,53	1,53	1687	115	1802	VASIIENI	OST	IST	Izolator
Telenesti	22.05.2025	PDC172 CIOCILTENI 110/10	8/INTLS-ITC006TL	7:05:33 p.m.	0	67,95	67,95	83	7	90	SARATENII NOI	OST	AC	Izolator
Straseni	22.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:13:49 p.m.	0	0,17	0,17	1331	93	1424	TATARESTI	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Straseni	22.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:14:09 p.m.	0	0,17	0,17	1495	92	1587	ZAMCIOGI	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Straseni	22.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:14:29 p.m.	0	0,17	0,17	2644	133	2777	GREBLESTI	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Straseni	22.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:14:49 p.m.	0	1,18	1,18	0	6	6	RADENI	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Straseni	22.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:15:09 p.m.	0	1,02	1,02	1495	92	1587	RADENI	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Hincesti	22.05.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	7:15:19 p.m.	0	1,85	1,85	689	44	733	DRAGUSENI	OST	IST	Soc
Straseni	22.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:15:19 p.m.	0	0,52	0,52	2644	133	2777	ONESTI	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Straseni	22.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:15:30 p.m.	0	0,33	0,33	1331	93	1424	GALESTI	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Straseni	22.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:25:30 p.m.	0	1,33	1,33	2644	133	2777	GREBLESTI	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Straseni	22.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:27:00 p.m.	0	0,83	0,83	1331	93	1424	TATARESTI	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Straseni	22.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:28:00 p.m.	0	0,67	0,67	0	6	6	RADENI	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Straseni	22.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:28:50 p.m.	0	0,67	0,67	1495	92	1587	COJUSNA	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Straseni	22.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	7:37:36 p.m.	0	0,33	0,33	510	32	542	ZUBRESTI	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Leova	22.05.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11	7:44:40 p.m.	0	0,17	0,17	962	93	1055	SARATENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	22.05.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	7:50:00 p.m.	0	374,80	374,80	0	2	2	LAPUSNA	OST	AT	Soc
Telenesti	22.05.2025	PDC172 CIOCILTENI 110/10	8/INTLS-ITC006TL	8:12:28 p.m.	0	1,03	1,03	1687	115	1802	COROPCENI	OST	IST	Izolator
Telenesti	22.05.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	8:18:15 p.m.	0	1,73	1,73	1187	70	1257	CIULUCANI	T	IST	Necunoscuta
Cahul	22.05.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	8:37:51 p.m.	0	210,57	210,57	624	36	660	ZIRNESTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	22.05.2025	PDC126 IVANOVA 35/10	6	8:52:10 p.m.	0	0,52	0,52	379	11	390	COTUL MORII	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	22.05.2025	PDIU1	18	10:00:29 p.m.	0	61,70	61,70	257	77	334	IALOVENI	T	AC	Conturare la PT
Ialoveni	22.05.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/INTLS-REC007IL	10:00:29 p.m.	0	0,33	0,33	1295	105	1400	NIMORENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	22.05.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	11:11:24 p.m.	0	1,83	1,83	650	35	685	POGANESTI	OST	IST	Signuranta fuzibila
Hincesti	23.05.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	2:03:18 a.m.	0	1,50	1,50	858	56	914	CORNESTI	OST	IST	Soc
Cantemir	23.05.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	3:03:02 a.m.	0	4,75	4,75	1310	91	1401	CANTEMIR	T	AC	Signuranta fuzibila
Nisporeni	23.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	7:12:53 a.m.	4	0,17	4,17	417	34	451	NISPORENI,VARZARE	OST	IST	Necunoscuta
Nisporeni	23.05.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18/SECS-PT473NS-T01	8:51:00 a.m.	0	22,00	22,00	76	26	102	NISPORENI	C	AC	Conturare la PT
Cantemir	23.05.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	22/INTLS-ITC096CN	1:19:13 p.m.	0	0,62	0,62	343	126	469	CANTEMIR	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Cantemir	23.05.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	22/INTLS-ITC096CN	1:19:13 p.m.	0	53,07	53,07	32	38	70	CANTEMIR	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Vulcanesti	23.05.2025	PDC231 COLBASA 35/10	5/FS-PTS27VL-IF183	1:24:00 p.m.	0	58,00	58,00	0	1	1	VADUL LUI ISAC	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	23.05.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	9/SECS-PT273CL-T001	2:09:00 p.m.	0	43,00	43,00	146	13	159	SIPOTENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	23.05.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	22/INTLS-ITC096CN	2:11:51 p.m.	0	0,43	0,43	343	126	469	CANTEMIR	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	23.05.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	3	7:26:36 p.m.	0	102,40	102,40	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.05.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	41	8:11:28 p.m.	0	18,32	18,32	319	32	351	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	23.05.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	41	8:11:28 p.m.	0	43,53	43,53	287	16	303	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	23.05.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	41	8:11:28 p.m.	0	44,53	44,53	281	54	335	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	23.05.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	41	8:54:08 p.m.	0	0,32	0,32	319	32	351	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Hincesti	24.05.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	3	12:23:31 a.m.	0	0,50	0,50	1030	58	1088	SARATA GALBENA,CA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	24.05.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	23	2:07:58 a.m.	0	7,65	7,65	115	20	135	ONITCANI,BOSCANA,T	AT	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	24.05.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	21	2:13:56 a.m.	0	0,12	0,12	0	3	3	COSERNITA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	24.05.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/SECL6-SS3CR	2:14:00 a.m.	0	#####	#####	0	1	1	CHETROASA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	24.05.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	21	2:14:20 a.m.	0	0,32	0,32	747	129	876	BUDESTI,VADULENI,T	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	24.05.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	21	2:14:59 a.m.	0	3,05	3,05	1401	104	1505	HRUSEVA,HRUSOVA,T	AT	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	24.05.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	21	2:18:53 a.m.	0	39,35	39,35	1401	103	1504	HRUSOVA,HRUSEVA,T	AT	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	24.05.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	21	2:19:23 a.m.	0	26,47	26,47	0	1	1	CHETROASA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	24.05.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	21	2:46:09 a.m.	0	94,10	94,10	0	1	1	CHETROASA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	24.05.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	21	2:57:29 a.m.	0	0,75	0,75	698	50	748	DOLINNOE,MARDAR,T	AT	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	24.05.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	21	4:20:56 a.m.	0	128,07	128,07	0	1	1	CHETROASA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	24.05.2025	PDC121 CAINARI 35/10	4	11:54:54 a.m.	0	0,53	0,53	788	66	854	PERVOMAISC,PICUS,T	AT	IST	Defecte in echipamentul consumat
Leova	24.05.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	5/SECS-PT290LV-T001	1:00:00 p.m.	0	19,00	19,00	0	1	1	TROITA	C	AC	Signuranta fuzibila
Anenii Noi	24.05.2025	PDC168 SERPENI 110/10	10	2:51:11 p.m.	0	0,33	0,33	1028	79	1107	DELACAU,PUHACENI,OST	IST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	24.05.2025	PDC102 HERES 35/10	19	10:08:09 p.m.	0	0,23	0,23	388	77	465	IALOVENI,DURLESTI,T	IST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	24.05.2025	PDC102 HERES 35/10	19	10:09:07 p.m.	0	0,20	0,20	265	32	297	IALOVENI,SOCITENI,T	IST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	24.05.2025	PDC102 HERES 35/10	19	10:10:42 p.m.	0	0,17	0,17	439	37	476	IALOVENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	24.05.2025	PDC102 HERES 35/10	19	10:11:00 p.m.	0	0,40	0,40	504	24	528	IALOVENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	24.05.2025	PDC102 HERES 35/10	19	10:11:33 p.m.	0	21,12	21,12	504	24	528	IALOVENI	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	25.05.2025	PDC131 FLORENI 35/10	3	12:47:32 a.m.	0	0,50	0,50	0	2	2	FLORENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	25.05.2025	PDC176 UZMAS 110/10	29	1:46:49 a.m.	0	1,00	1,00	220	18	238	PIATRA,HIDIENI,BER,OST	IST	IST	Necunoscuta
Chisinau	25.05.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	4	4:06:01 a.m.	0	0,12	0,12	0	4	4	VATRA,CHISINAU,T	IST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.05.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	4	4:06:13 a.m.	0	0,10	0,10	0	9	9	VATRA,GHIDIGHICI,T	IST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.05.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	4	4:06:31 a.m.	0	0,35	0,35	71	25	96	VATRA,GHIDIGHICI,C	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.05.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	4	4:06:59 a.m.	0	22,32	22,32	71	25	96	CHISINAU,VATRA,GH	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.05.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	4	4:29:43 a.m.	0	10,13	10,13	0	5	5	GHIDIGHICI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.05.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	4	4:29:43 a.m.	0	23,28	23,28	71	18	89	VATRA,CHISINAU,GH	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.05.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	4	4:40:00 a.m.	0	27,23	27,23	0	5					

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intreruperi (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	25.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	5:17:36 p.m.	0	0,83	0,83	789	135	924	HINCESTI	OST	IST	Linie in cablu
Hincesti	25.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	5:18:36 p.m.	0	4,50	4,50	1322	186	1508	HINCESTI	OST	AC	Linie in cablu
Hincesti	25.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	5:24:06 p.m.	0	19,17	19,17	345	44	389	HINCESTI	OST	AC	Linie in cablu
Hincesti	25.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	5:24:06 p.m.	0	20,90	20,90	171	15	186	HINCESTI	OST	AC	Linie in cablu
Hincesti	25.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	5:24:06 p.m.	0	36,10	36,10	675	106	781	HINCESTI	OST	AC	Linie in cablu
Hincesti	25.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	5:24:06 p.m.	0	58,90	58,90	131	21	152	HINCESTI	OST	AC	Linie in cablu
Cantemir	25.05.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	8:38:44 p.m.	0	0,50	0,50	1310	91	1401	HANASENI,TATARASIT	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	25.05.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	7	9:42:34 p.m.	0	0,08	0,08	1235	85	1320	CRIULENI,HOLERCAN	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	25.05.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	11:50:43 p.m.	0	0,17	0,17	424	64	488	VULCANESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	26.05.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	4	4:23:32 a.m.	0	0,33	0,33	340	34	374	CODRENI,PORUMBETI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	26.05.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	6	4:23:48 a.m.	0	0,17	0,17	1368	93	1461	IVANOVCA NOUA,GUR	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	26.05.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17	4:55:00 a.m.	0	40,00	40,00	74	10	84	VULCANESTI	C	AC	Alte defecte in red MT
Cahul	26.05.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	5:21:59 a.m.	0	0,17	0,17	625	36	661	ANDRUSUL DE JOS,ZI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	26.05.2025	PDC8 CIOCANANOUA 110/10	14	5:29:05 a.m.	0	13,23	13,23	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.05.2025	PDC8 CIOCANANOUA 110/10	14	5:29:05 a.m.	0	14,63	14,63	0	4	4	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.05.2025	PDC8 CIOCANANOUA 110/10	14	5:29:05 a.m.	0	32,92	32,92	878	64	942	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.05.2025	PDC8 CIOCANANOUA 110/10	14	5:42:30 a.m.	0	1,22	1,22	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.05.2025	PDC8 CIOCANANOUA 110/10	14	6:02:00 a.m.	0	3199,00	3199,00	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	26.05.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	9	6:28:00 a.m.	0	12,00	12,00	75	5	80	CHIRILOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	26.05.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	6:55:51 a.m.	3	0,50	3,50	596	32	628	CAUSENI,CIRNATENII	OST	IST	Necunoscuta
Causeni	26.05.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	24	6:56:31 a.m.	0	1,83	1,83	3	5	8	CAUSENI	OST	IST	Necunoscuta
Stefan-Voda	26.05.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	4	7:13:00 a.m.	0	12,00	12,00	212	53	265	STEFAN-VODA	C	AC	Conturare la PT
Chisinau	26.05.2025	PD4	7	7:15:45 a.m.	0	32,25	32,25	469	35	504	CHISINAU	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	26.05.2025	PD4	7	7:15:45 a.m.	0	48,25	48,25	0	10	10	CHISINAU	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Orhei	26.05.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0,4	9	8:59:23 a.m.	0	0,63	0,63	1370	83	1453	LOPATNA	T	IST	Siguranta fuzibila
Causeni	26.05.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48	9:04:44 a.m.	0	0,70	0,70	1083	86	1169	GRIGORIEVCA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Causeni	26.05.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48	9:15:00 a.m.	0	54,42	54,42	216	12	228	GRIGORIEVCA	C	AC	Izolator
Causeni	26.05.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48	9:15:00 a.m.	0	163,30	163,30	0	1	1	GRIGORIEVCA	C	AC	Izolator
Vulcanesti	26.05.2025	PDC231 COLIBAS3 35/10	6	9:22:00 a.m.	0	22,00	22,00	143	6	149	BRINZA	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	26.05.2025	PDC231 COLIBAS3 35/10	6	9:23:58 a.m.	0	2,43	2,43	2688	150	2838	COLIBASI	T	IST	Necunoscuta
Causeni	26.05.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	24	9:37:33 a.m.	0	6,18	6,18	3	3	6	CAUSENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	26.05.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	9:59:00 a.m.	0	74,00	74,00	84	12	96	ANDRUSUL DE SUS	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	26.05.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	9:59:00 a.m.	0	93,00	93,00	54	3	57	ANDRUSUL DE SUS	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	26.05.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	4	10:02:10 a.m.	0	2,35	2,35	340	34	374	SATUL NOU	OST	IST	Siguranta fuzibila
Causeni	26.05.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48	10:08:29 a.m.	0	0,93	0,93	867	73	940	BACCEALIA	OST	IST	Izolator
Ceadir-Lunga	26.05.2025	PDC261 TOMAI 110/10	10	10:22:14 a.m.	0	0,17	0,17	665	31	696	TOMAI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	26.05.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	10:53:15 a.m.	0	1,67	1,67	372	27	399	ANDRUSUL DE SUS	OST	IST	Siguranta fuzibila
Orhei	26.05.2025	PDC176 UZMAS 110/10	29	11:19:45 a.m.	0	0,83	0,83	220	18	238	BEREZLOGI	OST	IST	Necunoscuta
Cahul	26.05.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	23	11:30:15 a.m.	0	0,83	0,83	456	39	495	ANDRUSUL DE SUS	OST	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	26.05.2025	PD44 VITIM 110/10	5	11:46:14 a.m.	0	0,77	0,77	1457	111	1568	GRATIESTI	T	IST	Necunoscuta
Straseni	26.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	11:55:00 a.m.	0	3,00	3,00	140	7	147	MICLEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	26.05.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48	11:57:02 a.m.	0	1,27	1,27	1083	85	1168	TRICOLICI	OST	IST	Izolator
Chisinau	26.05.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	2	12:02:27 p.m.	0	55,32	55,32	0	16	16	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	26.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	12:36:18 p.m.	0	0,52	0,52	2667	147	2814	HUZUN	T	IST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	26.05.2025	PDC131 FLORENI 35/10	3	12:46:09 p.m.	0	0,50	0,50	0	2	2	FLORENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	26.05.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	34	12:54:37 p.m.	0	4,83	4,83	3658	455	4113	CAUSENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.05.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	2	12:59:00 p.m.	0	1620,00	1620,00	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.05.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	2	12:59:00 p.m.	0	1653,00	1653,00	0	15	15	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	26.05.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	1:02:07 p.m.	0	0,33	0,33	789	44	833	ULMU,HORODCA	OST	IST	Conturarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	26.05.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	1:02:37 p.m.	0	0,67	0,67	1014	89	1103	CONDRIITA	OST	IST	Conturarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	26.05.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	1:04:27 p.m.	0	20,52	20,52	768	64	832	CAPRIANA	OST	AC	Conturarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	26.05.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	1:04:27 p.m.	0	27,52	27,52	246	25	271	CONDRIITA	OST	AC	Conturarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	26.05.2025	PD44 VITIM 110/10	5	1:07:20 p.m.	0	1,92	1,92	225	16	241	GRATIESTI	T	IST	Defecte de constructie
Chisinau	26.05.2025	PD44 VITIM 110/10	5	1:07:20 p.m.	0	61,67	61,67	1232	95	1327	GRATIESTI	T	AC	Defecte de constructie
Ialoveni	26.05.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	1:25:28 p.m.	0	6,50	6,50	764	56	820	CONDRIITA	OST	AC	Conturarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	26.05.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	1:25:28 p.m.	0	16,17	16,17	4	8	12	CONDRIITA	OST	AC	Conturarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	26.05.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	1:29:49 p.m.	0	0,52	0,52	2293	82	1375	CARACUI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	26.05.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	1:38:08 p.m.	0	4,50	4,50	123	11	234	ANDRUSUL DE JOS	OST	AC	Defecte de constructie
Cahul	26.05.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	1:38:08 p.m.	0	30,87	30,87	402	25	427	ANDRUSUL DE JOS	OST	AC	Defecte de constructie
Ialoveni	26.05.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	1:39:48 p.m.	0	1,83	1,83	1010	81	1091	ULMU	OST	IST	Conturarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	26.05.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	1:41:58 p.m.	0	1,50	1,50	1010	81	1091	ULMU	OST	IST	Conturarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	26.05.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	1:41:58 p.m.	0	103,53	103,53	0	1	1	CAPRIANA	OST	AC	Conturarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	26.05.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	1:41:58 p.m.	0	498,32	498,32	4	7	11	CONDRIITA	OST	AC	Conturarea LEA de catre vegetatie
Causeni	26.05.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	15	1:56:28 p.m.	0	4,00	4,00	613	46	659	URSOAIA	OST	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	26.05.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12	1:58:18 p.m.	0	0,33	0,33	1316	136	1452	GORNOR,RATUS,MIC	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Criuleni	26.05.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12	1:59:55 p.m.	0	1,40	1,40	1111	119	1230	DRASLICIENI,MAGDA	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Criuleni	26.05.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12	2:03:52 p.m.	0	0,68	0,68	448	59	507	DRASLICIENI,RATUS,N	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Criuleni	26.05.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12	2:05:34 p.m.	0	68,18	68,18	663	60	723	LOGANESTI,DRASLICI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	26.05.2025	PD44 VITIM 110/10	5	2:07:36 p.m.	0	0,78	0,78	225	16	241	GRATIESTI	T	IST	Defecte de constructie
Cahul	26.05.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	2:07:58 p.m.	0	1,00	1,00	223	11	234	ANDRUSUL DE JOS	OST	IST	Defecte de constructie
Chisinau	26.05.2025	PD40 STAUCENI 110/10	7	2:34:42 p.m.	0	0,12	0,12	47	24	71	STAUCENI,GRATIESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	26.05.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12	3:14:13 p.m.	0	4,12	4,12	590	37	627	RATUS,DRASLICIENI,L	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Criuleni	26.05.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12											

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	26.05.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12	10:46:08 p.m.	0	37,87	37,87	1	16	17	CHISINAU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.05.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12	11:22:18 p.m.	0	1,17	1,17	3	15	18	VATRA,TRUSENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	26.05.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	11:43:02 p.m.	0	0,98	0,98	1577	90	1667	BULARDA	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	26.05.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12	11:48:09 p.m.	0	16,33	16,33	4	28	32	TRUSENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.05.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12	11:48:09 p.m.	0	665,85	665,85	0	3	3	TRUSENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	26.05.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	11:50:09 p.m.	0	2,83	2,83	513	62	575	SACA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	26.05.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	16	11:54:21 p.m.	0	85,58	85,58	606	46	652	SLOBOZIA DUSCA,OH	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	27.05.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12	12:05:29 a.m.	0	45,52	45,52	3	15	18	TRUSENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	27.05.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12	12:05:29 a.m.	0	620,18	620,18	1	11	12	CHISINAU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	27.05.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12	12:05:29 a.m.	0	648,52	648,52	0	2	2	TRUSENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	27.05.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	1:37:41 a.m.	0	45,35	45,35	625	36	661	ANDRUSUL DE JOS	OST	AC	Defecte de constructie
Ceadir-Lunga	27.05.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	2:14:02 a.m.	0	3,00	3,00	2832	450	3282	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Necunoscuta
Cahul	27.05.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	2:35:52 a.m.	0	8,33	8,33	625	36	661	ZIRNESTI	OST	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	27.05.2025	PDC36 BACIOI 35/10	5/IF5-PT6068-IF05-01	3:38:00 a.m.	0	29,00	29,00	56	15	71	CHISINAU	C	AC	Izolator
Hincesti	27.05.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	3:41:37 a.m.	0	1,07	1,07	1293	82	1375	CARACUI	T	IST	Necunoscuta
Comrat	27.05.2025	PDC235 JBI 110/10	25	3:50:33 a.m.	0	0,17	0,17	534	60	594	SADIC	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	27.05.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	5:05:05 a.m.	0	1,83	1,83	1080	199	1279	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ceadir-Lunga	27.05.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	5:05:05 a.m.	0	2,10	2,10	1752	250	2002	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ceadir-Lunga	27.05.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	5:50:25 a.m.	0	1,50	1,50	8	3	11	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	27.05.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	5:50:25 a.m.	0	91,37	91,37	1072	196	1268	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	27.05.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	10	5:54:05 a.m.	0	0,17	0,17	1781	227	2008	VULCANESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	27.05.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	6:08:46 a.m.	0	0,17	0,17	596	32	628	CAUSENI	OST	IST	Necunoscuta
Causeni	27.05.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	15	6:09:06 a.m.	0	0,17	0,17	613	46	659	TANATARI	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	27.05.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	6:42:26 a.m.	3	0,33	3,33	1600	107	1707	CONGAZ	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	27.05.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	7:08:00 a.m.	0	0,50	0,50	880	59	939	LEUSENI,COTUL MORII	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	27.05.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	7:19:07 a.m.	0	2,67	2,67	1752	250	2002	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	27.05.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	7:20:47 a.m.	0	1,00	1,00	8	3	11	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Causeni	27.05.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	15	7:39:47 a.m.	0	43,47	43,47	519	34	553	URSOAIA,TANATARI,	OST	AC	Linie in cablu
Causeni	27.05.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	15	7:39:47 a.m.	0	88,85	88,85	94	12	106	URSOAIA,CAUSENI	OST	AC	Linie in cablu
Hincesti	27.05.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3/INTLS-ITC013HN	8:01:38 a.m.	0	1,00	1,00	702	48	750	CARPINENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Causeni	27.05.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	15	9:07:33 a.m.	0	1,08	1,08	519	34	553	STEFANESTI,URSOAIA	OST	IST	Linie in cablu
Comrat	27.05.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20/SECS-PT184CM-T0	9:52:00 a.m.	0	16,00	16,00	71	4	75	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	27.05.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	9:55:11 a.m.	0	1,00	1,00	880	59	939	LEUSENI	T	IST	Necunoscuta
Nisporeni	27.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	3	10:06:12 a.m.	0	0,82	0,82	851	63	914	IURCENI,LOZOVA	T	IST	Siguranta fuzibila
Causeni	27.05.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	15	10:06:50 a.m.	0	1,50	1,50	1184	80	1264	CAUSENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	27.05.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12	10:15:40 a.m.	0	1,33	1,33	3	15	18	TRUSENI,VATRA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	27.05.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12	10:23:00 a.m.	0	2,67	2,67	3	15	18	VATRA,TRUSENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	27.05.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12/SECS-PT8160-T01	10:25:00 a.m.	0	1520,00	1520,00	0	3	3	TRUSENI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	27.05.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12/SECS-PT8160-T01	10:25:00 a.m.	0	3226,00	3226,00	0	2	2	TRUSENI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Comrat	27.05.2025	PDC235 JBI 110/10	25	10:47:41 a.m.	0	0,17	0,17	534	60	594	CONGAZCIC	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	27.05.2025	PDC235 JBI 110/10	25	10:48:11 a.m.	0	0,33	0,33	431	25	456	DEZGINJA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	27.05.2025	PDC235 JBI 110/10	19	10:48:41 a.m.	0	0,50	0,50	59	21	80	COMRAT	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	27.05.2025	PDC235 JBI 110/10	25/SECS-PT289CM-T0	10:55:00 a.m.	0	24,00	24,00	0	3	3	CONGAZCIC	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	27.05.2025	PDC235 JBI 110/10	27	11:32:42 a.m.	0	4,00	4,00	431	25	456	DEZGHINGEA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	27.05.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	11:33:02 a.m.	0	131,70	131,70	625	36	661	ANDRUSUL DE JOS	OST	AC	Alte defecte in red MT
Comrat	27.05.2025	PDC235 JBI 110/10	27	11:37:12 a.m.	0	15,00	15,00	431	25	456	DEZGINJA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	27.05.2025	PDC235 JBI 110/10	27	11:52:32 a.m.	0	32,02	32,02	277	11	288	DEZGHINGEA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	27.05.2025	PDC235 JBI 110/10	27	11:52:32 a.m.	0	43,13	43,13	154	14	168	DEZGHINGEA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	27.05.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	12:12:56 p.m.	0	1,27	1,27	1187	70	1257	CIULUCANI	T	IST	Necunoscuta
Telenesti	27.05.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	12:12:56 p.m.	0	0,83	0,83	984	60	1044	CIULUCANI	T	IST	Necunoscuta
Orhei	27.05.2025	PD1OR	16	12:13:38 p.m.	3	3,15	6,15	1013	99	1112	CHIPERCENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	27.05.2025	PD1OR	16	12:13:52 p.m.	3	1,50	4,50	600	272	872	ORHEI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	27.05.2025	PDC235 JBI 110/10	27	12:24:43 p.m.	0	28,33	28,33	277	10	287	BUGEAC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	27.05.2025	PDC235 JBI 110/10	27	12:24:43 p.m.	0	40,28	40,28	0	1	1	DEZGINJA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	27.05.2025	PD1OR	16	12:35:09 p.m.	0	17,50	17,50	1013	99	1112	CHIPERCENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	27.05.2025	PD1OR	16	12:35:23 p.m.	0	2,50	2,50	600	272	872	ORHEI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	27.05.2025	PD1OR	16	12:55:24 p.m.	0	1,37	1,37	491	53	544	CHIPERCENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	27.05.2025	PD1OR	16	12:55:24 p.m.	0	21,60	21,60	522	46	568	ORHEI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	27.05.2025	PDC235 JBI 110/10	27	1:26:53 p.m.	0	3,33	3,33	277	10	287	BUGEAC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	27.05.2025	PDC235 JBI 110/10	27	1:00:23 p.m.	0	3,67	3,67	277	10	287	DEZGHINGEA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	27.05.2025	PD1OR	16	1:02:10 p.m.	0	34,68	34,68	490	48	538	ORHEI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	27.05.2025	PD1OR	16	1:02:10 p.m.	0	44,57	44,57	1	5	6	ORHEI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	27.05.2025	PD1OR	16	1:02:23 p.m.	0	1,33	1,33	600	272	872	ORHEI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	27.05.2025	PDC235 JBI 110/10	27/SECLS-SX606CM	1:05:00 p.m.	0	9997,25	9997,25	0	1	1	DEZGINJA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	27.05.2025	PDC176 UZMAS 110/10	27	1:13:13 p.m.	0	1,18	1,18	322	31	353	ORHEI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Orhei	27.05.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	27	1:44:44 p.m.	0	2,00	2,00	4	3	7	ORHEI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	27.05.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	1:49:54 p.m.	0	2,00	2,00	1330	93	1423	GREBLESTI	OST	IST	Necunoscuta
Straseni	27.05.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	1:56:09 p.m.	0	0,52	0,52	179	53	232	VATRA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	27.05.2025	PDC150 STRASENI 35/10	3	1:56:09 p.m.	0	0,52	0,52	2197	209	2406	STRASENI	T	IST	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Straseni	27.05.2025	PDC150 STRASENI 35/10	3	2:19:24 p.m.	0	0,60	0,60	2197	209	2406	STRASENI	T	IST	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Straseni	27.05.2025	PDC150 STRASENI 35/10	3	2:20:00 p.m.	0	66,65	66,65	137	9	146	STRASENI	T	AC	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Hincesti	27.05.2025	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	2:51:18 p.m.	0	0,50	0,50	1070	67	1137	OBILENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	27.05.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3/INTLS-ITC013HN	3:0										

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind 14.	Detaliat 15.
Vulcanesti	28.05.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	3	10:34:07 a.m.	0	1,67	1,67	1	17	18	VULCANESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	28.05.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	8/SECL5-SS2FCI	1:25:10 p.m.	0	1,50	1,50	245	26	271	ABACLIA	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Straseni	28.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	1:26:38 p.m.	0	0,35	0,35	1875	97	1972	LOZOVA	T	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Anenii Noi	28.05.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	12	1:38:40 p.m.	0	3,00	3,00	504	40	544	BULBOACA	OST	IST	Necunoscut
Ceadir-Lunga	28.05.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7	2:39:41 p.m.	0	1,17	1,17	2831	449	3280	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Cimislia	28.05.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	8/SECL5-SS2FCI	3:00:22 p.m.	0	3,50	3,50	245	26	271	ABACLIA	OST	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Nisporeni	28.05.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	3	3:22:56 p.m.	0	0,50	0,50	851	63	914	HUZUN	T	IST	Siguranta fuzibila
Cimislia	28.05.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	6	4:06:53 p.m.	0	37,85	37,85	1369	93	1462	IVANOVCA NOUA,GU	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	28.05.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	8/SECL5-SX245HN	6:16:00 p.m.	0	338,35	338,35	0	4	4	MINGIR	C	AC	Pilon
Hincesti	28.05.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	8/SECL5-SX245HN	6:17:55 p.m.	0	2,17	2,17	605	29	634	MINGIR	OST	IST	Pilon
Criuleni	28.05.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	7	7:07:49 p.m.	0	0,17	0,17	0	2	2	DUBASARII VECHI	T	IST	Necunoscut
Criuleni	28.05.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	7	7:08:17 p.m.	0	0,10	0,10	101	17	118	CORIOVA	T	IST	Necunoscut
Criuleni	28.05.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	7	7:08:31 p.m.	0	0,12	0,12	0	6	6	BALABANESTI	T	IST	Necunoscut
Criuleni	28.05.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	7	7:10:52 p.m.	0	7,38	7,38	0	6	6	BALABANESTI	T	AC	Necunoscut
Criuleni	28.05.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	6	8:46:36 p.m.	0	0,02	0,02	0	6	6	DUBASARII VECHI	T	IST	Necunoscut cu RA reusita
Comrat	28.05.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	10:09:40 p.m.	0	9,00	9,00	1600	107	1707	COMRAT	OST	AC	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	28.05.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	11:05:11 p.m.	0	0,83	0,83	1949	127	2076	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	28.05.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	8/SECL5-SX245HN	11:52:11 p.m.	0	2,17	2,17	605	29	634	MINGIR	OST	IST	Pilon
Cahul	29.05.2025	PDC2CH	6	1:09:22 a.m.	0	2,68	2,68	320	49	369	CAHUL	T	IST	Necunoscut
Chisinau	29.05.2025	PDB1	21	4:08:47 a.m.	0	33,13	33,13	2520	340	2860	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.05.2025	PDB1	21	4:41:56 a.m.	0	7,78	7,78	1616	220	1836	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.05.2025	PDB1	21	4:41:56 a.m.	0	16,07	16,07	904	120	1024	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.05.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	21	11:16:44 a.m.	0	0,17	0,17	870	52	922	IALOVENI	OST	IST	Necunoscut cu RA reusita
Cimislia	29.05.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24/SECS-PT18CI-TO01	12:36:00 p.m.	0	24,00	24,00	2	2	4	CIUCUR-MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	29.05.2025	PDC2OR	5	3:24:00 p.m.	0	14,00	14,00	418	55	473	STEP-SOCI	T	AC	Necunoscut
Comrat	29.05.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	8/SECS-PT355CM-T00	3:30:00 p.m.	0	20,00	20,00	0	3	3	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	29.05.2025	PDC155 ULMU 110/10	5	8:59:54 p.m.	0	1,85	1,85	1010	81	1091	ULMU	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Ialoveni	29.05.2025	PDC155 ULMU 110/10	5	8:59:54 p.m.	0	60,10	60,10	4	8	12	CAPRIANA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Ialoveni	29.05.2025	PDC155 ULMU 110/10	5	10:00:56 p.m.	0	1,17	1,17	1010	81	1091	CONDRIITA	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Cahul	29.05.2025	PDC2CH	6/IF5-PT24CH-IF439-0	10:19:00 p.m.	0	2,00	2,00	399	42	441	CAHUL	C	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Hincesti	30.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-RECO05HN	11:21:06 a.m.	0	0,33	0,33	286	25	311	FIRLADENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-RECO05HN	11:21:27 a.m.	0	0,52	0,52	286	25	311	BUTENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-RECO05HN	11:21:58 a.m.	0	22,98	22,98	286	21	307	BUTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-RECO05HN	11:21:58 a.m.	0	50,23	50,23	0	3	3	FIRLADENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-RECO05HN	11:21:58 a.m.	0	94,03	94,03	0	1	1	FIRLADENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-RECO05HN	12:11:21 p.m.	0	0,85	0,85	286	21	307	BUTENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-RECO05HN	12:12:13 p.m.	0	1,35	1,35	286	21	307	BUTENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-RECO05HN	12:12:13 p.m.	0	38,05	38,05	0	1	1	FIRLADENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-RECO05HN	12:12:13 p.m.	0	42,10	42,10	0	1	1	FIRLADENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-RECO05HN	12:12:13 p.m.	0	43,38	43,38	0	1	1	FIRLADENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-RECO05HN	12:42:28 p.m.	0	0,68	0,68	286	21	307	BUTENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-RECO05HN	12:49:13 p.m.	0	1,05	1,05	286	21	307	FIRLADENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-RECO05HN	12:53:26 p.m.	0	0,88	0,88	286	22	308	FIRLADENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTLS-RECO05HN	12:54:20 p.m.	0	1,27	1,27	286	23	309	BUTENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/SECL5-SX1148HN	12:56:00 p.m.	0	#####	#####	0	1	1	FIRLADENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	30.05.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	3	1:34:43 p.m.	0	38,83	38,83	0	7	7	STEFAN-VODA	OST	AT	Escavari
Stefan-Voda	30.05.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	3	1:34:43 p.m.	0	645,85	645,85	0	2	2	STEFAN-VODA	OST	AT	Escavari
Stefan-Voda	30.05.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	3	2:14:23 p.m.	0	78,70	78,70	0	1	1	STEFAN-VODA	OST	AT	Escavari
Stefan-Voda	30.05.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	3	2:14:23 p.m.	0	606,18	606,18	0	6	6	STEFAN-VODA	OST	AT	Escavari
Cahul	30.05.2025	PDC2CH	6	6:44:45 p.m.	0	1,47	1,47	1051	105	1156	CAHUL	T	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	30.05.2025	PDB5	16	7:18:14 p.m.	0	55,40	55,40	23	37	60	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	30.05.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	11	7:18:14 p.m.	0	39,35	39,35	628	63	691	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	30.05.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	11	7:18:14 p.m.	0	49,77	49,77	411	38	449	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	30.05.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	11	7:18:14 p.m.	0	101,77	101,77	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	30.05.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	11	7:57:44 p.m.	0	0,38	0,38	628	63	691	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	30.05.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	11	7:58:15 p.m.	0	1,28	1,28	196	22	218	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	30.05.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	11	7:58:15 p.m.	0	9,75	9,75	432	41	473	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	30.05.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	11	7:59:38 p.m.	0	21,37	21,37	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	30.05.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	11	7:59:38 p.m.	0	39,37	39,37	196	20	216	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	30.05.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	11	8:39:06 p.m.	0	13,90	13,90	196	20	216	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Stefan-Voda	31.05.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	3	12:06:24 a.m.	0	14,17	14,17	0	1	1	STEFAN-VODA	OST	AT	Escavari
Stefan-Voda	31.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	12:10:07 p.m.	0	37,68	37,68	21	5	26	HINCESTI	OST	AT	Escavari
Hincesti	31.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	12:10:07 p.m.	0	40,40	40,40	181	47	228	HINCESTI	OST	AT	Escavari
Hincesti	31.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	12:10:07 p.m.	0	49,88	49,88	19	6	25	HINCESTI	OST	AT	Escavari
Hincesti	31.05.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	12:10:07 p.m.	0	59,88	59,88	225	9	234	HINCESTI	OST	AT	Escavari
Ceadir-Lunga	31.05.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	1	2:01:19 p.m.	0	3,67	3,67	699	55	754	CHIRIET-LUNGA	OST	AT	Manevre gresite a pers.consumat.
Ceadir-Lunga	31.05.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	1	2:01:19 p.m.	0	11,68	11,68	0	4	4	TVARDITA	OST	AT	Manevre gresite a pers.consumat.
Ceadir-Lunga	31.05.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	1	2:11:30 p.m.	0	1,33	1,33	699	55	754	CHIRET-LUNGA	OST	IST	Manevre gresite a pers.consumat.
Straseni	01.06.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	3:33:03 a.m.	0	0,50	0,50	179	53	232	VATRA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	01.06.2025	PDC176 UZMAS 110/10	29	8:55:50 a.m.	0	1,17	1,17	220	18	238	BEREZLOGI	OST	IST	Necunoscut
Calarasi	01.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	12:24:14 p.m.	0	1,17	1,17	3026	171	3197	HORODISTE,TUZARA	OST	IST	Descarcator
Calarasi	01.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	12:25:34 p.m.	0	23,50	23,50	518	22					

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (T <sub>i</sub> ), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Leova	03.06.2025	PDC252 IARGARA 110/10	11/SECL5-S341LV	12:24:13 a.m.	0	0,50	0,50	506	59	565	TROIAN	OST	IST	Separator
Leova	03.06.2025	PDC252 IARGARA 110/10	11/SECL5-S341LV	12:26:00 a.m.	0	13,72	13,72	950	72	1022	BAIUS	C	AC	Separator
Leova	03.06.2025	PDC252 IARGARA 110/10	11/SECL5-S341LV	12:32:00 a.m.	0	14,00	14,00	1179	69	1248	BOROGANI	C	AC	Separator
Leova	03.06.2025	PDC252 IARGARA 110/10	11/SECL5-S341LV	12:32:00 a.m.	0	181,00	181,00	16	3	19	MESENI	C	AC	Separator
Comrat	03.06.2025	PDC235 IBI 110/10	25	12:44:23 a.m.	0	1,17	1,17	534	60	594	CONGAZCIC	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Chisinau	03.06.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	8	3:03:37 a.m.	0	4,73	4,73	388	49	437	VADULENI	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	03.06.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	8	3:06:28 a.m.	0	0,17	0,17	0	17	17	BALABANESTI,BALTA	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	03.06.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	8	3:06:53 a.m.	0	0,12	0,12	0	2	2	VADULENI	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	03.06.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	8	3:07:11 a.m.	0	0,17	0,17	3	11	14	VADUL LUI VODA	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	03.06.2025	PDC18 ALFA 110/10	40	4:57:46 a.m.	0	36,35	36,35	5160	546	5706	CHISINAU	T	AC	Intrerupator de sarcina
Straseni	03.06.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	6	6:30:09 a.m.	0	0,50	0,50	1455	86	1541	LOZOVA	T	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	03.06.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	6	6:35:27 a.m.	28	0,65	28,65	1437	84	1521	LOZOVA	T	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	03.06.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	6	6:35:27 a.m.	28	22,55	50,55	18	2	20	VORNICENI	T	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	03.06.2025	PDC7 LUZINELOR 110/10	10	8:47:24 a.m.	0	49,35	49,35	191	56	247	CHISINAU	T	AC	Alte defecte in red MT
Comrat	03.06.2025	PDC235 IBI 110/10	27	10:01:14 a.m.	0	101,02	101,02	277	10	287	BUGEAC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	03.06.2025	PDC125 LOZOVA 35/10	5	10:29:00 a.m.	0	0,45	0,45	2056	118	2174	STEJARENI	T	IST	Siguranta fuzibila
Criuleni	03.06.2025	PDC132 MAXIMOVA 35/10	15	1:20:53 p.m.	0	1,12	1,12	627	65	692	DOLINNOE	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Criuleni	03.06.2025	PDC132 MAXIMOVA 35/10	15	1:21:23 p.m.	0	0,57	0,57	1783	108	1891	COLONITA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cantemir	03.06.2025	PDC214 STOIANOVA 35/10	3/SECL5-S3CN	2:23:00 p.m.	0	99,00	99,00	112	8	120	TIGANCA	C	AC	Izolator
Cantemir	03.06.2025	PDC214 STOIANOVA 35/10	3/SECL5-S3CN	2:24:45 p.m.	0	0,27	0,27	305	11	316	TIGANCA	C	AC	Izolator
Cantemir	03.06.2025	PDC214 STOIANOVA 35/10	3/SECL5-S3CN	4:01:28 p.m.	0	0,25	0,25	305	11	316	TIGANCA	T	IST	Izolator
Comrat	03.06.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	28	5:24:52 p.m.	0	3,33	3,33	2638	473	3111	COMRAT	OST	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	03.06.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	28	6:44:33 p.m.	0	0,83	0,83	2638	473	3111	COMRAT	OST	IST	Siguranta fuzibila
Orhei	04.06.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	8	1:02:21 a.m.	0	0,10	0,10	764	77	841	SIROTA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	04.06.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	8	1:02:33 a.m.	0	0,08	0,08	363	21	384	PODGORENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	04.06.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	8	1:02:42 a.m.	0	0,38	0,38	1586	111	1697	ANDREEVCA,BIESTI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	04.06.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3/SECL5-PT8750R-T0L	3:20:00 a.m.	0	7966,00	7966,00	0	1	1	POHREBENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	04.06.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	5:59:05 a.m.	0	3,00	3,00	2182	198	2380	COMRAT	OST	IST	Alte defecte in red MT
Comrat	04.06.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22/SECL5-PT418CM-T0	6:45:00 a.m.	0	25,00	25,00	129	3	132	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red MT
Orhei	04.06.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7/INTL5-REC003OR	7:09:51 a.m.	0	0,33	0,33	152	24	176	NECULAIUEUCA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	04.06.2025	PDC51 PATRIA 35/10	1	7:52:04 a.m.	0	0,08	0,08	0	6	6	HOLERCANI	T	IST	Cazut copac pe LEA
Criuleni	04.06.2025	PDC51 PATRIA 35/10	1	7:52:10 a.m.	0	1,23	1,23	0	6	6	HOLERCANI	T	IST	Cazut copac pe LEA
Criuleni	04.06.2025	PDC51 PATRIA 35/10	1	7:53:25 a.m.	0	20,40	20,40	0	6	6	HOLERCANI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Taracila	04.06.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	12	8:02:38 a.m.	0	0,33	0,33	442	53	495	BORCEAG	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Comrat	04.06.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	8:03:08 a.m.	0	0,17	0,17	831	66	897	DIMITROVA,COMRAT	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Comrat	04.06.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	17	8:03:28 a.m.	0	0,67	0,67	1209	84	1293	BESALMA	OST	IST	Cazut copac pe LEA
Comrat	04.06.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	17	8:04:43 a.m.	0	56,97	56,97	990	50	1040	BESALMA	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Comrat	04.06.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	17	8:04:43 a.m.	0	295,73	295,73	219	28	247	BESALMA	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	04.06.2025	PDC51 PATRIA 35/10	1	8:14:04 a.m.	0	52,85	52,85	0	6	6	HOLERCANI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	04.06.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	9:20:23 a.m.	0	1,43	1,43	1747	145	1892	CODRU	T	IST	Necunoscuta
Comrat	04.06.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	17/INTL5-ITC025CM	12:59:33 p.m.	0	0,90	0,90	990	50	1040	BESALMA	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Anenii Noi	04.06.2025	PDC130 MERENI 35/10	19/SECL5-PT231AN-T0	3:14:00 p.m.	0	22,00	22,00	1	2	3	CHETROSU	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	04.06.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16/INTL5-REC001CN	3:31:04 p.m.	0	0,03	0,03	394	26	420	TIGHECI	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Causeni	04.06.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48/INTL5-ITC001CS	6:35:48 p.m.	0	0,53	0,53	1083	86	1169	TRICOLICI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	04.06.2025	PDC36 BACIOI 35/10	4	8:34:32 p.m.	0	40,00	40,00	1894	73	1967	BACIOI	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV	
Anenii Noi	05.06.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	1	5:19:11 a.m.	3	0,17	3,17	140	14	154	BULBOACA	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	05.06.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	7:13:43 a.m.	0	148,22	148,22	0	3	3	CIOARA	OST	AT	Persoane neautorizate
Chisinau	05.06.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	9	9:04:56 a.m.	0	1,58	1,58	1821	140	1961	GHIDIGHICI	T	IST	Necunoscuta
Nisporeni	05.06.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/IFS-PT97N5-IF408	10:12:00 a.m.	0	4,00	4,00	17	3	20	BURSCU	C	AC	Separator
Nisporeni	05.06.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/IFS-PT97N5-IF408	10:12:00 a.m.	0	37,00	37,00	196	14	210	BURSCU	C	AC	Separator
Anenii Noi	05.06.2025	PDC130 MERENI 35/10	19/SECL5-PT231AN-T0	10:12:00 a.m.	0	424,00	424,00	1	2	3	CHETROSU	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	05.06.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	53	2:09:43 p.m.	0	50,28	50,28	1	2	3	CHISINAU	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Ialoveni	05.06.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	6:48:05 p.m.	0	34,85	34,85	789	44	833	ULMU,HORODCA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	06.06.2025	PD102	16	4:43:41 a.m.	0	32,80	32,80	0	7	7	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	06.06.2025	PD102	16	5:15:38 a.m.	0	0,85	0,85	354	87	441	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Taracila	06.06.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	5:39:27 a.m.	0	0,17	0,17	599	72	671	MIRNOE	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	06.06.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	14	9:00:01 a.m.	0	180,38	180,38	67	12	79	VATRA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taracila	06.06.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2	9:39:33 a.m.	0	0,50	0,50	667	59	726	ALBOTA DE SUS	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	06.06.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	4:42:49 p.m.	0	0,83	0,83	0	15	15	CIOBURCIU	OST	IST	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	06.06.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	72	6:35:49 p.m.	0	19,72	19,72	304	165	469	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	06.06.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	72	6:35:49 p.m.	0	30,18	30,18	244	79	323	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	06.06.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	72	6:35:49 p.m.	0	35,18	35,18	0	16	16	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Straseni	06.06.2025	PDC151 COJUSNA 35/10	15	6:48:37 p.m.	0	0,52	0,52	0	10	10	COJUSNA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	06.06.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8/SECL5-S77SV	6:50:00 p.m.	0	30,00	30,00	0	2	2	CIOBURCIU	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	06.06.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	72	6:58:33 p.m.	0	3,10	3,10	304	165	469	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	06.06.2025	PD38	23	6:58:33 p.m.	0	36,45	36,45	876	83	959	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Criuleni	07.06.2025	PDC48 DUBASARI VECHI 35/10	8/INTL5-REC005CR	5:27:24 a.m.	0	0,33	0,33	1070	60	1130	MALAIESTII NOI	T	IST	Siguranta fuzibila
Criuleni	07.06.2025	PDC48 DUBASARI VECHI 35/10	8/INTL5-REC005CR	10:42:53 a.m.	0	0,65	0,65	1283	74	1357	MALAIESTII NOI	T	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	07.06.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	5:35:56 p.m.	0	1,17	1,17	7	38	45	VATRA	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	08.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	15	4:20:58 a.m.	0	22,07	22,07	55	15	70	HINCESTI	OST	AC	Linie in cablu
Hincesti	08.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	15	4:20:58 a.m.	0	25,03	25,03	229	55	284	HINCESTI	OST	AC	Linie in cablu
Hincesti	08.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	15	4:20:58 a.m.	0	30,02	30,02	1	2	3	HINCESTI	OST	AC	Linie in cablu
Hincesti	08.06.2025	PDC128 HINCESTI 11												

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Leova	10.06.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18	4:43:04 p.m.	0	4,02	4,02	506	49	555	TROIAN	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Leova	10.06.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18	4:43:04 p.m.	0	21,83	21,83	920	74	994	SARATA NOUA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Leova	10.06.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18	4:45:24 p.m.	0	0,83	0,83	2084	140	2224	HIRTOP	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Leova	10.06.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18/SECS-PT336LV-T00	5:05:00 p.m.	0	190,00	190,00	82	15	97	IARGARA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	10.06.2025	PD102	13	5:28:44 p.m.	0	26,08	26,08	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.06.2025	PD102	13	5:28:44 p.m.	0	42,27	42,27	406	185	591	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.06.2025	PD102	15	5:33:52 p.m.	0	17,13	17,13	354	87	441	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.06.2025	PD102	16	5:49:10 p.m.	0	0,28	0,28	0	7	7	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Orhei	10.06.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	9:06:59 p.m.	3	0,17	3,17	882	96	978	VOINESCU	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	10.06.2025	PDC40 STAUCENI 110/10	7	9:39:07 p.m.	0	0,13	0,13	2886	250	3136	HULBOACA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	11.06.2025	PDC234 SADIC 110/10	6	1:06:13 a.m.	0	7,33	7,33	598	42	640	SADIC	OST	AC	Conturare la LEA
Ceadir-Lunga	11.06.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	7	1:23:03 a.m.	0	1,00	1,00	1005	112	1117	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ceadir-Lunga	11.06.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	7/SECS-PT3389CD-T01	1:25:00 a.m.	0	640,00	640,00	0	2	2	TVARDITA	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Stefan-Voda	11.06.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	5:13:55 a.m.	0	0,52	0,52	804	41	845	TALMAZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	11.06.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	5:13:55 a.m.	0	0,52	0,52	99	11	110	TALMAZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	11.06.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	5:49:38 a.m.	0	0,52	0,52	287	45	332	CISLITA-PRUT	T	IST	Necunoscuta
Vulcanesti	11.06.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	5:50:10 a.m.	0	0,77	0,77	287	45	332	CHISLITA PRUT	T	IST	Necunoscuta
Vulcanesti	11.06.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	5:50:56 a.m.	0	1,20	1,20	0	3	3	BRINZA	T	IST	Necunoscuta
Vulcanesti	11.06.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	5:50:56 a.m.	0	19,95	19,95	287	42	329	CISLITA-PRUT	T	AC	Necunoscuta
Vulcanesti	11.06.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	6:10:24 a.m.	0	0,48	0,48	0	3	3	BRINZA	T	IST	Necunoscuta
Vulcanesti	11.06.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	6:10:54 a.m.	0	0,50	0,50	0	3	3	GIURGIULESTI	T	IST	Necunoscuta
Vulcanesti	11.06.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	6:10:54 a.m.	0	33,60	33,60	287	40	327	CISLITA-PRUT	T	AC	Necunoscuta
Vulcanesti	11.06.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	6:10:54 a.m.	0	49,40	49,40	0	1	1	CISLITA-PRUT	T	AC	Necunoscuta
Vulcanesti	11.06.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	6:10:54 a.m.	0	64,10	64,10	0	1	1	GIURGIULESTI	T	AC	Necunoscuta
Vulcanesti	11.06.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	6:59:30 a.m.	0	0,80	0,80	678	89	767	CHISLITA PRUT	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	11.06.2025	PD13	4	6:59:51 a.m.	0	59,00	59,00	518	40	558	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.06.2025	PD13	4	6:59:51 a.m.	0	65,15	65,15	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.06.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	52	6:59:58 a.m.	0	0,03	0,03	261	39	300	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	11.06.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	36	6:59:58 a.m.	0	38,18	38,18	1167	258	1425	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.06.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	36	6:59:58 a.m.	0	50,03	50,03	0	5	5	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Ialoveni	11.06.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	8/SECS-PT650IL-T001	11:15:54 a.m.	0	1,50	1,50	1234	97	1331	BALTATA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	11.06.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48/INTLS-REC005ST	12:09:58 p.m.	0	2,33	2,33	1842	122	1964	SIRETI,SIRET	OST	IST	Escavari
Straseni	11.06.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48/INTLS-REC005ST	12:13:53 p.m.	0	0,43	0,43	1	4	5	GHIDIGHICI	OST	IST	Escavari
Straseni	11.06.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48/INTLS-REC005ST	12:20:18 p.m.	0	19,80	19,80	285	34	319	SIRETI	OST	AT	Escavari
Straseni	11.06.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48/INTLS-REC005ST	12:20:18 p.m.	0	28,68	28,68	760	47	807	GHIDIGHICI	OST	AT	Escavari
Straseni	11.06.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48/INTLS-REC005ST	12:20:18 p.m.	0	71,70	71,70	797	40	837	SIRETI	OST	AT	Escavari
Straseni	11.06.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48/INTLS-REC005ST	12:20:18 p.m.	0	94,70	94,70	0	1	1	SIRETI	OST	AT	Escavari
Taracila	11.06.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	12	12:21:15 p.m.	0	0,17	0,17	442	53	495	BORCEAG	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Comrat	11.06.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	8/SECS-PDC232CM-L0	12:24:00 p.m.	0	32,10	32,10	1654	172	1826	CONGAZ	C	AT	Separator
Comrat	11.06.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19/INTLS-ITC002CM	12:55:17 p.m.	0	0,82	0,82	1069	88	1157	CHIOSELIA MARE	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	11.06.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48/INTLS-REC005ST	1:30:35 p.m.	0	1,05	1,05	1045	81	1126	SIRETI	OST	IST	Escavari
Straseni	11.06.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48/SECLS-SX571ST	1:55:00 p.m.	0	1356,80	1356,80	0	1	1	SIRETI	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Criuleni	11.06.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	6/SECLS-S97CR	1:57:00 p.m.	0	200,00	200,00	0	5	5	CORJOVA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	11.06.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	6/SECLS-S97CR	1:58:02 p.m.	0	0,37	0,37	0	1	1	DUBASARII VECHI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	11.06.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	41	2:32:28 p.m.	0	51,68	51,68	175	26	201	CAUSENI	OST	AT	Escavari
Causeni	11.06.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	41	3:22:29 p.m.	0	1,67	1,67	0	6	6	CAUSENI	OST	IST	Escavari
Comrat	11.06.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19/INTLS-ITC002CM	4:49:03 p.m.	0	0,95	0,95	2723	260	2983	COMRAT	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Criuleni	11.06.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	6/SECLS-S97CR	5:16:08 p.m.	0	0,70	0,70	0	1	1	DUBASARII VECHI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	11.06.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	5	6:06:42 p.m.	0	1,33	1,33	626	36	662	BRATULENI	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	11.06.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	15	6:06:52 p.m.	0	0,50	0,50	1223	62	1285	BASCALIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Comrat	11.06.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	9	6:07:42 p.m.	0	0,67	0,67	1093	69	1162	BASCALIA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	11.06.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	9	6:08:52 p.m.	0	22,17	22,17	1093	69	1162	BASCALIA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	11.06.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	6:11:42 p.m.	0	1,67	1,67	1028	53	1081	BALANESTI,BOLDURE	OST	IST	Necunoscuta
Calarasi	11.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	6:22:42 p.m.	0	1,17	1,17	3026	171	3197	SELISTEA NOUA	OST	IST	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	11.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	6:24:02 p.m.	0	39,85	39,85	518	22	540	TUZARA	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	11.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	6:24:02 p.m.	0	104,13	104,13	1591	92	1683	PIRJOLTENI	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	11.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	6:24:02 p.m.	0	212,97	212,97	917	57	974	TUZARA	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Hincesti	11.06.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	2	6:29:27 p.m.	0	0,50	0,50	692	44	736	CATALENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	11.06.2025	PDC145 HIRIAUCA 35/10	10	6:31:00 p.m.	0	1,00	1,00	0	2	2	HIRIAUCA	T	IST	Necunoscuta
Calarasi	11.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	6:31:02 p.m.	0	1,33	1,33	974	229	1203	CALARASI	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	11.06.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	9	6:31:22 p.m.	0	18,50	18,50	7	8	15	AVDARMA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	11.06.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	9	6:31:22 p.m.	0	29,17	29,17	255	16	271	AVDARMA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	11.06.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	9	6:31:22 p.m.	0	41,18	41,18	761	40	801	AVDARMA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	11.06.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	9	6:31:22 p.m.	0	71,63	71,63	70	5	75	AVDARMA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	11.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	15	6:33:22 p.m.	0	1,17	1,17	581	48	629	SELISTEA NOUA	OST	IST	Necunoscuta
Calarasi	11.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	6:35:12 p.m.	0	13,00	13,00	974	229	1203	CALARASI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	11.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	6:49:12 p.m.	0	0,50	0,50	240	27	267	BRATIANOVCA	T	IST	Defecte de constructie
Straseni	11.06.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	6:49:12 p.m.	0	1,50	1,50	425	43	468	COJUSNA	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	11.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	6:49:45 p.m.	0	2,12	2,12	240	27	267	CARPINEANCA	T	IST	Defecte de constructie
Calarasi	11.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	6:50:12 p.m.	0	51,35	51,35	974	229	1203	CALARASI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Comrat	11.06.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	9	6:50:22 p.m.	0	10,17	10,17	7	8	15	BASCALIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	11.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	6:51:52 p.m.	0	48,63	48,63	95	11	106	BRATIANOVCA	T	AC	Defecte de constructie
Hincesti	11.06.2025													

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (T <sub>i</sub> ), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Calarasi	11.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	7:43:53 p.m.	0	1,33	1,33	2916	165	3081	PETICENI,VALCINET	OST	IST	Cazut copac inafara ZP
Ialoveni	11.06.2025	PDC105 VARATIC 35/10	10	7:45:00 p.m.	0	4,05	4,05	2066	126	2192	PUHOI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	11.06.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	9	7:46:13 p.m.	11	0,68	11,68	795	56	851	ANENII NOI	OST	IST	Necunoscuta
Ialoveni	11.06.2025	PDC105 VARATIC 35/10	10	7:49:15 p.m.	0	114,32	114,32	1286	70	1356	PUHOI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	11.06.2025	PDC105 VARATIC 35/10	10	7:49:15 p.m.	0	242,93	242,93	536	42	578	PUHOI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	11.06.2025	PDC105 VARATIC 35/10	10	7:49:15 p.m.	0	305,75	305,75	244	12	256	PUHOI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	11.06.2025	PDC105 VARATIC 35/10	10	7:49:15 p.m.	0	323,02	323,02	0	1	1	PUHOI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	11.06.2025	PDC105 VARATIC 35/10	10	7:49:15 p.m.	0	325,75	325,75	0	1	1	PUHOI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	11.06.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	7:51:56 p.m.	0	19,03	19,03	1552	87	1639	PARUCENI,GAURENI	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Hincesti	11.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	7:53:49 p.m.	0	4,67	4,67	194	18	212	BRATIANOVCA	T	AC	Defecte de constructie
Hincesti	11.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	7:53:49 p.m.	0	31,43	31,43	46	8	54	BRATIANOVCA	T	AC	Defecte de constructie
Anenii Noi	11.06.2025	PDC131 FLORENI 35/10	18	7:57:01 p.m.	0	46,73	46,73	480	18	498	DELACAU	T	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	11.06.2025	PDC131 FLORENI 35/10	18	7:57:01 p.m.	0	60,18	60,18	287	16	303	FLORENI	T	AC	Cazuta creanga pe LEA
Hincesti	11.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	7:58:32 p.m.	0	26,72	26,72	132	13	145	SARATA GALBENA	T	AC	Defecte de constructie
Hincesti	11.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	7:58:32 p.m.	0	162,47	162,47	62	6	68	CARPINEANCA	T	AC	Defecte de constructie
Anenii Noi	11.06.2025	PDC167 CALFA 110/10	17	7:59:54 p.m.	3	0,67	3,67	0	20	20	CALFA	OST	IST	Necunoscuta
Ialoveni	11.06.2025	PDC106 REZENI 35/10	3	8:00:08 p.m.	0	0,57	0,57	1089	71	1160	CIGIRENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	11.06.2025	PDC106 REZENI 35/10	3	8:01:08 p.m.	0	0,52	0,52	1703	125	1828	RAZENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	11.06.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	8:01:08 p.m.	0	9,65	9,65	332	15	347	RAZENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	11.06.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	8:01:08 p.m.	0	31,08	31,08	0	4	4	COSTESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	11.06.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	8:01:08 p.m.	0	34,05	34,05	318	26	344	HANSCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	11.06.2025	PDC106 REZENI 35/10	4	8:01:08 p.m.	0	0,52	0,52	522	53	575	RAZENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	11.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17	8:06:24 p.m.	10	0,83	10,83	630	51	681	LOGANESTI	OST	IST	Necunoscuta
Calarasi	11.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	8:07:14 p.m.	0	0,67	0,67	2916	165	3081	NOVACI	OST	IST	Cazut copac inafara ZP
Hincesti	11.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	19	8:07:54 p.m.	0	9,83	9,83	1688	159	1847	HINCESTI	OST	AC	Separator
Anenii Noi	11.06.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	8:12:54 p.m.	0	9,67	9,67	1260	76	1336	GURA BICULUI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Ialoveni	11.06.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	8:13:02 p.m.	0	19,18	19,18	332	15	347	RAZENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	11.06.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	8:23:44 p.m.	0	14,17	14,17	1260	76	1336	GURA BICULUI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Hincesti	11.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	8:25:16 p.m.	0	22,63	22,63	95	11	106	SARATA GALBENA	T	AC	Defecte de constructie
Hincesti	11.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	8:25:16 p.m.	0	135,73	135,73	46	9	55	CARPINEANCA	T	AC	Defecte de constructie
Hincesti	11.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	8:25:16 p.m.	0	184,73	184,73	37	1	38	COROLIOVCA	T	AC	Defecte de constructie
Ialoveni	11.06.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	8:33:43 p.m.	0	1,47	1,47	332	19	351	COSTESTI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	11.06.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	8:35:13 p.m.	0	11,10	11,10	332	19	351	MOLESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	11.06.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	8:35:13 p.m.	0	39,68	39,68	318	25	343	HANSCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	11.06.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	8:35:13 p.m.	0	39,78	39,78	0	1	1	HANSCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	11.06.2025	PDC106 REZENI 35/10	4	8:35:13 p.m.	0	0,50	0,50	522	53	575	GANGURA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	11.06.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	8:38:24 p.m.	0	42,68	42,68	0	12	12	GURA BICULUI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	11.06.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	8:38:24 p.m.	0	61,35	61,35	367	22	389	GURA BICULUI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	11.06.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	8:38:24 p.m.	0	77,37	77,37	466	31	497	GURA BICULUI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	11.06.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	8:38:24 p.m.	0	141,05	141,05	427	11	438	GURA BICULUI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	11.06.2025	PDC131 FLORENI 35/10	18	8:43:51 p.m.	0	13,35	13,35	480	18	498	DELACAU	T	AC	Cazuta creanga pe LEA
Hincesti	11.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	8:47:56 p.m.	0	1,70	1,70	95	11	106	SARATA GALBENA	T	IST	Defecte de constructie
Hincesti	11.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	8:49:39 p.m.	0	0,60	0,60	95	11	106	BRATIANOVCA	T	IST	Defecte de constructie
Hincesti	11.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	8:50:15 p.m.	0	19,38	19,38	0	1	1	SARATA GALBENA	T	AC	Defecte de constructie
Hincesti	11.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	8:50:15 p.m.	0	56,45	56,45	95	10	105	BRATIANOVCA	T	AC	Defecte de constructie
Telenesti	11.06.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1/INTLS-REC001TL	9:03:39 p.m.	0	83,28	83,28	634	38	672	LEUSENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	11.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	19	9:03:45 p.m.	0	22,00	22,00	507	77	584	HINCESTI	OST	AC	Separator
Hincesti	11.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	19	9:03:45 p.m.	0	26,50	26,50	1181	82	1263	HINCESTI	OST	AC	Separator
Hincesti	11.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	9:09:38 p.m.	0	37,07	37,07	0	1	1	SARATA GALBENA	T	AC	Defecte de constructie
Ialoveni	11.06.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	9:13:25 p.m.	0	1,48	1,48	332	19	351	RAZENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	11.06.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	9:21:45 p.m.	0	18,00	18,00	0	12	12	GURA BICULUI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Hincesti	11.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	19	9:27:45 p.m.	0	2,50	2,50	507	77	584	HINCESTI	OST	IST	Separator
Ceadir-Lunga	11.06.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	9:33:45 p.m.	0	50,18	50,18	207	16	223	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Ceadir-Lunga	11.06.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	9:33:45 p.m.	0	68,53	68,53	279	21	300	GAIDAR	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Ceadir-Lunga	11.06.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	9:33:45 p.m.	0	123,88	123,88	617	51	668	GAIDAR	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	11.06.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	9:40:25 p.m.	0	15,35	15,35	367	34	401	GURA BICULUI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Calarasi	11.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:55:36 p.m.	0	1,17	1,17	518	22	540	SULISTEA NOUA	OST	IST	Cazut copac inafara ZP
Anenii Noi	11.06.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	9:56:06 p.m.	0	11,00	11,00	367	34	401	GURA BICULUI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	11.06.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	9:56:06 p.m.	0	63,35	63,35	466	31	497	GURA BICULUI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Calarasi	11.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	9:57:06 p.m.	0	1,67	1,67	1456	95	1551	FRUMOASA	OST	IST	Necunoscuta
Ialoveni	11.06.2025	PDC105 VARATIC 35/10	10	9:57:21 p.m.	0	0,58	0,58	1286	70	1356	CHETROSI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	11.06.2025	PDC105 VARATIC 35/10	10	9:57:57 p.m.	0	0,52	0,52	1286	70	1356	CHETROSI,PUHOI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	11.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:58:06 p.m.	0	2,67	2,67	518	22	540	TUZARA	OST	IST	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	11.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:58:06 p.m.	0	52,85	52,85	280	39	579	TUZARA	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	11.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:58:06 p.m.	0	139,18	139,18	276	11	287	NOVACI	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	11.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:58:06 p.m.	0	139,90	139,90	101	7	108	SULISTEA NOUA	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Hincesti	11.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	10:13:04 p.m.	0	0,73	0,73	95	11	106	SARATA GALBENA	T	IST	Defecte de constructie
Hincesti	11.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	10:13:52 p.m.	0	1,38	1,38	95	11	106	BRATIANOVCA,SARATA	T	IST	Defecte de constructie
Ceadir-Lunga	11.06.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	10:24:26 p.m.	0	14,83	14,83	207	16	223	GAIDAR	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Taraclia	11.06.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	1	10:31:40 p.m.	0	0,18	0,18	273	28	301	SVETLUI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taraclia	11.06.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	1	10:32:15 p.m.	0	0,13	0,13	1129	104	1233	SOPIEVCA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taraclia	11.06.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	1	10:32:49 p.m.	0	0,15	0,15	207	26	233	CEALIC	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	12.06.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	4/INTL5-ITC9244	7:22:51 a.m.	0	47,15	47,15	0	3	3	BUDESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	12.06.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	4/INTL5-ITC9244	7:22:51 a.m.	0	47,85	47,85	1383	109	1492	TOHATIN	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Canemir	12.06.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	7:27:16 a.m.	0	0,50	0,50	1310	89	1399	HANASENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Canemir	12.06.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	7:27:34 a.m.	0	0,50	0,50	784	55	839	CANIA	T	IST	Necunoscuta
Canemir	12.06.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	7:28:38 a.m.	0	10,35	10,35	784	50	834	CANIA	T	AC	Necunoscuta
Canemir	12.06.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	7:28:38 a.m.	0	11,37	11,37	0	5	5	CANTEMIR	T	AC	Necunoscuta
Ialoveni	12.06.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	7:32:36 a.m.	0	2,33	2,33	1470	139	1609	DANCENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	12.06.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	7:34:56 a.m.	0	1,00	1,00	1233	150	1383	COSTESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	12.06.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	7:35:26 a.m.	0	51,85	51,85	1	41	42	IALOVENI,SURUCENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	12.06.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	7:35:26 a.m.	0	65,52	65,52	302	29	331	NIMORENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	12.06.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	7:35:26 a.m.	0	67,85	67,85	1167	69	1236	SCORENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Canemir	12.06.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	7:39:16 a.m.	0	0,40	0,40	784	50	834	CANIA	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	12.06.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	4/SECL5-SX9326	8:10:00 a.m.	0	2046,00	2046,00	0	3	3	BUDESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	12.06.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	8:27:47 a.m.	0	13,17	13,17	1	41	42	SURUCENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	12.06.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	8:41:37 a.m.	0	1,67	1,67	303	70	373	SOCITENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisiporeni	12.06.2025	PDC149 NISIPORENI 110/35/10	3/INTL5-REC003NS	8:56:27 a.m.	0	1,07	1,07	1552	87	1639	BALANESTI,VINATOR	OST	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	12.06.2025	PD80	15	9:04:12 a.m.	0	54,80	54,80	784	67	851	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Criuleni	12.06.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12/INTL5-REC006CR	9:28:13 a.m.	0	0,33	0,33	1112	119	1231	RATUS	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Canemir	12.06.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	9:28:33 a.m.	0	0,47	0,47	1310	89	1399	CANTEMIR	T	IST	Siguranta fuzibila
Cahul	12.06.2025	PDC203 CAHAL NORD 35/10	5	9:53:38 a.m.	0	3,00	3,00	2411	333	2674	CAHAL	T	IST	Necunoscuta
Nisiporeni	12.06.2025	PDC184 BOLDORESTI 110/10	4	9:55:49 a.m.	0	1,67	1,67	1208	53	1081	BUGEAC	OST	IST	Siguranta fuzibila
Hincesti	12.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	10:34:20 a.m.	0	0,35	0,35	240	27	267	SARATA GALBENA	T	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	12.06.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48/INTL5-REC005ST	12:28:16 p.m.	0	3,53	3,53	1841	117	1958	SIRET	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	12.06.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	1:20:10 p.m.	0	1,28	1,28	1643	91	1734	BRAVICEA	T	IST	Soc
Telenesti	12.06.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	1:20:10 p.m.	0	69,05	69,05	189	16	205	BAHU	T	AT	Soc
Orhei	12.06.2025	PDC140 ORA DE JOS 35/10/6/0,4	1	1:47:40 p.m.	0	0,55	0,55	1105	67	1172	MIRZACI	IST	IST	Siguranta fuzibila
Telenesti	12.06.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	2:28:11 p.m.	0	1,03	1,03	1643	91	1734	SASENI,BRAVICEA	T	IST	Soc
Cimislia	12.06.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	14/SECS-PT77CI-T01-C	2:58:00 p.m.	0	30,00	30,00	0	2	2	GURA GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	12.06.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	61	7:42:17 p.m.	0	36,25	36,25	0	6	6	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.06.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	61	7:42:17 p.m.	0	45,82	45,82	919	95	1014	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.06.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	61	7:42:17 p.m.	0	46,40	46,40	689	74	763	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.06.2025	PD5	8/SEC6-PT95-L03-01	7:52:00 p.m.	0	77,00	77,00	102	47	149	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.06.2025	PD5	8/SEC6-PT95-L03-01	7:52:00 p.m.	0	91,00	91,00	0	6	6	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.06.2025	PD5	8/SEC6-PT95-L03-01	7:52:00 p.m.	0	102,00	102,00	1	4	5	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.06.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	61	8:18:32 p.m.	0	0,83	0,83	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	12.06.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	61	8:18:32 p.m.	0	1,43	1,43	0	4	4	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Cimislia	13.06.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	20	8:18:43 a.m.	0	1,03	1,03	828	60	888	SADACLIA	T	IST	Necunoscuta
Causeni	13.06.2025	PDC117 SAITI 35/10	5	9:49:01 a.m.	0	0,52	0,52	971	70	1041	TOCUZ	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	13.06.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	18	10:49:37 a.m.	0	2,50	2,50	1335	113	1448	PELVAN	OST	IST	Necunoscuta
Criuleni	13.06.2025	PD50 HOLERCANI 35/10	16	11:04:22 a.m.	0	0,17	0,17	838	49	887	MASCAUTI	T	IST	Escavari
Criuleni	13.06.2025	PD50 HOLERCANI 35/10	16	11:04:48 a.m.	0	0,17	0,17	432	30	462	JEVRENI	T	IST	Escavari
Criuleni	13.06.2025	PD50 HOLERCANI 35/10	16	11:05:31 a.m.	0	0,25	0,25	1124	63	1187	USTIA	T	IST	Escavari
Criuleni	13.06.2025	PD50 HOLERCANI 35/10	16	11:06:07 a.m.	0	0,53	0,53	0	2	2	HOLERCANI	T	IST	Escavari
Criuleni	13.06.2025	PD50 HOLERCANI 35/10	16	11:06:51 a.m.	0	5,58	5,58	0	2	2	HOLERCANI	T	AT	Escavari
Criuleni	13.06.2025	PD50 HOLERCANI 35/10	16	11:12:39 a.m.	0	31,05	31,05	0	2	2	HOLERCANI	T	AT	Escavari
Ialoveni	13.06.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	11:20:17 a.m.	0	0,17	0,17	1470	139	1609	SOCITENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	13.06.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	11:20:57 a.m.	0	27,35	27,35	1470	139	1609	DANCENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	13.06.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	7/SECS-PT34CS-T01-0	11:34:00 a.m.	0	50,00	50,00	3	9	12	CAUSENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Ialoveni	13.06.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	12:00:38 p.m.	0	33,18	33,18	1	36	37	DANCENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	13.06.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	12:00:38 p.m.	0	33,28	33,28	1469	103	1572	NIMORENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	13.06.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	4	12:04:49 p.m.	0	0,67	0,67	763	55	818	BAHU	T	IST	Necunoscuta
Orhei	13.06.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTL5-REC005OR	12:40:10 p.m.	0	0,33	0,33	403	38	441	IZVOARE	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	13.06.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTL5-REC005OR	12:40:35 p.m.	0	0,65	0,65	403	38	441	PIATRA	OST	IST	Necunoscuta
Ialoveni	13.06.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/INTL5-ITC001IL	12:58:03 p.m.	0	9,90	9,90	1469	103	1572	SURUCENI	OST	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ialoveni	13.06.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/INTL5-ITC001IL	1:00:50 p.m.	0	0,53	0,53	1298	105	1403	NIMORENI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ialoveni	13.06.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/INTL5-ITC001IL	1:01:30 p.m.	0	6,15	6,15	1298	105	1403	NIMORENI	OST	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Calarasi	13.06.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7/INTL5-ITC015CL	1:05:19 p.m.	0	0,30	0,30	2247	127	2374	NOVACI	OST	IST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ialoveni	13.06.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/INTL5-ITC001IL	1:06:49 p.m.	0	0,50	0,50	1257	78	1335	SURUCENI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Calarasi	13.06.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7/INTL5-ITC015CL	1:07:43 p.m.	0	62,42	62,42	4782	266	5048	VOLCINET	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	13.06.2025	PD110	14	1:30:28 p.m.	0	49,53	49,53	87	1	1	IALOVENI	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	13.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTL5-REC004HN	2:37:21 p.m.	0	14,83	14,83	1130	72	1202	BUTENI	OST	AT	Escavari
Causeni	13.06.2025	PDC117 SAITI 35/10	5	2:39:39 p.m.	0	0,45	0,45	971	70	1041	SAITI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Orhei	13.06.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTL5-REC005OR	2:45:05 p.m.	0	0,33	0,33	403	38	441	POHORNICENI	OST	IST	Necunoscuta
Straseni	13.06.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	3:19:32 p.m.	0	1,50	1,50	425	43	468	COJUSNA	OST	IST	Necunoscuta
Ialoveni	13.06.2025	PDC155 ULUMU 110/10	4	3:50:02 p.m.	0	72,37	72,37	1453	80	1533	ULUMU	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	13.06.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	8	3:51:12 p.m.	0	0,33	0,33	0	12	12	CHISTELNITA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	13.06.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	8	3:51:32 p.m.	0	0,33	0,33	229	20	249	CODRU NOU	OST	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	13.06.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	8	3:51:52 p.m.	0	0,83	0,83	621	62	683	MINDRA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	13.06.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	8	3:53:22 p.m.	0	33,68	33,68	129	21	150	TINTARENI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	13.06.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	8	3:53:22 p.m.	0	39,97	39,97	492	41	533	SARATENII VECHI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	13.06.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4/IF5-PT555LT-IF239-C	4:20:00 p.m.	0	10,00	10,00	292	17	309	SASENI	OST	AC	Siguranta fuzibila
Canemir	13.06.2025	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	4:22:25 p.m.	0	27,15	27,15	1903	117	2029	VISNIOVCA	T		

Filiile rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	6:26:00 p.m.	0	9,97	9,97	518	39	557	TIGANCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	6:27:03 p.m.	0	8,52	8,52	223	22	245	TIGANCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	6:36:17 p.m.	0	34,82	34,82	223	22	245	TIGANCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	6:36:28 p.m.	0	39,82	39,82	518	39	557	HIRTOP	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	7:11:13 p.m.	0	31,03	31,03	223	22	245	TIGANCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	7:16:28 p.m.	0	21,63	21,63	518	39	557	PLOPI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	14.06.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	18	7:23:03 p.m.	0	0,17	0,17	1601	164	1765	VULCANESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	7:38:30 p.m.	0	0,57	0,57	518	39	557	ALEXANDROVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	7:39:12 p.m.	0	13,80	13,80	270	22	292	PLOPI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	7:39:12 p.m.	0	24,48	24,48	248	17	265	TARACLIA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	7:43:10 p.m.	0	7,57	7,57	223	22	245	TIGANCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	7:52:16 p.m.	0	4,03	4,03	223	21	244	TIGANCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	7:52:16 p.m.	0	4,73	4,73	0	1	1	TIGANCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	7:53:18 p.m.	0	10,38	10,38	211	16	227	TIGANCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	7:53:18 p.m.	0	14,12	14,12	59	6	65	PLOPI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6/SECS-PT156CN-T001	7:56:00 p.m.	0	#####	#####	0	1	1	TIGANCA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	8:03:56 p.m.	0	3,48	3,48	459	33	492	HIRTOP	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	8:19:29 p.m.	0	0,52	0,52	0	1	1	PLOPI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	14.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	8:19:29 p.m.	0	1,43	1,43	518	38	556	ALEXANDROVCA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	14.06.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	5/SECS-PT43TL-T001-4	9:50:00 p.m.	0	35,00	35,00	158	4	162	TINTARENI	C	AT	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	15.06.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	21	12:51:59 a.m.	0	0,17	0,17	214	37	251	PERESECIINA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
CAHUL	15.06.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	7	7:26:06 a.m.	0	1,50	1,50	0	17	17	CAHUL	OST	IST	Conturare la PT
Cantemir	15.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	8:29:47 a.m.	0	0,12	0,12	223	21	244	TIGANCA	T	IST	Necunoscuta
Cantemir	15.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	8:30:02 a.m.	0	0,12	0,12	418	20	438	STOIANOVCA	T	IST	Necunoscuta
Cantemir	15.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	8:30:18 a.m.	0	0,15	0,15	286	17	303	GHELTOSUJ	T	IST	Necunoscuta
Cantemir	15.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	8:30:35 a.m.	0	0,38	0,38	518	38	556	HIRTOP	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	15.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	8:31:13 a.m.	0	10,23	10,23	518	38	556	HIRTOP	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	15.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	8:41:34 a.m.	0	12,43	12,43	518	38	556	TARACLIA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	15.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	9:00:42 a.m.	0	4,22	4,22	33	2	35	TIGANCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	15.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	9:00:42 a.m.	0	50,30	50,30	485	36	521	TARACLIA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	15.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	9:05:11 a.m.	0	15,27	15,27	33	2	35	TIGANCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	15.06.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49	9:10:12 a.m.	0	28,52	28,52	2540	107	2647	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	15.06.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49	9:10:12 a.m.	0	31,17	31,17	0	15	15	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Orhei	15.06.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	4/SECS-PT497OR-T001	9:15:00 a.m.	0	45,00	45,00	94	6	100	PERESECIINA	C	AT	Siguranta fuzibila
Cantemir	15.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	9:20:34 a.m.	0	6,05	6,05	33	2	35	TIGANCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	15.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	9:26:46 a.m.	0	13,47	13,47	33	2	35	TIGANCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	15.06.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49	9:38:54 a.m.	0	2,47	2,47	56	12	68	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	15.06.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49	9:38:54 a.m.	0	10,10	10,10	2290	90	2380	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	15.06.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49	9:38:54 a.m.	0	22,10	22,10	194	5	199	SINGERA	T	AC	Linie in cablu
Cantemir	15.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	9	9:40:22 a.m.	0	10,22	10,22	33	2	35	TIGANCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	15.06.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16/SECS-PT518SV-T001	2:47:00 p.m.	0	130,00	130,00	26	1	27	TUDDRA	C	AT	Transformator de putere
Hincesti	15.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	5	11:24:24 p.m.	0	1,33	1,33	1322	186	1508	HINCESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	15.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	5	11:26:00 p.m.	0	#####	#####	0	1	1	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	16.06.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	1:19:36 a.m.	0	1,17	1,17	2593	161	2754	CRISTESTI	OST	IST	Necunoscuta
Nisporeni	16.06.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	1:22:06 a.m.	0	2,50	2,50	1553	87	1640	PARUCENI	OST	IST	Isolator
Nisporeni	16.06.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	1:22:06 a.m.	0	45,52	45,52	0	7	7	NISPORENI	OST	AC	Isolator
Nisporeni	16.06.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	1:22:06 a.m.	0	83,40	83,40	1384	60	1444	PARUCENI	OST	AC	Isolator
Nisporeni	16.06.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	1:22:06 a.m.	0	124,03	124,03	464	25	489	NISPORENI	OST	AC	Isolator
Nisporeni	16.06.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	1:22:06 a.m.	0	202,40	202,40	0	7	7	VARZARESTI	OST	AC	Isolator
Nisporeni	16.06.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	1:22:06 a.m.	0	219,23	219,23	0	1	1	PARUCENI	OST	AC	Isolator
Nisporeni	16.06.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	2:07:57 a.m.	0	78,18	78,18	0	7	7	NISPORENI	OST	AC	Isolator
Straseni	16.06.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	4:23:29 a.m.	0	1,17	1,17	425	43	468	COUSNA	OST	IST	Necunoscuta
Nisporeni	16.06.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	4:43:30 a.m.	0	1,00	1,00	464	32	496	NISPORENI	OST	IST	Isolator
Nisporeni	16.06.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	5:00:00 a.m.	0	1,33	1,33	464	39	503	VARZARESTI	OST	IST	Isolator
Nisporeni	16.06.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	5:05:08 a.m.	0	1,87	1,87	1384	60	1444	SELISTE	OST	IST	Isolator
Nisporeni	16.06.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	5:05:30 a.m.	0	1,50	1,50	464	40	504	SOLTANESTI	OST	IST	Isolator
Chisinau	16.06.2025	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	46	5:44:42 a.m.	0	71,30	71,30	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	16.06.2025	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	46	5:44:42 a.m.	0	72,30	72,30	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	16.06.2025	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	46	5:44:42 a.m.	0	105,30	105,30	0	11	11	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	16.06.2025	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	46	5:44:42 a.m.	0	2089,30	2089,30	0	5	5	COLONITA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	16.06.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	5:45:21 a.m.	0	1,00	1,00	290	40	330	BOTNARESTI	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	16.06.2025	PDC7 UZINELOR 110/10	16	6:16:36 a.m.	0	26,37	26,37	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	16.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	6:19:39 a.m.	0	1,65	1,65	418	20	438	TIGANCA	T	IST	Necunoscuta
Cantemir	16.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	6:19:39 a.m.	0	1,75	1,75	223	21	244	TIGANCA	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	16.06.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	6:58:02 a.m.	0	1,50	1,50	2895	150	3045	BOBEICA	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	16.06.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	6:59:53 a.m.	0	4,98	4,98	2895	150	3045	DRAGUSENI	OST	AC	Necunoscuta
Hincesti	16.06.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1/INTLS-ITC007HN	7:05:41 a.m.	0	131,00	131,00	794	57	851	CIUCULENI	OST	AC	Necunoscuta
Straseni	16.06.2025	PDC150 STRASENI 35/10	3	7:33:17 a.m.	0	0,17	0,17	2197	209	2406	STRASENI	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	16.06.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1/SECL5-SX104HN	8:42:00 a.m.	0	198,13	198,13	0	5	5	CIUCULENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	16.06.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1/SECL5-SX104HN	11:58:18 a.m.	0	1,83	1,83	2895	145	3040	DRAGUSENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Leova	16.06.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10/IFS-PT238LV-IF333	12:20:00 p.m.	0	80,00	80,00	0	1	1	COLIBABOVCA	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	16.06.2025	PDC27 COMPEX 110/10	6	3:56:37 p.m.	0	58,38	58,38	216	39	255	STAUENI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.06.2025	PDC27 COMPEX 110/10	6	3:56:37 p.m.	0	65,38	65,38	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau														

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	17.06.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	L03	12:05:18 p.m.	0	0,92	0,92	111	331	5442	CATALENI	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Hincesti	17.06.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	L03	12:34:39 p.m.	0	8,17	8,17	0	3	3	CIOARA	OST	AT	Alte defecte in re. de transport
Hincesti	17.06.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	L03	12:35:09 p.m.	0	7,83	7,83	489	40	529	CIOARA	OST	AT	Alte defecte in re. de transport
Hincesti	17.06.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	L03	12:35:19 p.m.	0	7,83	7,83	394	22	416	POGANESTI	OST	AT	Alte defecte in re. de transport
Hincesti	17.06.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	L03	12:51:19 p.m.	0	1,37	1,37	1259	94	1353	CARPINENI	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Cimislia	17.06.2025	PDC220 MIHALOVCA 35/10	4	1:24:11 p.m.	0	0,50	0,50	1451	101	1552	COURENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	17.06.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	2:04:00 p.m.	0	2,62	2,62	362	31	393	IVANCEA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	17.06.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	2:04:00 p.m.	0	25,28	25,28	91	9	100	SELISTE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	17.06.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	2:04:00 p.m.	0	173,07	173,07	112	10	122	POHORNICENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	17.06.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	2:50:32 p.m.	0	1,37	1,37	47	29	76	GHIDIGHICI	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	17.06.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	2:51:55 p.m.	0	1,62	1,62	47	29	76	VATRA	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	17.06.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	15	2:51:56 p.m.	0	36,72	36,72	0	4	4	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.06.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	15	2:51:56 p.m.	0	98,07	98,07	0	6	6	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Ialoveni	17.06.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	4:46:01 p.m.	0	0,52	0,52	1462	81	1543	REZENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	17.06.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	14	5:15:22 p.m.	0	49,68	49,68	432	30	462	DUBASARI VECHI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	17.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	5:30:14 p.m.	0	4,33	4,33	1159	68	1227	TUZARA	OST	AT	Soc
Calarasi	17.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:17:08 p.m.	0	34,18	34,18	18	10	28	NISCANI	OST	AT	Soc
Calarasi	17.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:17:08 p.m.	0	55,18	55,18	1141	58	1199	SELISTEA NOUA	OST	AT	Soc
Chisinau	17.06.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	17/IF5-PT7839-IF03-0	9:44:00 p.m.	0	88,00	88,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.06.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	17/IF5-PT7839-IF03-0	9:44:00 p.m.	0	519,00	519,00	0	2	2	GHIDIGHICI	C	AC	Linie in cablu
Calarasi	17.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:51:29 p.m.	0	20,83	20,83	18	9	27	SELISTEA NOUA	OST	AT	Soc
Calarasi	17.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:51:29 p.m.	0	67,52	67,52	0	1	1	CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	17.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	10:12:29 p.m.	0	46,52	46,52	1159	66	1225	CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	17.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	10:12:29 p.m.	0	141,22	141,22	0	1	1	CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	17.06.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	10:59:30 p.m.	0	94,20	94,20	1159	67	1226	SELISTEA NOUA	OST	AT	Soc
Ialoveni	18.06.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	12:36:28 a.m.	0	0,50	0,50	1835	86	1921	POJARENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	18.06.2025	PDC176 UZMAS 110/10	29	5:31:28 a.m.	0	1,67	1,67	0	2	2	PIATRA	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	18.06.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	17/IF5-PT7839-IF03-0	6:01:00 a.m.	0	22,00	22,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Cimislia	18.06.2025	PDC220 MIHALOVCA 35/10	7	7:03:57 a.m.	0	0,52	0,52	672	48	720	SELEMET	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	18.06.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	7:51:17 a.m.	0	0,50	0,50	1461	81	1542	CARBUNA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	18.06.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	16	9:04:51 a.m.	0	2,02	2,02	1694	116	1810	ZIMBRENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	18.06.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	9:32:22 a.m.	0	1,17	1,17	277	40	317	VORNICENI,BUCOVAT	OST	IST	Signuranta fuzibila
Cimislia	18.06.2025	PDC220 MIHALOVCA 35/10	4	10:43:31 a.m.	0	0,52	0,52	1451	101	1552	SURIC	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	18.06.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	16	10:53:24 a.m.	0	0,50	0,50	1694	116	1810	ZIMBRENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	18.06.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	16	11:22:14 a.m.	0	55,35	55,35	1267	90	1357	HULBOACA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ialoveni	18.06.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	12:53:53 p.m.	0	0,50	0,50	1461	81	1542	CARBUNA	T	IST	Necunoscuta
Vulcanesti	18.06.2025	PDC260 ETULIA 110/10	5	3:14:18 p.m.	0	0,33	0,33	0	1	1	ALEXANDRU IOAN CU	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Hincesti	18.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	6:22:12 p.m.	0	1,83	1,83	1277	53	1330	HINCESTI	OST	AT	Soc
Hincesti	18.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	6:26:42 p.m.	0	13,23	13,23	1277	53	1330	HINCESTI	OST	AT	Soc
Causeni	18.06.2025	PDC121 CAINARI 35/10	16	6:39:55 p.m.	0	0,83	0,83	836	57	893	PLOP	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	18.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	6:39:56 p.m.	0	213,50	213,50	548	11	559	HINCESTI	OST	AT	Soc
Cimislia	18.06.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	7:40:23 p.m.	0	0,17	0,17	648	50	698	MUNTENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	18.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	8	8:41:38 p.m.	0	120,95	120,95	0	1	1	HINCESTI	OST	AT	Soc
Nisporeni	19.06.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	2:36:01 a.m.	0	0,83	0,83	1901	110	2011	NISPORENI,SELISTE	OST	IST	Necunoscuta
Cahul	19.06.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	7:41:30 a.m.	0	0,62	0,62	587	48	635	LOPATICA	T	IST	Necunoscuta
Stefan-Voda	19.06.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3/SEC5-PT1305V-T001	9:03:00 a.m.	0	33,00	33,00	245	9	254	TALMAZA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	19.06.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	9:06:07 a.m.	0	1,17	1,17	2670	147	2817	LOZOVA	T	IST	Izolator
Straseni	19.06.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	9:08:00 a.m.	0	93,00	93,00	423	24	447	DOLNA	T	AT	Izolator
Chisinau	19.06.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	33	10:01:57 a.m.	0	0,17	0,17	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	19.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	10:07:39 a.m.	0	2,50	2,50	221	60	281	HINCESTI	OST	IST	Necunoscuta
Straseni	19.06.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	10:39:43 a.m.	0	1,10	1,10	2247	123	2370	LOZOVA	T	IST	Izolator
Straseni	19.06.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	11:17:10 a.m.	0	0,42	0,42	2056	118	2174	LOZOVA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	19.06.2025	PDC131 FLORENI 35/10	15	11:20:13 a.m.	0	0,12	0,12	952	49	1001	DOBROUJA	T	IST	Erori comise la efectuarea manevrelor
Cahul	19.06.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	7	11:37:41 a.m.	0	31,33	31,33	0	17	17	CAHUL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	19.06.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	17/SEC5-PT548-T02-0	2:16:00 p.m.	0	244,00	244,00	47	6	53	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Criuleni	19.06.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	12	2:24:20 p.m.	0	15,92	15,92	0	17	17	BALTATA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cimislia	19.06.2025	PDC220 MIHALOVCA 35/10	4	3:41:59 p.m.	0	0,52	0,52	1451	101	1552	COURENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	19.06.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10	4:25:59 p.m.	0	48,35	48,35	406	56	462	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	19.06.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10	4:25:59 p.m.	0	60,02	60,02	0	1	1	BACIOI	T	AT	Escavari
Chisinau	19.06.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10/SECL5-S6146	4:26:00 p.m.	0	1395,00	1395,00	0	1	1	BACIOI	C	AT	Escavari
Stefan-Voda	19.06.2025	PDC157 CAPLANI 110/10/6	5	5:58:28 p.m.	0	89,53	89,53	256	11	267	CAPLANI	OST	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Stefan-Voda	19.06.2025	PDC157 CAPLANI 110/10/6	5	5:58:28 p.m.	0	203,07	203,07	410	11	421	CAPLANI	OST	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Cahul	19.06.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	2	6:12:58 p.m.	0	0,17	0,17	727	81	808	ZIRNESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	19.06.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	2	6:13:28 p.m.	0	0,17	0,17	1	0	1	ZIRNESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	19.06.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	2	6:13:58 p.m.	0	0,17	0,17	6	3	9	ZIRNESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cantemir	19.06.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16/SEC5-PT550CN-T001	6:20:00 p.m.	0	25,00	25,00	106	11	117	PLESENI	C	AC	Tensiune inalta
Chisinau	19.06.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10/SECL5-S6146	7:06:06 p.m.	0	0,33	0,33	406	56	462	CHISINAU	T	IST	Escavari
Chisinau	19.06.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	11	8:31:38 p.m.	0	0,97	0,97	1031	72	1103	CIORESCU	T	IST	Necunoscuta
Comrat	20.06.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	2:40:38 a.m.	4	0,67	4,67	1600	107	1707	CONGAZ	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	20.06.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	2	3:11:46 a.m.	0	0,50	0,50	692	44	736	IVANOVCA	T	IST	Izolator
Hincesti	20.06.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	2	3:15:05 a.m.	0	0,53	0,53	692	44	736	IVANOVCA	T	IST	Izolator
Hincesti	20.06.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	2	3:16:08 a.m.	0	0,57	0,57	460	61	521	NEMTENI	T	IST	Izolator
Hincesti	20.06.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	2	3:16:50 a.m.	0	57,07								

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	21.06.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	8:18:29 a.m.	0	246,52	246,52	0	5	5	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	21.06.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	8:18:29 a.m.	0	251,52	251,52	94	13	107	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	21.06.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	8:18:29 a.m.	0	570,52	570,52	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	21.06.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	8:18:29 a.m.	0	571,52	571,52	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	21.06.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11/SECL6-SX2055	8:18:29 a.m.	0	912,52	912,52	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	21.06.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	9:15:11 a.m.	0	0,68	0,68	160	10	170	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	21.06.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	9:15:55 a.m.	0	1,15	1,15	160	10	170	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	21.06.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	9:26:05 a.m.	0	0,58	0,58	160	10	170	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	21.06.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	9:33:55 a.m.	0	1,65	1,65	332	32	364	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	21.06.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	5:49:00 p.m.	0	1,00	1,00	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Anenii Noi	21.06.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4/INTL5-RECO07AN	6:54:48 p.m.	0	0,68	0,68	0	2	2	TINTARENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	21.06.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	11	11:21:55 p.m.	0	35,08	35,08	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	21.06.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	11	11:21:55 p.m.	0	48,08	48,08	378	27	405	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	21.06.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	11	11:21:55 p.m.	0	65,08	65,08	196	20	216	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Orhei	22.06.2025	PDC176 UZMAS 110/10	29	5:20:34 a.m.	0	2,17	2,17	0	2	2	PIATRA	OST	IST	Necunoscuta
Ialoveni	22.06.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	5:56:04 a.m.	0	0,17	0,17	1471	139	1610	DANCENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	22.06.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	25	6:18:25 a.m.	0	2,83	2,83	0	4	4	SLOBOZIA-DOAMNEI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	22.06.2025	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	5	6:24:04 a.m.	0	0,52	0,52	563	39	602	ZBEROIA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	22.06.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	6:46:49 a.m.	0	0,50	0,50	1313	115	1428	CHIRCAIESTI	T	IST	Necunoscuta
Causeni	22.06.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	6:52:37 a.m.	0	0,98	0,98	0	2	2	CAINARI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	22.06.2025	PDC176 UZMAS 110/10	5	7:26:06 a.m.	11	0,83	11,83	504	39	543	ORHEI	OST	IST	Necunoscuta
Vulcanesti	22.06.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	3	7:53:16 a.m.	0	0,67	0,67	1	17	18	VULCANESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	22.06.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	12:48:22 p.m.	0	0,52	0,52	1460	81	1541	REZENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	22.06.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6/SEC5-PT1395V-T001	1:11:00 p.m.	0	19,00	19,00	51	2	53	TALMAZA	C	AC	Signuranta fuzibila
Cimislia	22.06.2025	PDC220 MIHALOVCA 35/10	4	1:39:05 p.m.	0	0,52	0,52	1451	101	1552	PORUMBEI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	22.06.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	1:43:03 p.m.	0	13,17	13,17	794	62	856	SPEIA	OST	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	22.06.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	1:43:03 p.m.	0	378,95	378,95	344	5	349	PUHACENI	OST	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	22.06.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	17	4:15:58 p.m.	0	0,18	0,18	121	41	162	STAUENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	22.06.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	4:16:17 p.m.	0	0,10	0,10	850	127	977	PORUMBENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	22.06.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	3	6:51:12 p.m.	0	0,52	0,52	1030	58	1088	CARACUI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	22.06.2025	PDC121 CAINARI 35/10	16	6:54:08 p.m.	0	1,52	1,52	836	57	893	COSCALIA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	22.06.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	7:03:47 p.m.	0	0,45	0,45	850	127	977	MAGDACESTI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	22.06.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	22	7:12:32 p.m.	0	0,73	0,73	1335	75	1410	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	22.06.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	10:49:35 p.m.	0	0,08	0,08	1103	67	1170	BULAIESTI	T	IST	Necunoscuta
Orhei	22.06.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	10:49:46 p.m.	0	0,07	0,07	141	19	160	VISCAUTI	T	IST	Necunoscuta
Orhei	22.06.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	10:49:56 p.m.	0	0,08	0,08	327	13	340	VISCAUTI	T	IST	Necunoscuta
Orhei	22.06.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	10:50:08 p.m.	0	0,12	0,12	0	4	4	JORA DE JOS	T	IST	Necunoscuta
Orhei	22.06.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	10:50:20 p.m.	0	1,82	1,82	1371	84	1455	JORA DE MILOC	T	IST	Necunoscuta
Orhei	22.06.2025	PDC139 CHIPERCANI 35/10	8	11:16:26 p.m.	0	0,07	0,07	764	77	841	CUCURUZENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	22.06.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	11:34:04 p.m.	0	2,07	2,07	179	53	232	STRASENI	T	IST	Necunoscuta
Nisporeni	23.06.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15/INTL5-ITC010NS	1:02:00 a.m.	0	2,52	2,52	1535	100	1635	BARBOIENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Straseni	23.06.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	19	1:15:26 a.m.	0	69,68	69,68	1632	80	1712	ZUBRESTI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	23.06.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	16	5:52:31 a.m.	3	0,50	3,50	1268	90	1358	HULBOACA	OST	IST	Necunoscuta
Stefan-Voda	23.06.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	5:58:31 a.m.	0	1,50	1,50	1481	104	1585	TUDORA	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	23.06.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	8	7:16:52 a.m.	0	1,17	1,17	426	22	448	PUTINTEI	OST	IST	Signuranta fuzibila
Orhei	23.06.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTL5-RECO05OR	7:23:14 a.m.	0	0,33	0,33	403	38	441	POHARNICENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	23.06.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	7:49:50 a.m.	0	0,50	0,50	1834	86	1920	BARDAR	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	23.06.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	16	9:14:14 a.m.	0	0,85	0,85	1268	90	1358	NOROCENI	OST	IST	Signuranta fuzibila
Taraclia	23.06.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	1	12:07:02 p.m.	0	1,02	1,02	716	79	795	BORCEAG SVETLII	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Comrat	23.06.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20/INTL5-ITC005CM	12:11:27 p.m.	0	0,47	0,47	1209	83	1292	CONGAZ	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Comrat	23.06.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	9/INTL5-ITC032CM	12:22:27 p.m.	0	0,43	0,43	269	16	285	CONGAZ	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Leova	23.06.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	8	1:29:39 p.m.	0	0,17	0,17	351	28	379	LEOVA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	23.06.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	3/SEC5-PT99OR-T001	0:09:00 p.m.	0	235,00	235,00	0	2	2	VISCAUTI	C	AC	Transformator de putere
Cahul	23.06.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	23	5:20:44 p.m.	0	0,17	0,17	0	1	1	ROSU	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	23.06.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	23	5:21:04 p.m.	0	1,00	1,00	408	22	430	CAHUL	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	23.06.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	15	5:21:14 p.m.	0	30,83	30,83	449	32	481	CAHUL	OST	AT	Escavari
Cahul	23.06.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	15	5:21:14 p.m.	0	42,77	42,77	130	15	145	CAHUL	OST	AT	Escavari
Cahul	23.06.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	15	5:21:14 p.m.	0	57,77	57,77	415	18	433	CAHUL	OST	AT	Escavari
Causeni	23.06.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	15/INTL5-ITC015CS	5:26:45 p.m.	0	1,17	1,17	633	27	660	TANATARI	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Cimislia	23.06.2025	PDC220 MIHALOVCA 35/10	4	5:41:35 p.m.	0	0,52	0,52	1451	101	1552	COURENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	23.06.2025	PDC121 CAINARI 35/10	16	7:17:56 p.m.	0	0,63	0,63	836	57	893	COSCALIA,PLOP	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	23.06.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	9:42:01 p.m.	0	46,18	46,18	587	48	635	TRIFESTII NOI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	24.06.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	16/SEC5-PT188OR-T001	12:32:00 a.m.	0	3,00	3,00	103	8	111	DONICI	C	AC	Signuranta fuzibila
Orhei	24.06.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	16/SEC5-PT188OR-T001	1:15:17 a.m.	0	9,58	9,58	556	33	589	CAMENCEA	OST	AC	Signuranta fuzibila
Orhei	24.06.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	16/SEC5-PT188OR-T001	1:30:35 a.m.	0	0,03	0,03	1197	66	1263	ROMANESTI	OST	IST	Signuranta fuzibila
Chisinau	24.06.2025	PDC28 PETRICANI 110/10	5	4:44:00 a.m.	0	29,47	29,47	0	13	13	GHDIGHICI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	24.06.2025	PDC28 PETRICANI 110/10	5	4:44:00 a.m.	0	41,00	41,00	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	24.06.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	2	6:27:01 a.m.	0	0,50	0,50	692	44	736	CATALENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	24.06.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	9	9:43:08 a.m.	0	171,18	171,18	1824	139	1963	GHIDIGHICI	T	AC	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	24.06.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	8/SEC5-PT317CM-T001	10:00:00 a.m.	0	120,00	120,00	263	20	283	CONGAZ	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	24.06.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	11:11:03 a.m.	0	2,17	2,17	1212	91	1303	TABARA	OST	IST	Persoane neautorizate
Leova	24.06.2025	PDC252 IARGARA 110/10	11	11:11:43 a.m.	0	0,67	0,67	950	72	1022	IARGARA			

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Causeni	26.06.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	2:18:04 a.m.	0	0,12	0,12	376	19	395	CAINARI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Causeni	26.06.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	2:18:22 a.m.	0	0,12	0,12	202	24	226	PERVOMAISC	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Causeni	26.06.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	2:18:36 a.m.	0	0,17	0,17	523	40	563	CIRNATENII NOI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Criuleni	26.06.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15	3:03:02 a.m.	0	0,07	0,07	366	31	397	BALTATA,BALABANE	T	IST	Neconscuta cu RA reusita
Comrat	26.06.2025	PDC235 JBI 110/10	16	3:47:08 a.m.	0	0,67	0,67	0	3	3	BUGEAC	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Comrat	26.06.2025	PDC235 JBI 110/10	16	3:48:08 a.m.	0	0,30	0,30	512	40	552	COMRAT	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Comrat	26.06.2025	PDC235 JBI 110/10	13	3:51:38 a.m.	0	2,00	2,00	0	3	3	BUGEAC	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	26.06.2025	PDC235 JBI 110/10	13	3:55:18 a.m.	0	127,22	127,22	0	3	3	BUGEAC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	26.06.2025	PDC121 CAINARI 35/10	16	5:24:42 a.m.	0	0,97	0,97	1432	96	1528	PLOP	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	26.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	5	8:13:13 a.m.	0	263,75	263,75	0	9	9	HINCESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	26.06.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	2	9:37:35 a.m.	0	0,17	0,17	51	8	59	VULCANESTI	OST	IST	Neconscuta cu RA reusita
Orhei	26.06.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	3	10:01:35 a.m.	0	1,33	1,33	931	62	993	NICOLAEUCA	OST	IST	Neconscute
Stefan-Voda	26.06.2025	PDC157 CAPLANI 110/10/6	11	10:35:26 a.m.	0	2,10	2,10	0	5	5	CAPLANI	OST	IST	Neconscute
Causeni	26.06.2025	PDC121 CAINARI 35/10	16	10:56:02 a.m.	0	3,70	3,70	1371	88	1459	TRICOLICI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	26.06.2025	PDC121 CAINARI 35/10	16	10:56:02 a.m.	0	115,25	115,25	61	8	69	PLOP	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	26.06.2025	PDC157 CAPLANI 110/10/6	11	11:37:57 a.m.	0	2,17	2,17	0	5	5	CAPLANI	OST	IST	Neconscute
Stefan-Voda	26.06.2025	PDC157 CAPLANI 110/10/6	11	11:53:17 a.m.	0	1,17	1,17	0	5	5	CAPLANI	OST	IST	Neconscute
Cimislia	26.06.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	12:12:52 p.m.	0	0,52	0,52	1451	101	1552	COORENI	T	IST	Neconscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	26.06.2025	PDC157 CAPLANI 110/10/6	11	12:19:38 p.m.	0	2,67	2,67	0	5	5	CAPLANI	OST	IST	Neconscute
Causeni	26.06.2025	PDC121 CAINARI 35/10	16	12:50:27 p.m.	0	0,83	0,83	1371	88	1459	TRICOLICI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	26.06.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	1:11:49 p.m.	5	0,50	0,50	447	49	496	COIUSNA	OST	IST	Neconscute
Chisinau	26.06.2025	PD92	5	2:12:43 p.m.	0	0,13	0,13	942	75	1017	SINGERA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.06.2025	PD92	5	2:15:21 p.m.	0	0,20	0,20	345	18	363	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.06.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	3	2:14:13 p.m.	0	69,78	69,78	1276	156	1432	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	26.06.2025	PDC131 FLORENI 35/10	13	2:17:18 p.m.	0	0,12	0,12	693	42	735	FLORENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	26.06.2025	PDC131 FLORENI 35/10	13	2:17:42 p.m.	0	0,17	0,17	0	1	1	FLORENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	26.06.2025	PD92	5	2:21:51 p.m.	0	0,10	0,10	209	15	224	DOBROJUA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.06.2025	PD92	5	2:22:02 p.m.	0	0,10	0,10	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.06.2025	PD91	25	2:22:12 p.m.	0	35,13	35,13	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.06.2025	PD91	25	2:22:12 p.m.	0	37,45	37,45	0	12	12	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.06.2025	PD91	25	2:22:12 p.m.	0	37,98	37,98	597	44	641	DOBROJEA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.06.2025	PD91	25	2:22:12 p.m.	0	38,27	38,27	0	1	1	SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.06.2025	PD91	25	2:22:12 p.m.	0	38,58	38,58	0	1	1	SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.06.2025	PD91	25	2:22:12 p.m.	0	39,07	39,07	0	3	3	DOBROJEA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.06.2025	PD91	25	2:22:12 p.m.	0	39,23	39,23	0	1	1	SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.06.2025	PD91	25	2:22:12 p.m.	0	39,42	39,42	209	15	224	SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.06.2025	PD91	25	2:22:12 p.m.	0	148,80	148,80	0	1	1	SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	26.06.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	2	3:01:11 p.m.	0	1,33	1,33	51	8	59	VULCANESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	26.06.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	8	4:15:52 p.m.	0	1,33	1,33	1	9	10	HORESTI	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Cantemir	26.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	8	5:22:48 p.m.	0	1,65	1,65	286	17	303	GHIOLTOSU	T	IST	Neconscute
Chisinau	26.06.2025	PD100	21	11:56:32 p.m.	0	62,47	62,47	0	6	6	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	27.06.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	3	12:59:32 a.m.	0	1,83	1,83	0	2	2	VULCANESTI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	27.06.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	3	12:59:32 a.m.	0	62,68	62,68	44	29	73	VULCANESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	27.06.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	3	2:01:03 p.m.	0	1,17	1,17	0	2	2	VULCANESTI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Straseni	27.06.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	3:05:43 a.m.	0	0,13	0,13	179	53	232	VATRA	T	IST	Neconscute
Straseni	27.06.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	3:06:00 a.m.	0	0,08	0,08	1514	68	1582	SCORENI	T	IST	Neconscute
Straseni	27.06.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	5:41:07 a.m.	0	1,67	1,67	447	49	496	COIUSNA	OST	IST	Neconscute
Criuleni	27.06.2025	PDC51 PATRIA 35/10	1	6:05:47 a.m.	0	0,17	0,17	0	6	6	MARCAUTI	T	IST	Neconscute
Ialoveni	27.06.2025	PDC101 BARBAR 35/10	14	6:19:06 a.m.	0	0,52	0,52	1834	86	1920	BARBAR	T	IST	Neconscuta cu RA reusita
Straseni	27.06.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	9:28:21 a.m.	0	1,17	1,17	447	49	496	COIUSNA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Cimislia	27.06.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	10:13:09 a.m.	0	1,22	1,22	517	20	537	SELEMET,SATUL NOL	T	IST	Conductoare/Bucle
Calaras	27.06.2025	PDC183 SIOTENI 110/10	8/SECS-PT569CL-T001	11:30:00 a.m.	0	75,00	75,00	307	2	309	SIPOTENI	C	AC	Separator cu pirghie
Criuleni	27.06.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	9	11:30:15 a.m.	0	25,08	25,08	777	58	835	ONITCANI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	27.06.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	9	11:30:15 a.m.	0	120,75	120,75	1	3	4	ONITCANI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calaras	27.06.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/SECS-PT107CL-T001	11:33:00 a.m.	0	97,00	97,00	96	10	106	HIROVA	C	AC	Transformator de putere
Telenești	27.06.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	12:57:31 p.m.	0	0,50	0,50	1222	60	1282	BANESTI, BRAVICEA	T	IST	Neconscuta cu RA reusita
Criuleni	27.06.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	9	1:29:43 p.m.	0	0,48	0,48	777	58	835	SLOBOZIA-DUSCA,CR	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	27.06.2025	PDC208 GOTEI 110/35/10	5	2:29:37 p.m.	0	34,33	34,33	1340	100	1440	DOINA,TARTAU,BAI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	27.06.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9/SECS-PT5365T-T014	3:48:00 p.m.	0	10,00	10,00	0	3	3	COIUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	27.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	5:40:50 p.m.	0	71,45	71,45	306	12	318	TIGANCA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Cantemir	27.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	5:40:50 p.m.	0	131,47	131,47	112	7	119	STOIANOVCA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Cantemir	27.06.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	5:40:50 p.m.	0	4279,53	4279,53	0	1	1	STOIANOVCA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Cahul	27.06.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	6:10:33 p.m.	0	1,60	1,60	2345	333	2678	CAHUL	T	IST	Izolator
Cahul	27.06.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31	6:10:41 p.m.	0	130,03	130,03	692	47	739	CAHUL,ROSU	OST	AC	Neconscute
Cahul	27.06.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31	6:10:41 p.m.	0	167,32	167,32	0	9	9	ROSU	OST	AC	Neconscute
Cahul	27.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	6:11:21 p.m.	0	46,18	46,18	692	59	751	PELINEI,CAHUL,URSC	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Cahul	27.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	6:11:21 p.m.	0	131,87	131,87	56	13	69	CRIHANA VECHE	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Cahul	27.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	L19	6:12:01 p.m.	0	0,17	0,17	0	5	5	LEBEDENCO,CRIHANA	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Cahul	27.06.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	6:12:20 p.m.	0	61,25	61,25	2345	333	2678	CAHUL	T	AC	Izolator
Cahul	27.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	L19	6:12:31 p.m.	0	31,00	31,00	0	5	5	LEBEDENCO,CAHUL	OST	AT	Alte defecte in re. de transport
Cahul	27.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	L19	6:15:31 p.m.	0	26,00	26,00	789	70	859	CAHUL	OST	AT	Alte defecte in re. de transport
Cahul	27.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	L19	6:15:31 p.m.	0	26,17	26,17	0	5	5	CAHUL	OST	AT	Alte defecte in re. de transport
Cahul	27.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	L19	6:15:31 p.m.	0	26,33	26,33	1703	100	1803	CAHUL	OST	AT	Alte defecte in re. de transport
Cahul	27.06.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	6:24:09 p.m.	0	245,40	245,40	587	48	635	TARTAU DE SALTIE	T	AC	

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Telenesti	28.06.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	11:21:00 a.m.	0	72,50	72,50	340	31	371	PISTRUIENI,ORDASEI	OST	AT	Soc
Telenesti	28.06.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	11:21:00 a.m.	0	91,52	91,52	96	7	103	BRINZENII NOI	OST	AT	Soc
Telenesti	28.06.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	11:21:00 a.m.	0	174,72	174,72	471	43	514	BRINZENII VECHI	OST	AT	Soc
Chisinau	28.06.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	4	12:00:58 p.m.	0	0,33	0,33	448	21	469	TRUSENI	OST	IST	Suprasarcina
Chisinau	28.06.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	4	12:11:18 p.m.	0	0,33	0,33	448	21	469	TRUSENI	OST	IST	Suprasarcina
Chisinau	28.06.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	4	12:25:27 p.m.	0	0,33	0,33	448	21	469	TRUSENI	OST	IST	Suprasarcina
Ialoveni	28.06.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	1:02:41 p.m.	0	1,52	1,52	1454	80	1534	VASIIENI,ULMU	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	28.06.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	1:11:02 p.m.	0	148,37	148,37	917	75	992	CARPINENI,LEUSENI	OST	AT	Statii electrice
Hincesti	28.06.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	2:00:23 p.m.	0	1,72	1,72	858	58	916	CORNESTI,SECARENI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Telenesti	28.06.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	2:15:03 p.m.	0	0,67	0,67	96	7	103	BRINZENII NOI	OST	IST	Soc
Hincesti	28.06.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	2:21:25 p.m.	0	0,52	0,52	1095	64	1159	PERVOMAISC,CRASN	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	28.06.2025	PDC175 PERESECCINA 110/10	19	5:07:06 p.m.	0	12,33	12,33	0	1	1	PERESECCINA	OST	AT	Statii electrice
Criuleni	28.06.2025	PDC175 PERESECCINA 110/10	19	7:23:58 p.m.	0	1,18	1,18	0	1	1	PERESECCINA	OST	AT	Statii electrice
Criuleni	28.06.2025	PDC175 PERESECCINA 110/10	19	7:23:58 p.m.	0	11,37	11,37	710	42	752	STETCANI	OST	AT	Statii electrice
Orhei	28.06.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	18	7:30:59 p.m.	0	45,83	45,83	1340	114	1454	CISMEA,ORHEI,PELIV	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	28.06.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14	7:33:14 p.m.	0	2,10	2,10	48	7	55	STETCANI	T	IST	Statii electrice
Cahul	29.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5	3:08:07 a.m.	0	0,17	0,17	789	70	859	URSOAIA,LEBEDENCO	OST	IST	Necunoscuta
Cahul	29.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5	3:08:27 a.m.	0	0,17	0,17	0	5	5	CAHUL	OST	IST	Necunoscuta
Cahul	29.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5	3:08:47 a.m.	0	0,33	0,33	2708	290	2998	CAHUL,CRIHANA VECE	OST	IST	Necunoscuta
Cahul	29.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5	3:15:57 a.m.	0	0,33	0,33	2708	290	2998	CRIHANA VECE,CAH	OST	IST	Necunoscuta
Cahul	29.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5	3:16:57 a.m.	0	13,52	13,52	2708	290	2998	CRIHANA VECE,CAH	OST	AC	Necunoscuta
Cahul	29.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5	3:31:08 a.m.	0	8,33	8,33	2708	290	2998	CAHUL,CRIHANA VECE	OST	AC	Necunoscuta
Cahul	29.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5	3:39:58 a.m.	0	0,67	0,67	2708	290	2998	CAHUL,CRIHANA VECE	OST	IST	Necunoscuta
Cahul	29.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5	3:41:08 a.m.	0	0,83	0,83	2708	290	2998	CAHUL,CRIHANA VECE	OST	IST	Necunoscuta
Cahul	29.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5	3:43:00 a.m.	0	26,00	26,00	185	38	223	CAHUL	OST	AC	Necunoscuta
Cahul	29.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5	3:43:00 a.m.	0	38,00	38,00	820	152	972	CAHUL	OST	AC	Necunoscuta
Hincesti	29.06.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	19	4:48:59 a.m.	12	0,17	12,17	1354	134	1488	HINCESTI	OST	IST	Necunoscuta
Cahul	29.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5	5:25:50 a.m.	0	16,50	16,50	173	15	188	CAHUL,CRIHANA VECE	OST	AC	Necunoscuta
Cahul	29.06.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5	5:25:50 a.m.	0	17,17	17,17	835	104	939	CAHUL	OST	AC	Necunoscuta
Orhei	29.06.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	2	6:46:03 p.m.	0	0,07	0,07	1165	68	1233	SLOBOZIA-HODOROC	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	29.06.2025	PDC252 IARGARA 110/10	6	7:17:02 a.m.	0	0,17	0,17	1589	98	1687	TIGHECI,COCIULIA,BO	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	29.06.2025	PDC175 PERESECCINA 110/10	19	11:10:36 a.m.	0	3,50	3,50	0	1	1	PERESECCINA	OST	AT	Statii electrice
Chisinau	29.06.2025	PDC13 ABISOARA 110/10/6	12	11:28:57 a.m.	0	20,05	20,05	1518	286	1804	CHISINAU	T	AT	Escavari
Criuleni	29.06.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	7	1:43:37 p.m.	0	0,10	0,10	110	22	132	CRIULENI,ZOLONCENI	T	IST	Accidente rutiere
Criuleni	29.06.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	7	1:43:44 p.m.	0	0,97	0,97	110	22	132	CRIULENI,ZOLONCENI	T	IST	Accidente rutiere
Criuleni	29.06.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	7	1:44:43 p.m.	0	164,98	164,98	32	9	41	CRIULENI	T	AT	Accidente rutiere
Criuleni	29.06.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	7	1:44:43 p.m.	0	187,60	187,60	1	6	7	ZOLONCENI	T	AT	Accidente rutiere
Criuleni	29.06.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	7	1:44:43 p.m.	0	196,25	196,25	77	6	83	ZOLONCENI	T	AT	Accidente rutiere
Criuleni	29.06.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	7	1:44:43 p.m.	0	531,50	531,50	0	1	1	ZOLONCENI	T	AT	Accidente rutiere
Hincesti	29.06.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	2:02:29 p.m.	0	0,83	0,83	0	3	3	CIOARA	OST	IST	Soc
Hincesti	29.06.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	2:03:39 p.m.	0	17,33	17,33	0	3	3	CIOARA	OST	AT	Soc
Hincesti	29.06.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	2:21:29 p.m.	0	37,18	37,18	0	3	3	CIOARA	OST	AT	Soc
Orhei	29.06.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	8	3:05:42 p.m.	0	1,08	1,08	764	77	841	SIROTA,CHIPERCENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Hincesti	29.06.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	3:11:20 p.m.	0	15,02	15,02	0	3	3	CIOARA	OST	AT	Soc
Vulcanesti	29.06.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	2	3:57:01 p.m.	0	2,50	2,50	51	8	59	VULCANESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	29.06.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	2	4:00:00 p.m.	0	1354,93	1354,93	0	1	1	VULCANESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	29.06.2025	PDC132 MAXIMOVCIA 35/10	7	4:22:48 p.m.	0	0,10	0,10	97	5	102	MAXIMOVCIA	T	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	29.06.2025	PDC132 MAXIMOVCIA 35/10	7	4:23:01 p.m.	0	0,12	0,12	101	13	114	MERENI,HUMULESTI	T	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	29.06.2025	PDC132 MAXIMOVCIA 35/10	7	4:23:49 p.m.	0	0,22	0,22	426	45	471	MAXIMOVCIA	T	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	29.06.2025	PDC132 MAXIMOVCIA 35/10	7	4:24:12 p.m.	0	0,15	0,15	179	12	191	MAXIMOVCIA	T	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	29.06.2025	PDC132 MAXIMOVCIA 35/10	13	4:40:51 p.m.	0	0,13	0,13	179	12	191	MAXIMOVCIA	T	IST	Necunoscuta
Telenesti	29.06.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	4:50:27 p.m.	0	1,60	1,60	1184	70	1254	CIULUCANI,HIRISENI	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	29.06.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	7	4:51:26 p.m.	0	0,88	0,88	32	9	41	HOLERCANI,CRIULEN	T	IST	Accidente rutiere
Criuleni	29.06.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	7	5:00:27 p.m.	0	0,52	0,52	1126	63	1189	USTIA	T	IST	Accidente rutiere
Telenesti	29.06.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	6:25:07 p.m.	0	1,95	1,95	286	29	315	MINDRESTI,CIULUCA	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	29.06.2025	PDC132 MAXIMOVCIA 35/10	7	6:31:50 p.m.	0	0,50	0,50	97	5	102	MAXIMOVCIA	T	IST	Soc
Anenii Noi	29.06.2025	PDC132 MAXIMOVCIA 35/10	7	6:32:48 p.m.	0	1,63	1,63	97	5	102	MAXIMOVCIA	T	IST	Soc
Anenii Noi	29.06.2025	PDC132 MAXIMOVCIA 35/10	7	6:34:29 p.m.	0	39,62	39,62	97	4	101	MAXIMOVCIA	T	AT	Soc
Anenii Noi	29.06.2025	PDC132 MAXIMOVCIA 35/10	7	6:34:29 p.m.	0	137,45	137,45	0	1	1	MAXIMOVCIA	T	AT	Soc
Stefan-Voda	29.06.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4	6:48:44 p.m.	0	1,33	1,33	1251	110	1361	VIISOARA,PURCARI,R	OST	IST	Necunoscuta
Criuleni	29.06.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	7	8:46:42 p.m.	0	0,73	0,73	32	9	41	CRIULENI	T	IST	Accidente rutiere
Criuleni	29.06.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	7	8:46:42 p.m.	0	109,52	109,52	1	6	7	ZOLONCENI	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	29.06.2025	PDC132 MAXIMOVCIA 35/10	7	8:50:04 p.m.	0	1,87	1,87	97	4	101	MAXIMOVCIA	T	IST	Soc
Criuleni	29.06.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	7	8:56:40 p.m.	0	0,67	0,67	1126	63	1189	USTIA	T	IST	Accidente rutiere
Criuleni	29.06.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	7	8:56:40 p.m.	0	99,55	99,55	77	6	83	ZOLONCENI	T	AT	Accidente rutiere
Criuleni	29.06.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	7	10:35:29 p.m.	0	0,73	0,73	32	9	41	HOLERCANI,CRIULEN	T	IST	Accidente rutiere
Ialoveni	29.06.2025	PDC101 BARDAR 35/10	7	11:05:00 p.m.	0	14,00	14,00	0	1	1	RUSETII NOI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	29.06.2025	PDC101 BARDAR 35/10	3	11:47:00 p.m.	0	20,00	20,00	0	1	1	BARDAR	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	30.06.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	6:10:24 a.m.	0	33,60	33,60	1354	131	1485	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	30.06.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	6:10:24 a.m.	0	37,60	37,60	307	55	362	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	30.06.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	6:10:24 a.m.	0	46,60	46,60	0	7	7	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	30.06.2025	PD101	12	6:10:24 a.m.	0	56,60	56,60	0	10	10	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	30.06.2025	PD101	11	7:06:53 a.m.	0	0,22	0,22	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	30.06.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	4	10:52:57 a.m.	0	0,33	0,33	448						

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	01.07.2025	PDC11 ZORI 110/6	12	5:31:04 p.m.	0	7,43	7,43	820	102	922	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	01.07.2025	PDC11 ZORI 110/6	10	5:31:04 p.m.	0	2,00	2,00	1223	231	1454	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	01.07.2025	PDC11 ZORI 110/6	10	5:33:13 p.m.	0	95,12	95,12	654	174	828	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	01.07.2025	PDC11 ZORI 110/6	10	5:33:13 p.m.	0	96,78	96,78	158	13	171	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	01.07.2025	PDC11 ZORI 110/6	10	5:33:13 p.m.	0	102,78	102,78	411	41	452	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	01.07.2025	PDC11 ZORI 110/6	10	5:33:13 p.m.	0	111,78	111,78	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	01.07.2025	PDC11 ZORI 110/6	27	5:33:25 p.m.	0	38,58	38,58	397	45	442	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	01.07.2025	PDC11 ZORI 110/6	27	5:33:25 p.m.	0	43,58	43,58	1198	147	1345	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	01.07.2025	PDC11 ZORI 110/6	27	5:33:25 p.m.	0	45,70	45,70	391	41	432	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	01.07.2025	PDC11 ZORI 110/6	27	5:33:25 p.m.	0	46,58	46,58	573	40	613	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	01.07.2025	PDC11 ZORI 110/6	43	5:33:26 p.m.	0	62,57	62,57	1377	240	1617	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	01.07.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	3	6:02:22 p.m.	0	1,57	1,57	1030	57	1087	CARACUI	T	IST	Izolator
Chisinau	01.07.2025	PDC11 ZORI 110/6	27	6:12:00 p.m.	0	5,00	5,00	397	45	442	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	01.07.2025	PDC11 ZORI 110/6	10	7:10:00 p.m.	0	6,00	6,00	158	13	171	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Cimislia	01.07.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	13	9:51:21 p.m.	0	12,00	12,00	1419	102	1521	CIMISLIA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	01.07.2025	PDC11 ZORI 110/6	12	10:15:18 p.m.	0	0,32	0,32	868	121	989	CHISINAU	T	IST	Escavari
Chisinau	01.07.2025	PDC11 ZORI 110/6	12	10:16:00 p.m.	0	4138,00	4138,00	0	2	2	VATRA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	01.07.2025	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	5	11:36:03 p.m.	0	0,17	0,17	272	16	288	TARACLIA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	02.07.2025	PDC183 SİPOTENI 110/10	10	12:13:04 a.m.	0	33,50	33,50	1148	57	1205	HIRJAUCA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	02.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	12:43:41 a.m.	0	0,10	0,10	179	53	232	COJUSNA	T	IST	Necunoscuta
Orhei	02.07.2025	PDC176 UZMASA 110/10	29	5:27:29 a.m.	0	1,17	1,17	0	2	2	PIATRA, BEREZCOSTI	OST	IST	Necunoscuta
Nisporeni	02.07.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	5:28:21 a.m.	0	0,33	0,33	1275	70	1345	LOZOVA, PIRIOLTENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	02.07.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	7:21:51 a.m.	0	1,77	1,77	130	15	145	CHIRCA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	02.07.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	7:21:51 a.m.	0	34,52	34,52	40	10	50	ANENII NOI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	02.07.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	7:21:51 a.m.	0	46,85	46,85	76	12	88	SOCOLENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	02.07.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	7:21:51 a.m.	0	56,02	56,02	98	12	110	BOTNARESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	02.07.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	7:21:51 a.m.	0	62,70	62,70	75	5	80	BOTNARESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	02.07.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	7:21:51 a.m.	0	63,15	63,15	0	1	1	BOTNARESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	02.07.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	7:36:06 a.m.	0	0,50	0,50	902	102	1004	CHISLITA PRUT	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	02.07.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	7:56:42 a.m.	0	12,00	12,00	40	10	50	SOCOLENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	02.07.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	8:09:12 a.m.	0	8,67	8,67	116	22	138	SOCOLENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	02.07.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	8:18:32 a.m.	0	6,02	6,02	214	34	248	BOTNARESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	02.07.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	8:24:00 a.m.	0	2093,00	2093,00	0	1	1	BOTNARESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	02.07.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	9:22:27 a.m.	0	52,55	52,55	212	38	250	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.07.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	9:22:27 a.m.	0	60,55	60,55	4482	505	4987	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.07.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	24	9:22:27 a.m.	0	74,55	74,55	668	62	730	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Vulcanesti	02.07.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	10:07:51 a.m.	0	0,52	0,52	902	102	1004	BRINZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	02.07.2025	PDC239 CHIRCANI 110/10	14	10:35:55 a.m.	0	2,17	2,17	254	32	286	LARGA VECHIE	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Nisporeni	02.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	10:49:25 a.m.	0	0,50	0,50	1021	101	1122	BOLTUN, VARZARESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Nisporeni	02.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	10:50:05 a.m.	0	0,33	0,33	1558	124	1682	CATELNI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Nisporeni	02.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	10:50:35 a.m.	0	0,67	0,67	2201	297	2498	NISPORENI	OST	IST	Linie in cablu
Nisporeni	02.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	10:50:35 a.m.	0	39,52	39,52	793	34	827	VARZARESTI	OST	AC	Linie in cablu
Nisporeni	02.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	10:52:25 a.m.	0	20,58	20,58	0	3	3	NISPORENI	OST	AC	Linie in cablu
Nisporeni	02.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	10:52:25 a.m.	0	34,35	34,35	1343	179	1522	NISPORENI	OST	AC	Linie in cablu
Nisporeni	02.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	10:52:25 a.m.	0	36,35	36,35	316	35	351	NISPORENI	OST	AC	Linie in cablu
Nisporeni	02.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	10:52:25 a.m.	0	52,58	52,58	431	42	473	NISPORENI	OST	AC	Linie in cablu
Nisporeni	02.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	10:52:25 a.m.	0	67,58	67,58	111	38	149	NISPORENI	OST	AC	Linie in cablu
Nisporeni	02.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	11:27:16 p.m.	0	1,50	1,50	1343	179	1522	NISPORENI	OST	IST	Linie in cablu
Anenii Noi	02.07.2025	PDC167 CALFA 110/10	26	12:53:58 p.m.	0	1,17	1,17	0	6	6	ROSCANI	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	02.07.2025	PDC167 CALFA 110/10	26	12:55:38 p.m.	15	0,17	15,17	0	6	6	GURA BICULUI	OST	IST	Necunoscuta
Leova	02.07.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	12:59:18 p.m.	0	0,17	0,17	1148	72	1220	ORAC	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	02.07.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24	2:49:50 p.m.	0	36,83	36,83	19	6	25	CIMISLIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	02.07.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	24	2:49:50 p.m.	0	121,03	121,03	89	5	94	CIUCUR-MINGIR	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	02.07.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	3:22:48 p.m.	0	0,47	0,47	692	59	751	HUTULU	OST	IST	Soc
Cahul	02.07.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	3:23:26 p.m.	0	33,23	33,23	443	41	484	HUTULU	OST	AT	Soc
Cahul	02.07.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	3:23:26 p.m.	0	49,08	49,08	180	12	192	URSOAIA	OST	AT	Soc
Cahul	02.07.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	3:23:26 p.m.	0	105,57	105,57	69	6	75	CAHUL, PELINEI	OST	AT	Soc
Cahul	02.07.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	3:57:01 p.m.	0	2,45	2,45	443	41	484	PELINEI	OST	IST	Soc
Cahul	02.07.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	3:59:36 p.m.	0	4,18	4,18	443	41	484	PELINEI	OST	AT	Soc
Vulcanesti	02.07.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	4:12:55 p.m.	0	55,08	55,08	180	12	192	SATUC	OST	AC	Izolator
Vulcanesti	02.07.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	4:13:02 p.m.	0	0,15	0,15	1234	102	1336	VULCANESTI	OST	IST	Izolator
Vulcanesti	02.07.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	4:13:02 p.m.	0	0,15	0,15	51	8	59	VULCANESTI	OST	IST	Izolator
Vulcanesti	02.07.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	4:20:31 p.m.	0	0,17	0,17	1234	102	1336	ALEXANDRIE	OST	IST	Izolator
Vulcanesti	02.07.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	2	4:29:22 p.m.	0	0,83	0,83	51	8	59	VULCANESTI	OST	IST	Izolator
Vulcanesti	02.07.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	2	4:33:12 p.m.	0	42,00	42,00	51	8	59	VULCANESTI	OST	AC	Izolator
Cahul	02.07.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27	5:06:42 p.m.	0	1,25	1,25	443	41	484	PELINEI	OST	IST	Soc
Vulcanesti	02.07.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	2	5:15:42 p.m.	0	19,02	19,02	51	8	59	VULCANESTI	OST	AT	Izolator
Orhei	02.07.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	5:33:23 p.m.	0	101,53	101,53	0	5	5	SEUSTE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	02.07.2025	PDC183 SİPOTENI 110/10	5	5:43:00 p.m.	0	44,00	44,00	702	42	744	BAHMUT	C	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Vulcanesti	02.07.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	2	6:12:53 p.m.	0	57,70	57,70	51	8	59	VULCANESTI	OST	AT	Izolator
Telenesti	02.07.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	3	8:19:00 p.m.	0	27,00	27,00	59	1	60	VEREJENI	C	AT	Signatura fuzibila
Hincesti	03.07.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	3	6:16:47 a.m.	0	3,00	3,00	226	68	294	HINCESTI	OST		

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii		
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat	
															6.
Anenii Noi	04.07.2025	PDC168 SERPENI 110/10	5	1:29:58 a.m.	0	2,50	2,50	838	64	902	TELITA	OST	IST	Necunoscut	
Cahul	04.07.2025	PDC239 CHIRCANI 110/10	6	1:58:19 a.m.	0	1,00	1,00	1	0	1	ZIRNESTI	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei	
Ialoveni	04.07.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	7:59:28 a.m.	0	0,52	0,52	1835	86	1921	COSTESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita	
Cantemir	04.07.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	8:25:08 a.m.	0	0,15	0,15	1311	89	1400	TATARASENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Cantemir	04.07.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	8:25:26 a.m.	0	0,17	0,17	784	55	839	CANTEMIR	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Cantemir	04.07.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	8:25:42 a.m.	0	0,15	0,15	1062	235	1297	CANTEMIR	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Nisporeni	04.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	8:48:36 a.m.	0	0,83	0,83	1903	110	2013	NISPORENI,SENDREN	OST	IST	Siguranta fuzibila	
Ialoveni	04.07.2025	PDC105 VARATIC 35/10	12	9:14:00 a.m.	0	143,00	143,00	51	2	53	GANGURA	C	AC	Alte defecte in red JT	
Criuleni	04.07.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	17	10:02:09 a.m.	0	0,18	0,18	121	41	162	PORUMBENI	T	IST	Cazuta creanga pe LEA	
Criuleni	04.07.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	17	10:02:40 a.m.	0	0,67	0,67	121	41	162	STAUENI	T	IST	Cazuta creanga pe LEA	
Criuleni	04.07.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	17	10:03:21 a.m.	0	59,65	59,65	121	28	149	PORUMBENI	T	AC	Cazuta creanga pe LEA	
Criuleni	04.07.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	17	10:03:21 a.m.	0	214,13	214,13	0	13	13	PASCANI	T	AC	Cazuta creanga pe LEA	
Cimislia	04.07.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	4	11:34:39 a.m.	0	34,68	34,68	1404	92	1496	PORUMBRIA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112	
Stefan-Voda	04.07.2025	PDC156 RASCAIETI NOI 110/10	8	12:00:00 p.m.	0	#####	#####	0	1	1	CIORBURCIU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Cahul	04.07.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	19	12:31:00 p.m.	0	19,35	19,35	0	5	5	LEBEDENCO	C	AC	Isolator	
Cahul	04.07.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	19	12:50:31 p.m.	0	16,50	16,50	0	4	4	LEBEDENCO	OST	AC	Isolator	
Cahul	04.07.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	19	12:50:31 p.m.	0	150,37	150,37	0	1	1	CRIHANA VECHE	OST	AC	Isolator	
Cahul	04.07.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	19	1:07:21 p.m.	0	2,50	2,50	0	4	4	CRIHANA VECHE	OST	IST	Isolator	
Comrat	04.07.2025	PDC235 IBI 110/10	16	1:10:01 p.m.	0	0,33	0,33	0	5	5	BUGEAC	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Cahul	04.07.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	19	1:10:21 p.m.	0	4,67	4,67	0	4	4	CAHUL	OST	AC	Isolator	
Comrat	04.07.2025	PDC235 IBI 110/10	16	1:10:31 p.m.	0	0,17	0,17	514	40	554	COMRAT	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Cahul	04.07.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	19	1:15:41 p.m.	0	125,20	125,20	0	4	4	LEBEDENCO	OST	AC	Isolator	
Comrat	04.07.2025	PDC235 IBI 110/10	16	1:16:11 p.m.	0	0,67	0,67	0	3	3	BUGEAC	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor	
Hincesti	04.07.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	13	2:24:04 p.m.	0	0,50	0,50	1587	104	1691	SARATA-MERESANI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita	
Criuleni	04.07.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	3	3:58:55 p.m.	0	0,08	0,08	0	6	6	HOLERCANI	T	IST	Linie in cablu	
Criuleni	04.07.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	3	3:59:00 p.m.	0	49,00	49,00	0	5	5	HOLERCANI	T	AC	Linie in cablu	
Criuleni	04.07.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	3	3:59:00 p.m.	0	367,00	367,00	0	1	1	HOLERCANI	T	AC	Linie in cablu	
Hincesti	04.07.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	5:15:56 p.m.	0	0,10	0,10	777	44	821	BUJOR	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.	
Hincesti	04.07.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	5:16:09 p.m.	0	0,90	0,90	0	5	5	BUJOR	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.	
Hincesti	04.07.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	5:17:07 p.m.	0	8,95	8,95	0	5	5	BUJOR	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.	
Nisporeni	04.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	5:18:18 p.m.	0	1,48	1,48	904	74	978	VARZARESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Nisporeni	04.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	5:18:18 p.m.	0	62,05	62,05	0	4	4	CRISTESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Hincesti	04.07.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	5:26:08 p.m.	0	9,75	9,75	0	5	5	BUJOR	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.	
Hincesti	04.07.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	5:35:57 p.m.	0	27,80	27,80	0	4	4	BUJOR	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.	
Hincesti	04.07.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	5:35:57 p.m.	0	47,05	47,05	0	1	1	BUJOR	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.	
Straseni	04.07.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	5:50:16 p.m.	0	27,52	27,52	1937	117	2054	CAPRIANA,PANASESTI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112	
Hincesti	04.07.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	6:03:52 p.m.	0	5,00	5,00	0	3	3	BUJOR	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.	
Hincesti	04.07.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	6:03:52 p.m.	0	8,02	8,02	0	1	1	BUJOR	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.	
Hincesti	04.07.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	6:08:57 p.m.	0	2,93	2,93	0	3	3	BUJOR	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.	
Hincesti	04.07.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	6:11:57 p.m.	0	5,55	5,55	0	3	3	BUJOR	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.	
Hincesti	04.07.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	6:11:57 p.m.	0	11,03	11,03	0	1	1	BUJOR	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.	
Hincesti	04.07.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	6:17:34 p.m.	0	5,42	5,42	0	2	2	BUJOR	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.	
Hincesti	04.07.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	6:17:34 p.m.	0	5,43	5,43	0	1	1	BUJOR	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.	
Nisporeni	04.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	6:19:29 p.m.	0	0,87	0,87	904	74	978	CRISTESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat	
Straseni	04.07.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	19	7:08:27 p.m.	0	6,02	6,02	1632	80	1712	GALESTI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112	
Chisinau	04.07.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	67	7:20:35 p.m.	0	53,85	53,85	1275	116	1391	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu	
Chisinau	04.07.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	67	7:20:35 p.m.	0	79,42	79,42	514	59	573	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu	
Chisinau	04.07.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	67	7:20:35 p.m.	0	106,42	106,42	2149	226	2375	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu	
Chisinau	04.07.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	67	7:20:35 p.m.	0	109,42	109,42	60	7	67	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu	
Chisinau	04.07.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	67	8:39:27 p.m.	0	0,23	0,23	1275	116	1391	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu	
Anenii Noi	04.07.2025	PDC167 CALFA 110/10	26	9:43:30 p.m.	0	0,50	0,50	0	6	6	GURA BICULUI	OST	IST	Soc	
Anenii Noi	04.07.2025	PDC167 CALFA 110/10	26	9:44:30 p.m.	0	61,18	61,18	0	6	6	GURA BICULUI	OST	AT	Soc	
Chisinau	04.07.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	13	10:43:26 p.m.	0	22,57	22,57	124	26	150	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu	
Chisinau	04.07.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	13	10:43:26 p.m.	0	50,27	50,27	0	8	8	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu	
Anenii Noi	05.07.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	SECS-PT96AN-T01	2:25:00 a.m.	0	24,00	24,00	143	5	148	TINTARENI	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	05.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	8:33:05 a.m.	0	0,52	0,52	179	53	232	COIUSNA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita	
Cahul	05.07.2025	PDC239 CHIRCANI 110/10	14	9:25:43 a.m.	0	11,00	11,00	1009	89	1098	BAURCI-MOLDOVENI	OST	AT	Soc	
Cimislia	05.07.2025	PDC221 ZAVODSICA 35/10	3	10:24:39 a.m.	0	1,45	1,45	773	55	828	BOGDANOVCA NOUA	T	IST	Conturare la PT	
Criuleni	05.07.2025	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3	10:39:54 a.m.	0	1,32	1,32	1480	80	1560	DUBASARII VECHI	T	IST	Necunoscut	
Criuleni	05.07.2025	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3	10:43:29 a.m.	0	40,60	40,60	1480	80	1560	DUBASARII VECHI	T	AC	Necunoscut	
Ialoveni	05.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	11:21:25 a.m.	0	81,30	81,30	1	41	42	SURUCENI	OST	AT	Accidente rutiere	
Ialoveni	05.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	11:21:25 a.m.	0	227,88	227,88	1470	98	1568	MALCOCI	OST	AT	Accidente rutiere	
Criuleni	05.07.2025	PDC48 DUBASARII VECHI 35/10	3	11:24:16 a.m.	0	22,30	22,30	1480	80	1560	DUBASARII VECHI	T	AC	Necunoscut	
Causeni	05.07.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	6	11:25:00 a.m.	0	3,00	3,00	911	47	958	CAUSENI	C	IST	Necunoscut	
Ceadir-Lunga	05.07.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	5	11:30:56 a.m.	0	9,67	9,67	916	59	975	BESGHIOZ	OST	AT	Soc	
Telenesti	05.07.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	3	10:58:00 p.m.	0	20,00	20,00	2	3	5	CHITCANI NOI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat	
Chisinau	05.07.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	13	11:10:08 p.m.	0	1,37	1,37	839	55	894	MAGDACESTI,CRICOVA	T	IST	Necunoscut	
Straseni	06.07.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	6	6:27:16 a.m.	0	0,50	0,50	855	88	1543	BUCOVAT	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita	
Anenii Noi	06.07.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	13	6:58:27 a.m.	0	79,55	79,55	434	21	455	ANENII NOI	OST	AC	Linie in cablu	
Hincesti	06.07.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	7:41:30 a.m.	0	0,50	0,50	1292	82	1374	SARATA GALBENA,CA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita	
Chisinau	06.07.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	9:51:10 a.m.	0	0,17	0,17	427	43	470	COIUSNA	OST	IST	Linie in cablu	
Chisinau	06.07.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	9:51:40 a.m.	0	0,17	0,17	7	38	45	VATRA,COIUSNA	OST	IST	Linie in cablu	
Chisinau	06.07.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	9:53:20 a.m.	0	0,33	0,33	2647	107	2754	COIUSNA	OST	IST	Linie in cablu	
Chisinau	06.07.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	9:53:											

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cimislia	07.07.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	14	4:24:34 p.m.	0	1,50	1,50	705	30	735	BASARABEASCA	OST	IST	Cazuta creanga pe LEA
Cimislia	07.07.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	14	4:26:24 p.m.	0	86,70	86,70	705	30	735	BASARABEASCA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	07.07.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	5	4:52:17 p.m.	0	0,55	0,55	351	64	415	TOHATIN	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Stefan-Voda	07.07.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	4:59:35 p.m.	0	20,00	20,00	1197	55	1252	RASCAIETII NOI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Comrat	07.07.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	9	5:03:55 p.m.	0	6,33	6,33	1029	82	1111	CHIOSELIA MARE	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	07.07.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	9	5:03:55 p.m.	0	200,72	200,72	40	3	43	CONGAZ	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	07.07.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	9	5:03:55 p.m.	0	323,43	323,43	6	2	2	CONGAZ	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	07.07.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	5:35:05 p.m.	0	12,52	12,52	6	3	9	ZIRNESTI	OST	AT	Cazuta creanga pe LEA
Ialoveni	07.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	5:50:41 p.m.	0	0,52	0,52	1460	81	1541	REZENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	07.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	5:59:29 p.m.	0	0,33	0,33	651	44	695	COSTESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	07.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	5:59:37 p.m.	0	0,52	0,52	1460	81	1541	REZENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	07.07.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	14	5:59:46 p.m.	0	1,17	1,17	705	30	735	BASARABEASCA	OST	IST	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-REC001ST	5:59:48 p.m.	0	0,33	0,33	1409	60	1469	SCORENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-REC001ST	6:00:55 p.m.	0	0,27	0,27	1514	69	1583	SCORENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	6:01:19 p.m.	0	1,87	1,87	179	53	232	COIUSNA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	6:03:22 p.m.	0	15,78	15,78	179	53	232	COIUSNA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	07.07.2025	PDC130 MERENI 35/10	16	6:04:59 p.m.	0	0,50	0,50	1222	100	1322	MERENI	T	IST	Soc
Anenii Noi	07.07.2025	PDC130 MERENI 35/10	16	6:05:30 p.m.	0	37,33	37,33	282	42	324	MERENI	T	AT	Soc
Anenii Noi	07.07.2025	PDC130 MERENI 35/10	16	6:05:30 p.m.	0	48,28	48,28	306	25	331	MERENI	T	AT	Soc
Anenii Noi	07.07.2025	PDC130 MERENI 35/10	16	6:05:30 p.m.	0	56,42	56,42	392	24	416	MERENI	T	AT	Soc
Anenii Noi	07.07.2025	PDC130 MERENI 35/10	16	6:05:30 p.m.	0	56,50	56,50	0	2	2	FLORENI	T	AT	Soc
Anenii Noi	07.07.2025	PDC130 MERENI 35/10	16	6:05:30 p.m.	0	142,85	142,85	242	7	249	MERENI	T	AT	Soc
Ialoveni	07.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	6:06:22 p.m.	0	0,52	0,52	1460	81	1541	REZENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	07.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	6:14:56 p.m.	0	0,50	0,50	1460	81	1541	CARBUNIA	T	IST	Necunoscuta
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	6:19:23 p.m.	0	6,73	6,73	179	39	218	STRASENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	6:19:23 p.m.	0	26,80	26,80	0	10	10	COIUSNA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	6:19:23 p.m.	0	46,97	46,97	0	4	4	VATRA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	07.07.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	6:24:26 p.m.	0	1,67	1,67	6	13	19	ZIRNESTI	OST	IST	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	6:26:28 p.m.	0	19,72	19,72	179	39	218	STRASENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	07.07.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	6:34:16 p.m.	0	2,33	2,33	22	16	38	BAURCI-MOLDOVENI	OST	IST	Cazuta creanga pe LEA
Ialoveni	07.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	6:35:29 p.m.	0	0,50	0,50	1460	81	1541	CARBUNIA	T	IST	Necunoscuta
Causeni	07.07.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	6:40:03 p.m.	0	0,52	0,52	0	2	2	CAINARI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	07.07.2025	PDC130 MERENI 35/10	16	6:43:04 p.m.	0	10,72	10,72	282	42	324	MERENI	T	AT	Soc
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	6:46:18 p.m.	0	20,05	20,05	179	48	227	COIUSNA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	6:46:18 p.m.	0	33,32	33,32	0	1	1	COIUSNA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	07.07.2025	PDC130 MERENI 35/10	16	6:54:06 p.m.	0	7,82	7,82	588	67	655	MERENI	T	AT	Soc
Ialoveni	07.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	6:58:30 p.m.	0	0,63	0,63	853	30	883	REZENI	T	IST	Necunoscuta
Ialoveni	07.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	6:58:30 p.m.	0	12,23	12,23	607	51	658	CARBUNIA	T	AC	Necunoscuta
Ialoveni	07.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	19	7:04:47 p.m.	0	1,83	1,83	1398	279	1677	IALOVENI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Causeni	07.07.2025	PDC121 CAINARI 35/10	7	7:05:05 p.m.	0	5,65	5,65	376	21	397	CAINARI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	07.07.2025	PDC121 CAINARI 35/10	7	7:05:14 p.m.	0	118,63	118,63	0	2	2	CAINARI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	7:06:30 p.m.	0	2,40	2,40	179	51	230	COIUSNA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	7:06:30 p.m.	0	13,12	13,12	0	1	1	COIUSNA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	07.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/INTLS-REC007IL	7:06:55 p.m.	0	0,33	0,33	1299	105	1404	NIMORENI	OST	IST	Soc
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	7:08:59 p.m.	0	2,75	2,75	179	50	229	VATRA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	7:08:59 p.m.	0	10,63	10,63	0	1	1	COIUSNA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	7:11:53 p.m.	0	7,73	7,73	179	48	227	STRASENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	7:11:53 p.m.	0	37,12	37,12	0	2	2	COIUSNA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	7:19:42 p.m.	0	8,63	8,63	179	49	228	VATRA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	7:19:42 p.m.	0	25,60	25,60	0	2	2	COIUSNA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	07.07.2025	PDC120 MIHALOVCA 35/10	4	7:23:52 p.m.	0	1,07	1,07	1453	101	1554	SURIC	T	IST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	07.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/INTLS-REC007IL	7:24:16 p.m.	0	59,52	59,52	1299	105	1404	SURUCENI	OST	AT	Soc
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	7:28:29 p.m.	0	16,82	16,82	179	48	227	VATRA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	7:28:29 p.m.	0	18,73	18,73	0	1	1	COIUSNA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	07.07.2025	PDC220 MIHALOVCA 35/10	4/SECL5-SX706CI	7:29:00 p.m.	0	102,00	102,00	160	10	170	CODRENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	7:45:56 p.m.	0	1,28	1,28	179	50	229	COIUSNA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	7:47:19 p.m.	0	1,63	1,63	179	50	229	STRASENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	7:47:19 p.m.	0	1,68	1,68	0	1	1	COIUSNA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	07.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8/SECL5-SX77ZT	7:50:00 p.m.	0	4425,78	4425,78	0	1	1	COIUSNA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	07.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17/SECS-PT27CN-T00	8:19:00 p.m.	0	172,00	172,00	105	2	107	CIRPESTI	C	AT	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	07.07.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	9	8:22:58 p.m.	0	1,67	1,67	1029	82	1111	CHIOSELIA MARE	OST	IST	Conductoare/Bucle
Ialoveni	07.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/INTLS-REC007IL	8:23:51 p.m.	0	0,97	0,97	616	55	671	SURUCENI	OST	IST	Soc
Ialoveni	07.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/INTLS-REC007IL	8:23:51 p.m.	0	16,28	16,28	587	40	627	SURUCENI	OST	AT	Soc
Ialoveni	07.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/INTLS-REC007IL	8:23:51 p.m.	0	22,68	22,68	96	7	103	NIMORENI	OST	AT	Soc
Ialoveni	07.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/INTLS-REC007IL	8:23:51 p.m.	0	105,28	105,28	0	3	3	NIMORENI	OST	AT	Soc
Ialoveni	07.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/INTLS-REC007IL	8:24:54 p.m.	0	15,23	15,23	616	55	671	SURUCENI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	07.07.2025	PDC130 MERENI 35/10	16	8:27:46 p.m.	0	0,58	0,58	980	91	1071	MERENI	T	IST	Soc
Ialoveni	07.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5/INTLS-ITC001IL	8:47:04 p.m.	0	82,07	82,07	96	7	103	NIMORENI	OST	AT	Soc
Ialoveni	07.07.2025	PDC220 MIHALOVCA 35/10	4/SECL5-SX706CI	9:09:14 p.m.	0	1,68	1,68	1293	91	1384	SURIC	T	IST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	07.07.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	9:50:50 p.m.	0	142,05	142,05	1299	53	1082	CIUTESTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ialoveni	07.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/INTLS-REC007IL	10:08:11 p.m.	0	0,95	0,95	1203	95	1298	NIMORENI	OST	IST	Soc
Ialoveni	07.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/INTLS-REC007IL	10:09:18 p.m.	0	1,10	1,10	1299	105	1404	SURUCENI	OST	IST	Soc
Anenii Noi	07.07.2025	PDC168 SERPENI 110/10	9	10:15:30 p.m.	0	1,33	1,33	839	64	903	TELITA			

Filiile rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (T <sub>i</sub> ), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Calarasi	08.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	2:59:29 p.m.	0	66,52	66,52	609	62	671	CALARASI	OST	AT	Persoane neautorizate
Calarasi	08.07.2025	PD2CL	9	4:13:00 p.m.	0	31,00	31,00	608	56	664	CALARASI	T	AT	Persoane neautorizate
Calarasi	08.07.2025	PD2CL	9	4:13:00 p.m.	0	134,00	134,00	1	6	7	PIRJOLTENI	T	AT	Persoane neautorizate
Chisinau	08.07.2025	PD102	14	4:14:17 p.m.	0	0,03	0,03	0	20	20	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	08.07.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	67	4:14:17 p.m.	0	44,72	44,72	326	63	389	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	08.07.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	67	4:14:17 p.m.	0	65,72	65,72	595	57	652	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	08.07.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	67	4:14:17 p.m.	0	66,72	66,72	1349	204	1553	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	08.07.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	71	4:14:22 p.m.	0	29,63	29,63	179	73	252	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	08.07.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	71	4:14:22 p.m.	0	77,63	77,63	37	10	47	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	08.07.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	1	4:17:31 p.m.	0	59,48	59,48	49	17	66	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	08.07.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	1	4:17:31 p.m.	0	75,48	75,48	0	6	6	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Orhei	08.07.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	10	4:42:41 p.m.	0	0,17	0,17	460	59	519	CLUSOVA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	08.07.2025	PDC156 RASCAIETI NOI 110/10	8	6:37:43 p.m.	0	1,67	1,67	0	14	14	CIOBURCIU	OST	IST	Siguranta fuzibila
Cantemir	08.07.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	6:40:05 p.m.	0	0,37	0,37	1142	55	1197	CANIA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	08.07.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	6:40:43 p.m.	0	20,48	20,48	1142	55	1197	LARGUTA,IEPURENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	08.07.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	3	6:43:23 p.m.	0	0,50	0,50	1	17	18	VULCANESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cantemir	08.07.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	7:01:29 p.m.	0	21,12	21,12	1142	55	1197	IEPURENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	08.07.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	7:23:03 p.m.	0	11,67	11,67	1142	52	1194	CANIA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	08.07.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	7:23:03 p.m.	0	21,40	21,40	0	2	2	CANIA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	08.07.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	7:23:03 p.m.	0	21,95	21,95	0	1	1	IEPURENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	08.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	7:28:14 p.m.	0	0,77	0,77	392	36	428	PIRJOLTENI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Vulcanesti	08.07.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	10	7:32:54 p.m.	0	1,00	1,00	1784	227	2011	VULCANESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	08.07.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	7:35:15 p.m.	0	9,20	9,20	1142	52	1194	CANIA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	08.07.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	7:46:00 p.m.	0	2494,00	2494,00	0	1	1	IEPURENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	08.07.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	10	8:21:00 p.m.	0	239,00	239,00	230	27	257	VULCANESTI	C	AC	Transformator de putere
Calarasi	08.07.2025	PDC144 BALABANI 110/10/6	6	8:50:22 p.m.	0	84,07	84,07	1576	90	1666	BULARDA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	09.07.2025	PDC44 VITIM 110/10	10	10:56:55 p.m.	0	4,00	4,00	15	7	22	RATUS	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	09.07.2025	PDC183 SIpOTENI 110/10	7	5:57:45 a.m.	0	2,18	2,18	2918	165	3083	CABAIESTI,BUDA	OST	IST	Necunoscut
Taraclia	09.07.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	5:59:16 a.m.	0	0,17	0,17	1343	134	1477	LEBEDENCO	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	09.07.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	8:03:21 a.m.	0	0,33	0,33	0	542	542	ZUBRESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	09.07.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	6	8:21:48 a.m.	0	2,33	2,33	33	315	348	BREANOVA	OST	IST	Necunoscut
Orhei	09.07.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	15	8:23:58 a.m.	0	0,17	0,17	167	412	579	MALAIESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	09.07.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	8:31:00 a.m.	0	150,00	150,00	152	665	817	LUPA-RECEA	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	09.07.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	15	8:35:48 a.m.	0	1,00	1,00	167	412	579	BRVICENI	OST	IST	Isolator
Orhei	09.07.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	15	8:46:39 a.m.	0	1,17	1,17	167	412	579	FEDOREUCA	OST	AC	Isolator
Orhei	09.07.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	15	8:48:29 a.m.	0	13,83	13,83	167	170	337	FEDOREUCA	OST	AC	Isolator
Orhei	09.07.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	15	8:48:29 a.m.	0	22,52	22,52	0	242	242	BRVICENI	OST	AC	Isolator
Straseni	09.07.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	8:55:49 a.m.	0	1,33	1,33	938	1842	2780	LUPA-RECEA,ONESTI	OST	IST	Necunoscut
Orhei	09.07.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	15	9:02:59 a.m.	0	80,52	80,52	167	170	337	MALAIESTI,CIOCLITENI	OST	AC	Isolator
Straseni	09.07.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	6	9:44:04 a.m.	0	0,50	0,50	726	817	1543	LOZOVA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	09.07.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	13	10:00:18 a.m.	0	0,52	0,52	685	1006	1691	SARATA GALBENA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	09.07.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	25	10:23:40 a.m.	0	3,00	3,00	0	4	4	SLOBOZIA-DOAMNEI	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Nisporeni	09.07.2025	PDC184 BOLDEUSTI 110/10	4	10:29:05 a.m.	0	1,03	1,03	621	733	1354	PARUCENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	09.07.2025	PDC151 COJUSNA 35/10	7	10:30:26 a.m.	0	0,52	0,52	1266	829	2095	COJUSNA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	09.07.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	10:36:31 a.m.	0	1,17	1,17	938	1842	2780	CODEANCA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Calarasi	09.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	10:51:21 a.m.	0	113,37	113,37	103	4	107	CALARASI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Taraclia	09.07.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	5	11:10:00 a.m.	0	10,00	10,00	0	1	1	CAZACLIA	C	AC	Conturare la PT
Straseni	09.07.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	11:47:11 a.m.	0	1,50	1,50	1018	1800	2818	MICLEUSENI,PIRJOLT	T	IST	Siguranta fuzibila
Hincesti	09.07.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	2	11:56:00 a.m.	0	0,67	0,67	476	259	735	CATALENI	T	IST	Siguranta fuzibila
Leova	09.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	12:41:17 p.m.	0	25,40	25,40	900	822	982	SARATA NOUA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	09.07.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	3	1:58:44 p.m.	0	0,53	0,53	292	622	914	HUZUN	T	IST	Necunoscut
Nisporeni	09.07.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	3	1:59:35 p.m.	0	1,25	1,25	292	622	914	HUZUN	T	IST	Necunoscut
Nisporeni	09.07.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	3	2:02:00 p.m.	0	85,30	85,30	0	58	58	BURSUIC	T	AC	Necunoscut
Orhei	09.07.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3	2:53:00 p.m.	0	0,07	0,07	377	1319	1696	IZOVARA,BUTENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	09.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17	3:56:00 p.m.	0	154,00	154,00	33	6	39	SURUCENI	C	AC	Alte defecte in red MIT
Criuleni	09.07.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	3:03:59 p.m.	0	64,12	64,12	741	52	793	OHREINCA,CRIULENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	09.07.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	3	3:26:12 p.m.	0	1,10	1,10	292	564	856	BURSUIC	T	IST	Necunoscut
Taraclia	09.07.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	5	3:41:00 p.m.	0	109,00	109,00	0	7	7	CAZACLIA	C	AC	Pilon
Nisporeni	09.07.2025	PDC184 BOLDEUSTI 110/10	4	4:45:07 p.m.	0	1,00	1,00	731	1703	2434	GAURENI	OST	IST	Necunoscut
Calarasi	09.07.2025	PDC183 SIpOTENI 110/10	7	4:54:08 p.m.	0	2,17	2,17	1221	1862	3083	NOVACI	OST	IST	Necunoscut
Nisporeni	09.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	5:00:08 p.m.	0	1,17	1,17	520	266	786	DROJDIENI	OST	IST	Necunoscut
Anenii Noi	09.07.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	11	5:01:38 p.m.	0	28,00	28,00	0	17	17	ALBINITA	OST	AT	Incendiu
Calarasi	09.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	5:04:18 p.m.	0	1,50	1,50	600	953	1553	FRUMOASA	OST	IST	Necunoscut
Hincesti	09.07.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	5:15:07 p.m.	0	0,10	0,10	421	737	1158	CRASNOARMEISC	T	AT	Soc
Hincesti	09.07.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	5:15:18 p.m.	0	56,15	56,15	242	441	683	CRASNOARMEISC	T	AT	Soc
Hincesti	09.07.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	5:15:18 p.m.	0	64,63	64,63	179	90	269	CRASNOARMEISCOE	T	AT	Soc
Hincesti	09.07.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	5:15:18 p.m.	0	93,70	93,70	0	206	206	CRASNOARMEISCOE	T	AT	Soc
Calarasi	09.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	5:29:08 p.m.	0	1,83	1,83	600	953	1553	RACIULA,DERENEU	OST	IST	Separator
Calarasi	09.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	5:34:38 p.m.	0	2,50	2,50	600	953	1553	PARCANI	OST	IST	Separator
Calarasi	09.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	5:38:58 p.m.	0	39,35	39,35	564	662	1226	SIPOTENI	OST	AC	Separator
Calarasi	09.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	5:38:58 p.m.	0	39,97	39,97	36	291	327	HIRBOVAT	OST	AC	Separator
Chisinau	09.07.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	20	5:40:34 p.m.	0	1,32	1,32	71	25	96	TRUSENI	T	IST	Necunoscut
Chisinau	09.07.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	20	5:41:54 p.m.	0	27,25	27,25	0	5	5	VATRA	T	AC</	

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Telenesti	09.07.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	2	7:34:20 p.m.	0	0,52	0,52	361	1246	1607	TELENESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	09.07.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	2	7:37:29 p.m.	0	2,17	2,17	361	1246	1607	TELENESTI	T	IST	Necunoscuta
Telenesti	09.07.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	2	7:49:40 p.m.	0	0,50	0,50	361	1246	1607	TELENESTI	T	IST	Intrerupator de sarcina
Telenesti	09.07.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	2	7:51:02 p.m.	0	34,25	34,25	5	54	59	TELENESTI	T	AC	Intrerupator de sarcina
Telenesti	09.07.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	2	7:51:02 p.m.	0	55,67	55,67	356	1192	1548	TELENESTI	T	AC	Intrerupator de sarcina
Cantemir	09.07.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	7:51:57 p.m.	0	186,35	186,35	223	21	244	TIGANCA	T	AC	Necunoscuta
Leova	09.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18	7:58:30 p.m.	0	0,18	0,18	1392	158	1550	CAZANGIC	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	09.07.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	2	8:25:39 p.m.	0	42,05	42,05	5	54	59	TELENESTI	T	AC	Intrerupator de sarcina
Leova	09.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18	8:28:11 p.m.	0	0,17	0,17	1392	158	1550	BULGARICA	OST	IST	Necunoscuta
Nisporeni	09.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	8:28:11 p.m.	0	2,35	2,35	846	1387	2233	SOLTANESTI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Leova	09.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18	8:28:41 p.m.	0	4,02	4,02	1392	158	1550	CAZANGIC	OST	AC	Necunoscuta
Leova	09.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	11	8:29:01 p.m.	0	67,87	67,87	636	282	918	IARGARA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Leova	09.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	6	8:36:42 p.m.	0	3,42	3,42	261	109	370	CUFORANI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Leova	09.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	6	8:36:42 p.m.	0	42,50	42,50	48	2	50	TIGHECI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Telenesti	09.07.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	2	8:45:42 p.m.	0	1,00	1,00	302	1586	1888	MIHALASA	T	IST	Intrerupator de sarcina
Hincesti	09.07.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	9:05:29 p.m.	0	0,68	0,68	242	441	683	CRASNOARMEISC	T	IST	Soc
Leova	09.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	2	9:44:23 p.m.	0	0,33	0,33	1071	196	1267	COCIULIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	09.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	6	9:45:23 p.m.	0	0,33	0,33	48	2	50	TIGHECI	OST	IST	Necunoscuta
Cantemir	09.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17	9:45:53 p.m.	3	0,83	3,83	755	37	792	CIRPESTI	OST	IST	Necunoscuta
Leova	09.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	6	9:46:53 p.m.	0	22,50	22,50	48	2	50	TIGHECI	OST	AC	Necunoscuta
Leova	09.07.2025	PDC253 CNEAZEVCIA 110/10	10	9:47:13 p.m.	0	0,17	0,17	907	313	1220	CNEAZEVCIA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	09.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17	9:54:13 p.m.	0	0,17	0,17	755	37	792	CRACIUN	OST	IST	Necunoscuta
Cantemir	09.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17	9:55:43 p.m.	0	3,67	3,67	755	37	792	VISINESTI	OST	AC	Necunoscuta
Hincesti	09.07.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	9:58:56 p.m.	0	0,42	0,42	132	135	267	CARPINEANCA	T	IST	Necunoscuta
Cantemir	09.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17	10:01:13 p.m.	0	0,17	0,17	755	37	792	CRACIUN BAIMACLIA	OST	IST	Necunoscuta
Cantemir	09.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17	10:01:43 p.m.	0	14,50	14,50	755	37	792	CIRPESTI	OST	AC	Necunoscuta
Hincesti	09.07.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	10:01:47 p.m.	0	0,52	0,52	132	135	267	COROLIOVCA	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	09.07.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	10:02:35 p.m.	0	1,52	1,52	132	135	267	VALEA FLORII	T	IST	Necunoscuta
Leova	09.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	6	10:15:53 p.m.	0	18,68	18,68	48	2	50	TIGHECI	OST	AC	Necunoscuta
Straseni	09.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	10:25:41 p.m.	0	0,52	0,52	42	189	231	COJUSNA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	09.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17	10:31:14 p.m.	31	1,00	32,00	755	37	792	CIRPESTI	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	09.07.2025	PDC137 BRINZEI NOI 110/35/10	18	11:05:24 p.m.	0	1,33	1,33	158	990	1148	CAZANESTI	OST	IST	Necunoscuta
Cantemir	09.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17	11:19:05 p.m.	0	0,17	0,17	755	37	792	CIRPESTI	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	09.07.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	11:20:05 p.m.	0	17,83	17,83	363	765	1128	VATICI	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Orhei	09.07.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	11:20:05 p.m.	0	18,18	18,18	1	176	177	CURCHI	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Orhei	09.07.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	11:38:05 p.m.	0	54,02	54,02	363	19	382	MOROZENI	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Orhei	10.07.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	12:11:41 a.m.	0	0,02	0,02	1	5	6	NECULAIIEUCA	OST	IST	Cazut copac pe LEA
Nisporeni	10.07.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	12:33:06 a.m.	3	1,00	4,00	86	5	91	VALEA TRESTIENI	OST	IST	Necunoscuta
Nisporeni	10.07.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	3	12:33:06 a.m.	3	0,83	3,83	128	8	136	BOLDURESTI	OST	IST	Necunoscuta
Cantemir	10.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	12:33:56 a.m.	0	0,17	0,17	422	24	446	BOBOCICA,ENICHOI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	10.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17	12:33:56 a.m.	0	0,17	0,17	755	37	792	VISINESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	10.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	12:35:46 a.m.	3	0,67	3,67	422	24	446	BOBOCICA	OST	IST	Necunoscuta
Cantemir	10.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	17	12:43:06 a.m.	3	1,00	4,00	755	37	792	CIRPESTI	OST	IST	Necunoscuta
Cantemir	10.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	12:46:26 a.m.	0	6,50	6,50	422	24	446	BOBOCICA	OST	AC	Pilon
Ceadir-Lunga	10.07.2025	PDC261 TOMAI 110/10	13	12:49:56 a.m.	0	0,17	0,17	395	51	446	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	10.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	1:01:37 a.m.	0	46,50	46,50	268	14	282	BAIMACLIA	OST	AC	Pilon
Cantemir	10.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	1:01:37 a.m.	0	148,37	148,37	66	7	73	BOBOCICA	OST	AC	Pilon
Cantemir	10.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	1:01:37 a.m.	0	831,38	831,38	88	3	91	TOLICA	OST	AC	Pilon
Taraclia	10.07.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	1	1:17:17 a.m.	0	0,17	0,17	242	16	258	TARACLIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taraclia	10.07.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	8	1:23:07 a.m.	0	45,85	45,85	711	46	757	TARACLIA	OST	AC	Izolator
Straseni	10.07.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	1:33:47 a.m.	0	1,33	1,33	797	66	863	STRASENI	OST	IST	Necunoscuta
Taraclia	10.07.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	10	1:42:00 a.m.	0	28,00	28,00	908	69	977	TARACLIA	C	AC	Cazut copac pe LEA
Causeni	10.07.2025	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	6	1:50:37 a.m.	0	0,83	0,83	666	42	708	TARACLIA	OST	IST	Necunoscuta
Straseni	10.07.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	2:03:28 a.m.	0	1,17	1,17	193	24	217	RADENI	OST	IST	Necunoscuta
Taraclia	10.07.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	8	2:09:28 a.m.	0	18,17	18,17	0	1	1	TARACLIA	OST	AC	Izolator
Taraclia	10.07.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	8	2:09:28 a.m.	0	25,53	25,53	711	45	756	TARACLIA	OST	AC	Izolator
Taraclia	10.07.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	10	2:10:00 a.m.	0	7,00	7,00	908	69	977	TARACLIA	C	AC	Cazut copac pe LEA
Straseni	10.07.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	19	2:10:58 a.m.	0	1,17	1,17	465	24	489	ZAMCIOI	OST	IST	Necunoscuta
Taraclia	10.07.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	8	2:28:08 a.m.	0	104,37	104,37	0	1	1	TARACLIA	OST	AC	Izolator
Anenii Noi	10.07.2025	PDC167 CALFA 110/10	2	2:31:28 a.m.	0	0,17	0,17	100	17	117	ROSCANI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	10.07.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	2:40:48 a.m.	11	1,02	12,02	0	2	2	HIRBOVAT	OST	IST	Necunoscuta
Criuleni	10.07.2025	PDC150 CALFA 110/10	11	2:43:55 a.m.	0	0,13	0,13	886	67	953	MASCAUTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	10.07.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	2:47:08 a.m.	0	1,67	1,67	0	15	15	CALFA	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	10.07.2025	PDC167 CALFA 110/10	16	2:47:08 a.m.	0	1,33	1,33	0	6	6	GURA BICULUI	OST	IST	Necunoscuta
Criuleni	10.07.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	2:51:46 a.m.	0	0,12	0,12	973	91	1064	CRIULENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	10.07.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	2:51:46 a.m.	0	0,15	0,15	741	51	792	LUSTIA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	10.07.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	3:02:29 a.m.	0	70,02	70,02	110	10	120	BOLDURESTI	OST	AT	DEC. P/Ū SECURITATE APEL 112
Anenii Noi	10.07.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	3:04:19 a.m.	0	3,00	3,00	0	2	2	HIRBOVAT	OST	IST	Necunoscuta
Cantemir	10.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	3:28:39 a.m.	0	1,33	1,33	268	14	282	FLORICICA	OST	IST	Pilon
Jaloveni	10.07.2025	PDC155 ULMU 110/10	5	3:30:09 a.m.	0	1,83	1,83	353	38	391	CONDRIATA	OST	IST	Necunoscuta
Jaloveni	10.07.2025	PDC155 ULMU 110/10	5	3:32:19 a.m.	0	13,35	13,35	353	38	391	ULMU	OST	AC	Necunoscuta
Jaloveni	10.07.2025	PDC155 ULMU 110/10	5	5:26:01 a.m.	0	1,00	1,00	1015	89	1104	ULMU	OST	IST	Necunoscuta
Causeni	10.07.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	5:40:22 a.m.	0	2,83	2,83	596	32	628	CIRNATENII NOI	OST	IST	Necunoscuta
Causeni	10.07.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	15</											

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intreruperi (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Orhei	10.07.2025	PDC172 CIOCILTENI 110/10	7/SECS-PT184OR-T00	10:14:00 a.m.	0	383,00	383,00	159	4	163	CLISOVA	C	AC	Transformator de putere
Causeni	10.07.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	48/SECS-PT268CS-T01	10:18:00 a.m.	0	17,00	17,00	8	5	13	BACCEALIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	10.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/SECS-PT107ST-T01-4	10:25:00 a.m.	0	3,00	3,00	317	6	323	SCORENI	C	IST	Siguranta fuzibila
Comrat	10.07.2025	PDC235 IBI 110/10	25/SECS-PT286CM-T0	10:32:00 a.m.	0	17,00	17,00	94	3	97	CONGAZCIC	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	10.07.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7/INTLS-REC003OR	10:51:07 a.m.	0	28,52	28,52	1059	67	1126	VATICI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Causeni	10.07.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	34	11:06:38 a.m.	0	2,83	2,83	2275	233	2508	CAUSENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	10.07.2025	PDC18 ALFA 110/10	37/IFS-PT8079-IF04-0	11:34:00 a.m.	0	135,43	135,43	226	2	228	DURLESTI	C	AC	Separator
Nisporeni	10.07.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	13	12:01:29 p.m.	0	1,17	1,17	624	30	654	BOLDURESTI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Nisporeni	10.07.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	3/SECS-PT189NS-T01	1:17:00 p.m.	0	10,00	10,00	173	11	184	SAICANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	10.07.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	3	1:53:51 p.m.	0	1,33	1,33	476	28	504	BOLDURESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.schemei
Cantemir	10.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14/SECLS-S76CN	2:30:00 p.m.	0	23,00	23,00	66	7	73	BOBOCICA	C	AC	Conductoare/Bucle
Nisporeni	10.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/SECS-PT422NS-T01	3:17:00 p.m.	0	20,00	20,00	82	2	84	SELISTE	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	10.07.2025	PDC136 CRASNASENI 35/10	2	3:27:28 p.m.	0	4,87	4,87	409	25	434	VASIIENI	T	AT	Siguranta fuzibila
Calarasi	10.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-ITC015CL	3:44:08 p.m.	0	27,97	27,97	2261	128	2389	TEMELEUTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	10.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-ITC015CL	4:12:06 p.m.	0	0,68	0,68	4510	255	4765	URSARI	OST	IST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	10.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-ITC015CL	4:12:48 p.m.	0	0,65	0,65	2249	127	2376	NOVACI	OST	IST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	10.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-ITC015CL	4:12:48 p.m.	0	1,40	1,40	2261	128	2389	VALCINET	OST	IST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	10.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-ITC015CL	4:14:12 p.m.	0	0,63	0,63	2249	127	2376	PIRIOLTENI	OST	IST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	10.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-ITC015CL	4:14:12 p.m.	0	3,42	3,42	2261	128	2389	TEMELEUTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	10.07.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	3	4:35:04 p.m.	0	44,33	44,33	476	28	504	CHILISOAIA	OST	AC	Alte defecte in rec MT
Calarasi	10.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	10/IFS-PT234CL-IF150	5:03:00 p.m.	0	131,12	131,12	397	41	438	RACIULA	C	AC	Separator
Taraclia	10.07.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	8	5:05:04 p.m.	0	1,50	1,50	935	55	990	TARACLIA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Comrat	10.07.2025	PDC235 IBI 110/10	25/SECS-PT289CM-T0	5:15:00 p.m.	0	10,00	10,00	0	3	3	CONGAZCIC	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	10.07.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	13	6:45:36 p.m.	0	0,33	0,33	999	54	1053	JORDANOVICA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	10.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	9:19:58 p.m.	0	2,75	2,75	179	52	231	COIUSNA	T	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	10.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	9:31:21 p.m.	0	4,43	4,43	179	52	231	STRASENI	T	IST	Siguranta fuzibila
Hincesti	10.07.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	10:24:50 p.m.	0	1,50	1,50	918	75	993	LEUSENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	10.07.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	49/SECS-PT366-B01-0	11:42:00 p.m.	0	7,00	7,00	1103	159	1262	CHISINAU	C	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Nisporeni	10.07.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTLS-REC001NS	12:24:05 a.m.	0	0,33	0,33	1274	70	1344	DOLNA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	10.07.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTLS-REC001NS	12:32:28 a.m.	0	0,17	0,17	1274	70	1344	DOLNA	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	10.07.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	6	1:41:32 a.m.	0	0,63	0,63	370	18	388	TALAIESTI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	10.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	5:01:32 a.m.	0	2,17	2,17	1322	90	1412	TALMAZ	T	IST	Necunoscuta
Telenesti	10.07.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	5	5:30:48 a.m.	0	1,33	1,33	906	81	987	HIRTOP	OST	IST	Necunoscuta
Straseni	10.07.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	5:43:37 a.m.	0	0,33	0,33	510	32	542	ZUBRESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	10.07.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	6:43:44 a.m.	0	0,85	0,85	588	48	636	MOSCOVEI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	10.07.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	6:44:42 a.m.	0	0,13	0,13	588	48	636	MOSCOVEI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Vulcanesti	10.07.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7	6:45:06 a.m.	0	0,52	0,52	1207	77	1284	SLOBOZIA MARE,BAS	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	10.07.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	6:45:12 a.m.	0	0,27	0,27	914	81	995	CAHUL	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	10.07.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	6:45:33 a.m.	0	0,07	0,07	0	8	8	COTIHANA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taraclia	10.07.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	6:45:55 a.m.	0	0,08	0,08	513	52	565	CARBALIA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	10.07.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	6:46:03 a.m.	0	0,10	0,10	0	6	6	MOSCOVEI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	10.07.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	6:46:13 a.m.	0	0,08	0,08	80	5	85	MOSCOVEI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	10.07.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	6:46:21 a.m.	0	0,20	0,20	572	44	616	MOSCOVEI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Nisporeni	10.07.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2/SECLS-SX766NS	9:19:00 a.m.	0	#####	#####	0	2	2	CIORESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	10.07.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTLS-REC001NS	10:05:50 a.m.	0	0,68	0,68	1274	68	1342	VULCANESTI	T	IST	Siguranta fuzibila
Comrat	10.07.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	9/SECS-PT720CM-T00	11:38:00 a.m.	0	41,00	41,00	0	2	2	AVDARMA	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	10.07.2025	PDC168 SERPENI 110/10	28	1:10:46 p.m.	0	1860,42	1860,42	0	11	11	SPEIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	10.07.2025	PDC18 ALFA 110/10	37/SECLS-SX8094	3:24:00 p.m.	0	116,00	116,00	178	17	195	DURLESTI	C	AC	Necunoscuta
Comrat	10.07.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	4:35:40 p.m.	3	0,67	3,67	1600	107	1707	CHIRSOVA	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	10.07.2025	PDC18 ALFA 110/10	37/SECLS-SX8094	5:19:15 p.m.	0	0,55	0,55	2482	128	2610	DURLESTI	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	10.07.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	5:47:13 a.m.	0	58,78	58,78	1661	181	1842	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.07.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	5:47:13 a.m.	0	85,78	85,78	0	13	13	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Cantemir	10.07.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	2	6:26:35 a.m.	0	0,17	0,17	1208	88	1296	CHIOSELIA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	10.07.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	7:10:49 a.m.	0	1,32	1,32	1073	166	1239	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Anenii Noi	10.07.2025	PDC131 FLORENI 35/10	18	11:43:10 a.m.	0	0,13	0,13	976	63	1039	DOBROGEA	T	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	10.07.2025	PD91	14	11:43:18 a.m.	0	0,35	0,35	767	41	808	FLORENI	T	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	10.07.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	85	11:57:02 a.m.	0	87,97	87,97	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.07.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	85	11:57:02 a.m.	0	94,97	94,97	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Straseni	10.07.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	19	12:58:53 p.m.	0	18,33	18,33	1632	80	1712	GALESTI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ceadir-Lunga	10.07.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23/INTLS-ITC021CD	1:10:57 p.m.	0	0,75	0,75	596	46	642	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Leova	10.07.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	8	2:18:54 p.m.	0	26,18	26,18	351	28	379	HANASENI NOI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	10.07.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	20	2:24:36 p.m.	0	35,98	35,98	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.07.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	20	2:24:36 p.m.	0	70,40	70,40	785	63	848	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.07.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	20	2:24:36 p.m.	0	86,88	86,88	0	4	4	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.07.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	4	2:24:36 p.m.	0	0,13	0,13	896	133	1029	CHISINAU	T	IST	Escavari
Ialoveni	10.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	8	4:46:18 p.m.	0	0,50	0,50	744	48	792	RAZENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	10.07.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	8	4:53:07 p.m.	0	0,17	0,17	1556	96	1652	ROSCANA	OST	IST	Necunoscuta
Vulcanesti	10.07.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	5:54:56 p.m.	0	0,52	0,52	0	7	7	CISLITA-PRUT	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	10.07.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	1:14:26 a.m.	0	1,67	1,67	845	60	905	HINCESTI	OST	IST	Necunoscuta
Straseni	10.07.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48/INTLS-REC005ST	4:46:30 a.m.	0	0,33	0,33	1845	118	1963	SIRET	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	10.07.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	25	6:32:32 a.m.	0	83,37	83,37	0						

Filiile rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Straseni	13.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	7:41:03 p.m.	0	0,17	0,17	179	53	232	VATRA	T	IST	Necunoscuta
Causeni	13.07.2025	PDC119 UCRAINCA 35/10	7	8:11:14 p.m.	0	0,52	0,52	109	6	115	UCRAINCA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	14.07.2025	PD92	5	12:30:52 a.m.	0	0,08	0,08	0	4	4	BUBUIECI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	14.07.2025	PD92	5	12:31:04 a.m.	0	0,10	0,10	693	42	735	FLORENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	14.07.2025	PD92	5	12:31:20 a.m.	0	0,08	0,08	0	3	3	FLORENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	14.07.2025	PDC131 FLORENI 35/10	15	12:36:56 a.m.	0	0,13	0,13	209	15	224	DOBROGEA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	14.07.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	12:37:05 a.m.	0	0,33	0,33	510	32	542	TATARESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	14.07.2025	PDC131 FLORENI 35/10	15	12:37:28 a.m.	0	1043,53	1043,53	0	1	1	SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	14.07.2025	PDC131 FLORENI 35/10	15	12:37:28 a.m.	0	2391,53	2391,53	0	1	1	SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	14.07.2025	PD92	5	1:54:31 a.m.	0	0,13	0,13	1890	153	2043	DOBRUJA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	14.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	3/INTLS-REC001CL	3:21:31 a.m.	0	28,63	28,63	459	19	478	PITUSCA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Calarasi	14.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	19	3:23:35 a.m.	0	28,02	28,02	1077	61	1138	VARZARESTI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	14.07.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7/INTLS-REC003OR	5:16:24 a.m.	0	0,33	0,33	152	25	177	VATICI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	14.07.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	6:23:25 a.m.	0	0,33	0,33	510	32	542	ZUBRESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	14.07.2025	PDC215 VISNEVA 35/10	6	6:31:26 a.m.	0	1,52	1,52	1902	116	2018	COCIUIA,VISNOVCA	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	14.07.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	3/INTLS-ITC004OR	7:09:43 a.m.	0	1,82	1,82	1212	93	1305	VATICI,TABARA,NECU	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Orhei	14.07.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	21	9:08:31 a.m.	0	2,33	2,33	214	38	252	MICLESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	14.07.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	34	9:13:01 a.m.	0	12,35	12,35	1983	215	2198	CAUSENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Causeni	14.07.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	34	9:13:01 a.m.	0	62,03	62,03	115	8	123	CAUSENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Causeni	14.07.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	34	9:13:01 a.m.	0	145,22	145,22	178	10	188	CAUSENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	14.07.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	9:38:52 a.m.	0	1,67	1,67	918	75	993	LEUSENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Causeni	14.07.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	34	10:12:13 a.m.	0	2,83	2,83	1983	215	2198	CAUSENI	OST	IST	Persoane neautorizate
Causeni	14.07.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	34	11:36:24 a.m.	0	1,83	1,83	2098	223	2321	CAUSENI	OST	IST	Persoane neautorizate
Vulcanesti	14.07.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	11:42:24 a.m.	0	0,33	0,33	575	48	623	ETULIA	OST	IST	Isolator
Vulcanesti	14.07.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	11:42:24 a.m.	0	27,85	27,85	575	48	623	CISMICHOI	OST	AC	Isolator
Vulcanesti	14.07.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	12:10:55 p.m.	0	29,33	29,33	53	9	62	ETULIA	OST	AC	Isolator
Vulcanesti	14.07.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	12:10:55 p.m.	0	35,17	35,17	522	39	561	CISMICHOI	OST	AC	Isolator
Vulcanesti	14.07.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	12:40:25 p.m.	33	182,07	215,07	53	9	62	ETULIA	OST	AC	Isolator
Vulcanesti	14.07.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	18	12:45:05 p.m.	0	1,00	1,00	877	42	919	VULCANESTI	OST	IST	Isolator
Straseni	14.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	6	12:55:24 p.m.	0	34,12	34,12	238	16	254	STRASENI	T	AT	Escavari
Straseni	14.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	6	12:55:24 p.m.	0	50,78	50,78	0	4	4	STRASENI	T	AT	Escavari
Straseni	14.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	6	12:55:24 p.m.	0	64,60	64,60	269	10	279	STRASENI	T	AT	Escavari
Straseni	14.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	6	1:45:04 p.m.	0	1,12	1,12	238	16	254	STRASENI	T	IST	Escavari
Hincesti	14.07.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1/SECLS-SX104HN	2:50:00 p.m.	0	64,15	64,15	0	2	2	CIUCULENI	C	AT	Soc
Chisinau	14.07.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	3	3:52:32 p.m.	0	0,77	0,77	1889	128	2017	COLONITA	T	IST	Necunoscuta
Comrat	14.07.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	4:34:50 p.m.	0	5,83	5,83	356	29	385	COMRAT	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	14.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	5:07:05 p.m.	0	0,52	0,52	1363	79	1442	TALMAZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	14.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	5:07:05 p.m.	0	0,52	0,52	1322	90	1412	CIOBURCIU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	14.07.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	5:37:39 p.m.	0	1,57	1,57	1834	86	1920	POIARENI	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	14.07.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	6:14:07 p.m.	0	1,47	1,47	1094	64	1158	PERVOMAISCOE	T	IST	Soc
Hincesti	14.07.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	6:15:44 p.m.	0	20,43	20,43	1094	64	1158	PERVOMAISC	T	AT	Soc
Hincesti	14.07.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	6:36:20 p.m.	0	20,88	20,88	1094	64	1158	PERVOMAISCOE	T	AT	Soc
Orhei	14.07.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	15	6:36:39 p.m.	0	0,23	0,23	856	47	903	JELOBOC	T	IST	Necunoscuta
Nisporeni	14.07.2025	PDC184 BOLDESTI 110/10	4	6:51:52 p.m.	0	1,00	1,00	1027	53	1080	MILESTI	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	14.07.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	6:57:18 p.m.	0	7,02	7,02	646	37	683	CRASNOARMEISCOE	T	AT	Soc
Hincesti	14.07.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	6:57:18 p.m.	0	19,07	19,07	448	27	475	CRASNOARMEISCOE	T	AT	Soc
Hincesti	14.07.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	7:04:27 p.m.	0	11,92	11,92	646	37	683	CRASNOARMEISCOE	T	AT	Soc
Hincesti	14.07.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	7:16:47 p.m.	0	37,87	37,87	1094	64	1158	PERVOMAISCOE	T	AT	Soc
Taraclia	14.07.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	34	7:19:23 p.m.	0	0,33	0,33	0	16	16	TARACLIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ialoveni	14.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	16	8:24:10 p.m.	0	0,13	0,13	0	2	2	RAZENI	T	IST	Necunoscuta
Ialoveni	14.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	16	8:24:51 p.m.	0	0,52	0,52	521	53	574	RAZENI,MILESTI NOI	T	IST	Necunoscuta
Leova	14.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	2	9:57:05 p.m.	0	0,68	0,68	1195	72	1267	MESENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	14.07.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4	10:24:06 p.m.	0	14,87	14,87	1257	82	1339	TINTARENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Anenii Noi	14.07.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4	10:39:00 p.m.	0	17,00	17,00	0	1	1	CRETOAIA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Ceadir-Lunga	14.07.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	1/INTLS-ITC019CD	10:46:26 p.m.	0	0,33	0,33	755	42	797	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	14.07.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	1/INTLS-ITC019CD	10:47:06 p.m.	0	0,33	0,33	699	57	756	JOLTAI	OST	IST	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	14.07.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	1/INTLS-ITC019CD	10:47:36 p.m.	0	0,50	0,50	1004	114	1118	TVARDITA	OST	IST	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	14.07.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	1/INTLS-ITC019CD	10:48:26 p.m.	0	0,17	0,17	941	87	1028	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	14.07.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	4/SECLS-SX258CD	10:52:00 p.m.	0	109,00	109,00	209	14	223	BEGHIOZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	15.07.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	8	7:22:11 a.m.	0	2,97	2,97	285	17	302	GHELTOSU	T	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	15.07.2025	PDC131 FLORENI 35/10	13	8:15:57 a.m.	0	1,17	1,17	694	42	736	FLORENI	T	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	15.07.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	8	8:24:37 a.m.	0	0,33	0,33	1556	96	1652	BULBOACA	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	15.07.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	8	8:25:17 a.m.	0	0,50	0,50	235	19	254	BULBOACA	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	15.07.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	10	10:41:50 a.m.	0	79,18	79,18	0	1	1	BOTNARESTI	OST	AC	Isolator
Chisinau	15.07.2025	PDC21 BUCESTI 110/10	25	1:15:56 p.m.	0	34,83	34,83	3922	491	4413	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	15.07.2025	PDC21 BUCESTI 110/10	25	1:15:56 p.m.	0	49,07	49,07	701	79	780	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	15.07.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	3:37:05 p.m.	0	1,00	1,00	1415	98	1513	BUTENI,FIRLADENI	OST	IST	Necunoscuta
Leova	15.07.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	9	3:53:35 p.m.	0	230,25	230,25	341	64	405	LEOVA	OST	AT	Accidente rutiere
Stefan-Voda	15.07.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	4/SECLS-PT615V-T001	4:15:00 p.m.	0	60,00	60,00	212	53	265	STEFAN-VODA	C	AT	Incendiu
Hincesti	15.07.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	4:32:36 p.m.	0	2,33	2,33	1080	89	1169	BOZIENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	15.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17	4:57:07 p.m.	0	0,33	0,33	2555	185	2740	MALCOCI	OST	IST	Statii electrice
Chisinau	15.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	23	4:57:57 p.m.	0	0,50	0,50	507	33	540	IALOVENI	OST	IST	Statii electrice
Ialoveni	15.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17</											

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Straseni	16.07.2025	PDC151 COIUSNA 35/10	15	3:53:09 p.m.	0	1,42	1,42	0	10	10	COIUSNA	T	IST	Cazut copac pe LEA
Calarasi	16.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	3	3:54:00 p.m.	0	53,00	53,00	1421	66	1487	PITUSCA	C	AT	Lucrări avariate ME
Straseni	16.07.2025	PDC151 COIUSNA 35/10	15	3:54:38 p.m.	0	31,70	31,70	0	2	2	COIUSNA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Straseni	16.07.2025	PDC151 COIUSNA 35/10	15	3:54:38 p.m.	0	32,80	32,80	0	8	8	COIUSNA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Calarasi	16.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	4:00:36 p.m.	0	1,50	1,50	1592	92	1684	HORODISTE	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	16.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	4:02:28 p.m.	0	7,23	7,23	51	11	62	VARZARESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	16.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	4:02:28 p.m.	0	52,23	52,23	0	1	1	SELISTE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	16.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	4:02:28 p.m.	0	52,53	52,53	0	1	1	SELISTE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	16.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18	4:08:32 p.m.	0	6,20	6,20	506	49	555	SELISTE	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Leova	16.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18	4:08:32 p.m.	0	41,68	41,68	0	10	10	IARGARA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Leova	16.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18	4:08:32 p.m.	0	46,68	46,68	305	32	337	IARGARA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Leova	16.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18	4:08:32 p.m.	0	121,03	121,03	616	32	648	IARGARA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Leova	16.07.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	17/INTLS-REC004CL-0	4:18:02 p.m.	1	3,33	4,33	3	16	19	LEOVA	OST	AC	Necunoscuta
Calarasi	16.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	4:21:45 p.m.	0	0,02	0,02	657	36	693	BUDA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	16.07.2025	PDC208 GOTESITI 110/35/10	4	4:21:52 p.m.	0	1,67	1,67	241	26	267	CONSTANTINESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	16.07.2025	PDC151 COIUSNA 35/10	15	4:26:33 p.m.	0	0,88	0,88	0	2	2	COIUSNA	T	IST	Cazut copac pe LEA
Straseni	16.07.2025	PDC151 COIUSNA 35/10	15	4:27:32 p.m.	0	6,70	6,70	0	9	9	COIUSNA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Straseni	16.07.2025	PDC151 COIUSNA 35/10	15	4:27:32 p.m.	0	52,67	52,67	0	1	1	COIUSNA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	16.07.2025	PDC44 VITIM 110/10	10/INTLS-ITC001CR	4:29:35 p.m.	0	49,43	49,43	1505	99	1604	MAGDACESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	16.07.2025	PDC144 BRAVITCEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	4:29:46 p.m.	0	0,68	0,68	1576	90	1666	BULARDA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	16.07.2025	PDC151 COIUSNA 35/10	15	4:34:20 p.m.	0	45,87	45,87	0	9	9	COIUSNA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	16.07.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	5	4:34:41 p.m.	0	39,63	39,63	1471	128	1599	CHISINAU	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	16.07.2025	PDZOR	5	4:40:00 p.m.	0	128,00	128,00	164	27	191	STEP-SOCI	T	AC	Actiunea fulgerului
Leova	16.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18	4:50:53 p.m.	0	4,33	4,33	0	10	10	BULGARICA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Nisporeni	16.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	4:52:31 p.m.	0	2,18	2,18	178	23	201	VARZARESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	16.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	7/SECL5-S291NS	4:55:00 p.m.	0	2740,00	2740,00	0	1	1	SELISTE	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	16.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18	4:55:43 p.m.	0	5,83	5,83	305	42	347	IARGARA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Vulcanesti	16.07.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	18	5:03:33 p.m.	0	0,17	0,17	73	15	88	CISMICHOI,VULCANI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	16.07.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	5	5:07:23 p.m.	0	67,02	67,02	993	59	1052	ROMANOVCA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Anenii Noi	16.07.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	5:08:43 p.m.	0	0,17	0,17	2044	108	2152	HIRBOVAT	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	16.07.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	5:09:53 p.m.	0	2,17	2,17	0	4	4	HIRBOVAT	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	16.07.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	5:17:53 p.m.	0	3,50	3,50	0	4	4	HIRBOVAT	OST	AC	Izolator
Nisporeni	16.07.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	9	5:18:47 p.m.	0	48,63	48,63	748	41	789	ZBEROAI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Anenii Noi	16.07.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	7	5:22:03 p.m.	0	18,35	18,35	0	4	4	HIRBOVAT	OST	AC	Izolator
Taraclia	16.07.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	16	5:28:14 p.m.	0	0,33	0,33	711	45	756	CARBALIA	OST	IST	Cazut copac pe LEA
Taraclia	16.07.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	5:29:14 p.m.	0	20,50	20,50	711	45	756	CARBALIA	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Anenii Noi	16.07.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	5:40:34 p.m.	0	29,00	29,00	0	4	4	HIRBOVAT	OST	AC	Izolator
Taraclia	16.07.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	5:49:54 p.m.	0	39,72	39,72	711	45	756	DIMITROVCA	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Stefan-Voda	16.07.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	5:56:55 p.m.	0	0,32	0,32	1764	110	1874	POPOVCA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	16.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	4	6:02:02 p.m.	0	0,52	0,52	522	53	575	REZENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	16.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	6:02:02 p.m.	0	0,52	0,52	853	29	882	REZENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	16.07.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18	6:08:44 p.m.	0	0,83	0,83	305	42	347	BULGARICA	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Anenii Noi	16.07.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	6:09:34 p.m.	0	0,67	0,67	2044	108	2152	HIRBOVAT	OST	IST	Izolator
Anenii Noi	16.07.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	6:09:54 p.m.	0	27,68	27,68	0	1	1	HIRBOVAT	OST	AC	Izolator
Anenii Noi	16.07.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	6:09:54 p.m.	0	125,72	125,72	0	3	3	HIRBOVAT	OST	AC	Izolator
Straseni	16.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-REC001ST	6:16:40 p.m.	0	0,33	0,33	1410	60	1470	SCORENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	16.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	6:16:40 p.m.	0	0,52	0,52	179	53	232	VATRA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	16.07.2025	PDC119 UCRAINA 35/10	1	6:18:06 p.m.	0	0,50	0,50	292	27	319	TOCUZ	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	16.07.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18	6:30:05 p.m.	25	1,00	26,00	1276	71	1347	ZIMBRENI	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	16.07.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	6:34:05 p.m.	0	3,50	3,50	0	2	2	HIRBOVAT	OST	AC	Izolator
Criuleni	16.07.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	7	6:41:14 p.m.	0	0,20	0,20	0	2	2	DUBASARII VECHI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	16.07.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	6:57:41 p.m.	0	53,88	53,88	1028	79	1107	DELACAU	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	16.07.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	6	7:17:02 p.m.	0	0,02	0,02	0	6	6	BALABANESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	16.07.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	6	7:18:59 p.m.	0	0,72	0,72	0	6	6	DUBASARII VECHI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	16.07.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	5	7:27:56 p.m.	0	1,33	1,33	402	31	433	BASCALIA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Nisporeni	16.07.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	7:39:06 p.m.	0	29,17	29,17	174	19	193	VALEA TRESTIENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	16.07.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4/SECS-PT225HN-T01	7:42:00 p.m.	0	63,00	63,00	229	10	239	SOFIA	C	AC	Izolator
Stefan-Voda	16.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	7:55:18 p.m.	0	1,52	1,52	1322	90	1412	CIOBURCIU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	16.07.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	8:28:37 p.m.	0	1,67	1,67	0	2	2	HIRBOVAT	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	16.07.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	8:28:37 p.m.	0	1,83	1,83	0	4	4	HIRBOVAT	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	16.07.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4/INTLS-ITC013HN	8:47:47 p.m.	0	1,50	1,50	703	48	751	CARPINENI	OST	IST	Signuranta fuzibila
Comrat	16.07.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	10	9:38:28 p.m.	0	217,73	217,73	0	2	2	BASCALIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	16.07.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	11:06:50 p.m.	0	1,00	1,00	1487	99	1586	PASCANI	OST	IST	Signuranta fuzibila
Anenii Noi	16.07.2025	PDC168 SERPENI 110/10	5	11:21:50 p.m.	0	0,17	0,17	839	64	903	TELITA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	16.07.2025	PDC168 SERPENI 110/10	5	11:22:20 p.m.	0	0,83	0,83	1028	80	1108	SERPENI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ialoveni	16.07.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	16	11:52:51 p.m.	0	1,33	1,33	1698	120	1818	ZIMBRENI	OST	IST	Signuranta fuzibila
Hincesti	17.07.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4/INTLS-REC002HN	12:00:09 a.m.	0	1,10	1,10	1754	97	1851	SIPOTENI	OST	IST	Signuranta fuzibila
Anenii Noi	17.07.2025	PDC167 CALFA 110/10	26	12:25:11 a.m.	0	2,17	2,17	0	6	6	GURA BICULUI	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	17.07.2025	PDC167 CALFA 110/10	5	12:25:11 a.m.	0	0,17	0,17	577	42	619	TODIRESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	17.07.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	12:49:40 a.m.	0	1,77	1,77	47	28	75	GHIDIGHICI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	17.07.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	6	5:42:41 a.m.	0	0,02	0,02	0	6	6	BALABANESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	17.07.2025	PDC172 CIOCILTENI 110/10	10	6:51:08 a.m.	0	0,17	0,17	460	57	517	CIOCILTENI	OST		

Filiile rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	17.07.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	7	2:17:47 p.m.	0	32,68	32,68	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	17.07.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	7	2:17:47 p.m.	0	32,93	32,93	0	4	4	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	17.07.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	7	2:17:47 p.m.	0	33,03	33,03	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Escavari
Comrat	17.07.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	11	2:48:07 p.m.	0	1,67	1,67	738	47	785	BASCALIA	OST	IST	Statii electrice
Comrat	17.07.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	9	3:55:38 p.m.	0	2,83	2,83	1000	73	1073	CONGAZ	OST	IST	Soc
Comrat	17.07.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	9	3:55:38 p.m.	0	39,68	39,68	40	5	45	CONGAZ	OST	AT	Soc
Orhei	17.07.2025	PDC175 PERESECCINA 110/10	21	3:56:38 p.m.	0	2,00	2,00	214	18	232	PERESECCINA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	17.07.2025	PDC175 PERESECCINA 110/10	21	3:56:38 p.m.	0	171,22	171,22	0	17	17	MICLESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	17.07.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	9	4:33:39 p.m.	0	1,67	1,67	1000	73	1073	CHIOSELIA MARE	OST	IST	Soc
Orhei	17.07.2025	PDC175 PERESECCINA 110/10	21	6:46:21 p.m.	0	1,50	1,50	214	18	232	PERESECCINA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	17.07.2025	PDC235 IBI 110/10	16	7:00:42 p.m.	0	1,67	1,67	0	2	2	COMRAT	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	17.07.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5/SEC5-SX7936	7:21:00 p.m.	0	1,00	1,00	0	1	1	CHISINAU	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	17.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	6	7:42:14 p.m.	0	0,52	0,52	238	16	254	STRASENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	17.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6/SEC5-PT6115V-T001	9:02:00 p.m.	0	33,00	33,00	0	2	2	TALMAZA	C	AC	Signuranta fuzibila
Comrat	17.07.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	5/SEC5-PT178CI-T001	9:12:00 p.m.	0	13,00	13,00	125	4	129	BASCALIA	C	AC	Signuranta fuzibila
Nisporeni	17.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	10:02:55 p.m.	0	1,00	1,00	1450	106	1556	CATELENI	OST	IST	Necunoscut
Nisporeni	17.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	10:02:55 p.m.	0	1,33	1,33	3048	312	3360	NISPORENI	OST	IST	Necunoscut
Vulcanesti	17.07.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	10:48:55 p.m.	0	0,52	0,52	0	6	6	CHISLITA PRUT	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	17.07.2025	PDC146 CALARASI 110/10	16/INTLS-REC004CL-0	10:52:32 p.m.	0	1,18	1,18	1592	91	1683	NOVACI	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	18.07.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	63	12:43:04 a.m.	0	17,13	17,13	645	136	781	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.07.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	63	12:43:04 a.m.	0	27,93	27,93	106	39	145	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.07.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	63	12:43:04 a.m.	0	50,93	50,93	238	87	325	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.07.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	93	12:43:06 a.m.	0	62,90	62,90	18	4	22	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.07.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	93	12:43:06 a.m.	0	77,90	77,90	266	36	302	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.07.2025	PDS3	15	12:43:07 a.m.	0	104,88	104,88	146	74	220	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.07.2025	PDS3	15	12:43:07 a.m.	0	112,80	112,80	0	4	4	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	1:17:58 a.m.	0	0,50	0,50	1363	76	1439	TALMAZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	1:17:58 a.m.	0	0,50	0,50	1771	110	1881	TALMAZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	1:21:52 a.m.	0	0,52	0,52	1363	76	1439	TALMAZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	1:21:52 a.m.	0	0,52	0,52	1771	110	1881	CIOBURCIU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4/INTLS-REC002SV	1:32:20 a.m.	0	0,33	0,33	1091	87	1178	PURCARI	OST	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	1:32:39 a.m.	0	2,50	2,50	1481	103	1584	CROCMAZ	OST	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4/INTLS-REC002SV	1:32:40 a.m.	0	1,08	1,08	1091	87	1178	VIISOARA	OST	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4/INTLS-REC002SV	1:33:56 a.m.	0	5,83	5,83	1091	87	1178	PURCARI	OST	AC	Necunoscut
Orhei	18.07.2025	PDC175 SLOBOZIA 110/10	11/INTLS-REC004OR	1:37:28 a.m.	0	0,33	0,33	3105	199	3304	VATICI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4/INTLS-ITC014SV	1:45:59 a.m.	0	0,50	0,50	1565	128	1693	VIISOARA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4/INTLS-ITC014SV	1:46:49 a.m.	0	0,67	0,67	833	56	889	PURCARI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4/INTLS-ITC014SV	1:47:49 a.m.	0	0,50	0,50	1444	63	907	OLANESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4/INTLS-ITC014SV	1:48:49 a.m.	0	6,17	6,17	1066	87	1153	OLANESTI	OST	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracia	18.07.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2	1:55:06 a.m.	0	0,50	0,50	623	55	678	ALBOTA DE SUS	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Taracia	18.07.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	1	1:55:09 a.m.	0	0,50	0,50	647	75	722	BORCEAG	T	IST	Bare colectoare
Taracia	18.07.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	9	1:56:02 a.m.	0	0,30	0,30	423	35	458	ALEXEVCA	T	IST	Bare colectoare
Taracia	18.07.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	9	1:56:43 a.m.	0	6,18	6,18	423	35	458	CORTENUL NOU	T	AC	Bare colectoare
Anenii Noi	18.07.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	2:00:39 a.m.	0	2,35	2,35	0	1	1	SERPENI	OST	IST	Necunoscut
Anenii Noi	18.07.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	2:00:39 a.m.	0	2,58	2,58	593	55	648	DELACAU	OST	IST	Necunoscut
Taracia	18.07.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	9	2:03:39 a.m.	0	0,50	0,50	423	35	458	SVETLOE	T	IST	Bare colectoare
Anenii Noi	18.07.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	2:03:50 a.m.	0	21,52	21,52	593	55	648	PUHACENI	OST	AC	Necunoscut
Taracia	18.07.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	9	2:04:25 a.m.	0	5,57	5,57	423	35	458	CORTENUL NOU	T	AC	Bare colectoare
Taracia	18.07.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	9	2:10:27 a.m.	0	11,53	11,53	423	35	458	CORTENUL NOU	T	AC	Bare colectoare
Straseni	18.07.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	16	2:10:30 a.m.	0	1,67	1,67	328	25	353	VARZARESTI NOI	OST	IST	Necunoscut
Nisporeni	18.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTLS-REC002NS	2:12:27 a.m.	0	0,33	0,33	904	76	980	CRISTESTI	OST	IST	Necunoscut
Nisporeni	18.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16/INTLS-REC002NS	2:12:49 a.m.	0	1,98	1,98	904	76	980	CRESTI	OST	IST	Necunoscut
Nisporeni	18.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	2:13:00 a.m.	0	1,50	1,50	3048	312	3360	VARZARESTI	C	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	2:13:52 a.m.	0	0,50	0,50	1363	76	1439	TALMAZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	2:13:52 a.m.	0	0,50	0,50	1771	110	1881	RASCAIETI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	18.07.2025	PDC224 ETUIA1 110/35/10	6/SEC5-PT338VL-T014	2:15:00 a.m.	0	11,00	11,00	114	4	118	ALEXANDRU IOAN CL	C	AC	Conturare la PT
Comrat	18.07.2025	PDC234 SADIIC 110/10	1	2:18:30 a.m.	0	75,50	75,50	1	2	3	SADIIC	OST	AC	Signuranta fuzibila
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	3:17:33 a.m.	0	0,50	0,50	1363	76	1439	TALMAZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	3:17:33 a.m.	0	0,50	0,50	1771	110	1881	TALMAZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	3:30:25 a.m.	0	0,52	0,52	1771	110	1881	RASCAIETI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	3:41:47 a.m.	0	0,50	0,50	1363	76	1439	TALMAZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	3:41:47 a.m.	0	0,50	0,50	1771	110	1881	CIOBURCIU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	18.07.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	3:42:45 a.m.	0	0,33	0,33	593	55	648	DELACAU PUHACENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	18.07.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	1	3:42:51 a.m.	0	0,17	0,17	590	51	641	CHIRIET-LUNGA	OST	IST	Soc
Ceadir-Lunga	18.07.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	1	3:43:21 a.m.	0	0,17	0,17	1004	113	1117	TVARDITA	OST	IST	Soc
Ceadir-Lunga	18.07.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	1	3:43:41 a.m.	0	0,33	0,33	26	22	48	CHIRIET-LUNGA	OST	IST	Soc
Ceadir-Lunga	18.07.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	1	3:44:11 a.m.	0	1,33	1,33	755	36	791	TVARDITA	OST	IST	Soc
Anenii Noi	18.07.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	3:46:19 a.m.	3	0,73	3,73	593	55	648	PUHACENI	OST	IST	Necunoscut
Ceadir-Lunga	18.07.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	1	3:46:31 a.m.	0	11,02	11,02	755	36	791	TVARDITA	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	3:47:04 a.m.	0	0,50	0,50	1771	110	1881	RASCAIETI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16	3:52:42 a.m.	0	1,17	1,17	1066	87	1153	OLANESTI	OST	IST	Signuranta fuzibila
Leova	18.07.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	17	3:53:12 a.m.	0	2,00	2,00	3</						

Filiile rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Causeni	18.07.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3/INTLS-REC001CS	6:24:11 a.m.	0	0,33	0,33	330	27	357	CIUFLESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	18.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	6:24:24 a.m.	0	3,33	3,33	1558	124	1682	HELESTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	18.07.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	6:35:49 a.m.	0	29,98	29,98	1028	79	1107	DELACAU	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4/INTLS-REC002SV	6:52:01 a.m.	0	1,98	1,98	1244	96	1340	PURCARAI	OST	IST	Necunoscuta
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16	6:52:25 a.m.	0	1,50	1,50	1066	88	1154	OLANESTI	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	18.07.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	7:05:50 a.m.	0	2,45	2,45	613	38	651	DELACAU	OST	IST	Soc
Anenii Noi	18.07.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	7:05:50 a.m.	0	33,18	33,18	306	25	331	PUHACENI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	18.07.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	7:05:50 a.m.	0	106,58	106,58	109	16	125	PUHACENI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	18.07.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	7:08:34 a.m.	0	18,02	18,02	613	38	651	DELACAU	OST	AT	Soc
Causeni	18.07.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3/INTLS-REC001CS	7:09:37 a.m.	0	0,35	0,35	330	27	357	CIUFLESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	18.07.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7	7:13:47 a.m.	0	0,52	0,52	1208	77	1285	SLOBOZIA MARE	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	18.07.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	19	7:14:25 a.m.	0	0,17	0,17	758	50	808	STETCANI	OST	IST	Necunoscuta
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	7:15:05 a.m.	0	2,00	2,00	1481	104	1585	TUDORA	OST	IST	Necunoscuta
Leova	18.07.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	5	7:19:45 a.m.	0	0,17	0,17	994	59	1053	ROMANOVCA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	18.07.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	15	7:27:05 a.m.	0	0,97	0,97	1655	113	1768	PORUMBESTI	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	18.07.2025	PD11	16	7:28:39 a.m.	0	7,12	7,12	0	4	4	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Cantemir	18.07.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	15	7:28:42 a.m.	0	5,92	5,92	1655	113	1768	HANASENI	T	AC	Necunoscuta
Chisinau	18.07.2025	PD11	16	7:35:46 a.m.	0	4,62	4,62	0	4	4	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Orhei	18.07.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	6	7:49:06 a.m.	0	2,00	2,00	1340	114	1454	ORHEI	OST	IST	Necunoscuta
Calarasi	18.07.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	16/INTLS-REC002CL-01	7:50:25 a.m.	0	1,50	1,50	1576	90	1666	ONISCANI	T	IST	Necunoscuta
Orhei	18.07.2025	PDC176 UZMAS 110/10	5	8:13:36 a.m.	0	1,00	1,00	505	39	544	BOLOCANI	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	18.07.2025	PDC176 UZMAS 110/10	5	8:14:46 a.m.	0	25,68	25,68	42	11	53	BOLOHAN	OST	AC	Necunoscuta
Orhei	18.07.2025	PDC176 UZMAS 110/10	5	8:14:46 a.m.	0	41,18	41,18	462	24	486	BOLOHAN	OST	AC	Necunoscuta
Orhei	18.07.2025	PDC176 UZMAS 110/10	5	8:14:46 a.m.	0	43,23	43,23	1	4	5	BOLOCANI	OST	AC	Necunoscuta
Calarasi	18.07.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	8:38:23 a.m.	0	0,50	0,50	2807	176	2983	BULARDA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	18.07.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	8:39:16 a.m.	0	0,60	0,60	1576	90	1666	DERENEU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	18.07.2025	PDC176 UZMAS 110/10	5	8:42:37 a.m.	0	13,33	13,33	42	11	53	ORHEI	OST	AC	Necunoscuta
Anenii Noi	18.07.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	8:51:49 a.m.	0	0,60	0,60	613	38	651	DELACAU	OST	IST	Soc
Telenesti	18.07.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	13	8:55:52 a.m.	0	4,25	4,25	186	17	203	MIHALASA NOUA	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	18.07.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	13	8:55:52 a.m.	0	71,15	71,15	191	28	219	TELENESTI	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	18.07.2025	PDC176 UZMAS 110/10	5	8:57:07 a.m.	0	0,67	0,67	504	35	539	BOLOHAN	OST	IST	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	18.07.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	1	9:16:27 a.m.	0	1,50	1,50	755	40	795	TVARDITA	OST	IST	Soc
Causeni	18.07.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	9:16:47 a.m.	0	0,10	0,10	0	2	2	CAINARI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	18.07.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	1	9:18:07 a.m.	0	1,85	1,85	755	40	795	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Soc
Ceadir-Lunga	18.07.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	20	9:33:28 a.m.	0	1,33	1,33	2334	218	2552	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Leova	18.07.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	17	9:59:58 a.m.	0	1,17	1,17	3	16	19	LEOVA	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	18.07.2025	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	14	10:01:52 a.m.	0	49,13	49,13	876	64	940	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	18.07.2025	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	14	10:01:52 a.m.	0	58,27	58,27	0	5	5	CHISINAU	T	AT	Escavari
Telenesti	18.07.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	13	10:02:52 a.m.	0	4,15	4,15	186	17	203	MIHALASA NOUA	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ceadir-Lunga	18.07.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	1	10:10:28 a.m.	0	2,52	2,52	755	40	795	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Soc
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	10:11:53 a.m.	0	1,00	1,00	532	38	570	TALMAZA	T	AC	Conductoare/Bucle
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	10:11:53 a.m.	0	100,12	100,12	790	52	842	TALMAZA	T	AC	Conductoare/Bucle
Criuleni	18.07.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	6/SECL5-S97CR	10:25:00 a.m.	0	373,00	373,00	0	5	5	CORJOVA	T	AC	Izolator
Cantemir	18.07.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	10:25:40 a.m.	0	0,57	0,57	1655	113	1768	HANASENI,PLESENI	T	IST	Siguranta fuzibila
Causeni	18.07.2025	PDC125 CAUSENI 110/35/10	15/INTLS-ITC32CS	11:25:05 a.m.	0	0,12	0,12	2860	159	3019	HAGIMUS	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	18.07.2025	PD11	16	11:28:46 a.m.	0	0,65	0,65	0	4	4	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Stefan-Voda	18.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	11:51:06 a.m.	0	1,02	1,02	532	38	570	TALMAZA	T	IST	Conductoare/Bucle
Taracila	18.07.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	5	12:29:51 p.m.	0	0,83	0,83	412	47	459	BALABANI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Leova	18.07.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	5	12:51:41 p.m.	0	0,83	0,83	994	59	1053	FILIPENI,ROMANOVCA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Nisporeni	18.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	1:05:42 p.m.	0	3,00	3,00	1	25	26	NISPORENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	18.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	2:58:54 p.m.	0	1,50	1,50	1020	101	1121	BURSUC	OST	IST	Siguranta fuzibila
Hincesti	18.07.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	3:45:12 p.m.	0	0,63	0,63	918	75	993	LEUSENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	18.07.2025	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	13	5:00:01 p.m.	0	0,50	0,50	179	12	191	MAXIMOVCA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	18.07.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	10	5:36:43 p.m.	0	28,40	28,40	2824	324	3148	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.07.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	10	5:36:43 p.m.	0	39,28	39,28	548	57	605	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.07.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	26	5:37:28 p.m.	0	52,37	52,37	673	65	738	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.07.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	26	5:37:28 p.m.	0	65,53	65,53	529	63	592	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Nisporeni	18.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	5:41:57 p.m.	0	0,50	0,50	3403	188	3591	VARZARESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Nisporeni	18.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	5:42:37 p.m.	0	3,67	3,67	1908	110	2018	SENDRENI	OST	AC	Descarcator
Nisporeni	18.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	5:46:27 p.m.	0	6,00	6,00	1781	98	1879	VARZARESTI	OST	AC	Descarcator
Nisporeni	18.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	5:46:27 p.m.	0	15,17	15,17	127	11	138	SENDRENI	OST	AC	Descarcator
Nisporeni	18.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	5:46:27 p.m.	0	18,83	18,83	0	1	1	VARZARESTI	OST	AC	Descarcator
Nisporeni	18.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	5:54:47 p.m.	0	6,83	6,83	1781	98	1879	NISPORENI	OST	AC	Descarcator
Nisporeni	18.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	6:03:57 p.m.	0	1,33	1,33	1908	109	2017	VARZARESTI	OST	IST	Descarcator
Nisporeni	18.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	6:05:27 p.m.	0	2,50	2,50	1908	109	2017	VARZARESTI	OST	IST	Descarcator
Nisporeni	18.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	6:05:27 p.m.	0	66,02	66,02	0	1	1	VARZARESTI	OST	AC	Descarcator
Anenii Noi	18.07.2025	PDC132 MAXIMOVCA 35/10	13	6:46:38 p.m.	0	48,70	48,70	179	12	191	MAXIMOVCA	T	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	18.07.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16	6:50:18 p.m.	0	0,83	0,83	1080	88	1168	LAPUSNA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	18.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	7:10:38 p.m.	0	0,83	0,83	1908	109	2017	SENDRENI	OST	IST	Descarcator
Hincesti	19.07.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	2:50:57 a.m.	0	4,00	4,00	1415	99	1514	FIRLADENI	OST	AC	Linie in cablu
Hincesti	19.07.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	3:12:07 a.m.	0	2,67	2,67	1415	99	1514	BUTENI	OST	IST	Linie in cablu
Hincesti	19.07.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	3:15:07 a.m.	0	2,12	2,12	284	26	310	FIRLADENI	OST	IST	Linie in cablu
Hincesti	19.07.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	3:15:										

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	21.07.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	6:22:44 a.m.	0	0,17	0,17	2895	147	3042	CIUCIULENI	OST	IST	Necunoscut
Orhei	21.07.2025	PDC176 UZMAS 110/10	29	7:23:45 a.m.	2	0,17	2,17	220	18	238	BEREZLOGI	OST	IST	Necunoscut
Orhei	21.07.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	23/INTLS-REC002OR	7:41:18 a.m.	0	0,33	0,33	1034	86	1120	ORHEI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	21.07.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	25	7:41:25 a.m.	4	0,33	4,33	0	4	4	SLOBOZIA-DOAMNEI	OST	IST	Necunoscut
Vulcanesti	21.07.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	20	8:47:16 a.m.	0	66,53	66,53	698	43	741	VULCANESTI	OST	AC	Separator
Vulcanesti	21.07.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	20	8:47:16 a.m.	0	358,73	358,73	109	8	117	VULCANESTI	OST	AC	Separator
Stefan-Voda	21.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	9:36:50 a.m.	0	0,58	0,58	1322	90	1412	CIOBURCIU	T	IST	Necunoscut
Chisinau	21.07.2025	PDC6 TRACTOARE 110/6	17	11:03:31 a.m.	0	33,58	33,58	614	162	776	CHISINAU	T	AT	Escavari
Vulcanesti	21.07.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	20	1:16:51 p.m.	0	88,17	88,17	698	43	741	VULCANESTI	OST	AC	Separator
Vulcanesti	21.07.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	10	1:31:02 p.m.	0	1,17	1,17	191	24	215	BOBEICA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Hincesti	21.07.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4/SECS-PT553HN-T01	1:35:00 p.m.	0	7,00	7,00	43	11	54	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	21.07.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/SECS-PT66HN-T01-C	2:15:00 p.m.	0	1,00	1,00	60	3	63	PASCANI	C	IST	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	21.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	2:36:45 p.m.	0	0,50	0,50	1363	79	1442	TALMAZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	21.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	3:56:18 p.m.	0	49,42	49,42	532	38	570	TALMAZA	T	AC	Conductoare/Bucle
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	19/INTLS-ITC001CL	4:06:15 p.m.	0	1,17	1,17	962	47	1009	NISCANI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	21.07.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	20/SECS-PT124VL-T00	4:35:00 p.m.	0	338,00	338,00	109	8	117	VULCANESTI	C	AC	Transformator de putere
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	19/INTLS-ITC001CL	7:25:38 p.m.	0	2,00	2,00	962	47	1009	NISCANI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	21.07.2025	PD92	7/INTLS-REC001	7:28:46 p.m.	0	0,12	0,12	946	74	1020	DOBROGEA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	21.07.2025	PD92	7/INTLS-REC001	7:28:53 p.m.	0	0,22	0,22	346	18	364	CHISINAU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	8:04:13 p.m.	0	4,18	4,18	1592	93	1685	PIRIOLTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	8:05:39 p.m.	0	1,33	1,33	1434	79	1513	NOVACI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	8:08:24 p.m.	0	25,88	25,88	443	21	464	NOVACI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	8:08:24 p.m.	0	42,40	42,40	398	26	424	PIRIOLTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	8:08:24 p.m.	0	54,32	54,32	715	46	797	PIRIOLTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	8:34:41 p.m.	0	16,12	16,12	443	21	464	NOVACI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	8:50:49 p.m.	0	11,90	11,90	0	1	1	PIRIOLTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	8:50:49 p.m.	0	23,05	23,05	716	37	753	NOVACI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	8:50:49 p.m.	0	199,43	199,43	125	4	129	HORODISTE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	8:50:49 p.m.	0	213,40	213,40	0	1	1	HORODISTE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	8:50:49 p.m.	0	226,18	226,18	0	1	1	HORODISTE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	8:50:49 p.m.	0	230,48	230,48	0	1	1	HORODISTE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	8:50:49 p.m.	0	234,62	234,62	0	1	1	HORODISTE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	8:50:49 p.m.	0	239,18	239,18	0	1	1	PIRIOLTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	21.07.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	20	9:01:50 p.m.	0	49,18	49,18	698	43	741	VULCANESTI	OST	AC	Separator
Comrat	21.07.2025	PDC235 JBI 110/10	25	10:27:11 p.m.	0	0,17	0,17	535	60	595	CONGAZCIC	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	10:35:02 p.m.	0	0,87	0,87	716	37	753	NOVACI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	10:35:54 p.m.	0	0,65	0,65	716	37	753	HORODISTE	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	11:03:14 p.m.	0	0,73	0,73	716	37	753	NOVACI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	11:03:58 p.m.	0	0,72	0,72	716	37	753	NOVACI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	12:01:58 a.m.	0	0,67	0,67	716	37	753	NOVACI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	12:09:30 a.m.	0	0,75	0,75	716	37	753	NOVACI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	12:23:32 a.m.	0	0,68	0,68	841	41	882	NOVACI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	12:32:23 a.m.	0	3,95	3,95	841	42	883	NOVACI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	12:40:45 a.m.	0	0,55	0,55	841	43	884	NOVACI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	12:44:48 a.m.	0	0,63	0,63	841	44	885	NOVACI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	12:48:20 a.m.	0	0,72	0,72	841	45	886	HORODISTE	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	21.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	12:49:03 a.m.	0	0,73	0,73	841	45	886	HORODISTE	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	22.07.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	3	1:16:45 a.m.	0	0,50	0,50	851	63	914	HUZUN	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	22.07.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	1:16:45 a.m.	0	0,50	0,50	2667	146	2813	MICLEUSENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	22.07.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18	1:20:35 a.m.	0	2,83	2,83	1276	71	1347	ZIMBRENI	OST	IST	Necunoscut
Straseni	22.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	2:53:18 a.m.	0	0,52	0,52	178	53	231	VATRA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	22.07.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	3:05:16 a.m.	0	0,50	0,50	2667	146	2813	MICLEUSENI, LOZOVA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	22.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	9:12:33 a.m.	0	94,70	94,70	396	41	437	PARCANI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	22.07.2025	PDC102 HERES 35/10	18	9:42:04 a.m.	0	30,90	30,90	0	2	2	IALOVENI	T	AC	Transformator de putere
Chisinau	22.07.2025	PDC102 HERES 35/10	18	9:42:04 a.m.	0	316,93	316,93	0	3	3	IALOVENI	T	AC	Transformator de putere
CAHUL	22.07.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	10:39:43 a.m.	0	0,77	0,77	2798	361	3159	CAHUL	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
CAHUL	22.07.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	10:40:38 a.m.	0	18,93	18,93	1394	140	1534	CAHUL	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
CAHUL	22.07.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	10:40:38 a.m.	0	40,13	40,13	397	31	428	CAHUL	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
CAHUL	22.07.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	10:40:38 a.m.	0	60,37	60,37	357	61	418	CAHUL	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
CAHUL	22.07.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	10:40:38 a.m.	0	71,37	71,37	186	41	227	CAHUL	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
CAHUL	22.07.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	10:40:38 a.m.	0	92,37	92,37	464	88	552	CAHUL	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
CAHUL	22.07.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	11:19:46 a.m.	0	1,00	1,00	2380	198	2578	CAHUL	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
CAHUL	22.07.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5	12:36:04 p.m.	0	1,03	1,03	1937	242	2179	CAHUL	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	22.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16	4:23:51 p.m.	0	1,50	1,50	1067	88	1155	PALANCA	OST	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	22.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16	4:26:39 p.m.	0	0,28	0,28	1067	79	1146	PALANCA	OST	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	22.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16	4:27:15 p.m.	0	40,47	40,47	1067	79	1146	TUDORA	OST	AC	Necunoscut
CAHUL	22.07.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	5/SECS-PT502CH-T001	4:29:00 p.m.	0	90,00	90,00	0	1	1	CAHUL	C	AC	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	22.07.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	6/SECS-PT803CI-T001	5:23:00 p.m.	0	89,00	89,00	252	6	258	BASARABEASCA	C	AT	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	22.07.2025	PDC231 COIBAS35 35/10	5	5:43:44 p.m.	0	0,52	0,52	2105	114	2219	PASCANI	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Vulcanesti	22.07.2025	PDC231 COIBAS35 35/10	5	5:44:18 p.m.	0	0,50	0,50	2105	114	2219	VADUL LUI ISAC	T		

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Orhei	24.07.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	18	10:04:37 a.m.	0	20,85	20,85	1342	114	1456	MOLOVATA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	24.07.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	13	1:46:31 p.m.	0	35,85	35,85	279	29	308	VATRA	OST	AT	Escavari
Chisinau	24.07.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	13	1:46:31 p.m.	0	41,48	41,48	394	42	436	VATRA	OST	AT	Escavari
Chisinau	24.07.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	13	1:46:31 p.m.	0	59,48	59,48	45	11	56	VATRA	OST	AT	Escavari
Chisinau	24.07.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	13	1:46:31 p.m.	0	87,48	87,48	143	7	150	VATRA	OST	AT	Escavari
Chisinau	24.07.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	13	1:46:31 p.m.	0	92,48	92,48	0	1	1	VATRA	OST	AT	Escavari
Chisinau	24.07.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	13	1:46:31 p.m.	0	834,48	834,48	0	10	10	VATRA	OST	AT	Escavari
Chisinau	24.07.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	13	2:46:00 p.m.	0	78,00	78,00	394	42	436	VATRA	C	AT	Escavari
Calarasi	24.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	10	4:30:44 p.m.	5	0,35	5,35	2208	111	2319	ONISCANI	OST	IST	Necunoscuta
Calarasi	24.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7/INTLS-ITC015CL	4:54:01 p.m.	0	33,22	33,22	657	36	693	VALCINET	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Anenii Noi	24.07.2025	PDC131 FLORENI 35/10	13	6:47:11 p.m.	0	0,07	0,07	694	42	736	FLORENI	T	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	24.07.2025	PDC131 FLORENI 35/10	13	6:47:22 p.m.	0	0,08	0,08	0	3	3	FLORENI	T	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	24.07.2025	PDC131 FLORENI 35/10	18/INTLS-ITC6205	7:32:35 p.m.	0	0,50	0,50	768	34	802	DELACAU	T	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	25.07.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	16	2:16:15 a.m.	0	1,50	1,50	0	9	9	STRASENI	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	25.07.2025	PDC235 IBI 110/10	16	7:30:31 a.m.	0	1,00	1,00	0	3	3	COMRAT	OST	IST	Necunoscuta
Nisporeni	25.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	8:37:42 a.m.	0	1,00	1,00	3404	188	3592	CIUTESTI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Nisporeni	25.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	8:48:42 a.m.	0	1,00	1,00	3404	188	3592	SOLTANESTI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Nisporeni	25.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	8:59:43 a.m.	0	1,00	1,00	3404	188	3592	VALEA NIRNOVEI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	25.07.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	16	9:07:23 a.m.	0	460,80	460,80	0	9	9	STRASENI	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Chisinau	25.07.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49	12:46:58 p.m.	0	33,87	33,87	251	32	283	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	25.07.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49	12:46:58 p.m.	0	48,03	48,03	576	31	607	SINGERA	T	AT	Escavari
Chisinau	25.07.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49	12:46:58 p.m.	0	49,07	49,07	1721	59	1780	REVACA	T	AT	Escavari
Causeni	25.07.2025	PDC118 ZAIM 35/10	3	1:48:10 p.m.	0	0,13	0,13	1137	60	1197	ZAIM	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Causeni	25.07.2025	PDC118 ZAIM 35/10	3	1:49:35 p.m.	0	0,55	0,55	1137	60	1197	OPACI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	25.07.2025	PDC150 STRASENI 35/10	1	2:12:26 p.m.	0	124,85	124,85	0	5	5	STRASENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Causeni	25.07.2025	PDC118 ZAIM 35/10	3	2:20:11 p.m.	0	43,62	43,62	1137	60	1197	OPACI	T	AC	Conductoare/Bucle
Causeni	25.07.2025	PDC117 SAITI 35/10	5	3:23:19 p.m.	0	0,50	0,50	971	70	1041	TOCLUZ	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	3:52:57 p.m.	0	0,87	0,87	1528	108	1636	BOSCANA	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	4:05:42 p.m.	0	1,28	1,28	1403	104	1507	BOSCANA	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Chisinau	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	19	4:05:42 p.m.	0	0,80	0,80	749	133	882	VADULENI	T	AT	Linie in cablu
Chisinau	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	19	4:06:51 p.m.	0	110,32	110,32	749	133	882	BUDESTI	T	AC	Linie in cablu
Criuleni	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	4:07:56 p.m.	0	154,07	154,07	1403	103	1506	GOIANUL NOU	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	4:07:56 p.m.	0	392,42	392,42	0	1	1	CHETROASA	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Chisinau	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	19	5:57:27 p.m.	0	0,93	0,93	300	29	329	BUDERSTI	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	19	5:57:27 p.m.	0	7,55	7,55	270	13	283	VADUL LUI VODA	T	AT	Linie in cablu
Chisinau	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	19	5:57:27 p.m.	0	31,55	31,55	178	16	194	VADUL LUI VODA	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	19	5:57:27 p.m.	0	59,55	59,55	0	56	56	VADUL LUI VODA	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	19	5:57:27 p.m.	0	93,55	93,55	1	19	20	VADUL LUI VODA	T	AC	Linie in cablu
Criuleni	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	6:16:16 p.m.	0	0,68	0,68	699	50	749	CHETROASA	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	6:16:58 p.m.	0	1,02	1,02	699	50	749	DOLINNOE	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	25.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	6:28:03 p.m.	0	0,83	0,83	546	48	594	PODUL LUNG	OST	IST	Soc
Calarasi	25.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	6:29:03 p.m.	0	22,85	22,85	546	48	594	TOCHILE	OST	AT	Soc
Criuleni	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	6:41:22 p.m.	0	0,42	0,42	699	50	749	HRUSOVA	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	6:42:00 p.m.	0	276,00	276,00	649	56	705	BOSCANA	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	25.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	6:52:04 p.m.	0	13,50	13,50	326	21	347	SIPOTENI	OST	AT	Soc
Calarasi	25.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	6:52:04 p.m.	0	22,00	22,00	81	9	90	SIPOTENI	OST	AT	Soc
Calarasi	25.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	6:52:04 p.m.	0	35,00	35,00	23	13	36	CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	25.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	6:52:04 p.m.	0	45,17	45,17	116	5	121	SIPOTENI	OST	AT	Soc
Criuleni	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	6:52:44 p.m.	0	9,80	9,80	566	42	608	ONITCANI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	6:52:44 p.m.	0	227,85	227,85	962	66	1028	BOSCANA	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	7:01:29 p.m.	0	1,05	1,05	115	20	135	BOSCANA	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	25.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	7:06:24 p.m.	0	7,67	7,67	326	21	347	TOCHILE	OST	AT	Soc
Calarasi	25.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	7:14:44 p.m.	0	12,33	12,33	407	30	437	TOCHILE	OST	AT	Soc
Calarasi	25.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	7:27:14 p.m.	0	10,00	10,00	430	40	470	CALARASI	OST	AT	Soc
Calarasi	25.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	7:27:14 p.m.	0	65,52	65,52	0	3	3	PODUL LUNG	OST	AT	Soc
Calarasi	25.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	9	7:37:24 p.m.	0	55,35	55,35	546	45	591	CALARASI	OST	AT	Soc
Criuleni	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	11:02:00 p.m.	0	4,33	4,33	754	47	801	HRUSOVA	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	11:02:47 p.m.	0	1,22	1,22	699	50	749	DOLINNOE	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	25.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	11:17:07 p.m.	0	0,63	0,63	754	48	802	CHETROASA	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Ialoveni	26.07.2025	PDC101 BARDAR 35/10	13	1:02:22 a.m.	0	3,02	3,02	1	33	34	BARDAR	T	AC	Necunoscuta
Ialoveni	26.07.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/INTLS-ITC0011L	1:03:07 a.m.	0	2,88	2,88	1472	98	1570	SCORENI	OST	IST	Necunoscuta
Ialoveni	26.07.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	6	6:52:30 a.m.	0	0,52	0,52	1675	86	1761	CODRU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	26.07.2025	PDC17 BUBUEICI 35/10	4	10:39:00 a.m.	0	0,13	0,13	1	25	26	BUBUEICI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	26.07.2025	PDC17 BUBUEICI 35/10	4	10:42:34 a.m.	0	0,47	0,47	1	25	26	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	26.07.2025	PDC246 CORTEAN 110/10	3/SEC5-PT296CD-T01	10:45:00 a.m.	0	15,00	15,00	0	3	3	CAZACLIA	C	AC	Conturare la PT
Criuleni	26.07.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	16	10:49:28 a.m.	0	0,13	0,13	839	49	888	RACULESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	26.07.2025	PDC17 BUBUEICI 35/10	4	10:59:22 a.m.	0	19,73	19,73	1	24	25	BUBUEICI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.07.2025	PDC17 BUBUEICI 35/10	4	10:59:22 a.m.	0	34,63	34,63	0	1	1	BUBUEICI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.07.2025	PDC17 BUBUEICI 35/10	4	11:20:27 a.m.	0	12,88	12,88	1	23	24	BUBUEICI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.07.2025	PDC17 BUBUEICI 35/10	4	11:20:27 a.m.	0	13,55	13,55	0	1	1	BUBUEICI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	26.07.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	1:08:24 p.m.	0	1,00	1,00	845	59	904	FUNDUL GALBENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Comrat	26.07.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	1:37:54 p.m.	0	2,17	2,17	0	5	5	CONGAZ	OST	IST	Separator
Comrat	26.07.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	1:37:54 p.m.	0	44,35	44,35	269						

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Telenesti	28.07.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	1:31:59 a.m.	0	43,73	43,73	790	49	839	MINDRESTI	T	AC	Pilon
Telenesti	28.07.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	5	1:36:34 a.m.	0	1,17	1,17	907	82	989	HIRTOP	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	28.07.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	19	1:37:14 a.m.	0	47,68	47,68	680	40	720	SCORTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	28.07.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	1:48:34 a.m.	0	13,68	13,68	1484	113	1597	DOBRUSA	OST	AC	Necunoscuta
Telenesti	28.07.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	1:50:44 a.m.	14	0,18	14,18	868	67	935	NEGURENI	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	28.07.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	2:01:49 a.m.	0	0,50	0,50	762	55	817	BRAVICEA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	28.07.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	2:02:35 a.m.	0	1,67	1,67	1484	113	1597	DOBRUSA	OST	IST	Necunoscuta
Calarasi	28.07.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	2:11:27 a.m.	0	0,50	0,50	2808	176	2984	BULARDA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	28.07.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	2:15:44 a.m.	0	103,03	103,03	790	49	839	CIULUCANI	T	AC	Pilon
Telenesti	28.07.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	2:15:44 a.m.	0	318,82	318,82	196	9	205	CIULUCANI	T	AC	Pilon
Telenesti	28.07.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	2:15:44 a.m.	0	348,27	348,27	0	1	1	MIHALASA	T	AC	Pilon
Telenesti	28.07.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	5	2:24:55 a.m.	0	1,17	1,17	907	82	989	BRINZENII VECHI	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	28.07.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	17	2:24:55 a.m.	0	1,00	1,00	596	48	644	BRINZENII NOI	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	28.07.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	19	2:25:35 a.m.	0	111,87	111,87	19	5	24	CHERSAC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	28.07.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	19	2:25:35 a.m.	0	125,37	125,37	661	35	696	SCORTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	28.07.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	3	3:00:14 a.m.	0	0,52	0,52	1433	123	1556	ZACANII NOI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	28.07.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	5	4:17:27 a.m.	0	1,00	1,00	907	82	989	BRINZENII VECHI	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	28.07.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	17	4:17:27 a.m.	0	0,83	0,83	596	48	644	BRINZENII NOI	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	28.07.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	19	4:17:57 a.m.	0	234,73	234,73	19	5	24	NEGURENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	28.07.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	3	4:19:17 a.m.	0	0,83	0,83	0	4	4	BRINZENII NOI	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	28.07.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	19	4:28:47 a.m.	0	2,17	2,17	83	21	104	PODGORENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	28.07.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	7:33:53 a.m.	0	0,67	0,67	790	49	839	CIULUCANI	T	IST	Pilon
Vulcanesti	28.07.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	11	7:44:29 a.m.	0	0,50	0,50	2630	233	2863	CIULITA-PRUT	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	28.07.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	13	8:03:47 a.m.	0	1,00	1,00	377	45	422	TELENESTI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Telenesti	28.07.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	19	8:12:51 a.m.	0	134,72	134,72	19	4	23	CHERSAC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	28.07.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	19	8:12:51 a.m.	0	135,15	135,15	0	1	1	NEGURENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	28.07.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5	9:57:03 a.m.	0	3,83	3,83	264	20	284	ORHEI	OST	AC	Conturare la LEA
Vulcanesti	28.07.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	18	10:06:53 a.m.	0	14,18	14,18	73	15	88	CISMICHOI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Vulcanesti	28.07.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	18	10:22:44 a.m.	0	5,67	5,67	73	14	87	CISMICHOI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Vulcanesti	28.07.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	18	10:22:44 a.m.	0	6,27	6,27	0	1	1	ALEXANDRU IOAN CL	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Vulcanesti	28.07.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	18	10:30:00 a.m.	0	6054,00	6054,00	0	1	1	ALEXANDRU IOAN CL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	28.07.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	10:58:00 a.m.	0	106,00	106,00	106	11	117	PLESENI	C	AT	Incendiu
Telenesti	28.07.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	3	11:36:55 a.m.	0	1,17	1,17	868	67	935	CHITCANII NOI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Orhei	28.07.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0,4	7	12:27:57 p.m.	0	0,50	0,50	328	13	341	VISCAUTI	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	28.07.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0,4	7	12:28:28 p.m.	0	1,18	1,18	328	13	341	VISCAUTI	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Telenesti	28.07.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	3	12:29:17 p.m.	0	0,45	0,45	1433	123	1556	NEGURENI	T	IST	Siguranta fuzibila
Orhei	28.07.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0,4	7	12:29:39 p.m.	0	37,50	37,50	328	13	341	VISCAUTI	T	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	28.07.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	9	1:36:07 p.m.	0	19,85	19,85	0	7	7	GREBLESTI	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Straseni	28.07.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	9	1:36:07 p.m.	0	149,88	149,88	178	14	192	ROMANESTI	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Straseni	28.07.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	9	1:36:07 p.m.	0	159,72	159,72	114	5	119	ROMANESTI	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Causeni	28.07.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	6	2:06:00 p.m.	0	9,00	9,00	66	2	68	TANATARI	C	AC	Transformator de putere
Criuleni	28.07.2025	PDC51 PATRIA 35/10	5	2:55:08 p.m.	0	0,33	0,33	1757	132	1889	MARCAUTI	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	28.07.2025	PDC51 PATRIA 35/10	5	2:55:41 p.m.	0	1,68	1,68	1757	132	1889	BOLOHAN	T	IST	Necunoscuta
Stefan-Voda	28.07.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	3:43:50 p.m.	0	1,17	1,17	0	16	16	CIUBURCIU	OST	IST	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	28.07.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	18	3:45:22 p.m.	0	19,27	19,27	3118	413	3531	INESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	28.07.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	3:48:50 p.m.	0	1,33	1,33	2895	147	3042	DRAGUSENI	C	IST	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	28.07.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	4:05:00 p.m.	0	1,33	1,33	0	16	16	RASCAIETII NOI	C	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	28.07.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	9	4:14:40 p.m.	0	1,17	1,17	0	7	7	RADENI	OST	IST	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	28.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	5:13:01 p.m.	0	2,17	2,17	1873	97	1970	VOLCINET.SIPOTENI	OST	IST	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	28.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	5:15:21 p.m.	0	71,50	71,50	1873	95	1968	PETICENI	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	28.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	5:15:21 p.m.	0	473,48	473,48	0	2	2	SIPOTENI	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Nisporeni	28.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	5:56:02 p.m.	0	2,50	2,50	1714	100	1814	SENDRENI	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	28.07.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	6:01:52 p.m.	0	12,50	12,50	1870	88	1958	HIRBOVAT	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Calarasi	28.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	6:25:57 p.m.	0	0,90	0,90	388	33	421	PETICENI	OST	IST	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	28.07.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	7:09:59 p.m.	0	1,50	1,50	1576	90	1666	BULARDA	T	IST	Cazut copac pe LEA
Calarasi	28.07.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	7:11:29 p.m.	0	4,87	4,87	1576	90	1666	RADENI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Calarasi	28.07.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	7:16:21 p.m.	0	51,32	51,32	1038	55	1093	RADENI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Calarasi	28.07.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	7:16:21 p.m.	0	66,70	66,70	538	35	573	BULARDA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Causeni	28.07.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	6	7:17:00 p.m.	0	114,00	114,00	66	2	68	TANATARI	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	28.07.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	24	7:43:14 p.m.	0	79,92	79,92	143	19	162	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.07.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	24	7:43:14 p.m.	0	81,77	81,77	1	30	31	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.07.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	24	7:43:14 p.m.	0	92,77	92,77	48	31	79	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.07.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	24	7:43:14 p.m.	0	106,97	106,97	384	59	443	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Calarasi	28.07.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	8:07:40 p.m.	0	15,38	15,38	911	43	954	ONISCANI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Calarasi	28.07.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	8:07:40 p.m.	0	131,70	131,70	127	12	139	ONISCANI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	28.07.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	57	8:11:57 p.m.	0	51,20	51,20	397	180	577	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.07.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	59	8:11:57 p.m.	0	0,12	0,12	2497	254	2751	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Calarasi	28.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	10	8:50:25 p.m.	0	57,52	57,52	1146	57	1203	PALANCA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	28.07.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	57	9:16:56 p.m.	0	1,53	1,53	80	23	103	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.07.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	57	9:17:09 p.m.	0	1,32	1,32	294	107	401	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.07.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	57	9:17:29 p.m.	0	0,98	0,98	214	100	314	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.07.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	24	9:29:34 p.m.	0	0,63	0,63	1255	209	1464	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.07.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10												

Filiile rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (T <sub>i</sub> ), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Telenești	29.07.2025	PDC136 CRASNAȘENI 35/10	4	5:15:14 a.m.	0	0,35	0,35	203	9	212	CRASNAȘENI	T	IST	Necunoscut
Cimislia	29.07.2025	PDC256 BASARABEȘCA 110/10	9	5:21:55 a.m.	0	0,17	0,17	1188	82	1270	CARABETOVCA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Taraclia	29.07.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	12	5:25:45 a.m.	0	0,67	0,67	0	1	1	CONGAZ	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Telenești	29.07.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	5:28:15 a.m.	0	0,50	0,50	1185	68	1253	MINDRESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenești	29.07.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	5:29:44 a.m.	0	0,77	0,77	1185	68	1253	HIRISENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	29.07.2025	PDC235 JBI 110/10	19	5:42:35 a.m.	0	43,18	43,18	0	7	7	COMRAT	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	29.07.2025	PDC235 JBI 110/10	19	5:42:35 a.m.	0	154,42	154,42	0	2	2	BUGEAC	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	29.07.2025	PDC235 JBI 110/10	19	5:42:35 a.m.	0	263,42	263,42	60	9	69	BUGEAC	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	29.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	10	5:45:15 a.m.	0	1,00	1,00	1146	57	1203	PALANCA	OST	IST	Necunoscut
Causeni	29.07.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	8	5:46:15 a.m.	3	0,50	3,50	1165	58	1223	HAGIMUS	OST	IST	Necunoscut
Causeni	29.07.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	5:48:19 a.m.	0	0,33	0,33	331	27	358	CIUFLESTI	T	IST	Necunoscut
Nisporeni	29.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	5:58:34 a.m.	0	0,33	0,33	904	77	981	VARZAREȘTI	OST	IST	Necunoscut
Nisporeni	29.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	5:58:55 a.m.	0	5,00	5,00	3051	337	3388	NISPORENI	OST	AC	Necunoscut
Calarasi	29.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	5	6:05:25 a.m.	0	0,68	0,68	702	42	744	SIPOTENI	OST	IST	Necunoscut
Taraclia	29.07.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	6:15:06 a.m.	0	100,37	100,37	258	26	284	LEBEDENCO	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	12	6:19:52 a.m.	0	0,40	0,40	0	9	9	CIUISENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	12	6:20:37 a.m.	0	0,68	0,68	388	50	438	BUDESTI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	12	6:22:00 a.m.	0	0,55	0,55	0	2	2	VADULENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	12	6:22:59 a.m.	0	10,02	10,02	3	11	14	VADULENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	12	6:33:10 a.m.	0	40,85	40,85	3	11	14	BALABANESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincești	29.07.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	6:43:32 a.m.	0	0,60	0,60	1094	64	1158	CRASNOARMEISC	T	IST	Necunoscut
Causeni	29.07.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	6:45:45 a.m.	0	0,33	0,33	331	27	358	CIUFLESTI	T	IST	Necunoscut
Causeni	29.07.2025	PDC121 CAINARI 35/10	7	6:46:18 a.m.	0	0,50	0,50	983	72	1055	CARBUNIA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	29.07.2025	PDC121 CAINARI 35/10	7	6:47:07 a.m.	0	1,85	1,85	983	72	1055	CARBUNIA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	29.07.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	6:47:08 a.m.	0	0,33	0,33	331	27	358	CIUFLESTI	T	IST	Necunoscut
Causeni	29.07.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	6:47:28 a.m.	0	3,67	3,67	331	27	358	CIUFLESTI	T	AC	Necunoscut
Causeni	29.07.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	6:48:20 a.m.	0	1,05	1,05	0	2	2	CAINARI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	29.07.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	6:51:06 a.m.	0	0,78	0,78	0	2	2	CAINARI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	29.07.2025	PDC235 JBI 110/10	19	7:00:57 a.m.	0	3,33	3,33	0	7	7	BUGEAC	OST	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	29.07.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	7:03:26 a.m.	0	0,52	0,52	1310	89	1399	TATARASENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	29.07.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	16	7:08:04 a.m.	0	0,33	0,33	904	77	981	VARZAREȘTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	29.07.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	16	7:10:07 a.m.	0	1,67	1,67	2539	212	2751	TOCHILE RADUCANI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	29.07.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	4	7:13:27 a.m.	0	0,17	0,17	1611	107	1718	ERMOCLIA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	29.07.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	12	7:14:15 a.m.	0	6,62	6,62	3	10	13	VADULENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	12	7:14:15 a.m.	0	29,75	29,75	0	1	1	VADUL LUI VODA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	29.07.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	7:55:58 a.m.	0	115,03	115,03	0	1	1	BALABANU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	29.07.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	7:55:58 a.m.	0	126,03	126,03	40	3	43	BALABANU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	29.07.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	7:55:58 a.m.	0	133,03	133,03	78	4	82	BALABANU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	29.07.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	7:55:58 a.m.	0	139,03	139,03	140	12	152	BALABANU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	29.07.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	7:55:58 a.m.	0	147,03	147,03	0	2	2	BALABANU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	29.07.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	7:55:58 a.m.	0	164,88	164,88	0	1	1	BALABANU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	29.07.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	7:55:58 a.m.	0	174,03	174,03	0	1	1	BALABANU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	29.07.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	7:55:58 a.m.	0	184,03	184,03	0	1	1	BALABANU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	29.07.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	7:55:58 a.m.	0	185,03	185,03	0	1	1	LEBEDENCO	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincești	29.07.2025	PD1HN	7	7:56:19 a.m.	0	0,50	0,50	1591	104	1695	MERESENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincești	29.07.2025	PD1HN	7	8:05:13 a.m.	0	0,50	0,50	1591	104	1695	SARATA GALBENA	T	IST	Necunoscut
Comrat	29.07.2025	PDC235 JBI 110/10	19	8:12:58 a.m.	0	1,33	1,33	0	7	7	BUGEAC	OST	IST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Leova	29.07.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	12	8:22:48 a.m.	0	0,33	0,33	645	62	707	CIMPUL DREPT	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	29.07.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	12	8:24:56 a.m.	0	0,73	0,73	885	69	954	CEADIR	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	29.07.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	12	8:31:56 a.m.	0	0,70	0,70	240	27	267	BRATIANOVCA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincești	29.07.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	8:41:27 a.m.	0	0,33	0,33	240	27	267	CARPINEANCA	T	IST	Necunoscut
Hincești	29.07.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	8:42:48 a.m.	0	0,42	0,42	240	27	267	CARPINEANCA	T	IST	Necunoscut
Hincești	29.07.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	8:45:25 a.m.	0	0,35	0,35	240	27	267	VALEA FLORII	T	IST	Necunoscut
Hincești	29.07.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	8:47:00 a.m.	0	19,33	19,33	95	11	106	SARATA GALBENA	T	AC	Necunoscut
Hincești	29.07.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	8:47:00 a.m.	0	25,38	25,38	145	16	161	BRATIANOVCA	T	AC	Necunoscut
Telenești	29.07.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	8:47:51 a.m.	0	0,97	0,97	1185	70	1255	MINDRESTI	T	IST	Necunoscut
Telenești	29.07.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	8:47:52 a.m.	0	1,20	1,20	986	59	1045	MINDRESTI	T	IST	Necunoscut
Hincești	29.07.2025	PD1HN	7	8:56:29 a.m.	0	0,50	0,50	1591	104	1695	MERESENI	T	IST	Separator
Hincești	29.07.2025	PD1HN	7	9:02:47 a.m.	0	14,82	14,82	700	36	736	HINCEȘTI	T	AC	Separator
Hincești	29.07.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	9:11:09 a.m.	0	1,23	1,23	95	11	106	SARATA GALBENA	T	IST	Necunoscut
Chisinau	29.07.2025	PDC44 VITIM 110/10	5	9:24:35 a.m.	0	1,27	1,27	1466	111	1577	GRATIESTI	T	IST	Necunoscut
Hincești	29.07.2025	PDC126 IVAOVCA 35/10	1	9:25:11 a.m.	0	0,08	0,08	461	62	523	LEUSENI,ONESTI	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Hincești	29.07.2025	PDC126 IVAOVCA 35/10	1	9:25:19 a.m.	0	0,08	0,08	692	43	735	CALELENI	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Hincești	29.07.2025	PDC126 IVAOVCA 35/10	1	9:25:43 a.m.	0	1,02	1,02	516	15	531	COTUL MORII	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Hincești	29.07.2025	PDC126 IVAOVCA 35/10	1	9:27:03 a.m.	0	3,47	3,47	516	15	531	SARATENI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Hincești	29.07.2025	PDC126 IVAOVCA 35/10	1	9:30:35 a.m.	0	61,80	61,80	378	11	389	SARATENI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Hincești	29.07.2025	PDC126 IVAOVCA 35/10	1	9:30:35 a.m.	0	533,25	533,25	138	4	142	COTUL MORII	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Comrat	29.07.2025	PDC235 JBI 110/10	19	10:03:40 a.m.	0	1,33	1,33	0	12	12	BUGEAC	OST	IST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	29.07.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	30	10:17:30 a.m.	0	4,00	4,00	1058	36	1094	ORHEI	OST	AC	Alte defecte in red MT
Taraclia	29.07.2025	PDC241 BALABANI 110/10/6	7	10:39:21 a.m.	0	1,50	1,50	258	22	280	BALABANU	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincești	29.07.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	6	10:39:47 a.m.	0	0,07	0,07	370	18	388	TALAIESTI	T	IST	Soc
Hincești	29.07.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	6	10:40:00 a.m.	0	0,20	0,20	199	11	210	CRASNOARMEISCOE	T	IST	Soc
Hincești	29.07.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	6	10:40:14 a.m.	0	0,02	0,02	199	11	210	CRASNOARMEISCOE	T	IST	Soc
Hincești	29.07.2025	PDC125 CRAS												

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	29.07.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	5:28:46 p.m.	0	0,63	0,63	240	27	267	CARPINENCA	T	IST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	29.07.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	10	5:41:28 p.m.	0	0,33	0,33	235	19	254	BULBOACA	OST	IST	Soc
Anenii Noi	29.07.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	10	5:42:38 p.m.	0	21,18	21,18	91	15	106	ROSCANI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	29.07.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	10	5:42:38 p.m.	0	54,52	54,52	144	4	148	ROSCANI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	29.07.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	10	6:04:29 p.m.	0	32,67	32,67	91	15	106	ROSCANI	OST	AT	Soc
Hincesti	29.07.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	1	6:22:33 p.m.	0	1,28	1,28	378	11	389	COTUL MORII	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Anenii Noi	29.07.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	10	6:54:30 p.m.	0	110,87	110,87	235	19	254	BULBOACA	OST	AT	Soc
Chisinau	29.07.2025	PDC36 BACIOI 35/10	13	7:07:29 p.m.	0	14,70	14,70	845	86	931	BRILA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	29.07.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5/SEC6-PT9032-LO2-0	7:18:28 p.m.	0	0,98	0,98	1025	98	1123	VADUL LUI VODA	T	IST	Persoane neautorizate
Chisinau	29.07.2025	PD11	16	7:57:03 p.m.	0	1,42	1,42	330	39	369	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2025	PD4	7	7:58:02 p.m.	0	34,97	34,97	0	7	7	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.07.2025	PD4	7	7:58:02 p.m.	0	59,97	59,97	189	23	212	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.07.2025	PD4	7	7:58:02 p.m.	0	211,97	211,97	280	10	290	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	29.07.2025	PD2	6	7:58:02 p.m.	0	119,97	119,97	199	52	251	CHISINAU	T	AT	Linie in cablu
Chisinau	29.07.2025	PD11	16	7:58:35 p.m.	0	67,17	67,17	0	4	4	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2025	PD11	16	7:58:35 p.m.	0	74,62	74,62	330	35	365	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	29.07.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	8	8:53:52 p.m.	0	3,00	3,00	856	29	885	STEFAN-VODA	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	29.07.2025	PD11	16	9:06:31 p.m.	0	5,92	5,92	0	4	4	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	29.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	8	9:07:12 p.m.	4	0,83	4,83	0	4	4	OLANESTI	OST	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	29.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16	9:09:42 p.m.	0	3,00	3,00	1067	88	1155	OLANESTI	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	29.07.2025	PD11	16	9:12:39 p.m.	0	0,55	0,55	0	4	4	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2025	PD11	16	9:13:17 p.m.	0	69,88	69,88	330	37	367	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2025	PD11	16	9:13:17 p.m.	0	74,00	74,00	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	29.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16	9:14:09 p.m.	0	21,80	21,80	1067	79	1146	TUDORA	OST	AC	Necunoscut
Stefan-Voda	29.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	9:35:49 p.m.	0	0,50	0,50	1363	79	1442	TALMAZA	T	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	29.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	9:35:49 p.m.	0	1,45	1,45	531	38	569	TALMAZA	T	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	29.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	9:38:14 p.m.	0	1,43	1,43	1363	79	1442	TALMAZA	T	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	29.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	9:38:14 p.m.	0	1,72	1,72	531	38	569	TALMAZA	T	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	29.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	10:06:38 p.m.	0	0,85	0,85	531	38	569	TALMAZA	T	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	29.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	10:09:07 p.m.	0	1,40	1,40	1363	79	1442	TALMAZA	T	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	29.07.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	10:09:07 p.m.	0	1,63	1,63	531	38	569	TALMAZA	T	IST	Necunoscut
Chisinau	29.07.2025	PD11	16	10:23:15 p.m.	0	4,03	4,03	330	35	365	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2025	PD11	16	10:23:15 p.m.	0	5,17	5,17	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2025	PD11	16	10:23:15 p.m.	0	5,75	5,75	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.07.2025	PD11	16	10:27:32 p.m.	0	0,88	0,88	330	37	367	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	29.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4/IF5-PT2035V-IF235V	11:28:00 p.m.	41	3,00	44,00	109	18	127	RASCALTI	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	29.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4/IF5-PT2035V-IF235V	11:28:00 p.m.	41	233,00	274,00	0	2	2	PURCARI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	29.07.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	8	11:50:53 p.m.	0	3,03	3,03	764	77	841	SIROTA	T	AT	Persoane neautorizate
Calarasi	30.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	1:55:17 a.m.	0	1,83	1,83	1457	95	1552	FRUMOASA	OST	IST	Necunoscut
Calarasi	30.07.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	1:55:27 a.m.	0	1,33	1,33	580	48	628	CALARASI,SELISTEA N	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	30.07.2025	PD11	16	2:10:36 a.m.	0	1,62	1,62	330	38	368	CHISINAU	T	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	30.07.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	14	2:48:48 a.m.	0	1,00	1,00	1611	107	1718	FESTELITA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Calarasi	30.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	3:09:29 a.m.	0	94,37	94,37	0	2	2	SIPOTENI	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Stefan-Voda	30.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4/IF5-PT2035V-IF235V	3:32:00 a.m.	0	29,00	29,00	109	18	127	OLANESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	30.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16	6:30:32 a.m.	0	3,35	3,35	0	9	9	CROCMAZ	OST	AC	Necunoscut
Stefan-Voda	30.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16	6:30:32 a.m.	0	40,75	40,75	1067	79	1146	TUDORA	OST	AC	Necunoscut
Stefan-Voda	30.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16/SEC5-PT5185V-T00	7:30:00 a.m.	0	110,00	110,00	26	1	27	TUDORA	C	AC	Izolator
Anenii Noi	30.07.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27/INTLS-REC004AN	9:22:09 a.m.	0	78,15	78,15	58	9	67	TODIRESTI	OST	AT	Soc
Stefan-Voda	30.07.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16/INTLS-REC0035V	9:38:28 a.m.	0	0,47	0,47	1067	79	1146	PALANCA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Calarasi	30.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	1:49:21 p.m.	0	5,50	5,50	4510	258	4768	VOLCINET	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.07.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/SEC5-PT710HN-T01	1:51:00 p.m.	0	31,00	31,00	47	5	52	PASCANI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	30.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	1:55:01 p.m.	0	43,12	43,12	2249	128	2377	CABAESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	30.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	1:58:06 p.m.	0	1,38	1,38	2261	128	2389	TEMELEUTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	30.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	1:58:06 p.m.	0	37,92	37,92	1033	74	1107	VALCINET	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	30.07.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	1:58:06 p.m.	0	153,82	153,82	1228	54	1282	VALCINET	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	30.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	2:02:56 p.m.	0	0,82	0,82	650	43	693	RAZENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	30.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	2:11:38 p.m.	0	2,03	2,03	614	55	669	MOLESTI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	30.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	2:11:38 p.m.	0	3,22	3,22	1089	71	1160	RAZENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	30.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	2:16:14 p.m.	0	5,58	5,58	1089	71	1160	GIRILENI,RAZENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	30.07.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTLS-ITC002HN	2:21:45 p.m.	0	0,80	0,80	858	59	917	SECARENI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avariiilor
Ialoveni	30.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	2:22:12 p.m.	0	19,15	19,15	840	55	895	RAZENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	30.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	2:22:12 p.m.	0	34,73	34,73	249	16	265	REZENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	30.07.2025	PDC235 IBI 110/10	25/SEC5-PT289CM-T0	2:32:00 p.m.	0	16,00	16,00	0	3	3	CONGAZCIC	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	30.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	2:40:31 p.m.	0	0,83	0,83	614	55	669	MOLESTI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	30.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	2:58:16 p.m.	0	6,50	6,50	249	16	265	REZENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	30.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	3:06:35 p.m.	0	11,23	11,23	249	13	262	REZENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	30.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	3:06:35 p.m.	0	21,83	21,83	0	3	3	RAZENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	30.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	3:18:07 p.m.	0	10,30	10,30	203	10	213	RAZENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	30.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	3:18:07 p.m.	0	22,18	22,18	46	3	49	RAZENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	30.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	3:28:35 p.m.	0	11,72	11,72	149	8	157	RAZENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	30.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	3:28:35 p.m.	0	21,53	21,53	54	5	59	RAZENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	30.07.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTLS-REC001NS	3:37:37 p.m.	0	0,68	0,68	1275	70	1345	HORODISTE	T	IST	Siguranta fuzibila
Ialoveni	30.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	3:40:25 p.m.	0									

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Orhei	31.07.2025	PDC176 UZMAS 110/10	27	4:50:47 a.m.	0	2,17	2,17	307	337	ORHEI	OST	IST	Necunoscut	
Telenesti	31.07.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	6:06:07 a.m.	0	0,52	0,52	1804	106	1910	VEREJENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	31.07.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	3	6:06:07 a.m.	0	0,52	0,52	1433	123	1556	NEGURENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	31.07.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20/SECS-PT209CM-T	6:38:00 a.m.	0	606,00	606,00	1	1	2	CHIRSOVA	C	AC	Instalatie de distrib. 6-10 kv
Anenii Noi	31.07.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	7:25:10 a.m.	0	2,33	2,33	728	54	782	COBUSCA NOUA	OST	IST	Necunoscut
Cimislia	31.07.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	15	7:52:17 a.m.	0	5,05	5,05	0	2	2	CIMISLIA	T	AC	Manevre oper.p.pregat.schemei
Chisinau	31.07.2025	PDC18 ALFA 110/10	13/IFS-PT8030-IF01-0	8:53:00 a.m.	0	248,00	248,00	128	6	134	DURLESTI	C	AT	Furt de echipament
Leova	31.07.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	9	9:15:52 a.m.	0	2,67	2,67	2198	236	2434	LEOVA	OST	IST	Transformator de putere
Leova	31.07.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	9	9:20:00 a.m.	0	476,00	476,00	1	5	6	LEOVA	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	31.07.2025	PDC44 VITIM 110/10	7	11:16:31 a.m.	0	0,55	0,55	603	47	650	HULBOACA	T	IST	Siguranta fuzibila
Cantemir	31.07.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	8	11:40:26 a.m.	0	1,30	1,30	284	17	301	GHELTOȘU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	31.07.2025	PDC44 VITIM 110/10	7	11:48:21 a.m.	0	0,80	0,80	603	47	650	HULBOACA	T	IST	Siguranta fuzibila
Comrat	31.07.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20/INTLS-ITC024CM	1:23:42 p.m.	0	1,17	1,17	1074	72	1146	CONGAZ	OST	IST	Separator
Comrat	31.07.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20/INTLS-ITC024CM	1:23:42 p.m.	0	200,50	200,50	169	5	174	CHIRSOVA	OST	AC	Separator
Orhei	31.07.2025	PDC173 CISMEA 110/10	19	2:34:01 p.m.	0	31,62	31,62	701	65	766	CISMA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Orhei	31.07.2025	PDC173 CISMEA 110/10	19	2:34:01 p.m.	0	31,98	31,98	95	2	97	BRAVICENI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Criuleni	31.07.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	17	2:51:53 p.m.	0	0,18	0,18	120	41	161	PASCANI	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	31.07.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	17	2:52:13 p.m.	0	1,12	1,12	120	41	161	MAGDACESTI,PORUM	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	31.07.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	17	2:53:22 p.m.	0	30,93	30,93	0	13	13	PASCANI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	31.07.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	17	2:53:22 p.m.	0	32,63	32,63	120	28	148	MAGDACESTI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Orhei	31.07.2025	PDC173 CISMEA 110/10	19/SECS-PT688OR-T	3:14:00 p.m.	0	290,00	290,00	95	2	97	BRAVICENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	31.07.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	17	3:25:08 p.m.	0	0,55	0,55	0	13	13	GRATIESTI	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Comrat	31.07.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20/INTLS-ITC024CM	4:42:54 p.m.	0	1,30	1,30	1074	72	1146	CHIRSOVA	OST	IST	Separator
Leova	31.07.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11/SECLS-S299LV	5:22:00 p.m.	0	95,62	95,62	432	54	486	CNEAZEVCA	C	AC	Bare colectoare
Hincesti	31.07.2025	PD1HN	7	5:34:16 p.m.	0	0,50	0,50	1469	95	1564	SARATA-MERESANI	T	IST	Separator
Hincesti	31.07.2025	PD1HN	7	5:42:46 p.m.	0	0,52	0,52	1469	95	1564	SARATA-MERESANI	T	IST	Separator
Hincesti	31.07.2025	PD1HN	7	5:45:18 p.m.	0	0,50	0,50	1469	95	1564	SARATA-MERESANI	T	IST	Separator
Chisinau	31.07.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	1	5:45:56 p.m.	0	0,12	0,12	291	30	321	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	31.07.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	1	5:46:03 p.m.	0	0,23	0,23	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	31.07.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	1	5:46:47 p.m.	0	16,77	16,77	1358	187	1545	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	31.07.2025	PD1HN	7	5:48:51 p.m.	0	0,52	0,52	1469	95	1564	HINCESTI	T	IST	Separator
Hincesti	31.07.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTLS-ITC002HN	5:49:21 p.m.	0	31,90	31,90	858	59	917	LAPUSNA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	31.07.2025	PD1HN	7	5:51:20 p.m.	0	4,23	4,23	700	36	736	HINCESTI	T	AC	Separator
Hincesti	31.07.2025	PD1HN	7	5:51:20 p.m.	0	6,40	6,40	769	59	828	MERESANI	T	AC	Separator
Hincesti	31.07.2025	PD1HN	7	5:57:21 p.m.	0	0,38	0,38	700	36	736	HINCESTI	T	AC	Separator
Hincesti	31.07.2025	PD1HN	7	6:01:06 p.m.	0	0,52	0,52	1469	95	1564	SARATA-MERESANI	T	IST	Separator
Hincesti	31.07.2025	PD1HN	7	6:02:22 p.m.	0	1,98	1,98	1469	95	1564	HINCESTI	T	IST	Separator
Hincesti	31.07.2025	PD1HN	7	6:04:49 p.m.	0	0,52	0,52	700	36	736	HINCESTI	T	IST	Separator
Hincesti	31.07.2025	PD1HN	7	6:04:49 p.m.	0	35,30	35,30	769	59	828	MERESANI	T	AC	Separator
Straseni	31.07.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	21	6:18:02 p.m.	0	1,33	1,33	0	6	6	STRASENI	OST	IST	Necunoscut
Hincesti	31.07.2025	PD1HN	7	6:39:05 p.m.	0	1,03	1,03	122	9	131	MERESANI	T	IST	Separator
Comrat	31.07.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20/INTLS-ITC008IL	7:05:33 p.m.	0	2,00	2,00	1599	107	1706	CHIRSOVA	OST	IST	Necunoscut
Ialoveni	31.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	18/INTLS-ITC008IL	7:25:38 p.m.	0	0,98	0,98	1089	70	1159	RAZENI	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Ialoveni	31.07.2025	PDC106 REZENI 35/10	18/INTLS-ITC008IL	7:26:47 p.m.	0	1,12	1,12	1089	70	1159	REZENI	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	31.07.2025	PDC36 BACIOI 35/10	13	9:07:55 p.m.	0	11,32	11,32	845	86	931	BRAILA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	31.07.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	21	11:17:07 p.m.	0	168,07	168,07	0	6	6	NEGRESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	01.08.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	2:28:32 a.m.	0	0,50	0,50	2055	118	2173	LOZOVA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	01.08.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	6	2:28:32 a.m.	0	0,50	0,50	1456	87	1543	VORNICENI,LOZOVA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	01.08.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/SECLS-SX732IL	5:05:39 a.m.	0	1,87	1,87	2533	168	2521	MOLESTI,CIGIRENI,C	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	01.08.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2	6:17:05 a.m.	0	0,17	0,17	667	59	726	SOFIEVCA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	01.08.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	6:37:36 a.m.	0	1,67	1,67	780	71	851	CIOBANOVCA,PUHAG	OST	IST	Conturare la LEA
Anenii Noi	01.08.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	6:39:26 a.m.	0	44,17	44,17	468	41	509	ANENII NOI	OST	AC	Conturare la LEA
Anenii Noi	01.08.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	6:39:26 a.m.	0	58,68	58,68	126	20	146	TROITA NOUA	OST	AC	Conturare la LEA
Anenii Noi	01.08.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	6:39:26 a.m.	0	94,57	94,57	186	10	196	TROITA NOUA	OST	AC	Conturare la LEA
Cantemir	01.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	6:55:01 a.m.	0	0,45	0,45	1310	89	1399	PORUMBESTI	T	IST	Necunoscut
Anenii Noi	01.08.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	7:24:06 a.m.	0	14,02	14,02	468	41	509	NICOLAEVCA,CIOBAN	OST	AC	Conturare la LEA
Anenii Noi	01.08.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	8:41:38 a.m.	0	0,83	0,83	1261	72	1333	GURA BICULUI	OST	IST	Contacte
Anenii Noi	01.08.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	8:41:38 a.m.	0	46,02	46,02	0	3	3	GURA BICULUI	OST	AC	Contacte
Chisinau	01.08.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	8:59:12 a.m.	0	1,97	1,97	47	28	75	GHIDIGHICI	T	IST	Necunoscut
Anenii Noi	01.08.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	9:26:59 a.m.	0	0,67	0,67	1261	72	1333	GURA BICULUI	OST	IST	Contacte
Ialoveni	01.08.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	9:38:00 a.m.	0	0,03	0,03	1472	138	1610	SURUCENI	C	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	01.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16/SECS-PT550CN-T	10:22:00 a.m.	0	166,00	166,00	106	11	117	PLESENI	C	AC	Transformator de putere
Vulcanesti	01.08.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	18	11:06:31 a.m.	0	1,00	1,00	73	10	83	ALEXANDRU IOAN CL	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	01.08.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	18	11:06:31 a.m.	0	173,38	173,38	0	4	4	VULCANESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	01.08.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	9	11:29:09 a.m.	22,65	0,00	22,65	1085	65	1150	GHIDIGHICI	T	IST	Conductoare/Bucle
Chisinau	01.08.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	9	11:29:09 a.m.	22,65	381,20	403,85	225	7	232	GHIDIGHICI	T	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	01.08.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	21	11:40:01 a.m.	8	224,40	232,40	0	6	6	NEGRESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Taraclia	01.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	12/SECS-PT270TR-T	12:20:00 p.m.	0	77,00	77,00	0	3	3	BORCEAG	C	AC	Linie in cablu
Vulcanesti	01.08.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	18	1:58:34 p.m.	0	1,33	1,33	73	10	83	VULCANESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	01.08.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	3:18:05 p.m.	0	1,83	1,83	593	117	710	TALMAZA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	01.08.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	3:20:05 p.m.	0	0,67	0,67	593	117	710	RASCAIETII NOI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	01.08.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	3:20:56 p.m.	0	44,68	44,68	593	101	694	STEFAN-VODA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	01.08.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	3:21:45 p.m.	0	27,68	27,68	0	14	14	RASCAIETII NOI	OST		

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Calarasi	02.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:00:58 p.m.	0	8,50	8,50	496	21	517	NISCANI	OST	AC	Isolator
Calarasi	02.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:09:48 p.m.	0	10,00	10,00	1332	64	1396	NOVACI	OST	AC	Isolator
Calarasi	02.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:20:08 p.m.	0	10,33	10,33	1136	62	1198	NISCANI	OST	AC	Isolator
Calarasi	02.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:20:08 p.m.	0	19,52	19,52	298	17	315	VATAMANEASA	OST	AC	Isolator
Calarasi	02.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:30:48 p.m.	0	8,85	8,85	1136	60	1196	CALARASI	OST	AC	Isolator
Calarasi	02.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:30:48 p.m.	0	14,68	14,68	0	2	2	CALARASI	OST	AC	Isolator
Calarasi	02.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	9:39:49 p.m.	0	5,67	5,67	1434	77	1511	NOVACI	OST	AC	Isolator
Calarasi	02.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	10:10:09 p.m.	0	3,67	3,67	1158	69	1227	SELISTEA NOUA	OST	AC	Isolator
Calarasi	02.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	10:10:09 p.m.	0	8,00	8,00	276	10	286	NOVACI	OST	AC	Isolator
Calarasi	02.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	10:14:19 p.m.	0	3,83	3,83	1158	69	1227	SELISTEA NOUA	OST	AC	Isolator
Calarasi	02.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	10:57:00 p.m.	0	133,88	133,88	0	1	1	NOVACI	C	AC	Isolator
Calarasi	02.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	11:26:01 p.m.	0	16,33	16,33	1158	66	1224	CALARASI	OST	AC	Isolator
Calarasi	02.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	11:26:01 p.m.	0	104,87	104,87	0	2	2	CALARASI	OST	AC	Isolator
Calarasi	02.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	11:26:01 p.m.	0	104,98	104,98	276	10	286	NOVACI	OST	AC	Isolator
Hincesti	02.08.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3/INTLS-REC001HN	11:31:52 p.m.	0	1,23	1,23	396	44	440	RUSCA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Calarasi	02.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	11:44:41 p.m.	0	17,67	17,67	517	22	539	CALARASI	OST	AC	Isolator
Calarasi	02.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	11:44:41 p.m.	0	86,20	86,20	641	44	685	CALARASI	OST	AC	Isolator
Calarasi	03.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16	1:09:53 a.m.	0	1,00	1,00	517	22	539	NISCANI	OST	IST	Isolator
Calarasi	03.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/SEC5-PT231CL-TOO	1:10:00 a.m.	0	40,00	40,00	0	1	1	NOVACI	C	AC	Isolator
Cahul	03.08.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	13/INTLS-REC002CH	4:30:58 a.m.	0	41,75	41,75	1104	79	1183	HULUBOAI	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112	
Calarasi	03.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	19	5:25:47 a.m.	0	8,15	8,15	1076	61	1137	NISCANI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Calarasi	03.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	19	5:37:47 a.m.	0	28,18	28,18	1076	61	1137	VARZARESTI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Taraclia	03.08.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	24	5:50:48 a.m.	0	0,17	0,17	0	6	6	TARACLIA	OST	IST	Alte defecte in red MT
Taraclia	03.08.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	24	5:51:08 a.m.	0	0,17	0,17	0	12	12	TARACLIA	OST	IST	Alte defecte in red MT
Taraclia	03.08.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	24	5:52:08 a.m.	0	18,67	18,67	40	8	48	TARACLIA	OST	AC	Alte defecte in red MT
Taraclia	03.08.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	24	5:52:08 a.m.	0	35,87	35,87	0	4	4	TARACLIA	OST	AC	Alte defecte in red MT
Taraclia	03.08.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	24	6:11:08 a.m.	0	205,87	205,87	40	8	48	TARACLIA	OST	AC	Alte defecte in red MT
Taraclia	03.08.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	24	6:28:48 a.m.	0	1,50	1,50	0	11	11	TARACLIA	OST	IST	Alte defecte in red MT
Chisinau	03.08.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	31	8:04:16 a.m.	0	0,02	0,02	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	03.08.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	31	8:04:52 a.m.	0	0,03	0,03	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	03.08.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	31	8:06:01 a.m.	0	0,02	0,02	987	139	1126	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	03.08.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	31	8:07:02 a.m.	0	0,02	0,02	0	3	3	BACIOI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	03.08.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	31	8:07:20 a.m.	0	0,02	0,02	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	03.08.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	31	8:07:22 a.m.	0	0,63	0,63	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	03.08.2025	PD63	16	8:46:45 a.m.	0	20,52	20,52	726	109	835	CHISINAU	T	AC	Transformator de putere
Chisinau	03.08.2025	PD63	16	8:46:45 a.m.	0	49,25	49,25	49	15	64	CHISINAU	T	AC	Transformator de putere
Chisinau	03.08.2025	PD63	16	8:46:45 a.m.	0	51,25	51,25	70	3	73	CHISINAU	T	AC	Transformator de putere
Hincesti	03.08.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	9:44:42 a.m.	0	3,33	3,33	2895	147	3042	CIUCULENI	OST	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	03.08.2025	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	30	2:12:59 p.m.	0	20,02	20,02	1474	133	1607	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.08.2025	PDC8 CIOCANA NOUA 110/10	30	2:12:59 p.m.	0	34,02	34,02	0	13	13	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Cantemir	03.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	2:21:21 p.m.	0	0,12	0,12	1310	89	1399	HANASENI	T	IST	Necunoscut
Cantemir	03.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	2:35:14 p.m.	0	0,15	0,15	1310	89	1399	HANASENI	T	IST	Necunoscut
Anenii Noi	03.08.2025	PDC130 MERENI 35/10	3	2:52:06 p.m.	0	0,52	0,52	130	15	145	MERENI	T	IST	Accident rutiere
Anenii Noi	03.08.2025	PDC130 MERENI 35/10	3	2:52:38 p.m.	0	3,83	3,83	130	15	145	MERENI	T	AT	Accident rutiere
Anenii Noi	03.08.2025	PDC130 MERENI 35/10	3	2:56:29 p.m.	0	114,67	114,67	82	4	86	CHIRCA	T	AT	Accident rutiere
Anenii Noi	03.08.2025	PDC130 MERENI 35/10	3	2:56:29 p.m.	0	484,77	484,77	48	11	59	GURA BICULUI	T	AT	Accident rutiere
Causeni	03.08.2025	PDC117 SAITI 35/10	5	3:11:43 p.m.	0	0,47	0,47	859	54	913	SAITI	T	IST	Necunoscut
Cantemir	03.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	3:15:18 p.m.	0	0,47	0,47	1310	89	1399	HANASENI	T	IST	Siguranta fuzibila
Cimislia	03.08.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	5	3:16:48 p.m.	0	0,17	0,17	649	50	699	GURA GALBENEI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisiporeni	03.08.2025	PDC149 NISIPORENI 110/35/10	14	3:59:59 p.m.	0	0,17	0,17	849	75	924	MARINICI	OST	IST	Soc
Nisiporeni	03.08.2025	PDC149 NISIPORENI 110/35/10	14	4:00:29 p.m.	0	1,00	1,00	117	23	140	MIRZOAIA	OST	IST	Soc
Nisiporeni	03.08.2025	PDC149 NISIPORENI 110/35/10	14	4:00:29 p.m.	0	31,55	31,55	326	16	342	BOLTUN	OST	AT	Soc
Nisiporeni	03.08.2025	PDC149 NISIPORENI 110/35/10	14	4:00:29 p.m.	0	39,52	39,52	578	61	639	IURCENI	OST	AT	Soc
Causeni	03.08.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	8	4:31:49 p.m.	0	1,33	1,33	1164	58	1222	HAGIMUS	OST	IST	Necunoscut
Nisiporeni	03.08.2025	PDC149 NISIPORENI 110/35/10	14	4:32:09 p.m.	0	25,12	25,12	326	16	342	BOLTUN	OST	AT	Soc
Nisiporeni	03.08.2025	PDC149 NISIPORENI 110/35/10	14	4:57:53 p.m.	0	0,37	0,37	326	16	342	BOLTUN	OST	IST	Soc
Cantemir	03.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	5:28:01 p.m.	0	0,10	0,10	1141	55	1196	IEPURENI	T	IST	Necunoscut
Cantemir	03.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	5:28:16 p.m.	0	0,15	0,15	1319	105	1424	VILCELE	T	IST	Isolator
Cantemir	03.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	5:29:55 p.m.	0	0,95	0,95	1319	105	1424	CANIA	T	IST	Isolator
Cantemir	03.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	5:31:38 p.m.	0	0,77	0,77	953	81	1034	LEOVA	T	IST	Isolator
Cantemir	03.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	5:32:55 p.m.	0	1,35	1,35	603	53	656	VILCELE	T	IST	Isolator
Cantemir	03.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	5:32:55 p.m.	0	97,43	97,43	350	28	378	HANASENI NOI	T	AC	Isolator
Chisinau	04.08.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	7	2:19:00 a.m.	0	0,17	0,17	2651	108	2759	TRUSENI	C	IST	Manevre oper.p.localiz.avariiilor
Straseni	04.08.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	2:19:20 a.m.	0	0,17	0,17	427	42	469	COIUSNA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avariiilor
Straseni	04.08.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	2:19:30 a.m.	0	0,17	0,17	7	38	45	COIUSNA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	04.08.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	2:20:00 a.m.	0	27,35	27,35	7	38	45	COIUSNA	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	04.08.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	2:47:41 a.m.	0	13,00	13,00	0	7	7	COIUSNA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	04.08.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	2:47:41 a.m.	0	26,50	26,50	7	31	38	COIUSNA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	04.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	2:55:08 a.m.	0	1,22	1,22	1832	86	1918	BARDAR	T	IST	Necunoscut
Straseni	04.08.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	3:01:01 a.m.	0	13,17	13,17	0	7	7	VATRA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	04.08.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	3:29:41 a.m.	0	1,17	1,17	6	37	43	VATRA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	04.08.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	3:29:41 a.m.	0	1,32	1,32	1	1	2	VATRA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	04.08.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11/SEC5-PT488ST-T01	3:31:00 a.m.	0	1092,00	1092,00	1	1	2	VATRA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	04.08.2025	PDC												

Filiile rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Criuleni	05.08.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12	6:52:25 p.m.	0	52,40	52,40	592	47	639	DRASLICENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	05.08.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12	6:52:25 p.m.	0	65,48	65,48	71	7	78	DRASLICENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	05.08.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12	6:52:25 p.m.	0	84,53	84,53	0	6	6	DRASLICENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	05.08.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTLS-REC001CR	7:06:38 p.m.	0	0,33	0,33	1401	103	1504	GOIANUL NOU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	05.08.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12	7:46:34 p.m.	0	11,33	11,33	592	47	639	RATUS	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	05.08.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12	8:14:32 p.m.	0	2,42	2,42	663	54	717	RATUS	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	05.08.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	6/SECLS-SX7171	10:09:00 p.m.	0	4,55	4,55	0	4	4	GHIDIGHICI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	05.08.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	6/SECLS-SX7171	10:12:21 p.m.	0	1,20	1,20	0	5	5	VATRA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	05.08.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	10	11:12:00 p.m.	0	0,17	0,17	1784	228	2012	VULCANESTI	C	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	06.08.2025	PD102	9/F5-PT675-IF04-01	3:08:00 a.m.	0	28,00	28,00	419	38	457	CHISINAU	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarierilor
Ialoveni	06.08.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	8	7:39:19 a.m.	5	1,00	6,00	1236	98	1334	HORESTI,HORASTI,TRUSENI	OST	IST	Necunoscuta
Ialoveni	06.08.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18	7:39:19 a.m.	4	0,67	4,67	2383	148	2531	ZIMBRENI,GAURENI,TRUSENI	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	06.08.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27/INTLS-REC003AN	9:03:21 a.m.	0	0,33	0,33	1058	76	1134	MERENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	06.08.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	9:12:01 a.m.	0	1,33	1,33	919	76	995	LEUSENI	OST	IST	Izolator
Hincesti	06.08.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	9:15:31 a.m.	0	3,67	3,67	695	68	763	LEUSENI	OST	AC	Izolator
Hincesti	06.08.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	9:15:31 a.m.	0	16,50	16,50	183	3	186	CARPINENI	OST	AC	Izolator
Hincesti	06.08.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	9:15:31 a.m.	0	62,48	62,48	41	5	46	CARPINENI	OST	AC	Izolator
Anenii Noi	06.08.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	8	9:27:31 a.m.	0	0,17	0,17	1553	96	1649	BULBOACA	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	06.08.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	9:30:51 a.m.	0	1,17	1,17	695	68	763	CARPINENI	OST	IST	Izolator
Cantemir	06.08.2025	PDC208 GOTEȘTI 110/35/10	5/SECLS-S124CN	10:03:01 a.m.	0	79,03	79,03	906	61	967	FLOCOASA	C	AC	Conductoare/Bucle
Criuleni	06.08.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	17/SECLS-PT649CR-T01	10:25:00 p.m.	0	35,00	35,00	25	2	27	MAGDACEȘTI	C	AC	Alte defecte in red MT
Anenii Noi	06.08.2025	PDC130 MERENI 35/10	15	10:47:00 a.m.	0	1464,00	1464,00	0	2	2	MERENII NOI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	06.08.2025	PDC48 DUBASARI VECHI 35/10	8/SECLS-PT568CR-T01	12:02:00 p.m.	0	23,00	23,00	75	0	75	DUBASARI VECHI	C	AC	Alte defecte in red MT
Stefan-Voda	06.08.2025	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	3:01:11 p.m.	0	3,50	3,50	669	58	727	VOLINTIRI	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	06.08.2025	PD90	3/SECLS-PD90-LO3-01	3:26:00 p.m.	0	164,00	164,00	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	06.08.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	4	4:04:28 p.m.	0	0,33	0,33	450	21	471	TRUSENI	OST	IST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	06.08.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	4	4:05:18 p.m.	0	0,50	0,50	4	31	35	TRUSENI	OST	IST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	06.08.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	4	4:06:18 p.m.	0	0,50	0,50	584	73	657	GHIDIGHICI	OST	IST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	06.08.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	4	4:10:58 p.m.	0	57,02	57,02	584	73	657	GHIDIGHICI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	06.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	4:26:33 p.m.	0	0,50	0,50	986	59	1045	CIULUCANI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	06.08.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	4:30:19 p.m.	0	2,17	2,17	2258	130	2388	NOVACI	OST	IST	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	06.08.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	4:30:19 p.m.	0	204,42	204,42	272	16	288	BUDA	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	06.08.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	4:30:19 p.m.	0	226,63	226,63	384	20	404	VALCINET	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Telenesti	06.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	4:32:33 p.m.	0	0,50	0,50	986	59	1045	MINDRESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	06.08.2025	PDC147 GROZEȘTI 35/10/0,4	10	4:33:31 p.m.	0	0,52	0,52	784	59	843	VALEA-TRESTIENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	06.08.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	10	4:35:49 p.m.	0	1,17	1,17	235	19	254	ROSCANI	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	06.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	4:36:52 p.m.	0	0,50	0,50	986	59	1045	CIULUCANI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	06.08.2025	PDC245 CADIR LUNGA 110/10	21	4:37:29 p.m.	0	0,33	0,33	1224	86	1310	VALEA PERJII	OST	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	06.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	4:38:39 p.m.	0	2,03	2,03	986	59	1045	CIULUCANI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	06.08.2025	PDC245 CADIR LUNGA 110/10	21	4:38:39 p.m.	0	0,17	0,17	932	83	1015	CORTEN	OST	IST	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	06.08.2025	PDC245 CADIR LUNGA 110/10	21	4:39:09 p.m.	0	0,50	0,50	1950	127	2077	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	06.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	4:42:58 p.m.	0	0,52	0,52	986	59	1045	MINDRESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	06.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	4:48:30 p.m.	0	0,52	0,52	986	59	1045	MINDRESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	06.08.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	7	4:57:12 p.m.	0	0,52	0,52	1181	97	1278	SADOVA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	06.08.2025	PDC245 CADIR LUNGA 110/10	21	5:04:29 p.m.	0	0,83	0,83	553	68	621	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	06.08.2025	PDC245 CADIR LUNGA 110/10	21	5:04:29 p.m.	0	1,90	1,90	1397	59	1456	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	06.08.2025	PDC245 CADIR LUNGA 110/10	21	5:15:49 p.m.	0	1,83	1,83	553	68	621	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Calarasi	06.08.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	5:22:40 p.m.	36	0,53	36,53	2258	128	2386	VOLCINET	OST	IST	Cazut copac inafara ZP
Orhei	06.08.2025	PDC172 CIOCLETENI 110/10	15	5:27:30 p.m.	0	81,52	81,52	519	61	580	BRVICENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	06.08.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-REC001ST	5:28:35 p.m.	0	0,33	0,33	1410	60	1470	SCORENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	06.08.2025	PDC245 CADIR LUNGA 110/10	21	5:31:40 p.m.	0	1,50	1,50	553	68	621	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Ialoveni	06.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	4	5:33:10 p.m.	0	0,50	0,50	733	29	762	RUSEȘTI NOI	T	IST	Cazut copac pe LEA
Ialoveni	06.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	4	5:34:30 p.m.	0	1,85	1,85	733	29	762	BARDAR	T	IST	Cazut copac pe LEA
Ialoveni	06.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	4	5:36:22 p.m.	0	0,50	0,50	733	29	762	BARDAR	T	IST	Cazut copac pe LEA
Ialoveni	06.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	4	5:36:54 p.m.	0	117,38	117,38	733	29	762	RUSEȘTI NOI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Ialoveni	06.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	5:40:38 p.m.	0	0,50	0,50	1832	86	1918	POJARENI	T	IST	Soc
Ialoveni	06.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	5:41:09 p.m.	0	13,58	13,58	1832	86	1918	COSTEȘTI	T	AT	Soc
Ialoveni	06.08.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTLS-REC006IL	5:46:13 p.m.	0	0,33	0,33	650	43	693	COSTEȘTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	06.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	5:51:12 p.m.	0	0,63	0,63	739	52	791	CRIULENI	T	IST	Cazut copac pe LEA
Criuleni	06.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	5:51:51 p.m.	0	32,15	32,15	412	29	441	CRIULENI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	06.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	5:51:51 p.m.	0	47,78	47,78	304	22	326	USTIA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	06.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	5:51:51 p.m.	0	58,15	58,15	23	1	24	CRUGLIC	T	AC	Cazut copac pe LEA
Ialoveni	06.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	5:54:44 p.m.	0	17,78	17,78	3	4	7	BARDAR	T	AT	Soc
Ialoveni	06.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	5:54:44 p.m.	0	29,97	29,97	323	35	358	BARDAR	T	AT	Soc
Ialoveni	06.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	5:54:44 p.m.	0	73,27	73,27	1506	47	1553	COSTEȘTI	T	AT	Soc
Ceadir-Lunga	06.08.2025	PDC245 CADIR LUNGA 110/10	21	5:55:00 p.m.	0	14,00	14,00	1224	86	1310	VALEA PERJII	C	AT	Alte defecte in re. de transport
Ceadir-Lunga	06.08.2025	PDC245 CADIR LUNGA 110/10	21	6:03:30 p.m.	0	69,53	69,53	553	68	621	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Ialoveni	06.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	6:12:37 p.m.	0	12,08	12,08	3	4	7	BARDAR	T	AT	Soc
Anenii Noi	06.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	6:17:41 p.m.	0	1,83	1,83	1445	92	1537	SPEIA	OST	IST	Necunoscuta
Criuleni	06.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	6:23:56 p.m.	0	0,53	0,53	0	14	14	CRUGLIC	T	IST	Cazut copac pe LEA
Chisinau	06.08.2025	PDC17 BUBUECI 35/10	3	6:32:25 p.m.	0	48,75	48,75	1207	84	1291	CHISINAU	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV	
Criuleni	06.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	6:39:39 p.m.	0	145,78	145,78	304	22	326	OHINCEA	T	AC	Cazut copac pe LEA

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	07.08.2025	PD100	20	12:17:26 p.m.	0	25,55	25,55	0	3	3	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	07.08.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	8	12:32:21 p.m.	0	35,50	35,50	1236	98	1334	TIPALA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Criuleni	07.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	12:40:00 p.m.	0	22,00	22,00	0	2	2	CRIULENI	C	AC	Conturare la PT
Chisinau	07.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10	12:58:15 p.m.	0	19,52	19,52	408	50	458	CHISINAU	T	AC	Izolator
Chisinau	07.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10	12:58:15 p.m.	0	59,18	59,18	0	4	4	BACIOI	T	AC	Izolator
Criuleni	07.08.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	8	1:24:43 p.m.	0	1,02	1,02	1592	124	1716	VADULENI	T	IST	Separator
Criuleni	07.08.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	8	1:29:19 p.m.	0	0,50	0,50	1592	124	1716	CRUZESTI	T	IST	Separator
Calarasi	07.08.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	10	1:35:00 p.m.	0	27,00	27,00	150	9	159	MINDRA	C	AC	Tensiune inalta
Straseni	07.08.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	1:54:02 p.m.	0	82,53	82,53	1809	91	1900	LUPA-RECEA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	07.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10	1:56:53 p.m.	0	0,55	0,55	408	53	461	BACIOI	T	IST	Izolator
Criuleni	07.08.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	8	2:38:35 p.m.	0	6,47	6,47	1592	124	1716	SAGAIACUL DE SUS	T	AC	Separator
Calarasi	07.08.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	5	2:59:33 p.m.	0	58,35	58,35	415	30	445	BAHMUT	OST	AC	Conductoare/Bucle
Calarasi	07.08.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	5	2:59:33 p.m.	0	161,45	161,45	286	12	298	BAHMUT	OST	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	07.08.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	5:29:06 p.m.	0	1,67	1,67	2008	119	2127	CARPINENI	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Cimislia	07.08.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	6	6:14:07 p.m.	0	1,83	1,83	572	34	606	BASARABEASCA	OST	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Nisporeni	07.08.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	10	6:17:08 p.m.	0	0,70	0,70	784	59	843	ODOBESTI	T	IST	Signurata fuzibila
Hincesti	07.08.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	6:49:29 p.m.	0	31,82	31,82	778	44	822	CHETROSENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ialoveni	07.08.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18	8:23:59 p.m.	0	1,17	1,17	1277	70	1347	COSTESTI	OST	IST	Necunoscuta
Ialoveni	07.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	7	8:28:38 p.m.	0	0,50	0,50	284	56	340	RUESTII NOI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	07.08.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	33	11:16:25 p.m.	0	29,58	29,58	178	13	191	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.08.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	33	11:16:25 p.m.	0	51,58	51,58	369	36	405	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	08.08.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	33	12:07:27 a.m.	0	0,28	0,28	291	30	321	BUBUIECI	T	IST	Linie in cablu
Orhei	08.08.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	32	8:49:23 a.m.	0	2,17	2,17	318	45	363	POHORNICENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	08.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	4	9:24:04 a.m.	0	0,83	0,83	397	34	431	BRINZENII VECHI	OST	IST	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	08.08.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	9:35:04 a.m.	0	0,17	0,17	932	83	1015	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Vucanesti	08.08.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	15	9:54:21 a.m.	0	0,50	0,50	0	7	7	BRINZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	08.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	6:21:45 p.m.	0	0,62	0,62	1320	105	1425	TOCENI	T	IST	Necunoscuta
Ialoveni	08.08.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	9:15:00 p.m.	0	278,00	278,00	103	7	110	HORODCA	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	08.08.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	5	9:30:00 p.m.	0	30,00	30,00	0	5	5	TOHATIN	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	09.08.2025	PD92	11	7:28:05 a.m.	0	0,12	0,12	611	30	641	SINGERA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	09.08.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	9:36:00 a.m.	0	1,50	1,50	277	40	317	GALESTI	C	IST	Signurata fuzibila
Calarasi	09.08.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	9:38:05 a.m.	0	0,87	0,87	1577	91	1668	RADENI	T	IST	Necunoscuta
Leova	09.08.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	16	10:23:00 a.m.	0	50,00	50,00	204	16	220	LEOVA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	09.08.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	16	10:23:00 a.m.	0	3432,00	3432,00	0	1	1	LEOVA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	09.08.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	22	12:12:51 p.m.	0	1,48	1,48	1341	75	1416	CODRU	T	AT	Incendiu
Chisinau	09.08.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	22	12:14:21 p.m.	0	29,82	29,82	1144	72	1216	CHISINAU	T	AT	Incendiu
Chisinau	09.08.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	22	12:14:21 p.m.	0	184,65	184,65	197	3	200	CODRU	T	AT	Incendiu
Causeni	09.08.2025	PDC121 CAINARI 35/10	7	12:37:19 p.m.	0	0,52	0,52	983	72	1055	CARBUNA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	09.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	9	12:47:34 p.m.	0	0,17	0,17	1069	87	1156	CHIOSELIA MARE	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	09.08.2025	PDC121 CAINARI 35/10	7	1:22:07 p.m.	0	0,52	0,52	983	72	1055	CARBUNA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	09.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	2:11:59 p.m.	0	0,52	0,52	1833	86	1919	BARDAR	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	09.08.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	22	5:15:00 p.m.	0	121,00	121,00	160	10	170	CHISINAU	T	AT	Incendiu
Cantemir	09.08.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	8	5:36:38 p.m.	0	1,47	1,47	285	17	302	GHELTOSU	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	09.08.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	22	7:30:00 p.m.	0	6,00	6,00	197	3	200	CODRU	T	AT	Incendiu
Causeni	09.08.2025	PDC121 CAINARI 35/10	16	8:36:35 p.m.	0	0,68	0,68	1918	141	2059	TRICOLICI,FLORICA	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	10.08.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	9	8:23:47 a.m.	0	25,22	25,22	241	33	274	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Telenesti	10.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	9:01:26 a.m.	0	2,00	2,00	1082	69	1151	VEREJENI	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	10.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	10:29:08 a.m.	0	0,50	0,50	1082	69	1151	VEREJENI	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	10.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	10:29:48 a.m.	0	1,67	1,67	397	34	431	BRINZENII NOI	OST	IST	Necunoscuta
Cantemir	10.08.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	8	10:33:50 a.m.	0	1,27	1,27	285	17	302	GHIOLTOSU	T	IST	Necunoscuta
Telenesti	10.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	4	12:09:10 p.m.	0	0,33	0,33	397	34	431	BRINZENII NOI	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	10.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	4	12:09:40 p.m.	0	0,83	0,83	1082	69	1151	VADUL-LECA	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	10.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	4	12:10:10 p.m.	0	0,67	0,67	397	34	431	BRINZENII NOI	OST	IST	Necunoscuta
Causeni	10.08.2025	PDC121 CAINARI 35/10	7	4:11:29 p.m.	0	0,52	0,52	983	72	1055	CAINARI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	10.08.2025	PDC218 TOMAI 35/10	9	6:22:08 p.m.	0	0,52	0,52	884	63	947	SARATA RAZESI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	10.08.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	25	10:39:24 p.m.	0	24,60	24,60	509	105	614	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.08.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	25	10:39:24 p.m.	0	42,60	42,60	358	58	416	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.08.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	25	10:39:24 p.m.	0	69,60	69,60	477	83	560	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.08.2025	PD53	16	10:39:24 p.m.	0	40,60	40,60	23	37	60	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Telenesti	10.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	11:46:19 p.m.	0	0,50	0,50	986	59	1045	MINDRESTI	T	IST	Necunoscuta
Telenesti	10.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	11:46:52 p.m.	0	0,28	0,28	986	59	1045	MINDRESTI	T	IST	Necunoscuta
Telenesti	10.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	11:48:41 p.m.	0	0,38	0,38	986	59	1045	MINDRESTI	T	IST	Necunoscuta
Telenesti	10.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	11:52:44 p.m.	0	0,50	0,50	986	59	1045	CIULUCANI	T	IST	Necunoscuta
Telenesti	10.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	11:56:58 p.m.	0	0,52	0,52	986	59	1045	CIULUCANI	T	IST	Necunoscuta
Telenesti	10.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	11:58:48 p.m.	0	0,33	0,33	920	47	967	HIRISENI	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Telenesti	10.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	11:59:09 p.m.	0	0,35	0,35	920	47	967	CODRU	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Telenesti	10.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	11:59:30 p.m.	0	1,28	1,28	898	41	939	CODRU	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Telenesti	10.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	11:59:30 p.m.	0	28,92	28,92	22	6	28	LEUSENI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Telenesti	11.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	12:00:47 a.m.	0	27,63	27,63	898	41	939	HIRISENI,CODRU	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Telenesti	11.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	12:28:25 a.m.	0	31,28	31,28	22	6	28	LEUSENI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Telenesti	11.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	12:28:25 a.m.	0	85,23	85,23	600	24	624	CODRU	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Telenesti	11.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	12:28:25 a.m.	0	88,82	88,82	0	2	2	HIRISENI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Telenesti	11.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	12:28:25 a.m.	0	255,25	255,25	298	15	313	HIRISENI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Nisporeni	11.08.2025	PDC147 GROZESTI 35/												

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Orhei	12.08.2025	PDC176 UZMAS 110/10	29	9:01:09 a.m.	0	32,48	32,48	221	15	236	HUIDIENI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	12.08.2025	PDC176 UZMAS 110/10	29	9:08:59 a.m.	0	11,33	11,33	0	2	2	OST	AC	Conductoare/Bucle	
Orhei	12.08.2025	PDC176 UZMAS 110/10	29	9:08:59 a.m.	0	24,65	24,65	0	1	1	BEREZLOGI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	12.08.2025	PDC176 UZMAS 110/10	29	9:20:39 a.m.	0	40,35	40,35	0	2	2	PIATRA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Hincești	12.08.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	9:31:20 a.m.	0	1,67	1,67	1488	100	1588	SECARENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Orhei	12.08.2025	PDC176 UZMAS 110/10	29	9:33:07 a.m.	0	0,52	0,52	487	33	520	BEREZLOGI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	12.08.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	12:39:53 p.m.	0	1,50	1,50	780	71	851	BALMAZ	OST	IST	Necunoscut
Vulcanesti	12.08.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17/SEC5-PT163VL-T00	1:10:00 p.m.	0	71,00	71,00	95	5	100	VULCANESTI	C	AC	Separator cu pirghie
Telenesti	12.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	2:14:19 p.m.	0	0,50	0,50	986	60	1046	MIHALASA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	12.08.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	48	2:31:41 p.m.	0	59,67	59,67	392	101	493	CHISINAU	T	AC	Necunoscuta
Chisinau	12.08.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	48	2:31:41 p.m.	0	64,32	64,32	864	106	970	CHISINAU	T	AC	Necunoscuta
Chisinau	12.08.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	48	2:31:41 p.m.	0	78,32	78,32	278	31	309	CHISINAU	T	AC	Necunoscuta
Chisinau	12.08.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	48	2:31:41 p.m.	0	94,32	94,32	107	27	134	CHISINAU	T	AC	Necunoscuta
Hincești	12.08.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	4:07:07 p.m.	0	1,50	1,50	2679	133	2812	BOBEICA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	12.08.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	3	6:39:30 p.m.	0	0,33	0,33	1	17	18	VULCANESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincești	12.08.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	11:05:35 p.m.	0	1,17	1,17	2679	133	2812	DRAGUSENI NOI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	13.08.2025	PDC40 STAUACENI 110/10	7/IF5-PT9610-IF01-01	12:53:05 a.m.	0	0,27	0,27	46	10	56	GRATIESTI	T	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Causeni	13.08.2025	PDC118 ZAINI 35/10	3	6:05:57 a.m.	0	0,50	0,50	1137	60	1197	OPACI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	13.08.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	25	8:07:15 a.m.	0	3,33	3,33	0	4	4	SLOBOZIA-DOAMNEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	13.08.2025	PDC121 CAINARI 35/10	4	8:53:33 a.m.	0	1,27	1,27	785	68	853	PERVOMAISIC,PICUS,T	IST	IST	Necunoscuta
Orhei	13.08.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	13/SEC5-PT504OR-T00	9:20:00 a.m.	0	35,00	35,00	736	96	832	ORHEI	C	AC	Tensiune inalta
Telenesti	13.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	10:39:02 a.m.	0	0,50	0,50	986	60	1046	MINDRESTI,CIULUCA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	13.08.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	16	11:18:38 a.m.	0	1,50	1,50	0	4	4	HIRBOVAT	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Cimislia	13.08.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	1:12:29 p.m.	0	0,50	0,50	264	23	287	MIHAILOVCA,BOGDA	T	IST	Izolator
Cimislia	13.08.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	1:13:00 p.m.	0	4,10	4,10	264	23	287	BOGDANOVCA,MIHA	T	AC	Izolator
Cimislia	13.08.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	1:17:14 p.m.	0	52,28	52,28	80	7	87	MIHAILOVCA	T	AC	Izolator
Cimislia	13.08.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	1:17:14 p.m.	0	53,90	53,90	0	3	3	MIHAILOVCA	T	AC	Izolator
Cimislia	13.08.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	1:17:14 p.m.	0	68,43	68,43	22	6	28	MIHAILOVCA	T	AC	Izolator
Cimislia	13.08.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	1:17:14 p.m.	0	177,77	177,77	162	7	169	MIHAILOVCA	T	AC	Izolator
Cimislia	13.08.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	2:09:44 p.m.	0	1,40	1,40	80	7	87	MIHAILOVCA	T	IST	Izolator
Taractia	13.08.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2/SEC5-PT230TR-T001	2:10:00 p.m.	0	18,00	18,00	29	3	32	ROSITA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	13.08.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	2:11:23 p.m.	0	0,53	0,53	80	10	90	MIHAILOVCA,BOGDA	T	IST	Izolator
Cimislia	13.08.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	2:12:25 p.m.	0	0,83	0,83	80	10	90	MIHAILOVCA,BOGDA	T	IST	Izolator
Cimislia	13.08.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	2:13:21 p.m.	0	12,32	12,32	80	10	90	MIHAILOVCA,BOGDA	T	AC	Izolator
Cimislia	13.08.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	2:25:49 p.m.	0	36,92	36,92	80	10	90	BOGDANOVCA,NOU	T	AC	Izolator
Cimislia	13.08.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	2:25:49 p.m.	0	108,45	108,45	22	6	28	BOGDANOVCA,MIHA	T	AC	Izolator
Cahul	13.08.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	8	3:52:53 p.m.	0	1,13	1,13	571	45	616	MOSCOVEI	T	IST	Necunoscuta
Cimislia	13.08.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	9	4:13:32 p.m.	0	0,73	0,73	80	10	90	BOGDANOVCA,NOU	T	IST	Izolator
Nisiporeni	13.08.2025	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	5	4:55:24 p.m.	0	0,92	0,92	566	39	605	BALAURESTI,ZBEROA	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Stefan-Voda	13.08.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	14	5:51:55 p.m.	0	0,17	0,17	1610	107	1717	ERMOCLIA,MARIANC	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Stefan-Voda	13.08.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	14	5:52:25 p.m.	0	0,33	0,33	518	125	643	STEFAN VODA,STEFA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Stefan-Voda	13.08.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	8	5:52:55 p.m.	0	1,17	1,17	856	29	885	STEFAN VODA,STEFA	OST	IST	Izolator
Stefan-Voda	13.08.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	8	5:54:25 p.m.	0	27,85	27,85	856	26	882	STEFAN-VODA	OST	AC	Izolator
Stefan-Voda	13.08.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	8	5:54:25 p.m.	0	100,53	100,53	0	3	3	STEFAN-VODA	OST	AC	Izolator
Stefan-Voda	13.08.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	8	6:22:46 p.m.	0	52,18	52,18	856	26	882	STEFAN-VODA	OST	AC	Izolator
Stefan-Voda	13.08.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	8	7:25:17 p.m.	0	9,67	9,67	856	26	882	STEFAN-VODA,STEFA	OST	AC	Izolator
Stefan-Voda	13.08.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	8	7:35:27 p.m.	0	1,67	1,67	856	29	885	STEFAN VODA,STEFA	OST	IST	Izolator
Leova	13.08.2025	PDC253 CNEAZEVCIA 110/10	5	7:44:57 p.m.	0	0,17	0,17	787	57	844	TROIAN,VOZNESENI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	13.08.2025	PDC253 CNEAZEVCIA 110/10	2	8:02:44 p.m.	0	70,93	70,93	0	1	1	CNEAZEVCIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Leova	13.08.2025	PDC253 CNEAZEVCIA 110/10	2	8:26:24 p.m.	0	0,98	0,98	0	1	1	CNEAZEVCIA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Stefan-Voda	13.08.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	8	8:39:58 p.m.	0	15,03	15,03	0	3	3	STEFAN-VODA,STEFA	OST	AC	Izolator
Stefan-Voda	13.08.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	8	8:39:58 p.m.	0	84,20	84,20	856	26	882	STEFAN VODA,STEFA	OST	AC	Izolator
Stefan-Voda	13.08.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	15/IF5-PT605SV-IF594	11:39:00 p.m.	0	6,00	6,00	460	35	495	OLANESTI	C	AC	Manevre oper.p.pregat.schemei
Stefan-Voda	13.08.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	15/IF5-PT605SV-IF594	11:44:00 p.m.	0	1,00	1,00	638	52	690	OLANESTI	C	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Telenesti	14.08.2025	PDC134 Telenesti 35/10	8	7:04:27 a.m.	0	0,52	0,52	0	13	13	VEREJENI,BANESTI,IN	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	14.08.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	7:35:40 a.m.	0	2,00	2,00	1871	88	1959	HIRBOVAT	OST	IST	Necunoscuta
Hincești	14.08.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3/INTL5-REC001HN	8:14:03 a.m.	0	0,33	0,33	397	44	441	RUSCA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	14.08.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	8	10:03:38 a.m.	0	0,77	0,77	285	17	302	GHELTOSU	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	14.08.2025	PDC102 HERES 35/10	9	10:13:50 a.m.	0	6,22	6,22	441	37	478	IALOVENI	T	AC	Separator
Nisiporeni	14.08.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0.4	9	12:18:59 p.m.	0	30,03	30,03	749	41	790	GROZESTI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Leova	14.08.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	8	12:57:46 p.m.	0	1,23	1,23	116	14	130	LEOVA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cantemir	14.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	11/INTL5-ITC060CN	12:57:56 p.m.	0	1,07	1,07	235	14	249	HANASENI NOI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	14.08.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	16/SEC5-PT1011V-T00	2:00:00 p.m.	0	15,00	15,00	85	7	92	LEOVA	C	AC	Tensiune joasa
Cantemir	14.08.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14/SEC5-PT442CN-T00	2:35:00 p.m.	0	20,00	20,00	107	8	115	ACUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	14.08.2025	PDC105 VARATIC 35/10	10	3:04:12 p.m.	0	0,50	0,50	2065	126	2191	PUHOI,SINGERA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	14.08.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	3:34:19 p.m.	0	0,17	0,17	932	83	1015	CORTEN	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	14.08.2025	PDC105 VARATIC 35/10	10	3:59:26 p.m.	0	0,53	0,53	2065	126	2191	SINGERA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	14.08.2025	PD91	13	9:01:06 p.m.	0	13,12	13,12	0	12	12	SINGERA	T	AT	Soc
Chisinau	15.08.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49/INTL5-REC004	6:43:26 a.m.	0	31,48	31,48	1370	54	1424	CHISINAU,SINGERA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	15.08.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49/INTL5-REC004	6:43:26 a.m.	0	31,57	31,57	353	5	358	SINGERA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	15.08.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49/SEC5-PT6010-T014	7:15:00 p.m.	0	280,00	280,00	353	5	358	SINGERA	C	AC	Transformator de putere
Anenii Noi	15.08.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	8	7:33:17 a.m.	0	2,33	2,33	140	14	154				

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Criuleni	15.08.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	7:17:38 p.m.	0	105,37	105,37	515	97	612	MICLESTI	T	AC	Izolator
Chisinau	15.08.2025	PDC40 STAUJENI 110/10	6/SECL5-S9721	8:49:42 p.m.	0	0,77	0,77	0	12	12	STAUJENI	T	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Hincesti	15.08.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4/IF5-PT552HN-IF290	10:05:00 p.m.	0	44,00	44,00	532	28	560	LAPUSNA	C	AC	Transformator de putere
Cahul	15.08.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	2	10:15:03 p.m.	0	1,33	1,33	728	82	810	CUCOARA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	15.08.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	10:25:53 p.m.	0	0,67	0,67	1233	101	1334	GAVANOASA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Causeni	16.08.2025	PDC121 GAINARI 35/10	16/INTLS-ITC004CS	12:37:57 a.m.	0	67,85	67,85	1083	84	1167	TRICOLICI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Anenii Noi	16.08.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	1:19:26 a.m.	0	2,18	2,18	780	71	851	CIOBANOVCA	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	16.08.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	9	9:33:42 a.m.	0	19,30	19,30	241	33	274	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Calarasi	16.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	15/IF5-PT346CL-IF59-0	10:52:00 a.m.	0	66,00	66,00	154	13	167	SELISTEA NOUA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	16.08.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	1:38:30 p.m.	0	0,17	0,17	1474	95	1569	ABACLIA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	16.08.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	7:01:24 p.m.	0	0,50	0,50	0	13	13	VEREJENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	16.08.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	7:19:25 p.m.	0	0,50	0,50	0	13	13	BANESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	16.08.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	5/SECS-PT9LV-TO01-0	9:05:00 p.m.	0	340,00	340,00	54	2	56	FLIPENI	C	AC	Transformator de putere
Nisporeni	17.08.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	7/INTLS-RECO07NS	2:06:07 a.m.	0	0,33	0,33	1010	75	1085	VARZARESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	17.08.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	3	7:16:17 a.m.	0	0,15	0,15	665	23	688	CRICOVA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	17.08.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	7:17:04 a.m.	0	35,30	35,30	1974	205	2179	CRICOVA	T	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	17.08.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6	7:17:04 a.m.	0	42,93	42,93	667	62	729	CIORESCU	T	AC	Conductoare/Bucle
Nisporeni	17.08.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTLS-RECO01NS	8:18:06 a.m.	0	0,33	0,33	1274	70	1344	DOLNA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	17.08.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	6	11:18:44 a.m.	0	0,50	0,50	116	19	135	ORHEI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Orhei	17.08.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	38	11:19:54 a.m.	0	0,17	0,17	486	66	552	ORHEI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Orhei	17.08.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	11:20:14 a.m.	0	1,00	1,00	275	39	314	FURCENI	OST	IST	Izolator
Orhei	17.08.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	11:20:14 a.m.	0	1,23	1,23	609	56	665	MASCAUTI	OST	IST	Izolator
Orhei	17.08.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	11:21:54 a.m.	0	14,63	14,63	275	34	309	FURCENI	OST	AC	Izolator
Orhei	17.08.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	11:21:54 a.m.	0	14,67	14,67	0	5	5	ORHEI	OST	AC	Izolator
Orhei	17.08.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	11:36:39 a.m.	0	14,73	14,73	274	28	302	BRANESTI	OST	AC	Izolator
Orhei	17.08.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	11:36:39 a.m.	0	105,35	105,35	1	6	7	FURCENI	OST	AC	Izolator
Orhei	17.08.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36	1:21:06 p.m.	0	0,67	0,67	0	5	5	SEUSTE	OST	IST	Izolator
Ialoveni	17.08.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	4:26:44 p.m.	0	0,52	0,52	1461	81	1542	RAZENI	T	IST	Necunoscut
Telenesti	17.08.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	6:33:07 p.m.	0	0,50	0,50	0	13	13	INESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	17.08.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	25	7:37:03 p.m.	0	1,83	1,83	27	14	41	BERIOZCHI	OST	IST	Necunoscut
Cahul	17.08.2025	PDC239 CHIRCANI 110/10	14/SECS-PT259CH-T0	8:52:00 p.m.	0	101,00	101,00	64	3	67	LARGA VECHE	C	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	17.08.2025	PDC239 CHIRCANI 110/10	14/SECS-PT259CH-T0	8:56:00 p.m.	0	97,00	97,00	64	3	67	LARGA NOUA	C	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	17.08.2025	PD101	12	9:21:01 p.m.	0	35,40	35,40	0	11	11	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.08.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	55	9:21:31 p.m.	0	45,48	45,48	0	27	27	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.08.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	55	9:21:31 p.m.	0	61,48	61,48	1307	174	1481	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.08.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	93	9:24:07 p.m.	0	39,88	39,88	284	40	324	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	17.08.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	77	9:24:21 p.m.	0	0,13	0,13	586	80	666	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Cahul	17.08.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	11:04:27 p.m.	0	3,00	3,00	22	17	39	BAURCI-MOLDOVENI	OST	IST	Separator
Cahul	17.08.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	11:04:27 p.m.	0	9,67	9,67	611	38	649	BAURCI-MOLDOVENI	OST	AC	Separator
Cahul	17.08.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	11:11:27 p.m.	0	2,67	2,67	382	38	420	LARGA NOUA	OST	IST	Separator
Telenesti	18.08.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	8	4:33:13 a.m.	0	0,17	0,17	621	61	682	CODRU NOU,TINTAR	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	18.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4/INTLS-RECO02TL	5:38:27 a.m.	0	0,33	0,33	1531	77	1608	HIRISENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	18.08.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	6:57:54 a.m.	0	0,52	0,52	0	13	13	VEREJENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	18.08.2025	PDC157 CAPLANI 110/10/6	11	8:20:27 a.m.	0	2,67	2,67	0	5	5	CAPLANI	OST	IST	Necunoscut
Nisporeni	18.08.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	10	9:05:00 a.m.	0	0,72	0,72	784	59	843	VALEA TRESTIENI	T	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	18.08.2025	PD80	22	9:33:23 a.m.	0	50,07	50,07	541	74	615	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	18.08.2025	PD80	22	9:33:23 a.m.	0	51,62	51,62	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	18.08.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	73	9:33:38 a.m.	0	26,43	26,43	2041	220	2261	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.08.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	73	9:33:38 a.m.	0	44,37	44,37	1222	142	1364	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Telenesti	18.08.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	10:11:59 a.m.	0	1,67	1,67	1069	90	1159	NUCARENI	OST	IST	Necunoscut
Hincesti	18.08.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	10	10:12:59 a.m.	0	0,17	0,17	395	22	417	MARCHET	OST	IST	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	18.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-RECO01AN	12:39:13 p.m.	0	0,33	0,33	722	54	776	DELACAU	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	18.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-RECO01AN	12:39:34 p.m.	0	4,25	4,25	722	54	776	DELACAU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	18.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-RECO01AN	12:43:50 p.m.	0	46,17	46,17	500	23	523	DELACAU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	18.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-RECO01AN	12:43:50 p.m.	0	56,43	56,43	113	15	128	DELACAU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	18.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-RECO01AN	12:43:50 p.m.	0	70,35	70,35	109	8	117	PUHACENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	18.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-RECO01AN	12:43:50 p.m.	0	80,93	80,93	0	6	6	DELACAU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	18.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-RECO01AN	12:43:50 p.m.	0	89,43	89,43	0	2	2	PUHACENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	18.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-RECO01AN	1:30:10 p.m.	0	10,10	10,10	500	23	523	DELACAU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	18.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-RECO01AN	1:40:25 p.m.	0	13,77	13,77	613	38	651	DELACAU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	18.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-RECO01AN	1:55:00 p.m.	0	9,77	9,77	722	46	768	DELACAU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	18.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-RECO01AN	2:04:47 p.m.	0	8,48	8,48	722	51	773	DELACAU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	18.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-RECO01AN	2:04:47 p.m.	0	9,22	9,22	0	1	1	PUHACENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	18.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/SECLS-SX706AN	2:14:00 p.m.	0	4363,92	4363,92	0	1	1	PUHACENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	18.08.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	10	6:28:18 p.m.	0	51,02	51,02	395	22	417	MARCHET	OST	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	18.08.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	6	6:57:21 p.m.	0	0,13	0,13	1067	122	1189	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Cimislia	18.08.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	2	9:04:48 p.m.	0	3,63	3,63	0	2	2	CIMISLIA	T	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Anenii Noi	19.08.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4	1:49:03 a.m.	0	0,50	0,50	1258	83	1341	GEAMANA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	19.08.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4	1:49:34 a.m.	0	0,95	0,95	1258	83	1341	GEAMANA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	19.08.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4	1:50:32 a.m.	0	0,98	0,98	598	31	629	GEAMANA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	19.08.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4	1:50:32 a.m.	0	38,53	38,53	503	34	537	CRETOAIA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	19.08.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4	1:50:32 a.m.	0	45,68	45,68	157	18	175	CRETOAIA	T		

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	20.08.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	6	4:29:45 p.m.	0	0,13	0,13	1067	122	1189	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.08.2025	PD13		4:30:41 p.m.	0	45,55	45,55	704	88	792	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	20.08.2025	PD13		4:30:41 p.m.	0	46,75	46,75	107	27	134	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	20.08.2025	PD13		4:30:41 p.m.	0	57,32	57,32	256	7	263	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Cimislia	20.08.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	8:37:14 p.m.	0	0,17	0,17	672	49	721	JORDANOVCA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	21.08.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	8/SEC5-PT296CR-T01	1:28:00 a.m.	0	27,00	27,00	15	4	19	BALTATA	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	21.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	8	6:54:00 a.m.	0	0,12	0,12	297	25	322	BACIOI	T	IST	Izolator
Chisinau	21.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	8	6:54:34 a.m.	0	0,13	0,13	1848	71	1919	BACIOI	T	IST	Izolator
Chisinau	21.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	8	6:54:55 a.m.	0	2,38	2,38	408	57	465	BACIOI,CODRU,CHISINAU	T	IST	Izolator
Chisinau	21.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	8	7:02:21 a.m.	0	21,43	21,43	408	57	465	BACIOI,CHISINAU,CO	T	AC	Izolator
Nisporeni	21.08.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	7/INTL5-RECO07NS	7:23:27 a.m.	0	0,33	0,33	1011	75	1086	SENDRENI,VARZARES	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	21.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	8	7:23:55 a.m.	0	9,95	9,95	185	34	219	BACIOI,CHISINAU	T	AC	Izolator
Chisinau	21.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	8	7:23:55 a.m.	0	21,08	21,08	223	23	246	CODRU	T	AC	Izolator
Chisinau	21.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	8	7:34:00 a.m.	0	2,88	2,88	133	18	151	BACIOI	T	IST	Izolator
Chisinau	21.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	8	7:34:00 a.m.	0	11,00	11,00	52	7	59	CHISINAU	T	AC	Izolator
Chisinau	21.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	8	7:34:00 a.m.	0	26,40	26,40	0	6	6	BACIOI	T	AC	Izolator
Chisinau	21.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	8	7:34:00 a.m.	0	40,67	40,67	0	2	2	BACIOI	T	AC	Izolator
Chisinau	21.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	8	7:34:00 a.m.	0	108,00	108,00	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Izolator
Chisinau	21.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	8	7:59:42 a.m.	0	0,70	0,70	133	18	151	BACIOI	T	IST	Izolator
Chisinau	21.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	8	8:13:37 a.m.	0	1,05	1,05	133	24	157	BACIOI	T	IST	Izolator
Chisinau	21.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	8	8:14:49 a.m.	0	1,65	1,65	133	24	157	BACIOI	T	IST	Izolator
Chisinau	21.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	8	8:14:49 a.m.	0	58,18	58,18	0	2	2	BACIOI	T	AC	Izolator
Chisinau	21.08.2025	PDC131 FLORENI 35/10	13	8:56:45 a.m.	0	0,28	0,28	694	42	736	FLORENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	21.08.2025	PDC131 FLORENI 35/10	13	8:56:52 a.m.	0	0,10	0,10	0	3	3	FLORENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	21.08.2025	PDC131 FLORENI 35/10	13	8:58:16 a.m.	0	0,10	0,10	0	1	1	SINGERA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	21.08.2025	PDC131 FLORENI 35/10	13	8:58:33 a.m.	0	0,08	0,08	0	12	12	SINGERA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	21.08.2025	PDC131 FLORENI 35/10	13	8:58:47 a.m.	0	0,10	0,10	601	43	644	SINGERA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	21.08.2025	PDC131 FLORENI 35/10	13	9:00:00 a.m.	0	0,32	0,32	347	18	365	DOBROGEA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	21.08.2025	PDC131 FLORENI 35/10	13	9:02:52 a.m.	0	0,28	0,28	335	48	383	SINGERA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	21.08.2025	PDC131 FLORENI 35/10	13	9:03:28 a.m.	0	0,15	0,15	0	3	3	SINGERA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	21.08.2025	PDC131 FLORENI 35/10	18/INTL5-ITC6205	10:09:53 a.m.	0	1,12	1,12	209	28	237	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	21.08.2025	PDC131 FLORENI 35/10	18	10:10:04 a.m.	0	0,47	0,47	768	33	801	FLORENI	T	IST	Siguranta fuzibila
Causeni	21.08.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	41	10:19:00 a.m.	0	3,00	3,00	175	32	207	CAUSENI	C	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	21.08.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	11	11:50:51 a.m.	0	2,50	2,50	0	17	17	ANENII NOI	OST	IST	Conturarea la LEA
Cantemir	21.08.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	2/SECL5-S22CN	1:12:00 p.m.	0	25,00	25,00	636	44	680	BAIMACLIA	C	AC	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Cantemir	21.08.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	2/SECL5-S22CN	1:35:43 p.m.	0	0,67	0,67	566	45	611	SUHAT	OST	IST	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Chisinau	21.08.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	6/IF5-PT9547-IF06-01	2:48:00 p.m.	0	100,00	100,00	210	17	227	CIORESTU	C	AC	Linie in cablu
Cantemir	21.08.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	2	2:52:44 p.m.	0	0,83	0,83	1202	89	1291	SOFRANOVCA	OST	IST	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Cantemir	21.08.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	2	2:55:00 p.m.	0	14,00	14,00	636	44	680	CHIOSELIA	C	AC	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Anenii Noi	21.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTL5-RECO01AN	2:56:50 p.m.	0	1,08	1,08	722	53	775	DELACAU	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	21.08.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	3:01:34 p.m.	0	2,50	2,50	672	49	721	SADACLIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cantemir	21.08.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	2	3:05:14 p.m.	0	0,67	0,67	566	45	611	SUHAT	OST	IST	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Criuleni	21.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	4:52:30 p.m.	0	0,15	0,15	305	22	327	CRIULENI	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	21.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	4:52:40 p.m.	0	1,37	1,37	305	22	327	CRIULENI	T	IST	Necunoscuta
Straseni	21.08.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-RECO01NS	5:25:13 p.m.	0	2,20	2,20	1048	56	1104	CIORESTI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	21.08.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-RECO01NS	5:25:13 p.m.	0	31,20	31,20	227	14	241	VULCANESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	21.08.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTL5-RECO01NS	5:55:41 p.m.	0	0,73	0,73	1048	56	1104	LOZOVA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	21.08.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	7	6:57:09 p.m.	0	1,83	1,83	0	10	10	CAHUL	OST	IST	Separator
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	8:59:25 a.m.	0	0,05	0,05	1461	251	1712	DURLESTI	T	IST	Izolator
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	9:01:30 a.m.	0	0,03	0,03	3479	377	3856	CHISINAU	T	IST	Izolator
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	9:02:02 a.m.	0	0,02	0,02	2441	293	2734	CHISINAU	T	IST	Izolator
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	9:02:26 a.m.	0	0,02	0,02	2765	151	2916	DURLESTI	T	IST	Izolator
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	9:04:17 a.m.	0	1,82	1,82	1234	57	1291	DURLESTI	T	IST	Izolator
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	9:04:17 a.m.	0	19,92	19,92	687	43	730	CHISINAU	T	AC	Izolator
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	9:04:17 a.m.	0	29,72	29,72	844	51	895	DURLESTI	T	AC	Izolator
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	9:23:24 a.m.	0	0,80	0,80	1234	57	1291	DURLESTI	T	IST	Izolator
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	9:24:24 a.m.	0	9,05	9,05	1742	83	1825	DURLESTI	T	AC	Izolator
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	9:24:24 a.m.	0	36,00	36,00	179	16	195	DURLESTI	T	AC	Izolator
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	9:24:24 a.m.	0	37,88	37,88	0	1	1	DURLESTI	T	AC	Izolator
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	9:36:02 a.m.	0	24,37	24,37	2586	134	2720	DURLESTI	T	AC	Izolator
Straseni	22.08.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	6/SEC5-PT3395T-T01	9:44:00 a.m.	0	9,00	9,00	205	2	207	VORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	22.08.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	9:52:05 a.m.	0	1,33	1,33	1249	147	1396	CAHUL	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	10:00:30 a.m.	0	1,78	1,78	2586	140	2726	DURLESTI	T	IST	Izolator
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	10:00:30 a.m.	0	157,75	157,75	179	10	189	CHISINAU	T	AC	Izolator
Straseni	22.08.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	6/SEC5-PT3395T-T01	10:15:26 a.m.	0	1,02	1,02	727	34	761	VORNICENI	T	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	10:32:31 a.m.	0	0,65	0,65	1352	84	1436	DURLESTI	T	IST	Izolator
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	10:33:26 a.m.	0	0,57	0,57	1352	84	1436	DURLESTI	T	IST	Izolator
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	10:47:33 a.m.	0	0,58	0,58	1352	84	1436	DURLESTI	T	IST	Izolator
Chisinau	22.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	10:48:21 a.m.	0	0,37	0,37	1352	84	1436	DURLESTI	T	IST	Izolator
Ialoveni	22.08.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/INTL5-RECO06IL	11:16:25 a.m.	0	0,33	0,33	650	43	693	MOLESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	22.08.2025	PDC183 SIpOTENI 110/10	7/INTL5-RECO05CL	11:41:33 a.m.	0	52,62	52,62	2644	148	2792	URSARI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Anenii Noi	22.08.2025	PDC131 FLORENI 35/10	3	11:51:38 a.m.	0	0,28	0,28	0	2	2	FLORENI	T	AC	Incendiu
Anenii Noi	22.08.2025	PDC131 FLORENI 35/10	3	11:51:45 a.m.	0	0,25	0,25	54	6	60	FLORENI	T	IST	Incendiu
Comrat	22.08.2025	PDC201 COMRAT												

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Criuleni	22.08.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	4:31:43 p.m.	0	0,13	0,13	0	3	3	COSERNITA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	22.08.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	4:32:15 p.m.	0	0,82	0,82	1402	104	1506	ZAICANA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	22.08.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	4:34:06 p.m.	0	94,78	94,78	1402	103	1505	HRUSEVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	22.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	4:46:20 p.m.	0	13,52	13,52	492	25	517	CRIULENI	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	22.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	4:46:20 p.m.	0	37,67	37,67	0	2	2	CRIULENI	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	22.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	4:46:20 p.m.	0	60,97	60,97	24	9	33	CRIULENI	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	22.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	4:46:20 p.m.	0	129,12	129,12	887	112	999	CRIULENI	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	22.08.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	5:03:33 p.m.	0	27,33	27,33	729	54	783	BULBOACA,TINTAREI	OST	AC	Variatia de tensiune
Anenii Noi	22.08.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	9	5:22:53 p.m.	0	2,67	2,67	1193	75	1268	BERIOZCHI	OST	IST	Soc
Criuleni	22.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	5:24:00 p.m.	0	12,53	12,53	0	2	2	CRIULENI	T	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	22.08.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	8	5:32:13 p.m.	0	80,87	80,87	1164	58	1222	CHIRCAIESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Criuleni	22.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	5:34:16 p.m.	0	2,27	2,27	338	19	357	CRIULENI	T	IST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	22.08.2025	PDC130 MERENI 35/10	19	5:42:59 p.m.	0	0,50	0,50	438	30	468	CHIRCA	T	IST	Soc
Anenii Noi	22.08.2025	PDC130 MERENI 35/10	11	5:42:59 p.m.	0	0,50	0,50	520	47	567	MERENI	T	AC	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	22.08.2025	PDC130 MERENI 35/10	19	5:43:38 p.m.	0	89,72	89,72	438	30	468	CHIRCA	T	AT	Soc
Criuleni	22.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	5:45:52 p.m.	0	1,43	1,43	338	21	359	CRIULENI	T	IST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	22.08.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	8	5:53:34 p.m.	0	2,33	2,33	140	14	154	BULBOACA	OST	IST	Soc
Anenii Noi	22.08.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	9	5:53:44 p.m.	0	2,33	2,33	1193	75	1268	BERIOZCHI	OST	IST	Soc
Anenii Noi	22.08.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	9	6:00:24 p.m.	0	3,67	3,67	1193	75	1268	BERIOZCHI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	22.08.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	9	6:07:21 p.m.	0	178,55	178,55	399	19	418	HIRBOVAT	OST	AT	Soc
Criuleni	22.08.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	6:08:59 p.m.	0	65,48	65,48	1402	102	1504	ZAICANA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	22.08.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	5	6:08:59 p.m.	0	66,02	66,02	0	1	1	HRUSOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	22.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	6	6:54:28 p.m.	0	0,98	0,98	492	25	517	CRIULENI	T	IST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Stefan-Voda	22.08.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	7:26:39 p.m.	0	34,00	34,00	2145	130	2275	POPEASCA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Causeni	22.08.2025	PDC119 UCRAINA 35/10	1	9:26:25 p.m.	0	0,52	0,52	291	27	318	ZVIZDOCCIA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	22.08.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	12	9:32:23 p.m.	0	0,07	0,07	0	9	9	BALABANESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	22.08.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	9	9:37:39 p.m.	0	130,58	130,58	749	41	790	GROZESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Causeni	22.08.2025	PDC119 UCRAINA 35/10	1	9:50:19 p.m.	0	0,02	0,02	291	27	318	ZVIZDOCCIA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	22.08.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15	10:14:17 p.m.	0	3,47	3,47	1654	106	1760	MALAIESTII NOI	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Criuleni	22.08.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	12	10:18:54 p.m.	0	59,10	59,10	0	9	9	CIMISENI	T	AC	Separator
Cantemir	22.08.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	10:35:39 p.m.	0	0,17	0,17	1272	93	1365	TARANCUTA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	22.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	22	10:50:11 p.m.	0	0,52	0,52	491	177	668	LECA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	22.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	11:02:03 p.m.	0	0,25	0,25	561	47	608	DIMITROVA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Comrat	22.08.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	11:02:35 p.m.	0	0,13	0,13	1245	80	1325	CHIRSOVA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Comrat	22.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	11:02:52 p.m.	0	31,23	31,23	561	47	608	DIMITROVA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	22.08.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	21	11:13:40 p.m.	0	2,00	2,00	1057	227	1284	COMRAT	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	22.08.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	11:13:40 p.m.	0	2,17	2,17	2065	187	2252	COMRAT	OST	IST	Necunoscuta
Leova	22.08.2025	PDC252 IARGARA 110/10	1	11:17:00 p.m.	0	0,67	0,67	358	27	385	CHIECI	C	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Criuleni	22.08.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	12	11:17:18 p.m.	0	1,13	1,13	1654	106	1760	MALAIESTI	T	IST	Separator
Leova	22.08.2025	PDC252 IARGARA 110/10	1	11:17:50 p.m.	0	0,33	0,33	16	5	21	COCIULIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	22.08.2025	PDC252 IARGARA 110/10	1	11:18:30 p.m.	0	1,50	1,50	1251	86	1337	GANASENI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cantemir	22.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	22	11:22:14 p.m.	0	0,13	0,13	491	177	668	LECA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cantemir	22.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	22	11:22:32 p.m.	0	0,12	0,12	784	56	840	CANIA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Comrat	22.08.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	21	11:27:30 p.m.	0	0,83	0,83	1057	227	1284	COMRAT	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Comrat	22.08.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	11:28:30 p.m.	0	0,67	0,67	2065	187	2252	COMRAT	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	22.08.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	11:29:30 p.m.	0	15,83	15,83	520	39	559	COMRAT	OST	AC	Necunoscuta
Comrat	22.08.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	11:29:30 p.m.	0	24,50	24,50	735	21	756	COMRAT	OST	AC	Necunoscuta
Comrat	22.08.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	11:29:30 p.m.	0	31,68	31,68	556	77	633	COMRAT	OST	AC	Necunoscuta
Comrat	22.08.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	11:29:30 p.m.	0	34,68	34,68	254	50	304	COMRAT	OST	AC	Necunoscuta
Comrat	22.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	11:34:20 p.m.	0	58,95	58,95	561	47	608	COTOVSCOIE	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cantemir	22.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	22	11:39:21 p.m.	0	0,50	0,50	491	177	668	CANTEMIR	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	22.08.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	11:46:20 p.m.	0	7,67	7,67	520	39	559	COMRAT	OST	AC	Necunoscuta
Hincesti	22.08.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	11:46:30 p.m.	0	0,33	0,33	1487	100	1587	SECARENII NOI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	22.08.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	11:49:01 p.m.	0	18,82	18,82	858	59	917	CORNISTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	22.08.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11	11:52:30 p.m.	0	0,50	0,50	962	95	1057	FRUMUSICA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	22.08.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	11:54:30 p.m.	0	6,68	6,68	1255	60	1315	COMRAT	OST	AC	Necunoscuta
Leova	22.08.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	12	11:57:31 p.m.	0	0,17	0,17	645	62	707	TOMAIUL NOU	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	22.08.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	12:02:01 a.m.	0	2,17	2,17	1811	137	1948	COMRAT	OST	IST	Necunoscuta
Cimislia	22.08.2025	PDC222 JAVGUR 35/10	9	12:14:35 a.m.	0	89,42	89,42	593	50	643	IALPUJENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ialoveni	22.08.2025	PDC106 REZENI 35/10	3	12:24:48 a.m.	0	0,52	0,52	2844	190	3034	CIGIRLENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	22.08.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9	12:27:00 a.m.	0	1,28	1,28	1298	72	1370	ERMOCLIA	C	IST	Siguranța fuzibila
Taraclia	22.08.2025	PDC243 NOVOȘIOLVCA 110/10	2	12:31:41 a.m.	0	111,37	111,37	0	7	7	TARACLIA	OST	AC	Isolator
Taraclia	22.08.2025	PDC243 NOVOȘIOLVCA 110/10	2	12:31:41 a.m.	0	252,58	252,58	0	4	4	TARACLIA	OST	AC	Isolator
Comrat	22.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	12:33:30 a.m.	0	11,47	11,47	211	22	233	COTOVSCOIE	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	22.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	12:33:30 a.m.	0	53,20	53,20	127	7	134	CIETU	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	22.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	12:33:30 a.m.	0	127,40	127,40	223	18	241	DIMITROVO	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	22.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	12:33:31 a.m.	0	0,17	0,17	2699	19	288	CONGAZ	OST	IST	Conductoare/Bucle
Hincesti	22.08.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9	12:37:01 a.m.	0	0,17	0,17	2331	133	2464	HINCESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	22.08.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	12:38:07 a.m.	0	0,33	0,33	329	27	356	CIUFLESTI	T	IST	Necunoscuta
Causeni	22.08.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	12:38:28 a.m.	0	4,08	4,08	329	27	356	CIUFLESTI	T	AC	Necunoscuta
Hincesti	22.08.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	12:38:34 a.m.	0	0,02	0,02	858	59	917	SECARENII	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	22.08.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	12:39:08 a.m.	0	36,95	36,95	0	2	2	CAINARI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	22.08.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18	1:08:50 a.m.										

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	23.08.2025	PDC102 HERES 35/10	15	3:14:09 a.m.	0	1,52	1,52	386	60	446	IALOVENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.08.2025	PDC102 HERES 35/10	15	3:15:41 a.m.	0	1,98	1,98	386	60	446	IALOVENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.08.2025	PDC102 HERES 35/10	15	3:15:41 a.m.	0	37,72	37,72	1	13	14	CONDRIȚA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.08.2025	PDC102 HERES 35/10	15	3:15:41 a.m.	0	120,32	120,32	0	1	1	CONDRIȚA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.08.2025	PD92	11	3:16:18 a.m.	0	0,12	0,12	612	30	642	DOBRUȚA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	23.08.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	3:42:53 a.m.	0	0,97	0,97	1361	79	1440	TALMAZA	T	IST	Necunoscuta
Stefan-Voda	23.08.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	3:46:36 a.m.	0	0,85	0,85	1361	79	1440	TALMAZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	23.08.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	3:46:36 a.m.	0	0,52	0,52	1322	90	1412	TALMAZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	23.08.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	16	3:48:45 a.m.	0	1,83	1,83	1067	88	1155	CROCMAZ	OST	IST	Necunoscuta
Stefan-Voda	23.08.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	3:50:15 a.m.	0	0,83	0,83	1479	105	1584	CROCMAZ	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	23.08.2025	PDC102 HERES 35/10	15	3:52:02 a.m.	0	1,37	1,37	386	60	446	DANCENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.08.2025	PDC102 HERES 35/10	15	3:53:24 a.m.	0	0,62	0,62	265	33	298	IALOVENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.08.2025	PDC102 HERES 35/10	15	3:53:44 a.m.	0	1,80	1,80	386	60	446	IALOVENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.08.2025	PDC102 HERES 35/10	15	3:53:44 a.m.	0	17,17	17,17	0	6	6	CONDRIȚA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.08.2025	PDC102 HERES 35/10	15	3:53:44 a.m.	0	81,47	81,47	1	8	9	CONDRIȚA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.08.2025	PDC102 HERES 35/10	15	3:53:44 a.m.	0	82,27	82,27	0	2	2	CONDRIȚA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	23.08.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	3:53:45 a.m.	0	1,33	1,33	993	78	1071	IALPUJ	OST	IST	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	23.08.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	4:03:03 a.m.	0	0,50	0,50	1361	79	1440	TALMAZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	23.08.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	4:03:03 a.m.	0	0,50	0,50	1322	90	1412	CIORBUȚU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	23.08.2025	PDC102 HERES 35/10	15	4:09:15 a.m.	0	1,65	1,65	386	60	446	DURLEȘTI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	23.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	13	4:19:16 a.m.	0	1,25	1,25	0	4	4	BARDAR	T	IST	Necunoscuta
Ialoveni	23.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	13	4:20:47 a.m.	0	26,10	26,10	0	16	16	BARDAR	T	AC	Necunoscuta
Ialoveni	23.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	13	4:20:47 a.m.	0	79,32	79,32	0	13	13	COSTEȘTI	T	AC	Necunoscuta
Ialoveni	23.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	13	4:20:47 a.m.	0	87,22	87,22	1	1	2	COSTEȘTI	T	AC	Necunoscuta
Ialoveni	23.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	13	4:20:47 a.m.	0	99,22	99,22	0	2	2	COSTEȘTI	T	AC	Necunoscuta
Nisporeni	23.08.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	4:26:05 a.m.	0	6,68	6,68	698	64	762	HELEȘTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	23.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19/INTLS-ITC032CM	4:27:15 a.m.	0	7,35	7,35	480	41	521	COMRAT	OST	AT	Conductoare/Bucle
Criuleni	23.08.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	4:33:36 a.m.	0	21,10	21,10	1402	103	1505	BOSCANI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cantemir	23.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	4:55:05 a.m.	0	0,67	0,67	1321	105	1426	HANASENII NOI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	23.08.2025	PDC102 HERES 35/10	15	5:13:18 a.m.	0	1,90	1,90	386	66	452	IALOVENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.08.2025	PDC102 HERES 35/10	19/SECS-PT129IU-TOU	5:15:00 a.m.	0	2603,00	2603,00	0	2	2	CONDRIȚA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	23.08.2025	PD2CH	8	5:26:34 a.m.	0	2,65	2,65	478	209	687	CAHUL	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarțiilor
Ialoveni	23.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	13	5:39:20 a.m.	0	0,77	0,77	0	16	16	COSTEȘTI	T	IST	Necunoscuta
Ialoveni	23.08.2025	PDC101 BARDAR 35/10	13	5:58:49 a.m.	0	1,00	1,00	1	30	31	BARDAR	T	IST	Necunoscuta
Comrat	23.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19/INTLS-ITC032CM	6:23:12 a.m.	0	1,00	1,00	19	4	23	COTOVSCOE	OST	AT	Conductoare/Bucle
Comrat	23.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19/INTLS-ITC032CM	6:23:12 a.m.	0	21,07	21,07	59	3	62	ÇETU-CHISELIA MAJ	OST	AT	Conductoare/Bucle
Comrat	23.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19/INTLS-ITC032CM	6:43:41 a.m.	0	0,58	0,58	211	22	233	CONGAZ	OST	AT	Conductoare/Bucle
Comrat	23.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19/INTLS-ITC032CM	6:46:21 a.m.	0	0,87	0,87	338	29	367	CIETU	OST	AT	Conductoare/Bucle
Stefan-Voda	23.08.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	9/INTLS-ITC002SV	7:22:34 a.m.	0	2,52	2,52	2146	130	2276	ERMOCLIA	OST	AT	Cazuta creanga pe LEA
Causeni	23.08.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3/INTLS-REC001CS	7:43:44 a.m.	0	10,50	10,50	329	27	356	CIUFLEȘTI	T	AC	Necunoscuta
Causeni	23.08.2025	PDC121 CAINARI 35/10	4	7:43:46 a.m.	0	8,85	8,85	786	68	854	CONSTANTINOVCA	T	AC	Necunoscuta
Causeni	23.08.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3/INTLS-REC001CS	7:44:05 a.m.	0	10,15	10,15	983	88	1071	BAURCI	T	AC	Necunoscuta
Hincești	23.08.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/SECL5-SX46HN	9:00:11 a.m.	0	1,50	1,50	689	46	735	PASCANI	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincești	23.08.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/SECL5-SX46HN	9:02:01 a.m.	0	1,67	1,67	689	46	735	PERENI	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	23.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	18/INTLS-ITC096CN	9:23:28 a.m.	0	0,98	0,98	116	14	130	ANTONESTI	T	IST	Conductoare/Bucle
Cantemir	23.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	18/INTLS-ITC096CN	9:23:28 a.m.	0	55,67	55,67	32	36	68	CANTEMIR	T	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	23.08.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	26	9:24:19 a.m.	0	31,22	31,22	1981	271	2252	CHISINAU	T	AC	Conturarea la PT
Chisinau	23.08.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	24	9:24:48 a.m.	0	66,20	66,20	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Cantemir	23.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	18/INTLS-ITC096CN	10:18:21 a.m.	0	0,78	0,78	116	14	130	LECA	T	IST	Conductoare/Bucle
Comrat	23.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	10:28:52 a.m.	0	0,83	0,83	830	66	896	ÇETU-CHISELIA MAJ	OST	AT	Siguranta fuzibila
Hincești	23.08.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/SECL5-SX46HN	10:44:22 a.m.	0	1,17	1,17	689	46	735	BOBEICA	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	23.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19/SECS-PT336CM-TO	11:21:00 a.m.	0	80,00	80,00	127	6	133	CIETU	T	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	23.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	5	11:57:22 a.m.	0	0,43	0,43	1181	85	1266	REVACA	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	23.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19/SECS-PT336CM-TO	12:07:00 p.m.	0	10,00	10,00	117	6	123	DIMITROVA	C	AT	Siguranta fuzibila
Orhei	23.08.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	12:58:25 p.m.	17	0,17	17,17	1211	93	1304	CURHI	OST	AT	Necunoscuta
Orhei	23.08.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	1:20:55 p.m.	0	1,95	1,95	151	25	176	CURHI	OST	IST	Conturarea LEA de catre vegetatie
Orhei	23.08.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	1:20:55 p.m.	0	3,65	3,65	1060	68	1128	TABARA	OST	AT	Conturarea LEA de catre vegetatie
Orhei	23.08.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	1:27:02 p.m.	0	0,33	0,33	1060	68	1128	TABARA	OST	IST	Conturarea LEA de catre vegetatie
Orhei	23.08.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	1:27:23 p.m.	0	5,75	5,75	1060	68	1128	VATICI	OST	AT	Conturarea LEA de catre vegetatie
Hincești	23.08.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9/SECS-PT650HN-T01	1:50:00 p.m.	0	20,00	20,00	175	2	177	STOLNICENI	C	AT	Siguranta fuzibila
Ialoveni	23.08.2025	PDC107 HOREȘTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	2:13:11 p.m.	0	1,25	1,25	9	4	13	COSTEȘTI	OST	AT	Conductoare/Bucle
Ialoveni	23.08.2025	PDC107 HOREȘTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	2:13:11 p.m.	0	25,20	25,20	0	3	3	COSTEȘTI	OST	AT	Conductoare/Bucle
Ialoveni	23.08.2025	PDC107 HOREȘTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	2:13:11 p.m.	0	132,07	132,07	867	38	905	COSTEȘTI	OST	AT	Conductoare/Bucle
Chisinau	23.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10	2:13:48 p.m.	0	2,12	2,12	134	26	160	BACIOI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.08.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10	2:13:48 p.m.	0	2,12	2,12	134	26	160	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	23.08.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	2:39:35 p.m.	0	0,72	0,72	596	40	636	TABARA,VATICI	OST	AT	Conturarea LEA de catre vegetatie
Orhei	23.08.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	2:39:35 p.m.	0	84,03	84,03	0	1	1	VATICI	OST	AT	Conturarea LEA de catre vegetatie
Ceadir-Lunga	23.08.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	2:49:27 p.m.	0	2,17	2,17	933	83	1016	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	23.08.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	4:02:48 p.m.	0	0,82	0,82	596	40	636	VATICI	OST	AT	Conturarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	23.08.2025	PDC107 HOREȘTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	4:24:37 p.m.	0	0,63	0,63	9	4	13	COSTEȘTI	OST	AT	Conductoare/Bucle
Chisinau	23.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	13/IFS-PT8027-IF01-0	5:17:00 p.m.	0	81,00	81,00	294	26	320	DURLEȘTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	13/IFS-PT8027-IF01-0	6:36:24 p.m.	0	0,92	0,92	2425	168	2593	DURLEȘTI,CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Vulcanesti	24.08.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	20	8:18:50 p.m.	0	1,33	1,33	808	51	859	VULCANESTI	OST	IST	Cazuta creanga pe LEA
Nisporeni	24.08.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	8:28:20 p.m.	0	2,83	2,83	698	63	761	MARINICI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	24.08.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	8:28:20 p.m.	0	35,67	35,67	151	10	161	MARINICI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	24.08.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	9:02:50 p.m.	0	1,17	1,17	698	63	761	HELESTENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	24.08.2025	PD13	2	9:27:00 p.m.	0	29,00	29,00	47	15	62	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	24.08.2025	PD13	2	9:27:00 p.m.	0	52,00	52,00	154	8	162	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Nisporeni	24.08.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	9:39:41 p.m.	0	2,67	2,67	507	55	562	NISPORENI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Nisporeni	24.08.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	9:39:41 p.m.	0	69,85	69,85	203	21	224	SISCANI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	24.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	10	10:08:42 p.m.	0	56,85	56,85	411	35	446	CONGAZ	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Taraclia	24.08.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	9	10:12:52 p.m.	0	55,18	55,18	0	1	1	CONGAZ	C	AC	Cazut copac pe LEA
Nisporeni	24.08.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	10:47:52 p.m.	0	1,67	1,67	507	55	562	ODAEA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Taraclia	25.08.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	4:46:39 a.m.	0	0,33	0,33	710	45	755	CARBALIA	OST	IST	Izolator
Taraclia	25.08.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	4:47:19 a.m.	0	0,33	0,33	1507	117	1624	COPCEAC	OST	IST	Izolator
Taraclia	25.08.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	4:47:59 a.m.	0	0,17	0,17	605	51	656	BUDAI	OST	IST	Izolator
Taraclia	25.08.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	4:48:29 a.m.	0	0,50	0,50	599	72	671	CIUMAI	OST	IST	Izolator
Taraclia	25.08.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	4:49:33 a.m.	0	0,38	0,38	323	33	356	MIRNOE	OST	IST	Izolator
Taraclia	25.08.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	4:50:05 a.m.	0	17,77	17,77	323	33	356	CIUMAI	OST	AC	Izolator
Taraclia	25.08.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	5:08:02 a.m.	0	24,38	24,38	244	18	262	CIUMAI	OST	AC	Izolator
Taraclia	25.08.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	5:08:02 a.m.	0	129,67	129,67	79	15	94	CIUMAI	OST	AC	Izolator
Taraclia	25.08.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	7:16:50 a.m.	0	0,87	0,87	244	18	262	CIUMAI	OST	IST	Izolator
Calarasi	25.08.2025	PDC144 BRAVITCEA 35/10	6	7:54:33 a.m.	0	0,20	0,20	1577	91	1668	RADENI,ONISCANI,DI	IST	AC	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	25.08.2025	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	8:34:04 a.m.	0	3,07	3,07	790	69	859	SEMIONOVCA,ALAVA	IST	AC	Necunoscuta
Calarasi	25.08.2025	PDC144 BRAVITCEA 35/10	6	8:37:02 a.m.	0	0,67	0,67	1577	91	1668	BULARDA	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	25.08.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	8	8:50:00 a.m.	0	119,00	119,00	68	3	71	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	25.08.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	31	9:51:35 a.m.	3	0,67	3,67	0	2	2	COMRAT	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	25.08.2025	PDC124 CALMATUI 35/10	4	10:29:03 a.m.	0	1,05	1,05	899	59	958	FETEASCA	T	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Hincesti	25.08.2025	PDC124 CALMATUI 35/10	4	10:30:06 a.m.	0	66,60	66,60	773	48	821	DANCU	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Hincesti	25.08.2025	PDC124 CALMATUI 35/10	4	10:30:06 a.m.	0	87,90	87,90	0	2	2	LEUSENI	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Hincesti	25.08.2025	PDC124 CALMATUI 35/10	4	10:30:06 a.m.	0	246,90	246,90	126	9	135	FETEASCA	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Straseni	25.08.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12	11:38:21 a.m.	0	0,33	0,33	665	60	725	RATUS	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	25.08.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	8	1:05:19 p.m.	0	0,42	0,42	665	76	841	CHIPERCENI	T	IST	Siguranta fuzibila
Telenesti	25.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4	2:29:19 p.m.	0	27,37	27,37	898	41	939	HIRISENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	25.08.2025	PDC124 CALMATUI 35/10	4	2:36:08 p.m.	0	0,87	0,87	773	48	821	CALMATUI	T	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Orhei	25.08.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	12	4:01:00 p.m.	0	9,00	9,00	0	1	1	BEREZLOGI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	25.08.2025	PDC160 URSOIA 110/10	8	4:28:12 p.m.	0	1,67	1,67	1164	58	1222	CHIRCAIESTI	OST	AC	Necunoscuta
Leova	25.08.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	5:34:43 p.m.	0	4,17	4,17	990	94	1084	TIGHECI	OST	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Leova	25.08.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	5:39:23 p.m.	0	17,52	17,52	91	12	103	TIGHECI	OST	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Leova	25.08.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	5:39:23 p.m.	0	22,85	22,85	88	21	109	SARATA NOUA	OST	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Leova	25.08.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	5:39:23 p.m.	0	299,82	299,82	811	61	872	SARATA NOUA	OST	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	6:31:24 p.m.	0	1,17	1,17	0	1	1	SERPENI	OST	IST	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	6:31:24 p.m.	0	2,48	2,48	721	54	775	PUHACENI	OST	IST	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	6:34:16 p.m.	0	15,88	15,88	721	54	775	PUHACENI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	6:50:25 p.m.	0	14,07	14,07	721	54	775	DELACAU	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	7:05:07 p.m.	0	7,25	7,25	721	46	767	PUHACENI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	7:05:07 p.m.	0	48,30	48,30	0	8	8	PUHACENI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	7:14:38 p.m.	0	17,10	17,10	612	38	650	DELACAU	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	7:14:38 p.m.	0	38,78	38,78	109	8	117	DELACAU	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	7:32:41 p.m.	0	7,85	7,85	0	1	1	DELACAU	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	7:32:41 p.m.	0	10,07	10,07	499	22	521	DELACAU	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	7:32:41 p.m.	0	20,73	20,73	113	14	127	DELACAU	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	7:32:41 p.m.	0	30,30	30,30	0	1	1	DELACAU	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	7:41:15 p.m.	0	1,50	1,50	0	1	1	DELACAU	OST	IST	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	7:45:14 p.m.	0	8,18	8,18	499	23	522	DELACAU	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	7:53:45 p.m.	0	9,23	9,23	721	52	773	PUHACENI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	7:53:45 p.m.	0	47,13	47,13	0	1	1	DELACAU	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	8:03:27 p.m.	0	23,37	23,37	158	21	179	DELACAU	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	8:03:27 p.m.	0	37,43	37,43	499	26	525	DELACAU	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	8:03:27 p.m.	0	135,55	135,55	64	6	70	DELACAU	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	8:26:12 p.m.	0	0,62	0,62	306	25	331	PUHACENI	OST	IST	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	8:41:19 p.m.	0	18,65	18,65	499	23	522	DELACAU	OST	AT	Soc
Anenii Noi	25.08.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	8:41:19 p.m.	0	97,68	97,68	0	4	4	DELACAU	OST	AT	Soc
Cimislia	25.08.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	10	9:48:43 p.m.	0	0,38	0,38	227	22	249	ZLOTI	T	IST	Separator
Leova	25.08.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	10:38:37 p.m.	0	0,58	0,58	88	21	109	SARATA NOUA	OST	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	26.08.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	8:25:49 a.m.	0	0,83	0,83	1752	145	1897	CODRU	T	IST	Necunoscuta
Cimislia	26.08.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	10	10:00:00 a.m.	0	208,00	208,00	0	2	2	ZLOTI	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	26.08.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	26	11:06:25 a.m.	0	462,58	462,58	0	1	1	GHIDIGHICI	T	IST	Escavari
Chisinau	26.08.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	20	11:06:25 a.m.	0	1,42	1,42	71	26	97	GHIDIGHICI	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	26.08.2025	PD81	19	11:14:51 a.m.	0	58,18	58,18	4965	572	5537	TRUSENI,CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	26.08.2025	PD81	19	11:14:51 a.m.	0	69,15	69,15	296	26	322	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Telenesti	26.08.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	1:03:01 p.m.	0	0,50	0,50	0	13	13	BANESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	26.08.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	21	1:49:56 p.m.	0	1,17	1,17	0	6	6	NEGRESTI	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	26.08.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	3:40:58 p.m.	0	2,17	2,17	1603	105	1708	CONGAZ	OST	IST	Alte defecte in red JT
Comrat	26.08.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	3:40:58 p.m.	0	259,03	259,03	0	3	3	COMRAT	OST	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	26.08.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	7:46:28 p.m.	0	0,50	0,50	0	13	13	VEREJENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Telenesti	28.08.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	1:16:01 p.m.	0	0,50	0,50	1223	60	1283	BANESTI	T	IST	Soc
Telenesti	28.08.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	1:16:32 p.m.	0	0,97	0,97	1223	60	1283	BANESTI	T	IST	Soc
Telenesti	28.08.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	1:17:31 p.m.	0	41,55	41,55	261	14	275	BRAVICEA	T	AT	Soc
Telenesti	28.08.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	1:17:31 p.m.	0	44,25	44,25	962	46	1008	BANESTI	T	AT	Soc
Telenesti	28.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	1:23:08 p.m.	0	0,33	0,33	681	39	720	SCORTENI	OST	IST	Conturare la LEA
Telenesti	28.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	1:23:38 p.m.	0	0,50	0,50	596	49	645	BRINZENII NOI	OST	IST	Conturare la LEA
Telenesti	28.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	1:24:18 p.m.	0	0,33	0,33	337	44	381	BUDAI	OST	IST	Conturare la LEA
Telenesti	28.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	1:24:58 p.m.	0	0,67	0,67	908	82	990	PISTRUIENI	OST	IST	Conturare la LEA
Telenesti	28.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	1:25:58 p.m.	0	5,52	5,52	568	50	618	BRINZENII NOI	OST	AC	Conturare la LEA
Telenesti	28.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	1:25:58 p.m.	0	22,85	22,85	275	23	298	BRINZENII VECHI	OST	AC	Conturare la LEA
Telenesti	28.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	1:25:58 p.m.	0	208,40	208,40	65	9	74	HIRTOP,PISTRUIENI	OST	AC	Conturare la LEA
Telenesti	28.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	1:31:39 p.m.	0	17,17	17,17	568	50	618	BRINZENII NOI	OST	AC	Conturare la LEA
Chisinau	28.08.2025	PDC18 ALFA 110/10	42	2:35:37 p.m.	0	9,63	9,63	2794	317	3111	CHISINAU	T	AT	Linie in cablu
Telenesti	28.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	4:53:22 p.m.	0	1,00	1,00	843	73	916	BRINZENII NOI	OST	IST	Conturare la LEA
Straseni	28.08.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	5:52:53 p.m.	0	4,48	4,48	1031	62	1093	ROSCANI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	28.08.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	5:52:53 p.m.	0	5,17	5,17	216	31	247	STRASENI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	28.08.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	5:52:53 p.m.	0	45,02	45,02	297	21	318	NEGRESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	28.08.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	6:36:54 p.m.	0	1,00	1,00	216	31	247	NEGRESTI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Nisporeni	28.08.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	5	11:23:59 p.m.	0	1,33	1,33	1906	111	2017	SENDRENI	OST	IST	Necunoscut
Calarasi	29.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	5:35:06 a.m.	0	1,00	1,00	392	36	428	PIRJOLTENI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Calarasi	29.08.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	5:36:16 a.m.	0	0,83	0,83	3472	221	3693	ORICOVA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Orhei	29.08.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	8	7:26:18 a.m.	0	0,07	0,07	765	76	841	CHIPERCENI,CUCURLUT	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	29.08.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	7:53:42 a.m.	0	0,50	0,50	987	60	1047	CIULUCANI,MINDRESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	29.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	11/INTLS-ITC060CN	9:09:08 a.m.	0	1,60	1,60	235	14	249	HANASENII NOI	T	IST	Manevre oper.p.prestab.schemei
Telenesti	29.08.2025	PDC134 TEZENESTI 35/10	18	9:37:22 a.m.	0	0,52	0,52	848	209	1057	INESTI	T	IST	Necunoscut
Straseni	29.08.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	6	11:02:49 a.m.	0	57,85	57,85	1458	88	1546	BUCOVAT	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cantemir	29.08.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	11/INTLS-ITC060CN	12:07:42 p.m.	0	2,30	2,30	235	14	249	HANASENII NOI	T	IST	Manevre oper.p.prestab.schemei
Orhei	29.08.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3/INTLS-REC006OR	1:34:32 p.m.	0	139,62	139,62	362	31	393	IVANCEA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Comrat	29.08.2025	PDC233 OTCORMOCINII 110/10	1	1:37:25 p.m.	0	17,02	17,02	262	35	297	COMRAT PERIFERIE	OST	AT	Incendiu
Comrat	29.08.2025	PDC233 OTCORMOCINII 110/10	1	1:37:25 p.m.	0	167,22	167,22	0	10	10	COMRAT	OST	AT	Incendiu
Telenesti	29.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	2:34:26 p.m.	0	1,67	1,67	596	49	645	TIRSITEI	OST	IST	Persoane neautorizate
Telenesti	29.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	2:36:16 p.m.	0	47,35	47,35	116	15	131	BRINZENII NOI	OST	AT	Persoane neautorizate
Telenesti	29.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	2:36:16 p.m.	0	60,02	60,02	208	8	216	TIRSITEI	OST	AT	Persoane neautorizate
Telenesti	29.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	2:36:16 p.m.	0	73,70	73,70	111	18	129	TIRSITEI	OST	AT	Persoane neautorizate
Telenesti	29.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	2:36:16 p.m.	0	104,73	104,73	161	8	169	CAZANESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Causeni	29.08.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	7	2:43:06 p.m.	0	1,35	1,35	367	27	394	CAUSENI	OST	IST	Persoane neautorizate
Causeni	29.08.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	7	3:21:47 p.m.	0	21,02	21,02	367	27	394	CAUSENI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Telenesti	29.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	3:23:57 p.m.	0	12,33	12,33	116	15	131	TIRSITEI	OST	AT	Persoane neautorizate
Telenesti	29.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	3:36:37 p.m.	0	13,35	13,35	324	23	347	TIRSITEI	OST	AT	Persoane neautorizate
Causeni	29.08.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	7/SECL5-S322CS	3:40:00 p.m.	0	184,85	184,85	3	12	15	CAUSENI	C	AT	Persoane neautorizate
Telenesti	29.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	3:50:48 p.m.	0	0,67	0,67	435	41	476	TIRSITEI	OST	IST	Persoane neautorizate
Telenesti	29.08.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	3:54:08 p.m.	0	1,83	1,83	435	41	476	FLUTURA	OST	IST	Persoane neautorizate
Comrat	29.08.2025	PDC233 OTCORMOCINII 110/10	1	4:23:38 p.m.	0	1,00	1,00	262	35	297	COMRAT	OST	IST	Incendiu
Orhei	29.08.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	5:17:09 p.m.	17	0,02	17,02	1209	93	1302	CURCHI	OST	IST	Alte defecte in red MT
Comrat	29.08.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22/INTLS-ITC018CM	6:10:30 p.m.	0	0,65	0,65	1608	88	1696	COMRAT	OST	IST	Manevre oper.p.prestab.schemei
Causeni	29.08.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	7/SECL5-S322CS	6:43:01 p.m.	0	1,83	1,83	364	15	379	CAUSENI	C	IST	Persoane neautorizate
Cimislia	29.08.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	1	9:39:37 p.m.	0	24,02	24,02	612	153	765	CIMISLIA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	29.08.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	11:46:57 p.m.	0	0,17	0,17	920	77	997	LEUSENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	30.08.2025	PDC132 MAXIMOVA 35/10	7	7:40:07 a.m.	0	0,43	0,43	101	12	113	MAXIMOVA	T	IST	Soc
Anenii Noi	30.08.2025	PDC132 MAXIMOVA 35/10	7	7:40:27 a.m.	0	0,80	0,80	97	5	102	MAXIMOVA	T	IST	Soc
Anenii Noi	30.08.2025	PDC132 MAXIMOVA 35/10	7	7:41:21 a.m.	0	2,77	2,77	97	5	102	MAXIMOVA	T	IST	Soc
Anenii Noi	30.08.2025	PDC132 MAXIMOVA 35/10	7	7:58:20 a.m.	0	7,30	7,30	97	5	102	MAXIMOVA	T	AT	Soc
Anenii Noi	30.08.2025	PDC132 MAXIMOVA 35/10	7	8:05:43 a.m.	0	12,42	12,42	54	0	54	MAXIMOVA	T	AT	Soc
Anenii Noi	30.08.2025	PDC132 MAXIMOVA 35/10	7	8:19:19 a.m.	0	28,57	28,57	57	2	59	MAXIMOVA	T	AT	Soc
Orhei	30.08.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	29	8:55:07 a.m.	0	102,20	102,20	0	1	1	ORHEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	30.08.2025	PDC132 MAXIMOVA 35/10	7	9:23:28 a.m.	0	64,25	64,25	97	5	102	MAXIMOVA	T	AT	Soc
Orhei	30.08.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	1:19:59 p.m.	19	0,17	19,17	1209	93	1302	VATICI	OST	IST	Alte defecte in red MT
Criuleni	30.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	2:49:37 p.m.	0	1,18	1,18	305	22	327	USTIA	T	IST	Accidente rutiere
Criuleni	30.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	2:50:48 p.m.	0	51,20	51,20	305	16	321	OHRINCEA	T	AT	Accidente rutiere
Criuleni	30.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	2:50:48 p.m.	0	168,78	168,78	0	6	6	OHRINCEA	T	AT	Accidente rutiere
Orhei	30.08.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	2:51:40 p.m.	0	1,38	1,38	151	25	176	NECALIAIEVA	OST	IST	Alte defecte in red MT
Orhei	30.08.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	2:51:40 p.m.	0	2,27	2,27	1058	68	1126	VATICI	OST	IST	Alte defecte in red MT
Orhei	30.08.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	3:32:05 p.m.	0	2,07	2,07	1058	68	1126	TABARA	OST	IST	Alte defecte in red MT
Criuleni	30.08.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	3:42:06 p.m.	0	0,40	0,40	432	30	462	DUBASARI VECHI	T	IST	Accidente rutiere
Telenesti	30.08.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	10	5:46:31 p.m.	0	8,28	8,28	85	21	106	PODGORENI	OST	AT	Soc
Telenesti	30.08.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	10	5:55:08 p.m.	0	26,33	26,33	85	21	106	PODGORENI	OST	AT	Soc
Telenesti	30.08.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	10	6:21:38 p.m.	0	15,33	15,33	0	12	12	TANTARENI	OST	AT	Soc
Telenesti	30.08.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	10	6:21:38 p.m.	0	110,87	110,87	85	9	94	CHISTELNITA	OST	AT	Soc
Telenesti	30.08.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	10	6:37:08 p.m.	0	3,00	3,00	0	12	12	TANTARENI	OST	IST	Soc
Telenesti	30.08.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	10	8:11:30 p.m.	0	1,00	1,00	0	12	12	TANTARENI	OST	IST	Soc
Calarasi	31.08.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	9:32:33 a.m.	0	1,68	1,68	1575	91	1666	ONISCANI	T	IST	Conductoare/Bucle
Calarasi	31.08.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	9:35:00 a.m.	0	74,28	74,28	33	2	35	DERENEU	T	AC	Conductoare/Bucle
Calarasi	31.08.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	9:46:32 a.m.	0	0,92	0,9							

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Orhei	01.09.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	4	5:52:11 p.m.	0	77,18	77,18	1436	93	1529	PERESECIINA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	01.09.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	4	5:52:11 p.m.	0	134,82	134,82	442	39	481	PERESECIINA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	01.09.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	4	5:52:11 p.m.	0	281,70	281,70	1	8	9	MICLESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	01.09.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	5:58:41 p.m.	0	0,52	0,52	1404	83	1487	LEUSENI,VASIIENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	01.09.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1	6:06:27 p.m.	0	0,33	0,33	717	46	763	VASIIENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	01.09.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	10	6:13:55 p.m.	0	0,52	0,52	784	59	843	VALEA-TRESTIENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	01.09.2025	PDC40 STAUACENI 110/10	6	6:15:20 p.m.	0	0,33	0,33	477	26	503	CIORESCU	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	01.09.2025	PDC40 STAUACENI 110/10	6	6:17:24 p.m.	0	2,80	2,80	477	26	503	GOIANUL NOU	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	01.09.2025	PDC40 STAUACENI 110/10	6	6:18:52 p.m.	0	0,60	0,60	0	12	12	STAUACENI	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	01.09.2025	PDC40 STAUACENI 110/10	6	6:20:01 p.m.	0	27,22	27,22	0	12	12	STAUACENI	T	AC	Necunoscuta
Chisinau	01.09.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	3	6:31:36 p.m.	0	0,67	0,67	1809	112	1921	TOHATIN	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	01.09.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	8	6:32:31 p.m.	0	0,83	0,83	390	51	441	SAGAIDACUL DE SUS	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	01.09.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15	6:32:31 p.m.	0	0,07	0,07	1654	115	1769	VADULENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	01.09.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	6:32:31 p.m.	0	47,57	47,57	1472	102	1574	NIMORENI,MALCOCI	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Ialoveni	01.09.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	6:32:31 p.m.	0	85,47	85,47	0	10	10	SURUCENI	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Ialoveni	01.09.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	6:32:31 p.m.	0	207,07	207,07	1	21	22	IALOVENI	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Ialoveni	01.09.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	6:32:31 p.m.	0	1287,90	1287,90	0	5	5	SOCITENI	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	01.09.2025	PDC102 HERES 35/10	19	6:33:02 p.m.	0	0,12	0,12	387	77	464	DURLESTI	T	IST	Necunoscuta
Nisporeni	01.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	6:38:12 p.m.	0	0,92	0,92	1554	87	1641	VINATORI	OST	IST	Cazut copac inafara ZP
Anenii Noi	01.09.2025	PDC130 MERENI 35/10	14	6:39:39 p.m.	0	0,52	0,52	774	50	824	MERENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	01.09.2025	PDC132 MAXIMOVCIA 35/10	4	6:42:49 p.m.	0	1,25	1,25	101	13	114	MAXIMOVCIA	T	IST	Necunoscuta
Orhei	01.09.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	4	6:44:32 p.m.	0	0,50	0,50	565	50	615	PERESECIINA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Chisinau	01.09.2025	PDC40 STAUACENI 110/10	6	6:47:25 p.m.	0	9,83	9,83	0	12	12	STAUACENI	T	AC	Necunoscuta
Calarasi	01.09.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	6:49:02 p.m.	0	0,50	0,50	2807	177	2984	HOGINESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	01.09.2025	PDC106 REZENI 35/10	3	6:52:01 p.m.	0	0,52	0,52	2844	190	3034	MOLESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	01.09.2025	PDC106 REZENI 35/10	14	7:07:45 p.m.	0	0,52	0,52	1461	81	1542	RAZENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	01.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	7:07:54 p.m.	0	77,98	77,98	2512	130	2642	CIUTESTI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Nisporeni	01.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	7:08:12 p.m.	0	3,33	3,33	1849	101	1950	NISPORENI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Nisporeni	01.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	7:11:42 p.m.	0	11,17	11,17	1849	101	1950	CIUTESTI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Nisporeni	01.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	7:23:02 p.m.	0	8,00	8,00	466	32	498	SOLTANESTI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Nisporeni	01.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	7:23:02 p.m.	0	62,68	62,68	1383	69	1452	SELISTE,PARUCENI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Nisporeni	01.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	7:25:02 p.m.	0	3,50	3,50	69	6	75	BOLDURESTI	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Causeni	01.09.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	7:26:43 p.m.	0	0,07	0,07	0	2	2	CAINARI	T	IST	Necunoscuta
Causeni	01.09.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	7:27:01 p.m.	0	0,07	0,07	202	23	225	PERVOMAISC	T	IST	Necunoscuta
Causeni	01.09.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	7:27:16 p.m.	0	0,12	0,12	521	40	561	SALCUTA NOUA	T	IST	Necunoscuta
Causeni	01.09.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	7:27:31 p.m.	0	0,83	0,83	376	21	397	CAINARI	T	IST	Necunoscuta
Nisporeni	01.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	7:33:43 p.m.	0	2,17	2,17	466	32	498	SOLTANESTI,NISPORENI	OST	IST	Cazuta creanga pe LEA
Ialoveni	01.09.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	7:57:09 p.m.	0	0,83	0,83	1472	102	1574	NIMORENI,SURUCENI	OST	IST	Cazut copac pe LEA
Orhei	01.09.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	4	8:06:13 p.m.	0	0,67	0,67	568	56	624	ORHEI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Cimislia	01.09.2025	PDC220 MIHALOVCA 35/10	17	8:15:07 p.m.	0	83,48	83,48	490	38	528	BATIR	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Comrat	01.09.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	21	8:16:33 p.m.	3	0,83	3,83	1057	227	1284	COMRAT PERIFERIE	OST	IST	Necunoscuta
Nisporeni	01.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	8:24:23 p.m.	0	1,33	1,33	466	32	498	NISPORENI	OST	IST	Cazuta creanga pe LEA
Nisporeni	01.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	8:25:54 p.m.	0	1,25	1,25	1554	87	1641	CIUTESTI	OST	IST	Cazuta creanga pe LEA
Nisporeni	01.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	8:25:54 p.m.	0	1,73	1,73	958	43	1001	MILESTI	OST	IST	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	01.09.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	8:43:20 p.m.	0	53,65	53,65	835	43	878	VOINOVA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cantemir	01.09.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	15	8:51:26 p.m.	0	0,07	0,07	784	55	839	CANIA	T	IST	Necunoscuta
Cantemir	01.09.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	15	8:51:33 p.m.	0	0,08	0,08	491	178	669	ANTONESTI	T	IST	Necunoscuta
Cantemir	01.09.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	15	8:51:41 p.m.	0	0,12	0,12	1310	89	1399	TATARASENI	T	IST	Necunoscuta
Cantemir	01.09.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	15	8:59:51 p.m.	0	10,83	10,83	1310	89	1399	PORUMBESTI	T	AC	Necunoscuta
Orhei	01.09.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	4	10:32:43 p.m.	0	1,17	1,17	445	45	490	PERESECIINA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Orhei	01.09.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	11:25:02 p.m.	0	0,33	0,33	362	31	393	IVANCEA	OST	IST	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	01.09.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	11:25:24 p.m.	0	0,63	0,63	362	31	393	IVANCEA	OST	IST	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	01.09.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	11:26:08 p.m.	0	33,75	33,75	2	8	10	IVANCEA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	01.09.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	11:26:08 p.m.	0	44,85	44,85	350	18	368	IVANCEA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	01.09.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	11:26:08 p.m.	0	53,98	53,98	10	5	15	IVANCEA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Nisporeni	01.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	11:34:57 p.m.	0	0,50	0,50	69	6	75	BOLDURESTI	OST	IST	Cazut copac inafara ZP
Orhei	02.09.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	12:00:31 a.m.	0	10,47	10,47	2	8	10	IVANCEA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	02.09.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	12:11:04 a.m.	0	24,13	24,13	2	8	10	IVANCEA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	02.09.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	12:11:04 a.m.	0	151,27	151,27	350	18	368	IVANCEA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	02.09.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	1:12:31 a.m.	0	0,50	0,50	179	53	232	COIUSNA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	02.09.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	6	2:02:10 a.m.	0	1,67	1,67	1154	73	1227	PARCANI	OST	AC	Signuranta fuzibila
Causeni	02.09.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	41	2:26:00 a.m.	0	5,83	5,83	268	39	307	URSOAIA	C	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Orhei	02.09.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	2:41:32 a.m.	0	0,80	0,80	2	8	10	IVANCEA	OST	IST	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	02.09.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	20	3:54:35 a.m.	0	1,60	1,60	71	26	97	TRUSENI	T	IST	Necunoscuta
Nisporeni	02.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	5:52:34 a.m.	0	1,33	1,33	208	13	221	VARZARESTI	OST	IST	Necunoscuta
Nisporeni	02.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	5:52:34 a.m.	0	1,87	1,87	286	16	302	VALEA NIRNOVEI	OST	IST	Necunoscuta
Nisporeni	02.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	5:52:34 a.m.	0	2,32	2,32	0	2	2	MILESTI	OST	IST	Necunoscuta
Ialoveni	02.09.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	7:40:36 a.m.	0	245,73	245,73	1	21	22	IALOVENI	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Hincesti	02.09.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4	7:45:46 a.m.	0	0,17	0,17	2457	145	2602	SOFIA,LAPUSNA,NEGOSTI	OST	AT	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	02.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	8:13:52 a.m.	0	36,93	36,93	958	43	1001	BUGEAC	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ialoveni	02.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	8:19:27 a.m.	0	30,17	30,17	1452	80	1532	VASIIENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cimislia	02.09.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	8:50:54 a.m.	0	0,08	0,08	673	49	722	ABACLIA	OST	AT	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	02.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	9:23:										

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	03.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	5	8:42:12 p.m.	0	11,10	11,10	1488	220	1708	CHISINAU	T	AC	Transformator de putere
Chisinau	03.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	5	8:42:12 p.m.	0	34,80	34,80	502	76	578	CHISINAU	T	AC	Transformator de putere
Chisinau	03.09.2025	PD81	7	9:16:42 p.m.	0	38,70	38,70	1012	125	1137	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.09.2025	PD81	7	9:16:42 p.m.	0	66,30	66,30	355	55	410	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.09.2025	PD81	7	9:16:42 p.m.	0	70,30	70,30	314	23	337	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.09.2025	PD81	7	9:16:42 p.m.	0	178,30	178,30	179	32	211	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	04.09.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	7	12:21:34 a.m.	0	0,93	0,93	0	11	11	CHISINAU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	04.09.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTLS-REC001NS	1:45:53 a.m.	0	0,33	0,33	1272	70	1342	HORODISTE	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	04.09.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31	5:17:46 a.m.	0	2,17	2,17	694	53	747	CAHUL,ROSU	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Cahul	04.09.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31	5:17:46 a.m.	0	755,23	755,23	0	3	3	CAHUL	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Cahul	04.09.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:03:39 p.m.	0	1,20	1,20	587	49	636	TRIFESTII NOI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Straseni	04.09.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/INTLS-REC004ST	2:12:50 p.m.	0	0,35	0,35	821	61	882	GREBLESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	04.09.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/INTLS-REC004ST	2:37:42 p.m.	0	1,67	1,67	821	61	882	GREBLESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	04.09.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/INTLS-REC004ST	2:39:51 p.m.	0	13,27	13,27	179	28	207	GREBLESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	04.09.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/INTLS-REC004ST	2:40:11 p.m.	0	12,42	12,42	642	33	675	RECEA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	04.09.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/INTLS-REC004ST	2:53:18 p.m.	13	9,52	22,52	0	4	4	RECEA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	04.09.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/INTLS-REC004ST	2:53:18 p.m.	13	12,00	25,00	642	29	671	RECEA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	04.09.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/INTLS-REC004ST	3:16:29 p.m.	0	1,82	1,82	0	1	1	RECEA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	04.09.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55/INTLS-REC004ST	3:16:29 p.m.	0	112,80	112,80	0	3	3	ZUBRESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	5:03:29 p.m.	0	0,50	0,50	1452	80	1532	ULMU	OST	IST	Izolator
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	5:04:09 p.m.	0	1,83	1,83	1016	89	1105	CAPRIANA	OST	IST	Izolator
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	5:06:16 p.m.	0	0,30	0,30	0	1	1	CONDRIȚA	OST	IST	Izolator
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	5:06:16 p.m.	0	71,43	71,43	250	34	284	CAPRIANA	OST	AC	Izolator
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	5:07:39 p.m.	0	46,85	46,85	766	55	821	ULMU,CONDRIȚA	OST	AC	Izolator
Straseni	04.09.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-ITC010ST	5:08:19 p.m.	0	0,97	0,97	642	30	672	RECEA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	04.09.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31	5:50:40 p.m.	0	1,50	1,50	694	53	747	ROSU,CAHUL	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	5:54:40 p.m.	0	23,17	23,17	766	55	821	CONDRIȚA	OST	AC	Izolator
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	6:17:40 p.m.	0	7,35	7,35	766	52	818	ULMU	OST	AC	Izolator
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	6:17:40 p.m.	0	34,68	34,68	0	2	2	ULMU	OST	AC	Izolator
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	6:25:31 p.m.	0	14,33	14,33	766	52	818	ULMU	OST	AC	Izolator
Straseni	04.09.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTS-PT4011L-IG36-C	6:39:52 p.m.	0	0,03	0,03	0	1	1	CONDRIȚA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	6:40:25 p.m.	0	0,03	0,03	0	1	1	CONDRIȚA	OST	IST	Izolator
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	6:40:41 p.m.	0	11,67	11,67	766	52	818	ULMU	OST	AC	Izolator
Straseni	04.09.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTS-PT4011L-IG36-C	6:52:13 p.m.	0	0,13	0,13	0	1	1	CONDRIȚA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	6:52:27 p.m.	0	0,03	0,03	0	1	1	CONDRIȚA	OST	IST	Izolator
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	6:52:41 p.m.	0	4,67	4,67	766	52	818	ULMU	OST	AC	Izolator
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	6:52:41 p.m.	0	86,20	86,20	0	2	2	ULMU	OST	AC	Izolator
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	8:14:13 p.m.	0	4,67	4,67	766	52	818	ULMU	OST	AC	Izolator
Straseni	04.09.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTS-PT4011L-IG36-C	8:18:52 p.m.	0	0,03	0,03	0	1	1	CONDRIȚA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	8:19:21 p.m.	0	18,53	18,53	0	1	1	CONDRIȚA	OST	AC	Izolator
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	8:19:33 p.m.	0	1,50	1,50	766	52	818	ULMU	OST	IST	Izolator
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	8:19:33 p.m.	0	17,45	17,45	0	1	1	ULMU	OST	AC	Izolator
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	8:19:33 p.m.	0	26,50	26,50	0	2	2	ULMU	OST	AC	Izolator
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	8:37:13 p.m.	0	0,67	0,67	766	53	819	ULMU	OST	IST	Izolator
Straseni	04.09.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTS-PT4011L-IG36-C	8:41:21 p.m.	0	0,05	0,05	0	1	1	CONDRIȚA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	8:45:23 p.m.	0	0,67	0,67	766	53	819	ULMU	OST	IST	Izolator
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	8:47:00 p.m.	0	70,00	70,00	0	3	3	ULMU	C	AC	Izolator
Ialoveni	04.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	4	9:56:05 p.m.	0	0,50	0,50	766	52	818	ULMU	OST	IST	Izolator
Straseni	04.09.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTS-PT4011L-IG36-C	10:01:30 p.m.	0	0,05	0,05	0	1	1	CONDRIȚA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Orhei	05.09.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5/INTLS-REC005OR	7:51:02 a.m.	0	0,33	0,33	302	20	322	ZVOARE,PIATRA,POI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	05.09.2025	PDC18 ALFA 110/10	13	8:37:01 a.m.	0	1,73	1,73	2719	193	2912	CHISINAU	T	IST	Necunoscute
Ceadir-Lunga	05.09.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	9:54:48 a.m.	0	0,17	0,17	934	83	1017	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	05.09.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	9:57:08 a.m.	0	2,17	2,17	934	83	1017	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ceadir-Lunga	05.09.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	10:00:38 a.m.	0	0,50	0,50	1223	86	1309	VALEA PERJIEI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ceadir-Lunga	05.09.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	10:01:58 a.m.	0	0,17	0,17	2333	219	2552	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ceadir-Lunga	05.09.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	10:02:28 a.m.	0	0,67	0,67	1950	127	2077	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Conturare la LEA
Ceadir-Lunga	05.09.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	10:03:38 a.m.	0	57,32	57,32	1396	59	1455	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Conturare la LEA
Ceadir-Lunga	05.09.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	10:03:38 a.m.	0	71,52	71,52	193	19	212	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Conturare la LEA
Ceadir-Lunga	05.09.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	10:03:38 a.m.	0	130,70	130,70	361	49	410	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Conturare la LEA
Nisporeni	05.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/SECS-PT148NS-T01-	11:11:00 a.m.	0	19,00	19,00	50	5	55	BALANESTI	C	AC	Tensiune joasa
Ceadir-Lunga	05.09.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	11:13:39 a.m.	0	1,50	1,50	354	49	403	VALEA PERJIEI	OST	IST	Conturare la LEA
Chisinau	05.09.2025	PDC26 VIERU 110/10	2/IF5-PT1147-IF05-01	12:22:00 p.m.	0	2,00	2,00	148	11	159	CODRU	C	IST	Linie in cablu
Straseni	05.09.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	21	12:23:41 p.m.	0	1,33	1,33	0	6	6	STRASENI,NEGRESTI	OST	IST	Necunoscute
Anenii Noi	05.09.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	12:31:34 p.m.	0	0,33	0,33	1027	79	1106	DELACAU	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	05.09.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	12:31:55 p.m.	0	0,87	0,87	1027	79	1106	PUHACENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	05.09.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	12:32:48 p.m.	0	59,35	59,35	563	33	596	DELACAU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	05.09.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	12:32:48 p.m.	0	81,48	81,48	464	38	502	DELACAU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	05.09.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	12:32:48 p.m.	0	91,18	91,18	0	6	6	DELACAU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	05.09.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	12:32:48 p.m.	0	99,80	99,80	0	2	2	PUHACENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	05.09.2025	PDC243 NOVOSIOLOVCA 110/10	5	1:03:01 p.m.	0	1,00	1,00	432	28	460	ALUATU	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Anenii Noi	05.09.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	1:32:30 p.m.	0	13,25	13,25	563	33	596	DELACAU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	05.09.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21/INTLS-REC001AN	1:45:46 p.m.	0	8,52	8,52	563	33	596	DELACAU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Comrat	09.09.2025	PDC235 IBI 110/10	13	1:32:28 p.m.	0	57,02	57,02	0	3	3	BUGEAC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	09.09.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4	2:06:08 p.m.	0	0,85	0,85	1251	110	1361	PURCARI	OST	IST	Transformator de putere
Stefan-Voda	09.09.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	4	2:07:00 p.m.	0	549,00	549,00	3	4	7	OLANESTI	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	09.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	8	2:33:45 p.m.	0	44,25	44,25	301	85	386	STAUENI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	09.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	8	2:33:45 p.m.	0	77,10	77,10	66	12	78	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	09.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	8	2:35:48 p.m.	0	0,03	0,03	733	117	850	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	09.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	8	2:41:20 p.m.	0	0,02	0,02	634	73	707	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	09.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	8	2:42:08 p.m.	0	0,05	0,05	1526	137	1663	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	09.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	8	2:42:53 p.m.	0	0,03	0,03	1991	296	2287	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	09.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	27	2:43:20 p.m.	0	0,05	0,05	3498	448	3946	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	09.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	27	2:43:42 p.m.	0	18,65	18,65	2467	322	2789	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	09.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	27	2:43:42 p.m.	0	39,30	39,30	843	99	942	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	09.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	27	2:43:42 p.m.	0	49,30	49,30	467	64	531	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Leova	09.09.2025	PDC252 IARGARA 110/10	11	6:08:23 p.m.	0	0,17	0,17	950	71	1021	COCIULIA NOUA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	09.09.2025	PDC252 IARGARA 110/10	13	6:08:43 p.m.	0	0,33	0,33	109	5	114	IARGARA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	09.09.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18	6:09:13 p.m.	0	0,17	0,17	1428	124	1552	BULGARICA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	09.09.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	6:09:43 p.m.	0	0,83	0,83	991	94	1085	ROMANOVCA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	09.09.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18	6:15:43 p.m.	0	1,00	1,00	1428	124	1552	BERTOVCA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	09.09.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	6:15:43 p.m.	0	1,00	1,00	991	94	1085	TIGHECI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	09.09.2025	PDC252 IARGARA 110/10	13	6:15:53 p.m.	0	1,00	1,00	109	5	114	IARGARA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	09.09.2025	PDC252 IARGARA 110/10	11	6:16:13 p.m.	0	0,67	0,67	950	71	1021	IARGARA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Causeni	09.09.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	41	6:23:33 p.m.	0	0,83	0,83	268	39	307	URSOAIA	OST	IST	Necunoscute
Hincesti	09.09.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4/INTLS-REC002HN	7:00:09 p.m.	0	58,43	58,43	1754	96	1850	SIPOTENI	OST	AT	DECONF. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	10.09.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	26/IFS-PT778-IF04-01	1:59:00 a.m.	0	47,00	47,00	1308	207	1515	CHISINAU	C	AC	Contacte
Chisinau	10.09.2025	PDC26 VIERU 110/10	3	2:57:29 a.m.	0	21,33	21,33	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Conturarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	10.09.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	3:10:13 a.m.	0	2,83	2,83	780	71	851	BATIC	OST	IST	Necunoscute
Straseni	10.09.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7	4:17:06 a.m.	0	0,52	0,52	1515	69	1584	COIUSNA	T	IST	Necunoscute cu RA reusita
Calarasi	10.09.2025	PDC144 BRAVITCA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	7:07:14 a.m.	0	1,50	1,50	1576	91	1667	RADENI BULARDA	OST	IST	Necunoscute cu RA reusita
Anenii Noi	10.09.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	7:36:48 a.m.	0	1,17	1,17	781	71	852	BATIC,BALMAZ,ANENII NOI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	10.09.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	73	9:07:49 a.m.	0	22,18	22,18	2039	220	2259	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	10.09.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	73	9:07:49 a.m.	0	51,18	51,18	1221	142	1363	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Vulcanesti	10.09.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	L06/SECS-PDC223VLU	9:20:50 a.m.	0	71,52	71,52	322	26	348	IUNOE	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	10.09.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	17	9:47:50 a.m.	0	0,17	0,17	1209	85	1294	CONGAZ	OST	IST	Necunoscute cu RA reusita
Comrat	10.09.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	9:47:50 a.m.	0	0,17	0,17	831	66	897	COTOVSCOE	OST	IST	Necunoscute cu RA reusita
Anenii Noi	10.09.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22/SECS-PT260AN-TO	10:38:00 a.m.	0	29,00	29,00	50	3	53	BALMAZ	C	AC	Conturare la PT
Nisporeni	10.09.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2/SECS-PT21NS-T01-0	11:55:00 a.m.	0	298,00	298,00	145	13	158	CIORESTI	C	AC	Transformator de putere
Criuleni	10.09.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12/INTLS-REC006CR	2:23:12 p.m.	0	0,33	0,33	666	60	726	RATUS	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Criuleni	10.09.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12/INTLS-REC006CR	2:23:35 p.m.	0	3,93	3,93	666	60	726	DRASLICENI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Criuleni	10.09.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12/INTLS-REC006CR	2:29:02 p.m.	0	0,33	0,33	666	60	726	LOGANESTI	OST	IST	Cazuta creanga pe LEA
Nisporeni	10.09.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	10	3:32:23 p.m.	0	0,50	0,50	784	59	843	GROZESTI	T	IST	Necunoscute cu RA reusita
Criuleni	10.09.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12/INTLS-REC006CR	4:00:27 p.m.	0	3,92	3,92	666	60	726	LOGANESTI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Nisporeni	10.09.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	10	5:15:22 p.m.	0	0,62	0,62	784	59	843	VALEA TRESTIENI	T	IST	Siguranta fuzibila
Criuleni	11.09.2025	PDC49 CIMISENI 35/10	15	2:47:41 a.m.	0	0,15	0,15	0	3	3	CIMISENI	T	IST	Soc
Criuleni	11.09.2025	PDC49 CIMISENI 35/10	15	2:47:57 a.m.	0	0,13	0,13	0	1	1	CIMISENI	T	IST	Soc
Criuleni	11.09.2025	PDC49 CIMISENI 35/10	15	2:48:14 a.m.	0	0,08	0,08	0	13	13	CORJOVA	T	IST	Soc
Criuleni	11.09.2025	PDC49 CIMISENI 35/10	15	2:48:35 a.m.	0	0,12	0,12	585	41	626	CIMISENI	T	IST	Soc
Criuleni	11.09.2025	PDC49 CIMISENI 35/10	15	2:48:54 a.m.	0	0,70	0,70	389	21	410	CIMISENI	T	IST	Soc
Criuleni	11.09.2025	PDC49 CIMISENI 35/10	15	2:51:19 a.m.	0	12,10	12,10	389	21	410	CIMISENI	T	AT	Soc
Criuleni	11.09.2025	PDC49 CIMISENI 35/10	15	3:03:33 a.m.	0	69,45	69,45	389	21	410	CIMISENI	T	AT	Soc
Criuleni	11.09.2025	PDC49 CIMISENI 35/10	15	4:14:13 a.m.	0	14,25	14,25	389	21	410	CIMISENI	T	AT	Soc
Criuleni	11.09.2025	PDC49 CIMISENI 35/10	15	4:39:41 a.m.	0	110,15	110,15	389	21	410	CIMISENI	T	AT	Soc
Cahul	11.09.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	9:59:47 a.m.	0	23,33	23,33	627	50	677	ZIRNESTI	OST	AC	Pilon
Cahul	11.09.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	9:59:47 a.m.	0	217,23	217,23	6	3	9	ZIRNESTI	OST	AC	Pilon
Cahul	11.09.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	10:21:57 a.m.	0	1,17	1,17	383	40	423	LARGA VECHE	OST	IST	Pilon
Orhei	11.09.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	16	11:27:19 a.m.	0	33,67	33,67	422	34	456	VIPROVA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	11.09.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	16	11:27:19 a.m.	0	52,68	52,68	487	32	519	GHETLOVA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	11.09.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	16	11:27:19 a.m.	0	55,02	55,02	134	6	140	GHETLOVA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	11.09.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	16	11:27:19 a.m.	0	84,68	84,68	224	18	242	NOROCENI	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	11.09.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	16	12:01:29 p.m.	0	18,52	18,52	422	34	456	VIPROVA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	11.09.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	16	12:20:30 p.m.	0	1,83	1,83	909	66	975	PUTINTEI	OST	IST	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	11.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	43	12:37:56 p.m.	0	0,02	0,02	3649	459	4108	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	11.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	43	12:38:39 p.m.	0	0,02	0,02	1538	222	1760	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	11.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	43	12:39:12 p.m.	0	0,02	0,02	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	11.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	43	12:41:45 p.m.	0	0,02	0,02	1221	132	1353	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Orhei	11.09.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	16	12:51:10 p.m.	0	0,83	0,83	1043	72	1115	PUTINTEI	OST	IST	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	11.09.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	1:03:30 p.m.	3	0,17	3,17	706	66	772	SOCOLENI	OST	IST	Necunoscute
Chisinau	11.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	57	1:36:51 p.m.	0	2,67	2,67	270	61	331	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	11.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	57	1:36:51 p.m.	0	15,15	15,15	0	5	5	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	57	1:36:51 p.m.	0	16,15	16,15	370	81	451	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	57	1:40:18 p.m.	0	6,70	6,70	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.09.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	57	1:40:18 p.m.	0	28,70	28,70	270	59	329	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Comrat	11.09.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	17/INTLS-ITC005CM	5:58:08 p.m.	0	0,43	0,43	621	43	664	CHIRSOVA	OST	AC	Conturarea LEA de catre vegetatie
Comrat	11.09.2025	PDC232 CONGAZ 110/1												

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	12.09.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13/SECS-PT282HN-20	11:20:00 a.m.	0	5,00	5,00	113	5	118	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	12.09.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	1/SECS-PT431TL-T001	11:30:00 a.m.	0	24,00	24,00	35	5	40	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	12.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	12:35:36 p.m.	0	1,17	1,17	69	6	75	BOLDURESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	12.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	3	12:36:46 p.m.	0	0,67	0,67	476	28	504	CHILISOAIA	OST	IST	Necunoscuta
Nisporeni	12.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	12:36:56 p.m.	0	1,50	1,50	69	6	75	BOLDURESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	12.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	12:36:56 p.m.	0	154,88	154,88	0	1	1	BALANESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	12.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	12:36:56 p.m.	0	293,07	293,07	0	2	2	BALANESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	12.09.2025	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	12:44:33 p.m.	0	0,52	0,52	838	59	897	CRASNASENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	12.09.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	5	12:50:07 p.m.	0	0,83	0,83	920	77	997	LEUSENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Nisporeni	12.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	1:34:47 p.m.	0	17,68	17,68	69	6	75	BOLDURESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	12.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	1:39:38 p.m.	0	0,50	0,50	476	28	504	SAICANI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	12.09.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12	2:32:19 p.m.	0	3,00	3,00	4	31	35	VATRA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	12.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	3:00:19 p.m.	0	11,50	11,50	69	6	75	BOLDURESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	12.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	3:01:39 p.m.	0	0,33	0,33	476	28	504	BOLDURESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	12.09.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	1	3:02:07 p.m.	0	0,15	0,15	735	51	786	LEUNTEA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Stefan-Voda	12.09.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	1	3:02:26 p.m.	0	0,35	0,35	1322	92	1414	CIUBURCIU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Nisporeni	12.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	3:08:39 p.m.	0	3,50	3,50	476	28	504	CHILISOAIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	12.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	3:12:09 p.m.	0	4,00	4,00	69	6	75	BOLDURESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	12.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	3:12:09 p.m.	0	86,85	86,85	0	2	2	BALANESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	12.09.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	3:22:59 p.m.	0	3,00	3,00	2560	175	2735	CHIRSOVO	OST	IST	Necunoscuta
Straseni	12.09.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	16/IF5-PT252ST-IF363	3:32:00 p.m.	0	1,23	1,23	0	7	7	STRASENI	C	IST	izolator
Straseni	12.09.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	16/IF5-PT252ST-IF363	3:32:40 p.m.	0	132,03	132,03	0	9	9	STRASENI	C	IST	izolator
Nisporeni	12.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	4:17:00 p.m.	0	1,67	1,67	623	30	653	BOLDURESTI	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	12.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	4:18:30 p.m.	0	1,00	1,00	476	28	504	SAICANI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	12.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	4:19:10 p.m.	0	1,17	1,17	623	30	653	BOLDURESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	12.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	4:39:41 p.m.	0	1,00	1,00	69	8	77	BALANESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	12.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	3	5:32:52 p.m.	0	0,83	0,83	476	28	504	BOLDURESTI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	12.09.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12	9:54:27 p.m.	0	2,00	2,00	4	31	35	TRUSENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	12.09.2025	PD13	2	10:12:04 p.m.	0	40,93	40,93	201	23	224	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.09.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	52	10:26:28 p.m.	0	35,45	35,45	60	16	76	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.09.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	52	10:26:28 p.m.	0	73,00	73,00	516	40	556	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.09.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	52	10:26:28 p.m.	0	95,53	95,53	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	13.09.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	26	3:58:24 a.m.	0	34,83	34,83	1360	131	1491	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	13.09.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	26	3:58:24 a.m.	0	49,60	49,60	144	9	153	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	13.09.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	10	4:01:30 a.m.	0	28,50	28,50	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Straseni	13.09.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	4:31:04 a.m.	0	1,67	1,67	4424	365	4789	FAGURENI	OST	IST	Necunoscuta
Stefan-Voda	13.09.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	7:25:52 a.m.	0	0,13	0,13	1360	79	1439	TALMAZA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Stefan-Voda	13.09.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	3	7:26:06 a.m.	0	0,10	0,10	735	51	786	GRADINITA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Stefan-Voda	13.09.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	7:26:20 a.m.	0	0,17	0,17	1322	92	1414	TALMAZA	T	IST	Persoane neautorizate
Stefan-Voda	13.09.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	7:26:37 a.m.	0	5,88	5,88	1322	92	1414	CIUBURCIU	T	AT	Persoane neautorizate
Stefan-Voda	13.09.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	7:32:53 a.m.	0	17,33	17,33	1322	92	1414	TALMAZA	T	AT	Persoane neautorizate
Cantemir	13.09.2025	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	10:50:11 a.m.	0	0,20	0,20	1902	116	2018	CAPACLIA	T	AC	Descarcator
Cantemir	13.09.2025	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	10:50:38 a.m.	0	4,73	4,73	1902	116	2018	CAPACLIA,COCIULIA	T	AC	Descarcator
Cantemir	13.09.2025	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	10:55:35 a.m.	0	9,50	9,50	1902	116	2018	CAPACLIA	T	AC	Descarcator
Cantemir	13.09.2025	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	11:05:19 a.m.	0	15,28	15,28	1902	116	2018	VISNOVCA	T	AC	Descarcator
Cantemir	13.09.2025	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	11:20:46 a.m.	0	14,65	14,65	1902	116	2018	CAPACLIA	T	AC	Descarcator
Cahul	13.09.2025	PD2CH	8/IF5-PT104CH-IF460-	11:35:00 a.m.	0	#####	#####	0	4	4	CAHUL	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	13.09.2025	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	11:35:33 a.m.	0	1,63	1,63	1362	93	1455	COCIULIA	T	IST	Descarcator
Cantemir	13.09.2025	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	11:35:33 a.m.	0	5,42	5,42	540	23	563	CAPACLIA	T	AC	Descarcator
Cantemir	13.09.2025	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	11:37:19 a.m.	0	3,65	3,65	629	37	666	COCIULIA	T	AC	Descarcator
Cantemir	13.09.2025	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	11:37:19 a.m.	0	11,17	11,17	373	34	407	COCIULIA	T	AC	Descarcator
Cantemir	13.09.2025	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	11:37:19 a.m.	0	19,87	19,87	360	22	382	COCIULIA	T	AC	Descarcator
Cantemir	13.09.2025	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	11:41:29 a.m.	0	7,00	7,00	1169	60	1229	CAPACLIA	T	AC	Descarcator
Cantemir	13.09.2025	PDC215 VISNEVCA 35/10	6	11:56:25 a.m.	0	0,77	0,77	1542	94	1636	VISNOVCA	T	IST	Descarcator
Telenesti	13.09.2025	PDC136 CRASNASENI 35/10	2	12:05:39 p.m.	0	0,08	0,08	410	25	435	VASIENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	13.09.2025	PDC136 CRASNASENI 35/10	2	12:05:58 p.m.	0	1,73	1,73	838	59	897	BUDAI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	13.09.2025	PDC136 CRASNASENI 35/10	2	12:07:53 p.m.	0	17,63	17,63	838	59	897	CRASNASENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	13.09.2025	PDC136 CRASNASENI 35/10	2	12:25:40 p.m.	0	27,28	27,28	838	59	897	CRASNASENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	13.09.2025	PDC136 CRASNASENI 35/10	2	12:53:01 p.m.	0	24,55	24,55	203	23	226	CRASNASENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	13.09.2025	PDC136 CRASNASENI 35/10	2	12:53:01 p.m.	0	25,33	25,33	635	36	671	LEUSENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	13.09.2025	PDC136 CRASNASENI 35/10	2	1:17:46 p.m.	0	27,13	27,13	0	5	5	CRASNASENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	13.09.2025	PDC136 CRASNASENI 35/10	2	1:17:46 p.m.	0	56,50	56,50	203	18	221	CRASNASENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	13.09.2025	PDC136 CRASNASENI 35/10	2	1:46:25 p.m.	0	19,63	19,63	0	4	4	CRASNASENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	13.09.2025	PDC136 CRASNASENI 35/10	2	1:46:25 p.m.	0	28,58	28,58	0	1	1	CRASNASENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	13.09.2025	PDC136 CRASNASENI 35/10	2	2:12:57 p.m.	0	1,32	1,32	0	4	4	CRASNASENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	13.09.2025	PDC136 CRASNASENI 35/10	3/SECL5-S243TL	2:15:00 p.m.	0	7257,68	7257,68	0	1	1	CRASNASENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	13.09.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	3	3:32:36 p.m.	0	2,15	2,15	1433	123	1556	VEREJENI	T	IST	Necunoscuta
Stefan-Voda	13.09.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	6:27:54 p.m.	0	1,63	1,63	1322	92	1414	CIUBURCIU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ceadir-Lunga	13.09.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22/INTL5-ITCO20CD	11:46:00 p.m.	0	59,27	59,27	934	61	995	CEADIR-LUNGA	C	AC	Separator
Calarasi	14.09.2025	PDC183 SPOOTENI 110/10	10	7:32:54 a.m.	0	1,17	1,17	1146	57	1203	CALARASI	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	14.09.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	12	7:37:39 a.m.	0	0,50	0,50	487	33	520	BEREZLOGI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	14.09.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	4	8:35:45 a.m.	0	2,00	2,00	397	34	431	BRINZENI NOI	OST	IST	Necunoscuta
Straseni	14.09.2025	PDC151 COJUSNA 35/10	15	8:54:30 a.m.	0	0,43</								

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intreruperi (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Stefan-Voda	15.09.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	15/SECL5-SX4015V	4:55:00 p.m.	0	21,35	21,35	29	3	32	OLANESTI	C	AC	Necunoscut
Stefan-Voda	15.09.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	15/SECL5-SX4015V	5:13:51 p.m.	0	2,50	2,50	474	22	496	OLANESTI	C	IST	Necunoscut
Hincesti	15.09.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	5:17:51 p.m.	0	10,67	10,67	403	31	434	BUTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	15.09.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	5:28:51 p.m.	0	18,02	18,02	403	23	426	BUTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	15.09.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	5:28:51 p.m.	0	30,35	30,35	0	5	5	BUTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	15.09.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	5:28:51 p.m.	0	134,15	134,15	0	3	3	BUTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	15.09.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	5:47:22 p.m.	0	11,83	11,83	403	23	426	BUTENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	15.09.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20	7:08:43 p.m.	0	1,17	1,17	403	28	431	BUTENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	15.09.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/SECL5-S130HN	7:41:00 p.m.	0	2172,00	2172,00	0	3	3	BUTENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	15.09.2025	PD13	20	9:21:13 p.m.	0	0,63	0,63	1275	145	1420	CHISINAU	T	IST	Alte defecte la PD
Orhei	15.09.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	16	10:14:47 p.m.	0	1,67	1,67	1267	90	1357	GHETLOVA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	16.09.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	48	12:16:09 a.m.	0	1,83	1,83	2371	151	2522	STRASENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	16.09.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	12:31:09 a.m.	0	2,67	2,67	1139	66	1205	SERPENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	16.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	12:31:19 a.m.	0	0,33	0,33	69	10	79	BALANESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	16.09.2025	PD100	21	1:59:32 a.m.	0	83,47	83,47	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	16.09.2025	PD100	21	1:59:32 a.m.	0	102,47	102,47	0	4	4	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	16.09.2025	PD100	21	1:59:32 a.m.	0	2282,47	2282,47	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	16.09.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	46	2:11:00 a.m.	0	41,68	41,68	0	3	3	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	16.09.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	46	2:28:49 a.m.	0	5,42	5,42	0	5	5	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	16.09.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	46	2:50:44 a.m.	0	1,95	1,95	0	5	5	CHISINAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	16.09.2025	PD100	21	3:43:00 a.m.	0	12,00	12,00	0	4	4	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	16.09.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	16	4:51:54 a.m.	0	1,83	1,83	1267	90	1357	HULBOACA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	16.09.2025	PDC249 BAURCI 110/10	5	7:06:06 a.m.	0	1,17	1,17	470	19	489	BAURCI,CEADIR-LUN	OST	IST	Necunoscut
Ialoveni	16.09.2025	PDC101 BARDAR 35/10	13	7:23:03 a.m.	0	0,72	0,72	1111	170	1281	MILESTII MICI,IALOV	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	16.09.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	19	9:08:59 a.m.	0	36,00	36,00	999	62	1061	CAPRIANA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	16.09.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	10:02:50 a.m.	0	44,18	44,18	1940	118	2058	PANASESTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Straseni	16.09.2025	PDC186 TELECENTRU 110/10	8	10:36:00 a.m.	0	1,83	1,83	0	1	1	STRASENI	C	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Hincesti	16.09.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	19	10:38:40 a.m.	0	6,02	6,02	174	20	194	HINCESTI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Straseni	16.09.2025	PDC186 TELECENTRU 110/10	8	1:25:13 p.m.	0	1,33	1,33	0	1	1	STRASENI	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	16.09.2025	PDC18 ALFA 110/10	52	3:42:03 p.m.	0	19,95	19,95	782	122	904	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.09.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	22	4:34:39 p.m.	0	0,63	0,63	1340	74	1414	CODRU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	16.09.2025	PD102	9	4:57:44 p.m.	0	34,27	34,27	54	15	69	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.09.2025	PD102	9	4:57:44 p.m.	0	35,68	35,68	158	12	170	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.09.2025	PD102	9	4:57:44 p.m.	0	65,27	65,27	2248	227	2475	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.09.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	55	4:57:51 p.m.	0	47,80	47,80	0	10	10	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.09.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	55	4:57:51 p.m.	0	64,15	64,15	476	40	516	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.09.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	55	4:57:51 p.m.	0	78,15	78,15	50	5	55	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.09.2025	PD102	9	6:04:00 p.m.	0	9,00	9,00	1510	143	1653	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Straseni	16.09.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	9:34:22 p.m.	0	1,00	1,00	2646	135	2781	LUPA-RECEA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	16.09.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7	11:05:35 p.m.	0	0,82	0,82	1515	69	1584	STRASENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	17.09.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	5:08:07 a.m.	0	1,62	1,62	1748	145	1893	CODRU	T	IST	Necunoscut
Cahul	17.09.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	27	7:58:44 a.m.	0	53,27	53,27	260	18	278	CAHUL	OST	AC	Linie in cablu
Cahul	17.09.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	27	7:58:44 a.m.	0	54,85	54,85	224	17	241	CAHUL	OST	AC	Linie in cablu
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	8:37:32 a.m.	0	0,33	0,33	2514	129	2643	MILESTII,GAURENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	8:41:59 a.m.	0	16,38	16,38	959	43	1002	BUGEAC	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-ITC009NS	8:42:26 a.m.	0	15,93	15,93	1555	86	1641	CIUTESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	8:43:25 a.m.	0	0,17	0,17	711	76	787	ODAEA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	7	8:44:05 a.m.	0	0,17	0,17	2673	181	2854	NISPORENI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	17.09.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31	8:44:15 a.m.	0	18,17	18,17	694	57	751	ROSU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-ITC009NS	8:44:45 a.m.	0	10,67	10,67	466	32	498	NISPORENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-ITC009NS	8:44:45 a.m.	0	13,50	13,50	1383	69	1452	SELISTE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-ITC009NS	8:55:35 a.m.	0	2,67	2,67	466	32	498	NISPORENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	17.09.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31	9:35:16 a.m.	0	2,67	2,67	694	55	749	CAHUL	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	17.09.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31	9:35:16 a.m.	0	273,73	273,73	0	2	2	CAHUL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	10:10:34 a.m.	0	17,90	17,90	2514	129	2643	MILESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	10:11:17 a.m.	0	0,50	0,50	1849	101	1950	NISPORENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	10:12:37 a.m.	0	2,00	2,00	1849	101	1950	SELISTE	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	13	10:13:07 a.m.	3	0,33	3,33	624	30	654	BOLDURESTI	OST	IST	Necunoscut
Nisporeni	17.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	10:13:07 a.m.	0	3,17	3,17	69	10	79	CIUTESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	10:15:27 a.m.	0	12,83	12,83	1849	101	1950	PARUCENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	17.09.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	2/INTLS-ITC009ST	10:19:52 a.m.	0	1,72	1,72	2611	198	2809	STRASENI	OST	IST	Isolator
Straseni	17.09.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	2/INTLS-ITC009ST	10:21:07 a.m.	0	2,33	2,33	2166	77	293	STRASENI	OST	IST	Isolator
Straseni	17.09.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	10:55:07 a.m.	0	3,17	3,17	216	77	293	STRASENI	OST	AC	Isolator
Hincesti	17.09.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	11:13:38 a.m.	0	4,17	4,17	2103	90	2193	BOBEICA	OST	AC	Necunoscut
Hincesti	17.09.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	11:13:38 a.m.	0	15,00	15,00	579	43	622	DRAGUSENI NOI,CIU	OST	AC	Necunoscut
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	11:25:28 a.m.	0	2,83	2,83	4363	230	4593	GAURENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	7	11:25:28 a.m.	0	1,33	1,33	2673	181	2854	VARZARESTI	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	17.09.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	11:27:58 a.m.	0	0,67	0,67	2103	90	2193	CIUCIULENI	OST	IST	Necunoscut
Nisporeni	17.09.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	2	11:34:58 a.m.	0	2,17	2,17	216	77	293	STRASENI	OST	IST	Isolator
Cantemir	17.09.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	18	11:46:56 a.m.	0	2,10	2,10	1180	124	1304	CANTEMIR	T	IST	Necunoscut
Cantemir	17.09.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	11:46:57 a.m.	0	1,88	1,88	1310	89	1399	TATARASENI	T	IST	Necunoscut
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	11:49:18 a.m.	0	4,17	4,17	1849	101					

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	17.09.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1/SECL5-S143HN	1:58:00 p.m.	0	8842,00	8842,00	0	1	1	CIUCIULENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	2:05:41 p.m.	0	102,20	102,20	1849	101	1950	VARZARESTI,SOLTAN	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	17.09.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	2:06:51 p.m.	0	4,33	4,33	2898	147	3045	DRAGUSENII NOI	OST	AC	Necunoscut
Nisporeni	17.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4/INTLS-REC003NS	2:10:41 p.m.	0	2,83	2,83	69	10	79	BALANESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	17.09.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	2:11:41 p.m.	0	2,83	2,83	2103	90	2193	DRAGUSENI	OST	IST	Necunoscut
Hincesti	17.09.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	2:11:41 p.m.	0	19,67	19,67	579	43	622	CIUCIULENI	OST	AC	Necunoscut
Hincesti	17.09.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	2:11:41 p.m.	0	20,92	20,92	216	14	230	HORODCA	OST	AC	Necunoscut
Nisporeni	17.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	13	2:14:21 p.m.	0	0,83	0,83	624	30	654	BOLDURESTI	OST	IST	Instalate de distrib. 6-10 kV
Straseni	17.09.2025	PDC189 HOLDOMAS 110/10	2	2:17:47 p.m.	0	1,40	1,40	140	51	191	STRASENI	OST	IST	Izolator
Hincesti	17.09.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	2:30:41 p.m.	0	0,67	0,67	2103	90	2193	BOBEICA	OST	IST	Necunoscut
Nisporeni	17.09.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4/IF5-PTS2ZNS-IF523-	2:35:00 p.m.	0	86,00	86,00	0	4	4	BALANESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	17.09.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	8	3:14:02 p.m.	0	59,85	59,85	0	3	3	BASARABEASCA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Cimislia	17.09.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	8	3:14:02 p.m.	0	94,97	94,97	247	24	271	ABACLIA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	17.09.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27/INTLS-REC003AN	3:24:12 p.m.	0	0,33	0,33	1059	76	1135	MERENI	OST	IST	Necunoscut
Anenii Noi	17.09.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	3:24:22 p.m.	0	2,83	2,83	706	66	772	SALCIA	OST	IST	Necunoscut
Anenii Noi	17.09.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27/INTLS-REC003AN	3:24:52 p.m.	0	1,67	1,67	1762	174	1936	CRETOAIA	OST	IST	Necunoscut
Ceadir-Lunga	17.09.2025	PDC261 TOMAI 110/10	5	3:29:12 p.m.	0	0,17	0,17	582	43	625	TOMAI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	3:48:31 p.m.	0	1,15	1,15	1555	86	1641	VINATORI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	3:48:31 p.m.	0	1,47	1,47	959	43	1002	BUGEAC	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	17.09.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	8	4:14:13 p.m.	0	26,52	26,52	0	3	3	ABACLIA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Cahul	17.09.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	3	4:18:33 p.m.	0	0,33	0,33	6	3	9	ZIRNESTI	OST	IST	Manevre operative ME
Hincesti	17.09.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTLS-ITC005IL	4:21:03 p.m.	0	1,63	1,63	216	14	230	DRAGUSENII NOI	OST	IST	Alte defecte in red MT
Hincesti	17.09.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTLS-ITC005IL	4:21:16 p.m.	0	1,42	1,42	579	42	621	DRAGUSENII NOI	OST	IST	Alte defecte in red MT
Hincesti	17.09.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTLS-ITC005IL	4:32:04 p.m.	0	0,75	0,75	1211	49	1260	CIUCIULENI	OST	IST	Alte defecte in red MT
Hincesti	17.09.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTLS-ITC005IL	4:32:04 p.m.	0	1,17	1,17	892	41	933	DRAGUSENI	OST	IST	Alte defecte in red MT
Cimislia	17.09.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	8	4:49:54 p.m.	0	0,83	0,83	0	3	3	ABACLIA	OST	IST	Cazuta creanga pe LEA
Stefan-Voda	17.09.2025	PDC114 VOLONTIROVA 35/10	3/SEC5-PT20SV-T001-	5:25:00 p.m.	0	15,00	15,00	213	3	216	COPCEAC	C	AC	Signuranta fuzibila
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	5:27:05 p.m.	0	1,33	1,33	711	76	787	DROIDIENI	OST	IST	Signuranta fuzibila
Nisporeni	17.09.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	5:44:52 p.m.	0	0,68	0,68	2514	129	2643	CIUTESTI	OST	IST	Signuranta fuzibila
Criuleni	17.09.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15	7:23:57 p.m.	0	9,85	9,85	1655	115	1770	CIMISENI	T	AC	Separator
Criuleni	17.09.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTLS-REC004CR	10:12:22 p.m.	0	0,13	0,13	1287	75	1362	BALABANESTI	T	AC	Separator
Criuleni	17.09.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTLS-REC004CR	10:13:13 p.m.	0	20,22	20,22	368	22	390	BALABANESTI	T	AC	Separator
Criuleni	17.09.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTLS-REC004CR	10:13:13 p.m.	0	116,98	116,98	0	18	18	CIMISENI	OST	AC	Separator
Straseni	17.09.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/SEC5-PT123ST-T01-	10:14:00 p.m.	0	15,00	15,00	1	3	4	SCORENI	C	AC	Izolator
Straseni	17.09.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/SEC5-PT123ST-T01-	10:34:00 p.m.	0	59,00	59,00	1	3	4	SCORENI	C	AC	Izolator
Cimislia	17.09.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	8/SECL5-S182CI	11:26:18 p.m.	0	49,40	49,40	0	3	3	ABACLIA	C	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	17.09.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/SEC5-PT123ST-T01-	11:50:00 p.m.	0	13,00	13,00	1	3	4	SCORENI	C	AC	Izolator
Criuleni	18.09.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTLS-REC004CR	12:09:07 a.m.	0	1,08	1,08	368	22	390	BALABANESTI	T	IST	Separator
Ialoveni	18.09.2025	PDC155 ULUMU 110/10	3	12:16:42 a.m.	0	1,17	1,17	2799	149	2948	DRAGUSENII NOI	OST	IST	Necunoscut
Ialoveni	18.09.2025	PDC155 ULUMU 110/10	3	12:29:22 a.m.	0	1,00	1,00	2799	149	2948	HORODCA	OST	IST	Necunoscut
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	1:46:34 a.m.	0	0,67	0,67	680	39	719	CHERSAC	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	1:47:04 a.m.	0	1,00	1,00	597	50	647	CAZANESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	1:48:24 a.m.	0	16,33	16,33	597	50	647	FLUTURA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	2:05:24 a.m.	0	79,37	79,37	116	16	132	FLUTURA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	2:05:24 a.m.	0	96,87	96,87	481	34	515	TIRSITEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.09.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	19	2:41:00 a.m.	0	0,08	0,08	759	50	809	PERESECIINA	C	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	18.09.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	19	2:45:00 a.m.	0	0,08	0,08	759	50	809	MICLESTI	C	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	18.09.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	19	2:50:00 a.m.	0	0,08	0,08	759	50	809	MICLESTI	C	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	18.09.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	19	2:55:00 a.m.	0	0,08	0,08	759	50	809	PERESECIINA	C	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	18.09.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	19	3:01:15 a.m.	0	0,17	0,17	759	50	809	PERESECIINA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	3:25:06 a.m.	0	49,00	49,00	116	14	130	TIRSITEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	3:25:06 a.m.	0	73,18	73,18	0	2	2	FLUTURA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	3:40:46 a.m.	0	1,50	1,50	680	39	719	CHERSAC	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	3:42:46 a.m.	0	2,67	2,67	1161	73	1234	NEGURENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	3:45:56 a.m.	0	4,17	4,17	1161	73	1234	TIRSITEI,CAZANESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	4:14:47 a.m.	0	23,50	23,50	13	7	20	TIRSITEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	4:14:47 a.m.	0	39,33	39,33	0	1	1	BRINZENII NOI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	4:14:47 a.m.	0	48,83	48,83	103	6	109	FLUTURA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	4:40:47 a.m.	0	7,50	7,50	13	8	21	FLUTURA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	4:40:47 a.m.	0	23,22	23,22	0	1	1	BRINZENII NOI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	4:48:37 a.m.	0	5,50	5,50	13	8	21	BRINZENII NOI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	5:00:27 a.m.	0	3,17	3,17	13	9	22	TIRSITEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.09.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	19	7:29:20 a.m.	0	0,17	0,17	759	50	809	PERESECIINA,VADULENI	OST	IST	Suprasarcina ME
Criuleni	18.09.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	19	7:38:10 a.m.	0	2,17	2,17	759	50	809	STETCANI,PERESECIINA	OST	IST	Suprasarcina ME
Criuleni	18.09.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	19	7:39:10 a.m.	0	1,17	1,17	937	70	1007	ISNOVAT,RISCOVA,HI	OST	IST	Suprasarcina ME
Comrat	18.09.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	7	7:49:10 a.m.	0	0,17	0,17	861	34	895	CONGAZ	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	18.09.2025	PDC48 DUBASARI VECHI 35/10	8/INTLS-REC005CR	8:08:26 a.m.	0	10,67	10,67	1287	75	1362	BALABANESTI	T	AC	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	18.09.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9/SEC5-PT461HN-T01	9:00:00 a.m.	0	25,00	25,00	0	3	3	BOBEICA	C	AC	Signuranta fuzibila
Ialoveni	18.09.2025	PDC155 ULUMU 110/10	3	9:19:02 a.m.	0	1,00	1,00	2799	149	2948	DRAGUSENII NOI	OST	IST	Necunoscut
Criuleni	18.09.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	19	9:31:51 a.m.	0	0,33	0,33	937	70	1007	ISNOVAT,RISCOVA,HI	OST	IST	Suprasarcina ME
Telenesti	18.09.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	10:08:31 a.m.	0	53,78	53,78	762	56	818	BAHU	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	18.09.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	19											

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Ialoveni	18.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	11:52:35 a.m.	0	1,67	1,67	2799	149	2948	HORODCA	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	18.09.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	11/INTLS-RECO04OR	11:53:17 a.m.	0	0,33	0,33	1131	65	1196	ISACOVA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	18.09.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	1	11:56:51 a.m.	0	16,55	16,55	0	3	3	CHIPERCENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	18.09.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	1	11:56:51 a.m.	0	25,15	25,15	0	1	1	CHIPERCENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	18.09.2025	PDC130 MERENI 35/10	17	12:00:04 p.m.	0	0,52	0,52	774	50	824	MERENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	18.09.2025	PDC130 MERENI 35/10	17	12:09:49 p.m.	0	5,98	5,98	0	10	10	MERENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	18.09.2025	PDC130 MERENI 35/10	17	12:09:49 p.m.	0	6,18	6,18	0	1	1	MERENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	18.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	12:11:55 p.m.	0	1,17	1,17	2799	149	2948	CIUCIULENI	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	18.09.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	1	12:13:58 p.m.	0	0,65	0,65	0	3	3	PODGORENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	18.09.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	1	12:14:41 p.m.	0	0,53	0,53	0	3	3	PODGORENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.09.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	12:15:10 p.m.	0	30,83	30,83	305	16	321	OHRINCEA	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	18.09.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	12:15:10 p.m.	0	167,48	167,48	0	6	6	CRIULENI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Orhei	18.09.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	7/SECL5-S852OR	12:22:00 p.m.	0	233,00	233,00	0	1	1	CHIPERCENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.09.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	12:24:05 p.m.	0	0,55	0,55	0	14	14	IZBESTE	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Ialoveni	18.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	12:24:26 p.m.	0	1,00	1,00	2799	149	2948	ULMU	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	18.09.2025	PDC40 STAUCCENI 110/10	6	12:34:41 p.m.	0	2,85	2,85	480	36	516	CIORDESCU	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	18.09.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	12:46:14 p.m.	0	0,52	0,52	432	30	462	RACULESTI	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Telenesti	18.09.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	8	12:46:37 p.m.	0	13,10	13,10	427	21	448	MINDRESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	18.09.2025	PDC40 STAUCCENI 110/10	6	12:53:39 p.m.	0	2,93	2,93	0	12	12	STAUCCENI	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	18.09.2025	PDC40 STAUCCENI 110/10	6	12:53:39 p.m.	0	3,27	3,27	480	24	504	HRUSOVA	T	AC	Necunoscuta
Hincesti	18.09.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	3	1:12:22 p.m.	0	49,65	49,65	1030	56	1086	SARATA GALBENA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Vulcanesti	18.09.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7	1:16:09 p.m.	0	0,52	0,52	1208	77	1285	BASARABEASCA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	18.09.2025	PDC175 PERESECCINA 110/10	19	1:19:27 p.m.	0	1,17	1,17	711	42	753	PERESECCINA VADULE	OST	IST	Suprasarcina ME
Chisinau	18.09.2025	PDC40 STAUCCENI 110/10	6	1:48:10 p.m.	0	2,85	2,85	0	12	12	STAUCCENI	T	IST	Necunoscuta
Orhei	18.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-RECO01OR	3:06:16 p.m.	0	0,33	0,33	619	61	680	MASCAUTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	18.09.2025	PDC147 GROZESTI 35/10/0,4	10	3:08:19 p.m.	0	0,70	0,70	785	55	840	ODOBESTI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Orhei	18.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-RECO01OR	3:23:31 p.m.	0	0,33	0,33	619	61	680	VOINESCU	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	18.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-RECO01OR	3:31:53 p.m.	0	0,33	0,33	619	61	680	IVANCEA, VOINESCU	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	18.09.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	3:35:33 p.m.	0	30,42	30,42	1223	60	1283	BANESTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ialoveni	18.09.2025	PDC155 ULMU 110/10	3	3:51:39 p.m.	0	0,67	0,67	2799	149	2948	ULMU	OST	IST	Necunoscuta
Criuleni	18.09.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14/INTLS-RECO07CR	4:04:45 p.m.	0	1,60	1,60	48	7	55	STECANI	T	IST	Suprasarcina ME
Criuleni	18.09.2025	PDC175 PERESECCINA 110/10	19	4:05:10 p.m.	0	1,18	1,18	711	43	754	VADULENI, MICLESTI	OST	IST	Suprasarcina ME
Criuleni	18.09.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14/INTLS-RECO07CR	4:07:38 p.m.	0	0,37	0,37	435	45	480	CRIULENI	T	IST	Suprasarcina ME
Criuleni	18.09.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14/INTLS-RECO07CR	4:07:52 p.m.	0	0,48	0,48	0	6	6	OHRINCEA	T	IST	Suprasarcina ME
Orhei	18.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-RECO01OR	4:14:39 p.m.	0	0,33	0,33	619	61	680	IVANCEA	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	18.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-RECO01OR	4:16:46 p.m.	0	0,33	0,33	619	61	680	MASCAUTI	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	18.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-RECO01OR	4:20:01 p.m.	0	0,33	0,33	619	61	680	MASCAUTI	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	18.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-RECO01OR	4:21:21 p.m.	0	0,33	0,33	619	61	680	BRANESTI	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	18.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-RECO01OR	4:22:34 p.m.	0	0,33	0,33	619	61	680	BRANESTI, IVANCEA	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	18.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-RECO01OR	4:25:56 p.m.	0	0,33	0,33	619	61	680	MASCAUTI	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	18.09.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	2	4:26:22 p.m.	0	0,15	0,15	5518	769	6287	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Ialoveni	18.09.2025	PDC101 BARBAR 35/10	13	4:28:54 p.m.	0	0,52	0,52	1111	169	1280	COSTESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	18.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-RECO01OR	4:29:57 p.m.	0	0,33	0,33	619	61	680	BRANESTI	OST	IST	Necunoscuta
Criuleni	18.09.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14/INTLS-RECO07CR	4:32:05 p.m.	0	0,33	0,33	759	50	809	VADULENI	T	IST	Suprasarcina ME
Orhei	18.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-RECO01OR	4:34:54 p.m.	0	0,35	0,35	619	61	680	MASCAUTI	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	18.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-RECO01OR	4:35:33 p.m.	0	37,00	37,00	619	61	680	VOINESCU	OST	AC	Necunoscuta
Criuleni	18.09.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14/INTLS-RECO07CR	5:04:47 p.m.	0	0,33	0,33	759	50	809	VADULENI	T	IST	Suprasarcina ME
Orhei	18.09.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	3/IF5-PT551TL-IF166-C	5:15:00 p.m.	0	100,00	100,00	211	14	225	BRAVICEA	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	18.09.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	8	5:56:12 p.m.	0	0,17	0,17	458	54	512	VALEA PERJIE	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	19	7:31:13 p.m.	0	1,83	1,83	1161	73	1234	CAZANESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	19	7:33:13 p.m.	0	90,37	90,37	680	39	719	SCORTENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	19	7:33:13 p.m.	0	117,22	117,22	481	34	515	NEGURENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Orhei	18.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-RECO01OR	8:08:16 p.m.	0	0,33	0,33	189	18	207	BRANESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	18.09.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	36	8:27:40 p.m.	0	34,33	34,33	2504	363	2867	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.09.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	36	8:27:40 p.m.	0	41,60	41,60	1822	228	2050	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.09.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	36	8:27:40 p.m.	0	45,25	45,25	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.09.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	36	8:27:40 p.m.	0	51,33	51,33	1192	175	1367	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.09.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	36	8:27:40 p.m.	0	54,53	54,53	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.09.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	36	8:27:40 p.m.	0	77,33	77,33	650	68	718	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.09.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	36	8:27:40 p.m.	0	87,33	87,33	1984	236	2220	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.09.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	36	8:27:40 p.m.	0	92,35	92,35	940	164	1104	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	17	8:56:15 p.m.	0	5,17	5,17	116	15	131	FLUTURA	OST	AC	Separator
Telenesti	18.09.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	10	9:01:55 p.m.	0	1,67	1,67	85	21	106	CHISTELNITA	OST	IST	Separator
Telenesti	18.09.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	17	9:28:56 p.m.	0	1,50	1,50	116	15	131	BRINZENI NOI	OST	IST	Separator
Chisinau	18.09.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	11:18:22 p.m.	0	1,75	1,75	1464	251	1715	TRUSENI, DUMBRAV	T	IST	Cazut copac pe LEA
Chisinau	18.09.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	11:20:19 p.m.	0	47,63	47,63	3	11	14	TRUSENI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	18.09.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	11:20:19 p.m.	0	66,45	66,45	965	200	1165	TRUSENI, DURLESTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	18.09.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	11:20:19 p.m.	0	175,47	175,47	235	19	254	DURLESTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	18.09.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	11:20:19 p.m.	0	228,68	228,68	261	21	282	DURLESTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	19.09.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	2:16:00 a.m.	0	449,00	449,00	0	1	1	DURLESTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	19.09.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	2:16:00 a.m.	0	747,12	747,12	0	1	1	DURLESTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Cimislia</														

Filiile rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Criuleni	23.09.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	5:58:09 a.m.	0	0,15	0,15	435	37	472	CRUGLIC	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	23.09.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	8	7:46:03 a.m.	0	0,83	0,83	1164	58	1222	CHIRCAIESTI,BUGEAC	OST	IST	Persoane neautorizate
Chisinau	23.09.2025	PD13	6	9:23:57 p.m.	0	0,03	0,03	1067	122	1189	CHISINAU	T	IST	Defecte PRA/Neselectivitate
Hincesti	24.09.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	1	6:38:09 a.m.	0	1,00	1,00	0	3	3	CIOARA	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	24.09.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	7	6:38:09 a.m.	0	1,33	1,33	488	40	528	LAPUSNA	OST	IST	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	24.09.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	22	7:18:00 a.m.	0	2,50	2,50	935	80	1015	CEADIR-LUNGA,CORNIC	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	24.09.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4	7:43:59 a.m.	0	0,50	0,50	1258	83	1341	TINTARENI,CRETOAIA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	24.09.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	2	7:45:21 a.m.	0	0,50	0,50	693	44	737	CATELENI,CATELENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	24.09.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	8	7:45:22 a.m.	0	0,50	0,50	1011	71	1082	LEUSENI,FETEASCA,C	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	24.09.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	8	8:55:21 a.m.	0	1,33	1,33	0	9	9	OLANESTI	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	24.09.2025	PDC163 CIOARA 110/10/6	7/SECS-PT226HN-T01	12:21:00 p.m.	0	14,00	14,00	1	1	2	DANCU	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	24.09.2025	PDC218 TOMAI 35/10	4	12:48:03 p.m.	0	8,08	8,08	187	5	192	TOMAI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	24.09.2025	PDC218 TOMAI 35/10	4	12:48:03 p.m.	0	34,20	34,20	0	3	3	TOMAI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	24.09.2025	PDC218 TOMAI 35/10	4	12:48:03 p.m.	0	34,95	34,95	0	2	2	TOMAI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	24.09.2025	PDC218 TOMAI 35/10	4	1:21:17 p.m.	0	0,97	0,97	187	5	192	TOMAI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Leova	24.09.2025	PDC218 TOMAI 35/10	4/SECL5-S38LV	1:22:00 p.m.	0	1464,00	1464,00	0	2	2	TOMAI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	24.09.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	12	2:10:36 p.m.	0	0,50	0,50	707	49	756	BEREZLOGI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	24.09.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	2:24:11 p.m.	0	0,55	0,55	877	46	923	COSTESTI	OST	IST	Izolator
Ialoveni	24.09.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	2:25:47 p.m.	0	0,33	0,33	1280	71	1351	MOLESTI	OST	IST	Izolator
Ialoveni	24.09.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	2:26:27 p.m.	0	0,17	0,17	1704	125	1829	HORESTI	OST	IST	Izolator
Ialoveni	24.09.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	2:26:47 p.m.	0	0,52	0,52	1239	99	1338	HORESTI	OST	IST	Izolator
Ialoveni	24.09.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	2:27:38 p.m.	0	16,00	16,00	1239	99	1338	BALTATA	OST	AC	Izolator
Ialoveni	24.09.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	2:43:58 p.m.	0	21,67	21,67	508	56	564	HORASTI	OST	AC	Izolator
Ialoveni	24.09.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	2:43:58 p.m.	0	22,63	22,63	731	43	774	TIPALA	OST	AC	Izolator
Ialoveni	24.09.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	3:06:08 p.m.	0	8,83	8,83	168	28	196	HORASTI	OST	AC	Izolator
Ialoveni	24.09.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	3:06:08 p.m.	0	52,02	52,02	340	28	368	TIPALA	OST	AC	Izolator
Ialoveni	24.09.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	3:15:18 p.m.	0	14,02	14,02	1	5	6	HORASTI	OST	AC	Izolator
Ialoveni	24.09.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	3:15:18 p.m.	0	23,02	23,02	44	12	56	TIPALA	OST	AC	Izolator
Ialoveni	24.09.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	3:15:18 p.m.	0	42,85	42,85	123	11	134	TIPALA	OST	AC	Izolator
Ialoveni	24.09.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	3:29:39 p.m.	0	8,67	8,67	1	5	6	HORASTI	OST	AC	Izolator
Ialoveni	24.09.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	3:38:39 p.m.	0	9,00	9,00	1	10	11	HORESTI	OST	AC	Izolator
Ialoveni	24.09.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	3:38:39 p.m.	0	19,50	19,50	44	7	51	TIPALA	OST	AC	Izolator
Ialoveni	24.09.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	3:57:46 p.m.	0	0,38	0,38	731	43	774	BALTATI	OST	IST	Izolator
Chisinau	24.09.2025	PD92	7/INTLS-REC001	5:51:05 p.m.	0	0,05	0,05	949	74	1023	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Anenii Noi	24.09.2025	PDC131 FLORENI 35/10	18/INTLS-ITC6205	5:51:34 p.m.	0	0,57	0,57	1158	104	1262	DOBROUA	T	IST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	24.09.2025	PDC131 FLORENI 35/10	18/INTLS-ITC6205	5:54:44 p.m.	0	0,40	0,40	770	33	803	DELACAU	T	IST	Siguranta fuzibila
Ialoveni	24.09.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	5:58:01 p.m.	0	2,50	2,50	1	10	11	HORASTI	OST	IST	Izolator
Criuleni	24.09.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	3	9:56:23 p.m.	0	1,63	1,63	0	7	7	HOLERCANI	T	IST	Necunoscuta
Orhei	24.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-REC001OR	10:34:20 p.m.	0	0,33	0,33	189	18	207	BRANESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	25.09.2025	PD91		12:56:04 a.m.	0	0,27	0,27	209	30	239	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Cantemir	25.09.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	2:09:15 a.m.	0	0,07	0,07	418	20	438	TIGANCA	T	IST	Necunoscuta
Cantemir	25.09.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	2:09:23 a.m.	0	0,07	0,07	223	21	244	TIGANCA	T	IST	Necunoscuta
Cantemir	25.09.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	3	2:09:31 a.m.	0	0,12	0,12	285	17	302	GHELTOSU	T	IST	Necunoscuta
Telenesti	25.09.2025	PDC137 BRIVZENENI NOI 110/35/10	19	7:33:17 a.m.	0	74,85	74,85	102	7	109	SCORTENI,CHERSAC	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cimislia	25.09.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	3	8:41:39 a.m.	0	0,52	0,52	771	55	826	BOGDANOVCA NOUA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	25.09.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	3	11:46:25 a.m.	0	0,07	0,07	1585	111	1696	POHREBENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	25.09.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	2	2:20:23 p.m.	0	1,28	1,28	0	3	3	PIATRA ALBA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	25.09.2025	PDC208 GOTESI 110/35/10	5	3:33:35 p.m.	0	0,33	0,33	905	63	968	CIOBALACCIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cantemir	25.09.2025	PDC208 GOTESI 110/35/10	6	3:34:35 p.m.	0	0,17	0,17	1242	89	1331	GOTESI	OST	IST	Soc
Cantemir	25.09.2025	PDC208 GOTESI 110/35/10	6	3:34:55 p.m.	0	18,68	18,68	0	6	6	GOTESI	OST	AT	Soc
Cantemir	25.09.2025	PDC208 GOTESI 110/35/10	6	3:34:55 p.m.	0	22,18	22,18	429	19	448	GOTESI	OST	AT	Soc
Cantemir	25.09.2025	PDC208 GOTESI 110/35/10	6	3:34:55 p.m.	0	83,37	83,37	813	64	877	GOTESI	OST	AT	Soc
Cantemir	25.09.2025	PDC208 GOTESI 110/35/10	6	3:54:16 p.m.	0	2,83	2,83	0	6	6	GOTESI	OST	IST	Soc
Cantemir	25.09.2025	PDC208 GOTESI 110/35/10	6	3:57:36 p.m.	0	1,50	1,50	0	6	6	GOTESI	OST	IST	Soc
Cantemir	25.09.2025	PDC208 GOTESI 110/35/10	6	3:57:36 p.m.	0	60,68	60,68	429	19	448	GOTESI	OST	AT	Soc
Criuleni	26.09.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	12:24:51 a.m.	0	0,13	0,13	545	42	587	HOLERCANI	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	26.09.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	12:25:27 a.m.	0	0,12	0,12	815	50	865	HOLERCANI	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	26.09.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	12:25:50 a.m.	0	0,10	0,10	347	24	371	JEVRENI	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	26.09.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	12:26:09 a.m.	0	0,72	0,72	0	7	7	HOLERCANI	T	IST	Necunoscuta
Stefan-Voda	26.09.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	8	4:33:20 a.m.	3	0,50	3,50	0	9	9	OLANESTI	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	26.09.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	49	9:07:36 a.m.	0	2,28	2,28	2161	99	2260	REVACA	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	26.09.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	6	9:25:29 a.m.	0	31,12	31,12	600	119	719	CHISINAU	T	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	26.09.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	6	9:25:29 a.m.	0	269,52	269,52	473	42	515	CHISINAU	T	AC	Separator cu pirghie
Anenii Noi	26.09.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	9:53:56 a.m.	0	1,50	1,50	215	35	250	SOCOLENI	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	26.09.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	6	10:12:00 a.m.	0	33,00	33,00	595	49	644	CHISINAU	T	AC	Separator cu pirghie
Anenii Noi	26.09.2025	PDC168 SERPENI 110/10	28	11:45:08 a.m.	0	2,83	2,83	0	11	11	SPEIA	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Causeni	26.09.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	12:12:54 p.m.	0	0,52	0,52	0	2	2	CAINARI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	26.09.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	12:13:31 p.m.	0	19,83	19,83	0	2	2	CAINARI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.09.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	7	12:15:24 p.m.	0	34,60	34,60	193	25	218	TOHATIN	T	AT	Escavari
Anenii Noi	26.09.2025	PDC130 MERENI 35/10	3/INTLS-REC002AN	12:54:55 p.m.	0	176,48	176,48	75	4	79	BOTNARESTII NOI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	26.09.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2/SECL5-SX50NS	3:36:00 p.m.	0	50,00	50,00	1	1	2	DOLNA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	26.09.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	20	3:43:07 p.m.	0	1,38	1,38	71	26	97	TRUSENI	T	AT	Escavari
Chisinau	26.09.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	20	3:44:30 p.m.	0	43,83	43,83	70	24	94	TRUSENI	T		

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	28.09.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	7	6:11:08 p.m.	0	1,17	1,17	864	99	963	VATRA	OST	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.09.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	7	6:11:08 p.m.	0	1,87	1,87	0	1	1	VATRA	OST	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.09.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	7	6:12:28 p.m.	0	0,53	0,53	143	7	150	VATRA	OST	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.09.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	7	6:12:28 p.m.	0	20,35	20,35	721	82	803	VATRA	OST	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.09.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	7	6:12:28 p.m.	0	28,53	28,53	0	10	10	VATRA	OST	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.09.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	51	6:21:56 p.m.	0	66,07	66,07	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Necunoscute
Chisinau	28.09.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	51	6:21:56 p.m.	0	67,07	67,07	160	26	186	CHISINAU	T	AC	Necunoscute
Chisinau	28.09.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	51	6:21:56 p.m.	0	83,90	83,90	0	17	17	CHISINAU	T	AC	Necunoscute
Chisinau	28.09.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	51	6:21:56 p.m.	0	85,07	85,07	829	92	921	CHISINAU	T	AC	Necunoscute
Leova	28.09.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10/INTLS-REC003LV	6:53:26 p.m.	0	0,33	0,33	646	42	688	CEADIR	OST	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	28.09.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	51	7:46:01 p.m.	0	1,00	1,00	0	17	17	CHISINAU	T	IST	Necunoscute
Orhei	28.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-REC001OR	11:50:05 p.m.	0	0,33	0,33	189	18	207	VOINESCU	OST	IST	Necunoscute cu RA reusita
Orhei	29.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-REC001OR	12:36:03 a.m.	0	0,33	0,33	189	18	207	VOINESCU	OST	IST	Necunoscute cu RA reusita
Calarasi	29.09.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	8/SEC5-PT339CL-T014	8:03:00 a.m.	0	275,00	275,00	103	3	106	CALARASI	C	AC	Transformator de putere
Anenii Noi	29.09.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	10	9:10:45 a.m.	0	54,35	54,35	334	24	358	SALCIA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Anenii Noi	29.09.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	10/IF5-PT213AN-IF312	10:05:00 a.m.	0	36,00	36,00	0	2	2	ANENII NOI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	29.09.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	10/IF5-PT213AN-IF312	10:05:00 a.m.	0	115,00	115,00	138	9	147	SALCIA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	29.09.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	10:35:11 a.m.	0	41,50	41,50	965	66	1031	COSERNITA	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	29.09.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	10:35:11 a.m.	0	53,82	53,82	487	19	506	ONITCANI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	29.09.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	10:35:11 a.m.	0	209,23	209,23	79	23	102	COSERNITA	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	29.09.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	11:28:12 a.m.	0	1,62	1,62	115	18	133	ONITCANI	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Calarasi	29.09.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	15	12:40:49 p.m.	0	13,67	13,67	582	48	630	CALARASI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Criuleni	29.09.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	12	2:02:37 p.m.	0	1,80	1,80	965	66	1031	BOSCANI	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Straseni	29.09.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1	2:19:41 p.m.	0	0,17	0,17	1940	118	2058	CAPRIANA	OST	IST	Necunoscute cu RA reusita
Hincesti	29.09.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	10	5:18:34 p.m.	0	1,33	1,33	191	24	215	BOBEICA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Orhei	30.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-REC001OR	12:01:20 a.m.	0	0,33	0,33	189	18	207	MASCAUTI	OST	IST	Necunoscute cu RA reusita
Orhei	30.09.2025	PDC138 ORHEI 110/35/10	36/INTLS-REC001OR	1:44:46 a.m.	0	0,33	0,33	189	18	207	BRANESTI	OST	IST	Necunoscute cu RA reusita
Stefan-Voda	30.09.2025	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	2:57:32 a.m.	0	0,52	0,52	788	70	858	VOLINTIRI	T	IST	Necunoscute cu RA reusita
Criuleni	30.09.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	16	3:31:41 a.m.	0	0,10	0,10	840	49	889	BALASESTI	T	IST	Necunoscute
Criuleni	30.09.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	16	3:32:07 a.m.	0	0,13	0,13	737	46	783	JEVRENI	T	IST	Necunoscute
Criuleni	30.09.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	16	3:32:40 a.m.	0	0,13	0,13	1126	66	1192	USTIA	T	IST	Necunoscute
Criuleni	30.09.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	16	3:33:21 a.m.	0	8,52	8,52	0	7	7	HOLERCANI	T	AC	Necunoscute
Criuleni	30.09.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	16	3:43:46 a.m.	0	95,47	95,47	0	7	7	HOLERCANI	T	AC	Necunoscute
Straseni	30.09.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1/INTLS-REC003ST	4:11:29 a.m.	0	0,33	0,33	830	52	882	PANASESTI	OST	IST	Necunoscute cu RA reusita
Causeni	30.09.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	4:43:05 a.m.	0	0,50	0,50	0	2	2	CAINARI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	30.09.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	4:43:41 a.m.	0	4,90	4,90	0	2	2	CAINARI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	30.09.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	4:48:38 a.m.	0	19,95	19,95	0	2	2	CAINARI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	30.09.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	5:19:47 a.m.	0	3,00	3,00	901	90	991	ORHEI,MITOC	OST	IST	Necunoscute
Orhei	30.09.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	5:19:47 a.m.	0	82,37	82,37	2416	158	2574	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	30.09.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	5:19:47 a.m.	0	95,22	95,22	116	10	126	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Orhei	30.09.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	5:19:47 a.m.	0	115,22	115,22	190	13	203	ORHEI	OST	AC	Linie in cablu
Criuleni	30.09.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	16	5:20:00 a.m.	0	1,27	1,27	0	7	7	HOLERCANI	T	IST	Necunoscute
Causeni	30.09.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	8	5:26:57 a.m.	0	0,50	0,50	1164	58	1222	BUGEAC	OST	IST	Persoane neautorizate
Causeni	30.09.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	8	5:27:57 a.m.	0	34,68	34,68	1164	58	1222	CHIRCAIESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Anenii Noi	30.09.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27/INTLS-REC003AN	6:26:26 a.m.	0	1,62	1,62	1059	76	1135	TINTARENI,MERENI,C	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	30.09.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27/INTLS-REC003AN	6:26:38 a.m.	0	1,67	1,67	290	40	330	BOTNARESTII NOI	OST	IST	Conturare la LEA
Anenii Noi	30.09.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	6:28:06 a.m.	0	4,08	4,08	1059	76	1135	CRETOAIA,TINTARENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	30.09.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	6:31:39 a.m.	7	0,17	7,17	901	90	991	ORHEI	OST	IST	Necunoscute
Anenii Noi	30.09.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27/INTLS-REC003AN	6:32:14 a.m.	0	65,55	65,55	1059	76	1135	TINTARENI,CRETOAIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	30.09.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	6:32:19 a.m.	0	2,83	2,83	290	40	330	ANENII NOI	OST	IST	Conturare la LEA
Orhei	30.09.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	7:00:39 a.m.	5	0,50	5,50	901	90	991	ORHEI,PELVAN,MITOC	OST	IST	Necunoscute
Orhei	30.09.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	8:08:40 a.m.	0	2,17	2,17	901	90	991	ORHEI	OST	IST	Necunoscute
Orhei	30.09.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	9:25:22 a.m.	0	3,00	3,00	901	77	978	MITOC	OST	IST	Izolator
Orhei	30.09.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	9:25:22 a.m.	4	73,68	77,68	0	13	13	SELISTE	OST	AC	Izolator
Causeni	30.09.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	8	9:45:42 a.m.	0	3,83	3,83	1164	58	1222	CHIRCAIESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Causeni	30.09.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	8	9:49:52 a.m.	0	65,18	65,18	1164	52	1216	BUGEAC	OST	AT	Persoane neautorizate
Causeni	30.09.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	8	9:49:52 a.m.	0	86,37	86,37	0	3	3	HAGIMUS	OST	AT	Persoane neautorizate
Causeni	30.09.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	8	9:49:52 a.m.	0	91,13	91,13	0	2	2	HAGIMUS	OST	AT	Persoane neautorizate
Causeni	30.09.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	8	9:49:52 a.m.	0	95,13	95,13	0	1	1	HAGIMUS	OST	AT	Persoane neautorizate
Straseni	30.09.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	9:56:22 a.m.	0	1,00	1,00	1331	93	1424	GREBLESTI	OST	IST	Necunoscute
Orhei	30.09.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	10:42:03 a.m.	0	1,00	1,00	901	77	978	ORHEI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avariiilor
Comrat	30.09.2025	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	1	11:03:24 a.m.	0	0,33	0,33	263	45	308	COMRAT PERIFERIE	OST	IST	Soc
Comrat	30.09.2025	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	1	11:04:04 a.m.	0	67,52	67,52	263	45	308	COMRAT PERIFERIE	OST	AT	Soc
Causeni	30.09.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	8	11:09:34 a.m.	0	6,67	6,67	1164	52	1216	CHIRCAIESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Anenii Noi	30.09.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	11:45:44 a.m.	3	0,33	3,33	1261	75	1336	GURA BICULUI	OST	IST	Izolator
Anenii Noi	30.09.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	11:50:14 a.m.	0	16,12	16,12	1261	75	1336	GURA BICULUI	OST	AC	Izolator
Straseni	30.09.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7/INTLS-ITCO11ST	11:55:35 a.m.	0	1,50	1,50	1808	92	1900	GREBLESTI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	30.09.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	12:06:35 p.m.	0	1,00	1,00	0	12	12	GURA BICULUI	OST	IST	Izolator
Anenii Noi	30.09.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	12:06:35 p.m.	0	5,50	5,50	1261	63	1324	GURA BICULUI	OST	AC	Izolator
Anenii Noi	30.09.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	12:08:05 p.m.	0	4,00	4,00	0	2	2	GURA BICULUI	OST	AC	Izolator
Anenii Noi	30.09.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	12:08:05 p.m.	0	23,17	23,17	0	4	4	GURA BICULUI	OST	AC	Izolator
Anenii Noi	30.09.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	12:08:05 p.m.	0	52,52	52,52	0	6	6	GURA BIC			

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (T <sub>i</sub> ), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Causeni	01.10.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	8	1:24:40 a.m.	0	17,33	17,33	1164	58	1222	BUGEAC	OST	AT	Persoane neautorizate
Causeni	01.10.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	8/SECL5-SX73CS	1:45:00 a.m.	0	127,00	127,00	780	30	810	BUGEAC	C	AT	Persoane neautorizate
Orhei	01.10.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	11/INTL5-REC004OR	2:25:28 a.m.	0	0,33	0,33	1131	65	1196	LUCASEUCA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	01.10.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3/INTL5-REC006OR	2:25:28 a.m.	0	0,33	0,33	782	69	851	IVANCEA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	01.10.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	2:31:08 a.m.	0	0,37	0,37	903	34	937	IZBISTE	T	IST	Izolator
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	2:42:50 a.m.	0	0,53	0,53	23	10	33	CRUGIC	T	IST	Separator
Straseni	01.10.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1/INTL5-REC003ST	2:44:57 a.m.	0	16,62	16,62	830	52	882	PANASESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	01.10.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	8/SECL5-SX73CS	2:56:41 a.m.	0	1,67	1,67	384	28	412	CHIRCAIESTI	C	IST	Persoane neautorizate
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	5	6:35:36 a.m.	0	0,12	0,12	471	85	556	CRIULENI	T	IST	Linie in cablu
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	7	6:35:36 a.m.	0	0,10	0,10	113	22	135	HOLERCANI	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	5	6:35:43 a.m.	0	1,32	1,32	471	85	556	CRIULENI	T	IST	Linie in cablu
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	7	6:35:43 a.m.	0	1,93	1,93	113	22	135	ZOLONCENI	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	5	6:37:02 a.m.	0	58,55	58,55	223	56	279	CRIULENI	T	AC	Linie in cablu
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	5	6:37:02 a.m.	0	86,97	86,97	117	6	123	CRIULENI	T	AC	Linie in cablu
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	5	6:37:02 a.m.	0	101,77	101,77	131	23	154	CRIULENI	T	AC	Linie in cablu
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	9	6:37:02 a.m.	0	0,13	0,13	804	70	874	ONITCANI	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	7:21:33 a.m.	0	0,15	0,15	435	37	472	CRUGIC,CRIULENI	T	IST	Izolator
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	7:21:44 a.m.	0	1,82	1,82	435	37	472	CRIULENI	T	IST	Izolator
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	7:23:55 a.m.	0	91,55	91,55	23	7	30	USTIA	T	AC	Izolator
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	7:23:55 a.m.	0	100,00	100,00	412	30	442	CRIULENI	T	AC	Izolator
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	5	8:18:00 a.m.	0	0,80	0,80	223	56	279	CRIULENI	T	IST	Linie in cablu
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	8:55:29 a.m.	0	11,28	11,28	0	6	6	USTIA	T	AC	Izolator
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	8:55:29 a.m.	0	15,52	15,52	23	1	24	CRUGIC	T	AC	Izolator
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	9:03:12 a.m.	0	0,72	0,72	0	14	14	BOSCANA	T	IST	Izolator
Cahul	01.10.2025	PDC203 CAHUL NORD 35/10	14	9:04:02 a.m.	0	37,97	37,97	0	2	2	CAHUL	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	9:07:04 a.m.	0	26,63	26,63	0	5	5	USTIA	T	AC	Izolator
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	9:07:04 a.m.	0	101,48	101,48	0	1	1	CRIULENI	T	AC	Izolator
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	9:09:44 a.m.	0	1,90	1,90	412	44	456	BOSCANA	T	IST	Izolator
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	9:34:08 a.m.	0	74,42	74,42	0	5	5	CRIULENI	T	AC	Izolator
Cimislia	01.10.2025	PDC221 ZAVODSCAIA 35/10	1	9:52:00 a.m.	0	0,52	0,52	612	152	764	CIMISLIA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	01.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	10:48:52 a.m.	0	2,23	2,23	0	6	6	OHRINCEA	T	IST	Izolator
Straseni	01.10.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5/SECS-PT307ST-T01	11:07:00 a.m.	0	1,00	1,00	114	8	122	LOZOVA	C	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	01.10.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5/SECS-PT307ST-T01	12:00:51 p.m.	0	59,68	59,68	2056	119	2175	STEJARENI	C	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	01.10.2025	PDC26 VIERU 110/10	5	1:11:47 p.m.	0	25,22	25,22	0	7	7	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	01.10.2025	PDC26 VIERU 110/10	20	1:46:06 p.m.	0	5,57	5,57	2674	354	3028	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	01.10.2025	PDC26 VIERU 110/10	20	1:46:06 p.m.	0	14,02	14,02	2418	234	2652	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	01.10.2025	PDC26 VIERU 110/10	20	1:46:06 p.m.	0	14,17	14,17	624	54	678	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	01.10.2025	PDC26 VIERU 110/10	20	1:46:06 p.m.	0	14,67	14,67	4112	588	4700	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	01.10.2025	PDC26 VIERU 110/10	20	1:46:06 p.m.	0	14,80	14,80	5265	619	5884	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	01.10.2025	PDC26 VIERU 110/10	20	1:46:06 p.m.	0	33,90	33,90	1336	180	1516	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	01.10.2025	PDC26 VIERU 110/10	20	1:46:06 p.m.	0	40,90	40,90	432	80	512	CHISINAU	T	AT	Escavari
Causeni	01.10.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	8	2:32:34 p.m.	0	48,18	48,18	1164	58	1222	HAGIMUS	OST	AT	Persoane neautorizate
Criuleni	01.10.2025	PDC175 PERESEFINA 110/10	19/INTL5-REC007CR	3:41:05 p.m.	0	118,88	118,88	0	1	1	PERESEFINA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	01.10.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	15	4:59:47 p.m.	0	2,00	2,00	606	41	647	URSOAIA	IST	IST	Necunoscuta
Chisinau	01.10.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	12	5:21:06 p.m.	0	0,15	0,15	1518	279	1797	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	01.10.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	12	6:08:26 p.m.	0	0,65	0,65	153	29	182	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	01.10.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	12	6:09:21 p.m.	0	1,80	1,80	202	64	266	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Straseni	02.10.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1/INTL5-REC003ST	1:45:16 p.m.	0	84,63	84,63	830	52	882	PANASESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	02.10.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	1/SECL5-SX1106HN	10:38:00 a.m.	0	138,00	138,00	0	1	1	IVANOVCA	C	AT	Conform OL din SGC
Causeni	02.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	17	12:53:07 p.m.	0	1,05	1,05	473	39	512	CAINARI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	02.10.2025	PD38	28	5:40:10 p.m.	0	78,68	78,68	1063	85	1148	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.10.2025	PD38	28	5:40:10 p.m.	0	88,83	88,83	522	27	549	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.10.2025	PDC11 ZORI 110/6	4	5:41:18 p.m.	0	65,38	65,38	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.10.2025	PDC11 ZORI 110/6	4	5:41:18 p.m.	0	66,13	66,13	1288	139	1427	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.10.2025	PD21	19/IF6-PT129-IF02-01	7:37:00 p.m.	0	11,00	11,00	346	28	374	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.10.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10/IF5-PT1035-IF01-0	9:51:00 p.m.	0	49,00	49,00	221	23	244	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.10.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10	9:51:40 p.m.	0	0,12	0,12	408	57	465	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	02.10.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10	9:53:03 p.m.	0	2,05	2,05	408	57	465	BACIOI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	02.10.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10	10:19:54 p.m.	0	0,52	0,52	408	57	465	BACIOI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	03.10.2025	PDC130 MERENI 35/10	5	1:19:33 a.m.	0	18,57	18,57	438	30	468	CHIRCA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Anenii Noi	03.10.2025	PDC130 MERENI 35/10	5	1:19:38 a.m.	0	18,40	18,40	130	15	145	MERENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	03.10.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	14	6:54:07 a.m.	0	0,68	0,68	89	15	104	SARATA GALBENA	T	IST	Necunoscuta
Causeni	03.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	11:38:06 a.m.	0	6,30	6,30	0	2	2	CAINARI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	03.10.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	8	4:08:59 p.m.	0	0,17	0,17	351	27	378	LEOVA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	03.10.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9	8:51:24 p.m.	0	0,42	0,42	2333	134	2467	BOBEICA	OST	IST	Statii electrice
Hincesti	03.10.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	8:52:14 p.m.	0	0,20	0,20	2897	148	3045	CIUCIULENI	OST	IST	Statii electrice
Hincesti	03.10.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	8:53:04 p.m.	0	23,18	23,18	1488	100	1588	CORNISTI	OST	AT	Statii electrice
Chisinau	03.10.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	9:13:21 p.m.	0	30,45	30,45	1464	252	1716	DUMBRAVA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Taraclia	03.10.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2	10:01:33 p.m.	0	0,50	0,50	1130	108	1238	BALABANU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	03.10.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	10:01:36 p.m.	0	2,50	2,50	1028	52	1080	BUGEAC	OST	IST	Necunoscuta
Criuleni	03.10.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	4	10:19:32 p.m.	0	0,10	0,10	0	7	7	HOLERCANI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	03.10.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	4	10:58:30 p.m.	0	1,28	1,28	0	7	7	HOLERCANI	T	IST	Necunoscuta
Ialoveni	04.10.2025	PDC155 ULMU 110/10	3/INTL5-ITC005IL	12:21:18 a.m.	0	1,33	1,33	3690	192	3882	DRAGUSENI NOI	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	04.10.2025	PDC129 CARPIN												

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Orhei	04.10.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	6	10:48:40 a.m.	0	165,88	165,88	202	11	213	TIRZIENI	OST	AC	Conturare la LEA
Orhei	04.10.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	10:52:50 a.m.	0	2,17	2,17	1212	93	1305	CURCHI	OST	IST	Necunoscut
Comrat	04.10.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	12:19:31 p.m.	0	3,00	3,00	2561	175	2736	COMRAT	OST	IST	Necunoscut
Telenesti	04.10.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	5	1:09:02 p.m.	0	1,00	1,00	568	51	619	BRINZENII NOI	OST	IST	Necunoscut
Orhei	04.10.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	6	1:32:53 p.m.	0	1,67	1,67	126	9	135	BREANOVA	OST	AC	Conturare la LEA
Orhei	04.10.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	2:07:00 p.m.	0	17,00	17,00	83	3	86	VATICI	C	AC	Alte defecte in red MT
Straseni	04.10.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7	2:38:01 p.m.	0	0,33	0,33	1409	60	1469	SCORENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	04.10.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	11	3:00:03 p.m.	0	0,33	0,33	1130	65	1195	SELISTE	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	04.10.2025	PDC131 FLORENI 35/10	3	3:29:20 p.m.	0	94,13	94,13	0	2	2	FLORENI	T	AT	Persoane neautorizate
Telenesti	04.10.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	10	3:30:55 p.m.	0	0,17	0,17	85	21	106	TANTARENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	04.10.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	13	5:31:07 p.m.	0	2,17	2,17	1796	99	1895	SADACLIA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Cimislia	04.10.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	13	5:31:07 p.m.	0	103,53	103,53	247	27	274	ABACLIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	04.10.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7	5:54:10 p.m.	0	30,60	30,60	1409	60	1469	SCORENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Comrat	04.10.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	7	5:57:47 p.m.	0	0,72	0,72	1209	79	1288	BESALMA	T	IST	Signuranta fuzibila
Straseni	04.10.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7	6:24:00 p.m.	0	8,95	8,95	0	1	1	SCORENI	C	AC	Separator
Straseni	04.10.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7	6:24:00 p.m.	0	72,35	72,35	301	16	317	SCORENI	C	AC	Separator
Cimislia	04.10.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	13	7:13:19 p.m.	0	1,33	1,33	1796	99	1895	JORDANOVA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Ialoveni	04.10.2025	PDC155 ULMU 110/10	5	7:35:22 p.m.	0	0,98	0,98	0	1	1	SCORENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	05.10.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	9:13:25 a.m.	0	0,83	0,83	1870	88	1958	HIRBOVAT	OST	IST	Necunoscut
Hincesti	05.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	9:39:14 a.m.	0	0,50	0,50	1095	64	1159	CRASNOARMEISCOE	T	IST	Necunoscut
Leova	05.10.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	5	11:26:17 a.m.	0	33,35	33,35	995	61	1056	FILIPENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Leova	05.10.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	5	12:00:00 p.m.	0	350,00	350,00	88	13	101	FILIPENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Leova	05.10.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	5	2:08:10 p.m.	0	1,00	1,00	907	48	955	LEOVA	C	IST	Alte defecte in red JT
Leova	05.10.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	5	3:06:31 p.m.	0	2,00	2,00	907	48	955	LEOVA	C	IST	Alte defecte in red JT
Telenesti	05.10.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	4	7:12:46 p.m.	0	1,17	1,17	396	34	430	BRINZENII VECHI	OST	IST	Necunoscut
Orhei	05.10.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0,4	3	10:36:41 p.m.	0	0,52	0,52	142	19	161	VISCAUTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	05.10.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0,4	8	10:36:41 p.m.	0	0,52	0,52	0	4	4	JORA DE JOS	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	06.10.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	56	5:21:33 a.m.	0	38,33	38,33	0	24	24	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	06.10.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	7:13:09 a.m.	0	0,67	0,67	1028	52	1080	BOLDURESTI	OST	IST	Necunoscut
Criuleni	06.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	9	7:35:34 a.m.	0	0,13	0,13	804	70	874	ONITCANI,CRIULENI	T	IST	Izolator
Causeni	06.10.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	17	8:03:40 a.m.	0	4,67	4,67	1658	114	1772	CAUSENI	OST	AC	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	06.10.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	10	8:48:31 a.m.	0	0,17	0,17	85	21	106	CHISTELNITA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Taracila	06.10.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	1	9:49:29 a.m.	0	0,50	0,50	275	28	303	SVETLII	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	06.10.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	7	10:32:53 a.m.	0	3,00	3,00	1808	92	1900	LUPA-RECEA	OST	IST	Signuranta fuzibila
Ialoveni	06.10.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18	11:45:41 a.m.	0	1,22	1,22	878	46	924	ZIMBRENI	T	IST	Necunoscut
Ialoveni	06.10.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18	11:45:44 a.m.	0	1,00	1,00	402	25	427	ZIMBRENI	T	IST	Necunoscut
Cimislia	06.10.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	14	11:53:44 a.m.	0	0,17	0,17	1383	77	1460	SADACLIA	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Cimislia	06.10.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	14	11:55:24 a.m.	0	0,67	0,67	1383	77	1460	SADACLIA	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Cimislia	06.10.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	21	11:58:43 a.m.	0	0,50	0,50	1019	85	1104	MIHAILOVCA,TRIOITC	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	06.10.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	15	12:56:05 p.m.	0	2,33	2,33	519	61	580	BRIVICENI	OST	IST	Soc
Orhei	06.10.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	15	12:59:15 p.m.	0	23,35	23,35	519	61	580	FEDOREUCA	OST	AT	Soc
Telenesti	06.10.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	14	1:07:33 p.m.	0	0,50	0,50	987	61	1048	MIHALASA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	06.10.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	15	1:23:06 p.m.	0	5,67	5,67	310	29	339	FEDOREUCA	OST	AT	Soc
Orhei	06.10.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	15	1:23:06 p.m.	0	17,90	17,90	209	32	241	MALAIESTI	OST	AT	Soc
Criuleni	06.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	9	1:25:00 p.m.	0	110,00	110,00	0	1	2	ONITCANI	C	AC	Izolator
Orhei	06.10.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	15	1:29:06 p.m.	0	1,67	1,67	310	28	338	FEDOREUCA	OST	IST	Soc
Orhei	06.10.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	15	1:29:06 p.m.	0	11,90	11,90	0	1	1	MALAIESTI	OST	AT	Soc
Orhei	06.10.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	15	1:32:06 p.m.	0	89,20	89,20	310	28	338	FEDOREUCA	OST	AT	Soc
Orhei	06.10.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	5	2:13:15 p.m.	0	0,33	0,33	404	38	442	FURCENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	06.10.2025	PDC44 VITIM 110/10	7	2:53:19 p.m.	0	0,53	0,53	603	47	650	MAGDACESTI	T	IST	Signuranta fuzibila
Chisinau	06.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	21	4:20:31 p.m.	0	0,12	0,12	1643	105	1748	PIATRA ALBA	T	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	5:15:30 p.m.	0	1,17	1,17	0	6	6	GAVANOASA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	5:16:10 p.m.	0	0,33	0,33	0	2	2	GAVANOASA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	5:17:20 p.m.	0	0,33	0,33	0	1	1	VULCANESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	5:17:50 p.m.	0	0,17	0,17	807	51	858	VULCANESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	5:18:20 p.m.	0	0,33	0,33	0	15	15	VULCANESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	5:21:20 p.m.	0	1,50	1,50	0	6	6	VULCANESTI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	5:21:40 p.m.	0	2,67	2,67	0	2	2	GAVANOASA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	5:21:50 p.m.	0	2,50	2,50	807	51	858	VULCANESTI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	5:22:00 p.m.	0	2,50	2,50	0	1	1	VULCANESTI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	23	5:22:30 p.m.	0	2,50	2,50	0	15	15	VULCANESTI	OST	IST	Izolator
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	5:23:20 p.m.	0	63,52	63,52	0	4	4	GAVANOASA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	5:23:20 p.m.	0	244,92	244,92	0	2	2	GAVANOASA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	23	5:25:10 p.m.	0	21,02	21,02	0	3	3	VULCANESTI	OST	AC	Izolator
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	23	5:25:10 p.m.	0	27,35	27,35	0	12	12	VULCANESTI	OST	AC	Izolator
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	23	5:46:31 p.m.	0	6,00	6,00	0	3	3	VULCANESTI	OST	AC	Izolator
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	23	5:52:51 p.m.	0	3,17	3,17	0	8	8	VULCANESTI	OST	AC	Izolator
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	23	5:52:51 p.m.	0	59,15	59,15	0	3	3	VULCANESTI	OST	AC	Izolator
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	23	5:52:51 p.m.	0	99,15	99,15	0	1	1	VULCANESTI	OST	AC	Izolator
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	23	5:52:51 p.m.	0	103,87	103,87	0	1	1	VULCANESTI	OST	AC	Izolator
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	23	5:52:51 p.m.	0	106,37	106,37	0	2	2	VULCANESTI	OST	AC	Izolator
Cimislia	06.10.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	18	5:58:07 p.m.	0	0,25	0,25	2399	143	2542	BASARABEASCA	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Vulcanesti	06.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	6:27:01 p.m.										

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	07.10.2025	PDC7 UZINELOR 110/10	47	10:44:17 a.m.	0	5,55	5,55	0	4	4	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.10.2025	PDC7 UZINELOR 110/10	47	10:50:04 a.m.	0	31,37	31,37	0	4	4	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.10.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	11	11:06:08 a.m.	0	52,87	52,87	0	4	4	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	07.10.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	11:15:10 a.m.	0	2,33	2,33	729	54	783	TINTARENI	OST	IST	Necunoscute
Anenii Noi	07.10.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	5	11:15:10 a.m.	0	2,67	2,67	398	25	423	BULBOACA	OST	IST	Necunoscute
Leova	07.10.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	1	11:48:01 a.m.	0	1,83	1,83	645	62	707	SARATICA VECHE	OST	IST	Siguranta fuzibila
Taraclia	07.10.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	12	12:00:41 p.m.	0	3,17	3,17	254	15	269	BORCEAG	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	07.10.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	12	12:00:41 p.m.	0	32,32	32,32	188	38	226	BORCEAG	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	07.10.2025	PDC126 IVANOVA 35/10	6	12:01:24 p.m.	0	0,50	0,50	515	17	532	COTUL MORII	T	IST	Necunoscute cu RA reusita
Comrat	07.10.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	17/INTLS-ITC025CM	17/INTLS-ITC025CM	0	0,93	0,93	1209	79	1288	BESALMA	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Comrat	07.10.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	17/SECS-PT407CM-TO	12:06:00 p.m.	0	2869,00	2869,00	0	1	1	BESALMA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	07.10.2025	PDC256 BASARABESCA 110/10	8	12:30:01 p.m.	0	2,17	2,17	247	27	274	ABACLIA	OST	IST	Necunoscute
Criuleni	07.10.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12/INTLS-REC006CR	12:36:34 p.m.	0	0,35	0,35	666	59	725	DRASLICIENI, LOGANE	T	IST	Conductoare/Bucle
Criuleni	07.10.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12/INTLS-REC006CR	12:36:55 p.m.	0	2,03	2,03	666	59	725	LOGANESTI	T	IST	Conductoare/Bucle
Criuleni	07.10.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12/INTLS-REC006CR	12:38:58 p.m.	0	91,83	91,83	542	44	586	DRASLICIENI	T	AC	Conductoare/Bucle
Criuleni	07.10.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12/INTLS-REC006CR	12:38:58 p.m.	0	176,45	176,45	124	15	139	LOGANESTI	T	AC	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	07.10.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21/IF5-PT439AN-IF414	1:03:00 p.m.	0	24,00	24,00	726	39	765	COBUSCA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	07.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	1:05:50 p.m.	0	0,97	0,97	1311	115	1426	BAURCI	T	IST	Necunoscute
Taraclia	07.10.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2/SECS-PT240TR-T014	2:17:00 p.m.	0	90,00	90,00	0	1	1	ALBOTA DE SUS	C	AC	Alte defecte in red MT
Telenesti	07.10.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	20	2:29:34 p.m.	0	1,67	1,67	1955	146	2101	NEGURENI,NUCAREN	OST	IST	Alte defecte in re. de transport
Telenesti	07.10.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	20	2:29:34 p.m.	0	107,37	107,37	165	12	177	CHITCANI NOI	OST	AT	Alte defecte in re. de transport
Ialoveni	07.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	2:45:14 p.m.	0	1,17	1,17	1474	140	1614	DANCENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Orhei	07.10.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	3:02:34 p.m.	0	4,50	4,50	1212	93	1305	CURCHI	OST	AC	Necunoscute
Orhei	07.10.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	6	3:02:34 p.m.	0	2,83	2,83	329	20	349	BREANOVIA	OST	IST	Necunoscute
Orhei	07.10.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	3	3:02:34 p.m.	0	3,17	3,17	930	62	992	NICOLAEUA	OST	AC	Necunoscute
Causeni	07.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	3:30:38 p.m.	0	1,28	1,28	1311	115	1426	CIUFLESTI,CHIRCAIES	T	IST	Necunoscute
Causeni	07.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	3:50:56 p.m.	0	0,92	0,92	1311	115	1426	CIUFLESTI	T	IST	Necunoscute
Causeni	07.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	3:54:03 p.m.	0	0,38	0,38	1311	115	1426	CIUFLESTI	T	IST	Necunoscute
Orhei	07.10.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7/SECS-PT757OR-T00	3:55:00 p.m.	0	102,00	102,00	83	3	86	VATICI	C	AC	Isolator
Cimislia	07.10.2025	PDC256 BASARABESCA 110/10	5	3:55:45 p.m.	0	3,50	3,50	985	106	1091	BASARABESCA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	07.10.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	19	4:19:26 p.m.	0	1,17	1,17	1000	67	1067	RADENI,PERESECIINA	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Nisporeni	07.10.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	4:40:56 p.m.	0	42,10	42,10	86	5	91	LUMINITA	OST	AT	Lucrări avariate ME
Nisporeni	07.10.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	15	4:40:56 p.m.	0	136,30	136,30	88	14	102	VALEA TRESTIENI	OST	AT	Lucrări avariate ME
Nisporeni	07.10.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	4:40:56 p.m.	0	13,83	13,83	69	9	78	BALANESTI	OST	AT	Lucrări avariate ME
Vulcanesti	07.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14/SECS-PT66VL-T014	4:50:00 p.m.	0	27,00	27,00	0	2	2	GAVANOASA	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	07.10.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	5:04:06 p.m.	0	15,35	15,35	1809	138	1947	COMRAT	OST	AC	Necunoscute
Comrat	07.10.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	5:04:06 p.m.	0	15,18	15,18	1603	108	1711	CHIRSOVA	OST	AC	Necunoscute
Causeni	07.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	6:26:29 p.m.	0	0,98	0,98	1311	115	1426	CHIRCAIES	T	IST	Necunoscute
Cahul	07.10.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	6:51:28 p.m.	0	2,02	2,02	627	36	663	ZIRNESTI	OST	IST	Necunoscute
Cahul	07.10.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	6:53:09 p.m.	0	14,67	14,67	634	55	689	ZIRNESTI	OST	AC	Necunoscute
Nisporeni	07.10.2025	PDC147 GROZEȘTI 35/10/0,4	10/INTLS-ITC01ONS	6:56:57 p.m.	0	0,28	0,28	86	5	91	LUMINITA,VALEA-TR	T	IST	Alte defecte in re. de transport
Cahul	07.10.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	7:05:09 p.m.	0	0,17	0,17	627	36	663	ZIRNESTI	OST	IST	Isolator
Cahul	07.10.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	7:05:39 p.m.	0	0,17	0,17	839	68	907	ANDRUSUL DE JOS	OST	IST	Isolator
Cahul	07.10.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	7:05:59 p.m.	0	0,33	0,33	511	43	554	ANDRUSUL DE SUS	OST	IST	Isolator
Cahul	07.10.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	7:06:49 p.m.	0	0,50	0,50	1	1	2	ZIRNESTI	OST	IST	Isolator
Cahul	07.10.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	7:07:29 p.m.	0	0,83	0,83	729	83	812	ZARNESTI	OST	IST	Isolator
Cahul	07.10.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	7:08:39 p.m.	0	60,68	60,68	402	46	448	ZIRNESTI	OST	AC	Isolator
Cahul	07.10.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	7:08:39 p.m.	0	99,35	99,35	327	37	364	PAICU	OST	AC	Isolator
Anenii Noi	07.10.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	7	7:11:14 p.m.	0	35,25	35,25	97	3	100	MAXIMOVCVA	T	AC	Isolator
Anenii Noi	07.10.2025	PDC132 MAXIMOVCVA 35/10	7	7:11:14 p.m.	0	228,77	228,77	0	1	1	MAXIMOVCVA	T	AC	Isolator
Orhei	07.10.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0,4	1	7:58:28 p.m.	0	0,30	0,30	1102	67	1169	JORA DE JOS	T	IST	Necunoscute cu RA reusita
Cahul	07.10.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	8:46:11 p.m.	0	0,83	0,83	402	46	448	ZIRNESTI	OST	IST	Isolator
Comrat	07.10.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	27	9:06:21 p.m.	0	0,67	0,67	269	39	308	COMRAT	OST	IST	Conductoare/Bucle
Orhei	07.10.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0,4	1	9:10:28 p.m.	0	4,82	4,82	1102	67	1169	BULAIESTI	T	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	07.10.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	27	9:12:41 p.m.	0	1,00	1,00	28	35	63	COMRAT	OST	IST	Conductoare/Bucle
Comrat	07.10.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	27	9:14:00 p.m.	0	1,00	1,00	87	18	105	COMRAT	OST	IST	Conductoare/Bucle
Calarasi	07.10.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	3/SECL5-SX499CL	9:33:00 p.m.	0	1,00	1,00	407	24	431	NISCANI	C	IST	Siguranta fuzibila
Calarasi	07.10.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	3/SECL5-SX299CL	10:06:00 p.m.	0	9,00	9,00	343	13	356	PAULEȘTI	C	IST	Siguranta fuzibila
Comrat	07.10.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	27/SECL5-S28CM	10:13:00 p.m.	0	57,00	57,00	0	5	5	COMRAT	C	AC	Conductoare/Bucle
Nisporeni	07.10.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	10:52:43 p.m.	0	0,33	0,33	69	9	78	BOLDURESTI	OST	IST	Necunoscute
Nisporeni	07.10.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	20	10:53:33 p.m.	20	0,83	20,83	69	9	78	BALANESTI	OST	IST	Necunoscute
Ceadir-Lunga	07.10.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	20/SECL5-S211CD	11:18:00 p.m.	0	0,72	0,72	0	1	1	CEADIR-LUNGA	C	AC	Manevre oper.p.pregat.schemei
Nisporeni	08.10.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	1:05:35 a.m.	0	9,35	9,35	69	9	78	BOLDURESTI	OST	AC	Necunoscute
Ialoveni	08.10.2025	PDC106 REZENI 35/10	3	2:11:46 a.m.	0	0,50	0,50	2847	190	3037	HANSCA	T	IST	Necunoscute cu RA reusita
Chisinau	08.10.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	55	4:05:11 a.m.	0	73,65	73,65	213	39	252	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	08.10.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	55	4:05:11 a.m.	0	258,82	258,82	111	17	328	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	08.10.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	57	4:14:48 a.m.	0	31,90	31,90	457	116	573	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Stefan-Voda	08.10.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	8	4:43:39 a.m.	0	0,17	0,17	857	26	883	STEFAN VODA	OST	IST	Necunoscute cu RA reusita
Stefan-Voda	08.10.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	8	5:34:10 a.m.	0	0,17	0,17	458	11	469	STEFAN VODA	OST	IST	Necunoscute cu RA reusita
Chisinau	08.10.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	55	5:51:00 a.m.	0	153,00	153,00	50	5	55	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Cimislia	08.10.2025	PDC256 BASARABESCA 110/10	8/SECL5-S182CI	9:56:15 a.m.	0	1,50	1,50	1241	79	1320	ABACLIA	C	IST	Conductoare/Bucle
Cimislia	08.10.2025	PDC256 BASARABESCA 110/10												

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Criuleni	08.10.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTLS-REC001CR	3:48:53 p.m.	0	0,33	0,33	1402	102	1504	BOSCANEA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	08.10.2025	PDIOR	16/IF5-PT10R-IF126-0	4:10:00 p.m.	0	37,00	37,00	213	9	222	ORHEI	C	AC	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	08.10.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	7	4:20:12 p.m.	0	18,85	18,85	1005	114	1119	CEADIR-LUNGA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Comrat	08.10.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	7	4:24:22 p.m.	0	2,00	2,00	1209	84	1293	CONGAZ	OST	IST	Siguranta fuzibila
Ialoveni	08.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/IF5-PT73IL-IF222-0	4:30:00 p.m.	0	190,17	190,17	480	30	510	NIMORENI	C	AC	Pilon
Anenii Noi	08.10.2025	PDC105 VARATIC 35/10	4/SECS-PT379AN-T01	4:50:00 p.m.	0	15,00	15,00	111	2	113	GEAMANA	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	08.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	7	5:04:42 p.m.	0	0,10	0,10	113	22	135	HOLERCANI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	08.10.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1/INTLS-REC003ST	5:59:00 p.m.	0	8,00	8,00	153	7	160	PANASESTI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Straseni	08.10.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1/INTLS-REC003ST	5:59:00 p.m.	0	114,00	114,00	251	9	260	PANASESTI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	08.10.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTLS-REC001CR	6:07:49 p.m.	0	0,33	0,33	1402	102	1504	ZAICANA	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	08.10.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTLS-REC001CR	6:08:10 p.m.	0	0,85	0,85	1402	102	1504	GOIANUL NOU	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	08.10.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTLS-REC001CR	6:09:04 p.m.	0	1,93	1,93	0	3	3	HRUSOVA	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	08.10.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTLS-REC001CR	6:09:04 p.m.	0	264,57	264,57	1402	99	1501	HRUSOVA	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Stefan-Voda	08.10.2025	PDC157 CAPLANI 110/10/6	5	6:43:05 p.m.	0	37,02	37,02	410	11	421	CAPLANI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	08.10.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	27	7:38:36 p.m.	0	6,00	6,00	269	39	308	COMRAT	OST	AC	Necunoscuta
Comrat	08.10.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	7:38:36 p.m.	0	7,67	7,67	1603	107	1710	CHIRSOVA	OST	AC	Necunoscuta
Ialoveni	08.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/IF5-PT73IL-IF222-0	7:39:40 p.m.	0	0,50	0,50	729	67	796	SURUCENI	C	IST	Pilon
Ialoveni	08.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/IF5-PT73IL-IF222-0	7:40:15 p.m.	0	1,55	1,55	1209	97	1306	NIMORENI	C	IST	Pilon
Ialoveni	08.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/IF5-PT73IL-IF222-0	7:41:50 p.m.	0	2,83	2,83	729	67	796	SURUCENI	C	IST	Pilon
Ialoveni	08.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/IF5-PT73IL-IF222-0	7:41:50 p.m.	0	18,17	18,17	212	12	224	NIMORENI	C	AC	Pilon
Ialoveni	08.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/IF5-PT73IL-IF222-0	7:41:50 p.m.	0	131,68	131,68	268	18	286	SURUCENI	C	AC	Pilon
Ialoveni	08.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/IF5-PT73IL-IF222-0	7:58:36 p.m.	0	0,50	0,50	729	67	796	SURUCENI	C	IST	Pilon
Causeni	08.10.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	7	8:56:56 p.m.	0	0,50	0,50	1185	82	1267	TOCUZ	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	08.10.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	7	8:57:49 p.m.	0	1,22	1,22	1185	82	1267	TOCUZ	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	08.10.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	7	8:59:05 p.m.	0	57,57	57,57	327	33	360	SALCUTA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	08.10.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	7	8:59:05 p.m.	0	140,63	140,63	483	23	506	TOCUZ	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	08.10.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	7	8:59:05 p.m.	0	179,92	179,92	375	26	401	TOCUZ	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	08.10.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1/INTLS-REC003ST	9:10:52 p.m.	0	0,42	0,42	830	52	882	PANASESTI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	08.10.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1/INTLS-REC003ST	9:19:32 p.m.	0	62,43	62,43	830	51	881	PANASESTI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	08.10.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1/INTLS-REC003ST	9:19:32 p.m.	0	62,47	62,47	0	1	1	CAPRIANA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Comrat	08.10.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	9:34:28 p.m.	0	1,50	1,50	831	65	896	CONGAZ	OST	IST	Siguranta fuzibila
Ialoveni	08.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/IF5-PT73IL-IF222-0	9:52:40 p.m.	0	0,85	0,85	941	79	1020	SURUCENI	C	IST	Pilon
Causeni	08.10.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	7	9:57:03 p.m.	0	1,05	1,05	327	33	360	SALCUTA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	08.10.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	7	9:58:11 p.m.	0	10,80	10,80	327	33	360	SALCUTA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	08.10.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	7	10:09:05 p.m.	0	31,82	31,82	327	33	360	SALCUTA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	08.10.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	1/SECL5-SX595ST	10:22:00 p.m.	0	#####	#####	0	1	1	CAPRIANA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	08.10.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	7	11:08:21 p.m.	0	0,47	0,47	327	33	360	SALCUTA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	08.10.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	7	11:10:00 p.m.	0	9,72	9,72	327	33	360	SALCUTA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	08.10.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2/SECS-PT717ST-T01	11:10:00 p.m.	0	19,00	19,00	51	2	53	DOLNA	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	08.10.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	7	11:20:02 p.m.	0	11,60	11,60	535	45	580	SALCUTA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	08.10.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	7	11:20:02 p.m.	0	16,90	16,90	275	11	286	TOCUZ	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	08.10.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	7	11:33:39 p.m.	0	3,28	3,28	427	42	469	SALCUTA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	08.10.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	7	11:33:39 p.m.	0	25,35	25,35	108	3	111	TOCUZ	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	08.10.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	7	11:37:05 p.m.	0	21,47	21,47	702	52	754	SALCUTA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	08.10.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	7	11:37:05 p.m.	0	118,92	118,92	0	1	1	TOCUZ	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	09.10.2025	PDC117 SAITI 35/10	5/SECS-PT506CS-T001	1:37:00 a.m.	0	3524,00	3524,00	0	1	1	TOCUZ	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	09.10.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	5:53:37 a.m.	0	23,52	23,52	0	475	475	COIUSNA	OST	AC	Necunoscuta
Straseni	09.10.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	6:17:18 a.m.	0	9,33	9,33	0	473	473	COIUSNA	OST	AC	Necunoscuta
Straseni	09.10.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	6:17:18 a.m.	0	19,00	19,00	0	2	2	COIUSNA	OST	AC	Necunoscuta
Straseni	09.10.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	6:25:56 a.m.	0	0,70	0,70	0	2106	2106	COIUSNA	OST	IST	Necunoscuta
Straseni	09.10.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	6:40:38 a.m.	0	43,85	43,85	0	2	2	COIUSNA	OST	AC	Necunoscuta
Criuleni	09.10.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14/SECS-PT371CR-T01	9:33:00 a.m.	0	18,00	18,00	24	4	28	MICLESTI	C	AC	Tensiune inalta
Criuleni	09.10.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14/SECS-PT351CR-T01	10:02:00 a.m.	0	9,00	9,00	62	11	73	MICLESTI	C	AC	Tensiune inalta
Criuleni	09.10.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14/SECS-PT356CR-T01	10:29:00 a.m.	0	9,00	9,00	110	4	114	STETCANI	C	AC	Tensiune inalta
Criuleni	09.10.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	14/SECS-PT696CR-T01	10:47:00 a.m.	0	14,00	14,00	48	7	55	STETCANI	C	AC	Tensiune inalta
Chisinau	09.10.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	3	11:25:23 a.m.	0	4,07	4,07	723	40	763	CODRU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	09.10.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	20	11:25:23 a.m.	0	52,87	52,87	791	71	862	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	09.10.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	3	11:30:06 a.m.	0	53,42	53,42	687	34	721	CODRU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	09.10.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	3	11:30:06 a.m.	0	78,90	78,90	36	6	42	CODRU	T	AC	Linie in cablu
Ialoveni	09.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/INTLS-REC007IL	11:57:20 a.m.	0	0,65	0,65	1210	96	1306	NIMORENI	T	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	09.10.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	20	12:18:40 p.m.	0	0,97	0,97	0	3	3	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	09.10.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	20	12:18:40 p.m.	0	1,15	1,15	791	68	859	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Anenii Noi	09.10.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	12:23:15 p.m.	0	1,17	1,17	1762	174	1936	CRETOAIA	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	09.10.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	3	12:23:34 p.m.	0	20,43	20,43	208	12	220	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	09.10.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	3	12:23:34 p.m.	0	25,43	25,43	375	14	389	CODRU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	09.10.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	3	12:23:34 p.m.	0	37,43	37,43	104	8	112	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Straseni	09.10.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	12:38:25 p.m.	0	119,37	119,37	0	2	2	COIUSNA	OST	AC	Cazuta creanga pe LEA
Causeni	09.10.2025	PDC118 ZAIM 35/10	1	1:22:30 p.m.	0	1,25	1,25	1135	60	1195	OPACI	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	09.10.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	3	2:54:57 p.m.	0	40,85	40,85	1298	69	1367	COLONITA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	09.10.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	3	2:54:57 p.m.	0	70,05	70,05	513	45	558	COLONITA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	09.10.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	4	2:55:03 p.m.	0	24,15	24,15	2123	188	2311	COLONITA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Taraclia	09.10.2025	PDC207 SVETLOE 35/10												

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Anenii Noi	10.10.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	11:48:51 a.m.	0	56,52	56,52	0	220	220	SPEIA	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	10.10.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	12:05:41 p.m.	0	133,87	133,87	9	193	202	CARPINENI	OST	AT	Lucrări avariate ME
Anenii Noi	10.10.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	12:45:52 p.m.	0	7,33	7,33	0	673	673	PUHACENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Anenii Noi	10.10.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	12:54:02 p.m.	0	5,00	5,00	122	685	807	SERPENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	10.10.2025	PD91	25	12:58:48 p.m.	0	#####	#####	0	1	1	SINGERA	T	AT	Echipam. defectat de catre cons.
Anenii Noi	10.10.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	12:59:32 p.m.	0	6,83	6,83	122	769	891	SERPENI	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	10.10.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	8/SECS-PT718HN-T01	1:07:00 p.m.	0	28,00	28,00	39	5	44	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	10.10.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21/SECS-PT302CL-T00	1:23:00 p.m.	0	34,00	34,00	0	89	89	PARCANI	C	AC	Conductor NUL
Anenii Noi	10.10.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	1:27:02 p.m.	0	1,33	1,33	122	769	891	SPEIA	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	10.10.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	1:35:36 p.m.	0	0,08	0,08	333	200	533	COTUL MORII	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	10.10.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	1:35:44 p.m.	0	0,08	0,08	761	183	944	LEUSENI	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	10.10.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	1:35:59 p.m.	0	0,08	0,08	477	260	737	CATELENI	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	10.10.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	1:36:08 p.m.	0	0,72	0,72	350	173	523	LEUSENI	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	10.10.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	1:36:57 p.m.	0	18,42	18,42	350	170	520	LEUSENI	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	10.10.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	1:36:57 p.m.	0	19,05	19,05	0	3	3	BUJOR	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	10.10.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	6	1:55:00 p.m.	0	4528,00	4528,00	0	2	2	BUJOR	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Chisinau	10.10.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	22	6:28:25 p.m.	0	0,97	0,97	1388	792	2180	CODRU	T	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	10.10.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	22	6:29:30 p.m.	0	59,22	59,22	1388	652	2040	CODRU	T	AT	Siguranta fuzibila
Chisinau	10.10.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	22	6:29:30 p.m.	0	93,50	93,50	0	140	140	CHISINAU	T	AT	Siguranta fuzibila
Chisinau	10.10.2025	PDC21 BUDESTI 110/10	50/SECS-PT1130-T02	9:22:00 p.m.	0	1,00	1,00	266	41	307	CHISINAU	C	IST	Linie in cablu
Chisinau	11.10.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	4:38:31 a.m.	0	0,03	0,03	40	35	75	VATRA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.10.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	4:38:57 a.m.	0	0,02	0,02	1278	109	1387	GHIDIGHICI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.10.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	9/SECS-PT7557-T01-0	4:39:00 a.m.	0	488,00	488,00	0	1	1	GHIDIGHICI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.10.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	4:39:02 a.m.	0	11,32	11,32	1278	109	1387	GHIDIGHICI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.10.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	4:50:27 a.m.	0	10,32	10,32	0	50	50	GHIDIGHICI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.10.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	4:50:27 a.m.	0	12,88	12,88	835	41	876	GHIDIGHICI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.10.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	4:50:27 a.m.	0	32,77	32,77	217	11	228	GHIDIGHICI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.10.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	4:50:27 a.m.	0	298,55	298,55	226	6	232	GHIDIGHICI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.10.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	4:50:27 a.m.	0	320,55	320,55	0	1	1	GHIDIGHICI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.10.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	5:02:44 a.m.	0	0,60	0,60	0	50	50	GHIDIGHICI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.10.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	5:22:26 a.m.	0	0,78	0,78	835	91	926	GHIDIGHICI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.10.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	6:26:16 a.m.	0	1,05	1,05	1088	66	1154	GHIDIGHICI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.10.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	6:27:27 a.m.	0	0,88	0,88	1088	66	1154	GHIDIGHICI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	11.10.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	13	8:17:05 a.m.	0	0,72	0,72	0	2	2	CIULUCANI	T	IST	Necunoscut
Telenesti	11.10.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	9:00:34 a.m.	0	0,17	0,17	1070	90	1160	TINTARENI	OST	IST	Soc
Telenesti	11.10.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	9:01:14 a.m.	0	0,17	0,17	1070	90	1160	DOBROUSA	OST	IST	Soc
Telenesti	11.10.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	9:01:44 a.m.	0	0,33	0,33	867	68	935	CHITCANII VECHI	OST	IST	Soc
Telenesti	11.10.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	9:02:24 a.m.	0	0,17	0,17	691	78	769	SARATENII VECHI	OST	IST	Soc
Telenesti	11.10.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	9:03:14 a.m.	0	17,83	17,83	85	21	106	SCORTENI	OST	AT	Soc
Telenesti	11.10.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	9:21:14 a.m.	0	22,35	22,35	0	4	4	CHISTELNITA	OST	AT	Soc
Telenesti	11.10.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	9:21:14 a.m.	0	73,53	73,53	0	8	8	CHISTELNITA	OST	AT	Soc
Telenesti	11.10.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	9:21:14 a.m.	0	169,77	169,77	85	9	94	CHISTELNITA	OST	AT	Soc
Causeni	11.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	9:33:27 a.m.	0	1,63	1,63	1311	115	1426	CAINARI	T	IST	Descarcator
Causeni	11.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	9:35:15 a.m.	0	2,65	2,65	329	27	356	CIUFLESTI	T	IST	Descarcator
Causeni	11.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	9:35:15 a.m.	0	2,97	2,97	982	88	1070	CHIRCAIESTII NOI	T	IST	Descarcator
Causeni	11.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	9:39:20 a.m.	0	71,32	71,32	519	49	568	CAINARI	T	AC	Descarcator
Causeni	11.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	9:39:20 a.m.	0	129,30	129,30	319	23	342	CHIRCAIESTII NOI	T	AC	Descarcator
Causeni	11.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	9:39:20 a.m.	0	205,67	205,67	144	15	159	CHIRCAIESTI	T	AC	Descarcator
Causeni	11.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	9:39:20 a.m.	0	216,67	216,67	0	1	1	BAURCI	T	AC	Descarcator
Telenesti	11.10.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	9:44:05 a.m.	0	50,68	50,68	0	4	4	TANTARENI	OST	AT	Soc
Chisinau	11.10.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	9:47:59 a.m.	0	0,43	0,43	1088	66	1154	GHIDIGHICI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.10.2025	PD11	16	10:00:40 a.m.	0	1,18	1,18	330	38	368	CHISINAU	T	IST	Necunoscut
Causeni	11.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:51:58 a.m.	0	0,58	0,58	519	49	568	CAINARI	T	IST	Descarcator
Causeni	11.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:52:52 a.m.	0	28,03	28,03	519	49	568	CAINARI	T	AC	Descarcator
Vulcanesti	11.10.2025	PDC260 ETULIA4 110/10	5	11:00:26 a.m.	0	1,00	1,00	606	48	654	ALEXANDRU IOAN CL	OST	IST	Cazut copac inafara ZP
Vulcanesti	11.10.2025	PDC260 ETULIA4 110/10	5	11:01:46 a.m.	0	44,35	44,35	444	24	468	ALEXANDRU IOAN CL	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Vulcanesti	11.10.2025	PDC260 ETULIA4 110/10	5	11:01:46 a.m.	0	112,23	112,23	114	5	119	ALEXANDRU IOAN CL	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Vulcanesti	11.10.2025	PDC260 ETULIA4 110/10	5	11:01:46 a.m.	0	458,15	458,15	48	19	67	ALEXANDRU IOAN CL	OST	AT	Cazut copac inafara ZP
Chisinau	11.10.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	9/SECS-PT7557-T01-0	11:17:50 a.m.	0	0,52	0,52	1088	66	1154	GHIDIGHICI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	11.10.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	9/SECS-PT7557-T01-0	11:17:50 a.m.	0	88,17	88,17	226	6	232	GHIDIGHICI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	11.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	11:21:22 a.m.	0	11,82	11,82	519	49	568	CAINARI	T	AC	Descarcator
Causeni	11.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	11:33:29 a.m.	0	15,15	15,15	519	49	568	CAINARI	T	AC	Descarcator
Cahul	11.10.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	12:08:37 p.m.	0	1,00	1,00	634	55	689	ZIRNESTI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	11.10.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	1	12:08:57 p.m.	0	1,00	1,00	729	83	812	CUCOARA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	11.10.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	17	12:10:27 p.m.	0	1,18	1,18	17	7	24	ANDRUSUL DE JOS	OST	IST	Necunoscut
Cahul	11.10.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	17	12:10:27 p.m.	0	58,83	58,83	822	61	883	ROSU	OST	AC	Necunoscut
Causeni	11.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	12:44:56 p.m.	0	1,10	1,10	838	72	910	CHIRCAIESTII NOI,CA	T	IST	Descarcator
Chisinau	11.10.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	9/SECS-PT7557-T01-0	12:45:51 p.m.	0	0,40	0,40	1088	66	1154	GHIDIGHICI	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	11.10.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	17/INTLS-REC003CH	1:25:55 p.m.	0	2,75	2,75	822	61	883	COTIHANA	T	IST	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	11.10.2025	PDC224 ETULIA4 110/35/10	6	2:07:10 p.m.	0	33,67	33,67	1049	59	1108	CISMICHOI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cahul	11.10.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	17/INTLS-REC003CH	3:34:49 p.m.	0	1,50	1,50	184	24	208	ROSU	T	IST	Cazut copac pe LEA
Cahul	11.10.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	17/INTLS-REC003CH	3:34:49 p.m.	0	132,57	132,57	638	37	675	COTIHANA	T	AC	Cazut copac pe LEA
Hincesti	11.10.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17	3:35:51 p.m.	0	30,67	30,67	1783	162	1945	LOGANESTI	OST	AT	

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	13.10.2025	PD102	9	12:18:01 p.m.	0	0,02	0,02	404	188	592	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	13.10.2025	PD102	9	12:18:13 p.m.	0	12,78	12,78	354	87	441	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	13.10.2025	PD102	9	12:30:39 p.m.	0	0,35	0,35	0	7	7	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Orhei	13.10.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	11	12:51:21 p.m.	0	0,17	0,17	3188	235	3423	LUCASEUCA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	13.10.2025	PDC44 VITIM 110/10	5	3:59:25 p.m.	0	0,47	0,47	1167	84	1251	GRATIESTI	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Anenii Noi	13.10.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	6:43:28 p.m.	0	2,00	2,00	290	40	330	ANENII NOI	OST	IST	Soc
Anenii Noi	13.10.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	6:45:48 p.m.	0	43,18	43,18	116	22	138	SOCOLENI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	13.10.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	6:45:48 p.m.	0	54,68	54,68	75	6	81	SALCIA	OST	AT	Soc
Anenii Noi	13.10.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	6:45:48 p.m.	0	162,05	162,05	99	10	109	SOCOLENI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	13.10.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	6:45:48 p.m.	0	171,20	171,20	0	2	2	SOCOLENI	OST	AT	Soc
Causeni	13.10.2025	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4/SECS-PT516CS-T01	9:21:00 p.m.	0	69,00	69,00	119	2	121	TARACLIA	C	AC	Transformator de putere
Anenii Noi	13.10.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	9:26:31 p.m.	0	1,33	1,33	116	22	138	SOCOLENI	OST	IST	Soc
Chisinau	13.10.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	10:23:09 p.m.	0	0,97	0,97	1465	253	1718	TRUSENI,DUMBRAVU	T	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	14.10.2025	PDC168 SERPENI 110/10	5	12:42:55 a.m.	0	1,17	1,17	838	62	900	SPEIA	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	14.10.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	26	5:56:10 a.m.	0	71,03	71,03	741	143	884	ANENII NOI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	14.10.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1/SECL5-SX873HN	7:01:00 a.m.	0	35,00	35,00	71	3	74	CIUCULENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Anenii Noi	14.10.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	10	9:18:14 a.m.	0	2,00	2,00	235	19	254	BULBOACA	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	14.10.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10	10:02:05 a.m.	0	0,52	0,52	1541	98	1639	BUJOR	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	14.10.2025	PDC249 BAURCI 110/10	5/SECS-PT129CD-T01	10:35:00 a.m.	0	80,00	80,00	161	9	170	BAURCI	C	AC	Contacte
Criuleni	14.10.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	16	1:17:05 p.m.	0	0,17	0,17	607	48	655	CRIULENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	14.10.2025	PDC23 TOHANT 110/10	3/IF5-PT9260-IF03-1	2:41:00 p.m.	0	111,00	111,00	202	17	219	COLONITA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	14.10.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	8	2:53:00 p.m.	0	14,00	14,00	0	3	3	CIMISLIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	14.10.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	8	2:53:00 p.m.	0	157,88	157,88	94	13	107	CIMISLIA -PERIFERIE	OST	AC	Conductoare/Bucle
Nisporeni	14.10.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	7/INTL5-ITC005NS	8:25:29 p.m.	0	28,35	28,35	1662	105	1767	NISPORENI	T	AT	Accidente rutiere
Orhei	15.10.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	7:33:59 a.m.	0	0,50	0,50	566	50	616	BRANESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	15.10.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	7:34:19 a.m.	0	2,85	2,85	264	20	284	SLOBOZIA-DOAMNEI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	15.10.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	7:34:19 a.m.	0	3,03	3,03	404	38	442	POHARNICENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	15.10.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	7:37:29 a.m.	0	15,25	15,25	404	38	442	JELOBOC,IZVOARE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	15.10.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	7:52:53 a.m.	0	19,43	19,43	404	38	442	ORHEI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	15.10.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	8	7:55:24 a.m.	0	1,07	1,07	765	77	842	SIROTA	T	IST	Necunoscuta
Orhei	15.10.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	8:12:23 a.m.	0	8,70	8,70	404	38	442	FURCENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	15.10.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	8:21:14 a.m.	0	5,57	5,57	0	4	4	POHARNICENI,POHO	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	15.10.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	8:21:14 a.m.	0	16,10	16,10	404	29	433	PIATRA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	15.10.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	8:21:14 a.m.	0	16,77	16,77	0	5	5	BRANESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	15.10.2025	PDC177 SLOBOZIA 110/10	3	8:27:33 a.m.	0	9,78	9,78	0	4	4	IZVOARE	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	15.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	16	9:22:20 a.m.	0	1,02	1,02	1919	157	2076	COSCALIA	T	IST	Necunoscuta
Leova	15.10.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	10:45:52 a.m.	0	0,17	0,17	991	194	1085	SARATA NOUA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	15.10.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	10:56:37 a.m.	0	1,53	1,53	179	53	232	STRASENI	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	15.10.2025	PDC11 ZORI 110/6	44	11:01:41 a.m.	0	0,05	0,05	940	136	1076	VATRA	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	15.10.2025	PDC11 ZORI 110/6	44	11:05:04 a.m.	0	0,82	0,82	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	15.10.2025	PDC11 ZORI 110/6	44	11:06:51 a.m.	0	0,07	0,07	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	15.10.2025	PDC11 ZORI 110/6	44	11:07:45 a.m.	0	0,03	0,03	1288	141	1429	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	15.10.2025	PDC11 ZORI 110/6	44	11:37:08 a.m.	0	1,87	1,87	0	4	4	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Anenii Noi	15.10.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	12:03:12 p.m.	0	0,20	0,20	1138	65	1203	SPEIA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	15.10.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	12:04:00 p.m.	0	24,73	24,73	0	1	1	PUHACENI	OST	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	15.10.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	12:27:54 p.m.	0	0,83	0,83	1138	64	1202	SPEIA,SERPENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	15.10.2025	PDC157 CAPLANI 110/10/6	5	12:52:15 p.m.	0	3,50	3,50	1273	58	1331	CAPLANI	OST	AC	Separator
Anenii Noi	15.10.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	1:13:55 p.m.	0	20,67	20,67	215	6	221	SPEIA	OST	AT	Soc
Anenii Noi	15.10.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	1:13:55 p.m.	0	49,02	49,02	923	59	982	PUHACENI	OST	AT	Soc
Anenii Noi	15.10.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	1:34:55 p.m.	0	28,02	28,02	215	6	221	SERPENI	OST	AT	Soc
Hincesti	15.10.2025	PDC164 COCCENI 110/10/6	6/SECL5-SX1125HN	2:39:00 p.m.	0	#####	#####	0	1	1	VOINESCU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Stefan-Voda	15.10.2025	PDC157 CAPLANI 110/10/6	5	2:48:57 p.m.	0	1,33	1,33	666	22	688	CAPLANI	OST	IST	Separator
Stefan-Voda	15.10.2025	PDC157 CAPLANI 110/10/6	5	2:48:57 p.m.	0	1,67	1,67	607	36	643	CAPLANI	OST	IST	Separator
Nisporeni	15.10.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	3	3:21:27 p.m.	0	2,17	2,17	476	28	504	BACSENI	OST	IST	Necunoscuta
Cahul	15.10.2025	PDC239 CHIRCANI 110/10	14/SECL5-SX268CH	3:50:00 p.m.	0	67,00	67,00	1	6	7	CUCOARA	C	AC	Isolator
Cahul	15.10.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	12	3:58:28 p.m.	0	34,18	34,18	1309	70	1379	CRIHANA VECHE	OST	AT	Escavari
Cahul	15.10.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	12	3:58:28 p.m.	0	43,62	43,62	1607	270	1877	CAHUL	OST	AT	Escavari
Anenii Noi	15.10.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	4:11:48 p.m.	0	1,17	1,17	1871	88	1959	HIRBOVAT	OST	IST	Necunoscuta
Cahul	15.10.2025	PD2CH	8	4:41:24 p.m.	0	0,68	0,68	479	209	688	CAHUL	T	IST	Manevre oper.p.restab.avarilor
Anenii Noi	15.10.2025	PDC131 FLORENI 35/10	19	4:44:39 p.m.	0	0,12	0,12	0	3	3	FLORENI	T	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	15.10.2025	PDC131 FLORENI 35/10	19	4:44:52 p.m.	0	0,07	0,07	694	42	736	FLORENI	T	IST	Necunoscuta
Straseni	15.10.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	5	4:50:57 p.m.	0	0,52	0,52	2057	119	2176	LOZOVA	T	IST	Necunoscuta
Nisporeni	15.10.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	3/INTL5-REC006NS	4:51:52 p.m.	0	1,28	1,28	1396	121	1517	IURCENI,CRISTESTI	T	IST	Necunoscuta
Vulcanesti	15.10.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	5:16:20 p.m.	0	2,50	2,50	0	6	6	VULCANESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	15.10.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17	5:20:20 p.m.	0	1,33	1,33	640	52	692	HINCESTI	OST	AT	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	15.10.2025	PD91	23/INTL5-REC001	5:34:27 p.m.	0	80,03	80,03	734	73	807	CHISINAU	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	15.10.2025	PD91	23/INTL5-REC001	5:34:27 p.m.	0	5853,55	5853,55	0	1	1	SINGERA	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Comrat	15.10.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	27	6:43:21 p.m.	0	1,50	1,50	182	21	203	COMRAT	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	15.10.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	27	6:43:21 p.m.	0	63,65	63,65	87	18	105	COMRAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	15.10.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	27	7:46:32 p.m.	0	0,67	0,67	182	21	203	COMRAT	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	15.10.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	6	8:02:55 p.m.	0	0,05	0,05	1343	82	1425	PIATRA ALBA	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	15.10.2025	PDC40 STAUCCENI 110/10	6	9:17:40 p.m.	0	0,10	0,10	481	36	517	HRUSOVA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	15.10.2025	PDC40 STAUCCENI 110/10	6	9:18:04 p.m.	0									

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Leova	17.10.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	11/SECL5-S25LV	5:30:00 p.m.	0	1049,00	1049,00	0	1	1	VOZNESENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	17.10.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	4	5:52:14 p.m.	0	0,67	0,67	1885	148	2033	PERESECIINA	OST	IST	Escavari
Orhei	17.10.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	4	5:55:44 p.m.	0	83,68	83,68	1336	88	1424	PERESECIINA	OST	AT	Escavari
Orhei	17.10.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	4	5:55:44 p.m.	0	84,80	84,80	447	53	500	STETCANI	OST	AT	Escavari
Orhei	17.10.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	4	5:55:44 p.m.	0	384,27	384,27	102	7	109	PERESECIINA	OST	AT	Escavari
Hincești	17.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	7:43:30 p.m.	0	1,25	1,25	2201	116	2317	BOGHICENI	T	IST	Bare colectoare
Hincești	17.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	7:45:12 p.m.	0	0,45	0,45	1093	64	1157	CRASNOARMEISCOE	T	IST	Bare colectoare
Hincești	17.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	7:45:12 p.m.	0	18,13	18,13	828	41	869	BOGHICENI	T	AC	Bare colectoare
Hincești	17.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	7:45:12 p.m.	0	57,63	57,63	280	11	291	BUJOR	T	AC	Bare colectoare
Hincești	17.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	7:46:27 p.m.	0	0,78	0,78	1093	64	1157	PERVOMAISC	T	IST	Bare colectoare
Hincești	17.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	7:47:23 p.m.	0	14,97	14,97	1093	64	1157	PERVOMAISC, CRA	T	AC	Bare colectoare
Hincești	17.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	8:03:28 p.m.	0	15,77	15,77	828	41	869	BOGHICENI	T	AC	Bare colectoare
Hincești	17.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	8:03:38 p.m.	0	2,37	2,37	1093	64	1157	PERVOMAISC	T	IST	Bare colectoare
Hincești	17.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	8:20:02 p.m.	0	23,57	23,57	828	41	869	BOGHICENI	T	AC	Bare colectoare
Hincești	17.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	8:20:22 p.m.	0	0,60	0,60	1093	64	1157	PERVOMAISC	T	IST	Bare colectoare
Hincești	17.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	8:42:02 p.m.	0	0,80	0,80	433	46	479	BUJOR	T	IST	Bare colectoare
Hincești	17.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	8:44:30 p.m.	0	20,82	20,82	1023	58	1081	PERVOMAISC	T	AC	Bare colectoare
Hincești	17.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	8:44:30 p.m.	0	30,18	30,18	70	6	76	PERVOMAISC	T	AC	Bare colectoare
Hincești	17.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	9:13:00 p.m.	0	1,68	1,68	58	6	64	PERVOMAISC	T	IST	Bare colectoare
Hincești	17.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	10:15:35 p.m.	0	5,78	5,78	612	32	644	CRASNOARMEISC	T	AC	Bare colectoare
Hincești	17.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	10:15:35 p.m.	0	28,37	28,37	353	20	373	CRASNOARMEISC	T	AC	Bare colectoare
Hincești	17.10.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	10:41:49 p.m.	0	2,13	2,13	128	12	140	PERVOMAISC	T	IST	Bare colectoare
Hincești	18.10.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	13	8:07:33 a.m.	0	0,50	0,50	892	68	960	SARATA-MERESENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	18.10.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	19	8:17:50 a.m.	0	1,67	1,67	19	4	23	CHERSAC	OST	IST	Necunoscuta
Hincești	18.10.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10	8:43:23 a.m.	0	0,50	0,50	2022	130	2152	PERVOMAISC	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	18.10.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16	9:19:46 a.m.	0	0,10	0,10	867	40	907	HIRTOPUL MARE, CRI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.10.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16	9:19:52 a.m.	0	1,22	1,22	0	14	14	BOSCANI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.10.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16	9:19:57 a.m.	0	0,08	0,08	935	70	1005	INOVAȚ	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.10.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16	9:20:09 a.m.	0	0,10	0,10	483	25	508	HIRTOPUL MARE	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.10.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16	9:20:19 a.m.	0	0,13	0,13	1342	60	1402	IZBISTE	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.10.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	16	9:20:32 a.m.	0	0,12	0,12	0	14	14	CRUGIC	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	18.10.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	9:41:31 a.m.	0	1,00	1,00	596	49	645	BRINZENII NOI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	18.10.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	28	10:32:38 a.m.	0	48,28	48,28	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Manevre gresite a pers.consumat.
Orhei	18.10.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	10:44:12 a.m.	0	0,33	0,33	1212	93	1305	TABARA	OST	IST	Soc
Orhei	18.10.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	10:45:02 a.m.	0	1,33	1,33	1269	90	1359	PUNITI	OST	IST	Soc
Orhei	18.10.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	10:47:02 a.m.	0	0,50	0,50	930	62	992	MANA	OST	IST	Soc
Orhei	18.10.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	10:47:52 a.m.	0	0,50	0,50	329	20	349	TIRZIENI	OST	IST	Soc
Orhei	18.10.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	10:48:52 a.m.	0	55,52	55,52	126	9	135	BREANOVA	OST	AT	Soc
Orhei	18.10.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	10:48:52 a.m.	0	149,05	149,05	203	11	214	TIRZIENI	OST	AT	Soc
Orhei	18.10.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	2	11:05:06 a.m.	0	52,75	52,75	1167	68	1235	CHIPCENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Anenii Noi	18.10.2025	PDC168 SERPENI 110/10	6/SEC5-PT153AN-T01	11:14:00 a.m.	0	24,00	24,00	134	3	137	SERPENI	C	AC	Tensiune inalta
Ialoveni	18.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	11:54:54 a.m.	0	0,83	0,83	1576	150	1726	IALOVENI,DANCENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	18.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	11:56:14 a.m.	0	19,33	19,33	1576	150	1726	MALCOCI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	18.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	12:16:04 p.m.	0	8,83	8,83	1	41	42	DANCENI,SURUCENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	18.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	12:16:04 p.m.	0	25,62	25,62	1575	109	1684	SCORENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	18.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	12:25:34 p.m.	0	14,67	14,67	1	36	37	DANCENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	18.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	12:25:34 p.m.	0	16,12	16,12	0	5	5	SURUCENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	18.10.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	12:35:54 p.m.	0	1,50	1,50	1138	66	1204	PUHACENI,SERPENI	OST	IST	Signurata fuzibila
Ialoveni	18.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	12:40:44 p.m.	0	19,68	19,68	1	35	36	DANCENI,IALOVENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	18.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	12:40:44 p.m.	0	43,27	43,27	0	1	1	IALOVENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	18.10.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	12:57:55 p.m.	0	20,00	20,00	126	9	135	BREANOVA	OST	AT	Soc
Ialoveni	18.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5/SECL5-SX925IL	1:23:00 p.m.	0	6223,00	6223,00	0	1	1	IALOVENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cahul	18.10.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31	3:28:47 p.m.	0	0,33	0,33	694	57	751	ROSU	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Cahul	18.10.2025	PD2CH	8	3:40:36 p.m.	0	0,17	0,17	1503	407	1910	CAHUL	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Cahul	18.10.2025	PD2CH	8	3:40:53 p.m.	0	0,13	0,13	2284	210	2494	CAHUL	T	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Cahul	18.10.2025	PD2CH	8	3:41:07 p.m.	0	4,10	4,10	4140	684	4824	CAHUL	T	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Cahul	18.10.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	31	3:54:38 p.m.	0	10,00	10,00	694	57	751	ROSU	OST	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Orhei	18.10.2025	PDC173 CISMEA 110/10	19/SECL5-SX168OR	5:35:00 p.m.	0	29,00	29,00	719	51	770	BRAVICENI	C	AC	Signurata fuzibila
Criuleni	19.10.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	11:32:53 a.m.	0	0,80	0,80	0	14	14	BOSCANI	T	IST	Signurata fuzibila
Vulcanesti	19.10.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	2	4:16:55 p.m.	0	89,20	89,20	51	8	59	VULCANESTI	OST	AT	Persoane neautorizate
Orhei	20.10.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	7:08:01 a.m.	0	27,68	27,68	1212	93	1305	TABARA	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Stefan-Voda	20.10.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	7:33:42 a.m.	0	0,52	0,52	1320	92	1412	TALMAZA	T	IST	Necunoscuta
Leova	20.10.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	8:57:23 a.m.	0	0,17	0,17	991	94	1085	CUPCIU	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	20.10.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	2	3:35:31 p.m.	0	95,53	95,53	51	8	59	VULCANESTI	OST	AT	Separator
Chisinau	20.10.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	4/INTL5-IDPE9304	3:44:00 p.m.	0	1210,00	1210,00	0	1	1	BUDESTI	C	AT	Conform Ol din SGC
Criuleni	20.10.2025	PDC51 PATRIA 35/10	5/INTL5-RECO03CR	6:33:13 p.m.	0	44,18	44,18	1753	133	1886	MARCAUTI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	20.10.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0,4	9	7:06:19 p.m.	0	0,70	0,70	1373	84	1457	JORA DE MILOC	T	IST	Separator
Ialoveni	20.10.2025	PDC101 BARDAR 35/10	13	8:31:07 p.m.	0	0,50	0,50	1	33	34	BARDAR	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincești	21.10.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	20/INTL5-RECO05HN	1:19:21 a.m.	0	111,12	111,12	116	13	129	FIRLADENI	T	AC	Izolator
Chisinau	21.10.2025	PDC18 ALFA 110/10	5	2:06:12 a.m.	0	0,02	0,02	0	8	8	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	21.10.2025	PDC18 ALFA 110/10	5	2:06:37 a.m.	0	14,87	14,87	507	60	567	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	21.10.2025	PDC18 ALFA 110/10	5	2:06:37 a.m.	0	32,38	32,38	1210	114	1324	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Stefan-Voda	21.10.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	4:55:32 a.m.	0	0,50	0,50	1320	92					

Filiile rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Ialoveni	22.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	2:34:13 p.m.	0	18,50	18,50	307	72	379	IALOVENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	22.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	2:34:13 p.m.	0	35,68	35,68	1170	61	1231	MALCOCI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	22.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	2:34:13 p.m.	0	134,70	134,70	0	6	6	MALCOCI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	22.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	2:42:26 p.m.	0	3,25	3,25	1209	97	1306	SURUCENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	22.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	2:53:13 p.m.	0	16,68	16,68	307	72	379	SOCITENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	22.10.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18/INTLS-REC007LV	4:27:54 p.m.	0	118,82	118,82	342	26	368	BULGARICA	T	AT	Accidente rutiere
Ialoveni	22.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	4:47:55 p.m.	0	1,00	1,00	1576	143	1719	SOCITENI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	22.10.2025	PDC103 MILESTII MICI 35/10/6	5/SEC5-PT123HL-T001	7:10:00 p.m.	0	33,00	33,00	34	5	39	MILESTII MICI	C	AC	Isolator
Criuleni	22.10.2025	PDC49 CIMISENI 35/10	15	8:07:59 p.m.	0	62,02	62,02	390	21	411	CIMISENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Causeni	22.10.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	10:17:38 p.m.	0	16,80	16,80	1311	115	1426	CHIRCAIESTII NOI,BA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	22.10.2025	PDC151 COJUSNA 35/10	7	11:51:02 p.m.	0	0,50	0,50	2006	96	2102	COJUSNA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ceadir-Lunga	23.10.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	1:04:05 a.m.	5	0,50	5,50	361	51	412	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Ceadir-Lunga	23.10.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	1:04:05 a.m.	17	0,00	17,00	193	19	212	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Nisporeni	23.10.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	13	1:10:15 a.m.	0	0,83	0,83	624	30	654	BOLDURESTI	OST	IST	Necunoscute
Ceadir-Lunga	23.10.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	1:19:05 a.m.	0	2,00	2,00	355	50	405	BESGHIOZ	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Ceadir-Lunga	23.10.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	1:21:55 a.m.	0	1,33	1,33	548	69	617	BESGHIOZ	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Ceadir-Lunga	23.10.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	1:23:55 a.m.	0	1,00	1,00	355	50	405	BESGHIOZ	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Ceadir-Lunga	23.10.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	1:23:55 a.m.	0	35,08	35,08	193	19	212	CEADIR-LUNGA	OST	AC	Manevre oper.p.pregat.schemei
Ceadir-Lunga	23.10.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	1:36:35 a.m.	3	0,33	3,33	361	51	412	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Ceadir-Lunga	23.10.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	1:37:44 a.m.	0	0,25	0,25	1396	59	1455	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Ceadir-Lunga	23.10.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7/INTLS-ITC021CD	3:18:28 a.m.	0	0,63	0,63	1396	59	1455	CEADIR-LUNGA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ceadir-Lunga	23.10.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1	3:34:37 a.m.	0	1,17	1,17	355	50	405	BESGHIOZ	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ceadir-Lunga	23.10.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	9	3:37:58 a.m.	0	0,67	0,67	209	16	225	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ceadir-Lunga	23.10.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	7/INTLS-ITC021CD	4:28:02 a.m.	0	1,68	1,68	1950	129	2079	CEADIR-LUNGA	T	IST	Separator
Hincesti	23.10.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	17/INTLS-ITC015HN	4:32:48 a.m.	0	8,92	8,92	929	52	981	LOGANESTI	T	AT	Alte defecte in re. de transport
Hincesti	23.10.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4	6:28:41 a.m.	0	1,17	1,17	2454	146	2600	SIPOTENI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	23.10.2025	PDC168 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	7:55:12 a.m.	0	24,68	24,68	1871	88	1959	HIRBOVAT	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cantemir	23.10.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	22	8:46:59 a.m.	0	0,65	0,65	490	178	668	LECA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	23.10.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	9	8:47:00 a.m.	0	0,73	0,73	1141	55	1196	LARGUTA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	23.10.2025	PDC106 REZENI 35/10	3	8:50:29 a.m.	0	0,50	0,50	2050	188	3038	HANSCA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	23.10.2025	PDC116 SAUCUTA 35/10	14	10:16:50 a.m.	0	0,50	0,50	2855	99	2154	UCRAINCA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	23.10.2025	PDC127 BUJOUR 35/10	10/INTLS-REC006HN	12:10:50 p.m.	0	0,35	0,35	1310	73	1383	PERVOMAISCOE	T	IST	Soc
Hincesti	23.10.2025	PDC127 BUJOUR 35/10	10/INTLS-REC006HN	12:11:45 p.m.	0	0,78	0,78	482	32	514	CRASNOARMEISC	T	IST	Soc
Hincesti	23.10.2025	PDC127 BUJOUR 35/10	10/INTLS-REC006HN	12:12:42 p.m.	0	19,12	19,12	482	32	514	CRASNOARMEISC	T	AT	Soc
Hincesti	23.10.2025	PDC127 BUJOUR 35/10	10/INTLS-REC006HN	12:32:01 p.m.	0	3,15	3,15	128	12	140	PERVOMAISCOE	T	AT	Soc
Hincesti	23.10.2025	PDC127 BUJOUR 35/10	10/INTLS-REC006HN	12:32:01 p.m.	0	130,35	130,35	354	20	374	CRASNOARMEISC	T	AT	Soc
Hincesti	23.10.2025	PDC127 BUJOUR 35/10	10/INTLS-REC006HN	12:35:21 p.m.	0	20,97	20,97	128	12	140	PERVOMAISCOE	T	AT	Soc
Hincesti	23.10.2025	PDC127 BUJOUR 35/10	10/INTLS-REC006HN	2:41:36 p.m.	0	0,77	0,77	128	12	140	PERVOMAISCOE	T	IST	Soc
Causeni	23.10.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	3:39:41 p.m.	0	42,35	42,35	386	172	558	CAUSENI	OST	AT	Escavari
Causeni	23.10.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	3:39:41 p.m.	0	52,18	52,18	1027	101	1128	CAUSENI	OST	AT	Escavari
Causeni	23.10.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	36	4:29:32 p.m.	0	2,33	2,33	2280	235	2515	CAUSENI	OST	AT	Escavari
Chisinau	23.10.2025	PDC36 BACIOI 35/10	13	5:13:48 p.m.	0	0,45	0,45	849	86	935	BACIOI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	23.10.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	6:16:34 p.m.	0	0,83	0,83	1248	95	1343	CARPINENI	OST	IST	Signuranta fuzibila
Chisinau	23.10.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	2	10:59:14 p.m.	0	29,53	29,53	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	23.10.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	2	10:59:14 p.m.	0	2315,77	2315,77	0	15	15	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Leova	24.10.2025	PDC253 ONEAZEVCA 110/10	5	12:07:40 a.m.	0	0,17	0,17	952	81	1033	PITESTI	OST	IST	Necunoscute
Causeni	24.10.2025	PDC119 UCRAINCA 35/10	1	7:42:55 a.m.	0	2,08	2,08	196	16	212	UCRAINCA	T	IST	Necunoscute
Causeni	24.10.2025	PDC119 UCRAINCA 35/10	1	7:42:55 a.m.	0	2,45	2,45	109	6	115	UCRAINCA	T	IST	Necunoscute
Criuleni	24.10.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	4	7:55:21 a.m.	0	0,07	0,07	102	17	119	DUBASARII VECHI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	24.10.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	22	7:56:31 a.m.	0	1,87	1,87	490	178	668	CANTEMIR	T	IST	Necunoscute
Cantemir	24.10.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	7:56:32 a.m.	0	1,70	1,70	784	55	839	CANIA	T	IST	Necunoscute
Cantemir	24.10.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	7:56:32 a.m.	0	1,55	1,55	1309	89	1398	PLESENI	T	IST	Necunoscute
Vulcanesti	24.10.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	07	9:18:19 a.m.	0	4,70	4,70	2216	134	2350	SLOBOZIA MARE	T	AC	Defecte PRA/Neselectivitate
Vulcanesti	24.10.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	07	9:18:20 a.m.	0	3,75	3,75	2629	238	2867	CHISLITA PRUT	T	AC	Defecte PRA/Neselectivitate
Vulcanesti	24.10.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	07	9:18:20 a.m.	0	4,93	4,93	14	13	27	VULCANESTI	T	AC	Defecte PRA/Neselectivitate
Ialoveni	24.10.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	9:49:16 a.m.	0	0,52	0,52	1834	86	1920	POJARENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	24.10.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	3/INTLS-ITC013HN	10:30:00 a.m.	0	206,50	206,50	595	29	624	NEGREA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	24.10.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTLS-REC001CR	10:39:00 a.m.	0	0,35	0,35	1401	99	1500	HURSEVA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	24.10.2025	PDC101 BARDAR 35/10	14	12:51:27 p.m.	0	0,47	0,47	1834	86	1920	POJARENI	T	IST	Signuranta fuzibila
Calarasi	24.10.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	5	1:04:45 p.m.	0	16,33	16,33	703	42	745	SIPOTENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	24.10.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	20	1:28:35 p.m.	0	0,17	0,17	241	16	257	CAZANESTI	OST	IST	Soc
Telenesti	24.10.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	20	1:28:55 p.m.	0	2,17	2,17	1085	70	1155	VADUL-LECA	OST	IST	Soc
Telenesti	24.10.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	20	1:31:15 p.m.	0	40,52	40,52	399	24	423	CAZANESTI	OST	AT	Soc
Telenesti	24.10.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	20	1:31:15 p.m.	0	51,52	51,52	686	43	729	VADUL-LECA	OST	AT	Soc
Telenesti	24.10.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	20	1:31:15 p.m.	0	51,75	51,75	0	3	3	VEREJENI	OST	AT	Soc
Telenesti	24.10.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	20	2:12:06 p.m.	0	10,67	10,67	399	24	423	CAZANESTI	OST	AT	Soc
Telenesti	24.10.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	20	2:23:14 p.m.	0	138,32	138,32	0	3	3	VEREJENI	OST	AT	Soc
Taracila	24.10.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	3:10:27 p.m.	0	0,17	0,17	708	45	753	CARBALIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracila	24.10.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	3:10:57 p.m.	0	0,17	0,17	1509	118	1627	ALUATU	OST	IST	Necunoscute
Taracila	24.10.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	3:12:03 p.m.	0	3,63	3,63	144	14	158	OREHOVCA	OST	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracila	24.10.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	3:12:37 p.m.	0	4,83	4,83	279	18	297	ALUATU	OST	AC	Necunoscute
T														

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	25.10.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	7/IF5-PT194HN-IF256	10:19:00 a.m.	0	96,17	96,17	498	20	518	VOINESCU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	25.10.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	7/IF5-PT194HN-IF256	11:54:00 a.m.	0	1,17	1,17	13	4	17	SEMIONOVCA	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	25.10.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	9:58:21 p.m.	0	0,33	0,33	991	78	1069	PRISACA	OST	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cimislia	25.10.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	10:25:22 p.m.	0	35,52	35,52	629	44	673	BASCALIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	25.10.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	10:25:22 p.m.	0	46,85	46,85	80	9	89	HIRTOP	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	25.10.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	10:25:22 p.m.	0	227,63	227,63	282	25	307	MERENI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	25.10.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	11:01:33 p.m.	0	10,67	10,67	629	44	673	BASCALIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	25.10.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	11:29:53 p.m.	0	1,50	1,50	709	53	762	PRISACA,BASCALIA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Cimislia	25.10.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	11:35:33 p.m.	0	20,35	20,35	709	53	762	IALPUG	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	26.10.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	6	12:26:34 a.m.	0	73,03	73,03	1049	59	1108	VULCANESTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cimislia	26.10.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	12:31:24 a.m.	0	12,18	12,18	709	53	762	PRISACA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	26.10.2025	PDC224 ETULIA1 110/35/10	6/SECL5-SX337VL	1:40:00 a.m.	0	849,00	849,00	0	1	1	ETULIA	C	AT	Accidente rutiere
Cimislia	26.10.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	17	2:10:06 a.m.	0	2,00	2,00	709	53	762	BASCALIA,HIRTOP	OST	IST	Conductoare/Bucle
Cimislia	26.10.2025	PDC220 MIHALOVCA 35/10	4	7:01:39 a.m.	0	0,52	0,52	1446	103	1549	PORUMBEI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	26.10.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	9:23:37 a.m.	0	0,52	0,52	1222	60	1282	BANESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	26.10.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	3/INTL5-REC006NS	11:01:59 a.m.	0	0,50	0,50	474	29	503	IURCENI	T	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	27.10.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	20	12:21:51 a.m.	0	57,08	57,08	882	102	984	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	27.10.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	20	12:21:51 a.m.	0	59,15	59,15	228	26	254	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	27.10.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	20	12:21:51 a.m.	0	73,53	73,53	169	28	197	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	27.10.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	20	1:32:38 a.m.	0	2,75	2,75	377	57	434	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	27.10.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	2	2:57:36 a.m.	0	27,83	27,83	0	15	15	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	27.10.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	2	2:57:36 a.m.	0	28,40	28,40	0	1	1	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	27.10.2025	PDC215 VISNEVCA 35/10	12	7:38:54 a.m.	0	0,52	0,52	616	43	659	HARAGIS	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	27.10.2025	PDC135 MINDRESTI 35/10	4/INTL5-REC002TL	8:23:08 a.m.	0	0,33	0,33	1735	100	1835	BUDAI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	27.10.2025	PDC215 VISNEVCA 35/10	12/SECS-PT536CN-T00	8:51:00 a.m.	0	14,00	14,00	81	3	84	SAMALIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	27.10.2025	PDC220 MIHALOVCA 35/10	4	9:22:43 a.m.	0	1,25	1,25	1446	103	1549	PORUMBEI	T	IST	Necunoscuta
Ialoveni	27.10.2025	PDC106 REZENI 35/10	3/SECS-PT343IL-T001	9:36:00 a.m.	0	49,00	49,00	149	4	153	RAZENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	27.10.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	9:59:53 a.m.	0	5,50	5,50	1274	93	1367	BAIMACLIA	OST	AT	Alte defecte in re. de transport
Criuleni	27.10.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	6	10:05:20 a.m.	0	0,12	0,12	1127	66	1193	USTIA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	27.10.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	16	10:05:20 a.m.	0	0,15	0,15	840	49	889	MASCAUTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	27.10.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	10:07:03 a.m.	0	46,35	46,35	1274	93	1367	CHIOSELIA	OST	AT	Alte defecte in re. de transport
Cantemir	27.10.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	10:45:53 a.m.	0	3,02	3,02	601	41	642	ACUI	OST	AT	Soc
Cantemir	27.10.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	10:46:03 a.m.	0	7,52	7,52	41	7	48	BAIMACLIA	OST	AT	Alte defecte in re. de transport
Cantemir	27.10.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	10:52:14 a.m.	0	15,67	15,67	131	12	143	ACUI	OST	AT	Soc
Cantemir	27.10.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	10:52:14 a.m.	0	27,67	27,67	316	19	335	FLORICICA	OST	AT	Soc
Cantemir	27.10.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	10:52:14 a.m.	0	83,77	83,77	154	10	164	BOBOCICA	OST	AT	Soc
Cantemir	27.10.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	11:08:44 a.m.	0	1,17	1,17	131	12	143	ACUI	OST	AT	Soc
Cantemir	27.10.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	11:10:24 a.m.	0	9,50	9,50	131	12	143	ACUI	OST	AT	Soc
Cantemir	27.10.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	14	12:14:25 p.m.	0	1,17	1,17	447	31	478	BAIMACLIA	OST	IST	Soc
Criuleni	27.10.2025	PDC48 DUBASARI VECHI 35/10	8	2:22:39 p.m.	0	1,27	1,27	1288	74	1362	MALAIESTI	T	IST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	27.10.2025	PDC48 DUBASARI VECHI 35/10	8	2:22:39 p.m.	0	61,07	61,07	1462	69	1531	DUBASARI VECHI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	27.10.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	10	2:57:18 p.m.	0	0,17	0,17	191	24	215	BOBEICA	OST	AT	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	27.10.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	5/SECS-PT147CH-T01	3:00:00 p.m.	0	89,00	89,00	82	6	88	URSOAIA	C	AC	Izolator
Comrat	27.10.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	10/SECS-PT375CI-T00	3:24:00 p.m.	0	70,00	70,00	159	4	163	BASCALIA	C	AC	Transformator de putere
Cantemir	27.10.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12/SECS-PT404CN-T00	3:53:00 p.m.	0	37,00	37,00	106	2	108	CHIOSELIA	C	AC	Alte defecte in red MT
Hincesti	27.10.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7	5:05:31 p.m.	0	59,02	59,02	1248	95	1343	CARPINENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	28.10.2025	PDC38	23/SECS-PT121-T01-0	2:43:00 a.m.	0	28,00	28,00	314	29	343	CHISINAU	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	28.10.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	7	7:15:26 a.m.	0	0,17	0,17	0	10	10	LEBEDENCO	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	28.10.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	10:08:41 a.m.	0	0,50	0,50	763	56	819	SASENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	28.10.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	10:08:41 a.m.	0	0,50	0,50	2807	178	2985	HOGINESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	28.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	19/SECS-PTSIU-T001-4	11:17:00 a.m.	0	279,00	279,00	0	3	3	IALOVENI	C	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	28.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	19/SECS-PTSIU-T001-4	11:34:51 a.m.	0	13,50	13,50	1406	275	1681	IALOVENI	C	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	28.10.2025	PDC26 VERIU 110/10	5	11:42:07 a.m.	0	13,88	13,88	0	7	7	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	19/SECS-PTSIU-T001-4	12:02:52 p.m.	0	11,55	11,55	1182	209	1391	IALOVENI	C	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	28.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	19/SECS-PTSIU-T001-4	12:02:52 p.m.	0	11,57	11,57	224	66	290	IALOVENI	C	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	28.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	19/SECS-PTSIU-T001-4	12:11:57 p.m.	0	35,87	35,87	89	28	117	IALOVENI	C	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	28.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	19/SECS-PTSIU-T001-4	12:11:57 p.m.	0	39,05	39,05	90	12	102	IALOVENI	C	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	28.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	19/SECS-PTSIU-T001-4	12:11:57 p.m.	0	223,48	223,48	45	26	71	IALOVENI	C	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Cahul	28.10.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	7	1:19:00 p.m.	0	17,00	17,00	0	13	13	ROSU	OST	AT	Accidente rutiere
Cahul	28.10.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	7	1:19:00 p.m.	0	268,00	268,00	0	4	4	CAHUL	OST	AT	Accidente rutiere
Straseni	28.10.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	2:20:53 p.m.	0	6,05	6,05	445	32	477	MICLEUSENI	T	AT	Persoane neautorizate
Straseni	28.10.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	2:20:53 p.m.	0	133,23	133,23	2226	118	2344	VULCANESTI	T	AT	Persoane neautorizate
Cahul	28.10.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:24:37 p.m.	0	0,90	0,90	590	48	638	MOSCOVEI	T	IST	Accidente rutiere
Cahul	28.10.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:25:51 p.m.	0	26,52	26,52	590	48	638	MOSCOVEI	T	AT	Accidente rutiere
Cahul	28.10.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:52:32 p.m.	0	19,10	19,10	474	43	517	TARTAU DE SALTIE	T	AT	Accidente rutiere
Cahul	28.10.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:52:32 p.m.	0	33,80	33,80	116	4	120	TRIFESTII NOI	T	AT	Accidente rutiere
Cahul	28.10.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	2:52:32 p.m.	0	1427,47	1427,47	0	1	1	LOPATICA	T	AT	Accidente rutiere
Cahul	28.10.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	14	3:10:51 p.m.	0	0,78	0,78	521	40	561	TARTAU DE SALTIE	T	IST	Accidente rutiere
Chisinau	28.10.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	19/SECS-PTSIU-T001-4	3:55:00 p.m.	0	137,00	137,00	0	3	3	IALOVENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	28.10.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	4:32:59 p.m.	0	1,13	1,13	445	32	477	HUZUN	T	IST	Persoane neautorizate
Ialoveni	28.10.2025	PDC106 REZENI 35/10	4	4:41:50 p.m.	0	0,65	0,65	0	1	1	RAZENI	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Taraclia	28.													

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Telenești	30.10.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	18	4:21:00 p.m.	0	1,50	1,50	1085	67	1152	CAZANESTI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	30.10.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	17/INTLS-ITC031VL	5:41:12 p.m.	0	110,85	110,85	72	7	79	VULCANESTI	T	AT	Accidente rutiere
Leova	31.10.2025	PDC253 CNEAZEVA 110/10	10/INTLS-ITC003HN	3:25:12 a.m.	0	55,18	55,18	502	31	533	ORAC	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Comrat	31.10.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	17/SECLS-SK211CM	12:10:00 p.m.	0	58,00	58,00	2	4	6	BESALMA	C	AT	Persoane neautorizate
Nisporeni	31.10.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18/IFS-PT285NS-T01-C	1:27:00 p.m.	164	0,27	164,27	111	38	149	NISPORENI	C	IST	Linie in cablu
Leova	31.10.2025	PDC252 IARGARA 110/10	18/INTLS-REC007LV	2:32:30 p.m.	0	0,73	0,73	507	50	557	BERTOVCA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Nisporeni	31.10.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18/IFS-PT285NS-T01-C	3:16:55 p.m.	0	47,85	47,85	1151	136	1287	NISPORENI	C	AC	Linie in cablu
Nisporeni	31.10.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18/IFS-PT285NS-T01-C	3:16:55 p.m.	0	54,35	54,35	935	78	1013	NISPORENI	C	AC	Linie in cablu
Nisporeni	31.10.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18/IFS-PT285NS-T01-C	3:16:55 p.m.	0	55,08	55,08	516	75	591	NISPORENI	C	AC	Linie in cablu
Nisporeni	31.10.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18/IFS-PT285NS-T01-C	3:16:55 p.m.	0	56,08	56,08	343	8	351	NISPORENI	C	AC	Linie in cablu
Nisporeni	31.10.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18/INTLS-REC018NS	4:10:36 p.m.	0	0,67	0,67	2619	173	2792	NISPORENI,VARZARE	T	IST	Linie in cablu
Nisporeni	31.10.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18/INTLS-REC018NS	4:14:00 p.m.	0	5,00	5,00	343	8	351	NISPORENI	T	AC	Linie in cablu
Nisporeni	31.10.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18/INTLS-REC018NS	4:14:00 p.m.	0	17,38	17,38	318	35	353	NISPORENI	T	AC	Linie in cablu
Nisporeni	31.10.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18/INTLS-REC018NS	4:14:00 p.m.	0	27,00	27,00	174	29	203	NISPORENI	T	AC	Linie in cablu
Nisporeni	31.10.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18/INTLS-REC018NS	4:14:00 p.m.	0	41,00	41,00	24	11	35	NISPORENI	T	AC	Linie in cablu
Nisporeni	31.10.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18/INTLS-REC018NS	4:19:17 p.m.	0	0,83	0,83	4008	297	4305	VARZARESTI	T	IST	Linie in cablu
Nisporeni	31.10.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	18/INTLS-REC018NS	4:42:07 p.m.	0	0,67	0,67	1325	165	1490	NISPORENI	T	IST	Linie in cablu
Nisporeni	31.10.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	7/IFS-PT101NS-IF381+	6:30:00 p.m.	0	60,00	60,00	124	15	139	NISPORENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	31.10.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	8:07:41 p.m.	0	1,00	1,00	975	228	1203	CALARASI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Calarasi	31.10.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14/SECS-PT161CL-T00	8:09:00 p.m.	0	14,00	14,00	1	5	6	CALARASI	AC	IST	Siguranta fuzibila
Comrat	31.10.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	8:15:21 p.m.	0	13,98	13,98	1936	186	2122	COMRAT	OST	AC	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Comrat	31.10.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	8:15:21 p.m.	0	536,65	536,65	130	3	133	COMRAT	OST	AC	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Calarasi	31.10.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14	8:21:51 p.m.	0	1,33	1,33	975	228	1203	CALARASI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Comrat	31.10.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	11:56:35 p.m.	0	3,67	3,67	1936	186	2122	COMRAT	OST	AC	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Comrat	01.11.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	12:47:46 a.m.	0	0,25	0,25	1936	186	2122	COMRAT	OST	IST	Instalatie de distrib. 6-10 kV
Hincesti	01.11.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	16/IFS-PT562HN-IF654	1:35:00 a.m.	0	25,00	25,00	0	1	1	HINCESTI	C	AC	Contacte la PT
Chisinau	01.11.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	6:57:06 a.m.	0	1,23	1,23	1300	79	1379	CHISINAU	T	IST	Necunoscuta
Vulcanesti	01.11.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	17	7:31:34 a.m.	0	0,17	0,17	0	2	2	GAVANOASA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	01.11.2025	PDC105 VARATIC 35/10	12/INTLS-REC004IL	8:45:12 a.m.	0	0,33	0,33	956	80	1036	RAZENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	01.11.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8/SECS-PT46AN-T001	9:40:00 a.m.	0	26,00	26,00	0	1	1	HIRBOVAT	C	AC	Curture la PT
Vulcanesti	01.11.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	17/SECS-PT621VL-T00	9:40:00 a.m.	0	30,00	30,00	0	1	1	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	01.11.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22/SECS-PT418CM-T0	9:50:00 a.m.	0	90,00	90,00	130	3	133	COMRAT	C	AC	Transformator de putere
Straseni	01.11.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2	12:08:17 p.m.	0	0,37	0,37	2672	150	2822	HUZUN	T	IST	Siguranta fuzibila
Hincesti	01.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	12:22:49 p.m.	0	0,33	0,33	2896	148	3044	BOBEICA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	01.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	12:23:19 p.m.	0	0,50	0,50	1489	100	1589	PASCANI	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	01.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	12:24:09 p.m.	0	1,67	1,67	1489	100	1589	BOBEICA	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	01.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	12:28:05 p.m.	0	50,92	50,92	858	59	917	LAPUSNA	OST	AC	Necunoscuta
Nisporeni	01.11.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	1:23:48 p.m.	0	17,33	17,33	1554	86	1640	CIUTESTI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Vulcanesti	01.11.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	4:28:23 p.m.	0	1,50	1,50	0	7	7	VULCANESTI	OST	IST	Necunoscuta
Telenești	01.11.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	4	4:51:14 p.m.	0	2,17	2,17	396	34	430	BRINZENII NOI	OST	IST	Necunoscuta
Cahul	01.11.2025	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	10:42:50 p.m.	0	0,07	0,07	816	61	877	SPICOASA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	02.11.2025	PDC252 IARGARA 110/10	1	7:35:00 a.m.	0	0,17	0,17	357	28	385	TICHECI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	02.11.2025	PDC114 VOLONTIROVCA 35/10	7	8:21:24 a.m.	0	0,52	0,52	787	70	857	VOLINTIRI	T	IST	Necunoscuta
Criuleni	02.11.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	6	8:48:05 a.m.	0	0,12	0,12	1127	66	1193	USTIA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	02.11.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	8:58:32 a.m.	0	0,33	0,33	646	35	681	VOINESCU	OST	IST	Soc
Hincesti	02.11.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	8:59:12 a.m.	0	0,33	0,33	143	10	153	VOINESCU	OST	IST	Soc
Hincesti	02.11.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	8:59:52 a.m.	0	2,17	2,17	215	5	220	MINGIR	OST	IST	Soc
Hincesti	02.11.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	9:02:22 a.m.	0	71,35	71,35	215	5	220	MINGIR	OST	AT	Soc
Straseni	02.11.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	9:40:23 a.m.	0	0,83	0,83	1331	93	1424	GREBLESTI	OST	IST	Necunoscuta
Causeni	02.11.2025	PDC119 UCRAINA 35/10	1/SECS-PT357CS-T01+	10:35:00 a.m.	0	500,00	500,00	16	1	17	ZVIOZDOVICA	C	AC	Transformator de putere
Orhei	02.11.2025	PDC172 CIOCILTENI 110/10	15/SECS-PT561OR-SK	10:37:00 a.m.	0	8,00	8,00	0	3	3	BRAVICENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	02.11.2025	PDI02	9	10:41:34 a.m.	0	25,62	25,62	897	96	993	CHISINAU	T	AC	Curture la PT
Chisinau	02.11.2025	PDI02	9	10:41:34 a.m.	0	52,43	52,43	460	42	502	CHISINAU	T	AC	Curture la PT
Chisinau	02.11.2025	PDI02	9	10:41:34 a.m.	0	66,43	66,43	1050	101	1151	CHISINAU	T	AC	Curture la PT
Chisinau	02.11.2025	PDI02	9	10:41:34 a.m.	0	67,43	67,43	54	15	69	CHISINAU	T	AC	Curture la PT
Hincesti	02.11.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	10:44:44 a.m.	0	62,18	62,18	215	5	220	MINGIR	OST	AT	Soc
Hincesti	02.11.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	11:43:55 a.m.	0	1,33	1,33	646	35	681	POGANESTI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Nisporeni	02.11.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	5	2:37:28 p.m.	0	21,85	21,85	626	37	663	CIRNESTI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Cahul	02.11.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	12	2:46:38 p.m.	0	1,83	1,83	1706	100	1806	CAHUL	OST	IST	Siguranta fuzibila
Cantemir	02.11.2025	PDC208 GOTES TI 110/35/10	6	3:47:19 p.m.	0	0,18	0,18	0	6	6	GOTES TI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	03.11.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3/INTLS-REC001CS	7:16:18 a.m.	0	0,33	0,33	329	27	356	CIUFLESTI	T	IST	Soc
Causeni	03.11.2025	PDC121 CAINARI 35/10	4	7:16:18 a.m.	0	0,52	0,52	521	40	561	SALCUTA NOUA	T	IST	Soc
Causeni	03.11.2025	PDC121 CAINARI 35/10	4	7:16:23 a.m.	0	0,48	0,48	981	75	1056	REZENI	T	IST	Soc
Causeni	03.11.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3/INTLS-REC001CS	7:16:39 a.m.	0	5,98	5,98	329	27	356	CIUFLESTI	T	AT	Soc
Causeni	03.11.2025	PDC121 CAINARI 35/10	4	7:19:54 a.m.	0	0,50	0,50	521	40	561	CIRNATENII NOI	T	IST	Soc
Causeni	03.11.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3/INTLS-REC001CS	7:22:40 a.m.	0	6,57	6,57	329	27	356	CIUFLESTI	T	AT	Soc
Causeni	03.11.2025	PDC121 CAINARI 35/10	4	7:25:59 a.m.	0	0,05	0,05	0	2	2	CAINARI	T	IST	Soc
Causeni	03.11.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3/INTLS-REC001CS	7:26:36 a.m.	0	0,13	0,13	981	88	1069	CHIRCAIESTI NOI	T	IST	Soc
Causeni	03.11.2025	PDC121 CAINARI 35/10	4	7:27:08 a.m.	0	0,12	0,12	981	75	1056	RAZENI	T	IST	Soc
Causeni	03.11.2025	PDC121 CAINARI 35/10	4	7:27:25 a.m.	0	0,28	0,28	521	40	561	SALCUTA NOUA	T	IST	Soc
Causeni	03.11.2025	PDC121 CAINARI 35/10	4	7:28:05 a.m.	0	0,20	0,20	1919	157	2076	CAUSENI	T	IST	Soc
Causeni	03.11.2025	PDC121 CAINARI 35/10	4	7:28:25 a.m.	0	0,17	0,17	2						

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	03.11.2025	PDC18 ALFA 110/10	37	9:27:15 p.m.	0	22,75	22,75	996	65	1061	DURLESTI	T	AT	Accidente rutiere
Chisinau	03.11.2025	PDC18 ALFA 110/10	37	9:27:15 p.m.	0	23,07	23,07	425	26	451	CHISINAU	T	AT	Accidente rutiere
Chisinau	03.11.2025	PDC18 ALFA 110/10	37	9:27:15 p.m.	0	202,75	202,75	116	2	118	DURLESTI	T	AT	Accidente rutiere
Chisinau	04.11.2025	PDC16 ACADEMIA 110/10	7	7:32:22 a.m.	0	3126,65	3126,65	0	3	3	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	04.11.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	9:05:46 a.m.	0	0,33	0,33	1589	92	1681	CARPINENI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	04.11.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	9:06:36 a.m.	0	0,50	0,50	646	35	681	VOINESCU	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	04.11.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	9:07:16 a.m.	0	0,67	0,67	143	10	153	MINGIR	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	04.11.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	9:08:26 a.m.	0	1,17	1,17	215	5	220	MINGIR	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Causeni	04.11.2025	PDC116 SALTUTA 35/10	5/SECL5-S99CS	10:16:00 a.m.	0	54,00	54,00	269	5	274	SALTUTA	C	AC	Separator
Telenesti	04.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	12:27:07 p.m.	0	0,50	0,50	763	56	819	BRAVICEA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	04.11.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	4	2:47:42 p.m.	0	2,17	2,17	452	21	473	TRUSENI	OST	IST	Necunoscuta
Orhei	04.11.2025	PDC172 CIOCILTENI 110/10	10	3:05:22 p.m.	0	0,17	0,17	0	3	3	ZAHAREUCA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	04.11.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	7	4:52:37 p.m.	0	37,38	37,38	548	67	615	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	04.11.2025	PDS2	17	4:55:43 p.m.	0	58,28	58,28	118	19	137	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	04.11.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	5	4:57:40 p.m.	0	49,20	49,20	3523	420	3943	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	04.11.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	5	4:57:40 p.m.	0	70,33	70,33	214	33	247	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	04.11.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	7	5:03:10 p.m.	0	0,13	0,13	1670	178	1848	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	04.11.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	7	5:04:39 p.m.	0	0,10	0,10	104	19	123	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	04.11.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	7	5:05:23 p.m.	0	0,08	0,08	2517	365	2882	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	04.11.2025	PDS2	19	5:05:48 p.m.	0	78,20	78,20	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.11.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	15	3:28:26 a.m.	0	0,67	0,67	1224	62	1286	CIOC-MAIDAN	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.11.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	15	3:30:06 a.m.	0	18,50	18,50	1224	62	1286	CIOC-MAIDAN	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.11.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	15	3:49:06 a.m.	0	36,02	36,02	265	12	277	BASCALIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.11.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	15	3:49:06 a.m.	0	54,90	54,90	959	50	1009	CIOC-MAIDAN	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.11.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	15	4:25:37 a.m.	0	7,83	7,83	0	3	3	CIOC-MAIDAN	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.11.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	15	4:25:37 a.m.	0	18,38	18,38	265	9	274	CIOC-MAIDAN	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.11.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	15	4:33:57 a.m.	0	94,37	94,37	0	3	3	BASCALIA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.11.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	15	4:42:58 a.m.	0	0,83	0,83	246	27	273	ABACLIA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.11.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	15	6:43:00 a.m.	0	2,50	2,50	0	2	2	BASCALIA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.11.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	15	6:43:00 a.m.	0	3,00	3,00	0	1	1	CIOC-MAIDAN	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	05.11.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	15/SECS-PT14CM-T01	6:46:00 a.m.	0	1934,00	1934,00	0	1	1	CIOC-MAIDAN	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	05.11.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	3	8:39:22 a.m.	0	1,33	1,33	930	62	992	MANA	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	05.11.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	7	10:03:23 a.m.	0	1,50	1,50	676	76	752	ORDASEI	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	05.11.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	17	10:03:23 a.m.	0	1,17	1,17	596	49	645	BRINZENII NOI	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	05.11.2025	PDC130 MERENI 35/10	19	11:39:59 a.m.	0	1,35	1,35	1084	118	1202	MERENI	OST	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	05.11.2025	PDC130 MERENI 35/10	19	12:05:44 p.m.	0	67,92	67,92	574	47	621	CHETROSIU	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	05.11.2025	PDC130 MERENI 35/10	19	12:05:44 p.m.	0	270,53	270,53	104	71	581	SINGERA	T	AT	Accidente rutiere
Anenii Noi	05.11.2025	PDC130 MERENI 35/10	19	1:13:10 p.m.	0	0,48	0,48	434	50	484	CHETROSIU	T	IST	Accidente rutiere
Comrat	05.11.2025	PDC235 IBI 110/10	9	4:59:51 p.m.	0	1,67	1,67	577	50	627	COMRAT	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	05.11.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	7:27:14 p.m.	0	0,83	0,83	290	40	330	COSOLENI	OST	IST	Necunoscuta
Telenesti	06.11.2025	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	2:10:26 a.m.	0	57,87	57,87	837	59	896	LEUSENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Stefan-Voda	06.11.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	7:56:30 a.m.	0	51,50	51,50	323	23	346	TUDORA	OST	AT	Persoane neautorizate
Stefan-Voda	06.11.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	7:56:30 a.m.	0	67,35	67,35	247	6	253	CROCMAZ	OST	AT	Persoane neautorizate
Stefan-Voda	06.11.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	7:56:30 a.m.	0	71,88	71,88	442	38	480	CROCMAZ	OST	AT	Persoane neautorizate
Stefan-Voda	06.11.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	9:04:01 a.m.	0	22,68	22,68	319	9	328	CROCMAZ	OST	AT	Persoane neautorizate
Stefan-Voda	06.11.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	9:04:01 a.m.	0	137,05	137,05	0	2	2	CROCMAZ	OST	AT	Persoane neautorizate
Stefan-Voda	06.11.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	9:27:02 a.m.	0	12,50	12,50	319	8	327	CROCMAZ	OST	AT	Persoane neautorizate
Stefan-Voda	06.11.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	9:27:02 a.m.	0	114,03	114,03	0	1	1	CROCMAZ	OST	AT	Persoane neautorizate
Stefan-Voda	06.11.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17	9:40:02 a.m.	0	101,03	101,03	319	8	327	CROCMAZ	OST	AT	Persoane neautorizate
Criuleni	06.11.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	14	11:56:08 a.m.	0	0,15	0,15	1678	108	1786	OHRINCEA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Taracia	06.11.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	12	12:28:05 p.m.	0	30,18	30,18	418	49	467	BORCEAG	OST	AT	Persoane neautorizate
Chisinau	06.11.2025	PDC11 ZORI 110/6	27	7:38:32 p.m.	0	44,12	44,12	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	06.11.2025	PDC11 ZORI 110/6	27	7:38:32 p.m.	0	53,47	53,47	1665	194	1859	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	06.11.2025	PDC11 ZORI 110/6	27	7:38:32 p.m.	0	58,47	58,47	391	38	429	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	06.11.2025	PDC11 ZORI 110/6	27	7:38:32 p.m.	0	67,47	67,47	573	40	613	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Leova	06.11.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	8	11:30:07 p.m.	0	2,02	2,02	116	14	130	HANASENII NOI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Leova	06.11.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	8	11:30:07 p.m.	0	45,88	45,88	234	14	248	HANASENII NOI	OST	AT	Conductoare/Bucle
Stefan-Voda	06.11.2025	PDC110 OLANESTI 110/35/10	17/INTLS-ITC0045V	11:51:39 p.m.	0	0,08	0,08	1469	102	1571	PALANCA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	07.11.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	8	12:15:28 a.m.	0	0,83	0,83	116	14	130	LEOVA,HANASENII NOI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Chisinau	07.11.2025	PDC102 HERES 35/10	19	6:54:56 a.m.	0	0,12	0,12	1962	191	2153	SCORENI	IST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	07.11.2025	PDC137 BRINZENII NOI 110/35/10	7	12:31:12 p.m.	4	0,83	4,83	681	39	720	CHERSAC	OST	IST	Necunoscuta
Cantemir	07.11.2025	PDC208 GOTESETI 110/35/10	6	3:46:46 p.m.	0	0,17	0,17	0	6	6	GOTESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	07.11.2025	PDC131 FLORENI 35/10	18	7:09:01 p.m.	0	0,12	0,12	980	59	1039	DELAU	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	07.11.2025	PDS1	14	7:09:08 p.m.	0	2,42	2,42	771	36	807	FLORENI	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	07.11.2025	PDS	8	10:27:30 p.m.	0	52,98	52,98	102	45	147	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.11.2025	PDS	8	10:27:30 p.m.	0	73,50	73,50	1	10	11	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	07.11.2025	PDS	8	11:41:00 p.m.	0	22,00	22,00	1	4	5	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Leova	08.11.2025	PDC252 IARGARA 110/10	2	4:13:49 a.m.	0	0,17	0,17	1195	72	1267	MESENI	OST	IST	Necunoscuta
Leova	08.11.2025	PDC252 IARGARA 110/10	1	4:13:49 a.m.	0	0,17	0,17	357	28	385	TIGHECI	OST	IST	Necunoscuta
Leova	08.11.2025	PDC252 IARGARA 110/10	1	4:15:09 a.m.	55	0,35	55,35	357	28	385	TIGHECI	OST	IST	Necunoscuta
Leova	08.11.2025	PDC252 IARGARA 110/10	2	4:15:19 a.m.	55	0,68	55,68	1195	72	1267	MESENI	OST	IST	Necunoscuta
Vulcanesti	08.11.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	14	10:50:37 a.m.	0	0,67	0,67	0	7	7	ALEXANDRIFIELD	OST	IST	Necunoscuta
Stefan-Voda	08.11.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	12:36:13 p.m.	0	0,52	0,52	1321						

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Taractia	09.11.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2	11:05:05 a.m.	0	1,42	1,42	256	19	275	ALBOTA DE SUS	T	IST	Necunoscuta
Cantemir	09.11.2025	PDC208 GOTESTI 110/35/10	6	11:27:44 a.m.	0	0,17	0,17	0	6	6	GOTESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	09.11.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	2:10:45 p.m.	0	2,17	2,17	1198	72	1270	ZIMBRENII	T	IST	Necunoscuta
Ialoveni	09.11.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/INTLS-REC002IL	2:10:57 p.m.	0	1,50	1,50	402	25	427	GAURENI	T	IST	Necunoscuta
Gimislia	09.11.2025	PDC255 GURA GALBENA 110/10	18	2:53:28 p.m.	0	0,17	0,17	663	70	733	VALEA PERJEI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	09.11.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	3/SECS-PT509CL-T001	5:34:00 p.m.	0	115,00	115,00	68	2	70	PAULESTI	C	AC	Alte defecte in red MT
Calarasi	09.11.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	3/SECS-PT509CL-T001	5:50:00 p.m.	0	4,00	4,00	1349	64	1413	NISCANI	C	AC	Alte defecte in red MT
Cahul	09.11.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	33/SECS-PT108CH-T001	7:15:00 p.m.	0	355,00	355,00	136	3	139	CAHUL	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Leova	09.11.2025	PDC252 IARGARA 110/10	1	11:02:07 p.m.	0	0,33	0,33	357	28	385	TICHECI	OST	IST	Necunoscuta
Leova	09.11.2025	PDC252 IARGARA 110/10	1	11:03:27 p.m.	0	47,18	47,18	357	28	385	CUPORANI	OST	AC	Necunoscuta
Leova	09.11.2025	PDC252 IARGARA 110/10	1	11:50:48 p.m.	0	2,00	2,00	357	28	385	CUPORANI	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	10.11.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	15	9:32:29 a.m.	0	60,93	60,93	0	5	5	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	10.11.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	15	9:32:29 a.m.	0	78,52	78,52	0	6	6	GHIDIGHICI	T	AT	Escavari
Ceadir-Lunga	10.11.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	4	9:47:19 a.m.	0	0,17	0,17	26	22	48	CHIRIET-LUNGA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	10.11.2025	PDC208 GOTESTI 110/35/10	6	10:08:29 a.m.	0	0,17	0,17	0	6	6	GOTESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	10.11.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	8	10:50:00 a.m.	0	24,17	24,17	1001	95	1096	CALARASI	OST	AC	Erori comise la efectuarea manevrelor
Vulcanesti	10.11.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7/SECL5-SX71VL	11:17:00 a.m.	0	303,00	303,00	76	13	89	GAVANOASA	C	AC	Transformator de putere
Straseni	10.11.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	10	11:32:00 a.m.	0	35,75	35,75	174	19	193	VORNICENI	T	AT	Persoane neautorizate
Straseni	10.11.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	10	11:32:00 a.m.	0	157,80	157,80	554	15	569	BUCOVAT	T	AT	Persoane neautorizate
Chisinau	10.11.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	17/IF5-PT7839-IF03-0	1:31:00 p.m.	0	22,00	22,00	0	1	1	CHISINAU	C	AT	Escavari
Chisinau	10.11.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	17/IF5-PT7839-IF03-0	1:31:00 p.m.	0	174,00	174,00	0	2	2	GHIDIGHICI	C	AT	Escavari
Straseni	10.11.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	10	2:08:48 p.m.	0	1,00	1,00	174	19	193	VORNICENI	T	IST	Persoane neautorizate
Leova	10.11.2025	PDC252 IARGARA 110/10	6	3:04:55 p.m.	0	0,33	0,33	393	26	419	TICHECI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	10.11.2025	PDC252 IARGARA 110/10	2	3:05:35 p.m.	0	1,17	1,17	1195	72	1267	COCIULIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	10.11.2025	PDC252 IARGARA 110/10	2	3:06:55 p.m.	5	0,17	5,17	1195	72	1267	BOROGANI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Leova	10.11.2025	PDC252 IARGARA 110/10	1	3:09:15 p.m.	0	0,33	0,33	357	28	385	TICHECI	OST	IZOLATOR	IZOLATOR
Leova	10.11.2025	PDC252 IARGARA 110/10	1	3:10:15 p.m.	0	206,90	206,90	357	28	385	TICHECI	OST	AC	IZOLATOR
Telenesti	10.11.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	8	3:27:35 p.m.	0	0,33	0,33	1056	77	1133	GHERMANESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	10.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	4:18:23 p.m.	0	0,52	0,52	2034	146	2180	BAHU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	10.11.2025	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	4:40:08 p.m.	0	1,17	1,17	934	64	998	OBILENI	T	IST	Persoane neautorizate
Calarasi	10.11.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	4:46:57 p.m.	0	2,33	2,33	1459	94	1553	HOGINESTI	OST	IST	Necunoscuta
Calarasi	10.11.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	19	4:56:37 p.m.	0	2,83	2,83	1076	62	1138	VARZARESTII NOI	OST	IST	Manevre operative ME
Calarasi	10.11.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	19	5:00:07 p.m.	0	0,83	0,83	1001	95	1096	SELISTEA NOUA	OST	IST	Manevre operative ME
Calarasi	10.11.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	19	5:01:07 p.m.	0	0,33	0,33	2159	115	2274	ORICOVA	OST	IST	Manevre operative ME
Calarasi	10.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	5:21:27 p.m.	0	1,10	1,10	1576	92	1668	DERENEU	T	IST	Necunoscuta
Telenesti	10.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	5:21:28 p.m.	0	0,50	0,50	2034	146	2180	BRAVICEA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	10.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	5:43:28 p.m.	0	1,50	1,50	1576	92	1668	BULARDA	T	IST	Necunoscuta
Telenesti	10.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4	5:45:05 p.m.	0	0,23	0,23	2034	146	2180	NOROCENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	10.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4/INTLS-ITC003OR	5:45:55 p.m.	0	0,82	0,82	1271	90	1361	PUNITI	T	IST	IZOLATOR
Hincesti	10.11.2025	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	5:47:47 p.m.	0	0,33	0,33	934	64	998	OBILENI	T	IST	Persoane neautorizate
Hincesti	10.11.2025	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	5:50:05 p.m.	0	20,77	20,77	609	38	647	NEMTENI	T	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	10.11.2025	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	5:50:05 p.m.	0	23,63	23,63	325	26	351	OBILENI	T	AT	Persoane neautorizate
Telenesti	10.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4/INTLS-ITC003OR	5:52:11 p.m.	0	31,45	31,45	1271	90	1361	HULBOACA	T	AC	IZOLATOR
Telenesti	10.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4/INTLS-ITC003OR	5:52:11 p.m.	0	32,13	32,13	763	56	819	BRAVICEA	T	AC	IZOLATOR
Hincesti	10.11.2025	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	6:11:25 p.m.	0	2,30	2,30	609	38	647	NEMTENI	T	IST	Persoane neautorizate
Telenesti	10.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4/INTLS-ITC003OR	6:24:22 p.m.	0	0,52	0,52	763	56	819	SASENI	T	IST	IZOLATOR
Orhei	10.11.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	6:28:08 p.m.	0	0,50	0,50	1103	67	1170	JORA DE MILOC	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	10.11.2025	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	6:28:19 p.m.	0	0,02	0,02	934	64	998	OBILENI	T	IST	Persoane neautorizate
Orhei	10.11.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	6:28:39 p.m.	0	0,87	0,87	1103	67	1170	JORA DE MILOC	T	IST	Necunoscuta
Calarasi	10.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	6:28:47 p.m.	0	1,15	1,15	1576	92	1668	BULARDA	T	IST	Necunoscuta
Orhei	10.11.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	6:29:32 p.m.	0	1,90	1,90	1103	67	1170	MIRZADI	T	IST	Necunoscuta
Telenesti	10.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4/INTLS-ITC003OR	6:29:46 p.m.	0	23,77	23,77	763	56	819	BAHU	T	AC	IZOLATOR
Orhei	10.11.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	6:30:53 p.m.	0	0,22	0,22	1373	85	1458	HOLERCANI	T	IST	Necunoscuta
Orhei	10.11.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	6:31:00 p.m.	0	1,35	1,35	0	4	4	JORA DE JOS	T	IST	Necunoscuta
Straseni	10.11.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	6:31:29 p.m.	0	0,50	0,50	179	53	232	COIUSNA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	10.11.2025	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	6:33:12 p.m.	0	0,52	0,52	934	64	998	NEMTENI	T	IST	Persoane neautorizate
Hincesti	10.11.2025	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	6:43:02 p.m.	0	0,50	0,50	934	64	998	OBILENI	T	IST	Persoane neautorizate
Hincesti	10.11.2025	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	6:43:44 p.m.	0	5,40	5,40	934	64	998	OBILENI	T	AT	Persoane neautorizate
Hincesti	10.11.2025	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	6:50:00 p.m.	0	1,18	1,18	325	26	351	NEMTENI	T	IST	Persoane neautorizate
Hincesti	10.11.2025	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	6:50:41 p.m.	0	0,50	0,50	515	18	533	SARATENI	T	IST	Persoane neautorizate
Calarasi	10.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	6:53:33 p.m.	0	1,02	1,02	1576	92	1668	BULARDA	T	IST	Necunoscuta
Telenesti	10.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4/INTLS-ITC003OR	6:53:46 p.m.	0	2,42	2,42	543	34	577	SASENI	T	IST	IZOLATOR
Telenesti	10.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4/INTLS-ITC003OR	6:53:46 p.m.	0	16,25	16,25	220	22	242	BRAVICEA	T	AC	IZOLATOR
Orhei	10.11.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	8	7:04:54 p.m.	0	3,07	3,07	0	4	4	JORA DE JOS	T	AC	Necunoscuta
Telenesti	10.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4/INTLS-ITC003OR	7:10:01 p.m.	0	0,52	0,52	220	22	242	BRAVICEA	T	IST	IZOLATOR
Telenesti	10.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4/INTLS-ITC003OR	7:10:59 p.m.	0	34,43	34,43	31	6	37	SASENI	T	AC	IZOLATOR
Telenesti	10.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	4/INTLS-ITC003OR	7:10:59 p.m.	0	118,53	118,53	189	16	205	BAHU	T	AC	IZOLATOR
Orhei	10.11.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	8	7:46:37 p.m.	0	1,18	1,18	0	4	4	JORA DE JOS	T	IST	Necunoscuta
Orhei	10.11.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	8:13:51 p.m.	0	0,52	0,52	1103	67	1170	JORA DE JOS	T	IST	Necunoscuta
Orhei	10.11.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	8:14:22 p.m.	0	1,32	1,32	1103	67	1170	JORA DE MILOC	T	IST	Necunoscuta
Orhei	10.11.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	8	8:15:22 p.m.	0	0,45	0,45	0	4	4	JORA DE JOS	T	IST	Necunoscuta
Orhei	10.11.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	1	8:15:50 p.m.	0	0,20	0,20	1103	67	1170	MIRZADI	T	IST	Necunoscuta
Orhei	10.11.2025													

Filiile rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Anenii Noi	11.11.2025	PDC130 MERENI 35/10	19	10:58:16 a.m.	0	0,65	0,65	1084	118	1202	MERENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	11.11.2025	PDC130 MERENI 35/10	19	10:59:19 a.m.	0	10,22	10,22	660	80	740	SINGERA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	11.11.2025	PDC130 MERENI 35/10	19	10:59:19 a.m.	0	15,50	15,50	424	38	462	CHETROU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	11.11.2025	PDC130 MERENI 35/10	19	11:09:34 a.m.	0	0,50	0,50	660	80	740	SERPENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	11.11.2025	PDC130 MERENI 35/10	19	11:10:49 a.m.	0	4,00	4,00	660	80	740	SERPENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	11.11.2025	PDC130 MERENI 35/10	19	12:13:46 p.m.	0	1,02	1,02	1084	118	1202	CHETROU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	11.11.2025	PDC130 MERENI 35/10	19	12:13:46 p.m.	0	1,23	1,23	0	1	1	CHETROU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	11.11.2025	PDC130 MERENI 35/10	19	12:14:00 p.m.	0	3282,00	3282,00	0	1	1	CHETROU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	11.11.2025	PDC257 VULCANESTI_NORD 110/10	20	12:24:38 p.m.	0	55,52	55,52	807	51	858	VULCANESTI	OST	AC	Separator
Anenii Noi	11.11.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	12:52:15 p.m.	0	0,33	0,33	1028	78	1106	DELACAU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	11.11.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	3	1:25:00 p.m.	0	29,00	29,00	74	3	77	NISCANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	11.11.2025	PD20R	5	2:11:00 p.m.	0	11,00	11,00	418	55	473	ORHEI/STEP-SOCI	T	AC	Necunoscuta
Causeni	11.11.2025	PDC121 CAINARI 35/10	4	2:21:57 p.m.	0	0,62	0,62	786	68	854	ZOLOTIEVCA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Vulcanesti	11.11.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	6	4:02:00 p.m.	0	32,00	32,00	0	1	1	IJUNOE	C	AC	Conturare la PT
Ceadir-Lunga	11.11.2025	PDC247 TVARDITA 110/10	1	6:20:00 p.m.	0	255,00	255,00	130	7	137	CHIRIET-LUNGA	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	11.11.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	18	7:06:26 p.m.	20	0,00	20,00	1345	115	1460	CISMEA	OST	IST	Necunoscuta
Straseni	11.11.2025	PDC185 BUCOVAT 110/10	10	11:06:30 p.m.	0	0,17	0,17	1458	136	1594	VORNICENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	11.11.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	11:29:03 p.m.	0	18,98	18,98	305	65	370	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.11.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	11:29:03 p.m.	0	24,95	24,95	708	81	789	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.11.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	11:29:03 p.m.	0	42,95	42,95	646	48	694	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	11.11.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	65	11:53:17 p.m.	0	0,28	0,28	305	65	370	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	12.11.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	35	12:46:40 a.m.	0	5,33	5,33	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	12.11.2025	PDC15 VALEA TRANDAFIR 110/10	35	12:46:40 a.m.	0	6,33	6,33	0	3	3	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Calarasi	12.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6	11:02:17 a.m.	0	1,50	1,50	1576	92	1668	ONISCANI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	12.11.2025	PDC148 BALAURESTI 35/10/6	6	11:08:15 a.m.	0	148,93	148,93	190	9	199	NEMTENI	T	AT	Persoane neautorizate
Straseni	12.11.2025	PDC189 HOLODMAS 110/10	55	11:52:54 a.m.	0	1,17	1,17	514	67	581	RADENI	T	IST	Siguranta fuzibila
Causeni	12.11.2025	PDC121 CAINARI 35/10	3	12:05:42 p.m.	0	0,33	0,33	329	27	356	CIUFLESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	12.11.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	12:28:44 p.m.	0	1,15	1,15	179	53	232	STRASENI	T	IST	Necunoscuta
Cantemir	12.11.2025	PDC208 GOTESITI 110/35/10	6	12:32:25 p.m.	0	0,17	0,17	0	6	6	GOTESITI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	12.11.2025	PD11	11	4:43:17 p.m.	0	22,27	22,27	677	75	752	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.11.2025	PD11	11	4:43:17 p.m.	0	39,72	39,72	1078	131	1209	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.11.2025	PD4	7	4:46:03 p.m.	0	33,95	33,95	0	6	6	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.11.2025	PD4	7	4:46:03 p.m.	0	49,60	49,60	125	8	133	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.11.2025	PD4	7	4:46:03 p.m.	0	56,95	56,95	345	27	372	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.11.2025	PD4	7	4:46:03 p.m.	0	85,95	85,95	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.11.2025	PD4	7	4:46:03 p.m.	0	98,95	98,95	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.11.2025	PD4	7	4:46:03 p.m.	0	99,95	99,95	0	3	3	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	12.11.2025	PD4	7	4:46:03 p.m.	0	107,95	107,95	0	6	6	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	12.11.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	5:28:21 p.m.	0	14,67	14,67	1559	82	1641	HIRBOVAT	OST	AT	DEONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Anenii Noi	12.11.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	5:28:21 p.m.	0	165,65	165,65	312	6	318	HIRBOVAT	OST	AT	DEONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	12.11.2025	PD4	7	6:25:00 p.m.	0	1,00	1,00	0	3	3	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Criuleni	13.11.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	4	2:06:10 a.m.	0	17,32	17,32	0	1	1	CRIULENI	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Criuleni	13.11.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	4	2:17:17 a.m.	0	0,53	0,53	897	125	1022	CRIULENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Criuleni	13.11.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	4	2:18:03 a.m.	0	0,33	0,33	803	70	873	ONITCANI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Criuleni	13.11.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	4	2:18:36 a.m.	0	1,23	1,23	1380	137	1517	CRIULENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	13.11.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	8:11:47 a.m.	0	18,62	18,62	290	40	330	ANENII NOI,SOCOLEN	OST	AC	Izolator
Criuleni	13.11.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	10	8:49:13 a.m.	0	0,13	0,13	353	43	396	BOSCANI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	13.11.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	15	9:06:38 a.m.	0	0,17	0,17	2246	249	2495	SOCITENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	13.11.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18	9:09:03 a.m.	0	5,60	5,60	1199	72	1271	COSTESTI	T	AC	Necunoscuta
Ialoveni	13.11.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18	9:09:18 a.m.	0	2,17	2,17	402	25	427	GAURENI	T	IST	Necunoscuta
Vulcanesti	13.11.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	7	9:37:29 a.m.	0	2,17	2,17	1	2	3	ETULIA	OST	IST	Necunoscuta
Vulcanesti	13.11.2025	PDC224 ETULIA 110/35/10	6	9:37:29 a.m.	0	2,00	2,00	1049	60	1109	CISMICHOI	OST	IST	Necunoscuta
Cahul	13.11.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	20	10:09:19 a.m.	0	129,55	129,55	629	36	665	ZIRNESTI	OST	AT	Alte defecte in re. de transport
Anenii Noi	13.11.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	24	10:20:52 a.m.	0	12,30	12,30	290	40	330	BOTNARESTII NOI	OST	AC	Izolator
Orhei	13.11.2025	PD10R	13	10:27:00 p.m.	0	46,00	46,00	418	61	479	ORHEI	C	AC	Tensiune inalta
Taracila	13.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	11:44:31 a.m.	0	0,50	0,50	599	73	672	CIUMAI	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracila	13.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	11:45:11 a.m.	0	0,17	0,17	1509	118	1627	CHIRILOVCA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracila	13.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	11:48:31 a.m.	0	1,00	1,00	1230	100	1330	COPEAC	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracila	13.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	11:49:11 a.m.	0	0,33	0,33	279	18	297	ALUATU	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracila	13.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	11:50:11 a.m.	0	0,17	0,17	708	45	753	CARBALIA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracila	13.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	9	11:50:31 a.m.	0	0,17	0,17	987	74	1061	OREHOVCA	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Taracila	13.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	11:50:51 a.m.	0	0,17	0,17	599	73	672	CIUMAI	OST	IST	Transformator de putere
Taracila	13.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	11:51:38 a.m.	0	1,60	1,60	323	34	357	VINOGRADOVCA	OST	IST	Transformator de putere
Taracila	13.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	11:51:51 a.m.	0	0,17	0,17	276	39	315	CIUMAI	OST	IST	Transformator de putere
Taracila	13.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	11:52:41 a.m.	0	22,00	22,00	276	39	315	VINOGRADOVCA	OST	AC	Transformator de putere
Taracila	13.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	12:14:51 p.m.	0	14,18	14,18	204	24	228	VINOGRADOVCA	OST	AC	Transformator de putere
Taracila	13.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	12:14:51 p.m.	0	15,37	15,37	72	15	87	CIUMAI	OST	AC	Transformator de putere
Taracila	13.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	12:29:12 p.m.	0	26,83	26,83	203	24	227	CIUMAI	OST	AC	Transformator de putere
Taracila	13.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	12:29:12 p.m.	0	516,80	516,80	1	0	1	VINOGRADOVCA	OST	AC	Transformator de putere
Taracila	13.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	9	12:52:21 p.m.	0	3,65	3,65	0	1	1	NOVOSIOLOVCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taracila	13.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	9	12:52:21 p.m.	0	3,67	3,67	527	36	563	OREHOVCA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taracila	13.11.2025	PDC243 NOVOSIOLOVCA 110/10	5	2:57:00 p.m.	0	#####	#####	0	1	1	NOVOSIOLOVCA	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	13.11.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	10	3:09:12 p.m.	0	41,38	41,38	205	21	226	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	13.11.2025													

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Comrat	17.11.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	9	10:12:45 a.m.	0	127,25	127,25	70	4	74	AVDARMA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	17.11.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	9	10:12:45 a.m.	0	3063,25	3063,25	0	1	1	AVDARMA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	17.11.2025	PDC116 SALCUTA 35/10	14	3:46:05 p.m.	0	2,60	2,60	1191	40	1231	SALCUTA	T	IST	Necunoscut
Criuleni	17.11.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15/INTLS-REC004CR	4:39:30 p.m.	0	0,53	0,53	1287	74	1361	MALAIESTII NOI	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Ialoveni	17.11.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5/SECLS-S330IL	5:11:00 p.m.	0	7,00	7,00	1	26	27	IALOVENI	C	AC	Contacte
Ialoveni	17.11.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5/SECLS-S330IL	5:18:00 p.m.	0	111,00	111,00	0	1	1	IALOVENI	C	AC	Contacte
Ialoveni	17.11.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5/SECLS-S330IL	5:39:00 p.m.	0	90,00	90,00	1	25	26	IALOVENI	C	AC	Contacte
Orhei	17.11.2025	PDC173 CISMEA 110/10	4/INTLS-ITC005OR	5:51:00 p.m.	0	49,00	49,00	49	7	56	ZORILE	T	AC	Contacte
Chisinau	17.11.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	47	5:55:20 p.m.	0	0,67	0,67	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	17.11.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	47	5:55:20 p.m.	0	58,67	58,67	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Orhei	18.11.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	6:11:32 a.m.	36	0,85	36,85	455	37	492	MOROZENI,TABARA	OST	IST	Necunoscut
Cantemir	18.11.2025	PDC208 GOTESTI 110/35/10	6	8:47:45 a.m.	0	0,33	0,33	0	6	6	GOTESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	18.11.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	6	11:12:06 a.m.	0	0,02	0,02	1065	122	1187	CHISINAU	T	IST	Escavari
Chisinau	18.11.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	6	11:13:40 a.m.	0	0,02	0,02	908	252	1160	CHISINAU	T	IST	Escavari
Chisinau	18.11.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	6	11:14:09 a.m.	0	0,02	0,02	663	132	795	CHISINAU	T	IST	Escavari
Chisinau	18.11.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	6	11:14:54 a.m.	0	0,02	0,02	1389	186	1575	CHISINAU	T	IST	Escavari
Chisinau	18.11.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	6	11:19:55 a.m.	0	15,30	15,30	806	102	908	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	18.11.2025	PDC12 MALINCA NOUA 110/10/6	6	11:19:55 a.m.	0	37,08	37,08	583	83	666	CHISINAU	T	AT	Escavari
Hincesti	18.11.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	7/SECS-PT259HN-T01	12:17:00 p.m.	0	28,00	28,00	0	2	2	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	18.11.2025	PDC21 BUDESTI 110/10	51	1:41:10 p.m.	0	17,83	17,83	2907	379	3286	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Criuleni	18.11.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	6/SECLS-S97CR	3:06:00 p.m.	0	146,00	146,00	0	5	5	BALABANESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.11.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	6/SECLS-S97CR	3:07:13 p.m.	0	0,33	0,33	0	1	1	DUBASARII VECHI	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.11.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	6/SECLS-S97CR	5:31:09 p.m.	0	0,55	0,55	0	1	1	DUBASARII VECHI	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	18.11.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	4	8:44:00 p.m.	0	35,28	35,28	1447	103	1550	CIGARLENI	AC	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Criuleni	19.11.2025	PDC50 HOLCAREN 35/10	16/SECS-PT7CR-T010	1:20:00 p.m.	0	28,00	28,00	4	12	16	MASCAUTI	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	19.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTLS-ITC002HN	6:12:24 a.m.	0	53,63	53,63	858	57	915	SECARENI	T	AC	Necunoscut
Hincesti	19.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTLS-ITC002HN	6:12:24 a.m.	0	55,60	55,60	0	2	2	LAPUSNA	T	AC	Necunoscut
Hincesti	19.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTLS-ITC002HN	7:06:29 a.m.	0	0,82	0,82	858	57	915	PASCANI	T	IST	Necunoscut
Straseni	19.11.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	8:24:46 a.m.	0	0,33	0,33	511	32	543	TATARESTI	T	IST	Necunoscut
Straseni	19.11.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	8:25:59 a.m.	0	0,33	0,33	511	32	543	ZUBRESTI	T	IST	Necunoscut
Straseni	19.11.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	8:26:36 a.m.	0	11,67	11,67	511	32	543	ZUBRESTI	T	AC	Necunoscut
Straseni	19.11.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	9/SECLS-S425ST	8:48:00 a.m.	65	11,00	76,00	204	13	217	ROMANESTI	C	AC	Isolator
Straseni	19.11.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	9/SECLS-S425ST	8:48:00 a.m.	65	159,00	220,00	293	20	313	ROMANESTI	C	AC	Isolator
Straseni	19.11.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	8:56:17 a.m.	0	1,08	1,08	425	18	443	ZUBRESTI	T	IST	Necunoscut
Straseni	19.11.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3/INTLS-REC004ST	8:56:17 a.m.	0	1,45	1,45	86	14	100	ZUBRESTI	T	IST	Necunoscut
Ialoveni	19.11.2025	PDC155 ULMU 110/10	3/SECLS-SX721IL	12:45:00 p.m.	0	169,00	169,00	17	6	23	ULMU	C	AC	Separator
Chisinau	19.11.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10	1:31:20 p.m.	0	0,12	0,12	409	58	467	BACIOI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	19.11.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	27/SECLS-S6013	3:02:00 p.m.	0	3,00	3,00	422	13	435	SINGERA	C	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Chisinau	19.11.2025	PDC14 CODRU 110/10/6	27/SECLS-S6013	3:02:51 p.m.	0	1,37	1,37	1312	46	1358	SINGERA	C	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Chisinau	19.11.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10	5:45:45 p.m.	0	47,88	47,88	409	58	467	CODRU	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Comrat	19.11.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	8	6:28:04 p.m.	0	0,17	0,17	2725	260	2985	COMRAT	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	19.11.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	50	7:40:13 p.m.	0	80,78	80,78	0	4	4	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	20.11.2025	PDC50 HOLCAREN 35/10	11	3:53:39 a.m.	0	0,12	0,12	543	43	586	MASCAUTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	20.11.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5	4:15:35 a.m.	0	0,17	0,17	1577	150	1727	MALCOCI,DANCENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	20.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	6:24:17 a.m.	0	1,83	1,83	1489	100	1589	CORNESTI	OST	IST	Necunoscut
Hincesti	20.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	6:24:27 a.m.	0	1,17	1,17	2894	148	3042	DRAGUSENII NOI	OST	IST	Necunoscut
Taraclia	20.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	7:37:59 a.m.	0	0,17	0,17	1509	118	1627	COPEAC	OST	IST	Necunoscut
Taraclia	20.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	7:37:59 a.m.	0	0,17	0,17	204	24	228	BURLACENI	OST	IST	Necunoscut
Taraclia	20.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	7:38:29 a.m.	0	3,50	3,50	1509	118	1627	ALLIATU	OST	AC	Necunoscut
Taraclia	20.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	7:38:29 a.m.	0	4,50	4,50	204	24	228	VINGRADOVCA	OST	AC	Necunoscut
Cimislia	20.11.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	21	8:33:19 a.m.	0	0,50	0,50	1022	84	1106	TROITCOE	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Taraclia	20.11.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	8	8:57:20 a.m.	0	4,67	4,67	1509	118	1627	ALLIATU,CHIRILOVCA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	20.11.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	3	9:33:46 a.m.	0	0,50	0,50	1223	60	1283	BANESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	20.11.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	21/INTLS-REC003CI	10:32:55 a.m.	0	0,45	0,45	614	44	658	BATIR	T	IST	Siguranta fuzibila
Hincesti	20.11.2025	PDC126 IVANOVCA 35/10	6/INTLS-ITC005HN	10:41:02 a.m.	0	1,17	1,17	1664	93	1757	CRASNOARMEISC,TA	T	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Straseni	20.11.2025	PDC188 GREBLESTI 110/10	3	11:22:53 a.m.	0	0,50	0,50	1329	91	1420	GREBLESTI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Nisporeni	20.11.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	3/INTLS-REC006NS	11:33:16 a.m.	0	0,75	0,75	628	49	677	IURCENI	T	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	20.11.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	4	11:55:49 a.m.	0	0,82	0,82	0	4	4	LOZOVA	T	IST	Necunoscut
Nisporeni	20.11.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	3/INTLS-REC006NS	12:17:52 p.m.	0	3,13	3,13	628	49	677	DOLNA	T	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	20.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	12:41:04 p.m.	0	1,33	1,33	2894	148	3042	HORODCA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	20.11.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-REC001ST	1:52:33 p.m.	0	16,07	16,07	1413	60	1473	SCORENI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Straseni	20.11.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-REC001ST	2:08:37 p.m.	0	16,45	16,45	1109	43	1152	SCORENI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Straseni	20.11.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-REC001ST	2:08:37 p.m.	0	25,05	25,05	304	16	320	SCORENI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Straseni	20.11.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-REC001ST	2:08:37 p.m.	0	145,75	145,75	0	1	1	SCORENI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Straseni	20.11.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-REC001ST	2:25:48 p.m.	0	7,87	7,87	1109	43	1152	SCORENI	T	AT	Cazut copac inafara ZP
Causeni	20.11.2025	PDC160 URSOAIA 110/10	8	2:56:47 p.m.	0	1,50	1,50	1164	58	1222	CHIRCAIESTI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	20.11.2025	PDC150 STRASENI 35/10	7/INTLS-REC001ST	4:33:41 p.m.	0	0,68	0,68	1413	59	1472	SCORENI	T	IST	Cazut copac inafara ZP
Criuleni	21.11.2025	PDC150 HOLCAREN 35/10	11	2:07:03 a.m.	0	0,13	0,13	543	43	586	HOLCAREN	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	21.11.2025	PDC101 BARDAR 35/10	13	2:57:59 a.m.	0	0,75	0,75	1111	151	1262	BARDAR	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	21.11.2025	PDC101 BARDAR 35/10	13	2:59:00 a.m.	0	16,00	16,00	803	63	866	COSTESTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ialoveni	21.11.2025	PDC101 BARDAR 35/10	13	3:13:14 a.m.	0	0,88	0,88	308	88	396	COSTESTI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	21.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	10	4:57:32 a.m.										

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	23.11.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	4/INTL5-REC003	9:08:00 a.m.	0	0,33	0,33	451	21	472	TRUSENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Causeni	23.11.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	6	10:35:22 a.m.	3	0,33	3,33	1434	76	1510	CAUSENI	OST	IST	Necunoscuta
Ceadir-Lunga	23.11.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23/INTL5-ITC021CD	11:10:24 a.m.	0	1,42	1,42	532	29	561	CEADIR-LUNGA	T	IST	Conductoare/Bucle
Ceadir-Lunga	23.11.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23/INTL5-ITC021CD	11:10:24 a.m.	0	79,28	79,28	64	18	82	CEADIR-LUNGA	T	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	23.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	11:11:52 a.m.	0	0,50	0,50	2894	148	3042	BOBEICA	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	23.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	11:12:32 a.m.	0	0,50	0,50	1489	100	1589	SECARENI	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	23.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	11:15:33 a.m.	0	25,15	25,15	858	59	917	SECARENI	OST	AC	Necunoscuta
Causeni	23.11.2025	PDC121 CAINARI 35/10	48/INTL5-ITC004CS	11:20:06 a.m.	0	0,52	0,52	1918	143	2061	PLOP	T	IST	Signurta fuzibila
Chisinau	23.11.2025	CET1	43	12:25:00 p.m.	0	25,00	25,00	470	46	516	CHISINAU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Ceadir-Lunga	23.11.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23/INTL5-ITC021CD	12:28:52 p.m.	0	0,82	0,82	532	29	561	CEADIR-LUNGA	T	IST	Conductoare/Bucle
Hincesti	23.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTL5-ITC002HN	1:13:40 p.m.	0	10,92	10,92	858	59	917	LAPUSNA	T	AC	Necunoscuta
Hincesti	23.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTL5-ITC002HN	1:25:35 p.m.	0	1,33	1,33	1489	100	1589	SECARENI NOI	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	23.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9	1:25:35 p.m.	0	2,00	2,00	2335	134	2469	LOGANESTI	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	23.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTL5-ITC002HN	1:27:55 p.m.	0	1,17	1,17	1489	100	1589	CORNESI	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	23.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9	1:27:55 p.m.	0	1,50	1,50	2335	134	2469	DAHNOVICI	OST	IST	Necunoscuta
Causeni	23.11.2025	PDC117 SAITI 35/10	5	1:56:11 p.m.	0	0,50	0,50	2441	122	2563	TOCUZ	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	23.11.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	3:58:08 p.m.	0	2,00	2,00	7	39	46	VATRA	OST	IST	Necunoscuta
Straseni	23.11.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	71/SEC5-PT537-T01-0	8:35:00 p.m.	0	15,00	15,00	378	33	411	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	23.11.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	66	8:45:02 p.m.	0	0,15	0,15	1017	102	1119	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	23.11.2025	PDC1 SCULENI 110/10/6	58	8:45:19 p.m.	0	0,53	0,53	507	194	701	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Cahul	24.11.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	23	12:27:37 a.m.	0	4,33	4,33	552	23	575	CAHUL	OST	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cahul	24.11.2025	PDC240 CAHUL NORD 110/10	23	12:27:37 a.m.	0	4,50	4,50	0	1	1	ROSU	OST	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Calarasi	24.11.2025	PDC144 BRAVICA 35/10	6/INTL5-REC002CL-01	3:03:05 a.m.	0	1,52	1,52	1576	92	1668	DERENEU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	24.11.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	3	9:12:55 a.m.	0	1,25	1,25	751	35	786	GOIAN	T	IST	Necunoscuta
Chisinau	24.11.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	3/SEC5-PT9513-T01-0	10:40:00 a.m.	0	53,83	53,83	57	2	59	CRICOVA	C	AC	Signurta fuzibila
Chisinau	24.11.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	3/SEC5-PT9513-T01-0	11:33:19 a.m.	0	0,52	0,52	694	33	727	CIORESCU	C	AC	Signurta fuzibila
Stefan-Voda	24.11.2025	PDC157 CAPLANI 110/10/6	5	12:33:21 p.m.	0	82,85	82,85	410	11	421	CAPLANI	OST	AT	Accidente rutiere
Nisporeni	24.11.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	1:36:02 p.m.	0	6,17	6,17	848	73	921	MARINICI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Nisporeni	24.11.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	1:36:02 p.m.	0	6,97	6,97	0	1	1	NISPORENI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Straseni	24.11.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	4	1:37:07 p.m.	0	26,68	26,68	0	4	4	LOZOVA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telesnesti	24.11.2025	PDC134 TELENESI 35/10	13/SEC5-PT18TL-T001	4:11:00 p.m.	0	73,00	73,00	113	4	117	TELENESI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	24.11.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	21/SEC5-PT112CN-SX1	5:40:00 p.m.	0	235,00	235,00	135	5	140	CANIA	C	AC	Transformator de putere
Causeni	24.11.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	6	6:38:47 p.m.	0	51,35	51,35	911	46	957	CAUSENI	OST	AT	Soc
Comrat	25.11.2025	PDC233 OTCOMOCINIC 110/10	1	1:18:55 a.m.	0	1,17	1,17	264	45	309	COMRAT PERIFERIE	OST	IST	Signurta fuzibila
Comrat	25.11.2025	PDC233 OTCOMOCINIC 110/10	11	2:28:26 a.m.	0	1,33	1,33	377	47	424	COMRAT PERIFERIE	OST	IST	Necunoscuta
Anenii Noi	25.11.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	27	7:47:22 a.m.	0	2,17	2,17	1763	175	1938	ALBINITA	T	IST	Necunoscuta
Orhei	25.11.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	28/SEC5-PT231OR-T01	8:40:00 a.m.	0	25,00	25,00	116	10	126	ORHEI	C	AC	Tensiune inalta
Ialoveni	25.11.2025	PDC101 BARDAR 35/10	4	9:50:27 a.m.	0	1,70	1,70	2608	123	2731	BARDAR	T	IST	Necunoscuta
Ialoveni	25.11.2025	PDC101 BARDAR 35/10	18	9:50:27 a.m.	0	0,52	0,52	1835	86	1921	BARDAR,POJARENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	25.11.2025	PDC50 HOLCARI 35/10	11	10:20:01 a.m.	0	0,13	0,13	545	43	588	MASCAUTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	25.11.2025	PDC222 JAVGUR 35/10	9	12:29:00 p.m.	0	0,32	0,32	593	50	643	JAVGUR	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Cimislia	25.11.2025	PDC222 JAVGUR 35/10	9	12:29:27 p.m.	0	0,65	0,65	418	42	460	MARIENFELD	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Cimislia	25.11.2025	PDC222 JAVGUR 35/10	9	12:30:14 p.m.	0	54,68	54,68	207	25	232	MARIENFELD	T	AC	Cazuta creanga pe LEA
Cimislia	25.11.2025	PDC222 JAVGUR 35/10	9	12:30:14 p.m.	0	60,67	60,67	211	17	228	MARIENFELD	T	AC	Cazuta creanga pe LEA
Cimislia	25.11.2025	PDC222 JAVGUR 35/10	9	1:25:01 p.m.	0	24,60	24,60	131	14	145	MAXIMENI	T	AC	Cazuta creanga pe LEA
Cimislia	25.11.2025	PDC222 JAVGUR 35/10	9	1:25:01 p.m.	0	128,98	128,98	76	11	87	IALPUJENI	T	AC	Cazuta creanga pe LEA
Cimislia	25.11.2025	PDC222 JAVGUR 35/10	9	1:29:42 p.m.	0	1,20	1,20	593	50	643	IALPUJENI	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Causeni	25.11.2025	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	1:29:48 p.m.	0	0,17	0,17	871	71	932	TARACLIA	OST	IST	Accidente rutiere
Causeni	25.11.2025	PDC161 TARACLIA-NORD 110/35/10	4	1:30:08 p.m.	0	165,05	165,05	262	16	288	TARACLIA	OST	AT	Accidente rutiere
Hincesti	25.11.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8/SEC5-PT152HN-T01	1:49:00 p.m.	0	12,00	12,00	0	1	1	CARPINENI	T	AC	Signurta fuzibila
Hincesti	25.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9/INTL5-REC003HN	2:00:50 p.m.	0	0,33	0,33	929	52	981	LOGANESTI	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	25.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9/INTL5-REC003HN	2:01:19 p.m.	0	1,43	1,43	929	52	981	LOGANESTI	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	25.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9/INTL5-REC003HN	2:06:19 p.m.	0	0,37	0,37	929	52	981	HINCESTI	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	25.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9/INTL5-REC003HN	2:07:09 p.m.	0	0,50	0,50	1489	100	1589	BOBEICA	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	25.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9/INTL5-REC003HN	2:07:59 p.m.	0	0,83	0,83	631	41	672	PERENI	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	25.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9/INTL5-REC003HN	2:07:59 p.m.	0	31,33	31,33	858	59	917	PASCANI	T	AC	Necunoscuta
Hincesti	25.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	9/INTL5-REC003HN	2:39:20 p.m.	0	0,67	0,67	1489	100	1589	SECARENI NOI	T	IST	Necunoscuta
Cimislia	25.11.2025	PDC222 JAVGUR 35/10	9	3:14:41 p.m.	0	0,57	0,57	131	14	145	MAXIMENI	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	25.11.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	15	4:05:35 p.m.	0	21,03	21,03	0	5	5	CHISINAU	T	AT	Escavari
Chisinau	25.11.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	15	4:05:35 p.m.	0	35,42	35,42	0	6	6	GHIDIGHICI	T	AT	Escavari
Cantemir	25.11.2025	PDC208 GOTESITI 110/35/10	6/SEC5-PT295CN-T001	8:36:00 p.m.	0	14,00	14,00	0	2	2	GOTESITI	C	AC	Conturare la PT
Criuleni	26.11.2025	PDC47 LESNAIA 110/35/10	4/SEC5-PT114CR-T01	1:03:00 a.m.	0	27,00	27,00	0	4	4	DUBASARII VECHI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	26.11.2025	PDC139 CHIPERCENI 35/10	1	6:45:55 a.m.	0	0,07	0,07	324	9	333	BIESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	26.11.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	7:22:28 a.m.	0	1,67	1,67	7	39	46	VATRA	OST	IST	Necunoscuta
Ialoveni	26.11.2025	PDC107 HORESTI 110/35/10	18/SEC5-PT508IL-T001	12:53:00 p.m.	0	71,00	71,00	339	6	345	COSTESTI	C	AC	Tensiune inalta
Criuleni	27.11.2025	PDC46 CRIULENI 110/10	15	3:46:59 a.m.	0	35,40	35,40	113	8	121	CRIULENI	T	AC	Contacte
Comrat	27.11.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	12	9:23:37 a.m.	0	0,33	0,33	441	53	494	CONGAZ	OST	IST	Conductoare/Bucle
Comrat	27.11.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	12	9:24:17 a.m.	0	0,33	0,33	1209	84	1293	CONGAZ	OST	IST	Conductoare/Bucle
Comrat	27.11.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	12	9:24:47 a.m.	0	1,00	1,00	832	66	898	CIETU	OST	IST	Conductoare/Bucle
Straseni	27.11.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	9:25:07 a.m.	0	0,17	0,17	179	53	232	STRASENI	T	IST	Escavari
Comrat	27.11.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	12	9:25:57 a.m.	0	32,40	32,40	562	47	609	C?ETU-CHISELIA MAJ	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	27.11.2025	PDC236 BASCALIA 110/10	15	10:59:59 a.m.	0	0,33	0,33	1225	6					

Filiile rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	28.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	3:37:07 a.m.	0	3,50	3,50	0	2	2	LAPUSNA	OST	AT	Soc
Hincesti	28.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	3:39:27 a.m.	0	1,17	1,17	1489	98	1587	DRAGUSENI	OST	IST	Soc
Hincesti	28.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	3:55:38 a.m.	0	6,33	6,33	1489	98	1587	SECARENI	OST	AT	Soc
Hincesti	28.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	3:55:38 a.m.	0	122,37	122,37	0	2	2	LAPUSNA	OST	AT	Soc
Cantemir	28.11.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	2	5:38:00 a.m.	0	0,17	0,17	624	51	675	CHIOSELIA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	28.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	5:39:00 a.m.	0	1,00	1,00	1489	98	1587	SECARENII NOI	OST	IST	Soc
Hincesti	28.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	5:40:30 a.m.	0	3,83	3,83	631	41	672	BOBEICA	OST	AT	Soc
Hincesti	28.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	5:40:30 a.m.	0	17,17	17,17	858	57	915	SECARENII NOI	OST	AT	Soc
Hincesti	28.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	5:57:10 a.m.	0	5,00	5,00	631	41	672	DRAGUSENI	OST	IST	Soc
Calarasi	28.11.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	3/SECS-PT296CL-T001	7:08:00 a.m.	0	4,00	4,00	240	14	254	NISCANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	28.11.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	3/SECS-PT296CL-T001	7:09:00 a.m.	0	3,00	3,00	167	10	177	NISCANI	C	IST	Siguranta fuzibila
Calarasi	28.11.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	3/SECS-PT308CL-T001	8:55:00 a.m.	0	30,00	30,00	138	3	141	NISCANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	28.11.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	3/SECS-PT499CL-T001	9:55:00 a.m.	0	10,00	10,00	77	3	80	NISCANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisoreni	28.11.2025	PDC149 NISORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	10:46:58 a.m.	0	1,03	1,03	1553	85	1638	VALEA NIRNOVEI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisoreni	28.11.2025	PDC149 NISORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	10:48:35 a.m.	0	0,17	0,17	3401	184	3585	GAURENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisoreni	28.11.2025	PDC149 NISORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	10:48:55 a.m.	0	0,33	0,33	1911	110	2021	CRISTESTI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisoreni	28.11.2025	PDC149 NISORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	10:49:25 a.m.	0	0,17	0,17	2619	173	2792	NISORENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisoreni	28.11.2025	PDC149 NISORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	10:50:05 a.m.	0	0,50	0,50	711	76	787	ODAEA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisoreni	28.11.2025	PDC149 NISORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	10:51:35 a.m.	0	0,50	0,50	711	76	787	NISORENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisoreni	28.11.2025	PDC149 NISORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	10:54:45 a.m.	0	1,00	1,00	711	76	787	ODAEA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisoreni	28.11.2025	PDC149 NISORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	10:55:05 a.m.	0	2,00	2,00	1911	110	2021	NISORENI, VARZARE	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisoreni	28.11.2025	PDC149 NISORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	10:57:25 a.m.	0	21,23	21,23	740	48	788	SELUSTE	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Nisoreni	28.11.2025	PDC149 NISORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	10:57:25 a.m.	0	26,68	26,68	344	15	359	NISORENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisoreni	28.11.2025	PDC149 NISORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	10:57:25 a.m.	0	32,58	32,58	827	42	869	VARZAREȘTI, NISORENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisoreni	28.11.2025	PDC149 NISORENI 110/35/10	3/INTLS-REC003NS	10:57:25 a.m.	0	44,58	44,58	0	5	5	VARZAREȘTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisoreni	28.11.2025	PDC149 NISORENI 110/35/10	5/SECLS-SX466NS	11:30:00 a.m.	0	1586,00	1586,00	0	5	5	VARZAREȘTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	28.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	10	12:01:17 p.m.	0	0,17	0,17	191	24	215	BOBEICA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	28.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTLS-ITC002HN	12:04:09 p.m.	0	3,60	3,60	858	57	915	SECARENII NOI	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ialoveni	28.11.2025	PDC106 REZENI 35/10	3	12:40:22 p.m.	0	0,52	0,52	2852	187	3039	COSTESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	28.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTLS-ITC002HN	12:53:46 p.m.	0	6,35	6,35	858	57	915	PASCANI	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Causeni	28.11.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	51	1:18:18 p.m.	0	1,67	1,67	595	33	628	CIRNATENII NOI	OST	IST	Necunoscuta
Nisoreni	28.11.2025	PDC149 NISORENI 110/35/10	21	1:34:48 p.m.	0	0,33	0,33	711	76	787	DRODIENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Hincesti	28.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/SECLS-SX46HN	2:11:00 p.m.	0	81,52	81,52	798	54	852	CORNESI	C	AT	Soc
Hincesti	28.11.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3/INTLS-ITC002HN	3:31:42 p.m.	0	0,82	0,82	60	3	63	PASCANI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	28.11.2025	PDC130 MERENI 35/10	5	10:36:28 p.m.	0	0,52	0,52	438	30	468	CHIRCA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Criuleni	28.11.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	8/SECS-PT296CR-T01	11:50:00 p.m.	0	28,00	28,00	15	4	19	BALTATA	C	AC	Separator cu prighie
Ialoveni	29.11.2025	PDC105 VARATIC 35/10	10	3:18:19 a.m.	0	0,52	0,52	2804	171	2975	SINGERA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Ialoveni	29.11.2025	PDC105 VARATIC 35/10	6	4:38:22 a.m.	0	1,43	1,43	0	2	2	VARATIC	T	IST	Necunoscuta
Ialoveni	29.11.2025	PDC105 VARATIC 35/10	10	4:38:22 a.m.	0	1,73	1,73	2804	171	2975	PUHOI	T	IST	Necunoscuta
Ialoveni	29.11.2025	PDC105 VARATIC 35/10	6	6:04:45 a.m.	0	1,27	1,27	0	2	2	VARATIC	T	IST	Necunoscuta
Ialoveni	29.11.2025	PDC105 VARATIC 35/10	10	6:04:46 a.m.	0	1,07	1,07	2804	171	2975	PUHOI	T	IST	Necunoscuta
Nisoreni	29.11.2025	PDC149 NISORENI 110/35/10	7/INTLS-ITC005NS	11:19:00 a.m.	0	140,00	140,00	828	42	870	VARZAREȘTI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	29.11.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	3:20:37 p.m.	0	1,33	1,33	7	39	46	VATRA	OST	IST	Necunoscuta
Cantemir	29.11.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	5/SECS-PT6CN-T001-0	4:02:00 p.m.	0	33,00	33,00	125	8	133	STOIANOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	29.11.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	8	7:15:39 p.m.	0	32,38	32,38	285	17	302	GHIOLTOSU	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cahul	29.11.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	21	9:15:43 p.m.	0	0,17	0,17	505	46	551	CAHUL	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	29.11.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	24	9:15:43 p.m.	0	2,83	2,83	0	2	2	CAHUL	OST	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Anenii Noi	30.11.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8/SECS-PT270AN-T01	8:49:00 a.m.	0	19,00	19,00	312	6	318	HIRBOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	30.11.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	17/INTLS-ITC025CM	10:21:48 a.m.	0	0,57	0,57	1209	78	1287	BESALMA	T	IST	Siguranta fuzibila
Orhei	30.11.2025	PDC172 CIOCILTENI 110/10	15	5:06:55 p.m.	0	1,50	1,50	421	60	481	CIOCILTENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Orhei	30.11.2025	PDC172 CIOCILTENI 110/10	15	5:06:55 p.m.	0	25,08	25,08	98	3	101	MALAIESTI	OST	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	30.11.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	9:29:20 p.m.	0	2,50	2,50	1262	75	1337	GURA BICULUI	OST	IST	Transformator de curent
Anenii Noi	30.11.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	9:33:20 p.m.	0	20,85	20,85	1262	75	1337	GURA BICULUI	OST	AC	Transformator de curent
Anenii Noi	30.11.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	9:54:41 p.m.	0	45,68	45,68	1262	75	1337	GURA BICULUI	OST	AC	Transformator de curent
Anenii Noi	30.11.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	10:40:52 p.m.	0	29,83	29,83	0	12	12	GURA BICULUI	OST	AC	Transformator de curent
Anenii Noi	30.11.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	10:40:52 p.m.	0	64,52	64,52	1262	63	1325	GURA BICULUI	OST	AC	Transformator de curent
Anenii Noi	30.11.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	11:10:52 p.m.	0	10,83	10,83	0	2	2	GURA BICULUI	OST	AC	Transformator de curent
Anenii Noi	30.11.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	11:10:52 p.m.	0	60,35	60,35	0	9	9	GURA BICULUI	OST	AC	Transformator de curent
Anenii Noi	30.11.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	11:10:52 p.m.	0	71,53	71,53	0	1	1	GURA BICULUI	OST	AC	Transformator de curent
Anenii Noi	30.11.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	11:44:13 p.m.	0	1,17	1,17	0	19	19	GURA BICULUI	OST	IST	Transformator de curent
Anenii Noi	01.12.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	12:00:23 a.m.	0	10,83	10,83	0	2	2	GURA BICULUI	OST	AC	Transformator de curent
Anenii Noi	01.12.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	12:11:43 a.m.	0	10,68	10,68	0	7	7	GURA BICULUI	OST	AC	Transformator de curent
Anenii Noi	01.12.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	12:11:43 a.m.	0	20,28	20,28	0	4	4	GURA BICULUI	OST	AC	Transformator de curent
Anenii Noi	01.12.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	12:36:00 a.m.	0	34,00	34,00	0	4	4	GURA BICULUI	OST	AC	Transformator de curent
Anenii Noi	01.12.2025	PDC167 CALFA 110/10	27	1:18:25 a.m.	0	7,58	7,58	0	12	12	GURA BICULUI	OST	AC	Transformator de curent
Anenii Noi	01.12.2025	PDC167 CALFA 110/10	27/SECLS-S289AN	9:25:00 a.m.	0	79,08	79,08	0	4	4	GURA BICULUI	C	AC	Transformator de curent
Anenii Noi	01.12.2025	PDC167 CALFA 110/10	27/SECLS-S289AN	10:43:05 a.m.	0	1,00	1,00	1262	71	1333	GURA BICULUI	C	IST	Transformator de curent
Orhei	01.12.2025	PDC176 UZMAS 110/10	9	1:40:58 p.m.	3	0,17	3,17	317	37	354	ORHEI	OST	IST	Necunoscuta
Criuleni	01.12.2025	PDC44 VITIM 110/10	10	5:03:07 p.m.	0	28,28	28,28	1312	109	1421	DRASICENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	01.12.2025	PDC44 VITIM 110/10	10	5:03:07 p.m.	136,9	0,00	136,88	268	2	270	MAGDACEȘTI	T	IST	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Criuleni	01.12.2025	PDC44 VITIM 110/10	10/SECS-PT439CR-T01	5:31:00 p.m.	0	106,00	106,00	268	2	270	MAGDACEȘTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	01.12.2025	PDC101 BARDAR 35/10	13	6:39:12 p.m.</										

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Ceadir-Lunga	04.12.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	4:10:21 p.m.	0	0,50	0,50	2548	176	2724	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Necunoscute
Ceadir-Lunga	04.12.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	4:11:01 p.m.	0	0,33	0,33	935	80	1015	CORTEN	OST	IST	Necunoscute
Ceadir-Lunga	04.12.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	23	4:11:31 p.m.	0	0,50	0,50	1222	86	1308	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Necunoscute
Ceadir-Lunga	04.12.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	4:24:11 p.m.	0	0,83	0,83	1222	86	1308	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Necunoscute
Ceadir-Lunga	04.12.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	4:26:41 p.m.	0	20,02	20,02	1222	86	1308	VALEA PERJII	OST	AC	Necunoscute
Ceadir-Lunga	04.12.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	1/SECL5-S55CD	4:51:00 p.m.	0	18,20	18,20	0	10	10	CEADIR-LUNGA	C	AC	Necunoscute
Chisinau	04.12.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	12	5:27:00 p.m.	0	1,00	1,00	50	60	110	CHISINAU	T	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	04.12.2025	PDC27 COMPEX 110/10	13	7:53:57 p.m.	0	22,40	22,40	0	7	7	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	04.12.2025	PDC27 COMPEX 110/10	13	8:20:32 p.m.	0	13,40	13,40	0	7	7	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	04.12.2025	PDC23 TOHATIN 110/10	5	8:23:55 p.m.	0	78,75	78,75	340	66	406	tohatin	T	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	05.12.2025	PDI1U	15	12:25:37 a.m.	0	40,28	40,28	499	45	544	IALOVENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Telenesti	05.12.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	12	1:58:00 a.m.	0	1,00	1,00	1161	76	1237	SARATENII VECHI	OST	IST	Soc
Telenesti	05.12.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	12	2:00:00 a.m.	0	15,00	15,00	1161	76	1237	CIOCLITENI	OST	AT	Soc
Telenesti	05.12.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	12	2:19:00 a.m.	0	26,00	26,00	85	17	102	CHISTELNITA	OST	AT	Soc
Telenesti	05.12.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	12	2:19:00 a.m.	0	28,00	28,00	1076	59	1135	ZAHAREUCA	OST	AT	Soc
Telenesti	05.12.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	12	3:22:00 a.m.	0	5,00	5,00	1161	80	1241	SCORTENI	OST	AT	Soc
Hincesti	05.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	6:28:07 a.m.	0	0,50	0,50	1591	92	1683	MINGIR	OST	IST	Accidente rutiere
Hincesti	05.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	6:28:57 a.m.	0	0,83	0,83	646	35	681	VOINESCU	OST	IST	Accidente rutiere
Hincesti	05.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	6:30:07 a.m.	0	0,67	0,67	143	10	153	MINGIR	OST	IST	Accidente rutiere
Hincesti	05.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	6:31:27 a.m.	0	14,67	14,67	143	10	153	VOINESCU	OST	AT	Accidente rutiere
Hincesti	05.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	6:46:27 a.m.	0	59,68	59,68	143	10	153	VOINESCU	OST	AT	Accidente rutiere
Hincesti	05.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	8:28:39 a.m.	0	127,03	127,03	143	10	153	VOINESCU	OST	AT	Accidente rutiere
CAHUL	05.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	21	9:06:20 a.m.	0	2,67	2,67	505	46	551	CAHUL	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
CAHUL	05.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	21	9:06:20 a.m.	0	1612,67	1612,67	0	1	1	CAHUL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	05.12.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	7	9:14:50 a.m.	0	2,83	2,83	2663	114	2777	TRUSENI	OST	IST	Necunoscute
Cantemir	05.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	18	11:39:43 a.m.	0	3,22	3,22	1180	123	1303	CANTEMIR	T	AC	Izolator
Cantemir	05.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	11:40:27 a.m.	0	0,15	0,15	784	54	838	CANTEMIR	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cantemir	05.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	11:40:42 a.m.	0	0,10	0,10	492	177	669	LECA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cantemir	05.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	11:40:55 a.m.	0	0,12	0,12	1310	89	1399	TATARASENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	05.12.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	69	11:41:06 a.m.	0	3,15	3,15	1154	125	1279	CHISINAU	T	AC	Separator
CAHUL	05.12.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	17	11:59:33 a.m.	0	23,50	23,50	824	63	887	COTIHANA	OST	AT	Echipam. defectat de catre cons.
CAHUL	05.12.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	17	11:59:33 a.m.	0	136,87	136,87	17	7	24	ZIRNESTI	OST	AT	Echipam. defectat de catre cons.
CAHUL	05.12.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	17	12:22:03 p.m.	0	1,00	1,00	777	49	826	ROSU	OST	IST	Echipam. defectat de catre cons.
Calarasi	05.12.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	15	1:41:45 p.m.	0	93,87	93,87	222	13	235	CALARASI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
CAHUL	05.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	24	2:47:46 p.m.	0	1,33	1,33	0	2	2	CAHUL	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
CAHUL	05.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	24	2:49:46 p.m.	0	5,83	5,83	0	2	2	CAHUL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
CAHUL	05.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	24	2:55:46 p.m.	0	4308,17	4308,17	0	2	2	CAHUL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	05.12.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	8	3:34:37 p.m.	0	0,17	0,17	1056	77	1133	GHERMANESTI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	05.12.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	8	3:38:37 p.m.	0	0,33	0,33	1056	77	1133	GHERMANESTI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	05.12.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	8	3:47:17 p.m.	0	0,17	0,17	1056	77	1133	SUHULUCENI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	05.12.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	8	3:56:14 p.m.	0	2,28	2,28	403	23	426	COROPCENI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	05.12.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	8	3:56:14 p.m.	0	50,92	50,92	653	53	706	GHERMANESTI	OST	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	05.12.2025	PDC172 CIOCLITENI 110/10	8	4:45:03 p.m.	0	2,10	2,10	403	23	426	COROPCENI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Cantemir	05.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	9:13:37 p.m.	0	0,50	0,50	1310	89	1399	PLESENI	T	IST	Necunoscute
Cantemir	05.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	18	9:13:38 p.m.	0	2,12	2,12	1180	123	1303	CANTEMIR_CANIA	T	IST	Izolator
Cantemir	05.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	16	9:15:46 p.m.	0	0,57	0,57	1310	89	1399	CANTEMIR	T	IST	Necunoscute
Cantemir	05.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	18	9:15:46 p.m.	0	18,65	18,65	1010	113	1123	CANIA	T	AC	Izolator
Cantemir	05.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	18	9:15:46 p.m.	0	109,23	109,23	170	10	180	CANTEMIR	T	AC	Izolator
Vulcanesti	05.12.2025	PDC257 VULCANESTI_NORD 110/10	14	10:25:24 p.m.	0	1,52	1,52	463	54	517	VULCANESTI	OST	IST	Necunoscute
Chisinau	06.12.2025	PDI12	3/SEC5-PT8019-T01-0	1:24:00 a.m.	0	11,00	11,00	215	8	223	DURLESTI	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
CAHUL	06.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	21	10:03:17 a.m.	0	115,38	115,38	505	46	551	CAHUL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
CAHUL	06.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	7	1:01:21 p.m.	0	1,50	1,50	0	14	14	ROSU	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
CAHUL	06.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	7	1:01:21 p.m.	0	53,65	53,65	0	2	2	CAHUL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
CAHUL	06.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	7	1:55:00 p.m.	0	#####	#####	0	1	1	CAHUL	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	06.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	15	2:20:02 p.m.	0	0,33	0,33	1310	89	1399	CANTEMIR	T	IST	Accidente rutiere
Cantemir	06.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	15	2:21:43 p.m.	0	17,72	17,72	1310	89	1399	GANASENI	T	AT	Accidente rutiere
Cantemir	06.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	15	2:39:33 p.m.	0	3,10	3,10	0	3	3	CANTEMIR	T	AT	Accidente rutiere
Cantemir	06.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	15	2:39:33 p.m.	0	4,57	4,57	1310	86	1396	PLESENI	T	AT	Accidente rutiere
Cantemir	06.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	15	2:42:51 p.m.	0	392,63	392,63	0	3	3	CANIA	T	AT	Accidente rutiere
Straseni	07.12.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	9	8:09:12 a.m.	0	1,00	1,00	431	43	474	COJUSNA	OST	IST	Necunoscute
Chisinau	07.12.2025	PDC36 BACIOI 35/10	8	9:11:31 a.m.	0	3,75	3,75	289	22	311	BACIOI	T	AC	Descarcator
Causeni	07.12.2025	PDC116 SALTUTA 35/10	14	10:30:50 a.m.	0	0,50	0,50	1459	50	1509	SALTUTA	T	IST	Necunoscute cu RA reusita
Chisinau	07.12.2025	PDC36 BACIOI 35/10	10	11:05:06 a.m.	0	0,10	0,10	410	58	468	BACIOI	T	IST	Necunoscute cu RA reusita
Straseni	07.12.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	11:17:06 a.m.	0	1,00	1,00	7	39	46	VATRA	OST	IST	Necunoscute
Chisinau	07.12.2025	PDC36 BACIOI 35/10	13	12:06:19 p.m.	0	14,30	14,30	289	22	311	BACIOI	T	AC	Descarcator
Cimislia	07.12.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	8	3:04:26 p.m.	0	145,60	145,60	746	27	773	ABACLIA	OST	AC	Separator
Anenii Noi	07.12.2025	PDC131 FLORENI 35/10	19	7:58:31 p.m.	0	0,52	0,52	0	4	4	FLORENI	T	IST	Necunoscute cu RA reusita
Chisinau	08.12.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	12	10:33:11 a.m.	0	2,50	2,50	4	31	35	VATRA	OST	IST	Necunoscute
Chisinau	08.12.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	11:32:07 a.m.	0	2,82	2,82	426	59	485	CHISINAU	T	IST	Necunoscute
Ialoveni	08.12.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	17/INTLS-REC007IL	3:08:29 p.m.	0	0,33	0,33	1313	107	1420	SURUCENI	T	IST	Necunoscute cu RA reusita
Calarasi	08.12.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	14/IFS-PT416CL-IF177	3:24:07 p.m.	0	35,50	35,50	249	7	256	CALARASI	C	AC	Conductoare/Bucle
Calarasi	08.12.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	16/INTLS-REC004CL-0	7:56:36 p.m.	0	24,27	24,27	1595	95	1690	HORODISTE	C	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Chisinau	08.12.2025	PDC9 BOTANICA 110/10	17/SEC5-PT352-T01-0	9:25:00 p.m.	0	5,00	5,00	798						

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (T <sub>i</sub> ), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cimislia	11.12.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	3:38:17 p.m.	0	20,17	20,17	488	44	532	CARABETOVCA	OST	AC	Isolator
Cimislia	11.12.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	3:38:17 p.m.	0	80,18	80,18	443	17	460	SADACLIA	OST	AC	Isolator
Cimislia	11.12.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	3:45:17 p.m.	0	13,17	13,17	546	34	580	CARABETOVCA	OST	AC	Isolator
Cimislia	11.12.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	4:57:18 p.m.	0	1,17	1,17	1034	78	1112	JORDANOVCA	OST	IST	Isolator
Cimislia	11.12.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	5:03:29 p.m.	0	1,33	1,33	674	49	723	JORDANOVCA	OST	IST	Contacte
Cimislia	11.12.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	5:03:29 p.m.	0	59,02	59,02	803	46	849	SADACLIA	OST	AC	Contacte
Telenesti	11.12.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	5:47:49 p.m.	0	42,35	42,35	721	55	776	TINTARENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Telenesti	11.12.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	5:47:49 p.m.	0	70,20	70,20	352	34	386	NUCARENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Cimislia	11.12.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	6:01:30 p.m.	0	1,00	1,00	674	49	723	JORDANOVCA	OST	IST	Contacte
Telenesti	11.12.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	6:56:51 p.m.	0	1,17	1,17	721	55	776	NEGURENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Telenesti	11.12.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	7:48:32 p.m.	0	5,50	5,50	721	55	776	NEGURENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Telenesti	11.12.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	7:48:32 p.m.	0	154,37	154,37	352	34	386	DOBRUSA	OST	AT	Persoane neautorizate
Chisinau	11.12.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	4/INTLS-ITC002	8:43:01 p.m.	0	0,75	0,75	3	11	14	CHISINAU	T	IST	Siguranta fuzibila
Telenesti	11.12.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	4	10:21:44 p.m.	0	1,17	1,17	721	55	776	NEGURENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Chisinau	12.12.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	4:05:47 a.m.	0	1,83	1,83	426	59	485	CHISINAU	T	IST	Necunoscut
Criuleni	12.12.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	9:41:47 a.m.	0	0,68	0,68	777	118	895	MAGDACESTI	T	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Chisinau	12.12.2025	PDC36 BACIOI 35/10	5	12:48:19 p.m.	0	0,57	0,57	1187	99	1286	REVACA	T	IST	Siguranta fuzibila
Criuleni	12.12.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	1	1:26:41 p.m.	0	1,12	1,12	777	118	895	PASCANI	T	IST	Manevre oper.p.pregat.schemei
Causeni	12.12.2025	PDC118 ZAIM 35/10	13	1:31:30 p.m.	0	0,52	0,52	1365	74	1439	ZAIM	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cahul	12.12.2025	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	5:42:31 p.m.	0	0,52	0,52	816	61	877	HULUBOAI	T	IST	Isolator
Cahul	12.12.2025	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	5:43:16 p.m.	0	4,20	4,20	816	61	877	HULUBOAI	T	AC	Isolator
Cahul	12.12.2025	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	5:47:45 p.m.	0	18,98	18,98	951	21	172	BURLACU	T	AC	Isolator
Cahul	12.12.2025	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	5:47:45 p.m.	0	43,78	43,78	665	40	705	HULUBOAI	T	AC	Isolator
Cahul	12.12.2025	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	6:18:06 p.m.	0	13,43	13,43	91	10	101	TATARESTI	T	AC	Isolator
Cahul	12.12.2025	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	6:18:06 p.m.	0	280,57	280,57	60	11	71	SPICOASA	T	AC	Isolator
Cahul	12.12.2025	PDC205 ALEXANDRESTI 35/10	7	6:31:02 p.m.	0	0,50	0,50	346	29	375	LEBEDENCO,CAHUL	T	IST	Isolator
Chisinau	12.12.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	59	6:40:10 p.m.	0	59,15	59,15	640	110	750	CHISINAU	T	AT	Persoane neautorizate
Chisinau	12.12.2025	PDS3	13	6:40:12 p.m.	0	62,80	62,80	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	12.12.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	59	7:02:56 p.m.	0	0,02	0,02	1401	203	1604	CHISINAU	T	IST	Persoane neautorizate
Chisinau	12.12.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	59	7:03:11 p.m.	0	0,02	0,02	836	175	1011	CHISINAU	T	IST	Persoane neautorizate
Chisinau	12.12.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	59	7:03:37 p.m.	0	0,02	0,02	1334	183	1517	CHISINAU	T	IST	Persoane neautorizate
Chisinau	12.12.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	59	7:04:17 p.m.	0	0,02	0,02	284	40	324	CHISINAU	T	IST	Persoane neautorizate
Chisinau	12.12.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	59	7:05:32 p.m.	0	0,02	0,02	4553	473	5026	CHISINAU	T	IST	Persoane neautorizate
Chisinau	12.12.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	59	7:06:12 p.m.	0	0,02	0,02	3260	361	3621	CHISINAU	T	IST	Persoane neautorizate
Chisinau	12.12.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	59	7:15:44 p.m.	0	0,10	0,10	0	2	2	CHISINAU	T	IST	Persoane neautorizate
Chisinau	12.12.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	59	7:33:12 p.m.	0	0,02	0,02	1013	146	1159	CHISINAU	T	IST	Persoane neautorizate
Chisinau	12.12.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	59	7:33:38 p.m.	0	0,02	0,02	2061	412	2473	CHISINAU	T	IST	Persoane neautorizate
Chisinau	12.12.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	59	7:35:17 p.m.	0	0,02	0,02	585	91	676	CHISINAU	T	IST	Persoane neautorizate
Chisinau	12.12.2025	PDC13 ALBISOARA 110/10/6	59	7:52:02 p.m.	0	0,32	0,32	217	81	298	CHISINAU	T	IST	Persoane neautorizate
Chisinau	12.12.2025	PDS3	15	7:52:37 p.m.	0	30,47	30,47	189	106	295	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Orhei	13.12.2025	PDC140 JORA DE JOS 35/10/6/0.4	3	4:21:05 a.m.	0	0,52	0,52	142	19	161	SUSLENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	13.12.2025	PDC3 MUNCESTI 110/10/6	11	8:37:27 a.m.	0	1,35	1,35	426	59	485	CHISINAU	T	IST	Necunoscut
Chisinau	13.12.2025	PDC102 HERES 35/10	19	12:39:10 p.m.	0	0,10	0,10	510	25	535	IALOVENI	T	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	13.12.2025	PDC102 HERES 35/10	19	12:42:23 p.m.	0	0,38	0,38	387	78	465	SURUCENI	T	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	13.12.2025	PDC102 HERES 35/10	19	1:52:59 p.m.	0	0,52	0,52	386	61	447	DANCENI	T	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	13.12.2025	PDC102 HERES 35/10	19	1:52:59 p.m.	0	1,80	1,80	1	17	18	DURLESTI	T	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	13.12.2025	PDC102 HERES 35/10	19	1:53:38 p.m.	0	15,00	15,00	385	46	431	DURLESTI	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	13.12.2025	PDC102 HERES 35/10	19	1:53:38 p.m.	0	323,37	323,37	1	15	16	IALOVENI	T	AT	Lucrari in zona de protectie a LEA
Chisinau	13.12.2025	PDC102 HERES 35/10	19	7:16:09 p.m.	0	0,68	0,68	385	46	431	IALOVENI	T	IST	Lucrari in zona de protectie a LEA
Cantemir	13.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	18	8:38:44 p.m.	0	8,37	8,37	981	114	1095	CANIA	T	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cantemir	13.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	18	8:38:44 p.m.	0	51,27	51,27	200	9	209	CANTEMIR	T	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cantemir	13.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	18	8:47:28 p.m.	0	2,33	2,33	981	114	1095	CANTEMIR	T	IST	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	14.12.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	10:50:41 a.m.	0	35,50	35,50	1575	91	1666	DERENEU	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Cantemir	14.12.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	1:51:04 p.m.	0	1,55	1,55	223	21	244	TIGANCA	T	IST	Necunoscut
Cimislia	14.12.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	3:05:37 p.m.	0	0,50	0,50	1016	80	1096	CIMISLIA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Cimislia	14.12.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	3:06:07 p.m.	0	0,17	0,17	590	46	636	TOPALA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Cimislia	14.12.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	3:06:37 p.m.	0	0,67	0,67	613	59	672	TOPALA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Cimislia	14.12.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	3:07:37 p.m.	0	16,67	16,67	613	59	672	CENAC	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	14.12.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	3:24:47 p.m.	0	7,33	7,33	613	59	672	DIMITROVCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	14.12.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	3:32:27 p.m.	0	18,68	18,68	354	42	396	DIMITROVCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	14.12.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	3:32:27 p.m.	0	71,68	71,68	259	17	276	TOPALA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cantemir	14.12.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6/SECS-PDC214CN-	3:39:46 p.m.	0	3,63	3,63	223	21	244	TIGANCA	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cimislia	14.12.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	4:13:48 p.m.	0	4,48	4,48	316	39	355	TOPALA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	14.12.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	4:13:48 p.m.	0	30,33	30,33	38	3	41	TOPALA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	14.12.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	4:20:18 p.m.	0	23,83	23,83	119	17	136	TOPALA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	14.12.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	4:20:18 p.m.	0	32,52	32,52	197	22	219	CENAC	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	14.12.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	4:44:29 p.m.	0	65,02	65,02	416	37	453	TOPALA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	14.12.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	4:52:09 p.m.	0	0,67	0,67	409	43	452	CIMISLIA -PERIFERIE	OST	IST	Conductoare/Bucle
Cimislia	14.12.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	5:51:00 p.m.	0	7,67	7,67	86	10	96	DIMITROVCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	14.12.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	5:51:00 p.m.	0	65,52	65,52	300	27	357	DIMITROVCA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	14.12.2025	PDC21 BUDESTI 110/10	2/IFS-PT1463-T01-01	6:18:00 p.m.	0	73,00	73,00	201	32	233	CHISINAU	C	AC	Separator cu pighie
Chisinau	14.12.2025	PDC219 CIMISLIA 110/35/10	25	6:55:31 p.m.	0	1,00	1,00	86	10	96	DIMITROVCA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Chisinau	14.12.2025	PDC21 BUDESTI 110/10	2/IFS-PT1463-T01-01	7:13:00 p.m.	0	175,00	175,00							

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	18.12.2025	PDC21 BUDESTI 110/10	37	8:13:22 a.m.	0	56,63	56,63	0	8	8	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.12.2025	PDC21 BUDESTI 110/10	37	8:13:22 a.m.	0	69,63	69,63	583	85	668	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Vulcanesti	18.12.2025	PDC226 SLOBOZIA MARE 35/10	7	8:42:24 a.m.	0	0,50	0,50	2215	131	2346	SLOBOZIA MARE, VAL	T	IST	Neconscuta cu RA reusita
Ialoveni	18.12.2025	PDC106 REZENI 35/10	18/INTLS-ITC008IL	9:32:39 a.m.	0	23,58	23,58	617	54	671	CIGIRLENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	18.12.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	9:37:47 a.m.	0	16,50	16,50	697	62	759	NISPORENI	OST	AT	Persoane neautorizate
Nisporeni	18.12.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	9:37:47 a.m.	0	129,70	129,70	151	11	162	MARINICI	OST	AT	Persoane neautorizate
Chisinau	18.12.2025	PDC11 ZORI 110/6	27	10:03:24 a.m.	0	44,60	44,60	1663	190	1853	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.12.2025	PDC11 ZORI 110/6	27	10:03:24 a.m.	0	54,60	54,60	573	39	612	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.12.2025	PDC11 ZORI 110/6	27	10:03:24 a.m.	0	63,03	63,03	390	41	431	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.12.2025	PDC11 ZORI 110/6	27	10:03:24 a.m.	0	79,60	79,60	0	1	1	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Calarasi	18.12.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	21	10:23:18 a.m.	3	0,17	3,17	1458	93	1551	SIPOTENI	OST	IST	Neconscute
Calarasi	18.12.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	20/IF5-PT156CL-IF06-C	10:30:00 a.m.	0	225,00	225,00	436	37	473	CALARASI	C	AT	Escavari
Nisporeni	18.12.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	14	11:46:19 a.m.	0	1,17	1,17	697	62	759	HELESTENI	OST	IST	Persoane neautorizate
Anenii Noi	18.12.2025	PDC169 PROTEAGAILOVCA 110/10	8	1:42:22 p.m.	0	1,33	1,33	1869	88	1957	HIRBOVAT	OST	IST	Neconscute
Chisinau	18.12.2025	PDC11 ZORI 110/6	5	3:10:16 p.m.	0	57,73	57,73	347	28	375	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.12.2025	PDC11 ZORI 110/6	12	3:10:17 p.m.	0	26,72	26,72	37	15	52	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.12.2025	PDC11 ZORI 110/6	12	3:10:17 p.m.	0	74,72	74,72	784	81	865	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.12.2025	PDC11 ZORI 110/6	12	3:10:17 p.m.	0	77,72	77,72	118	32	150	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	18.12.2025	PDC11 ZORI 110/6	12	3:10:17 p.m.	0	171,72	171,72	0	1	1	VATRA	T	AC	Linie in cablu
Taractia	18.12.2025	PDC206 TARACLIA 110/35/10	8/SECS-PT28TR-T01-0	4:00:00 p.m.	0	157,00	157,00	202	24	226	TARACLIA	C	AC	Transformator de putere
Vulcanesti	18.12.2025	PDC224 ETULIUI 110/35/10	18/SECS-PT247VL-T00	5:15:00 p.m.	0	17,00	17,00	54	2	56	CISMICHOI	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	18.12.2025	PDC146 CALARASI 110/35/10	20/IF5-PT156CL-IF06-C	6:10:00 p.m.	0	38,00	38,00	436	37	473	CALARASI	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	19.12.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	62	10:42:00 a.m.	0	13,68	13,68	83	5	88	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	19.12.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	62	10:42:00 a.m.	0	15,80	15,80	44	9	53	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	19.12.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	62	10:42:00 a.m.	0	19,00	19,00	49	0	49	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	19.12.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	62	10:56:01 a.m.	0	1,78	1,78	83	5	88	CHISINAU, STAUCENI	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	19.12.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	62	10:57:54 a.m.	0	3,10	3,10	31	1	32	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	19.12.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	62	10:57:54 a.m.	0	5,72	5,72	83	5	88	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	19.12.2025	PDC10 RISCANI 110/10/6	62	10:57:54 a.m.	0	6,10	6,10	13	8	21	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Comrat	19.12.2025	PDC235 IBI 110/10	27/SECS-PT441CM-T0	5:53:00 p.m.	0	27,00	27,00	16	2	18	DEZGHINGEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	20.12.2025	PD90	11/IF5-P090-IF11-01	1:43:00 a.m.	0	15,00	15,00	0	2	2	CHISINAU	T	AC	Manevre oper.p.localiz.avarurilor
Chisinau	20.12.2025	PDC40 STAUCENI 110/10	4/SECS-PT9686-T01-0	2:24:00 a.m.	0	46,00	46,00	121	15	136	STAUCENI	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarurilor
Cahul	20.12.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	17/SECS-SX219CH	4:24:00 p.m.	0	62,00	62,00	641	38	679	ROSU	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	20.12.2025	PDC238 ZIRNESTI 110/10	17/SECS-SX219CH	5:24:49 p.m.	0	0,53	0,53	184	25	209	ROSU	C	IST	Siguranta fuzibila
Chisinau	20.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	22	6:22:48 p.m.	0	0,08	0,08	0	1	1	DURLESTI	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	22	6:25:31 p.m.	0	0,10	0,10	0	1	1	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	22	6:40:21 p.m.	0	0,67	0,67	932	82	1014	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	22	6:41:18 p.m.	0	0,62	0,62	2279	262	2541	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	22	6:45:11 p.m.	0	0,65	0,65	4380	349	4729	DURLESTI	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	22	6:46:01 p.m.	0	2,17	2,17	4380	349	4729	DURLESTI	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	22	6:48:57 p.m.	0	11,47	11,47	1886	91	1977	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	20.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	22	6:48:57 p.m.	0	12,43	12,43	2494	258	2752	DURLESTI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	20.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	22	7:00:37 p.m.	0	0,77	0,77	108	16	124	DURLESTI	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	22	7:00:37 p.m.	0	2,15	2,15	1428	64	1492	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	22	7:00:37 p.m.	0	2,38	2,38	350	11	361	DURLESTI	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	20.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	22	7:03:00 p.m.	0	11,00	11,00	1065	54	1119	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Straseni	20.12.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	11	8:34:32 p.m.	0	1,17	1,17	7	40	47	COIUSNA	OST	IST	Neconscute
Chisinau	20.12.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	7	8:34:32 p.m.	0	3,85	3,85	1	1	2	TRUSENI	OST	AT	Accidente rutiere
Chisinau	20.12.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	7	8:34:32 p.m.	0	63,00	63,00	993	63	1056	TRUSENI	OST	AT	Accidente rutiere
Chisinau	20.12.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	7	8:34:32 p.m.	0	65,03	65,03	848	25	873	TRUSENI	OST	AT	Accidente rutiere
Chisinau	20.12.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	7	8:34:32 p.m.	0	229,47	229,47	821	25	846	COIUSNA	OST	AT	Accidente rutiere
Chisinau	21.12.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	7	12:22:56 a.m.	0	1,07	1,07	848	25	873	TRUSENI	OST	IST	Accidente rutiere
Ceadir-Lunga	21.12.2025	PDC245 CEADIR LUNGA 110/10	21	10:57:38 a.m.	0	0,17	0,17	1222	86	1308	CEADIR-LUNGA	OST	IST	Neconscute cu RA reusita
Ialoveni	21.12.2025	PDC105 VARATIC 35/10	10/SECS-PT628IL-T00	11:12:00 a.m.	0	23,00	23,00	62	1	63	PUHOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	22.12.2025	PDC11 ZORI 110/6	45	7:01:28 a.m.	0	0,17	0,17	1591	111	1702	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	22.12.2025	PD38	28	7:04:16 a.m.	0	32,73	32,73	940	45	985	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.12.2025	PD38	28	7:04:16 a.m.	0	67,67	67,67	651	65	716	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.12.2025	PD38	28	7:20:14 a.m.	0	0,10	0,10	1018	101	1119	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	22.12.2025	PD38	28	7:20:14 a.m.	0	0,12	0,12	1018	101	1119	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	22.12.2025	PD38	28	7:24:43 a.m.	0	0,05	0,05	558	258	816	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	22.12.2025	PD38	28	7:26:54 a.m.	0	0,02	0,02	507	203	710	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	22.12.2025	PD38	28	7:29:22 a.m.	0	0,22	0,22	558	258	816	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	22.12.2025	PD38	28	7:29:26 a.m.	0	0,02	0,02	507	203	710	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	22.12.2025	PD38	28	7:31:48 a.m.	0	0,02	0,02	62	32	94	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	22.12.2025	PD38	28	7:32:09 a.m.	0	0,02	0,02	0	21	21	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	22.12.2025	PD38	28	7:33:10 a.m.	0	0,02	0,02	431	92	523	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	22.12.2025	PD38	28	7:33:57 a.m.	0	0,02	0,02	5942	704	6646	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	22.12.2025	PD38	28	7:48:26 a.m.	0	23,50	23,50	1731	200	1931	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	22.12.2025	PDC167 CALFA 110/10	17	9:57:54 a.m.	0	1,00	1,00	0	19	19	CALFA	OST	IST	Conform OL din SGC
Anenii Noi	22.12.2025	PDC167 CALFA 110/10	17	9:59:00 a.m.	0	31,00	31,00	0	2	2	GURA BICULUI	OST	AT	Conform OL din SGC
Chisinau	22.12.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	13	11:37:29 a.m.	0	20,52	20,52	61	58	119	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.12.2025	PDC5 ELECTROMASINA 110/10/6	13	11:37:29 a.m.	0	31,52	31,52	626	174	800	CHISINAU	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	22.12.2025	PD102	11/IF5-PT1146-IF05-0	1:48:00 p.m.	0	2,00	2,00	318	111	429	CHISINAU	C	IST	Manevre oper.p.localiz.avarurilor
Leova	22.12.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	6	1:52:00										

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Criuleni	25.12.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	14	10:50:44 a.m.	0	0,02	0,02	1632	107	1739	IZBISTE	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Orhei	25.12.2025	PDC176 UZMAS 110/10	29	2:10:48 p.m.	0	1,17	1,17	1798	102	1900	CHIPERCENI	OST	IST	Necunoscuta
Chisinau	25.12.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	3:26:41 p.m.	0	0,10	0,10	48	28	76	VATRA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.12.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	3:27:04 p.m.	0	0,12	0,12	1314	73	1387	GHIDIGHICI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.12.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	3:27:19 p.m.	0	13,15	13,15	0	6	6	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.12.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	3:27:19 p.m.	0	15,22	15,22	0	3	3	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.12.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	3:27:19 p.m.	0	24,68	24,68	0	2	2	CHISINAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.12.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	3:41:19 p.m.	0	0,45	0,45	0	6	6	GHIDIGHICI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.12.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	5	3:41:53 p.m.	0	0,65	0,65	0	6	6	CHISINAU, GHIDIGHICI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	25.12.2025	PDC121 CAINARI 35/10	13	5:42:04 p.m.	0	26,45	26,45	0	2	2	CAINARI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	26.12.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	10/INTLS-ITC007ST	1:02:26 a.m.	0	1,73	1,73	2672	149	2821	VULCANESTI	T	IST	Conductoare/Bucle
Nisporeni	26.12.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	10/INTLS-ITC007ST	1:05:58 a.m.	0	0,60	0,60	1277	70	1347	HORODISTE	T	IST	Conductoare/Bucle
Ialoveni	26.12.2025	PDC106 REZENI 35/10	3	1:24:05 a.m.	0	63,85	63,85	251	16	267	REZENI	T	AC	Conductoare/Bucle
Taracia	26.12.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2	1:24:59 a.m.	0	0,53	0,53	1128	108	1236	BALABANU	T	IST	Conductoare/Bucle
Taracia	26.12.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2	1:25:44 a.m.	0	0,55	0,55	667	59	726	ALBOTA DE SUS	T	IST	Conductoare/Bucle
Taracia	26.12.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2	1:25:44 a.m.	0	1,67	1,67	461	49	510	HAGICHIOI	T	IST	Conductoare/Bucle
Taracia	26.12.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2	1:26:51 a.m.	0	0,55	0,55	667	59	726	ROSITA	T	IST	Conductoare/Bucle
Taracia	26.12.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2	1:27:57 a.m.	0	0,32	0,32	667	59	726	ROSITA	T	IST	Conductoare/Bucle
Taracia	26.12.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2	1:27:57 a.m.	0	31,07	31,07	461	49	510	BALABANU	T	AC	Conductoare/Bucle
Taracia	26.12.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2	1:58:26 a.m.	0	0,58	0,58	667	59	726	SOFIEVCA	T	IST	Conductoare/Bucle
Taracia	26.12.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2	1:59:13 a.m.	0	0,93	0,93	1128	108	1236	ALBOTA DE SUS	T	IST	Conductoare/Bucle
Nisporeni	26.12.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	10/INTLS-ITC007ST	2:00:39 a.m.	0	2,78	2,78	1050	56	1106	PIRIOLTENI	T	IST	Conductoare/Bucle
Nisporeni	26.12.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	10/INTLS-ITC007ST	2:00:39 a.m.	0	13,02	13,02	227	14	241	VULCANESTI	T	AC	Conductoare/Bucle
Taracia	26.12.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2	2:01:00 a.m.	0	103,32	103,32	0	3	3	TARACLIA	T	AC	Conductoare/Bucle
Nisporeni	26.12.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	10/INTLS-ITC007ST	2:03:50 a.m.	0	9,83	9,83	1050	51	1101	CIORESTI	T	AC	Conductoare/Bucle
Nisporeni	26.12.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	10/INTLS-ITC007ST	2:03:50 a.m.	0	11,97	11,97	0	5	5	CIORESTI	T	AC	Conductoare/Bucle
Nisporeni	26.12.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	10/INTLS-ITC007ST	2:14:15 a.m.	0	1,55	1,55	1277	65	1342	CIORESTI	T	IST	Conductoare/Bucle
Nisporeni	26.12.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	10/INTLS-ITC007ST	2:32:44 a.m.	0	3,95	3,95	1277	65	1342	CIORESTI	T	AC	Conductoare/Bucle
Nisporeni	26.12.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	10/INTLS-ITC007ST	2:32:44 a.m.	0	135,13	135,13	0	5	5	CIORESTI	T	AC	Conductoare/Bucle
Taracia	26.12.2025	PDC207 SVETLOE 35/10	2	3:43:50 a.m.	0	0,48	0,48	1128	105	1233	HIRTOP	T	IST	Conductoare/Bucle
Nisporeni	26.12.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	10/INTLS-ITC007ST	4:46:42 a.m.	0	1,17	1,17	1277	65	1342	DOLNA	T	IST	Conductoare/Bucle
Vulcanesti	26.12.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	6:15:46 a.m.	0	50,35	50,35	432	32	464	PELINEI	OST	AC	Necunoscuta
Telenesti	26.12.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	7:06:26 a.m.	0	0,52	0,52	626	56	682	BANESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	26.12.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	7:07:00 a.m.	0	14,65	14,65	310	24	334	URSOAIA	OST	AC	Necunoscuta
Vulcanesti	26.12.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	7:07:27 a.m.	0	0,50	0,50	774	54	828	VULCANESTI	OST	IST	Necunoscuta
Vulcanesti	26.12.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	7:08:17 a.m.	0	34,18	34,18	68	4	72	GAVANOASA	OST	AC	Necunoscuta
Vulcanesti	26.12.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	7:08:17 a.m.	0	45,28	45,28	583	45	628	GAVANOASA	OST	AC	Necunoscuta
Vulcanesti	26.12.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	7:08:17 a.m.	0	56,90	56,90	123	5	128	GAVANOASA	OST	AC	Necunoscuta
Telenesti	26.12.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	7:08:42 a.m.	0	1,70	1,70	626	56	682	BANESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	26.12.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	7:11:01 a.m.	0	0,50	0,50	626	56	682	INESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Vulcanesti	26.12.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	7:20:55 a.m.	0	0,73	0,73	381	35	416	PELINEI	OST	IST	Necunoscuta
Canemir	26.12.2025	PDC250 BAIMACLIA 110/10	12	7:32:08 a.m.	0	47,17	47,17	1272	93	1365	TARANUCUTA	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Vulcanesti	26.12.2025	PDC223 VULCANESTI R. 110/35/10	7	7:54:52 a.m.	0	10,32	10,32	583	45	628	GAVANOASA	OST	AC	Necunoscuta
Telenesti	26.12.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	8:01:33 a.m.	0	2,78	2,78	0	13	13	BANESTI	T	IST	Necunoscuta
Telenesti	26.12.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	8:01:33 a.m.	0	3,62	3,62	626	43	669	VEREJENI	T	AC	Necunoscuta
Telenesti	26.12.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8	8:04:52 a.m.	0	0,30	0,30	0	13	13	BANESTI	T	IST	Necunoscuta
Cahul	26.12.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTLS-REC003VL	8:06:09 a.m.	0	8,18	8,18	706	50	756	GAVANOASA	T	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	26.12.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTLS-REC003VL	8:16:32 a.m.	0	5,90	5,90	544	40	584	GAVANOASA	T	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	26.12.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTLS-REC003VL	8:16:32 a.m.	0	9,47	9,47	162	10	172	GAVANOASA	T	AC	Conductoare/Bucle
Cahul	26.12.2025	PDC237 CAHUL CIP 110/10	27/INTLS-REC003VL	8:24:22 a.m.	0	127,32	127,32	544	40	584	GAVANOASA	T	AC	Conductoare/Bucle
Telenesti	26.12.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8/INTLS-ITC005TL	8:48:24 a.m.	0	2,02	2,02	626	43	669	VEREJENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Telenesti	26.12.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	8/INTLS-ITC005TL	8:48:34 a.m.	0	1,85	1,85	808	81	889	ZAICANI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	26.12.2025	P0112	4/SECL5-SX457IU	9:34:00 a.m.	0	2936,00	2936,00	0	1	1	DURLESTI	C	AC	Defecte in echipamentul consumat
Causeni	26.12.2025	PDC115 CAUSENI 110/35/10	7/SECL5-S4CS	3:31:00 p.m.	0	108,00	108,00	0	2	2	CAUSENI	C	AC	Linie in cablu
Orhei	26.12.2025	PDC175 PERESECIINA 110/10	4	6:00:29 p.m.	0	1,50	1,50	1885	142	2027	MICLESTI	OST	IST	Alte defecte in red MT
Leova	26.12.2025	PDC216 LEOVA 110/35/10	17/IF5-PT176LV-IF14-4	9:06:00 p.m.	0	18,00	18,00	0	2	2	LEOVA	C	AC	Signuranta fuizibila
Leova	26.12.2025	PDC252 IARGARA 110/10	11	10:29:34 p.m.	0	24,52	24,52	952	71	1023	HIRTOP	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Comrat	26.12.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	10:40:44 p.m.	0	0,33	0,33	1491	117	1608	DIMITROVA	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	26.12.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	10:40:44 p.m.	0	0,50	0,50	441	52	493	CONGAZ	OST	IST	Necunoscuta
Ialoveni	26.12.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	7	11:32:05 p.m.	0	6,68	6,68	123	29	152	COSTESTI	OST	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Comrat	26.12.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	17/INTLS-ITC025CM	11:35:43 p.m.	0	0,62	0,62	1209	80	1289	BESALMA	T	IST	Necunoscuta
Comrat	26.12.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	17/INTLS-ITC025CM	11:36:37 p.m.	0	52,18	52,18	1209	80	1289	BESALMA	T	AC	Necunoscuta
Hincesti	26.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10	11:42:40 p.m.	0	0,87	0,87	1539	98	1637	BUJOR	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	26.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10	11:46:37 p.m.	0	0,70	0,70	1539	98	1637	BOGHICENI	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	26.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10	11:47:26 p.m.	0	1,77	1,77	712	57	769	BUJOR	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	26.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10	11:47:26 p.m.	0	6,48	6,48	827	41	868	BOGHICENI	T	AC	Necunoscuta
Hincesti	26.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10	11:54:06 p.m.	0	0,38	0,38	712	57	769	BUJOR	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	26.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10	11:54:06 p.m.	0	92,70	92,70	827	41	868	BOGHICENI	T	AC	Necunoscuta
Hincesti	27.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10	1:27:00 p.m.	0	47,00	47,00	137	3	140	BOGHICENI	T	AC	Necunoscuta
Hincesti	27.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10	2:12:08 a.m.	0	1,40	1,40	690	38	728	BOGHICENI	T	IST	Necunoscuta
Orhei	27.12.2025	PDC141 SUSLENI 35/10	3	2:16:04 a.m.	0	43,85	43,85	1276	73	1349	SUSLENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Leova	27.12.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10/INTLS-REC003LV	2:23:18 a.m.	0	0,20	0,20	647	44	691	CEADIR	T	IST	Conductoare/Bucle
Leova	27.12.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10/INTLS-REC003LV	2:23:59 a.m.	0</									

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	27.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	10:48:12 a.m.	0	63,80	63,80	374	35	409	CHETROSENI	T	AC	Necunoscut
Hincesti	27.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10	11:15:46 a.m.	0	0,77	0,77	154	1	155	BOGHICENI	T	IST	Soc
Hincesti	27.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	11:21:07 a.m.	0	6,78	6,78	14	0	14	BUJOR	T	AC	Necunoscut
Hincesti	27.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	11:21:07 a.m.	0	13,88	13,88	158	3	161	BUJOR	T	AC	Necunoscut
Hincesti	27.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	11:21:07 a.m.	0	19,05	19,05	212	4	216	BUJOR	T	AC	Necunoscut
Hincesti	27.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	11:21:07 a.m.	0	24,40	24,40	20	2	22	BUJOR	T	AC	Necunoscut
Hincesti	27.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	11:34:03 a.m.	0	0,30	0,30	14	0	14	BUJOR	T	IST	Necunoscut
Hincesti	27.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	11:39:49 a.m.	0	0,35	0,35	172	3	175	BUJOR	T	IST	Necunoscut
Hincesti	27.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	11:45:00 a.m.	0	0,52	0,52	384	7	391	BUJOR	T	IST	Necunoscut
Hincesti	27.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	11:51:04 a.m.	0	0,90	0,90	404	9	413	BUJOR	T	IST	Necunoscut
Ialoveni	27.12.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5/SECS-PT81L1-TO01-0	2:09:00 p.m.	0	13,00	13,00	253	5	258	MALCOCI	C	AC	Tensiune joasa
Hincesti	27.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	2:19:39 p.m.	0	1,63	1,63	778	44	822	CHETROSENI	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Hincesti	27.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	3:03:26 p.m.	0	1,32	1,32	758	42	800	BUJOR	T	IST	Descarcator
Hincesti	27.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	3:03:26 p.m.	0	11,57	11,57	20	2	22	BUJOR	T	AC	Descarcator
Orhei	27.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	14	5:04:06 p.m.	0	63,52	63,52	778	44	822	CHETROSENI	T	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	27.12.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	9:27:30 p.m.	36	0,37	36,37	151	25	176	CURHI	OST	IST	Pilon
Orhei	27.12.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	9:27:30 p.m.	36	45,33	81,33	596	40	636	TABARA	OST	AC	Pilon
Orhei	27.12.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	9:27:30 p.m.	36	56,52	92,52	464	27	491	MOROZENI	OST	AC	Pilon
Orhei	27.12.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	9:27:30 p.m.	36	196,50	232,50	0	1	1	VATICI	OST	AC	Pilon
Orhei	27.12.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	11:00:41 p.m.	0	4,02	4,02	464	27	491	MOROZENI	OST	AC	Pilon
Orhei	28.12.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	2:09:25 a.m.	0	0,50	0,50	464	28	492	VATICI	OST	IST	Pilon
Orhei	28.12.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	6	2:20:35 a.m.	0	1,33	1,33	329	20	349	TIRZIENI	OST	IST	Necunoscut
Orhei	28.12.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	2:21:35 a.m.	36	0,85	36,85	464	28	492	VATICI	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	28.12.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	20	2:42:09 a.m.	0	44,35	44,35	71	26	97	VATRA	T	AC	Necunoscut
Anenii Noi	28.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	6	3:09:16 a.m.	0	1,67	1,67	1003	54	1057	SPEIA	OST	IST	Necunoscut
Orhei	28.12.2025	PDC174 DISCOVA 110/10	7	3:45:00 a.m.	0	50,00	50,00	0	1	1	VATICI	C	AC	Pilon
Chisinau	28.12.2025	PDC40 STAUCENI 110/10	6/INTLS-REC008	3:52:16 a.m.	0	0,33	0,33	480	24	504	GOIANUL NOU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.12.2025	PDC40 STAUCENI 110/10	6/INTLS-REC008	3:54:54 a.m.	0	0,12	0,12	480	36	516	CIORESCU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.12.2025	PDC40 STAUCENI 110/10	6/INTLS-REC008	3:55:08 a.m.	0	0,10	0,10	0	1	1	STAUCENI	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.12.2025	PDC40 STAUCENI 110/10	6/INTLS-REC008	3:55:28 a.m.	0	0,75	0,75	1215	75	1290	CHISINAU	T	IST	Linie in cablu
Chisinau	28.12.2025	PDC40 STAUCENI 110/10	6/INTLS-REC008	3:56:21 a.m.	0	26,77	26,77	277	18	295	TOHATIN	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.12.2025	PDC40 STAUCENI 110/10	6/INTLS-REC008	3:56:21 a.m.	0	462,65	462,65	938	57	995	CIOPLENI	T	AC	Linie in cablu
Hincesti	28.12.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	15	4:00:07 a.m.	0	1,67	1,67	795	136	931	HINCESTI	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	28.12.2025	PDC40 STAUCENI 110/10	6/INTLS-REC008	4:23:17 a.m.	0	10,02	10,02	115	13	128	BUNETI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.12.2025	PDC40 STAUCENI 110/10	6/INTLS-REC008	4:23:17 a.m.	0	47,48	47,48	60	1	61	BUNETI	T	AC	Linie in cablu
Chisinau	28.12.2025	PDC40 STAUCENI 110/10	6/INTLS-REC008	4:23:17 a.m.	0	186,72	186,72	102	4	106	BUNETI	T	AC	Linie in cablu
Anenii Noi	28.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	4:51:08 a.m.	0	1,50	1,50	782	71	853	ANENII NOI	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Anenii Noi	28.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	4:52:48 a.m.	0	20,50	20,50	782	71	853	PUHACENI	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Telenesti	28.12.2025	PDC136 CRASNASENI 35/10	3	4:57:04 a.m.	0	0,52	0,52	1735	105	1840	CIULUCANI,CODRU	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	28.12.2025	PDC40 STAUCENI 110/10	6/INTLS-REC008	5:09:50 a.m.	0	0,93	0,93	115	13	128	TOHATIN	T	IST	Linie in cablu
Ialoveni	28.12.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5/INTLS-REC008IL	5:13:02 a.m.	0	42,73	42,73	1480	93	1573	SCORENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ialoveni	28.12.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5/INTLS-REC008IL	5:13:02 a.m.	0	42,97	42,97	0	6	6	MALCOCI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Anenii Noi	28.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	5:13:28 a.m.	0	66,87	66,87	29	9	38	CIOBANOVCA	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Anenii Noi	28.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	5:13:28 a.m.	0	71,70	71,70	441	32	473	CIOBANOVCA	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Anenii Noi	28.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	5:13:28 a.m.	0	114,22	114,22	236	26	262	TROITA NOUA	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Anenii Noi	28.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	5:13:28 a.m.	0	467,32	467,32	76	4	80	MIRNOE	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	28.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	5:23:36 a.m.	0	0,80	0,80	1468	253	1721	CHISINAU	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	28.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	5:24:25 a.m.	0	23,92	23,92	919	196	1115	DUMBRAVA	T	AC	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	28.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	5:24:25 a.m.	0	38,07	38,07	546	45	591	DURLESTI	T	AC	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	28.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	5:24:25 a.m.	0	73,58	73,58	3	12	15	TRUSENI	T	AC	Cazuta creanga pe LEA
Ialoveni	28.12.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5/SECS-SX72IL	5:55:00 a.m.	0	137,43	137,43	0	3	3	MALCOCI	C	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	28.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	6:01:55 a.m.	0	0,57	0,57	369	76	445	DURLESTI	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	28.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	6:21:00 a.m.	0	4,17	4,17	23	4	27	PUHACENI	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Anenii Noi	28.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	6:26:10 a.m.	0	1,50	1,50	283	22	305	BATIC	OST	IST	Cazut copac pe LEA
Anenii Noi	28.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	6:27:50 a.m.	0	5,77	5,77	151	8	159	NICOLAEVCA	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Anenii Noi	28.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	6:27:50 a.m.	0	39,85	39,85	169	26	195	CIOBANOVCA	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	28.12.2025	PDC18 ALFA 110/10	43	6:37:11 a.m.	0	0,48	0,48	1465	241	1706	TRUSENI	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	28.12.2025	PDC131 FLORENI 35/10	18	6:43:26 a.m.	0	0,05	0,05	981	62	1043	SINGERA	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	28.12.2025	PDC131 FLORENI 35/10	18	6:43:29 a.m.	0	0,15	0,15	981	62	1043	CHISINAU	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	28.12.2025	PD91	14	6:43:38 a.m.	0	1,38	1,38	772	33	805	DELACAU	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	28.12.2025	PD91	14	6:43:38 a.m.	0	2,03	2,03	0	6	6	SINGERA	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	28.12.2025	PDC131 FLORENI 35/10	18	6:45:02 a.m.	0	9,42	9,42	772	33	805	DELACAU	T	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	28.12.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	6:47:10 a.m.	0	22,85	22,85	730	54	784	FLORESTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Ialoveni	28.12.2025	PDC106 REZENI 35/10	3	6:51:28 a.m.	0	0,50	0,50	2853	186	3039	COSTESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	28.12.2025	PD91	14	6:54:40 a.m.	0	94,37	94,37	485	18	503	DELACAU	T	AC	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	28.12.2025	PD91	14	6:54:40 a.m.	0	95,33	95,33	287	15	302	FLORENI	T	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	28.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	7:07:51 a.m.	0	25,67	25,67	212	30	242	ANENII NOI	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Anenii Noi	28.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	7:07:51 a.m.	0	352,93	352,93	236	25	261	BALMAZ	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Ialoveni	28.12.2025	PDC108 IALOVENI 110/35/10	5/SECS-SX72IL	8:10:34 a.m.	0	1,87	1,87	1480	93	1573	SCORENI	C	IST	Cazut copac pe LEA
Anenii Noi	28.12.2025	PDC131 FLORENI 35/10	18	8:29:10 a.m.	0	0,80	0,80	485	18	503	DELACAU	T	IST	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	28.12.2025	PDC150 STRASENI 35/10	8	8:42:52 a.m.	0	226,07	226,07	180	53	233	STRASENI	T	AC	Conductoare/Bucle
Criuleni	28.12.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTLS-REC001CR	9:03:24 a.m.	0	24,10	24,10	1405	101	1506	CIOPLENI	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	9:19:23 a.m.	0	0,17	0,17	646	35	681	VOINESCU	OST	IST	Necunoscut
Hincesti														

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cantemir	28.12.2025	PDC215 VISNEVA 35/10	6	11:14:23 a.m.	0	19,57	19,57	1903	113	2016	CAPACLIA	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Criuleni	28.12.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11/INTLS-REC001CR	11:18:13 a.m.	0	0,97	0,97	757	43	800	HRUSOVA	T	IST	Conductor FAZA
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	11:25:05 a.m.	0	4,63	4,63	535	35	570	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	11:25:05 a.m.	0	7,00	7,00	1055	56	1111	MINGIR	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	11:26:15 a.m.	0	1,83	1,83	646	35	681	POGANESTI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	11:28:25 a.m.	0	132,88	132,88	571	33	604	POGANESTI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	11:28:25 a.m.	0	188,23	188,23	75	2	77	VOINESCU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	28.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	15	11:30:05 a.m.	0	0,82	0,82	785	49	834	CANTEMIR	T	IST	Soc
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	11:30:30 a.m.	0	11,77	11,77	248	19	267	CARPINENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	11:30:30 a.m.	0	109,12	109,12	287	16	303	MINGIR	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	28.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	15	11:31:15 a.m.	0	0,52	0,52	785	49	834	CANIA	T	IST	Soc
Comrat	28.12.2025	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	1	11:53:16 a.m.	0	21,00	21,00	264	45	309	COMRAT	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	28.12.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	11:57:56 a.m.	0	18,50	18,50	1209	86	1295	CONGAZ	OST	AC	Necunoscuta
Calarasi	28.12.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	12:01:35 p.m.	0	1,17	1,17	1575	91	1666	BULARDA	T	IST	Necunoscuta
Calarasi	28.12.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	12:02:45 p.m.	0	39,80	39,80	1012	61	1073	ONISCANI	T	AC	Necunoscuta
Calarasi	28.12.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	12:02:45 p.m.	0	41,67	41,67	563	30	593	DERENEU	T	AC	Necunoscuta
Comrat	28.12.2025	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	1	12:15:00 p.m.	0	672,82	672,82	0	10	10	COMRAT	OST	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	12:15:36 p.m.	0	64,02	64,02	662	28	690	COCOCENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	28.12.2025	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	1	12:15:46 p.m.	0	13,83	13,83	264	35	299	COMRAT PERIFERIE	OST	AC	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	28.12.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	12:22:16 p.m.	0	0,83	0,83	730	54	784	COBUSCA VECHE	OST	IST	Necunoscuta
Cantemir	28.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	12:25:23 p.m.	0	0,75	0,75	971	78	1049	LECA	T	IST	Necunoscuta
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	8	12:26:06 p.m.	0	1,50	1,50	608	33	641	MINGIR	OST	IST	Necunoscuta
Cantemir	28.12.2025	PDC208 GOTEȘTI 110/35/10	6	12:29:46 p.m.	0	1,68	1,68	0	6	6	GOTEȘTI	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	28.12.2025	PDC233 OTCORMOCINIC 110/10	1	12:29:56 p.m.	0	174,57	174,57	264	35	299	COMRAT PERIFERIE	OST	AC	Conductoare/Bucle
Taraclia	28.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	12:31:47 p.m.	0	6,50	6,50	707	45	752	CAIRACLIA	OST	AC	Vant puternic
Taraclia	28.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	12:31:47 p.m.	0	12,20	12,20	321	33	354	MIRNOE	OST	AC	Vant puternic
Chisinau	28.12.2025	PDC40 STAUENI 110/10	7	12:36:18 p.m.	0	0,12	0,12	47	24	71	STAUENI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Taraclia	28.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	12:38:47 p.m.	0	4,50	4,50	707	45	752	DIMITROVCA	OST	AC	Vant puternic
Calarasi	28.12.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	6/INTLS-REC002CL-01	12:42:53 p.m.	0	1,53	1,53	1012	61	1073	DERENEU	T	IST	Necunoscuta
Leova	28.12.2025	PDC252 IARGARA 110/10	19	12:48:04 p.m.	0	0,38	0,38	88	21	109	SARATA NOUA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Cimislia	28.12.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	15	12:53:02 p.m.	0	0,53	0,53	617	32	649	BOGDANOVCA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	28.12.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	20	12:53:10 p.m.	0	1,58	1,58	823	61	884	IVANOVCA	T	IST	Conductoare/Bucle
Taraclia	28.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7/INTLS-ITC001TR	12:53:37 p.m.	0	0,17	0,17	1028	78	1106	CARBALIA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Comrat	28.12.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	12:54:27 p.m.	0	2,00	2,00	358	18	376	COMRAT	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Cimislia	28.12.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	15	12:54:46 p.m.	0	1,62	1,62	617	32	649	BOGDANOVCA	NOUA	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	28.12.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	20	12:54:59 p.m.	0	29,27	29,27	823	61	884	BOGDANOVCA	T	AC	Conductoare/Bucle
Taraclia	28.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7/INTLS-ITC001TR	12:55:07 p.m.	0	3,00	3,00	1028	78	1106	CIUMAI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cantemir	28.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	11	12:55:11 p.m.	0	1,00	1,00	971	78	1049	LECA	T	IST	Vant puternic
Comrat	28.12.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	12:56:47 p.m.	0	0,17	0,17	1060	222	1282	COMRAT PERIFERIE	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Comrat	28.12.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	20	12:57:07 p.m.	0	1,17	1,17	2070	190	2260	COMRAT	OST	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	28.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	12:58:37 p.m.	0	2,17	2,17	212	30	242	CIOBANOVCA	OST	IST	Cazut copac pe LEA
Chauseni	28.12.2025	PDC121 CAINARI 35/10	7	12:59:17 p.m.	0	0,50	0,50	374	20	394	CAINARI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Chisinau	28.12.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	20	1:06:08 p.m.	0	1,45	1,45	0	5	5	VATRA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Chisinau	28.12.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	20	1:06:08 p.m.	0	2,87	2,87	71	21	92	VATRA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Comrat	28.12.2025	PDC235 IBI 110/10	19	1:10:27 p.m.	0	10,50	10,50	0	8	8	COMRAT	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cantemir	28.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	1:13:56 p.m.	0	0,50	0,50	785	55	840	CANTEMIR	T	IST	Vant puternic
Cantemir	28.12.2025	PDC208 GOTEȘTI 110/35/10	6	1:14:47 p.m.	0	0,17	0,17	0	6	6	GOTEȘTI	OST	IST	Vant puternic
Cantemir	28.12.2025	PDC208 GOTEȘTI 110/35/10	6	1:15:37 p.m.	0	0,17	0,17	0	6	6	GOTEȘTI	OST	IST	Vant puternic
Cantemir	28.12.2025	PDC208 GOTEȘTI 110/35/10	6	1:15:57 p.m.	0	2,50	2,50	0	6	6	GOTEȘTI	OST	IST	Vant puternic
Cantemir	28.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	21	1:17:41 p.m.	0	0,50	0,50	785	55	840	CANIA	T	IST	Vant puternic
Cantemir	28.12.2025	PDC208 GOTEȘTI 110/35/10	6	1:18:37 p.m.	0	3,67	3,67	0	6	6	GOTEȘTI	OST	AC	Vant puternic
Taraclia	28.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	1:21:27 p.m.	0	0,17	0,17	1028	78	1106	DIMITROVCA,CIUMA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	28.12.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	20	1:24:27 p.m.	0	0,58	0,58	823	61	884	MIHAILOVCA	T	IST	Conductoare/Bucle
Cimislia	28.12.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	15	1:25:03 p.m.	0	0,50	0,50	617	32	649	MIHAILOVCA	T	IST	Necunoscuta
Cimislia	28.12.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	20	1:25:07 p.m.	0	17,80	17,80	823	61	884	SADACLA	T	AC	Conductoare/Bucle
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	8	1:29:58 p.m.	0	0,67	0,67	608	33	641	MINGIR	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	8	1:30:48 p.m.	0	0,33	0,33	143	10	153	VOINESCU	OST	IST	Necunoscuta
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	1:31:28 p.m.	0	0,83	0,83	949	44	993	COCOCENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	8	1:31:48 p.m.	0	0,17	0,17	608	33	641	MINGIR	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	28.12.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	1:33:28 p.m.	0	0,83	0,83	0	6	6	CONGAZ	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	28.12.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	1:33:28 p.m.	0	54,42	54,42	1209	80	1289	BESALMA	OST	AC	Necunoscuta
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	1:33:58 p.m.	0	31,50	31,50	434	23	457	COCOCENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	13	1:33:58 p.m.	0	50,52	50,52	515	21	536	MINGIR	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	28.12.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	10	1:35:38 p.m.	0	1,00	1,00	235	19	254	BULBOACA	OST	IST	Necunoscuta
Calarasi	28.12.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	1:36:58 p.m.	0	32,67	32,67	2456	140	2596	SIPOTENI	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Calarasi	28.12.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	1:36:58 p.m.	0	66,50	66,50	460	27	487	TEMELEUTI	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Calarasi	28.12.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	7	1:36:58 p.m.	0	421,80	421,80	3	0	3	TEMELEUTI	OST	AC	Cazut copac pe LEA
Anenii Noi	28.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	1:38:08 p.m.	0	1,00	1,00	1140	66	1206	SERPENI	OST	IST	Necunoscuta
Comrat	28.12.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	1:38:58 p.m.	0	87,68	87,68	2070	190	2260	COMRAT	OST	AC	Izolator
Straseni	28.12.2025	PDC152 LOZOVA 35/10	2/INTLS-REC001NS	1:40:44 p.m.	0	32,27	32,27	1277	70	1347	CIOREȘTI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	1:42:28 p.m.	0	16,83	16,83	13	4	17	VOINESCU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOCENI 110/10/6	6	1:42:28 p.m.	0	54,18	54,18	558	29	587	VOINESCU	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia														

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cimislia	28.12.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	15	3:19:13 p.m.	0	0,15	0,15	617	32	649	BOGDANOVCA NOU	T	IST	Necunoscut
Cimislia	28.12.2025	PDC220 MIHAILOVCA 35/10	15	3:19:27 p.m.	0	45,87	45,87	617	32	649	MIHAILOVCA	T	AC	Necunoscut
Comrat	28.12.2025	PDC233 OTORMOCINIC 110/10	1	3:24:40 p.m.	0	29,17	29,17	264	35	299	COMRAT	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	28.12.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	12	3:25:00 p.m.	0	0,67	0,67	28	35	63	COMRAT	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOENI 110/10/6	8	3:32:20 p.m.	0	1,50	1,50	608	29	637	MINGIR	OST	IST	Necunoscut
Taraclia	28.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	3:37:50 p.m.	0	0,17	0,17	707	45	752	CAIRACLIA	OST	IST	Vant puternic
Calarasi	28.12.2025	PDC183 SIPOTENI 110/10	5	3:40:20 p.m.	0	1,83	1,83	704	42	746	BAHMUT	OST	IST	Necunoscut
Comrat	28.12.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	22	3:43:30 p.m.	0	1,00	1,00	523	40	563	COMRAT	OST	IST	Izolator
Criuleni	28.12.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	3:45:51 p.m.	0	0,13	0,13	588	49	637	HOLERCANI	T	IST	Cazut copac pe LEA
Criuleni	28.12.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	3:46:00 p.m.	0	0,85	0,85	588	49	637	HOLERCANI	T	IST	Cazut copac pe LEA
Criuleni	28.12.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	3:46:51 p.m.	0	72,28	72,28	0	3	3	MASCAUTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	28.12.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	3:46:51 p.m.	0	90,05	90,05	203	22	225	MASCAUTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	28.12.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	3:46:51 p.m.	0	221,77	221,77	220	21	241	MASCAUTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Criuleni	28.12.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	3:46:51 p.m.	0	229,67	229,67	165	3	168	MASCAUTI	T	AC	Cazut copac pe LEA
Ialoveni	28.12.2025	PDC101 BARDAR 35/10	6	3:47:26 p.m.	0	0,52	0,52	1112	151	1263	BARDAR	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Calarasi	28.12.2025	PDC144 BRAVICEA 35/10	13	3:47:32 p.m.	0	1,50	1,50	1575	91	1666	BULARDA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	28.12.2025	PDC164 COCOENI 110/10/6	13	3:47:40 p.m.	0	1,33	1,33	764	35	799	MINGIR	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Taraclia	28.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	3:48:30 p.m.	0	0,17	0,17	707	45	752	CARBALIA	OST	IST	Vant puternic
Chisinau	28.12.2025	PDC20 GHIDIGHICI 110/10	20	3:57:48 p.m.	0	69,95	69,95	0	5	5	VATRA	T	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	28.12.2025	PDC233 OTORMOCINIC 110/10	1	4:00:00 p.m.	0	318,93	318,93	0	5	5	COMRAT	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	28.12.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	4:09:31 p.m.	0	4,83	4,83	0	6	6	CONGAZ	OST	AC	Necunoscut
Comrat	28.12.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	4:09:31 p.m.	0	122,85	122,85	1209	80	1289	BESALMA	OST	AC	Necunoscut
Comrat	28.12.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	13	4:10:00 p.m.	0	61,47	61,47	837	27	864	DEZGHINIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	28.12.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	13	4:10:00 p.m.	0	223,00	223,00	384	43	427	DEZGHINGEA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Nisporeni	28.12.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	4:28:01 p.m.	0	0,50	0,50	3400	184	3584	GAURENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Nisporeni	28.12.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	4:28:41 p.m.	0	0,33	0,33	1913	110	2023	CRISTESTI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Canemir	28.12.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	4:29:22 p.m.	0	1,00	1,00	223	21	244	TIGANCA	T	IST	Necunoscut
Nisporeni	28.12.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	4:29:31 p.m.	0	0,17	0,17	4525	374	4899	NISPORENI	OST	IST	Siguranta fuzibila
Nisporeni	28.12.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	4:31:01 p.m.	0	0,67	0,67	711	76	787	ODAIA	OST	IST	Siguranta fuzibila
Hincesti	28.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10	4:31:59 p.m.	0	1,60	1,60	1539	98	1637	BUJOR	T	IST	Necunoscut
Canemir	28.12.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	4:34:38 p.m.	0	4,25	4,25	223	21	244	TIGANCA	T	AC	Necunoscut
Taraclia	28.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	4:41:31 p.m.	0	0,17	0,17	707	45	752	CARBALIA	OST	IST	Necunoscut
Taraclia	28.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	4:45:51 p.m.	0	9,50	9,50	707	45	752	CARBALIA	OST	AC	Necunoscut
Hincesti	28.12.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	13	4:52:38 p.m.	0	0,17	0,17	894	68	962	SARATA-MERESINI	T	IST	Necunoscut
Hincesti	28.12.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	13	4:52:42 p.m.	0	0,38	0,38	239	28	267	VALEA FLORII	T	IST	Necunoscut
Taraclia	28.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10/INTLS-ITC001TR	4:55:35 p.m.	0	93,97	93,97	707	45	752	CARBALIA	T	AC	Necunoscut
Taraclia	28.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10/INTLS-ITC001TR	4:55:41 p.m.	0	0,33	0,33	525	57	582	BURLACENI	T	IST	Necunoscut
Ialoveni	28.12.2025	PDC105 VARATIC 35/10	10	5:00:45 p.m.	0	0,52	0,52	2071	127	2198	VARATIC	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	28.12.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	5:03:25 p.m.	0	8,50	8,50	239	28	267	SARATA GALBENA	T	AC	Necunoscut
Comrat	28.12.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	13	5:07:12 p.m.	0	1,50	1,50	57	9	66	COMRAT	OST	IST	Conductoare/Bucle
Comrat	28.12.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	13	5:09:52 p.m.	0	1,17	1,17	57	9	66	BUGEAC	OST	IST	Conductoare/Bucle
Leova	28.12.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10/INTLS-REC003LV	5:11:57 p.m.	0	70,83	70,83	647	44	691	CEADIR	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	28.12.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	5:12:02 p.m.	0	48,07	48,07	95	12	107	BRATIANOVCA	T	AC	Necunoscut
Hincesti	28.12.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	5:12:02 p.m.	0	70,75	70,75	144	16	160	BRATIANOVCA	T	AC	Necunoscut
Criuleni	28.12.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	5:15:14 p.m.	0	1,67	1,67	797	43	840	RACULESTI	T	IST	Cazut copac pe LEA
Telenesti	28.12.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	3	5:21:33 p.m.	0	2,88	2,88	1434	124	1558	INESTI	T	IST	Separator
Hincesti	28.12.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	3	5:26:52 p.m.	0	0,17	0,17	632	41	673	DRAGUSENI	OST	IST	Necunoscut
Nisporeni	28.12.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	3	5:38:42 p.m.	0	9,83	9,83	711	76	787	ODAIA	OST	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	28.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10	5:39:03 p.m.	0	0,47	0,47	1539	98	1637	BUJOR	T	IST	Necunoscut
Straseni	28.12.2025	PDC152 LOZOVCA 35/10	2/INTLS-REC001NS	5:44:29 p.m.	0	108,93	108,93	1277	70	1347	PIRIOLTENI	T	AT	DEC. P/U SECURITATE APEL 112
Hincesti	28.12.2025	PDC125 CRASNOARMEISC 35/10	1	5:49:52 p.m.	0	0,50	0,50	1095	64	1159	PERVOMAISC	T	AC	Necunoscuta cu RA reusita
Telenesti	28.12.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	13	5:58:18 p.m.	0	1,40	1,40	1223	128	1351	MIHALASA	T	IST	Siguranta fuzibila
Hincesti	28.12.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	6:13:48 p.m.	0	3,15	3,15	0	2	2	SARATA GALBENA	T	AC	Necunoscut
Hincesti	28.12.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	6:13:48 p.m.	0	55,20	55,20	95	9	104	BRATIANOVCA	T	AC	Necunoscut
Hincesti	28.12.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	6:13:48 p.m.	0	61,62	61,62	0	1	1	BRATIANOVCA	T	AC	Necunoscut
Comrat	28.12.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	6:15:00 p.m.	0	10,50	10,50	418	16	434	BESALMA	OST	AC	Necunoscut
Comrat	28.12.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	19	6:15:00 p.m.	0	55,00	55,00	299	12	311	BESALMA	OST	AC	Necunoscut
Comrat	28.12.2025	PDC234 SADIC 110/10	10/INTLS-ITC005CM	6:26:12 p.m.	0	42,08	42,08	418	16	434	BESALMA	T	AC	Necunoscut
Orhei	28.12.2025	PDC175 PERESEGINA 110/10	4	6:49:34 p.m.	0	18,17	18,17	1885	142	2027	MICLESTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Telenesti	28.12.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	13	6:50:47 p.m.	0	0,88	0,88	1032	99	1131	MIHALASA NOUA	T	IST	Izolator
Telenesti	28.12.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	13	6:50:47 p.m.	0	71,13	71,13	191	29	220	TELENESTI	T	AC	Izolator
Taraclia	28.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	10	7:04:24 p.m.	0	0,17	0,17	1232	102	1334	DIMITROVCA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	28.12.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	7:06:13 p.m.	0	2,00	2,00	0	2	2	SARATA GALBENA	T	IST	Necunoscut
Comrat	28.12.2025	PDC234 SADIC 110/10	10/INTLS-ITC005CM	7:08:57 p.m.	0	0,93	0,93	418	16	434	BESALMA	T	IST	Necunoscut
Telenesti	28.12.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	19	7:10:00 p.m.	0	54,00	54,00	682	39	721	SCORTENI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Nisporeni	28.12.2025	PDC184 BOLDURESTI 110/10	4	7:12:54 p.m.	0	116,20	116,20	1031	53	1084	BUGEAC	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	28.12.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	7:14:25 p.m.	0	1,00	1,00	95	11	106	SARATA GALBENA	T	IST	Necunoscut
Chisinau	28.12.2025	PDC40 STAUENI 110/10	6/INTLS-REC008	7:25:54 p.m.	0	3,62	3,62	480	24	504	GOIANUL NOU	T	AC	Necunoscut
Criuleni	28.12.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	7:27:27 p.m.	0	1,17	1,17	1000	65	1065	BALASESTI	T	IST	Cazut copac pe LEA
Criuleni	28.12.2025	PDC50 HOLERCANI 35/10	11	7:35:47 p.m.	0	0,73	0,73	0	3	3	MASCAUTI	T	IST	Cazut copac pe LEA
Comrat	28.12.2025	PDC233 OTORMOCINIC 110/10	1	7:44:55 p.m.	0	1,50	1,50	264	30	294	COMRAT	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	28.12.2025	PDC233 OTORMOCINIC 110/10	1	7:46:45 p.m.	0	3,17	3,17	264	30	294	COMRAT PERIFERIE	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	28.12.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	13	7:50:15 p.m.	0	1,00	1,00	57	9	66	BUJAC	OST	IST	Conductoare/Bucle
Telenesti	28.12.2025	PDC134 TELEN												

Filiara rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Comrat	28.12.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	21	11:36:39 p.m.	0	3,83	3,83	1323	251	1574	COMRAT	OST	AC	Conductoare/Bucle
Comrat	28.12.2025	PDC201 COMRAT 110/35/10	21	11:36:39 p.m.	0	314,35	314,35	0	3	3	COMRAT	OST	AC	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	28.12.2025	PDC132 MAXIMOVA 35/10	4	11:38:50 p.m.	0	1,13	1,13	103	13	116	DOLINOE	T	IST	Necunoscut
Hincesti	28.12.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	21	11:42:59 p.m.	5	0,00	5,00	851	60	911	HINCESTI	OST	IST	Necunoscut
Hincesti	28.12.2025	PDC128 HINCESTI 110/35/10	19	11:42:59 p.m.	4	0,83	4,83	679	101	780	HINCESTI	OST	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	28.12.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	11:47:29 p.m.	0	1,67	1,67	1200	55	1255	SLOBOZIA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Stefan-Voda	28.12.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	8	11:49:09 p.m.	0	111,20	111,20	0	14	14	RASCAIETII NOI	OST	AC	Necunoscut
Stefan-Voda	28.12.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	11:49:19 p.m.	0	25,18	25,18	464	14	478	SLOBOZIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Stefan-Voda	28.12.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	11:49:19 p.m.	0	143,68	143,68	198	16	214	SLOBOZIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Stefan-Voda	28.12.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	11:49:19 p.m.	0	259,42	259,42	538	25	563	SLOBOZIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Taracia	28.12.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	11:52:36 p.m.	0	0,47	0,47	512	52	564	DERMENGI	T	IST	Conductoare/Bucle
Taracia	28.12.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	11:53:05 p.m.	0	1,13	1,13	512	52	564	DERMENGI	T	IST	Conductoare/Bucle
Taracia	28.12.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	11:54:36 p.m.	0	48,38	48,38	0	1	1	MOSCOVEI	T	AC	Conductoare/Bucle
Taracia	28.12.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	11:54:36 p.m.	0	57,40	57,40	189	17	206	CARBALIA	T	AC	Conductoare/Bucle
Taracia	28.12.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	11:54:36 p.m.	0	58,80	58,80	323	34	357	BUDAI	T	AC	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	28.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	11	11:55:09 p.m.	0	1,17	1,17	0	16	16	TINTARENI	OST	IST	Necunoscut
Anenii Noi	29.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	9	12:09:39 a.m.	0	2,18	2,18	803	55	858	HIRBOVATUL NOU	OST	IST	Necunoscut
Telenesti	29.12.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	12	12:13:48 a.m.	0	0,50	0,50	770	50	820	BANESTII NOI	T	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	29.12.2025	PDC112 TALMAZ (RURALA) 35/10	6	12:14:30 a.m.	0	0,52	0,52	1322	91	1413	TALMAZA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Stefan-Voda	29.12.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	12:14:50 a.m.	0	80,85	80,85	464	14	478	SLOBOZIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Stefan-Voda	29.12.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	3	12:23:00 a.m.	0	0,17	0,17	1271	79	1350	PURCARI	IST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Straseni	29.12.2025	PDC187 MICAUTI 110/10	12	12:36:06 a.m.	0	0,33	0,33	1118	120	1238	LOGANESTI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Taracia	29.12.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	12:43:24 a.m.	0	0,57	0,57	0	1	1	MOSCOVEI	T	IST	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	29.12.2025	PDC132 MAXIMOVA 35/10	4	12:44:01 a.m.	0	2,65	2,65	103	13	116	HUMULESTI	T	IST	Necunoscut
Taracia	29.12.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	12:44:12 a.m.	0	7,55	7,55	0	1	1	MOSCOVEI	T	AC	Conductoare/Bucle
Taracia	29.12.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	12:52:54 a.m.	0	0,50	0,50	189	18	207	BUDAI	T	IST	Conductoare/Bucle
Hincesti	29.12.2025	PDC127 BUJOR 35/10	10	12:57:55 a.m.	0	0,93	0,93	1539	98	1637	BUJOR	T	IST	Necunoscut
Anenii Noi	29.12.2025	PDC132 MAXIMOVA 35/10	4	1:00:08 a.m.	0	1,47	1,47	103	13	116	MAXIMOVA	T	IST	Necunoscut
Taracia	29.12.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	1:01:40 a.m.	0	0,52	0,52	512	52	564	MOSCOVEI	T	IST	Conductoare/Bucle
Taracia	29.12.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	1:05:46 a.m.	0	17,15	17,15	189	18	207	CARBALIA	T	AC	Conductoare/Bucle
Taracia	29.12.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	1:05:46 a.m.	0	169,48	169,48	208	23	231	BUDAI	T	AC	Conductoare/Bucle
Taracia	29.12.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	1:05:46 a.m.	0	691,23	691,23	115	11	126	BUDAI	T	AC	Conductoare/Bucle
Criuleni	29.12.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15	1:08:43 a.m.	0	0,40	0,40	1286	74	1360	MALAIESTII NOI	T	IST	Necunoscut
Criuleni	29.12.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15	1:13:45 a.m.	0	3,08	3,08	0	16	16	CIMISENI	T	AC	Necunoscut
Anenii Noi	29.12.2025	PDC132 MAXIMOVA 35/10	4	1:14:08 a.m.	0	0,52	0,52	858	85	943	CHETROSIU	T	IST	Necunoscut
Anenii Noi	29.12.2025	PDC132 MAXIMOVA 35/10	4	1:15:53 a.m.	0	1,43	1,43	858	85	943	TODIRESTI	T	IST	Necunoscut
Criuleni	29.12.2025	PDC43 AVICOLA 35/10	15	1:18:29 a.m.	0	38,53	38,53	0	16	16	BALTATA	T	AC	Necunoscut
Anenii Noi	29.12.2025	PDC132 MAXIMOVA 35/10	4	1:18:40 a.m.	0	0,52	0,52	858	85	943	TODIRESTI	T	IST	Necunoscut
Cahul	29.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	1:28:11 a.m.	0	0,17	0,17	1251	151	1402	CAHUL	OST	IST	Isolator
Cahul	29.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	1:29:01 a.m.	0	0,17	0,17	0	16	16	CRIHANA VECHIE	OST	IST	Isolator
Hincesti	29.12.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	8	1:29:11 a.m.	0	0,17	0,17	953	38	991	CARPINENI	OST	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	29.12.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	1:36:41 a.m.	0	13,83	13,83	199	8	207	SLOBOZIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Stefan-Voda	29.12.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	1:36:41 a.m.	0	146,72	146,72	265	6	271	SLOBOZIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	29.12.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	1:39:41 a.m.	0	3,50	3,50	730	54	784	FLORESTI	OST	AC	Necunoscut
Telenesti	29.12.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	12	1:39:51 a.m.	0	1,50	1,50	415	23	438	NEGURENI	T	IST	Necunoscut
Cimislia	29.12.2025	PDC256 BASARABEASCA 110/10	9	1:42:11 a.m.	0	0,17	0,17	1854	120	1974	CARABETOVCA	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Cimislia	29.12.2025	PDC222 JAVGUR 35/10	3	1:48:50 a.m.	0	0,70	0,70	133	9	142	JAVGUR	T	IST	Necunoscut
Taracia	29.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	1:54:01 a.m.	0	0,17	0,17	707	45	752	DIMITROVCA	OST	IST	Necunoscut
Taracia	29.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	1:54:21 a.m.	0	1,67	1,67	707	45	752	DIMITROVCA	OST	IST	Necunoscut
Anenii Noi	29.12.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	2:02:22 a.m.	0	1,17	1,17	730	54	784	FLORESTI	OST	IST	Necunoscut
Stefan-Voda	29.12.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	2:10:32 a.m.	0	2,33	2,33	0	14	14	CIORBUICI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Cahul	29.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	2:20:12 a.m.	0	23,83	23,83	0	5	5	CAHUL	OST	AC	Isolator
Cahul	29.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	2:20:12 a.m.	0	32,80	32,80	0	11	11	CAHUL	OST	AC	Isolator
Cahul	29.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	2:47:12 a.m.	0	5,80	5,80	0	1	1	CAHUL	OST	AC	Isolator
Cahul	29.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	2:47:12 a.m.	0	68,87	68,87	0	4	4	CRIHANA VECHIE	OST	AC	Isolator
Cahul	29.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	2:51:42 a.m.	0	1,00	1,00	2500	136	2636	CRIHANA VECHIE	OST	IST	Isolator
Taracia	29.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	3:29:33 a.m.	0	2,67	2,67	707	45	752	CARBALIA	OST	IST	Necunoscut
Taracia	29.12.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	3:54:49 a.m.	0	0,43	0,43	189	18	207	DERMENGI	T	IST	Conductoare/Bucle
Criuleni	29.12.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	3:55:56 a.m.	0	0,15	0,15	904	34	938	IZBISTE	T	IST	Isolator
Criuleni	29.12.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	3:56:06 a.m.	0	3,07	3,07	904	34	938	IZBISTE	T	AC	Isolator
Cahul	29.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	3:57:24 a.m.	0	65,35	65,35	0	3	3	CRIHANA VECHIE	OST	AC	Isolator
Cahul	29.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	3:57:24 a.m.	0	82,68	82,68	0	1	1	CAHUL	OST	AC	Isolator
Criuleni	29.12.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	3:59:12 a.m.	0	62,23	62,23	904	34	938	IZBISTE	T	AC	Isolator
Stefan-Voda	29.12.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	4:01:54 a.m.	0	1,50	1,50	199	8	207	RASCAIETII NOI	OST	IST	Conductoare/Bucle
Stefan-Voda	29.12.2025	PDC156 RASCAIETII NOI 110/10	10	4:07:34 a.m.	0	1,17	1,17	464	14	478	SLOBOZIA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Criuleni	29.12.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	4:34:55 a.m.	0	0,28	0,28	0	14	14	BOSCANI	T	IST	Isolator
Criuleni	29.12.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	4:35:56 a.m.	0	0,18	0,18	866	40	906	DEMONTAT	T	IST	Isolator
Criuleni	29.12.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	4:36:17 a.m.	0	2,43	2,43	937	70	1007	HIRTOPUL MARE	T	IST	Isolator
Criuleni	29.12.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	4:38:57 a.m.	0	24,33	24,33	937	70	1007	ISNOVAT	T	AC	Isolator
Criuleni	29.12.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	4	5:00:05 a.m.	0	1,35	1,35	1632	107	1739	DUBASARI VECHE	T	IST	Isolator
Cahul	29.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	5:03:25 a.m.	0	16,67	16,67	0	1	1	CAHUL	OST	AC	Isolator
Cahul	29.12.2025	PDC202 CAHUL SUD 110/35/10	16	5:03:25 a.m.	0	117,87	117,87	0	2	2	CRIHANA VECHIE	OST	AC	Isolator
Criuleni	29.12.2025	PDC45 HIRTOP MARE 35/10	2	5:03:28 a.m.	0	24,02	24,02	937	70	1007	HIRTOPUL MARE	T	AC	Isolator
Anenii Noi	29.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	5:07:05 a.m.	0	1,17	1,17	1140	66					

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	29.12.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	7:17-17 a.m.	0	22,68	22,68	229	16	245	DRAGUSENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	29.12.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	7:17-17 a.m.	0	38,35	38,35	660	25	685	CIUCULENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	29.12.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	7:17-17 a.m.	0	102,72	102,72	268	16	284	CIUCULENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Taracila	29.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	7:29-18 a.m.	0	6,67	6,67	707	44	751	CARBALIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Taracila	29.12.2025	PDC242 CHIRILOVCA 110/10/6	7	7:29-18 a.m.	0	192,70	192,70	0	1	1	CAIRACLIA	OST	AC	Conductoare/Bucle
Criuleni	29.12.2025	PDC41 VADUL LUI VODA 110/35/6	11	7:36:48 a.m.	0	55,82	55,82	1405	101	1506	HRUSEVA,BOSCANA	T	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV Necunoscut
Ialoveni	29.12.2025	PDC101 BARDAR 35/10	13	7:37:28 a.m.	0	1,00	1,00	123	29	152	MILESTII MICI	T	IST	
Hincesti	29.12.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	7:40:28 a.m.	0	15,17	15,17	229	16	245	BOBEICA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	29.12.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	7:56:28 a.m.	0	2,17	2,17	889	41	930	BOBEICA	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	29.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	8:17:28 a.m.	3	0,18	3,18	1140	66	1206	PUHACENI	T	IST	Necunoscut
Anenii Noi	29.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	8:19:59 a.m.	0	37,50	37,50	212	30	242	PUHACENI	OST	AC	Separator
Anenii Noi	29.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	8:19:59 a.m.	0	78,18	78,18	312	29	341	MIRNOE	OST	AC	Separator
Orhei	29.12.2025	PDC172 CIOCITENI 110/10	15	8:20:39 a.m.	0	28,67	28,67	519	63	582	MALAEISTI	OST	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Hincesti	29.12.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	8:26:49 a.m.	0	2,17	2,17	889	40	929	BOBEICA	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Hincesti	29.12.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	8:26:49 a.m.	0	33,18	33,18	0	1	1	CIUCULENI	OST	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.12.2025	PDC24 CRICOVA 110/35/10	13	8:42:00 a.m.	0	185,00	185,00	369	43	412	DRASCILENI	C	AC	Signurata fuzibila
Hincesti	29.12.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	9:01:00 a.m.	0	6546,35	6546,35	0	1	1	CIUCULENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	29.12.2025	PDC133 ANENII NOI 110/35/10	22	9:37:00 a.m.	0	1,17	1,17	212	30	242	ANENII NOI	OST	IST	Separator
Anenii Noi	29.12.2025	PDC130 MERENI 35/10	15	10:12:14 a.m.	0	0,52	0,52	78	12	90	MERENII NOI	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Taracila	29.12.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	10:25:40 a.m.	0	0,67	0,67	189	18	207	MOSCOVEI	T	IST	Conductoare/Bucle
Taracila	29.12.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	10:25:40 a.m.	0	130,63	130,63	208	23	231	BUDAI	T	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	29.12.2025	PDC200 MIHAILOVCA 35/10	4	10:31:46 a.m.	0	0,22	0,22	1447	103	1550	SELEMET	T	AC	Signurata fuzibila
Cantemir	29.12.2025	PDC209 CANTEMIR 35/10	5	11:43:26 a.m.	0	0,52	0,52	441	34	475	CANTEMIR	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Hincesti	29.12.2025	PDC129 CARPINENI 110/35/10	4	11:52:22 a.m.	0	1,35	1,35	3312	206	3518	LAPUSNA	OST	IST	Signurata fuzibila
Comrat	29.12.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	9	11:57:03 a.m.	0	2,00	2,00	412	37	449	CONGAZ	OST	IST	Signurata fuzibila
Telenesti	29.12.2025	PDC171 TINTARENI 110/10	3	11:59:03 a.m.	0	0,83	0,83	867	67	934	NEGURENI	OST	IST	Signurata fuzibila
Anenii Noi	29.12.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	12:30:13 p.m.	0	1,17	1,17	730	54	784	TINTARENI	OST	IST	Necunoscut
Taracila	29.12.2025	PDC204 MOSCOVEI 35/10	11	12:35:09 p.m.	0	1,15	1,15	189	18	207	CARBALIA	T	IST	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	29.12.2025	PDC170 BULBOACA 110/10	21	12:42:03 p.m.	0	1,67	1,67	730	54	784	FLORESTI	OST	IST	Necunoscut
Chisinau	29.12.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	12:42:16 p.m.	0	1,18	1,18	1412	86	1498	CHISINAU	T	IST	Escavari
Chisinau	29.12.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	12:43:27 p.m.	0	2,65	2,65	484	37	521	CODRU	T	IST	Escavari
Chisinau	29.12.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	12:43:27 p.m.	0	12,55	12,55	928	49	977	CODRU	T	AT	Escavari
Chisinau	29.12.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	12:46:07 p.m.	0	43,40	43,40	484	37	521	CHISINAU	T	AT	Escavari
Comrat	29.12.2025	PDC232 CONGAZ 110/10	9	1:08:00 p.m.	0	69,00	69,00	0	2	2	CONGAZ	C	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	29.12.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	11	1:29:31 p.m.	0	352,32	352,32	484	37	521	CHISINAU	T	AT	Escavari
Stefan-Voda	29.12.2025	PDC109 STEFAN VODA 110/35/10	14	1:37:00 p.m.	0	645,00	645,00	170	5	175	ERMOCLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	29.12.2025	PDC19 SCHINOASA 110/10	22	2:00:00 p.m.	0	60,00	60,00	224	13	237	CODRU	T	AC	Alte defecte in red JT
Cantemir	29.12.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	2:45:10 p.m.	0	9,25	9,25	223	21	244	TIGANCA	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Nisporeni	29.12.2025	PDC149 NISPORENI 110/35/10	21	3:01:00 p.m.	0	88,00	88,00	39	3	42	DROIDIENI	C	AC	Isolator
Leova	29.12.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	3:19:45 p.m.	0	0,70	0,70	144	16	160	VALEA FLORII,CARPIN	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarurilor
Anenii Noi	29.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	18	3:29:16 p.m.	0	22,73	22,73	216	6	222	SERPENI	T	AC	Bare colectoare
Cantemir	29.12.2025	PDC214 STOIANOVCA 35/10	6	3:33:58 p.m.	0	1,73	1,73	223	21	244	TIGANCA	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	29.12.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	4	3:40:07 p.m.	0	2,00	2,00	452	21	473	TRUSENI	OST	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Leova	29.12.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	3:43:57 p.m.	0	2,00	2,00	114	9	123	CNEAZEVCA	OST	IST	Conductoare/Bucle
Leova	29.12.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	3:43:57 p.m.	0	37,05	37,05	791	60	851	CEADIR	OST	AC	Conductoare/Bucle
Leova	29.12.2025	PDC253 CNEAZEVCA 110/10	10	3:43:57 p.m.	0	50,77	50,77	388	22	410	ORAC	OST	AC	Conductoare/Bucle
Anenii Noi	29.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	3:53:00 p.m.	0	0,45	0,45	0	1	1	SPEIA	T	IST	Bare colectoare
Anenii Noi	29.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	3:53:00 p.m.	0	49,47	49,47	216	5	221	SPEIA	T	AC	Bare colectoare
Hincesti	29.12.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	4:20:18 p.m.	0	0,62	0,62	95	12	107	BRATIANOVCA	T	IST	Manevre oper.p.localiz.avarurilor
Anenii Noi	29.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	4:40:58 p.m.	0	1,50	1,50	0	1	1	SPEIA	T	IST	Bare colectoare
Vulcanesti	29.12.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	23	5:53:00 p.m.	0	24,00	24,00	0	1	1	VULCANESTI	C	AC	Signurata fuzibila
Vulcanesti	29.12.2025	PDC257 VULCANESTI NORD 110/10	23	6:14:00 p.m.	0	12,00	12,00	0	1	1	VULCANESTI	C	AC	Signurata fuzibila
Telenesti	29.12.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	4	8:18:02 p.m.	0	1,67	1,67	396	34	430	BRINZENI NOI	OST	IST	Necunoscut
Telenesti	29.12.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	3	8:39:10 p.m.	0	2,00	2,00	1434	124	1558	VEREJENI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	29.12.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	3	8:41:11 p.m.	0	0,40	0,40	1434	124	1558	ZACANI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	29.12.2025	PDC134 TELENESTI 35/10	3	9:34:13 p.m.	0	0,57	0,57	1434	124	1558	INESTI	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	30.12.2025	PDC37 VATRA 110/35/10	7	8:21:45 a.m.	0	2,17	2,17	2663	111	2774	COJUSNA	OST	IST	Necunoscut
Hincesti	30.12.2025	PDC122 SARATA GALBENA 35/10	7	9:08:50 a.m.	0	0,52	0,52	108	14	122	BRATIANOVCA	T	IST	Necunoscuta cu RA reusita
Anenii Noi	30.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	9:18:15 a.m.	0	0,35	0,35	0	2	2	DELACAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	30.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	9:22:14 a.m.	0	1,93	1,93	0	2	2	DELACAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	30.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	9:24:45 a.m.	0	15,60	15,60	0	2	2	DELACAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	30.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	9:40:55 a.m.	0	33,22	33,22	228	13	241	DELACAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	30.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	9:40:55 a.m.	0	47,42	47,42	34	8	42	PUHACENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	30.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	9:40:55 a.m.	0	55,45	55,45	55	5	60	PUHACENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	30.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	9:40:55 a.m.	0	111,45	111,45	0	1	1	PUHACENI	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Comrat	30.12.2025	PDC235 IBI 110/10	19	9:45:07 a.m.	0	0,83	0,83	0	9	9	BUGEAC	OST	IST	Separator
Telenesti	30.12.2025	PDC137 BRINZENI NOI 110/35/10	20	10:01:28 a.m.	0	0,30	0,30	209	17	226	BANESTI	OST	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Hincesti	30.12.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	10:13:17 a.m.	0	1,17	1,17	1156	56	1212	CIUCULENI	OST	IST	Necunoscut
Hincesti	30.12.2025	PDC162 BOBEICA 110/10	1	10:15:17 a.m.	0	19,02	19,02	1156	56	1212	DRAGUSENI	OST	AC	Necunoscut
Anenii Noi	30.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	10:26:19 a.m.	0	0,57	0,57	613	38	651	DELACAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	30.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	10:27:23 a.m.	0	8,98	8,98	613	38	651	DELACAU	T	AT	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	30.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	10:52:36 a.m.	0	0,78	0,78	722	46	768	DELACAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	30.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	11:06:06 a.m.	0	0,77	0,77	722	51	773	DELACAU	T	IST	Defecte in echipamentul consumat
Anenii Noi	30.12.2025	PDC168 SERPENI 110/10	21	1										

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Orhei	31.12.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	6:27:13 p.m.	0	1,00	1,00	0	17	17	ORHEI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat
Orhei	31.12.2025	PDC178 SPORTIVA 110/10	12	7:35:34 p.m.	0	0,83	0,83	0	17	17	ORHEI	OST	IST	Defecte in echipamentul consumat

Tabelul 1 JT

Înteruperile neprogramate ale serviciului de distribuție, cu originea în rețele de joasă tensiune ale OSD

Numărul consumatorilor finali/utilizatorilor de sistem deserviți în perioada de referință (NCI): 955.630 inclusiv: casnici: 877425, alte categorii: 78205

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora întreruperii	Durata întreruperii (T <sub>i</sub> ), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de întrerupere (NCi)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza întreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Straseni	01.01.2025	PT75T	04	9:30:00 a.m.	0,00	29,00	29,00	85	1	86	STRASENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Leova	01.01.2025	PT346LV	01	11:14:00 a.m.	0,00	75,00	75,00	138	6	144	IARGARA	C	AC	Conductor NUL
Ialoveni	01.01.2025	PT224IL	02	11:43:00 a.m.	0,00	47,00	47,00	52	2	54	POJARENI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	01.01.2025	PT136VL	03	12:21:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	70	3	73	VULCANESTI	C	AT	Accidente rutiere
Leova	01.01.2025	PT106LV	02	2:07:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	22	0	22	LEOVA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Leova	01.01.2025	PT106LV	01	2:12:48 p.m.	0,00	68,20	68,20	59	1	60	LEOVA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Leova	01.01.2025	PT106LV	03	2:12:59 p.m.	0,00	69,00	69,00	102	1	103	LEOVA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	01.01.2025	PT35OR	01	3:09:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	185	11	196	PERESECIINA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Calarasi	01.01.2025	PT124CL	03	3:40:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	40	1	41	RADENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	02.01.2025	PT306CS	01	8:55:00 a.m.	0,00	78,00	78,00	66	0	66	OPACI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Causeni	02.01.2025	PT76CS	01	9:40:22 a.m.	0,00	223,60	223,60	103	3	106	CAUSENI	C	AT	Accidente rutiere
Comrat	02.01.2025	PT336CM	01	10:20:12 a.m.	0,00	122,80	122,80	57	0	57	DIMITROVA	C	AT	Accidente rutiere
Leova	02.01.2025	PT374LV	01	11:29:45 a.m.	0,00	25,20	25,20	112	1	113	BAILUS	C	AT	Accidente rutiere
Ialoveni	02.01.2025	PT279IL	01	11:41:00 a.m.	0,00	117,00	117,00	14	4	18	SOCITENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	02.01.2025	PT73HN	01	12:40:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	177	7	184	BOGHICENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	02.01.2025	PT509IL	02	6:02:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	109	1	110	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	02.01.2025	PT1618CR	01	8:06:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	80	6	86	MAGDACESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	02.01.2025	PT162IL	01	11:21:00 p.m.	0,00	308,00	308,00	105	4	109	RUSESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	03.01.2025	PT348CR	02	9:33:51 a.m.	0,00	122,20	122,15	129	8	137	STETCANI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	03.01.2025	PT211OR	04	9:45:00 a.m.	0,00	139,00	139,00	1	20	21	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	03.01.2025	PT211OR	05	9:48:00 a.m.	0,00	137,00	137,00	58	27	85	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	03.01.2025	PT545CM	03	9:57:34 a.m.	0,00	244,43	244,43	62	2	64	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	03.01.2025	PT162IL	01	12:19:24 p.m.	0,00	254,60	254,60	105	4	109	RUSESTII NOI	C	AT	Accidente rutiere
Cantemir	03.01.2025	PT148CN	03	1:36:00 p.m.	0,00	208,00	208,00	22	8	30	TIGANCA	C	AC	Necunoscut
Cimislia	03.01.2025	PT807CI	03	1:45:48 p.m.	0,00	42,20	42,20	85	1	86	BASARABEASCA	C	AC	Conform OL din SGC
Comrat	03.01.2025	PT495CM	06	1:53:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	55	4	59	FERAPONTIEVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	03.01.2025	PT487IL	09	4:43:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	93	1	94	BARDAR	C	AC	Bransament
Hincesti	03.01.2025	PT651HN	02	5:35:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	68	0	68	STOLNICEANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	03.01.2025	PT184CH	01	6:10:00 p.m.	0,00	983,00	983,00	62	5	67	PAICU	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	04.01.2025	PT331IL	01	11:12:00 a.m.	0,00	42,00	42,00	46	0	46	RAZENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cantemir	04.01.2025	PT596CN	01	12:54:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	19	2	21	CANTEMIR	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	04.01.2025	PT596CN	02	12:58:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	93	3	96	CANTEMIR	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	04.01.2025	PT16TL	03	1:07:00 p.m.	0,00	176,00	176,00	36	3	39	LEUSENI	C	AC	izolator JT
Telenesti	04.01.2025	PT16TL	02	1:11:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	16	0	16	LEUSENI	C	AC	izolator JT
Ialoveni	04.01.2025	PT519IL	01	1:12:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	63	6	69	TIPALA	C	AC	Tensiune joasa
Ialoveni	04.01.2025	PT519IL	02	1:20:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	122	2	124	TIPALA	C	AC	Tensiune joasa
Orhei	04.01.2025	PT765OR	01	1:50:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	57	0	57	CUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	04.01.2025	PT208OR	02	3:22:00 p.m.	0,00	242,00	242,00	96	7	103	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	04.01.2025	PT439CR	04	3:32:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	49	1	50	MAGDACESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	04.01.2025	PT439CR	03	3:33:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	2	0	2	MAGDACESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	04.01.2025	PT439CR	02	3:35:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	106	0	106	MAGDACESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	04.01.2025	PT17OR	01	3:45:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	49	9	58	BRAVICENI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	04.01.2025	PT439CR	01	3:54:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	111	0	111	MAGDACESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Ialoveni	04.01.2025	PT316IL	01	5:24:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	62	1	63	RAZENI	C	AC	Bransament
Causeni	04.01.2025	PT63CS	08	5:30:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	105	2	107	CAUSENI	C	AC	Bransament
Calarasi	04.01.2025	PT5CL	02	5:51:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	66	1	67	MELESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	04.01.2025	PT5CL	03	5:52:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	89	2	91	MELESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	04.01.2025	PT51CD	02	10:08:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	91	0	91	CEADIR-LUNGA	C	AC	Necunoscut
Ceadir-Lunga	04.01.2025	PT51CD	02	10:10:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	21	0	21	CEADIR-LUNGA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	05.01.2025	PT780	07	1:10:00 a.m.	0,00	111,00	111,00	149	13	162	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Hincesti	05.01.2025	PT679HN	01	3:55:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	118	1	119	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	05.01.2025	PT160CS	01	4:18:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	146	0	146	HAGIMUS	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	06.01.2025	PT505CM	01	12:30:00 a.m.	0,00	211,00	211,00	23	1	24	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	06.01.2025	PT505CM	03	1:07:00 p.m.	0,00	174,00	174,00	58	5	63	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	06.01.2025	PT528	03	12:43:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	54	10	64	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	06.01.2025	PT824CR	03	5:07:00 p.m.	0,00	208,00	208,00	153	3	156	HOLERCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	06.01.2025	PT809CR	01	6:13:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	57	2	59	OXENTEA	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	06.01.2025	PT937HN	01	6:30:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	115	4	119	FIRLADENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	06.01.2025	PT8026	11	6:50:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	146	13	159	DURLESTI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Hincesti	06.01.2025	PT690HN	03	7:10:00 p.m.	0,00	527,00	527,00	45	1	46	BALCEANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	06.01.2025	PT98SV	03	8:54:00 p.m.	0,00	16,00	16,00	10	0	10	ERMOCCLIA	C	AC	Tensiune joasa
Stefan-Voda	06.01.2025	PT98SV	01	8:55:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	77	2	79	ERMOCCLIA	C	AC	Tensiune joasa
Stefan-Voda	06.01.2025	PT98SV	04	8:55:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	110	0	110	ERMOCCLIA	C	AC	Tensiune joasa
Stefan-Voda	06.01.2025	PT98SV	02	9:05:29 p.m.	0,00	4,50	4,52	4	1	5	ERMOCCLIA	C	AC	Tensiune joasa
Stefan-Voda	06.01.2025	PT98SV	05	9:05:44 p.m.	0,00	4,30	4,27	2	0	2	ERMOCCLIA	C	AC	Tensiune joasa
Stefan-Voda	06.01.2025	PT98SV	06	9:05:49 p.m.	0,00	4,20	4,18	2	1	3	ERMOCCLIA	C	AC	Tensiune joasa
Causeni	07.01.2025	PT82CS	04	10:15:00 a.m.	0,00	167,00	167,00	149	3	152	CAUSENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Causeni	07.01.2025	PT82CS	02	10:17:00 a.m.	0,00	165,00	165,00	56	1	57	CAUSENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Causeni	07.01.2025	PT82CS	03	10:52:00 a.m.	0,00	130,00	130,00	67	1	68	CAUSENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Telenesti	07.01.2025	PT100TL	02	3:41:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	23	1	24	GHERMANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	07.01.2025	PT100TL	01	3:48:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	91	5	96	GHERMANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	07.01.2025	PT875HN	02	5:52:00 p.m.	0,00	244,00	244,00	56	1	57	CIUCULENI	C	AC	Bransament
Chisinau	07.01.2025	PT456	01	6:38:00 p.m.	0,00	240,00	240,00	50	22	72	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Anenii Noi	08.01.2025	PT246AN	02	9:04:00 a.m.	0,00	36,00	36,00	30	2	32	COBUSCA NOUA	C	AC	Bransament
Anenii Noi	08.01.2025	PT419AN	19	12:47:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	49	3	52	ROSCANI	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	08.01.2025	PT285IL	02	4:38:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	51	2	53	GANGURA	C	AC	Bransament
Vulcanesti	08.01.2025	PT436VL	02	4:55:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	79	5	84	SLOBOZIA MARE	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Criuleni	08.01.2025	PT803CR	03	6:04:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	139	1	140	OXENTEA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	08.01.2025	PT571	15	6:19:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	119	10	129	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Leova	09.01.2025	PT264LV	01	10:22:00 a.m.	0,00	274,00	274,00	54	4	58	VOZNESENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Telenesti	09.01.2025	PT40TL	02	10:27:00 a.m.	0,00	25,00	25,00	37	1	38	CODRU NOU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	09.01.2025	PT264LV	02	10:29:00 a.m.	0,00	267,00	267,00	0	1	1	VOZNESENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	09.01.2025	PT213AN	01	4:03:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	104	0	104	BOTNARESTI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	09.01.2025	PT8116	03	6:55:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	216	1	217	TRUSENI	C	AC	

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cimislia	11.01.2025	PT238CI	02	5:23:00 p.m.	0,00	5,00	5,00	46	0	46	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	11.01.2025	PT243ST	01	5:37:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	66	4	70	MICAUTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	11.01.2025	PT279CM	02	5:58:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	54	0	54	AVDARMA	C	AC	Conductor FAZA
Taraclia	11.01.2025	PT442TR	02	9:14:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	55	1	56	TARACLIA	C	AC	Necunoscut
Criuleni	12.01.2025	PT15CR	01	12:02:13 a.m.	0,00	1,00	0,78	0	1	1	MASCAUTI	C	IST	Siguranta fuzibila
Calarasi	12.01.2025	PT229CL	02	9:06:00 a.m.	0,00	74,00	74,00	41	5	46	CABAIESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	12.01.2025	PT571	15	2:50:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	119	10	129	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Anenii Noi	12.01.2025	PT272AN	03	3:22:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	70	0	70	HIRBOVAT	C	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Nisporeni	12.01.2025	PT308NS	04	5:08:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	116	1	117	BOLDURESTI	C	AC	Bransament
Straseni	12.01.2025	PT764ST	02	5:17:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	124	2	126	SADOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	12.01.2025	PT360OR	01	9:49:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	62	1	63	SUSLENI	C	AC	Conturare la PT
Chisinau	12.01.2025	PT567	07	10:08:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	72	4	76	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	12.01.2025	PT367OR	01	10:45:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	0	3	3	SUSLENI	C	AC	Conturare la PT
Anenii Noi	13.01.2025	PT121AN	02	2:57:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	71	1	72	ANENII NOI	C	AT	EXCAVARI
Anenii Noi	13.01.2025	PT121AN	01	3:27:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	85	1	86	ANENII NOI	C	AT	EXCAVARI
Telenesti	13.01.2025	PT584TL	01	4:19:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	41	0	41	NUCARENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	13.01.2025	PT331IL	03	5:52:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	144	2	146	RAZENI	C	AC	Bransament
Taraclia	13.01.2025	PT450TR	03	6:09:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	74	0	74	TARACLIA	C	AC	Izolator JT
Chisinau	13.01.2025	PT87	05	8:36:00 p.m.	0,00	282,00	282,00	123	15	138	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	13.01.2025	PT352	08	8:37:00 p.m.	0,00	324,00	324,00	188	23	211	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	13.01.2025	PT87	03	8:41:00 p.m.	0,00	278,00	278,00	46	6	52	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	14.01.2025	PT9622	15	10:13:00 a.m.	0,00	40,00	40,00	71	2	73	GRATIESTI	C	AC	Necunoscut
Chisinau	14.01.2025	PT731	32	12:04:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	76	8	84	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Causeni	14.01.2025	PT256CS	02	7:26:00 p.m.	0,00	357,00	357,00	39	3	42	GRIGORIEVCA	C	AT	Persoane neautorizate
Causeni	14.01.2025	PT256CS	01	7:28:00 p.m.	0,00	354,00	354,00	55	0	55	GRIGORIEVCA	C	AT	Persoane neautorizate
Causeni	14.01.2025	PT256CS	03	7:38:00 p.m.	0,00	345,00	345,00	28	0	28	GRIGORIEVCA	C	AT	Persoane neautorizate
Chisinau	14.01.2025	PT1134	27	10:17:00 p.m.	0,00	175,00	175,00	101	16	117	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	15.01.2025	PT47	03	1:07:00 a.m.	0,00	49,00	49,00	69	3	72	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	15.01.2025	PT47	08	1:14:00 a.m.	0,00	43,00	43,00	31	1	32	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	15.01.2025	PT256CS	04	1:22:51 a.m.	0,00	0,20	0,15	0	1	1	GRIGORIEVCA	C	IST	Persoane neautorizate
Causeni	15.01.2025	PT256CS	99	1:22:53 a.m.	0,00	0,10	0,12	0	1	1	GRIGORIEVCA	C	IST	Persoane neautorizate
Chisinau	15.01.2025	PT47	02	1:34:55 a.m.	0,00	21,10	21,08	0	2	2	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	15.01.2025	PT47	04	1:35:03 a.m.	0,00	20,90	20,95	48	1	49	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	15.01.2025	PT47	05	1:35:06 a.m.	0,00	21,90	21,90	0	1	1	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	15.01.2025	PT47	07	1:35:10 a.m.	0,00	21,80	21,83	0	4	4	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	15.01.2025	PT47	09	1:35:40 a.m.	0,00	21,30	21,33	29	2	31	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	15.01.2025	PT1134	27	5:58:00 a.m.	0,00	127,00	127,00	101	16	117	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	15.01.2025	PT9605	01	8:25:00 a.m.	0,00	121,00	121,00	59	3	62	HULBODACA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	15.01.2025	PT9062	08	10:05:13 a.m.	0,00	324,80	324,78	60	4	64	VADUL LUI VODA	C	AC	Linie in cablu JT
Anenii Noi	15.01.2025	PT413AN	01	11:46:00 a.m.	0,00	38,00	38,00	87	14	101	ANENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	15.01.2025	PT140OR	01	3:46:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	136	11	147	ZORILE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	15.01.2025	PT199IL	01	4:39:30 p.m.	0,00	206,50	206,50	4	0	4	ULMU	C	AT	Accidente rutiere
Comrat	15.01.2025	PT328CM	03	6:09:00 p.m.	0,00	346,00	346,00	54	3	57	CHIOSELIA MARE	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	15.01.2025	PT296TL	02	6:18:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	128	4	132	LEUSENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Ceadir-Lunga	15.01.2025	PT14CD	03	6:20:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	9	0	9	CEADIR-LUNGA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ceadir-Lunga	15.01.2025	PT14CD	01	6:22:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	77	8	85	CEADIR-LUNGA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ceadir-Lunga	15.01.2025	PT14CD	02	6:26:33 p.m.	0,00	101,50	101,45	22	3	25	CEADIR-LUNGA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	15.01.2025	PT532ST	01	6:59:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	65	0	65	GREBLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	15.01.2025	PT97CI	01	7:46:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	104	3	107	MIHAILOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	15.01.2025	PT420	08	9:45:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	103	14	117	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	16.01.2025	PT1134	27	2:25:00 a.m.	0,00	1,00	1,00	101	16	117	CHISINAU	C	IST	Linie in cablu JT
Chisinau	16.01.2025	PT133	08	5:45:00 a.m.	0,00	360,00	360,00	86	5	91	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.01.2025	PT526	13	7:36:00 a.m.	0,00	96,00	96,00	116	2	118	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.01.2025	PT9062	08	9:30:52 a.m.	0,00	281,10	281,13	60	4	64	VADUL LUI VODA	C	AC	Linie in cablu JT
Anenii Noi	16.01.2025	PT324AN	01	10:04:00 a.m.	0,00	151,00	151,00	66	10	76	MERENI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	16.01.2025	PT79CS	04	10:17:00 a.m.	0,00	278,00	278,00	51	1	52	CAUSENI	C	AC	Necunoscut
Chisinau	16.01.2025	PT465	08	10:38:00 a.m.	0,00	23,00	23,00	255	37	292	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Telenesti	16.01.2025	PT358TL	01	11:53:00 a.m.	0,00	45,00	45,00	52	5	57	SUHULUCENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	16.01.2025	PT103	19	12:11:00 p.m.	0,00	648,00	648,00	132	13	145	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	16.01.2025	PT526	09	1:38:00 p.m.	0,00	161,00	161,00	233	27	260	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Cimislia	16.01.2025	PT97CI	03	2:43:00 p.m.	0,00	7,00	7,00	77	0	77	MIHAILOVCA	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	16.01.2025	PT9663	03	3:46:00 p.m.	0,00	215,00	215,00	140	4	144	STAUCCENI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Causeni	16.01.2025	PT327CS	03	7:45:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	63	1	64	SALCUTA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	16.01.2025	PT53CI	02	8:43:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	79	1	80	CIMISLIA	C	AC	Bransament
Cimislia	16.01.2025	PT53CI	01	8:47:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	96	0	96	CIMISLIA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	17.01.2025	PT232IU	03	10:28:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	28	1	29	IALOVENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cantemir	17.01.2025	PT398CN	04	5:29:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	32	2	34	BAIMACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	17.01.2025	PT335OR	03	5:52:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	84	5	89	PERESECCINA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Telenesti	17.01.2025	PT257TL	03	7:57:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	20	1	21	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.01.2025	PT537	03	8:27:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	111	9	120	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	17.01.2025	PT493	15	8:50:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	124	13	137	CHISINAU	C	AC	Conturare la C.C./D.D.
Criuleni	17.01.2025	PT824CR	03	10:00:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	153	3	156	HOLERCANI	C	AC	Bransament
Leova	18.01.2025	PT451LV	02	6:07:00 a.m.	0,00	237,00	237,00	61	1	62	SARATA RAZESI	C	AC	Conturare la LEA
Chisinau	18.01.2025	PT889	09	9:42:00 a.m.	0,00	97,00	97,00	71	9	80	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Ialoveni	18.01.2025	PT469IL	04	10:53:00 a.m.	0,00	89,00	89,00	34	0	34	GANGURU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.01.2025	PT464OR	04	10:54:00 a.m.	0,00	22,00	22,00	127	3	130	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	18.01.2025	PT9629	04	2:52:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	30	1	31	GRATIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	18.01.2025	PT9629	04	5:20:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	30	1	31	GRATIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	18.01.2025	PT272CL	01	5:39:00 p.m.	0,00	210,00	210,00	84	5	89	BUDA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	18.01.2025	PT509IL	02	6:27:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	109	1	110	COSTESTI	C	AC	Bransament
Ialoveni	18.01.2025	PT509IL	03	6:31:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	18	0	18	COSTESTI	C	AC	Bransament
Chisinau	18.01.2025	PT167	05	6:50:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	198	25	223	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Leova	18.01.2025	PT106LV	03	8:12:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	102	1	103	LEOVA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taraclia	18.01.2025	PT94TR	01	8:43:00 p.m.	0,00	14,00	14,00	89	6	95	TARACLIA	C	AC	Bransament
Taraclia	18.01.2025	PT39TR	01	9:44:00 p.m.	0,00	8,00	8,00	102	1	103	COPCEAC	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Criuleni	18.01.2025	PT175CR	01	10:04:00 p.m.	0,00	135,00</								

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	22.01.2025	PT263	07	9:56:00 a.m.	0,00	164,00	164,00	62	38	100	CHISINAU	C	AC	Bransament
Chisinau	22.01.2025	PT9664	04	5:31:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	37	5	42	GOIANUL NOU	C	AC	Linie in cablu JT
Anenii Noi	22.01.2025	PT623AN	01	7:24:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	59	3	62	TINTARENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	22.01.2025	PT1214IL	03	9:44:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	145	1	146	BARDAR	C	AC	Bransament
Calarasi	23.01.2025	PT133CL	03	1:17:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	77	1	78	HOGINESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	23.01.2025	PT291CS	05	5:43:13 p.m.	0,00	76,80	76,78	54	0	54	ZAIM	C	AT	Accidente rutiere
Ceadir-Lunga	23.01.2025	PT319CD	02	5:45:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	46	0	46	TOMAI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ceadir-Lunga	23.01.2025	PT319CD	01	5:50:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	80	0	80	TOMAI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	23.01.2025	PT12HN	02	8:12:00 p.m.	0,00	225,00	225,00	79	0	79	LAPUSNA	C	AC	Separator cu pirghie
Hincesti	23.01.2025	PT12HN	01	8:19:00 p.m.	0,00	218,00	218,00	63	0	63	LAPUSNA	C	AC	Separator cu pirghie
Hincesti	23.01.2025	PT12HN	03	8:28:00 p.m.	0,00	209,00	209,00	15	1	16	LAPUSNA	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	23.01.2025	PT886	22	9:36:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	69	13	82	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Ialoveni	24.01.2025	PT528IL	01	6:43:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	76	4	80	TIPALA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	24.01.2025	PT8072	05	9:22:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	24	1	25	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	24.01.2025	PT132VL	03	9:30:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	58	9	67	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	24.01.2025	PT421NS	02	10:08:00 p.m.	0,00	176,00	176,00	61	2	63	VALEA NIRNOVEI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	25.01.2025	PT101CI	02	7:54:00 a.m.	0,00	97,00	97,00	72	1	73	MIHALOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	25.01.2025	PT14CN	01	10:01:00 a.m.	0,00	62,00	62,00	88	3	91	IEPURENI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Vulcanesti	25.01.2025	PT172VL	03	10:14:00 a.m.	0,00	206,00	206,00	76	3	79	VULCANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	25.01.2025	PT14CN	02	10:19:00 a.m.	0,00	44,00	44,00	42	3	45	IEPURENI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	25.01.2025	PT1194	24	11:06:00 a.m.	0,00	473,00	473,00	125	12	137	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	25.01.2025	PT9680	01	5:27:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	62	2	64	STAUCCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	25.01.2025	PT9664	04	6:31:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	37	5	42	GOIANUL NOU	C	AC	Necunoscut
Ceadir-Lunga	26.01.2025	PT224CD	02	9:51:00 a.m.	0,00	59,00	59,00	57	1	58	CEADIR-LUNGA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	26.01.2025	PT483TL	01	10:04:00 a.m.	0,00	23,00	23,00	85	2	87	BUDAI	C	AC	Bransament
Hincesti	26.01.2025	PT892HN	01	11:37:00 a.m.	0,00	608,00	608,00	101	5	106	CIUCIULENI	C	AC	Necunoscut
Orhei	26.01.2025	PT111OR	02	4:16:00 p.m.	0,00	17,00	17,00	83	1	84	ORHEI	C	AC	Bransament
Orhei	26.01.2025	PT111OR	01	4:22:00 p.m.	0,00	11,00	11,00	110	2	112	ORHEI	C	AC	Bransament
Cantemir	26.01.2025	PT398CN	04	4:38:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	32	2	34	BAIMACLIA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Criuleni	26.01.2025	PT527CR	01	5:27:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	87	16	103	PORUMBENI	C	AC	Alte defecte in red MT
Cantemir	27.01.2025	PT528CN	01	10:04:00 a.m.	0,00	32,00	32,00	151	5	156	CANTEMIR	C	AC	Necunoscut
Chisinau	27.01.2025	PT235	06	12:35:00 p.m.	0,00	247,00	247,00	52	11	63	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Cahul	27.01.2025	PT362CH	01	4:18:00 p.m.	0,00	89,00	89,00	33	1	34	TARACLIA DE SALTIE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	27.01.2025	PT295IL	14	7:29:00 p.m.	0,00	17,00	17,00	121	3	124	DANCENI	C	AC	Necunoscut
Chisinau	27.01.2025	PT6120	01	8:24:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	91	1	92	BACIOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	27.01.2025	PT6120	02	8:26:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	73	0	73	BACIOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	27.01.2025	PT6120	03	8:28:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	89	0	89	BACIOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	27.01.2025	PT415CL	04	10:32:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	28	0	28	CALARASI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Calarasi	27.01.2025	PT415CL	01	10:38:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	85	4	89	CALARASI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Anenii Noi	28.01.2025	PT405AN	03	3:15:00 a.m.	0,00	356,00	356,00	93	6	99	CHETROSI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	28.01.2025	PT417CR	01	10:35:12 a.m.	0,00	243,80	243,80	97	7	104	CRIOULENI	C	AC	Pilon JT
Chisinau	28.01.2025	PT818	04	4:50:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	111	2	113	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	28.01.2025	PT403AN	01	5:06:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	24	5	29	ANENII NOI	C	AC	Bransament
Ialoveni	28.01.2025	PT509IL	02	5:20:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	109	1	110	COSTESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	28.01.2025	PT509IL	03	5:33:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	18	0	18	COSTESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cimislia	28.01.2025	PT261CI	01	6:11:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	58	6	64	MIHALOVCA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	28.01.2025	PT689OR	03	6:27:00 p.m.	0,00	9,00	9,00	139	2	141	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Stefan-Voda	28.01.2025	PT5765V	01	8:48:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	64	0	64	CAPLANI	C	AC	Necunoscut
Nisporeni	29.01.2025	PT313NS	02	7:20:00 a.m.	0,00	77,00	77,00	104	2	106	SENDRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	29.01.2025	PT313NS	03	7:26:07 a.m.	0,00	71,00	70,88	29	0	29	SENDRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	29.01.2025	PT7794	09	9:49:00 a.m.	0,00	61,00	61,00	276	20	296	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	29.01.2025	PT370NS	01	5:07:00 p.m.	0,00	251,00	251,00	40	0	40	BALANESTI	C	AC	Transformator de putere
Nisporeni	29.01.2025	PT370NS	02	5:58:00 p.m.	0,00	200,00	200,00	53	0	53	BALANESTI	C	AC	Transformator de putere
Nisporeni	29.01.2025	PT370NS	03	5:59:55 p.m.	0,00	198,10	198,08	52	1	53	BALANESTI	C	AC	Transformator de putere
Nisporeni	29.01.2025	PT370NS	04	5:59:57 p.m.	0,00	198,10	198,05	0	1	1	BALANESTI	C	AC	Transformator de putere
Nisporeni	29.01.2025	PT370NS	99	5:59:59 p.m.	0,00	198,00	198,02	0	1	1	BALANESTI	C	AC	Transformator de putere
Cimislia	29.01.2025	PT393CI	01	9:01:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	88	1	89	CIMISLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	29.01.2025	PT393CI	02	9:06:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	23	1	24	CIMISLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	30.01.2025	PT456	01	2:20:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	50	22	72	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	30.01.2025	PT1107	04	2:26:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	272	28	300	CHISINAU	C	AT	EXCAVARI
Anenii Noi	30.01.2025	PT189AN	14	4:08:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	53	12	65	ANENII NOI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	30.01.2025	PT724	27	4:14:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	160	10	170	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Straseni	30.01.2025	PT875T	02	4:32:00 p.m.	0,00	187,00	187,00	47	5	52	TATARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.01.2025	PT175HN	01	5:33:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	33	4	37	OBILENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	30.01.2025	PT175HN	02	6:17:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	26	3	29	OBILENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	30.01.2025	PT562	12	8:28:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	29	4	33	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	31.01.2025	PT291CL	01	2:30:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	113	3	116	VARZARESTII NOI	C	AC	Bransament
Calarasi	01.02.2025	PT283CL	02	7:23:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	113	3	116	PAULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	01.02.2025	PT42HN	03	8:41:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	39	1	40	CORNESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	01.02.2025	PT46HN	02	8:48:00 a.m.	0,00	38,00	38,00	46	0	46	PASCANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	01.02.2025	PT7CM	01	10:03:00 a.m.	0,00	48,00	48,00	34	2	36	CONGAZCIC	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	01.02.2025	PT379AN	01	11:40:00 a.m.	0,00	266,00	266,00	77	0	77	GEAMANA	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	01.02.2025	PT379AN	02	11:58:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	34	0	34	GEAMANA	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	01.02.2025	PT310OR	03	12:37:00 p.m.	0,00	156,00	156,00	53	0	53	GHELOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	01.02.2025	PT456CR	01	2:58:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	84	4	88	DOLINNOE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	01.02.2025	PT148CM	01	6:13:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	97	0	97	CIOC-MAIDAN	C	AC	Necunoscut
Orhei	02.02.2025	PT6OR	01	9:34:00 a.m.	0,00	26,								

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cimislia	06.02.2025	PT439CI	02	10:41:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	63	4	67	CARABETOVCA	C	AC	Conturare la PT
Criuleni	07.02.2025	PT446CR	02	9:47:00 a.m.	0,00	24,00	24,00	90	0	90	PORUMBENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	07.02.2025	PT9687	02	5:16:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	113	4	117	STAUCCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	07.02.2025	PT272AN	02	5:51:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	126	1	127	HIRBOVAT	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	07.02.2025	PT480OR	02	7:15:00 p.m.	0,00	19,00	19,00	99	1	100	ORHEI	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	07.02.2025	PT391CR	02	9:40:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	91	3	94	DOLINNOE	C	AC	Tensiune joasa
Criuleni	07.02.2025	PT391CR	01	9:48:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	80	3	83	DOLINNOE	C	AC	Tensiune joasa
Hincesti	08.02.2025	PT175HN	01	8:29:00 a.m.	0,00	57,00	57,00	33	4	37	OBILENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	08.02.2025	PT424NS	01	10:35:00 a.m.	0,00	184,00	184,00	113	2	115	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	08.02.2025	PT270ST	02	10:49:00 a.m.	0,00	44,00	44,00	67	0	67	CODREANCA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	08.02.2025	PT134	04	10:55:00 a.m.	0,00	38,00	38,00	164	19	183	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	08.02.2025	PT24TR	03	10:59:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	69	4	73	COPEAC	C	AC	Bransament
Nisporeni	08.02.2025	PT121NS	02	12:53:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	45	5	50	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	08.02.2025	PT322NS	02	12:53:00 p.m.	0,00	225,00	225,00	114	3	117	SOLTANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	08.02.2025	PT6110	02	2:20:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	94	2	96	BACIOI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	08.02.2025	PT331IL	01	3:38:00 p.m.	0,00	22,00	22,00	46	0	46	RAZENI	C	AC	Bransament
Chisinau	08.02.2025	PT9616	01	5:05:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	78	1	79	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	08.02.2025	PT151CI	02	6:46:00 p.m.	0,00	175,00	175,00	75	0	75	BASCALIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	08.02.2025	PT9687	02	7:04:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	113	4	117	STAUCCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	08.02.2025	PT151CI	01	7:09:29 p.m.	0,00	151,52	151,52	45	5	50	BASCALIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	08.02.2025	PT151CI	03	7:09:36 p.m.	0,00	151,40	151,40	13	0	13	BASCALIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	08.02.2025	PT9616	02	7:41:00 p.m.	0,00	829,00	829,00	22	4	26	HULBOACA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	08.02.2025	PT9616	01	7:43:00 p.m.	0,00	825,00	825,00	78	1	79	HULBOACA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	08.02.2025	PT9687	02	10:00:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	113	4	117	STAUCCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	08.02.2025	PT516	08	10:11:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	258	26	284	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	08.02.2025	PT9687	02	11:43:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	113	4	117	STAUCCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	09.02.2025	PT9687	01	1:19:00 a.m.	0,00	88,00	88,00	72	6	78	STAUCCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	09.02.2025	PT9687	06	2:24:26 a.m.	0,00	22,60	22,67	0	3	3	STAUCCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	09.02.2025	PT30ST	03	8:21:00 p.m.	0,00	12,00	12,00	70	0	70	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	10.02.2025	PT414	16	9:16:00 a.m.	0,00	194,00	194,00	66	11	77	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Anenii Noi	10.02.2025	PT294AN	03	11:02:00 a.m.	0,00	83,00	83,00	106	16	122	ANENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	10.02.2025	PT76CN	02	12:05:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	82	2	84	LECA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	10.02.2025	PT526	05	12:50:00 p.m.	0,00	247,00	247,00	198	11	209	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Cahul	10.02.2025	PT83CH	01	5:06:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	77	3	80	CAHUL	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	10.02.2025	PT152VL	02	5:25:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	60	7	67	VULCANESTI	C	AC	Necunoscut
Vulcanesti	10.02.2025	PT152VL	08	5:26:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	56	5	61	VULCANESTI	C	AC	Necunoscut
Vulcanesti	10.02.2025	PT152VL	01	5:29:12 p.m.	0,00	19,80	19,80	69	8	77	VULCANESTI	C	AC	Necunoscut
Chisinau	10.02.2025	PT6042	06	5:39:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	71	2	73	DOBROGEA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Criuleni	10.02.2025	PT593CR	01	5:52:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	74	7	81	COSERNITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	10.02.2025	PT1718HN	01	5:59:00 p.m.	0,00	217,00	217,00	7	1	8	LEUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	10.02.2025	PT111AN	01	7:35:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	50	2	52	MERENII NOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	10.02.2025	PT111AN	02	7:36:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	27	3	30	MERENII NOI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	10.02.2025	PT8072	03	8:34:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	8	0	8	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	10.02.2025	PT9616	01	9:07:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	78	1	79	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	11.02.2025	PT224CR	01	7:52:00 a.m.	0,00	96,00	96,00	29	1	30	ZACANA	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	11.02.2025	PT217CL	01	8:34:00 a.m.	0,00	66,00	66,00	83	2	85	PIRJOLTENI	C	AC	Necunoscut
Cimislia	11.02.2025	PT12CI	02	9:41:00 a.m.	0,00	57,00	57,00	53	0	53	TOPALA	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	11.02.2025	PT243TL	02	9:57:00 a.m.	0,00	209,00	209,00	87	1	88	SCORTENI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	11.02.2025	PT804CI	01	12:53:23 p.m.	0,00	40,60	40,62	184	9	193	BASARABEASCA	C	AT	Conform OL din SGC
Chisinau	11.02.2025	PT887	04	3:16:00 p.m.	0,00	279,00	279,00	59	3	62	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Straseni	11.02.2025	PT116ST	02	9:33:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	54	1	55	CODREANCA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Criuleni	11.02.2025	PT824CR	01	10:27:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	87	7	94	HOLERCANI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	11.02.2025	PT192	23	10:32:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	63	13	76	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Stefan-Voda	12.02.2025	PT176SV	02	9:31:00 a.m.	0,00	144,00	144,00	87	3	90	VISOARA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	12.02.2025	PT163TR	01	6:19:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	43	3	46	ALUATU	C	AC	Bransament
Straseni	12.02.2025	PT965T	04	8:37:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	57	1	58	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	12.02.2025	PT965T	03	8:38:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	112	1	113	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	12.02.2025	PT201CS	01	9:27:00 p.m.	0,00	155,00	155,00	58	2	60	TANATARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	12.02.2025	PT201CS	03	9:38:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	13	3	16	TANATARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	12.02.2025	PT887	04	10:27:00 p.m.	0,00	975,00	975,00	59	3	62	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	13.02.2025	PT9616	02	7:40:00 a.m.	0,00	90,00	90,00	23	4	27	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	13.02.2025	PT215CD	01	7:43:00 a.m.	0,00	181,00	181,00	83	1	84	CEADIR-LUNGA	C	AC	Conductor NUL
Chisinau	13.02.2025	PT546	02	7:44:00 a.m.	0,00	108,00	108,00	24	13	37	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	13.02.2025	PT46CI	04	8:24:00 a.m.	0,00	173,00	173,00	27	68	95	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	13.02.2025	PT68CI	03	8:54:00 a.m.	0,00	64,00	64,00	85	2	87	VALEA PERJEI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	13.02.2025	PT887	02	9:24:00 a.m.	0,00	391,00	391,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	13.02.2025	PT9616	02	9:42:00 a.m.	0,00	68,00	68,00	23	4	27	HULBOACA	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	13.02.2025	PT82CS	03	10:36:00 a.m.	0,00	81,00	81,00	67	1	68	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	13.02.2025	PT194	07	10:50:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	104	10	114	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	13.02.2025	PT107	06	10:51:00 a.m.	0,00	217,00	217,00	264	20	284	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	13.02.2025	PT74TR	03	11:18:00 a.m.	0,00	21,00	21,00	18	10	28	TARACLIA	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	13.02.2025	PT163AN	02	11:40:00 a.m.	0,00	26,00	26,00	34	4	38	COBUSCA NOUA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	13.02.2025	PT460OR	01	1:13:36 p.m.	0,00	149,40	149,40	65	2	67	TELEUZ	C	AC	Pilon JT
Comrat	13.02.2025	PT501CM	03	1:42:00 p.m.	0,00	183,00	183,00	24	18	42	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	13.02.2025	PT874	15	4:20:00 p.m.	0,00	173,00	173,00	124	16	140	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	13.02.2025	PT887	04	4:37:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	59	3	62	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	13.02.2025													

Filiata rețelelor electrice	Data	Stafia, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Orhei	16.02.2025	PT2080R	02	1:06:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	96	7	103	ORHEI	C	AC	Necunoscut
Orhei	16.02.2025	PT2080R	01	1:09:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	158	44	202	ORHEI	C	AC	Necunoscut
Cahul	16.02.2025	PT7CH	02	1:52:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	69	1	70	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.02.2025	PT1770R	02	12:33:00 a.m.	0,00	27,00	27,00	91	5	96	ORHEI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	17.02.2025	PT35CR	01	10:03:00 a.m.	0,00	62,00	62,00	97	4	101	JEVRENI	C	AC	Necunoscut
Straseni	17.02.2025	PT435T	02	10:11:00 a.m.	0,00	74,00	74,00	72	0	72	SIRETI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.02.2025	PT103	19	10:19:00 a.m.	0,00	266,00	266,00	132	13	145	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Straseni	17.02.2025	PT155T	02	11:16:00 a.m.	0,00	56,00	56,00	1	4	5	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.02.2025	PT494	01	11:18:00 a.m.	0,00	69,00	69,00	102	12	114	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	17.02.2025	PT155T	01	11:31:00 a.m.	0,00	41,00	41,00	0	3	3	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.02.2025	PT573	01	12:18:36 p.m.	0,00	123,40	123,40	99	8	107	CHISINAU	C	AT	Accidente rutiere
Chisinau	17.02.2025	PT9668	03	1:31:37 p.m.	0,00	137,40	137,38	65	14	79	STAUUCENI	C	AT	Accidente rutiere
Hincesti	17.02.2025	PT424HN	01	1:49:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	63	3	66	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	17.02.2025	PT424HN	02	1:56:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	102	0	102	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.02.2025	PT9680	04	6:04:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	45	2	47	STAUUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	17.02.2025	PT9680	02	6:04:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	46	0	46	STAUUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	17.02.2025	PT9680	01	6:05:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	62	2	64	STAUUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	17.02.2025	PT9680	03	6:16:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	43	0	43	STAUUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	17.02.2025	PT147AN	02	6:25:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	64	1	65	ROSCANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	17.02.2025	PT147AN	03	6:30:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	67	1	68	ROSCANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	17.02.2025	PT147AN	01	6:46:00 p.m.	0,00	16,00	16,00	13	1	14	ROSCANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	17.02.2025	PT449CI	03	7:10:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	38	0	38	ABACLIA	C	AC	Bransament
Straseni	17.02.2025	PT4725T	01	8:45:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	39	1	40	LOZOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	17.02.2025	PT954	03	10:55:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	54	5	59	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	18.02.2025	PT4725T	01	11:21:00 a.m.	0,00	238,00	238,00	39	1	40	LOZOVA	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	18.02.2025	PT74IL	02	12:37:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	125	5	130	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	18.02.2025	PT132IU	03	4:01:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	79	5	84	IALOVENI	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	18.02.2025	PT1135V	06	6:16:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	63	0	63	TALMAZA	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	18.02.2025	PT939OR	08	8:10:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	63	3	66	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	18.02.2025	PT1130	26	8:27:00 p.m.	0,00	155,00	155,00	78	10	88	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	19.02.2025	PT158	17	9:41:00 a.m.	0,00	125,00	125,00	120	4	124	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	19.02.2025	PT2275V	01	10:02:41 a.m.	0,00	181,30	181,32	51	0	51	CARAHASANI	C	AC	Pilon JT
Chisinau	19.02.2025	PT8	06	1:33:00 p.m.	0,00	194,00	194,00	33	11	44	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Anenii Noi	19.02.2025	PT271AN	10	1:54:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	56	3	59	HIRBOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	19.02.2025	PT74IL	02	3:25:00 p.m.	0,00	206,00	206,00	125	5	130	SURUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	19.02.2025	PT164TL	02	3:39:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	50	1	51	FLUTURA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	19.02.2025	PT74IL	06	3:48:00 p.m.	0,00	183,00	183,00	1	3	4	SURUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	19.02.2025	PT516	09	8:33:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	134	16	150	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	19.02.2025	PT9HN	01	9:13:00 p.m.	0,00	211,00	211,00	144	4	148	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	19.02.2025	PT562	12	10:32:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	29	4	33	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Causeni	20.02.2025	PT100CS	05	8:33:00 a.m.	0,00	41,00	41,00	82	14	96	CAUSENI	C	AC	Necunoscut
Criuleni	20.02.2025	PT527CR	01	12:24:00 p.m.	0,00	262,00	262,00	87	16	103	PORUMBENI	C	AC	Necunoscut
Causeni	20.02.2025	PT411CS	16	3:44:00 p.m.	0,00	378,00	378,00	56	2	58	CAINARI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Hincesti	20.02.2025	PT554HN	01	5:48:00 p.m.	0,00	201,00	201,00	45	1	46	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	20.02.2025	PT506	12	8:22:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	116	16	132	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Vulcanesti	21.02.2025	PT97VL	01	7:59:00 a.m.	0,00	85,00	85,00	10	0	10	GAVANOASA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	21.02.2025	PT90CH	03	1:05:00 p.m.	0,00	234,00	234,00	49	7	56	CAHUL	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cahul	21.02.2025	PT90CH	01	1:10:00 p.m.	0,00	229,00	229,00	0	2	2	CAHUL	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	21.02.2025	PT501CM	03	2:52:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	24	18	42	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	21.02.2025	PT3145T	02	5:19:00 p.m.	0,00	221,00	221,00	95	0	95	LOZOVA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Straseni	21.02.2025	PT3145T	03	5:22:00 p.m.	0,00	218,00	218,00	21	2	23	LOZOVA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Hincesti	21.02.2025	PT42HN	01	7:50:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	36	0	36	CORNESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	21.02.2025	PT9261	03	8:07:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	80	7	87	COLONITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	22.02.2025	PT203LV	01	8:13:00 a.m.	0,00	132,00	132,00	66	1	67	CIMPUL DREPT	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	22.02.2025	PT2565T	02	8:28:00 a.m.	0,00	139,00	139,00	52	2	54	CHIRIANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	22.02.2025	PT203LV	02	8:41:00 a.m.	0,00	104,00	104,00	28	2	30	CIMPUL DREPT	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	22.02.2025	PT875T	02	9:12:00 a.m.	0,00	111,00	111,00	47	5	52	TATARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	22.02.2025	PT246AN	02	10:43:00 a.m.	0,00	54,00	54,00	30	2	32	COBUSCA NOUA	C	AC	Bransament
Leova	22.02.2025	PT272LV	01	11:04:00 a.m.	0,00	16,00	16,00	55	7	62	FRUMUSICA	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	22.02.2025	PT72AN	01	11:56:00 a.m.	0,00	85,00	85,00	24	1	25	MERENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	22.02.2025	PT74IL	02	12:07:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	125	5	130	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	22.02.2025	PT586	08	5:57:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	72	11	83	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Cimislia	22.02.2025	PT200CI	01	6:07:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	26	0	26	CIMISLIA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	22.02.2025	PT718HN	01	6:19:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	7	1	8	LEUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	22.02.2025	PT955V	01	8:35:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	61	2	63	ERMOCCLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	22.02.2025	PT47	08	8:38:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	31	1	32	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	22.02.2025	PT955V	03	8:53:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	68	0	68	ERMOCCLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	22.02.2025	PT955V	02	9:03:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	45	0	45	ERMOCCLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	23.02.2025	PT159TL	03	7:55:00 a.m.	0,00	134,00	134,00	40	0	40	NEGURENI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	23.02.2025	PT642AN	03	8:27:00 a.m.	0,00	61,00	61,00	34	0	34	GEAMANA	C	AC	Conductor NUL
Criuleni	23.02.2025	PT90CR	02	9:54:00 a.m.	0,00	122,00	122,00	96	1	97	RISCOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	23.02.2025	PT516CS	01	10:14:00 a.m.	0,00	35,00	35,00	56	0	56	TARACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	23.02.2025	PT184CN	02	10:53:00 a.m.	0,00	50,00	50,00	35	1	36	SADIC	C	AC	Conductor NUL
Comrat	23.02.2025	PT184CN	01	11:00:00 a.m.	0,00	43,00	43,00	51	1	52	SADIC	C	AC	Conductor NUL
Ialoveni	23.02.2025	PT74IL	02	12:20:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	125	5	130	SURUCENI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	23.02.2025	PT459	14	2:02:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	129	14	143	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Ialoveni	23.02.2025	PT612L	01	4:53:00 p.m.	0,00	202,00								

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	26.02.2025	PT8022	02	6:18:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	51	9	60	DURLESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	26.02.2025	PT425T	01	6:23:00 p.m.	0,00	196,00	196,00	78	3	81	SIRETI	C	AC	Conductor FAZA
Taracilia	26.02.2025	PT193TR	01	6:29:00 p.m.	0,00	248,00	248,00	13	0	13	HAGICHIOI	C	AC	Alte defecte in red MT
Taracilia	26.02.2025	PT193TR	02	6:34:00 p.m.	0,00	243,00	243,00	47	3	50	HAGICHIOI	C	AC	Alte defecte in red MT
Taracilia	26.02.2025	PT189TR	01	6:37:00 p.m.	0,00	240,00	240,00	36	1	37	HIRTOP	C	AC	Alte defecte in red MT
Taracilia	26.02.2025	PT189TR	03	6:39:44 p.m.	0,00	237,30	237,27	0	1	1	HIRTOP	C	AC	Alte defecte in red MT
Taracilia	26.02.2025	PT198TR	01	6:40:30 p.m.	0,00	237,50	237,50	33	0	33	ALBOTA DE JOS	C	AC	Alte defecte in red MT
Taracilia	26.02.2025	PT198TR	03	6:40:39 p.m.	0,00	237,40	237,35	1	1	2	ALBOTA DE JOS	C	AC	Alte defecte in red MT
Taracilia	26.02.2025	PT198TR	05	6:40:42 p.m.	0,00	237,30	237,30	0	1	1	ALBOTA DE JOS	C	AC	Alte defecte in red MT
Taracilia	26.02.2025	PT191TR	01	6:41:33 p.m.	0,00	236,50	236,45	23	1	24	HIRTOP	C	AC	Alte defecte in red MT
Taracilia	26.02.2025	PT191TR	05	6:41:48 p.m.	0,00	236,20	236,20	0	1	1	HIRTOP	C	AC	Alte defecte in red MT
Taracilia	26.02.2025	PT193TR	03	6:42:59 p.m.	0,00	234,00	234,02	20	0	20	HAGICHIOI	C	AC	Alte defecte in red MT
Taracilia	26.02.2025	PT193TR	04	6:43:02 p.m.	0,00	234,00	233,97	0	1	1	HAGICHIOI	C	AC	Alte defecte in red MT
Cantemir	26.02.2025	PT315CN	01	7:13:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	20	0	20	ALEXANDROVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	26.02.2025	PT8033	04	8:44:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	120	1	121	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	27.02.2025	PT425T	01	8:19:00 a.m.	0,00	126,00	126,00	78	3	81	SIRETI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	27.02.2025	PT58LV	02	8:28:00 a.m.	0,00	213,00	213,00	48	10	58	FILIPENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	27.02.2025	PT94CR	02	10:01:00 a.m.	0,00	108,00	108,00	102	0	102	DUBASARII VECHI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Leova	27.02.2025	PT262LV	02	11:42:00 a.m.	0,00	182,00	182,00	84	1	85	SELISTE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	27.02.2025	PT315CN	01	12:46:00 p.m.	0,00	501,00	501,00	20	0	20	ALEXANDROVCA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	27.02.2025	PT658	06	4:03:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	180	15	195	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Comrat	27.02.2025	PT86CM	02	4:22:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	29	65	94	COMRAT	C	AC	Necunoscut
Hincesti	27.02.2025	PT217HN	01	5:14:50 p.m.	0,00	170,20	170,17	42	2	44	CIORA	C	AT	Accidente rutiere
Hincesti	27.02.2025	PT348HN	04	5:43:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	17	1	18	STOLNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taracilia	27.02.2025	PT36TR	02	6:20:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	73	0	73	COPEAC	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	27.02.2025	PT8072	04	6:23:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	56	2	58	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	27.02.2025	PT348HN	01	6:42:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	114	1	115	STOLNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	27.02.2025	PT177VL	02	6:42:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	33	0	33	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	27.02.2025	PT177VL	01	6:44:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	107	6	113	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	27.02.2025	PT462VL	01	7:18:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	59	1	60	CISLITA-PRUT	C	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	27.02.2025	PT177VL	08	7:21:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	12	0	12	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	27.02.2025	PT8033	04	9:04:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	120	1	121	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	28.02.2025	PT6015	01	10:14:00 a.m.	0,00	31,00	31,00	56	5	61	REVACA	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	28.02.2025	PT6015	02	10:15:43 a.m.	0,00	29,00	29,28	60	1	61	REVACA	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	28.02.2025	PT6015	03	10:15:47 a.m.	0,00	29,00	29,22	127	3	130	REVACA	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	28.02.2025	PT6015	04	10:15:50 a.m.	0,00	29,00	29,17	3	1	4	REVACA	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	28.02.2025	PT6015	05	10:15:52 a.m.	0,00	29,00	29,13	0	1	1	REVACA	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	28.02.2025	PT6015	99	10:15:55 a.m.	0,00	49,00	49,08	0	1	1	REVACA	C	AC	Separator cu pirghie
Ialoveni	28.02.2025	PT295IL	03	10:56:00 a.m.	0,00	27,00	27,00	11	3	14	DANCENI	C	AC	Conductor FAZA
Leova	28.02.2025	PT262LV	02	11:53:00 a.m.	0,00	318,00	318,00	84	1	85	SELISTE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	28.02.2025	PT176CR	02	1:34:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	18	5	23	CRUILENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.02.2025	PT210OR	01	2:44:00 p.m.	0,00	118,00	118,00	100	1	101	CHIPERCENI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	28.02.2025	PT8034	05	6:03:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	87	10	97	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	28.02.2025	PT954	03	7:08:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	54	5	59	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	28.02.2025	PT515VL	01	8:06:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	43	0	43	COLBASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	28.02.2025	PT435TL	01	9:27:00 p.m.	0,00	257,00	257,00	58	4	62	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	01.03.2025	PT120VL	01	7:08:00 a.m.	0,00	146,00	146,00	73	1	74	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Telenesti	01.03.2025	PT435TL	01	7:34:00 a.m.	0,00	68,00	68,00	58	4	62	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	01.03.2025	PT74IL	02	11:54:00 a.m.	0,00	30,00	30,00	125	5	130	SURUCENI	C	AC	Tensiune joasa
Comrat	01.03.2025	PT319CM	01	2:44:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	112	0	112	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	01.03.2025	PT319CM	02	2:46:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	75	0	75	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	01.03.2025	PT200IL	02	4:07:00 p.m.	0,00	22,00	22,00	39	1	40	SOCITENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	01.03.2025	PT200IL	03	4:14:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	59	5	64	SOCITENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	01.03.2025	PT200IL	01	4:24:00 p.m.	0,00	5,00	5,00	71	1	72	SOCITENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	01.03.2025	PT319CM	02	4:44:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	75	0	75	CONGAZ	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	01.03.2025	PT319CM	01	4:45:00 p.m.	0,00	137,00	137,00	112	0	112	CONGAZ	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	01.03.2025	PT319CM	03	4:46:31 p.m.	0,00	135,50	135,48	2	0	2	CONGAZ	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	01.03.2025	PT9545	04	5:06:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	90	6	96	CIORESCU	C	AC	Linie in cablu JT
Taracilia	02.03.2025	PT405TR	03	9:39:00 a.m.	0,00	31,00	31,00	36	0	36	TARACILIA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	02.03.2025	PT561ST	01	9:55:00 a.m.	0,00	85,00	85,00	88	0	88	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	02.03.2025	PT291CL	01	2:01:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	113	3	116	VARZARESTII NOI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	02.03.2025	PT675	07	2:34:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	71	6	77	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.03.2025	PT889	06	2:37:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	176	14	190	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.03.2025	PT889	09	2:43:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	71	9	80	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.03.2025	PT675	02	2:44:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	70	8	78	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.03.2025	PT675	04	2:49:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	71	8	79	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	02.03.2025	PT675	06	3:00:00 p.m.	0,00	19,00	19,00	89	6	95	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	03.03.2025	PT25	09	10:30:00 a.m.	0,00	175,00	175,00	126	44	170	CHISINAU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Telenesti	03.03.2025	PT169TL	03	10:58:00 a.m.	0,00	390,00	390,00	59	8	67	BRINZENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	03.03.2025	PT374CI	02	3:57:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	56	2	58	SATUL NOU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Causeni	03.03.2025	PT44CS	01	4:02:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	97	1	98	CAUSENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Criuleni	03.03.2025	PT52CR	01	4:55:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	100	7	107	CRUGLIC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	03.03.2025	PT484	02	5:49:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	130	14	144	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	03.03.2025	PT574AN	01	6:32:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	71	1	72	ANENII NOI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Vulcanesti	03.03.2025	PT127VL	03	6:35:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	21	3	24	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	04.03.2025	PT982	22	7:05:00 a.m.	0,00	73,00	73,00	144	7	151	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni														

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Orhei	07.03.2025	PT652OR	02	4:29:43 p.m.	0,00	200,30	200,28	96	0	96	BOLOHAN	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	07.03.2025	PT9282	01	6:20:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	11	0	11	COLONITA	C	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Stefan-Voda	07.03.2025	PT225V	01	6:45:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	34	1	35	COPEAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	07.03.2025	PT8072	03	8:07:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	8	0	8	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Caful	07.03.2025	PT245CH	01	8:29:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	37	2	39	CHIRCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	07.03.2025	PT435T	02	10:34:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	72	0	72	SIRETI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Vulcanesti	08.03.2025	PT41VL	01	8:01:00 a.m.	0,00	80,00	80,00	43	5	48	VULCANESTI	C	AC	izolator JT
Vulcanesti	08.03.2025	PT117VL	01	12:47:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	58	6	64	VULCANESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	08.03.2025	PT652OR	01	3:31:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	51	2	53	BOLOHAN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	08.03.2025	PT1147	02	9:13:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	148	10	158	CODRU	C	AC	Alte defecte in red JT
Cantemir	09.03.2025	PT331CN	01	5:50:00 p.m.	0,00	435,00	435,00	128	5	133	GOTESTI	C	AT	Accidente rutiere
Criuleni	09.03.2025	PT756CR	02	5:53:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	152	15	167	MAGDACESTI	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	09.03.2025	PT331CN	02	6:11:42 p.m.	0,00	413,30	413,30	59	4	63	GOTESTI	C	AT	Accidente rutiere
Cantemir	09.03.2025	PT331CN	03	6:11:45 p.m.	0,00	413,30	413,25	115	2	117	GOTESTI	C	AT	Accidente rutiere
Straseni	09.03.2025	PT875T	02	6:15:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	47	5	52	TATARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	09.03.2025	PT297OR	01	7:52:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	94	3	97	PIATRA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	10.03.2025	PT459	14	2:16:00 a.m.	0,00	16,00	16,00	129	14	143	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	10.03.2025	PT459	14	11:50:00 a.m.	0,00	19,00	19,00	129	14	143	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	10.03.2025	PT272CL	03	4:29:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	27	1	28	SIPOTENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	10.03.2025	PT432VL	01	4:41:02 p.m.	0,00	191,00	190,97	71	6	77	SLOBOZIA MARE	C	AT	Accidente rutiere
Telenesti	10.03.2025	PT228TL	02	8:17:00 p.m.	0,00	533,00	533,00	82	2	84	BRINZENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	11.03.2025	PT1055	13	3:44:00 p.m.	0,00	212,00	212,00	58	7	65	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	11.03.2025	PT1011	13	3:50:00 p.m.	0,00	206,00	206,00	62	7	69	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Cimislia	11.03.2025	PT135CI	03	5:00:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	43	4	47	GURA GALBENEI	C	AC	Conductor FAZA
Taraclia	11.03.2025	PT477R	02	5:39:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	105	0	105	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	11.03.2025	PT137AN	01	6:53:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	96	4	100	CHETROU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	12.03.2025	PT55CS	01	9:40:00 a.m.	0,00	110,00	110,00	39	1	40	CAUSENI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	12.03.2025	PT499CL	02	10:30:00 a.m.	0,00	195,00	195,00	36	1	37	NISCANI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	12.03.2025	PT1167	04	11:14:00 a.m.	0,00	149,00	149,00	85	8	93	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	12.03.2025	PT800OR	01	5:52:00 p.m.	0,00	296,00	296,00	28	0	28	PERESECI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	12.03.2025	PT518CR	03	6:44:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	33	0	33	CIMISENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	12.03.2025	PT6009	03	7:19:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	84	2	86	SINGERA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	12.03.2025	PT1147	02	7:25:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	148	10	158	CODRU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	12.03.2025	PT1147	02	8:27:00 p.m.	0,00	242,00	242,00	148	10	158	CODRU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	13.03.2025	PT1204	14	7:58:00 a.m.	0,00	66,00	66,00	62	1	63	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	13.03.2025	PT766CM	02	8:03:00 a.m.	0,00	178,00	178,00	127	11	138	COMRAT	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	13.03.2025	PT202TL	02	9:11:00 a.m.	0,00	145,00	145,00	61	6	67	BRINZENII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	13.03.2025	PT132VL	01	10:13:00 a.m.	0,00	177,00	177,00	27	12	39	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	13.03.2025	PT230SV	03	12:21:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	47	0	47	CARAHASANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	13.03.2025	PT230SV	02	12:44:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	53	3	56	CARAHASANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	13.03.2025	PT783HN	01	12:51:00 p.m.	0,00	704,00	704,00	0	4	4	IVANOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	13.03.2025	PT70VL	03	12:59:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	29	1	30	GAVANOASA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	13.03.2025	PT52CI	02	1:48:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	186	9	195	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	13.03.2025	PT319IL	01	2:20:00 p.m.	0,00	1303,00	1303,00	81	1	82	RAZENI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	13.03.2025	PT549CS	02	2:35:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	73	0	73	BAIMACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	13.03.2025	PT208IL	03	2:39:00 p.m.	0,00	433,00	433,00	74	1	75	SOCITENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	13.03.2025	PT510CS	02	2:40:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	76	0	76	TARACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	13.03.2025	PT339CN	02	2:42:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	71	18	89	GOTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	13.03.2025	PT164	06	2:47:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	131	9	140	CHISINAU	C	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Anenii Noi	13.03.2025	PT597AN	09	2:50:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	80	3	83	PUHACENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Stefan-Voda	13.03.2025	PT230SV	02	2:54:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	53	3	56	CARAHASANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	13.03.2025	PT134HN	01	2:58:00 p.m.	0,00	335,00	335,00	79	1	80	LEUSENI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	13.03.2025	PT360AN	04	3:00:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	81	6	87	ANENII NOI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	13.03.2025	PT469IL	01	3:00:00 p.m.	0,00	437,00	437,00	57	2	59	GANGURA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	13.03.2025	PT155CI	01	3:03:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	22	1	23	HIRTOP	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	13.03.2025	PT858HN	01	3:05:00 p.m.	0,00	550,00	550,00	20	1	21	CIUCIULENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	13.03.2025	PT318IL	02	3:07:00 p.m.	0,00	468,00	468,00	84	0	84	RAZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	13.03.2025	PT518CM	02	3:13:00 p.m.	0,00	229,00	229,00	77	3	80	DEZGHINGEA	C	AC	Necunoscuta
Stefan-Voda	13.03.2025	PT1425V	01	3:25:00 p.m.	0,00	417,00	417,00	81	1	82	TALMAZA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	13.03.2025	PT426CL	02	3:27:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	76	0	76	PIRJOLTENI	C	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Stefan-Voda	13.03.2025	PT1425V	02	3:28:13 p.m.	0,00	413,00	412,78	91	1	92	TALMAZA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	13.03.2025	PT864HN	02	3:33:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	100	0	100	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	13.03.2025	PT357HN	02	3:33:00 p.m.	0,00	289,00	289,00	104	3	107	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	13.03.2025	PT551CI	01	3:37:00 p.m.	0,00	219,00	219,00	45	6	51	SATUL NOU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	13.03.2025	PT157CI	01	3:39:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	34	3	37	MERENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	13.03.2025	PT2315V	03	3:40:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	91	0	91	CARAHASANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	13.03.2025	PT157CI	03	3:42:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	55	5	60	MERENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	13.03.2025	PT6132	02	3:49:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	69	1	70	BACIOI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	13.03.2025	PT529CS	03	3:54:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	65	0	65	TARACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	13.03.2025	PT227OR	01	3:57:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	14	0	14	MALAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	13.03.2025	PT263LV	02	4:00:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	53	1	54	BOROGANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	13.03.2025	PT334CI	03	4:12:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	36	0	36	MERENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	13.03.2025	PT396CS	02	4:12:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	66	0	66	CAINARI	C	AC	Manevre oper. p. localiz. avariilor
Cimislia	13.03.2025	PT8CI	02	4:13:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	55	0	55	CENAC	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	13.03.2025	PT858HN	01	4:14:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	131	5	136	CIUCIULENI	C	AC	Cazut copac pe LEA

Filiala rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Ialoveni	13.03.2025	PT4461L	03	5:42:00 p.m.	0,00	220,00	220,00	45	5	50	HORESTI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	13.03.2025	PT118NS	01	5:45:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	78	10	88	NISPORENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	13.03.2025	PT6121	03	5:46:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	57	1	58	BACIOI	C	AC	Separator cu pîrgie
Cantemir	13.03.2025	PT104CN	01	5:47:00 p.m.	0,00	384,00	384,00	34	2	36	CANTEMIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	13.03.2025	PT4691L	04	5:50:00 p.m.	0,00	267,00	267,00	34	0	34	GANGURA	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	13.03.2025	PT725HN	01	5:50:00 p.m.	0,00	405,00	405,00	37	0	37	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	13.03.2025	PT54CN	01	5:59:00 p.m.	0,00	417,00	417,00	57	0	57	PORUMBESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	13.03.2025	PT648HN	02	6:00:00 p.m.	0,00	428,00	428,00	49	0	49	DANCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	13.03.2025	PT290CS	01	6:04:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	136	7	143	ZAIM	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	13.03.2025	PT3121L	01	6:04:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	44	5	49	GANGURA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	13.03.2025	PT165SV	03	6:10:00 p.m.	0,00	321,00	321,00	39	2	41	RASCAIETI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	13.03.2025	PT113CN	01	6:17:00 p.m.	0,00	283,00	283,00	23	1	24	VILCELE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	13.03.2025	PT70VL	03	6:18:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	29	1	30	GAVANOASA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	13.03.2025	PT91HN	02	6:20:00 p.m.	0,00	485,00	485,00	82	3	85	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	13.03.2025	PT4211L	03	6:23:00 p.m.	0,00	347,00	347,00	56	1	57	CARBUNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	13.03.2025	PT5081L	01	6:29:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	166	0	166	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	13.03.2025	PT134CI	01	6:32:00 p.m.	0,00	182,00	182,00	54	1	55	GURA GALBENEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	13.03.2025	PT725HN	02	6:33:00 p.m.	0,00	362,00	362,00	67	1	68	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	13.03.2025	PT54CR	01	6:34:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	21	4	25	CRUGLIC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	13.03.2025	PT339CN	02	6:36:00 p.m.	0,00	448,00	448,00	71	18	89	GOTESTI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	13.03.2025	PT571AN	01	6:38:00 p.m.	0,00	832,00	832,00	20	0	20	HIRBOVAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	13.03.2025	PT104CN	02	6:40:00 p.m.	0,00	331,00	331,00	60	5	65	CANTEMIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	13.03.2025	PT170CI	02	6:40:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	59	0	59	GRADISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	13.03.2025	PT147CH	02	6:44:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	52	0	52	URSOAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	13.03.2025	PT751HN	02	6:45:00 p.m.	0,00	410,00	410,00	59	0	59	BUJOR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	13.03.2025	PT101HN	01	6:47:00 p.m.	0,00	555,00	555,00	82	3	85	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	13.03.2025	PT109CI	02	6:49:00 p.m.	0,00	205,00	205,00	39	1	40	MUNTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	13.03.2025	PT858HN	02	6:49:00 p.m.	0,00	326,00	326,00	60	3	63	CIUCIULENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	13.03.2025	PT424AN	02	6:51:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	87	1	88	GEAMANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	13.03.2025	PT199CN	01	6:53:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	46	2	48	TARACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	13.03.2025	PT230CS	01	6:55:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	104	2	106	FIRLADENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	13.03.2025	PT101HN	02	6:56:00 p.m.	0,00	546,00	546,00	76	3	79	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	13.03.2025	PT4211L	02	6:57:00 p.m.	0,00	313,00	313,00	22	8	30	CARBUNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	13.03.2025	PT230CS	02	7:01:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	97	4	101	FIRLADENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	13.03.2025	PT947	09	7:05:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	73	6	79	CHISINAU	C	AC	Separator cu pîrgie
Ialoveni	13.03.2025	PT1201L	02	7:06:00 p.m.	0,00	269,00	269,00	66	0	66	CIGIRLENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	13.03.2025	PT188CN	01	7:10:00 p.m.	0,00	118,00	118,00	135	14	149	SADIC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	13.03.2025	PT467LV	01	7:10:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	73	7	80	SIRMA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	13.03.2025	PT555SV	01	7:11:00 p.m.	0,00	263,00	263,00	52	0	52	RASCAIETI	C	AC	Necunoscut
Cimislia	13.03.2025	PT436CI	04	7:24:00 p.m.	0,00	325,00	325,00	56	1	57	ABACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	13.03.2025	PT571AN	02	7:40:00 p.m.	0,00	770,00	770,00	30	0	30	HIRBOVAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	13.03.2025	PT366VL	01	8:01:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	10	0	10	BRINZA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	13.03.2025	PT220CI	01	8:42:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	39	0	39	PORUMBREI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	13.03.2025	PT15VL	02	8:48:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	50	2	52	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	13.03.2025	PT3181L	03	8:59:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	43	2	45	RAZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	13.03.2025	PT15VL	01	9:00:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	45	1	46	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	13.03.2025	PT747OR	02	9:57:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	68	0	68	PODGORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	13.03.2025	PT3181L	01	10:09:56 p.m.	0,00	45,10	45,07	37	0	37	RAZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	14.03.2025	PT436CI	04	7:08:00 a.m.	0,00	187,00	187,00	56	1	57	ABACLIA	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenești	14.03.2025	PT32TL	02	7:40:00 a.m.	0,00	69,00	69,00	47	1	48	VEREJENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	14.03.2025	PT82CS	04	7:49:00 a.m.	0,00	343,00	343,00	149	3	152	CAUSENI	C	AC	Pilon JT
Ialoveni	14.03.2025	PT1271L	02	10:56:00 a.m.	0,00	52,00	52,00	158	1	159	MILESTII MICI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Stefan-Voda	14.03.2025	PT196SV	02	8:20:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	26	0	26	OLANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	15.03.2025	PT864HN	02	3:58:00 p.m.	0,00	628,00	628,00	100	0	100	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	15.03.2025	PT1271L	02	6:14:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	158	1	159	MILESTII MICI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Leova	15.03.2025	PT34LV	01	8:17:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	45	4	49	SARATA NOUA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	16.03.2025	PT9236	01	9:25:00 a.m.	0,00	104,00	104,00	66	0	66	CRUZESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	16.03.2025	PT912	03	10:30:00 a.m.	0,00	197,00	197,00	142	11	153	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.03.2025	PT569	01	11:13:00 a.m.	0,00	74,00	74,00	240	15	255	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	16.03.2025	PT381CR	01	1:34:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	203	8	211	VADULENI	C	AC	Necunoscut
Leova	16.03.2025	PT440LV	02	2:12:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	23	0	23	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	16.03.2025	PT440LV	01	2:27:42 p.m.	0,00	92,00	92,30	56	2	58	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	16.03.2025	PT440LV	03	2:27:52 p.m.	0,00	92,00	92,13	0	1	1	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	16.03.2025	PT90LV	01	2:35:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	38	0	38	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	16.03.2025	PT90LV	02	2:38:23 p.m.	0,00	112,00	111,62	32	0	32	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	16.03.2025	PT90LV	03	2:38:26 p.m.	0,00	113,00	112,57	65	0	65	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	16.03.2025	PT49LV	01	6:50:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	56	2	58	FILIPENI	C	AC	Necunoscut
Chisinau	16.03.2025	PT118	14	8:03:00 p.m.	0,00	947,00	947,00	196	19	215	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Anenii Noi	17.03.2025	PT112AN	15	7:14:00 a.m.	0,00	131,00	131,00	44	4	48	ANENII NOI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	17.03.2025	PT8058	01	8:33:00 a.m.	0,00	92,00	92,00	13	1	14	DURLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	17.03.2025	PT45CN	02	8:52:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	53	4	57	LARGUTA	C	AC	Bransament
Cantemir	17.03.2025	PT46CN	02	9:12:00 a.m.	0,00	46,00	46,00	72	0	72	LARGUTA	C	AC	Bransament
Comrat	17.03.2025	PT224CM	12	10:39:00 a.m.	0,00	152,00	152,00	57	5	62	COMRAT	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Causeni	17.03.2025	PT63CS	08	10:42:00 a.m.	0,00	86,00	86,00	105	2	107	CAUSENI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Hincesti	17.03.2025	PT305HN	02	11:52:00 a.m.	0,00	34,00	34,00	66	1	67	FUNDUL GALBENEI	C	AC	izolator JT
Orhei	17.03.2025	PT242OR	02	12:29:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	115	2	117	ORHEI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	17.03.2025	PT1042	09	2:25:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	216	26	242	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	17.03.2025	PT706ST	01	3:11:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	15	1	16	HUZUN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	17.03.2025	PT811L	02	3:33:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	115	1	116	MALCOCI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Comrat	17.03.2025	PT188CM	01	5:23:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	39	3	42	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	17.03.2025	PT259CL	03	9:29:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	28	2	30	FRUMOASA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	17.03.2025	PT676	08	10:20:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	56	6	62	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Stefan-Voda	18.03.2025	PT395SV	02	6:33:00 a.m.	0,00	158,00	158,00	51	2	53	SEMIONOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	18.03.2025	PT395CS	02	7:49:00 a.m.	0,00	445,00	445,00	113	0	113	CAINARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	18.03.2025	PT53CI	04	7:52:00 a.m.	0,00	63,00	63,00	25						

Filiala rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	18.03.2025	PT8072	03	7:30:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	8	0	8	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	18.03.2025	PT464	02	7:49:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	134	12	146	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	18.03.2025	PT676	05	9:31:00 p.m.	0,00	207,00	207,00	168	20	188	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	18.03.2025	PT536	19	9:32:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	219	19	238	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	18.03.2025	PT459OR	02	9:56:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	123	3	126	SAMANANCA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Orhei	19.03.2025	PT707OR	04	7:36:00 a.m.	0,00	254,00	254,00	59	3	62	ORHEI	C	AC	Linie in cablu JT
Comrat	19.03.2025	PT75CM	01	8:58:00 a.m.	0,00	25,00	25,00	98	8	106	COMRAT	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Stefan-Voda	19.03.2025	PT1425V	01	9:15:00 a.m.	0,00	42,00	42,00	81	1	82	TALMAZA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	19.03.2025	PT887	23	9:45:00 a.m.	0,00	262,00	262,00	0	2	2	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Orhei	19.03.2025	PT707OR	04	12:15:00 p.m.	0,00	284,00	284,00	59	3	62	ORHEI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	19.03.2025	PT9603	01	2:45:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	83	1	84	GRATIESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	19.03.2025	PT857HN	01	5:44:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	139	1	140	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	19.03.2025	PT435T	02	6:43:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	72	0	72	SIRETI	C	AC	Tensiune joasa
Nisporeni	19.03.2025	PT199NS	01	6:50:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	37	0	37	BALAURESTI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	19.03.2025	PT547	11	8:42:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	123	8	131	CHISINAU	C	AC	Canturarea la C.C./D.I.
Chisinau	19.03.2025	PT308	07	8:51:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	165	21	186	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	19.03.2025	PT547	16	9:28:00 p.m.	0,00	317,00	317,00	80	10	90	CHISINAU	C	AC	Canturarea la C.C./D.I.
Calarasi	20.03.2025	PT154CL	02	6:40:00 a.m.	0,00	51,00	51,00	67	3	70	CALARASI	C	AC	Necunoscut
Calarasi	20.03.2025	PT154CL	03	6:41:00 a.m.	0,00	50,00	50,00	40	1	41	CALARASI	C	AC	Necunoscut
Cahul	20.03.2025	PT274CH	02	8:25:00 a.m.	0,00	320,00	320,00	57	0	57	BUCURIA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Cimislia	20.03.2025	PT6CI	03	10:15:00 a.m.	0,00	285,00	285,00	62	0	62	CENAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	20.03.2025	PT276HN	03	4:33:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	76	0	76	CATELENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	20.03.2025	PT6OCI	01	4:52:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	25	4	29	BASARABEASCA	C	AC	Tensiune joasa
Cimislia	20.03.2025	PT6OCI	02	4:53:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	29	3	32	BASARABEASCA	C	AC	Tensiune joasa
Cimislia	20.03.2025	PT6OCI	03	4:59:00 p.m.	0,00	18,00	18,00	32	0	32	BASARABEASCA	C	AC	Tensiune joasa
Calarasi	20.03.2025	PT932CL	03	5:38:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	34	0	34	BAHMUT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	20.03.2025	PT714CR	02	6:57:00 p.m.	0,00	226,00	226,00	27	1	28	DRASLUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	21.03.2025	PT135	03	7:17:00 a.m.	0,00	373,00	373,00	47	11	58	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Causeni	21.03.2025	PT296CS	01	10:02:00 a.m.	0,00	118,00	118,00	94	0	94	ZAIM	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	21.03.2025	PT369CI	02	11:17:00 a.m.	0,00	435,00	435,00	55	0	55	SATUL NOU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Cimislia	21.03.2025	PT369CI	01	11:19:00 a.m.	0,00	433,00	433,00	7	2	9	SATUL NOU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Orhei	21.03.2025	PT707OR	04	11:23:35 a.m.	0,00	344,40	344,42	59	3	62	ORHEI	C	AC	Linie in cablu JT
Comrat	21.03.2025	PT70CM	04	11:38:00 a.m.	0,00	82,00	82,00	52	2	54	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	21.03.2025	PT135	03	5:33:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	47	11	58	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Criuleni	21.03.2025	PT527CR	01	9:55:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	87	16	103	PORUMBENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	21.03.2025	PT527CR	02	10:04:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	123	8	131	PORUMBENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	21.03.2025	PT9608	03	10:10:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	120	7	127	GRATIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	22.03.2025	PT99CI	04	1:18:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	39	2	41	MIHALOVCA	C	AC	Bransament
Comrat	22.03.2025	PT76CM	01	2:21:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	55	4	59	COMRAT	C	AC	Tensiune inalta
Comrat	22.03.2025	PT76CM	02	2:22:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	126	11	137	COMRAT	C	AC	Tensiune inalta
Criuleni	22.03.2025	PT240CR	01	2:26:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	22	0	22	MARDAREUCA	C	AC	Separator cu pirghie
Cimislia	22.03.2025	PT200CI	03	3:56:00 p.m.	0,00	248,00	248,00	26	0	26	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	22.03.2025	PT552CS	02	7:16:00 p.m.	0,00	286,00	286,00	47	1	48	BAIMACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	22.03.2025	PT568	10	7:17:00 p.m.	0,00	1693,00	1693,00	2	1	3	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	23.03.2025	PT55	06	6:21:00 a.m.	0,00	331,00	331,00	50	8	58	CHISINAU	C	AT	Accidente rutiere
Ialoveni	23.03.2025	PT536IL	03	11:25:00 a.m.	0,00	150,00	150,00	79	13	92	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	23.03.2025	PT552CS	02	11:28:00 a.m.	0,00	266,00	266,00	47	1	48	BAIMACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Taraclia	23.03.2025	PT409TR	04	12:08:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	0	1	1	BALABANU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	23.03.2025	PT595T	02	12:48:00 p.m.	0,00	178,00	178,00	79	2	81	PANASESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	23.03.2025	PT177L	01	12:58:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	32	3	35	ORDASEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	23.03.2025	PT666OR	02	1:26:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	56	1	57	PERESECIANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	23.03.2025	PT7155T	01	1:39:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	41	3	44	DOLNA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	23.03.2025	PT167OR	01	2:51:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	62	8	70	CIOCILTENI	C	AC	Canturarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	23.03.2025	PT161NS	01	3:04:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	63	0	63	MILESTI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	23.03.2025	PT109CI	02	3:20:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	39	1	40	MUNTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	23.03.2025	PT2515T	02	3:44:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	34	0	34	CODREANCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	23.03.2025	PT255CI	01	4:03:00 p.m.	0,00	16,00	16,00	81	0	81	SAGAIADAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	23.03.2025	PT552CS	02	4:22:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	47	1	48	BAIMACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	23.03.2025	PT143NS	04	4:33:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	36	0	36	VINATORI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	23.03.2025	PT985T	01	4:49:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	24	0	24	DRAGUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	23.03.2025	PT4435T	02	4:51:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	85	8	93	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	23.03.2025	PT262LV	02	5:00:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	84	1	85	SELISTE	C	AC	Necunoscut
Straseni	23.03.2025	PT595T	02	5:04:00 p.m.	0,00	285,00	285,00	79	2	81	PANASESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	23.03.2025	PT648HN	02	5:06:00 p.m.	0,00	234,00	234,00	49	0	49	DANCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	23.03.2025	PT34OR	01	5:11:00 p.m.	0,00	10,00	10,00	62	3	65	PERESECIANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	23.03.2025	PT134HN	01	5:20:00 p.m.	0,00	248,00	248,00	79	1	80	LEUSENI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Calarasi	23.03.2025	PT415CL	02	5:35:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	240	17	257	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	23.03.2025	PT127IL	02	5:55:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	158	1	159	MILESTII MICI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Telenești	23.03.2025	PT576TL	03	6:09:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	57	1	58	BRAVICEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	23.03.2025	PT247TL	02	6:10:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	69	8	77	CAZANESTI	C	AC	Necunoscut
Telenești	23.03.2025	PT14TL	01	6:14:00 p.m.	0,00	338,00	338,00	39	0	39	INESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	23.03.2025	PT7155T	01	6:33:00 p.m.	0,00	282,00	282,00	41	3	44	DOLNA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	23.03.2025	PT101HN	01	8:05:00 p.m.	0,00	226,00	226,00	82	3	85	MINGIRI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	23.03.2025	PT1001HN	01	8:23:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	10	0	10	TALAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	23.03.2025	PT263LV	02	9:01:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	53	1	54	BOROGANI	C	AC	Pilon JT
Leova	23.03.2025	PT263LV	03	9:07:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	43	0	43	BOROGANI	C	AC	Pilon JT
Stefan-Voda	24.03.2025	PT275V	03	10:00:00 a.m.	0,00	42,00	42,00	48						

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Telenesti	27.03.2025	PT560TL	03	2:00:00 p.m.	0,00	215,00	215,00	63	1	64	SASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	27.03.2025	PT89CH	25	3:31:00 p.m.	0,00	275,00	275,00	194	8	202	CAHUL	C	AT	EXCAVARI
Ialoveni	27.03.2025	PT128IL	04	5:17:00 p.m.	0,00	163,00	163,00	11	5	16	MILESTII MICI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	27.03.2025	PT221CI	02	6:35:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	40	0	40	JAVGUR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	27.03.2025	PT83HN	01	6:44:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	95	0	95	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	27.03.2025	PT1055	13	6:56:00 p.m.	0,00	16,00	16,00	58	7	65	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	27.03.2025	PT176VL	02	7:11:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	121	1	122	VULCANESTI	C	AC	Bransament
Ialoveni	27.03.2025	PT92IL	01	7:22:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	68	3	71	DANCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	28.03.2025	PT51CD	01	8:51:00 a.m.	0,00	198,00	198,00	91	0	91	CEADIR-LUNGA	C	AC	Necunoscut
Chisinau	28.03.2025	PT40UI	04	12:05:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	34	1	35	IALOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.03.2025	PT536IL	03	1:06:00 p.m.	0,00	315,00	315,00	79	13	92	PUHOI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	28.03.2025	PT1006	26	1:13:00 p.m.	0,00	118,00	118,00	144	14	158	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	28.03.2025	PT77CH	03	1:36:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	26	4	30	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	28.03.2025	PT177AN	01	9:03:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	94	0	94	BULBOACA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	28.03.2025	PT177AN	03	9:07:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	73	1	74	BULBOACA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	29.03.2025	PT896	01	8:15:00 a.m.	0,00	545,00	545,00	90	7	97	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	29.03.2025	PT824CR	02	11:00:00 a.m.	0,00	192,00	192,00	108	14	122	HOLERCANI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	29.03.2025	PT362CS	02	12:09:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	111	9	120	UCRAINA	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	29.03.2025	PT527VL	01	12:14:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	76	2	78	VADUL LUI ISAC	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	29.03.2025	PT143OR	02	12:26:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	81	0	81	IVANCEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	29.03.2025	PT401	15	1:56:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	114	14	128	CHISINAU	C	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Chisinau	29.03.2025	PT401	17	1:58:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	58	9	67	CHISINAU	C	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Orhei	29.03.2025	PT27OR	03	7:59:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	47	11	58	VATICI	C	AC	izolator JT
Ceadir-Lunga	29.03.2025	PT254CD	02	9:54:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	58	1	59	BESGHIOZ	C	AC	Bransament
Comrat	29.03.2025	PT22CM	02	10:34:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	49	2	51	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	30.03.2025	PT523HN	01	9:17:00 a.m.	0,00	37,00	37,00	93	0	93	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	30.03.2025	PT33CM	02	9:22:00 a.m.	0,00	130,00	130,00	57	2	59	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	30.03.2025	PT237TL	03	11:25:00 a.m.	0,00	63,00	63,00	36	1	37	CRASNASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	30.03.2025	PT388CI	01	3:56:00 p.m.	0,00	224,00	224,00	51	1	52	GURA GALBENEI	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	31.03.2025	PT316ST	03	8:48:00 a.m.	0,00	136,00	136,00	117	1	118	LOZOVA	C	AC	Conductor NUL
Hincesti	31.03.2025	PT12HN	01	2:07:00 p.m.	0,00	172,00	172,00	63	0	63	LAPUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	31.03.2025	PT88	04	6:55:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	95	21	116	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Hincesti	31.03.2025	PT446HN	01	7:50:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	45	4	49	VALEA FLORII	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	31.03.2025	PT114TL	01	8:08:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	58	4	62	CODRU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	31.03.2025	PT4CH	04	9:01:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	120	3	123	CAHUL	C	AC	Alte defecte in red JT
Taracia	31.03.2025	PT24TR	03	9:46:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	69	4	73	COPCEAC	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	31.03.2025	PT353	02	10:54:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	107	6	113	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Straseni	01.04.2025	PT408ST	02	7:51:00 a.m.	0,00	163,00	163,00	73	4	77	DRAGUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	01.04.2025	PT408ST	01	8:08:00 a.m.	0,00	146,00	146,00	47	0	47	DRAGUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	01.04.2025	PT461TL	03	8:08:00 a.m.	0,00	132,00	132,00	36	0	36	CAZANESTI	C	AC	izolator JT
Straseni	01.04.2025	PT408ST	03	8:24:00 a.m.	0,00	130,00	130,00	113	3	116	DRAGUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	01.04.2025	PT365HN	02	8:35:00 a.m.	0,00	295,00	295,00	62	10	72	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	01.04.2025	PT408ST	05	9:30:47 a.m.	0,00	63,20	63,20	0	1	1	DRAGUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	01.04.2025	PT408ST	99	9:30:49 a.m.	0,00	63,20	63,18	0	1	1	DRAGUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	01.04.2025	PT1055	21	9:39:00 a.m.	0,00	106,00	106,00	60	4	64	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	01.04.2025	PT1055	19	9:43:00 a.m.	0,00	101,00	101,00	0	2	2	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	01.04.2025	PT1055	12	9:43:00 a.m.	0,00	101,00	101,00	59	5	64	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	01.04.2025	PT1055	20	9:53:50 a.m.	0,00	91,20	91,17	122	13	135	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	01.04.2025	PT187HN	01	9:57:00 a.m.	0,00	69,00	69,00	67	2	69	IVANOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	01.04.2025	PT213AN	01	3:01:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	104	0	104	BOTNARESTI	C	AC	Necunoscut
Criuleni	01.04.2025	PT824CR	03	5:24:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	152	3	155	HOLERCANI	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	01.04.2025	PT1048	16	9:11:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	126	19	145	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Taracia	01.04.2025	PT321TR	02	9:28:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	44	5	49	MIRNOE	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Comrat	01.04.2025	PT489CM	03	11:45:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	52	1	53	DEZGHINGEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	02.04.2025	PT258	33	1:22:00 a.m.	0,00	38,00	38,00	0	2	2	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	02.04.2025	PT258	02	1:22:00 a.m.	0,00	37,00	37,00	30	6	36	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	02.04.2025	PT258	34	1:22:00 a.m.	0,00	38,00	38,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	02.04.2025	PT258	31	1:22:00 a.m.	0,00	38,00	38,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	02.04.2025	PT258	29	1:22:00 a.m.	0,00	38,00	38,00	0	2	2	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	02.04.2025	PT258	08	1:22:00 a.m.	0,00	38,00	38,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	02.04.2025	PT258	06	1:22:00 a.m.	0,00	37,00	37,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	02.04.2025	PT258	05	1:22:00 a.m.	0,00	37,00	37,00	344	25	369	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	02.04.2025	PT258	37	1:22:00 a.m.	0,00	38,00	38,00	71	9	80	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Vulcanesti	02.04.2025	PT358VL	03	11:39:00 a.m.	0,00	68,00	68,00	23	1	24	BRINZA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	02.04.2025	PT505	16	12:38:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	177	12	189	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	02.04.2025	PT505	23	12:51:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	89	1	90	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	02.04.2025	PT505	14	12:52:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	6	2	8	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	02.04.2025	PT505	12	1:27:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	27	7	34	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	02.04.2025	PT505	11	1:34:31 p.m.	0,00	25,50	25,48	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	02.04.2025	PT505	17	1:34:56 p.m.	0,00	25,10	25,07	78	2	80	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	02.04.2025	PT505	19	1:35:04 p.m.	0,00	24,90	24,93	24	3	27	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	02.04.2025	PT9669	01	3:57:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	246	9	255	STAUCCENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	02.04.2025	PT102CS	09	5:23:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	177	9	186	CAUSENI	C	AC	Separator cu pirghie
Telenesti	02.04.2025	PT121TL	02	5:41:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	41	0	41	VADUL-LECA	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	02.04.2025	PT615AN	02	8:59:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	30	0	30	DELACATU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	03.04.2025	PT22CM	01	6:53:00 a.m.	0,00	52,00	52,00	69	2	71	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	03.04.2025	PT220NS	02	8:01:00 a.m.	0,00</									

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Leova	05.04.2025	PT467LV	01	7:37:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	73	7	80	SIRMA	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Cimislia	05.04.2025	PT170CI	02	7:40:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	59	0	59	GRADISTE	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Cimislia	05.04.2025	PT551CI	01	7:42:00 p.m.	0,00	173,00	173,00	45	6	51	SATUL NOU	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Leova	05.04.2025	PT72LV	01	8:55:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	130	1	131	LEOVA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Stefan-Voda	05.04.2025	PT163SV	04	9:03:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	30	0	30	RASCAIETI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	05.04.2025	PT198HN	05	9:40:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	0	2	2	LEUSENI	C	AC	Suriganta fuzibila
Hincesti	05.04.2025	PT225HN	03	9:51:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	99	0	99	SOFIA	C	AC	Suriganta fuzibila
Stefan-Voda	06.04.2025	PT209SV	02	7:43:00 a.m.	0,00	64,00	64,00	47	1	48	OLANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	06.04.2025	PT136VL	03	7:44:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	70	3	73	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	06.04.2025	PT603IL	01	8:13:00 a.m.	0,00	125,00	125,00	20	0	20	COSTESTI	C	AC	Conturare la PT
Chisinau	06.04.2025	PT281IU	01	8:43:00 a.m.	0,00	195,00	195,00	83	0	83	IALOVENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Stefan-Voda	06.04.2025	PT209SV	01	9:27:00 a.m.	0,00	53,00	53,00	32	13	45	OLANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	06.04.2025	PT383CH	02	9:42:00 a.m.	0,00	48,00	48,00	59	0	59	CAHUL	C	AC	Alte defecte in red JT
Cahul	06.04.2025	PT383CH	03	9:46:00 a.m.	0,00	44,00	44,00	13	3	16	CAHUL	C	AC	Alte defecte in red JT
Taraclia	06.04.2025	PT282TR	01	10:23:00 a.m.	0,00	468,00	468,00	70	6	76	CAIRACLIA	C	AT	Accidente rutiere
Cahul	06.04.2025	PT313CH	04	1:05:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	76	2	78	CAHUL	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Telenesti	06.04.2025	PT188TL	01	4:03:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	2	3	5	TINTARENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Telenesti	06.04.2025	PT188TL	02	4:03:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	45	2	47	TINTARENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Orhei	06.04.2025	PT362OR	02	4:20:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	141	1	142	SUSLENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Orhei	06.04.2025	PT362OR	01	4:22:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	80	2	82	SUSLENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Orhei	06.04.2025	PT362OR	03	4:22:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	81	6	87	SUSLENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Cimislia	06.04.2025	PT170CI	02	4:31:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	59	0	59	GRADISTE	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Hincesti	06.04.2025	PT359HN	02	4:50:00 p.m.	0,00	530,00	530,00	159	0	159	HINCESTI	C	AC	Conductor FAZA
Leova	06.04.2025	PT246LV	01	4:53:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	73	2	75	ORAC	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	06.04.2025	PT16AN	02	5:07:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	33	3	36	PUHACENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Anenii Noi	06.04.2025	PT16AN	01	5:10:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	7	1	8	PUHACENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Criuleni	06.04.2025	PT538CR	01	5:16:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	37	2	39	USTIA	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Leova	06.04.2025	PT34LV	01	5:25:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	45	4	49	SARATA NOUA	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	06.04.2025	PT648HN	01	5:44:00 p.m.	0,00	475,00	475,00	63	3	66	DANCU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Telenesti	06.04.2025	PT216TL	02	6:00:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	82	0	82	BANESTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Hincesti	06.04.2025	PT863HN	01	6:10:00 p.m.	0,00	544,00	544,00	159	6	165	CIUCULENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Stefan-Voda	06.04.2025	PT209SV	02	6:23:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	47	1	48	OLANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	06.04.2025	PT362OR	02	6:28:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	141	1	142	SUSLENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Straseni	06.04.2025	PT75T	01	6:38:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	77	1	78	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	06.04.2025	PT362OR	01	6:42:00 p.m.	0,00	258,00	258,00	80	2	82	SUSLENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Ialoveni	06.04.2025	PT127IL	02	6:43:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	158	1	159	MILESTII MICI	C	AC	Necunoscut
Hincesti	06.04.2025	PT424HN	03	6:49:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	91	3	94	HINCESTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Criuleni	06.04.2025	PT1613CR	01	7:37:00 p.m.	0,00	870,00	870,00	150	2	152	BALABANESTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Chisinau	06.04.2025	PT403	02	8:28:00 p.m.	0,00	313,00	313,00	241	27	268	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	06.04.2025	PT403	04	8:29:00 p.m.	0,00	312,00	312,00	178	21	199	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Calarasi	06.04.2025	PT269CL	02	8:50:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	82	0	82	SIPOTENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Chisinau	06.04.2025	PT127	11	9:04:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	48	9	57	CHISINAU	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Hincesti	06.04.2025	PT805HN	03	9:13:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	37	0	37	ANINI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Chisinau	06.04.2025	PT716	09	9:51:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	179	21	200	CHISINAU	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Chisinau	07.04.2025	PT609	08	12:09:00 a.m.	0,00	50,00	50,00	109	19	128	CHISINAU	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Hincesti	07.04.2025	PT359HN	02	6:12:00 a.m.	0,00	238,00	238,00	159	0	159	HINCESTI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	07.04.2025	PT593CR	02	7:50:00 a.m.	0,00	42,00	42,00	74	0	74	COSERNITA	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Chisinau	07.04.2025	PT713	04	7:58:00 a.m.	0,00	136,00	136,00	95	8	103	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	07.04.2025	PT992	06	9:55:00 a.m.	0,00	219,00	219,00	85	11	96	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Cimislia	07.04.2025	PT430CI	01	10:17:00 a.m.	0,00	479,00	479,00	69	8	77	BASARABEASCA	C	AC	Necunoscut
Chisinau	07.04.2025	PT310	16	2:26:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	200	15	215	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	07.04.2025	PT496CI	07	4:37:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	62	5	67	BASARABEASCA	C	AC	Necunoscut
Cimislia	07.04.2025	PT496CI	02	4:38:49 p.m.	0,00	95,20	95,18	34	0	34	BASARABEASCA	C	AC	Necunoscut
Hincesti	07.04.2025	PT359HN	02	5:23:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	159	0	159	HINCESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	07.04.2025	PT114	06	5:49:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	107	13	120	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	07.04.2025	PT114	06	8:15:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	107	13	120	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	07.04.2025	PT426	12	8:23:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	176	26	202	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	07.04.2025	PT136	04	9:39:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	326	14	340	CHISINAU	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Nisporeni	08.04.2025	PT202NS	01	6:59:00 a.m.	0,00	4,00	4,00	75	7	82	BALAURESTI	C	AC	Necunoscut
Orhei	08.04.2025	PT464OR	04	9:01:00 a.m.	0,00	15,00	15,00	125	3	128	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Criuleni	08.04.2025	PT172CR	01	9:30:00 a.m.	0,00	33,00	33,00	88	12	100	CRUILENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	08.04.2025	PT325TL	03	11:53:00 a.m.	0,00	83,00	83,00	52	2	54	CHISTELNITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Chisinau	08.04.2025	PT713	07	2:19:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	90	12	102	CHISINAU	C	IST	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	08.04.2025	PT172VL	03	4:26:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	76	3	79	VULCANESTI	C	AC	Bransament
Hincesti	08.04.2025	PT148HN	02	6:42:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	33	0	33	DANCU	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Cahul	08.04.2025	PT282CH	01	7:46:00 p.m.	0,00	22,00	22,00	60	0	60	HULUBOIA	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Chisinau	08.04.2025	PT8167	01	8:35:00 p.m.	0,00	157,00	157,00	75	2	77	TRUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	08.04.2025	PT8120	03	9:01:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	133	0	133	TRUSENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Chisinau	08.04.2025	PT753	18	9:07:00 p.m.	0,00	279,00	279,00	289	16	305	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taraclia	08.04.2025	PT80TR	01	9:23:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	80	2	82	TARACLIA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cimislia	08.04.2025	PT319CI	01	10:07:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	51	4	55	ECATERINOVA	C	AC	Bransament
Chisinau	08.04.2025	PT403	06	10:20:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	182	16	198	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	08.04.2025	PT172VL	03	10:31:58 p.m.	0,00	0,00	0,03	76	3	79	VULCANESTI	C	IST	Bransament
Hincesti	09.04.2025	PT864HN	02	8:20:00 a.m.	0,00	203,00	203,00	100	0	100	CIUCULENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Chisinau	09.04.2025	PT98	02	8:52:00 a.m.	0,00	33,00	33,00	179	19	198	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	09.04.2025	PT98	08	8:59:00 a.m.	0,00	26,00	26,00	300	28	328	CHISINAU	C	AC	Necunoscut

Filiala rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Ialoveni	10.04.2025	PT1251L	03	4:52:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	171	3	174	MILESTII MICI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	10.04.2025	PT540L	01	4:56:00 p.m.	0,00	303,00	303,00	19	1	20	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	10.04.2025	PT548L	01	5:22:00 p.m.	0,00	320,00	320,00	32	2	34	MOLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.04.2025	PT306OR	01	5:38:00 p.m.	0,00	350,00	350,00	85	2	87	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	10.04.2025	PT417CN	01	5:41:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	39	4	43	IASNAAIA POLEANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.04.2025	PT196OR	03	5:42:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	12	3	15	STEP-SOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.04.2025	PT196OR	01	5:43:35 p.m.	0,00	247,00	247,42	33	1	34	STEP-SOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.04.2025	PT196OR	02	5:43:37 p.m.	0,00	247,00	247,38	18	1	19	STEP-SOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	10.04.2025	PT230SV	03	5:50:00 p.m.	0,00	362,00	362,00	46	0	46	CARAHASANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	10.04.2025	PT44CH	01	6:02:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	54	3	57	MANTA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.04.2025	PT514OR	04	6:09:00 p.m.	0,00	325,00	325,00	32	2	34	PERESECIINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	10.04.2025	PT440LV	01	6:11:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	56	2	58	LEOVA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Leova	10.04.2025	PT440LV	02	6:11:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	23	0	23	LEOVA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Stefan-Voda	10.04.2025	PT395V	02	6:12:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	51	2	53	SEMIONOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	10.04.2025	PT440LV	03	6:12:56 p.m.	0,00	168,00	168,07	0	1	1	LEOVA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Orhei	10.04.2025	PT514OR	08	6:15:00 p.m.	0,00	318,00	318,00	61	0	61	PERESECIINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	10.04.2025	PT540CN	01	6:20:00 p.m.	0,00	190,00	190,00	31	2	33	HARAGIS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	10.04.2025	PT482CN	02	6:26:00 p.m.	0,00	241,00	241,00	17	1	18	VISNIOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.04.2025	PT514OR	02	6:34:00 p.m.	0,00	299,00	299,00	3	0	3	PERESECIINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	10.04.2025	PT504VL	02	6:36:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	77	5	82	COLBASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	10.04.2025	PT136VL	02	6:47:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	92	2	94	TOMAI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	10.04.2025	PT213HN	03	6:48:00 p.m.	0,00	254,00	254,00	28	1	29	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	10.04.2025	PT209SV	02	6:48:00 p.m.	0,00	307,00	307,00	47	1	48	OLANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	10.04.2025	PT525SV	02	6:51:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	15	0	15	FESTELITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	10.04.2025	PT1425V	03	6:53:00 p.m.	0,00	216,00	216,00	23	0	23	TALMAZA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	10.04.2025	PT395CS	02	7:03:00 p.m.	0,00	223,00	223,00	113	0	113	CAINARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	10.04.2025	PT155NS	01	7:19:00 p.m.	0,00	423,00	423,00	64	4	68	MILESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	10.04.2025	PT441TR	02	7:25:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	63	2	65	TARACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	10.04.2025	PT366V	03	7:25:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	16	0	16	SEMIONOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	10.04.2025	PT334SV	01	7:26:00 p.m.	0,00	882,00	882,00	43	1	44	ERMOCILIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	10.04.2025	PT295IL	03	7:32:00 p.m.	0,00	247,00	247,00	11	3	14	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	10.04.2025	PT295IL	11	7:34:00 p.m.	0,00	245,00	245,00	2	1	3	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	10.04.2025	PT511CN	03	7:40:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	37	2	39	COCIULIA	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	10.04.2025	PT192NS	02	7:55:00 p.m.	0,00	436,00	436,00	61	1	62	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	10.04.2025	PT512	11	8:04:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	112	13	125	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	10.04.2025	PT521	01	8:05:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	88	10	98	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	10.04.2025	PT53CI	02	8:19:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	80	1	81	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	10.04.2025	PT53CI	04	8:23:00 p.m.	0,00	19,00	19,00	25	2	27	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	10.04.2025	PT342CS	02	8:36:00 p.m.	0,00	223,00	223,00	19	0	19	TOCLUZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	10.04.2025	PT454	17	8:38:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	129	8	137	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	10.04.2025	PT9HN	04	8:39:00 p.m.	0,00	239,00	239,00	34	8	42	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	10.04.2025	PT614	08	8:51:00 p.m.	0,00	13,00	13,00	143	6	149	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	10.04.2025	PT510	23	8:55:00 p.m.	0,00	1166,00	1166,00	240	21	261	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Cimislia	10.04.2025	PT170CI	02	9:18:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	59	0	59	GRADISTE	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	10.04.2025	PT170CI	01	9:19:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	53	3	56	GRADISTE	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	10.04.2025	PT170CI	03	9:27:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	7	1	8	GRADISTE	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	10.04.2025	PT586	08	9:54:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	72	11	83	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	10.04.2025	PT170CI	04	9:55:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	37	2	39	GRADISTE	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Causeni	10.04.2025	PT354CS	01	10:06:15 p.m.	0,00	0,70	0,75	1	2	3	TOCLUZ	C	IST	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	10.04.2025	PT185AN	11	10:16:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	142	8	150	TELITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	11.04.2025	PT209SV	02	8:34:00 a.m.	0,00	245,00	245,00	47	1	48	OLANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	11.04.2025	PT226IL	01	8:38:00 a.m.	0,00	33,00	33,00	38	0	38	RUSESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	11.04.2025	PT476CD	01	9:17:00 a.m.	0,00	39,00	39,00	9	2	11	CEADIR-LUNGA	C	AC	Alte defecte in red JT
Ceadir-Lunga	11.04.2025	PT141CD	01	10:00:00 a.m.	0,00	219,00	219,00	87	0	87	CORTEN	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Ialoveni	11.04.2025	PT183IL	02	10:30:00 a.m.	0,00	37,00	37,00	33	3	36	VASIIENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Causeni	11.04.2025	PT395CS	02	11:09:00 a.m.	0,00	187,00	187,00	113	0	113	CAINARI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	11.04.2025	PT496CI	02	11:19:00 a.m.	0,00	69,00	69,00	34	0	34	BASARABEASCA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Stefan-Voda	11.04.2025	PT272SV	02	11:20:00 a.m.	0,00	130,00	130,00	47	8	55	TUDORA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	11.04.2025	PT92IL	01	12:18:00 p.m.	0,00	429,00	429,00	68	3	71	DANCENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	11.04.2025	PT294IL	02	12:26:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	32	2	34	SURUCENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	11.04.2025	PT542	19	12:31:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	180	14	194	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	11.04.2025	PT233	08	1:10:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	167	5	172	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	11.04.2025	PT122CD	01	1:22:00 p.m.	0,00	200,00	200,00	84	1	85	BAURCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	11.04.2025	PT262CS	01	2:14:40 p.m.	0,00	132,30	132,33	33	0	33	BACCEALIA	C	AC	Pilon JT
Straseni	11.04.2025	PT574ST	02	2:18:00 p.m.	0,00	174,00	174,00	92	1	93	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	11.04.2025	PT1425V	03	2:31:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	23	0	23	TALMAZA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	11.04.2025	PT315OR	03	2:43:00 p.m.	0,00	303,00	303,00	43	2	45	PUNITEI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	11.04.2025	PT206CS	03	3:44:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	24	0	24	TANATARI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	11.04.2025	PT756	06	4:12:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	122	10	132	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Ceadir-Lunga	11.04.2025	PT465CD	02	4:23:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	37	5	42	CAZACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	11.04.2025	PT1635V	04	4:26:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	30	0	30	RASCAIETI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	11.04.2025	PT63IL	02	4:34:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	41	0	41	NIMORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	11.04.2025	PT985V	04	4:55:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	110	0	110	ERMOCILIA	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	11.04.2025	PT470NS	01	5:33:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	62	2	64	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	11.04.2025	PT310CH	02	5:42:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	40	6	46	MOSCOVEI	C	AC	Bransament
Ialoveni	11.04.2025	PT92IL	02	5:45:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	29	6	35	DANCENI	C	AC	Alte defecte in red

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Cahul	14.04.2025	PT58CH	01	8:36:36 a.m.	0,00	136,40	136,40	7	1	8	PASCANI	C	AC	Bransament
Cahul	14.04.2025	PT58CH	08	8:37:03 a.m.	0,00	136,00	135,95	20	0	20	PASCANI	C	AC	Bransament
Cahul	14.04.2025	PT58CH	09	8:37:05 a.m.	0,00	135,90	135,92	45	1	46	PASCANI	C	AC	Bransament
Chisinau	14.04.2025	PT163	20	11:21:00 a.m.	0,00	246,00	246,00	150	13	163	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	14.04.2025	PT172IL	02	1:51:00 p.m.	0,00	132,00	132,00	34	1	35	VASILEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	14.04.2025	PT105CH	03	1:55:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	7	15	22	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	14.04.2025	PT105CH	07	2:02:27 p.m.	0,00	79,00	78,55	151	7	158	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	14.04.2025	PT715ST	01	2:15:00 p.m.	0,00	209,00	209,00	41	3	44	DOLNA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	14.04.2025	PT36OR	02	2:17:34 p.m.	0,00	168,40	168,43	106	4	110	PERESECIINA	C	AT	Accidente rutiere
Ialoveni	14.04.2025	PT509IL	02	2:52:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	109	1	110	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	14.04.2025	PT597AN	09	2:56:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	80	3	83	PUHACENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	14.04.2025	PT415CL	02	3:28:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	239	17	256	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	14.04.2025	PT170CI	02	3:48:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	59	0	59	GRADISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	14.04.2025	PT359IL	01	4:45:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	48	1	49	SURUCENI	C	AC	Necunoscut
Hincesti	14.04.2025	PT298HN	02	5:09:00 p.m.	0,00	9,00	9,00	91	2	93	BUJOR	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	14.04.2025	PT211CR	02	6:01:00 p.m.	0,00	224,00	224,00	46	0	46	BOSCANI	C	AC	Izolator JT
Cimislia	14.04.2025	PT6CI	03	6:29:00 p.m.	0,00	178,00	178,00	62	0	62	CENAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	14.04.2025	PT1105	07	6:52:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	139	9	148	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	14.04.2025	PT259CL	02	6:56:00 p.m.	0,00	213,00	213,00	55	1	56	FRUMOASA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	14.04.2025	PT99ST	01	7:13:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	71	2	73	CHIRIANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	14.04.2025	PT283CL	01	7:15:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	80	0	80	PAULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	14.04.2025	PT859HN	02	7:30:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	85	0	85	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	14.04.2025	PT563	05	8:34:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	154	8	162	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	14.04.2025	PT387SV	01	8:47:00 p.m.	0,00	345,00	345,00	46	1	47	OLANESTI	C	AC	Contacte LEA JT/automat/trafo
Stefan-Voda	14.04.2025	PT387SV	02	8:48:00 p.m.	0,00	343,00	343,00	43	2	45	OLANESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taracia	14.04.2025	PT105TR	01	9:45:59 p.m.	0,00	0,00	0,02	17	7	24	CAIRACLIA	C	IST	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	14.04.2025	PT9603	03	10:50:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	96	4	100	GRATIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	14.04.2025	PT713	24	11:04:00 p.m.	0,00	1014,00	1014,00	143	10	153	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	15.04.2025	PT297OR	01	10:06:00 a.m.	0,00	201,00	201,00	94	3	97	PIATRA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	15.04.2025	PT177OR	04	10:24:07 a.m.	0,00	243,90	243,88	1	2	3	ORHEI	C	AC	Linie in cablu JT
Straseni	15.04.2025	PT715ST	01	11:26:00 a.m.	0,00	149,00	149,00	41	3	44	DOLNA	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	15.04.2025	PT177OR	02	11:33:00 a.m.	0,00	573,00	573,00	91	5	96	ORHEI	C	AC	Necunoscut
Cimislia	15.04.2025	PT180CI	04	11:34:00 a.m.	0,00	171,00	171,00	6	9	15	JAVGUR	C	AC	Necunoscut
Calarasi	15.04.2025	PT11CL	02	11:45:00 a.m.	0,00	346,00	346,00	91	3	94	HOGINESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	15.04.2025	PT573	01	2:31:00 p.m.	0,00	277,00	277,00	99	8	107	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	15.04.2025	PT75IL	03	2:53:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	52	3	55	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	15.04.2025	PT198OR	03	2:57:00 p.m.	0,00	234,00	234,00	48	4	52	CIHORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	15.04.2025	PT648HN	02	3:23:00 p.m.	0,00	134,00	134,00	49	0	49	DANCU	C	AC	Necunoscut
Calarasi	15.04.2025	PT241CL	03	3:25:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	52	6	58	VALCINET	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	15.04.2025	PT783HN	01	3:39:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	0	4	4	IVANOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Nisporeni	15.04.2025	PT239NS	01	4:09:00 p.m.	0,00	329,00	329,00	93	4	97	NISPORENI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	15.04.2025	PT143NS	04	4:09:00 p.m.	0,00	670,00	670,00	36	0	36	VINATORI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	15.04.2025	PT352	06	4:21:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	346	33	379	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Causeni	15.04.2025	PT309CS	02	4:27:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	11	13	24	OPACI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	15.04.2025	PT402NS	01	4:31:00 p.m.	0,00	550,00	550,00	52	1	53	CALIMANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	15.04.2025	PT114HN	01	5:01:00 p.m.	0,00	283,00	283,00	166	2	168	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	15.04.2025	PT529VL	01	5:05:00 p.m.	0,00	230,00	230,00	47	0	47	VADUL LUI ISAC	C	AT	Accidente rutiere
Nisporeni	15.04.2025	PT239NS	02	5:16:00 p.m.	0,00	263,00	263,00	17	3	20	NISPORENI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	15.04.2025	PT241CL	02	5:27:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	111	1	112	VALCINET	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	15.04.2025	PT140CL	01	5:28:00 p.m.	0,00	423,00	423,00	43	2	45	DERENEU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	15.04.2025	PT259NS	01	5:29:00 p.m.	0,00	197,00	197,00	82	1	83	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	15.04.2025	PT87	07	6:01:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	125	11	136	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Cantemir	15.04.2025	PT76CN	02	6:26:00 p.m.	0,00	230,00	230,00	82	2	84	LECA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	15.04.2025	PT6CI	03	7:03:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	62	0	62	CENAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	15.04.2025	PT266HN	02	7:36:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	103	0	103	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	15.04.2025	PT255CI	01	7:47:00 p.m.	0,00	173,00	173,00	81	0	81	SAGADAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	15.04.2025	PT715ST	01	7:50:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	41	3	44	DOLNA	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	15.04.2025	PT67CN	01	7:54:00 p.m.	0,00	173,00	173,00	42	1	43	CANIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	15.04.2025	PT127CI	03	8:19:00 p.m.	0,00	194,00	194,00	27	5	32	SURIC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	15.04.2025	PT20NS	01	9:41:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	42	4	46	IURCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	16.04.2025	PT392CN	01	8:27:00 a.m.	0,00	167,00	167,00	35	9	44	BAIMACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	16.04.2025	PT421	09	8:55:00 a.m.	0,00	459,00	459,00	151	21	172	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Cantemir	16.04.2025	PT392CN	02	8:57:31 a.m.	0,00	136,50	136,48	0	2	2	BAIMACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	16.04.2025	PT392CN	04	8:57:34 a.m.	0,00	136,40	136,43	0	1	1	BAIMACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	16.04.2025	PT405AN	03	9:10:00 a.m.	0,00	46,00	46,00	95	6	101	CHETROSU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cimislia	16.04.2025	PT164CI	08	9:34:00 a.m.	0,00	111,00	111,00	115	2	117	HIRTOP	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	16.04.2025	PT359IL	01	10:05:00 a.m.	0,00	112,00	112,00	48	1	49	SURUCENI	C	AC	Izolator JT
Hincesti	16.04.2025	PT266HN	02	2:33:00 p.m.	0,00	241,00	241,00	103	0	103	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	16.04.2025	PT441CI	02	4:15:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	163	0	163	CARABETOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	16.04.2025	PT357HN	02	4:16:00 p.m.	0,00	383,00	383,00	104	3	107	HINCESTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	16.04.2025	PT747OR	01	5:19:00 p.m.	0,00	435,00	435,00	52	2	54	PODGORENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	16.04.2025	PT747OR	02	5:29:30 p.m.	0,00	424,50	424,50	68	0	68	PODGORENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	16.04.2025	PT509NS	03	5:37:00 p.m.	0,00	962,00	962,00	72	2	74	CIRNESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	16.04.2025	PT90AN	02	5:42:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	75	2	77	SERPENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	16.04.2025	PT1001HN	01	7:36:00 p.m.	0,00	250,00	250,00	10	0	10	TALAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.04.2025	PT617OR	01	8:22:00 p.m.	0,00	189,00	189,00	34	4	38	IZVOARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.04.2025	PT617OR	03	8:58:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	103	8	111	IZVOARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	16.04.2025	PT50ST	02	9:09:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	102	0	102	PANASESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	17.04.2025	PT500OR	01	1:16:00 p.m.	0,00	246,00	246,00	14	3	17	MANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	17.04.2025	PT509NS	03	1:46:04 p.m.	0,00	223,90	223,93	72	2	74	CIRNESTI	C	AC	Pilon JT
Orhei	17.04.2025	PT208OR	01	2:03:00 p.m.	0,00	262,00	262,00	158	44	202	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Criuleni	17.04.2025	PT824CR	02	2:26:00 p.m.	0,00	144,00	144,00	108	14	122	HOLERCANI	C	AC	Necunoscut
Orhei	17.04.2025	PT111OR	01	4:32:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	109	2	111	ORHEI	C	AC	Bransament
Calarasi	17.04.2025	PT435CL	02	4:41:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	28	0	28	CALARASI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	17.04.2025	PT764ST	02	5:46:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	123						

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Criuleni	19.04.2025	PT74CR	01	3:27:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	45	2	47	HIRTOPUL MARE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	19.04.2025	PT12AN	03	4:02:00 p.m.	0,00	19,00	19,00	51	1	52	TINTARENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	19.04.2025	PT184OR	02	4:14:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	55	0	55	CLUSOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	19.04.2025	PT67CCR	01	4:20:00 p.m.	0,00	344,00	344,00	102	0	102	USTIA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Calarasi	19.04.2025	PT108CL	01	5:13:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	65	1	66	HIROVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	19.04.2025	PT9310	01	5:19:00 p.m.	0,00	220,00	220,00	27	2	29	BUDESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	19.04.2025	PT421NS	02	5:28:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	61	2	63	VALEA NIRNOVEI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	19.04.2025	PT8116	03	5:41:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	216	1	217	TRUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	19.04.2025	PT184OR	02	6:03:00 p.m.	0,00	208,00	208,00	55	0	55	CLUSOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	19.04.2025	PT35OR	01	6:20:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	185	11	196	PERESECIINA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Anenii Noi	19.04.2025	PT121AN	01	6:42:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	85	1	86	ANENII NOI	C	AC	Bransament
Vulcanesti	19.04.2025	PT515VL	03	7:17:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	63	1	64	COLIBASI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	19.04.2025	PT9315	01	7:19:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	32	1	33	BUDESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	19.04.2025	PT184OR	03	7:35:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	66	2	68	CLUSOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	19.04.2025	PT870HN	01	8:29:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	157	0	157	CIUCIULENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	19.04.2025	PT9315	02	8:30:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	81	3	84	BUDESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	19.04.2025	PT9315	04	8:39:00 p.m.	0,00	22,00	22,00	53	2	55	BUDESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	19.04.2025	PT576OR	01	8:54:00 p.m.	0,00	157,00	157,00	159	4	163	CAMENCEA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Criuleni	19.04.2025	PT808CR	02	9:02:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	10	1	11	OHRINCEA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Criuleni	19.04.2025	PT808CR	01	9:07:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	113	1	114	OHRINCEA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	19.04.2025	PT210OR	01	9:50:00 p.m.	0,00	381,00	381,00	98	1	99	CHIPERCENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Nisporeni	19.04.2025	PT421NS	02	10:12:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	61	2	63	VALEA NIRNOVEI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	19.04.2025	PT184OR	02	10:17:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	55	0	55	CLUSOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	20.04.2025	PT258CR	01	1:04:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	70	5	75	PASCANI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	20.04.2025	PT405AN	02	2:15:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	51	1	52	CHETROSU	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	21.04.2025	PT344TL	01	1:03:00 a.m.	0,00	470,00	470,00	35	1	36	LEUSENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Telenesti	21.04.2025	PT344TL	02	7:47:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	60	0	60	LEUSENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	21.04.2025	PT878	02	12:09:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	122	13	135	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	21.04.2025	PT23HN	01	10:19:00 p.m.	0,00	6843,00	6843,00	74	0	74	NEGREA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Leova	22.04.2025	PT236LV	01	8:48:00 a.m.	0,00	352,00	352,00	51	2	53	COLIBABOVCA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Ialoveni	22.04.2025	PT127IL	03	1:00:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	98	2	100	MILESTII MICI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cahul	22.04.2025	PT102CH	15	2:20:00 p.m.	0,00	273,00	273,00	84	15	99	CAHUL	C	AT	Accidente rutiere
Causeni	22.04.2025	PT73CS	01	4:01:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	88	5	93	CAUSENI	C	AC	Bransament
Chisinau	22.04.2025	PT525	03	5:20:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	165	22	187	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Cahul	22.04.2025	PT102CH	15	6:53:47 p.m.	0,00	1,20	1,22	84	15	99	CAHUL	C	IST	Accidente rutiere
Ialoveni	22.04.2025	PT352IL	02	7:43:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	85	4	89	REZENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	23.04.2025	PT462	12	5:25:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	119	10	129	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	23.04.2025	PT452	12	5:32:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	239	25	264	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Straseni	23.04.2025	PT965T	03	7:04:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	114	1	115	STRASENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	23.04.2025	PT965T	04	7:10:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	57	1	58	STRASENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	23.04.2025	PT366	26	11:01:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	60	4	64	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Taracليا	24.04.2025	PT977R	02	6:58:00 a.m.	0,00	167,00	167,00	96	0	96	CAIRACLIA	C	AC	Conturare la PT
Taracليا	24.04.2025	PT977R	01	6:59:28 a.m.	0,00	166,00	165,53	52	0	52	CAIRACLIA	C	AC	Conturare la PT
Causeni	24.04.2025	PT55CS	01	12:23:00 p.m.	0,00	22,00	22,00	39	1	40	CAUSENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	24.04.2025	PT9264	01	3:40:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	66	0	66	COLONITA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Ialoveni	24.04.2025	PT214IL	02	3:51:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	77	5	82	BARDAR	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	24.04.2025	PT297OR	01	4:21:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	94	3	97	PIATRA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	24.04.2025	PT77HN	01	6:19:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	60	1	61	BALCEANA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	24.04.2025	PT143HN	02	6:39:00 p.m.	0,00	157,00	157,00	79	2	81	TALAESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Causeni	24.04.2025	PT256CS	03	7:02:00 p.m.	0,00	134,00	134,00	28	0	28	GRIGORIEVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	24.04.2025	PT603IL	01	7:41:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	20	0	20	COSTESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Ialoveni	24.04.2025	PT603IL	02	7:47:00 p.m.	0,00	178,00	178,00	3	5	8	COSTESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	25.04.2025	PT480OR	02	12:53:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	99	1	100	ORHEI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Vulcanesti	25.04.2025	PT127VL	03	2:32:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	21	3	24	VULCANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	25.04.2025	PT237OR	04	5:22:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	135	2	137	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	25.04.2025	PT539SV	01	7:03:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	66	1	67	PURCARI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Stefan-Voda	25.04.2025	PT275SV	02	9:28:00 p.m.	0,00	156,00	156,00	56	3	59	TUDORA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Stefan-Voda	25.04.2025	PT275SV	01	9:54:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	77	0	77	TUDORA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	26.04.2025	PT269CL	02	8:50:00 a.m.	0,00	163,00	163,00	82	0	82	SIPOTENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Ialoveni	26.04.2025	PT214IL	02	9:09:00 a.m.	0,00	46,00	46,00	77	5	82	BARDAR	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Calarasi	26.04.2025	PT297CL	02	10:43:00 a.m.	0,00	163,00	163,00	49	0	49	NISCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	26.04.2025	PT175VL	02	11:52:00 a.m.	0,00	181,00	181,00	25	7	32	VULCANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	26.04.2025	PT269CL	03	2:49:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	86	0	86	SIPOTENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cantemir	26.04.2025	PT390CN	02	3:45:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	37	0	37	TARTAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	26.04.2025	PT97CI	03	4:04:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	77	0	77	MIHAILOVCA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cimislia	26.04.2025	PT97CI	02	4:23:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	40	0	40	MIHAILOVCA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Causeni	26.04.2025	PT217CS	01	5:04:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	32	1	33	STEFANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	26.04.2025	PT323TL	01	5:35:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	71	6	77	SARATENII VECHI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Calarasi	26.04.2025	PT269CL	01	6:01:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	138	1	139	SIPOTENI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	26.04.2025	PT188AN	01	6:16:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	181	3	184	ANENII NOI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	26.04.2025	PT75IL	05	7:34:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	58	3	61	SURUCENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Comrat	26.04.2025	PT122CM	01	9:12:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	44	2	46	CIOC-MAIDAN	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	26.04.2025	PT122CM	03	9:15:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	46	1	47	CIOC-MAIDAN	C	AC	Alte defecte in red JT
Cahul	26.04.2025	PT36CH	01	11:01:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	131	0	131	CRIHANA VECHIE	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Calarasi	27.04.2025	PT269CL	01	5:47:00 a.m.	0,00	69,00	69,00	138	1	139	SIPOTENI	C	AC	Necunoscut
Straseni	27.04.2025	PT271ST	01	6:47:00 a.m.	0,00	180,00	180,00	32	0	32	CODREANCA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	28.04.2025	PT452	12	7:02:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	239	25	264	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Comrat	28.04.2025	PT190CM	02	8:14:00 a.m.	0,00	65,00	65,00	57	0	57	CHIRSOVA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Anenii Noi	28.04.2025	PT472AN	01	5:10:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	123	11	134	PUHACENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	29.04.2025	PT981	07	3:53:00 a.m.	0,00	286,00	286,00	69	5	74	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	29.04.2025	PT383HN	02	12:48:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	68	1	69	BUTENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	29.04.2025	PT383HN	01	1:03:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	102	1	103	BUTENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	29.04.2025	PT675	08	10:22:00 p.m.	0,00	533,00	533,00	119	6	125	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	30.04.2025	PT138	17	8:45:00 a.m.	0,00	74,00	74,00	105	8	113	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Anenii Noi	30.04.2025	PT260AN	02	9:35:00 a.m.	0,00	183,00	183,00	12	0	12	BALMAZ	C	AC	Signuranta fuzibila JT</

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Anenii Noi	04.05.2025	PT675AN	03	8:12:00 a.m.	0,00	29,00	29,00	33	2	35	BULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	04.05.2025	PT2480R	01	9:52:00 a.m.	0,00	71,00	71,00	38	0	38	ANDREEVCA	C	AC	Izolator JT
Straseni	04.05.2025	PT307ST	01	5:30:00 p.m.	0,00	7,00	7,00	59	1	60	LOZOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	04.05.2025	PT255CI	01	7:44:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	81	0	81	SAGAI DAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	04.05.2025	PT348ST	01	8:10:00 p.m.	0,00	429,00	429,00	60	3	63	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	04.05.2025	PT262NS	01	8:24:00 p.m.	0,00	718,00	718,00	48	37	85	NISPORENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Leova	04.05.2025	PT356LV	01	10:45:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	59	5	64	IARGARA	C	AC	Necunoscut
Chisinau	05.05.2025	PT69	02	10:18:00 a.m.	0,00	97,00	97,00	238	37	275	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	05.05.2025	PT80	02	10:20:00 a.m.	0,00	95,00	95,00	229	24	253	CHISINAU	C	AT	EXCAVARI
Straseni	05.05.2025	PT55ST	02	10:40:00 a.m.	0,00	20,00	20,00	125	2	127	STRASENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	05.05.2025	PT392ST	01	11:30:00 a.m.	0,00	125,00	125,00	35	0	35	COJUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	05.05.2025	PT229CR	01	6:32:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	57	1	58	GOIANUL NOU	C	AC	Pilon JT
Cimislia	05.05.2025	PT6CI	03	7:43:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	62	0	62	CENAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	06.05.2025	PT229CR	02	10:16:16 a.m.	0,00	205,70	205,70	59	1	60	GOIANUL NOU	C	AC	Pilon JT
Anenii Noi	06.05.2025	PT440AN	03	11:53:00 a.m.	0,00	30,00	30,00	59	6	65	CHIRCA	C	AC	Conductor NUL
Calarasi	06.05.2025	PT509CL	02	6:34:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	30	0	30	PAULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	06.05.2025	PT392ST	01	6:36:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	35	0	35	COJUSNA	C	AC	Bransament
Hincesti	07.05.2025	PT776HN	02	7:28:00 a.m.	0,00	160,00	160,00	48	3	51	CALMATUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	07.05.2025	PT588CR	01	7:56:00 a.m.	0,00	244,00	244,00	50	0	50	VALEA COLONITEI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	07.05.2025	PT220R	02	8:18:00 a.m.	0,00	93,00	93,00	72	2	74	NECULIAEUCA	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	07.05.2025	PT288NS	01	8:26:00 a.m.	0,00	130,00	130,00	39	3	42	BARBOIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	07.05.2025	PT73HN	01	8:37:00 a.m.	0,00	488,00	488,00	177	7	184	BOGHICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	07.05.2025	PT146HN	01	9:30:00 a.m.	0,00	64,00	64,00	13	1	14	FETEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	07.05.2025	PT1770R	04	10:12:00 a.m.	0,00	37,00	37,00	1	2	3	ORHEI	C	AC	Linie in cablu JT
Straseni	07.05.2025	PT775ST	01	10:31:00 a.m.	0,00	58,00	58,00	84	3	87	SADOVA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Criuleni	07.05.2025	PT464CR	01	10:49:00 a.m.	0,00	291,00	291,00	61	13	74	RATUS	C	AC	Necunoscut
Orhei	07.05.2025	PT1770R	02	12:27:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	90	5	95	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	07.05.2025	PT136LV	02	1:50:00 p.m.	0,00	203,00	203,00	92	2	94	TOMAI	C	AC	Bransament
Calarasi	07.05.2025	PT392CL	03	2:13:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	33	0	33	BAHMUT	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	07.05.2025	PT605SV	03	4:07:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	49	9	58	OLANESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Stefan-Voda	07.05.2025	PT605SV	04	4:26:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	48	3	51	OLANESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taraclia	08.05.2025	PT64TR	01	9:54:00 a.m.	0,00	47,00	47,00	105	11	116	TARACLIA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	08.05.2025	PT719	04	12:29:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	199	14	213	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Hincesti	08.05.2025	PT571HN	01	5:51:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	67	0	67	HINCESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Telenesti	08.05.2025	PT167TL	03	7:02:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	37	3	40	ORDASEI	C	AC	Bransament
Chisinau	09.05.2025	PT382	04	7:32:00 a.m.	0,00	108,00	108,00	93	3	96	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	09.05.2025	PT576SV	02	7:58:00 a.m.	0,00	157,00	157,00	62	1	63	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	09.05.2025	PT588CR	01	8:23:00 a.m.	0,00	89,00	89,00	50	0	50	VALEA COLONITEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	09.05.2025	PT169TL	03	8:37:00 a.m.	0,00	124,00	124,00	59	8	67	BRINZENII NOI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	09.05.2025	PT9264	04	9:04:00 a.m.	0,00	64,00	64,00	81	2	83	COLONITA	C	AC	Bransament
Chisinau	09.05.2025	PT9264	02	9:07:00 a.m.	0,00	61,00	61,00	113	0	113	COLONITA	C	AC	Bransament
Chisinau	09.05.2025	PT28	14	9:15:00 a.m.	0,00	220,00	220,00	88	3	91	CHISINAU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Comrat	09.05.2025	PT72CM	03	9:44:00 a.m.	0,00	23,00	23,00	35	6	41	COMRAT	C	AC	Bransament
Criuleni	09.05.2025	PT123CR	02	10:38:00 a.m.	0,00	20,00	20,00	106	0	106	BALABANESTI	C	AC	Bransament
Hincesti	09.05.2025	PT418HN	01	10:52:00 a.m.	0,00	76,00	76,00	0	2	2	BOBEICA	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	09.05.2025	PT4390R	03	11:27:00 a.m.	0,00	332,00	332,00	104	8	112	ORHEI	C	AC	Izolator JT
Comrat	09.05.2025	PT313CM	01	12:13:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	139	3	142	CONGAZ	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Criuleni	09.05.2025	PT543CR	03	12:14:00 p.m.	0,00	20,00	20,00	106	0	106	USTIA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	09.05.2025	PT151IL	01	1:16:00 p.m.	0,00	11,00	11,00	68	3	71	BARDAR	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cimislia	09.05.2025	PT493CI	01	2:17:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	7	3	10	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	09.05.2025	PT884	06	3:49:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	106	4	110	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	09.05.2025	PT538CR	02	4:13:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	92	4	96	USTIA	C	AC	Bransament
Vulcanesti	09.05.2025	PT184VL	01	6:18:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	12	2	14	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	10.05.2025	PT394NS	01	10:04:00 a.m.	0,00	21,00	21,00	75	1	76	SENDRENI	C	AC	Bransament
Nisporeni	10.05.2025	PT58NS	01	12:05:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	48	0	48	CIORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	10.05.2025	PT116ST	02	12:28:00 p.m.	0,00	7,00	7,00	54	1	55	CODREANCA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Vulcanesti	11.05.2025	PT431VL	04	7:33:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	35	1	36	SLOBOZIA MARE	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	11.05.2025	PT112CD	02	8:53:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	67	2	69	BAURCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	12.05.2025	PT889	17	8:51:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	104	5	109	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	13.05.2025	PT982	22	5:16:00 a.m.	0,00	299,00	299,00	144	7	151	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Hincesti	13.05.2025	PT476HN	01	9:12:00 a.m.	0,00	2,00	2,00	48	0	48	HINCESTI	C	IST	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	13.05.2025	PT571AN	02	9:41:53 a.m.	0,00	78,10	78,10	30	0	30	HIRBOVAT	C	AT	Conform DL din SGC
Straseni	13.05.2025	PT105T	02	11:19:00 a.m.	0,00	69,00	69,00	82	3	85	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	13.05.2025	PT552IL	02	6:12:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	129	8	137	HANSCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	13.05.2025	PT215IL	02	7:43:00 p.m.	0,00	266,00	266,00	156	8	164	VASIIENI	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	13.05.2025	PT355CH	01	8:51:00 p.m.	0,00	18,00	18,00	45	1	46	TARTAU DE SALTIE	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	14.05.2025	PT360IL	02	7:32:00 a.m.	0,00	92,00	92,00	28	0	28	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	14.05.2025	PT233TR	02	11:56:14 a.m.	0,00	57,80	57,77	67	0	67	SOIEVCA	C	AT	Conform DL din SGC
Orhei	14.05.2025	PT1930R	03	2:46:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	42	8	50	STEP-SOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	14.05.2025	PT250HN	01	2:57:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	76	2	78	CARPINENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	14.05.2025	PT4240R	03	3:11:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	89	2	91	IVANCEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	14.05.2025	PT3960R	01	3:16:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	55	4	59	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	14.05.2025	PT4240R	03	3:31:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	28	1	29	IVANCEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	14.05.2025	PT425CI	02	3:40:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	78	6	84	BASARABEASCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	14.05.2025	PT788CR	02	3:41:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	118	3	121	MAGDACESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	14.05.2025	PT357HN	01	3:43:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	92	0	92	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	14.05.2025	PT357HN	02	3:4										

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	16.05.2025	PT8123	01	6:00:00 p.m.	0,00	230,00	230,00	32	0	32	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT7904	03	6:02:00 p.m.	0,00	250,00	250,00	98	1	99	VATRA	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT7834	03	6:03:00 p.m.	0,00	245,00	245,00	63	2	65	VATRA	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT46IU	01	6:03:00 p.m.	0,00	258,00	258,00	38	3	41	IALOVENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT6IU	10	6:03:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	112	3	115	IALOVENI	C	AT	Incendiu
Ialoveni	16.05.2025	PT208IL	02	6:04:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	97	2	99	SOCITENI	C	AC	Necunoscut
Chisinau	16.05.2025	PT626IU	03	6:05:00 p.m.	0,00	248,00	248,00	57	0	57	IALOVENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8172	02	6:06:00 p.m.	0,00	219,00	219,00	51	0	51	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT636IU	03	6:07:00 p.m.	0,00	258,00	258,00	37	0	37	IALOVENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT280IU	08	6:07:00 p.m.	0,00	266,00	266,00	153	16	169	IALOVENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT6IU	05	6:08:00 p.m.	0,00	267,00	267,00	118	16	134	IALOVENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT9IU	04	6:08:00 p.m.	0,00	277,00	277,00	86	0	86	IALOVENI	C	AT	Incendiu
Straseni	16.05.2025	PT3785T	17	6:09:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	59	3	62	STRASENI	C	AT	Incendiu
Straseni	16.05.2025	PT1605T	03	6:11:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	64	4	68	STRASENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8123	03	6:11:00 p.m.	0,00	217,00	217,00	87	2	89	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8123	03	6:11:00 p.m.	0,00	219,00	219,00	87	2	89	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8118	01	6:13:00 p.m.	0,00	220,00	220,00	46	0	46	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT636IU	01	6:14:00 p.m.	0,00	251,00	251,00	26	0	26	IALOVENI	C	AT	Incendiu
Straseni	16.05.2025	PT3785T	08	6:15:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	58	3	61	STRASENI	C	AT	Incendiu
Straseni	16.05.2025	PT5605T	02	6:16:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	52	3	55	STRASENI	C	AT	Incendiu
Straseni	16.05.2025	PT5605T	12	6:16:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	71	2	73	STRASENI	C	AT	Incendiu
Straseni	16.05.2025	PT2845T	03	6:17:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	22	0	22	STRASENI	C	AT	Incendiu
Straseni	16.05.2025	PT3785T	18	6:17:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	141	7	148	STRASENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT7142	08	6:18:00 p.m.	0,00	228,00	228,00	65	4	69	VATRA	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT10IU	04	6:19:00 p.m.	0,00	236,00	236,00	54	2	56	IALOVENI	C	AT	Incendiu
Straseni	16.05.2025	PT5605T	14	6:20:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	69	2	71	STRASENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT46IU	02	6:20:00 p.m.	0,00	241,00	241,00	42	6	48	IALOVENI	C	AT	Incendiu
Straseni	16.05.2025	PT2845T	02	6:21:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	54	0	54	STRASENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8174	02	6:24:00 p.m.	0,00	220,00	220,00	60	0	60	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8174	01	6:30:00 p.m.	0,00	214,00	214,00	54	1	55	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8167	02	6:32:00 p.m.	0,00	206,00	206,00	47	1	48	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8106	01	6:33:00 p.m.	0,00	209,00	209,00	26	1	27	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8123	02	6:36:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	154	1	155	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT7655	05	6:36:00 p.m.	0,00	214,00	214,00	63	6	69	VATRA	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT7655	02	6:38:00 p.m.	0,00	212,00	212,00	62	4	66	VATRA	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8116	01	6:39:00 p.m.	0,00	202,00	202,00	95	2	97	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT636IU	02	6:43:00 p.m.	0,00	222,00	222,00	43	0	43	IALOVENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT7142	02	6:47:00 p.m.	0,00	199,00	199,00	98	9	107	VATRA	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT280IU	09	6:47:00 p.m.	0,00	226,00	226,00	30	1	31	IALOVENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT7847	01	6:48:00 p.m.	0,00	199,00	199,00	70	6	76	VATRA	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8120	01	6:49:00 p.m.	0,00	194,00	194,00	68	1	69	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8116	03	6:50:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	216	1	217	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8113	04	6:51:00 p.m.	0,00	175,00	175,00	12	0	12	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8167	01	6:51:00 p.m.	0,00	187,00	187,00	75	2	77	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT10IU	01	6:51:00 p.m.	0,00	203,00	203,00	46	1	47	IALOVENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8172	03	6:54:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	38	0	38	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8121	02	6:54:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	57	1	58	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8121	03	6:55:00 p.m.	0,00	176,00	176,00	63	1	64	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT7489	04	6:57:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	41	6	47	VATRA	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT7904	01	7:04:00 p.m.	0,00	188,00	188,00	21	1	22	VATRA	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8117	01	7:05:00 p.m.	0,00	175,00	175,00	149	5	154	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8120	03	7:11:00 p.m.	0,00	172,00	172,00	133	0	133	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Straseni	16.05.2025	PT4905T	01	7:27:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	107	3	110	COJUSNA	C	AT	Incendiu
Straseni	16.05.2025	PT3925T	01	8:12:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	35	0	35	COJUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	16.05.2025	PT5	14	8:14:00 p.m.	0,00	445,00	445,00	97	2	99	CHISINAU	C	AC	Cazut copac pe LEA
Chisinau	16.05.2025	PT1058	06	8:17:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	145	13	158	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	16.05.2025	PT8106	03	8:22:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	73	1	74	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Ialoveni	16.05.2025	PT82IL	02	8:30:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	48	0	48	DANCENI	C	AC	Necunoscut
Telenesti	16.05.2025	PT115TL	03	8:50:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	76	20	96	TELENESTI	C	AC	Conturare la PT
Chisinau	16.05.2025	PT8106	02	9:17:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	53	0	53	TRUSENI	C	AT	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8123	01	9:47:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	32	0	32	TRUSENI	C	IST	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT8167	03	9:57:59 p.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1	TRUSENI	C	IST	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT7904	07	10:11:49 p.m.	0,00	0,20	0,18	0	1	1	VATRA	C	IST	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT9IU	01	10:44:00 p.m.	0,00	2,00	2,00	77	0	77	IALOVENI	C	IST	Incendiu
Chisinau	16.05.2025	PT9IU	02	10:45:25 p.m.	0,00	0,60	0,58	65	5	70	IALOVENI	C	IST	Incendiu
Ialoveni	17.05.2025	PT215IL	02	7:47:00 a.m.	0,00	342,00	342,00	156	8	164	VASieni	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.05.2025	PT518	13	8:43:00 a.m.	0,00	176,00	176,00	71	12	83	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	17.05.2025	PT1325V	01	10:20:00 a.m.	0,00	23,00	23,00	96	2	98	TALMAZA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Causeni	17.05.2025	PT200CS	02	10:52:00 a.m.	0,00	92,00	92,00	65	1	66	TANATARI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	17.05.2025	PT510	16	11:27:00 a.m.	0,00	62,00	62,00	92	8	100	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	17.05.2025	PT79CH	01	11:59:00 a.m.	0,00	90,00	90,00	87	1	88	CAHUL	C	AC	Necunoscut
Orhei	17.05.2025	PT708OR	01	12:23:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	78	1	79	MITOC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.05.2025	PT5	14	2:06:00 p.m.	0,00	134,00	134,00	97	2	99	CHISINAU	C	AC	Pilon JT
Chisinau	17.05.2025	PT160	26	3:16:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	98	23	121	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.05.2025	PT699	12	3:48:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	53	5	58	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	17.05.2025	PT155CI	02	4:39:00 p.m.	0,00	13,00	13,00	57	1	58	HIRTOP	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	17.05.2025	PT155CI	01	4:50:00 p.m.	0,00	2,00	2,00	23	1	24	HIRTOP	C	IST	Contacte JT/automat/trafo
Ialoveni	17.05.2025	PT158IL	02	5:00:00 p.m.	0,00	125,00	125							

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Taracia	19.05.2025	PT4TR	03	6:49:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	37	0	37	TARACIA	C	AC	Necunoscut
Causeni	19.05.2025	PT54CV	02	6:50:00 p.m.	0,00	279,00	279,00	111	0	111	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	19.05.2025	PT466VL	03	6:58:00 p.m.	0,00	210,00	210,00	57	0	57	CISLITA-PRUT	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	19.05.2025	PT108TL	02	7:03:00 p.m.	0,00	200,00	200,00	81	2	83	BUDAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	19.05.2025	PT454VL	03	7:05:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	33	13	46	GIURGULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	19.05.2025	PT188IL	01	7:20:00 p.m.	0,00	278,00	278,00	15	2	17	ULMU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	19.05.2025	PT329VL	01	7:47:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	41	5	46	ETULIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	19.05.2025	PT454VL	02	7:49:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	26	0	26	GIURGULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	19.05.2025	PT454VL	01	8:11:18 p.m.	0,00	137,70	137,70	52	5	57	GIURGULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	19.05.2025	PT445VL	03	9:21:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	32	1	33	CISLITA-PRUT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	19.05.2025	PT80CR	02	9:26:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	49	1	50	HIRTOPUL MIC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	19.05.2025	PT465CD	02	9:39:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	37	5	42	CAZACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	20.05.2025	PT233CL	01	11:00:00 a.m.	0,00	114,00	114,00	115	5	120	TEMELEUTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	20.05.2025	PT71AL	02	11:22:00 a.m.	0,00	143,00	143,00	125	5	130	SURUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	20.05.2025	PT396OR	01	12:21:00 p.m.	0,00	532,00	532,00	55	4	59	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	20.05.2025	PT154NS	01	12:36:04 p.m.	0,00	146,90	146,93	34	1	35	MILESTI	C	AT	Accidente rutiere
Causeni	20.05.2025	PT197CS	07	12:46:00 p.m.	0,00	236,00	236,00	62	1	63	TANATARI	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	20.05.2025	PT424OR	01	1:42:00 p.m.	0,00	335,00	335,00	28	1	29	IVANCEA	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	20.05.2025	PT147HN	02	1:49:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	52	1	53	DANCU	C	AC	izolator JT
Orhei	20.05.2025	PT184OR	01	2:42:00 p.m.	0,00	286,00	286,00	38	1	39	CLUSOVA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	20.05.2025	PT597OR	02	3:15:00 p.m.	0,00	508,00	508,00	103	2	105	CHIPERCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.05.2025	PT183OR	03	3:56:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	64	2	66	FEDOREUCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	20.05.2025	PT498TL	02	4:03:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	68	3	71	BRINZENII VECHI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	20.05.2025	PT708OR	01	4:21:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	78	1	79	MITOC	C	AC	izolator JT
Cimislia	20.05.2025	PT101CI	01	4:23:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	56	2	58	MIHALOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	20.05.2025	PT256CS	03	4:27:00 p.m.	0,00	199,00	199,00	28	0	28	GRIGORIEVCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	20.05.2025	PT237OR	06	4:35:00 p.m.	0,00	200,00	200,00	59	2	61	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	20.05.2025	PT464AN	02	4:38:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	54	4	58	RUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	20.05.2025	PT235OR	08	4:38:00 p.m.	0,00	252,00	252,00	106	6	112	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.05.2025	PT235OR	01	4:45:00 p.m.	0,00	245,00	245,00	60	3	63	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.05.2025	PT237OR	08	4:45:00 p.m.	0,00	190,00	190,00	264	23	287	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	20.05.2025	PT101CI	02	4:49:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	72	1	73	MIHALOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	20.05.2025	PT215ST	03	4:52:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	78	0	78	CODREANCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	20.05.2025	PT257TL	02	4:57:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	16	4	20	CHITCANII VECHI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	20.05.2025	PT321IL	01	5:07:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	36	3	39	CIGIRLENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	20.05.2025	PT429OR	05	5:10:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	44	2	46	IVANCEA	C	AT	EXCAVARI
Anenii Noi	20.05.2025	PT464AN	03	5:13:00 p.m.	0,00	18,00	18,00	24	3	27	RUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	20.05.2025	PT98CR	01	5:16:00 p.m.	0,00	344,00	344,00	51	0	51	RISCOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	20.05.2025	PT434OR	02	5:21:00 p.m.	0,00	211,00	211,00	62	15	77	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	20.05.2025	PT172CR	01	5:30:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	87	12	99	CRUILENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	20.05.2025	PT134CS	02	5:51:00 p.m.	0,00	301,00	301,00	98	2	100	PLOP-STIUBEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	20.05.2025	PT435TL	01	5:59:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	58	4	62	INESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	20.05.2025	PT159SV	01	6:01:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	65	3	68	CIUBURCIU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.05.2025	PT78OR	01	6:15:00 p.m.	0,00	247,00	247,00	48	1	49	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	20.05.2025	PT369ST	01	6:23:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	71	1	72	VORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	20.05.2025	PT233TL	02	6:31:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	69	2	71	VEREJENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	20.05.2025	PT427IL	02	6:46:00 p.m.	0,00	266,00	266,00	63	2	65	HORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.05.2025	PT184OR	02	7:11:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	55	0	55	CLUSOVA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	20.05.2025	PT361OR	02	7:16:00 p.m.	0,00	187,00	187,00	92	1	93	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	20.05.2025	PT215ST	03	7:21:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	78	0	78	CODREANCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	20.05.2025	PT331IL	03	7:25:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	144	2	146	RAZENI	C	AC	Bransament
Causeni	20.05.2025	PT354CS	03	7:39:00 p.m.	0,00	352,00	352,00	53	0	53	TOCUZ	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.05.2025	PT235OR	03	7:47:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	2	3	5	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	21.05.2025	PT251ST	03	7:24:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	78	0	78	CODREANCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	21.05.2025	PT522SV	02	9:28:00 a.m.	0,00	95,00	95,00	61	0	61	TALMAZA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare pilon
Ialoveni	21.05.2025	PT162IL	01	12:57:00 p.m.	0,00	444,00	444,00	105	4	109	RUSESTII NOI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Orhei	21.05.2025	PT184OR	01	3:31:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	38	1	39	CLUSOVA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cañul	21.05.2025	PT173CH	01	4:52:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	99	1	100	BAURCI-MOLDOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	21.05.2025	PT291IU	01	5:04:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	72	10	82	IALOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	21.05.2025	PT582	02	6:10:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	95	6	101	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Telenesti	21.05.2025	PT352TL	02	8:28:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	6	5	11	VEREJENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	22.05.2025	PT470NS	02	11:52:00 a.m.	0,00	106,00	106,00	99	3	102	NISPORENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	22.05.2025	PT185AN	07	12:49:00 p.m.	0,00	291,00	291,00	6	5	11	TELITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	22.05.2025	PT2CS	15	1:18:00 p.m.	0,00	232,00	232,00	67	11	78	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	22.05.2025	PT27OR	02	1:36:00 p.m.	0,00	121,00	121,00	95	1	96	VATICI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	22.05.2025	PT2CS	01	1:36:00 p.m.	0,00	211,00	211,00	17	3	20	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	22.05.2025	PT373IL	04	1:43:00 p.m.	0,00	18,00	18,00	108	2	110	PIATRA ALBA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Nisporeni	22.05.2025	PT470NS	02	2:46:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	99	3	102	NISPORENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	22.05.2025	PT308CM	05	3:09:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	35	8	43	CONGAT	C	AC	Bransament
Comrat	22.05.2025	PT71CM	03	3:27:00 p.m.	0,00	250,00	250,00	87	0	87	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	22.05.2025	PT597TL	02	3:33:00 p.m.	0,00	395,00	395,00	90	1	91	SASENI	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	22.05.2025	PT10CD	03	3:49:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	101	0	101	CEADIR-LUNGA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	22.05.2025	PT8166	01	4:17:27 p.m.	0,00	53,60	53,55	133	1	134	DUMBRAVA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	22.05.2025	PT8166	02	4:17:29 p.m.	0,00	53,50	53,52	12	0	12	DUMBRAVA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	22.05.2025	PT8166	03	4:17:31 p.m.	0,00	53,50	53,48	30	4	34	DUMBRAVA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	22.05.2025	PT8166	04	4:17:33 p.m.	0,00	53,50	53,45	30	0	30	DUMBRAVA	C	AC	Conductor FAZA

Filiala rețelelor electrice	Data	Stafia, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	23.05.2025	PT1056	21	12:43:00 a.m.	0,00	55,00	55,00	26	10	36	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	23.05.2025	PT1056	20	12:49:00 a.m.	0,00	44,00	44,00	61	9	70	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	23.05.2025	PT1056	03	12:57:00 a.m.	0,00	36,00	36,00	28	3	31	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	23.05.2025	PT1056	08	1:14:00 a.m.	0,00	19,00	19,00	79	6	85	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	23.05.2025	PT1056	05	1:32:09 a.m.	0,00	0,90	0,85	29	1	30	CHISINAU	C	IST	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	23.05.2025	PT528IL	01	6:59:00 a.m.	0,00	140,00	140,00	74	4	78	TIPALA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	23.05.2025	PT66SCR	02	7:03:00 a.m.	0,00	189,00	189,00	96	6	102	JEVRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	23.05.2025	PT163HN	02	8:19:00 a.m.	0,00	92,00	92,00	32	3	35	PERVOMAISC	C	AC	Necunoscut
Hincesti	23.05.2025	PT660HN	01	8:28:00 a.m.	0,00	137,00	137,00	40	0	40	ONESTI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	23.05.2025	PT473NS	02	8:40:00 a.m.	0,00	50,00	50,00	53	3	56	NISPORENI	C	AC	Conturare la PT
Nisporeni	23.05.2025	PT473NS	03	8:43:00 a.m.	0,00	47,00	47,00	0	8	8	NISPORENI	C	AC	Conturare la PT
Hincesti	23.05.2025	PT680HN	01	8:46:00 a.m.	0,00	361,00	361,00	105	2	107	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	23.05.2025	PT306CI	02	9:31:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	83	3	86	BASCALIA	C	AC	Alte defecte in red JT
Stefan-Voda	23.05.2025	PT162SV	02	9:40:00 a.m.	0,00	230,00	230,00	30	6	36	RASCAIETI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	23.05.2025	PT519	03	9:57:00 a.m.	0,00	251,00	251,00	30	6	36	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	23.05.2025	PT554CS	04	9:57:00 a.m.	0,00	106,00	106,00	18	3	21	BAIMACLIA	C	AC	Necunoscut
Chisinau	23.05.2025	PT519	08	9:58:00 a.m.	0,00	250,00	250,00	54	4	58	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Stefan-Voda	23.05.2025	PT162SV	01	10:09:42 a.m.	0,00	0,30	0,30	47	2	49	RASCAIETI	C	IST	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	23.05.2025	PT519	07	10:30:00 a.m.	0,00	218,00	218,00	11	4	15	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	23.05.2025	PT401OR	03	12:21:00 p.m.	0,00	292,00	292,00	55	1	56	CHIPECENI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	23.05.2025	PT995	03	2:25:00 p.m.	0,00	287,00	287,00	165	13	178	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirlighie
Chisinau	23.05.2025	PT995	27	2:29:00 p.m.	0,00	283,00	283,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirlighie
Chisinau	23.05.2025	PT995	09	2:34:00 p.m.	0,00	278,00	278,00	89	7	96	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirlighie
Chisinau	23.05.2025	PT995	24	2:38:00 p.m.	0,00	275,00	275,00	150	26	176	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirlighie
Telenesti	23.05.2025	PT240TL	01	3:04:00 p.m.	0,00	121,00	121,00	34	6	40	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	23.05.2025	PT370AN	01	4:49:00 p.m.	0,00	189,00	189,00	82	5	87	HIRBOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	23.05.2025	PT92HN	02	4:55:00 p.m.	0,00	186,00	186,00	101	2	103	MINGIR	C	AT	Accidente rutiere
Hincesti	23.05.2025	PT266HN	06	5:19:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	4	2	6	CARPINENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	23.05.2025	PT836CR	01	6:25:00 p.m.	0,00	337,00	337,00	38	3	41	MARCAUTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	23.05.2025	PT133TL	02	6:41:00 p.m.	0,00	263,00	263,00	4	0	4	ZAHAREUCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	24.05.2025	PT286LV	03	7:42:00 a.m.	0,00	189,00	189,00	27	1	28	BESTEMAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	24.05.2025	PT286LV	02	8:08:00 a.m.	0,00	163,00	163,00	27	1	28	BESTEMAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	24.05.2025	PT1031	17	9:33:00 a.m.	0,00	31,00	31,00	47	1	48	CODRIL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	24.05.2025	PT204CD	03	10:33:00 a.m.	0,00	71,00	71,00	48	3	51	CEADIR-LUNGA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Orhei	24.05.2025	PT464OR	04	3:25:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	126	3	129	ORHEI	C	AC	Bransament
Calarasi	24.05.2025	PT180CL	01	7:10:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	84	2	86	VATAMANEASA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	25.05.2025	PT325IL	01	8:59:00 a.m.	0,00	74,00	74,00	67	3	70	CIGIRLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	25.05.2025	PT8048	01	9:36:00 a.m.	0,00	124,00	124,00	1	1	2	DURLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	25.05.2025	PT437IL	01	11:20:00 a.m.	0,00	54,00	54,00	29	0	29	ZIMBRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	25.05.2025	PT524CS	01	1:52:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	92	1	93	TARACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	25.05.2025	PT74IL	02	5:59:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	125	5	130	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	25.05.2025	PT248SV	02	9:34:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	75	0	75	CAPLANI	C	AC	Bransament
Orhei	26.05.2025	PT105OR	01	8:44:00 a.m.	0,00	30,00	30,00	103	1	104	JORA DE SUS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	26.05.2025	PT148CI	03	8:48:00 p.m.	0,00	286,00	286,00	52	1	53	GURA GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	26.05.2025	PT160	26	2:50:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	98	23	121	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	26.05.2025	PT465	08	3:51:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	256	37	293	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Cahul	26.05.2025	PT299CH	01	5:11:00 p.m.	0,00	586,00	586,00	102	1	103	ANDRUSUL DE JOS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	26.05.2025	PT299CH	02	6:55:00 p.m.	0,00	482,00	482,00	63	5	68	ANDRUSUL DE JOS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	26.05.2025	PT477CD	02	7:14:00 p.m.	0,00	307,00	307,00	46	1	47	CORTEN	C	AC	Necunoscut
Cahul	26.05.2025	PT299CH	03	10:52:00 p.m.	0,00	244,00	244,00	6	1	7	ANDRUSUL DE JOS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	27.05.2025	PT414	16	6:06:00 a.m.	0,00	429,00	429,00	66	11	77	CHISINAU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	27.05.2025	PT225HN	03	6:27:00 a.m.	0,00	104,00	104,00	99	0	99	SOFIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	27.05.2025	PT74ILV	01	7:20:00 a.m.	0,00	96,00	96,00	27	1	28	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	27.05.2025	PT234TL	01	8:00:00 a.m.	0,00	172,00	172,00	29	0	29	BOGZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	27.05.2025	PT553HN	02	8:01:00 a.m.	0,00	76,00	76,00	4	2	6	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	27.05.2025	PT652HN	02	8:23:00 a.m.	0,00	96,00	96,00	132	6	138	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	27.05.2025	PT744HN	01	8:31:00 a.m.	0,00	87,00	87,00	13	4	17	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	27.05.2025	PT155NS	01	9:05:00 a.m.	0,00	148,00	148,00	64	4	68	MILESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	27.05.2025	PT365VL	03	10:15:00 a.m.	0,00	58,00	58,00	113	3	116	BRINZA	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	27.05.2025	PT488OR	01	10:26:00 a.m.	0,00	27,00	27,00	150	9	159	PELVAN	C	AC	Necunoscut
Hincesti	27.05.2025	PT225HN	03	10:33:00 a.m.	0,00	274,00	274,00	99	0	99	SOFIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	27.05.2025	PT19CH	02	10:58:00 a.m.	0,00	298,00	298,00	47	8	55	CAHUL	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	27.05.2025	PT324AN	01	11:18:00 a.m.	0,00	73,00	73,00	66	10	76	MERENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	27.05.2025	PT89ST	03	2:22:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	36	1	37	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	27.05.2025	PT89ST	01	2:31:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	32	1	33	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	27.05.2025	PT19CH	07	2:47:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	59	9	68	CAHUL	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Telenesti	27.05.2025	PT35TL	02	5:02:00 p.m.	0,00	376,00	376,00	39	1	40	ZAIKANII NOI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	27.05.2025	PT712	02	5:04:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	217	20	237	CHISINAU	C	AT	Incendiu
Telenesti	28.05.2025	PT35TL	02	6:16:00 p.m.	0,00	256,00	256,00	39	1	40	ZAIKANII NOI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	28.05.2025	PT417	07	6:20:00 a.m.	0,00	142,00	142,00	98	7	105	CHISINAU	C	AC	Conturare la PT
Chisinau	28.05.2025	PT417	04	6:37:00 a.m.	0,00	124,00	124,00	0	5	5	CHISINAU	C	AC	Conturare la PT
Straseni	28.05.2025	PT312ST	03	8:00:00 a.m.	0,00	327,00	327,00	95	5	100	STELARENI	C	AC	Necunoscut
Vulcanesti	29.05.2025	PT415VL	07	8:33:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	78	7	85	VALENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	29.05.2025	PT4GCH	01	2:28:03 p.m.	0,00	90,90	90,95	24	1	25	CAHUL	C	AC	Linie in cablu JT
Straseni	29.05.2025	PT329ST	02	9:05:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	38	2	40	VORNICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	29.05.2025	PT329ST	02	10:18:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	38	2	40	VORNICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	30.05.2025	PT325T	03	11:17:00 a.m.	0,00	287,00	287,00	78	2	80	PANASESTI	C	AC	Necunoscut
Comrat	30.05.2025	PT540CM	02	1:58:00 p.m.	0,00	413,00	413,00	32	2	34	DEZGHINGEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	30.05.2025	PT641	19	2:27:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	69	8	77	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	30.05.2025	PT134CS	02	3:18:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	98	2	100	PLOP-STIUBEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	30.05.2025	PT177OR	16	4:40:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	59	6	65	ORHEI	C	AC	Necunoscut
Hincesti	30.05.2025	PT8HN	01	4:42:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	30	3	33	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	30.05.2025	PT23CH	04	6:13:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	154	9	163	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	30.05.2025	PT19CI	02	8:14:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	50	0	50	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	31.05.2025	PT112AN	10	9:50:00 a.m.	0,00	29,00	29,00	58	4	62	ANENII NOI	C	AC	Bransament
Ialoveni	31.05.2025	PT509IL	02	10:04:00 a.m.	0,00	40,00	40,00	109	1	110				

Filiala rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	03.06.2025	PT1655	01	3:14:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	96	9	105	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	03.06.2025	PT61CM	01	5:20:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	33	2	35	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	03.06.2025	PT2817L	03	7:34:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	65	1	66	NEGURENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	03.06.2025	PT2771L	02	7:54:00 p.m.	0,00	121,00	121,00	55	1	56	RUSESTII NOI	C	AC	Necunoscut
Causeni	03.06.2025	PT510CS	03	8:07:00 p.m.	0,00	268,00	268,00	80	0	80	TARACLIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	03.06.2025	PT2151L	01	8:19:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	91	1	92	VASILENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	03.06.2025	PT584	15	9:59:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	176	25	201	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Causeni	04.06.2025	PT290CS	01	9:24:00 a.m.	0,00	54,00	54,00	135	7	142	ZAIM	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	04.06.2025	PT160	23	4:58:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	64	13	77	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	04.06.2025	PT101CI	01	9:07:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	56	2	58	MIHALOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	04.06.2025	PT101CI	02	9:31:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	72	1	73	MIHALOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	04.06.2025	PT2817L	03	9:37:00 p.m.	0,00	205,00	205,00	65	1	66	NEGURENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	04.06.2025	PT101CI	03	9:38:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	54	1	55	MIHALOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	05.06.2025	PT383HN	02	9:23:41 a.m.	0,00	259,30	259,32	68	1	69	BUTENI	C	AC	Pilon JT
Chisinau	05.06.2025	PT6128	02	9:37:00 a.m.	0,00	130,00	130,00	54	2	56	BACIOI	C	AC	Conductor FAZA
Taraclia	05.06.2025	PT75TR	01	9:46:00 a.m.	0,00	97,00	97,00	46	0	46	TARACLIA	C	AC	Necunoscut
Hincesti	05.06.2025	PT882HN	01	11:29:00 a.m.	0,00	302,00	302,00	107	0	107	DRAGUSENII NOI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Anenii Noi	05.06.2025	PT156AN	03	6:15:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	83	0	83	HIRBOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	05.06.2025	PT190	10	7:10:00 p.m.	0,00	156,00	156,00	171	21	192	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Nisporeni	05.06.2025	PT131ONS	02	8:48:00 p.m.	0,00	155,00	155,00	38	1	39	NISPORENI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	05.06.2025	PT160	23	9:52:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	64	13	77	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	05.06.2025	PT581OR	01	11:32:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	67	9	76	PUTINTEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	06.06.2025	PT671OR	02	7:35:00 a.m.	0,00	185,00	185,00	107	0	107	CHIPERCENI	C	AC	Necunoscut
Criuleni	06.06.2025	PT73OCR	01	11:47:49 a.m.	0,00	83,20	83,18	23	0	23	ZAICANA	C	AC	Pilon JT
Criuleni	06.06.2025	PT793CR	02	12:27:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	107	5	112	PORUMBENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Calarasi	06.06.2025	PT45CL	03	12:56:00 p.m.	0,00	199,00	199,00	36	2	38	MELESENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	06.06.2025	PT45CL	02	1:05:02 p.m.	0,00	190,00	189,97	5	1	6	MELESENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	06.06.2025	PT217CL	01	1:19:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	83	2	85	PIRIOLTENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	06.06.2025	PT217CL	02	1:20:32 p.m.	0,00	96,50	96,47	57	0	57	PIRIOLTENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	06.06.2025	PT438OR	01	1:58:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	47	2	49	SELISTE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	06.06.2025	PT240CL	03	2:38:05 p.m.	0,00	266,90	266,92	86	1	87	VALCINET	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	06.06.2025	PT286AN	01	4:19:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	55	3	58	ANENII NOI	C	AC	Necunoscut
Calarasi	06.06.2025	PT216CL	01	4:44:00 p.m.	0,00	875,00	875,00	121	6	127	PIRIOLTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	06.06.2025	PT216CL	02	4:47:00 p.m.	0,00	872,00	872,00	62	5	67	PIRIOLTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	06.06.2025	PT25OR	03	5:58:00 p.m.	0,00	373,00	373,00	54	2	56	MANA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	06.06.2025	PT525	03	7:08:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	165	22	187	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Orhei	06.06.2025	PT343OR	01	7:17:00 p.m.	0,00	320,00	320,00	48	2	50	MIRZESTI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	06.06.2025	PT8072	03	9:56:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	8	0	8	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	06.06.2025	PT8072	04	9:56:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	56	2	58	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	06.06.2025	PT8072	05	9:56:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	24	1	25	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	06.06.2025	PT8072	02	9:59:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	20	2	22	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	06.06.2025	PT8072	01	10:25:00 p.m.	0,00	14,00	14,00	69	2	71	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	07.06.2025	PT214CL	01	8:34:00 a.m.	0,00	267,00	267,00	77	3	80	NOVACI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	07.06.2025	PT284CL	01	12:53:00 p.m.	0,00	147,00	147,00	52	1	53	PAULESTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	07.06.2025	PT401OR	03	3:18:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	55	1	56	CHIPECENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	07.06.2025	PT45CL	03	4:07:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	36	2	38	MELESENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	07.06.2025	PT509IL	02	6:20:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	109	1	110	COSTESTI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	07.06.2025	PT8072	05	7:25:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	24	1	25	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	07.06.2025	PT94TL	03	7:44:44 p.m.	0,00	0,30	0,27	48	3	51	RATUS	C	IST	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	07.06.2025	PT8072	04	9:09:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	56	2	58	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	07.06.2025	PT409CR	01	10:16:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	62	4	66	MASCAUTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	07.06.2025	PT8072	02	10:34:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	20	2	22	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	07.06.2025	PT8072	07	10:34:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	07.06.2025	PT8072	06	10:34:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	2	1	3	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	07.06.2025	PT8072	03	10:34:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	8	0	8	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	07.06.2025	PT8072	05	10:34:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	24	1	25	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	07.06.2025	PT8072	01	10:38:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	69	2	71	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	07.06.2025	PT98SV	04	10:41:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	110	0	110	ERMOCCLIA	C	AC	Necunoscut
Chisinau	07.06.2025	PT637	29	10:42:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	92	8	100	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Stefan-Voda	07.06.2025	PT98SV	03	10:45:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	10	0	10	ERMOCCLIA	C	AC	Necunoscut
Telenesti	08.06.2025	PT113TL	02	8:01:00 a.m.	0,00	147,00	147,00	43	0	43	CHITCANII VECHI	C	AC	izolator JT
Orhei	08.06.2025	PT401OR	03	11:33:00 a.m.	0,00	46,00	46,00	55	1	56	CHIPECENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	08.06.2025	PT287CS	02	11:47:00 a.m.	0,00	140,00	140,00	28	0	28	ZAIM	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	08.06.2025	PT45CL	03	12:35:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	36	2	38	MELESENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	08.06.2025	PT45CL	03	5:32:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	36	2	38	MELESENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	08.06.2025	PT460CD	02	6:33:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	30	1	31	CAZACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taraclia	08.06.2025	PT460CD	01	6:39:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	23	0	23	CAZACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taraclia	08.06.2025	PT460CD	03	6:50:44 p.m.	0,00	51,30	51,27	39	0	39	CAZACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taraclia	08.06.2025	PT460CD	05	6:50:47 p.m.	0,00	51,20	51,22	0	1	1	CAZACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Telenesti	08.06.2025	PT12TL	01	8:41:00 p.m.	0,00	208,00	208,00	47	0	47	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	08.06.2025	PT247AN	02	10:43:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	48	1	49	FLORENI	C	AT	Perturbatii neautorizate
Orhei	09.06.2025	PT46OR	01	6:07:00 a.m.	0,00	38,00	38,00	59	2	61	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	09.06.2025	PT421	07	6:21:00 a.m.	0,00	81,00	81,00	179	12	191	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	09.06.2025	PT45CL	03	7:58:00 a.m.	0,00	144,00	144,00	36	2	38	MELESENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	09.06.2025	PT240TL	01	10:43:00 a.m.	0,00	57,00	57,00	34	6	40	TELENESTI	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	09.06.2025	PT417CD	04	1:10:00 p.m.	0,00	200,00	200,00	0	2	2	CAZACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Hincesti	09.06.2025	PT93HN	01	5:46:										

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Nisporeni	11.06.2025	PT153NS	01	7:43:00 p.m.	0,00	874,00	874,00	56	0	56	MILESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	11.06.2025	PT605HN	06	7:44:00 p.m.	0,00	419,00	419,00	33	4	37	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	11.06.2025	PT708OR	01	7:46:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	78	1	79	MITOC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	11.06.2025	PT147IL	02	7:46:00 p.m.	0,00	962,00	962,00	94	0	94	BARDAR	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	11.06.2025	PT605HN	01	7:48:00 p.m.	0,00	415,00	415,00	77	6	83	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	11.06.2025	PT279AN	04	7:48:00 p.m.	0,00	784,00	784,00	7	30	37	CHIRCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	11.06.2025	PT115TL	03	7:49:00 p.m.	0,00	326,00	326,00	76	21	97	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	11.06.2025	PT631AN	01	7:50:00 p.m.	0,00	370,00	370,00	21	4	25	MERENII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	11.06.2025	PT321IL	01	7:50:00 p.m.	0,00	1299,00	1299,00	36	3	39	CIGIRLENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	11.06.2025	PT768IL	03	7:51:00 p.m.	0,00	229,00	229,00	41	2	43	BALTATA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	11.06.2025	PT170HN	01	7:51:00 p.m.	0,00	1244,00	1244,00	86	1	87	BUJOR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	11.06.2025	PT154CL	02	7:52:00 p.m.	0,00	380,00	380,00	66	3	69	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	11.06.2025	PT7HN	01	7:54:00 p.m.	0,00	999,00	999,00	59	1	60	BALCEANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	11.06.2025	PT128TL	02	7:55:00 p.m.	0,00	426,00	426,00	30	2	32	SARATENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	11.06.2025	PT147IL	01	7:59:00 p.m.	0,00	949,00	949,00	12	17	29	BARDAR	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	11.06.2025	PT115TL	04	8:01:00 p.m.	0,00	314,00	314,00	83	5	88	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	11.06.2025	PT169AN	02	8:02:00 p.m.	0,00	953,00	953,00	65	0	65	SERPENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	11.06.2025	PT38IL	01	8:06:00 p.m.	0,00	928,00	928,00	59	4	63	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	11.06.2025	PT316IL	01	8:06:00 p.m.	0,00	1232,00	1232,00	62	1	63	RAZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	11.06.2025	PT361OR	02	8:10:00 p.m.	0,00	903,00	903,00	93	1	94	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	11.06.2025	PT158CL	04	8:12:00 p.m.	0,00	357,00	357,00	35	2	37	CALARASI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	11.06.2025	PT130AN	02	8:13:00 p.m.	0,00	916,00	916,00	1	42	43	CIOBANOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	11.06.2025	PT153NS	03	8:13:00 p.m.	0,00	844,00	844,00	28	1	29	MILESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	11.06.2025	PT172CR	01	8:14:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	86	12	98	CRIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	11.06.2025	PT154CL	01	8:14:00 p.m.	0,00	357,00	357,00	99	9	108	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	11.06.2025	PT12AN	03	8:14:00 p.m.	0,00	521,00	521,00	51	1	52	TINTARENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	11.06.2025	PT185AN	11	8:14:00 p.m.	0,00	908,00	908,00	142	8	150	TELITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	11.06.2025	PT154CL	03	8:15:00 p.m.	0,00	358,00	358,00	40	1	41	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	11.06.2025	PT188AN	01	8:15:00 p.m.	0,00	575,00	575,00	181	3	184	ANENII NOI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	11.06.2025	PT556TL	03	8:17:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	42	8	50	SASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	11.06.2025	PT224AN	06	8:18:00 p.m.	0,00	537,00	537,00	170	17	187	RUSENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	11.06.2025	PT258AN	02	8:19:00 p.m.	0,00	724,00	724,00	31	0	31	BOTNARESTII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	11.06.2025	PT94AN	08	8:20:00 p.m.	0,00	858,00	858,00	0	50	50	BULBOACA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	11.06.2025	PT179CL	01	8:21:00 p.m.	0,00	349,00	349,00	121	13	134	CALARASI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	11.06.2025	PT185AN	09	8:21:00 p.m.	0,00	901,00	901,00	26	1	27	TELITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	11.06.2025	PT123IL	01	8:21:00 p.m.	0,00	1015,00	1015,00	29	0	29	MILESTII MICI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	11.06.2025	PT442HN	02	8:22:00 p.m.	0,00	1022,00	1022,00	49	1	50	FUNDUL GALBENEI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	11.06.2025	PT284CL	01	8:23:00 p.m.	0,00	1002,00	1002,00	52	1	53	PAULESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	11.06.2025	PT277ST	02	8:25:00 p.m.	0,00	352,00	352,00	18	0	18	RECEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	11.06.2025	PT30TL	03	8:27:00 p.m.	0,00	287,00	287,00	84	0	84	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	11.06.2025	PT81HN	03	8:28:00 p.m.	0,00	1036,00	1036,00	87	2	89	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	11.06.2025	PT465AN	01	8:28:00 p.m.	0,00	531,00	531,00	55	1	56	RUSENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	11.06.2025	PT105OR	02	8:30:00 p.m.	0,00	1021,00	1021,00	80	5	85	JORA DE SUS	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	11.06.2025	PT169AN	03	8:30:00 p.m.	0,00	925,00	925,00	30	1	31	SERPENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	11.06.2025	PT297OR	01	8:33:00 p.m.	0,00	364,00	364,00	94	3	97	PIATRA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	11.06.2025	PT418CI	03	8:34:00 p.m.	0,00	245,00	245,00	42	7	49	TROITCOE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	11.06.2025	PT623CR	04	8:38:00 p.m.	0,00	156,00	156,00	62	0	62	IZBISTE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	11.06.2025	PT218AN	03	8:40:00 p.m.	0,00	362,00	362,00	40	1	41	MERENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	11.06.2025	PT252CL	08	8:41:00 p.m.	0,00	980,00	980,00	70	2	72	NISCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	11.06.2025	PT370AN	01	8:41:00 p.m.	0,00	975,00	975,00	1	86	87	HIRBOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	11.06.2025	PT454IL	02	8:43:00 p.m.	0,00	1122,00	1122,00	60	1	61	HORESTI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	11.06.2025	PT178AN	02	8:49:00 p.m.	0,00	637,00	637,00	115	2	117	BULBOACA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	11.06.2025	PT437IL	01	8:49:00 p.m.	0,00	772,00	772,00	29	0	29	ZIMBRENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	11.06.2025	PT297OR	03	8:53:00 p.m.	0,00	343,00	343,00	77	4	81	PIATRA	C	AC	Necunoscuta
Anenii Noi	11.06.2025	PT177AN	01	8:55:00 p.m.	0,00	548,00	548,00	94	0	94	BULBOACA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	11.06.2025	PT243HN	01	8:58:00 p.m.	0,00	954,00	954,00	32	2	34	CHETROSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	11.06.2025	PT12AN	01	9:00:00 p.m.	0,00	475,00	475,00	62	1	63	TINTARENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	11.06.2025	PT96AN	03	9:04:00 p.m.	0,00	457,00	457,00	42	1	43	TINTARENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	11.06.2025	PT45T	04	9:07:00 p.m.	0,00	279,00	279,00	108	10	118	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	11.06.2025	PT368CS	02	9:10:00 p.m.	0,00	393,00	393,00	46	0	46	UCRAINCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	11.06.2025	PT152CL	01	9:10:00 p.m.	0,00	570,00	570,00	31	1	32	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	11.06.2025	PT43CR	02	9:12:00 p.m.	0,00	121,00	121,00	53	0	53	OHRAINCEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	11.06.2025	PT665CR	02	9:15:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	96	6	102	JEVRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	11.06.2025	PT179CL	02	9:16:00 p.m.	0,00	299,00	299,00	58	11	69	CALARASI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Nisporeni	11.06.2025	PT504NS	04	9:18:00 p.m.	0,00	797,00	797,00	57	2	59	BALANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	11.06.2025	PT454IL	01	9:22:00 p.m.	0,00	1083,00	1083,00	79	1	80	HORESTI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	11.06.2025	PT35CI	01	9:33:00 p.m.	0,00	187,00	187,00	78	3	81	BOGDANOVCA VECHIE	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	11.06.2025	PT152CL	04	9:44:00 p.m.	0,00	536,00	536,00	77	1	78	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	11.06.2025	PT105CH	07	10:07:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	156	7	163	CAHUL	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	11.06.2025	PT188AN	02	10:50:00 p.m.	0,00	420,00	420,00	3	0	3	ANENII NOI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	12.06.2025	PT350CL	01	5:19:00 a.m.	0,00	59,00	59,00	45	1	46	CALARASI	C	AC	Necunoscuta
Anenii Noi	12.06.2025	PT250AN	03	5:48:00 a.m.	0,00	408,00	408,00	89	3	92	GURA BICULUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	12.06.2025	PT405AN	01	6:02:00 a.m.	0,00	278,00	278,00	4	1	5	CHETROSI	C	AC	Necunoscuta
Orhei	12.06.2025	PT699OR	03	6:52:00 a.m.	0,00	302,00	302,00	68	2	70	BULAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	12.06.2025	PT504CL	04	7:02:00 a.m.	0,00	538,00	538,00	127	5	132	CALARASI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	12.06.2025	PT808HN	01	7:02:00 a.m.	0,00	294,00	294,00	41	0	41	LAPUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	12.06.2025	PT699OR	01	7:08:00 a.m.	0,00	286,00	286,00	53	5	58	BULAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	12.06.2025	PT754ST	01	7:10:00 a.m.	0,00	199,00	199,00	92	1	93	SADOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	12.06.2025	PT340OR	02	7:13:00 a.m.	0,00	403,00	403,00	33	0	33	BULAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	12.06.2025	PT145CI	04	7:20:00 a.m.	0,00	197,00	197,00	56	1	57	GURA GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	12.06.2025	PT145CI	01	7:43:00 a.m.	0,00	174,00	174,00	45	4	49	GURA GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	12.06.2025	PT488OR	01	7:43:00 a.m.	0,00	136,00	136,00	150	9	159	PELIVAN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	12.06.2025	PT286CL	02	7:45:00 a.m.	0,00	395,00	395,00	99	1	100	PITUSCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	12.06.2025	PT25AN	01	7:51:00 a.m.	0,00	48,00	48,00	77	2	79	COBUSCA VECHIE	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	12.06.2025	PT540IL	03	7:54:00 a.m.	0,00	411,00	411,00	79	2	81	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	12.06.2													

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Anenii Noi	12.06.2025	PT250AN	03	4:26:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	89	3	92	GURA BICULUI	C	AC	Necunoscut
Telenesti	12.06.2025	PT310TL	03	4:36:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	36	4	40	TIRSITEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	12.06.2025	PT530R	03	5:09:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	14	0	14	BOLOHAN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	12.06.2025	PT509OR	03	6:20:00 p.m.	0,00	199,00	199,00	14	1	15	MALAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	12.06.2025	PT309CS	02	6:37:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	11	13	24	OPACI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	12.06.2025	PT143NS	04	6:55:00 p.m.	0,00	316,00	316,00	36	0	36	VINATORI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	12.06.2025	PT306OR	01	7:27:00 p.m.	0,00	308,00	308,00	85	2	87	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	12.06.2025	PT119TL	01	8:08:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	37	0	37	SARATENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	12.06.2025	PT285CM	01	8:20:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	57	5	62	CONGAZCIC	C	AC	Necunoscut
Telenesti	12.06.2025	PT197TL	02	10:33:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	79	7	86	CHISTELNITA	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	12.06.2025	PT427IL	02	11:44:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	63	2	65	HORESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Nisporeni	13.06.2025	PT143NS	04	9:24:06 a.m.	0,00	201,90	201,90	36	0	36	VINATORI	C	AC	Pilon JT
Ialoveni	13.06.2025	PT427IL	02	9:36:00 a.m.	0,00	360,00	360,00	63	2	65	HORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	13.06.2025	PT744L	02	10:50:00 a.m.	0,00	176,00	176,00	125	5	130	SURUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	13.06.2025	PT744L	05	10:55:00 a.m.	0,00	171,00	171,00	0	2	2	SURUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	13.06.2025	PT54CS	02	11:15:00 a.m.	0,00	311,00	311,00	111	0	111	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	13.06.2025	PT574ST	02	11:27:00 a.m.	0,00	88,00	88,00	93	1	94	COJUSNA	C	AC	izolator JT
Anenii Noi	13.06.2025	PT575AN	06	12:16:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	88	3	91	ANENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	13.06.2025	PT185AN	11	12:29:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	142	8	150	TELITA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	13.06.2025	PT266OR	01	12:35:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	79	0	79	ORHEI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	13.06.2025	PT180CL	03	12:49:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	46	1	47	VATAMANEASA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	13.06.2025	PT805CR	01	12:52:00 p.m.	0,00	236,00	236,00	43	1	44	OXENTEA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	13.06.2025	PT370ST	02	1:30:00 p.m.	0,00	493,00	493,00	63	4	67	BUCOVAT	C	AC	Necunoscut
Comrat	13.06.2025	PT540CM	02	1:59:00 p.m.	0,00	383,00	383,00	32	2	34	DEZGHINGEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	13.06.2025	PT306OR	01	1:59:00 p.m.	0,00	211,00	211,00	85	2	87	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	13.06.2025	PT123OR	02	2:05:00 p.m.	0,00	717,00	717,00	115	2	117	CIOCILTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	13.06.2025	PT294CL	02	2:16:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	63	1	64	VARZARESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	13.06.2025	PT237CL	01	2:22:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	155	1	156	TEMELEUTI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	13.06.2025	PT172CR	01	2:53:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	86	12	98	CRIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	13.06.2025	PT424HN	01	3:15:00 p.m.	0,00	383,00	383,00	62	3	65	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	13.06.2025	PT130R	01	3:19:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	103	6	109	ISACOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	13.06.2025	PT133NS	01	3:25:00 p.m.	0,00	288,00	288,00	28	1	29	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	13.06.2025	PT98CR	01	3:41:00 p.m.	0,00	543,00	543,00	51	0	51	RISCOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	13.06.2025	PT125TL	02	3:51:00 p.m.	0,00	1049,00	1049,00	42	0	42	MINDRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	13.06.2025	PT131NS	02	3:59:00 p.m.	0,00	266,00	266,00	104	2	106	SENDRENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	13.06.2025	PT396OR	01	4:11:00 p.m.	0,00	144,00	144,00	55	4	59	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	13.06.2025	PT538CR	01	4:17:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	37	2	39	USTIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	13.06.2025	PT8117	03	4:31:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	78	1	79	TRUSENI	C	AC	Separator
Hincesti	13.06.2025	PT214HN	01	4:33:00 p.m.	0,00	411,00	411,00	49	0	49	PASCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	13.06.2025	PT945T	03	4:39:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	63	2	65	ZUBRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	13.06.2025	PT744L	02	4:41:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	125	5	130	SURUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	13.06.2025	PT575AN	06	4:41:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	88	3	91	ANENII NOI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	13.06.2025	PT744L	05	4:42:00 p.m.	0,00	271,00	271,00	0	2	2	SURUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	13.06.2025	PT8117	01	4:44:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	147	5	152	TRUSENI	C	AC	Separator
Ialoveni	13.06.2025	PT744L	06	4:52:00 p.m.	0,00	261,00	261,00	1	3	4	SURUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	13.06.2025	PT198CR	02	4:55:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	14	1	15	ONITCANI	C	AC	Cazut copac pe LEA
Telenesti	13.06.2025	PT15TL	02	4:55:00 p.m.	0,00	247,00	247,00	71	2	73	LEUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	13.06.2025	PT134CS	02	4:56:00 p.m.	0,00	267,00	267,00	98	2	100	PLOP-STIUBEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	13.06.2025	PT54CS	02	5:03:00 p.m.	0,00	247,00	247,00	111	0	111	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	13.06.2025	PT266OR	01	5:07:00 p.m.	0,00	118,00	118,00	79	0	79	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	13.06.2025	PT72TL	01	5:08:00 p.m.	0,00	1010,00	1010,00	75	2	77	CIULUCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	13.06.2025	PT624AN	01	5:26:00 p.m.	0,00	236,00	236,00	75	3	78	TINTARENI	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	13.06.2025	PT124IL	11	5:30:00 p.m.	0,00	203,00	203,00	113	2	115	MILESTII MICI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	13.06.2025	PT202CR	01	5:36:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	74	1	75	ONITCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	13.06.2025	PT124IL	03	5:41:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	6	3	9	MILESTII MICI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	13.06.2025	PT124IL	01	5:43:00 p.m.	0,00	190,00	190,00	18	2	20	MILESTII MICI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	13.06.2025	PT316IL	01	5:46:00 p.m.	0,00	533,00	533,00	62	1	63	RAZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	13.06.2025	PT185AN	11	5:50:00 p.m.	0,00	405,00	405,00	142	8	150	TELITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	13.06.2025	PT162OR	02	6:12:00 p.m.	0,00	459,00	459,00	72	1	73	CIOCILTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	13.06.2025	PT92HN	02	6:13:00 p.m.	0,00	406,00	406,00	102	2	104	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	13.06.2025	PT413CR	01	6:16:00 p.m.	0,00	161,00	161,00	51	1	52	CRIULENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	13.06.2025	PT10TL	01	6:33:00 p.m.	0,00	174,00	174,00	36	1	37	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	13.06.2025	PT230AN	03	6:37:00 p.m.	0,00	229,00	229,00	24	1	25	TODIRESTI	C	AC	Necunoscut
Hincesti	13.06.2025	PT92HN	01	6:47:00 p.m.	0,00	372,00	372,00	109	1	110	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	13.06.2025	PT597AN	09	7:06:00 p.m.	0,00	309,00	309,00	80	3	83	PUHACENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	13.06.2025	PT96AN	03	7:07:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	42	1	43	TINTARENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	13.06.2025	PT306OR	01	7:20:00 p.m.	0,00	205,00	205,00	85	2	87	HULBOACA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	13.06.2025	PT344TL	02	7:55:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	60	0	60	LEUSENI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	13.06.2025	PT5CL	01	8:05:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	63	1	64	MELESENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	13.06.2025	PT314ST	03	8:09:00 p.m.	0,00	315,00	315,00	21	2	23	LOZOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	13.06.2025	PT109CL	02	8:15:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	56	5	61	HIROVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	13.06.2025	PT270CL	01	8:27:00 p.m.	0,00	320,00	320,00	121	0	121	SIPOTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	13.06.2025	PT2CL	02	8:33:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	83	4	87	TIBIRICA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	13.06.2025	PT24TL	03	8:35:00 p.m.	0,00	354,00	354,00	99	2	101	COROPCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	13.06.2025	PT518AN	01	8:39:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	44	3	47	CHETROSI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	13.06.2025	PT324ST	02	8:40:00 p.m.	0,00	277,00	277,00	81	2	83	LOZOVA			

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Stefan-Voda	14.06.2025	PT685V	03	3:29:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	42	0	42	SLOBOZIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	14.06.2025	PT730AN	01	3:35:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	82	5	87	HIRBOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	14.06.2025	PT554CS	04	3:56:00 p.m.	0,00	358,00	358,00	18	3	21	BAIMACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	14.06.2025	PT538CR	02	4:42:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	92	4	96	USTIA	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	14.06.2025	PT244CR	02	5:15:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	48	1	49	MASCAUTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	14.06.2025	PT704ST	01	5:31:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	49	0	49	MICLEUSENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	14.06.2025	PT244TL	03	5:32:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	99	2	101	COROPCENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	14.06.2025	PT244CR	01	5:37:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	40	0	40	MASCAUTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	14.06.2025	PT244CR	03	5:45:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	106	4	110	MASCAUTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	14.06.2025	PT373	11	6:20:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	54	4	58	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	14.06.2025	PT581CM	03	6:32:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	22	2	24	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	14.06.2025	PT167L	01	7:48:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	57	0	57	LEUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	14.06.2025	PT354CL	08	8:29:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	174	13	187	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	14.06.2025	PT13CL	03	8:33:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	77	1	78	HOGINESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	14.06.2025	PT865HN	02	8:42:00 p.m.	0,00	246,00	246,00	68	1	69	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	14.06.2025	PT824CR	02	10:29:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	108	14	122	HOLERCANI	C	AC	Bransament
Nisporeni	15.06.2025	PT110NS	02	8:40:00 a.m.	0,00	143,00	143,00	38	1	39	NISPORENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	15.06.2025	PT174CL	01	10:40:00 a.m.	0,00	17,00	17,00	49	1	50	CALARASI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	15.06.2025	PT170R	01	10:43:00 a.m.	0,00	303,00	303,00	49	8	57	BRVICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	15.06.2025	PT154CL	02	11:44:00 a.m.	0,00	103,00	103,00	66	3	69	CALARASI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	15.06.2025	PT13CL	03	12:21:00 p.m.	0,00	163,00	163,00	77	1	78	HOGINESTI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	15.06.2025	PT154CL	03	12:57:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	40	1	41	CALARASI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	15.06.2025	PT1050R	01	1:08:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	104	1	105	JORA DE SUS	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	15.06.2025	PT9604	02	1:13:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	75	1	76	GRATIESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	15.06.2025	PT518AN	01	1:41:00 p.m.	0,00	256,00	256,00	44	3	47	CHETROSU	C	AC	Necunoscut
Nisporeni	15.06.2025	PT11NS	01	2:04:00 p.m.	0,00	17,00	17,00	45	4	49	IURCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	15.06.2025	PT253CL	03	2:05:00 p.m.	0,00	338,00	338,00	36	0	36	CALARASI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	15.06.2025	PT115TL	04	3:11:00 p.m.	0,00	218,00	218,00	83	5	88	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	15.06.2025	PT115TL	03	3:38:00 p.m.	0,00	211,00	211,00	76	21	97	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	15.06.2025	PT316ST	03	3:49:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	117	1	118	LOZOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	15.06.2025	PT396OR	01	3:57:00 p.m.	0,00	229,00	229,00	55	4	59	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	15.06.2025	PT152NS	01	5:45:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	82	0	82	MILESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	15.06.2025	PT1700R	02	6:09:00 p.m.	0,00	225,00	225,00	42	2	44	CLISOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	15.06.2025	PT318CD	01	6:56:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	56	0	56	CAZACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	15.06.2025	PT728HN	01	7:51:00 p.m.	0,00	163,00	163,00	72	5	77	CALMATUI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	15.06.2025	PT83CS	02	8:07:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	59	3	62	CAUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	15.06.2025	PT1400R	01	9:04:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	138	11	149	ZORILE	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	15.06.2025	PT59CH	02	9:53:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	55	5	60	CRIHANA VECHE	C	AC	Necunoscut
Chisinau	16.06.2025	PT586	08	7:22:00 a.m.	0,00	415,00	415,00	72	11	83	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Hincesti	16.06.2025	PT892HN	01	8:02:00 a.m.	0,00	77,00	77,00	101	5	106	CIUCULENI	C	AC	Necunoscut
Chisinau	16.06.2025	PT867	35	8:22:00 a.m.	0,00	168,00	168,00	59	5	64	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	16.06.2025	PT422	10	8:32:00 a.m.	0,00	319,00	319,00	138	13	151	CHISINAU	C	AC	Conductor NUL
Comrat	16.06.2025	PT308CM	01	12:08:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	26	3	29	CONGAZ	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ceadir-Lunga	16.06.2025	PT108CD	01	1:46:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	61	9	70	BAURCI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	16.06.2025	PT220R	02	2:23:00 p.m.	0,00	229,00	229,00	72	2	74	NECULAEUCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	16.06.2025	PT282HN	02	3:03:00 p.m.	0,00	270,00	270,00	34	0	34	CARPINENI	C	AC	Bransament
Chisinau	16.06.2025	PT506	12	3:36:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	116	16	132	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	16.06.2025	PT776	25	4:05:00 p.m.	0,00	202,00	202,00	117	10	127	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.06.2025	PT4640R	04	5:29:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	126	3	129	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	16.06.2025	PT243VL	02	6:54:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	28	2	30	CISMICHIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	16.06.2025	PT61CM	11	9:14:00 p.m.	0,00	318,00	318,00	117	5	122	COMRAT	C	AC	Linie in cablu
Comrat	16.06.2025	PT61CM	21	9:14:00 p.m.	0,00	318,00	318,00	77	4	81	COMRAT	C	AC	Linie in cablu
Comrat	16.06.2025	PT58CM	03	9:16:00 p.m.	0,00	317,00	317,00	119	4	123	COMRAT	C	AC	Linie in cablu
Comrat	16.06.2025	PT61CM	17	9:17:00 p.m.	0,00	315,00	315,00	87	9	96	COMRAT	C	AC	Linie in cablu
Comrat	16.06.2025	PT61CM	13	9:27:00 p.m.	0,00	305,00	305,00	37	3	40	COMRAT	C	AC	Linie in cablu
Straseni	16.06.2025	PT339ST	02	9:56:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	74	0	74	VORNICENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	16.06.2025	PT2240R	02	10:01:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	52	0	52	POHREBENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	16.06.2025	PT1197	04	10:30:00 p.m.	0,00	8,00	8,00	18	0	18	CODRU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.06.2025	PT5035	02	2:43:13 a.m.	0,00	6,80	6,78	88	4	92	BUBUIECI	C	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	17.06.2025	PT5035	01	2:43:30 a.m.	0,00	6,50	6,50	139	10	149	BUBUIECI	C	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	17.06.2025	PT5035	03	2:43:34 a.m.	0,00	6,40	6,43	0	2	2	BUBUIECI	C	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	17.06.2025	PT5035	04	2:43:37 a.m.	0,00	6,40	6,38	74	3	77	BUBUIECI	C	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	17.06.2025	PT5035	05	2:43:41 a.m.	0,00	6,30	6,32	0	1	1	BUBUIECI	C	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	17.06.2025	PT5035	06	2:43:45 a.m.	0,00	5,30	5,25	0	1	1	BUBUIECI	C	AC	Manevre oper.p.restab.schemei
Orhei	17.06.2025	PT1700R	01	7:40:00 a.m.	0,00	105,00	105,00	38	7	45	CLISOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.06.2025	PT2080R	03	8:58:00 a.m.	0,00	195,00	195,00	67	1	68	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	17.06.2025	PT4630R	08	11:00:00 a.m.	0,00	622,00	622,00	61	35	96	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	17.06.2025	PT582	02	11:17:00 a.m.	0,00	247,00	247,00	95	6	101	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	17.06.2025	PT83CS	02	12:51:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	59	3	62	CAUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	17.06.2025	PT308CL	01	1:46:00 p.m.	0,00	332,00	332,00	116	1	117	NISCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	17.06.2025	PT210CR	03	2:03:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	37	3	40	BOSCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	17.06.2025	PT396OR	01	2:26:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	55	4	59	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	17.06.2025	PT498TL	03	3:16:00 p.m.	0,00	144,00	144,00	18	0	18	BRINZENII VECHI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	17.06.2025	PT128TL	03	3:54:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	70	1	71	SARATENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	17.06.2025	PT285TL	04	4:03:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	54	3	57	TELENESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	17.06.2025	PT472AN	01	5:23:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	123	11	134	PUHACENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Nisporeni	20.06.2025	PT45NS	02	9:26:00 a.m.	0,00	83,00	83,00	46	2	48	IURCENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimisli	20.06.2025	PT730CI	03	9:31:00 a.m.	0,00	197,00	197,00	39	2	41	ZLOTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	20.06.2025	PT74IL	02	9:54:00 a.m.	0,00	200,00	200,00	125	5	130	SURUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	20.06.2025	PT215CI	02	10:48:00 a.m.	0,00	229,00	229,00	50	1	51	CIMISLIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	20.06.2025	PT521	32	10:51:00 a.m.	0,00	154,00	154,00	30	7	37	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Telenesti	20.06.2025	PT202TL	02	11:18:00 a.m.	0,00	90,00	90,00	62	6	68	BRINZENII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimisli	20.06.2025	PT53CI	01	11:26:00 a.m.	0,00	190,00	190,00	97	0	97	CIMISLIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	20.06.2025	PT285TL	04	11:27:00 a.m.	0,00	400,00	400,00	54	3	57	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	20.06.2025	PT192CL	02	11:37:00 a.m.	0,00	617,00	617,00	32	0	32	TOCHILE	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	20.06.2025	PT169AN	02	11:38:00 a.m.	0,00	597,00	597,00	65	0	65	SERPENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	20.06.2025	PT308CL	01	12:04:00 p.m.	0,00	629,00	629,00	116	1	117	NISCANI	C	AC	Necunoscut
Straseni	20.06.2025	PT169ST	03	12:23:00 p.m.	0,00	616,00	616,00	75	2	77	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	20.06.2025	PT540CM	02	12:36:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	32	2	34	DEZGHINGEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	20.06.2025	PT270CL	01	1:00:00 p.m.	0,00	574,00	574,00	121	0	121	SIPOTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.06.2025	PT361OR	02	1:11:00 p.m.	0,00	186,00	186,00	93	1	94	SUSLENI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	20.06.2025	PT263AN	02	1:11:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	17	0	17	TELITA	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	20.06.2025	PT262CL	02	1:16:00 p.m.	0,00	1054,00	1054,00	78	0	78	HIRJAUCA	C	AC	Necunoscut
Calarasi	20.06.2025	PT253CL	03	1:26:00 p.m.	0,00	442,00	442,00	36	0	36	CALARASI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	20.06.2025	PT153NS	02	1:31:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	117	11	128	MILESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	20.06.2025	PT321IL	01	1:38:00 p.m.	0,00	209,00	209,00	36	3	39	CIGIRLENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	20.06.2025	PT518AN	01	2:11:00 p.m.	0,00	147,00	147,00	44	3	47	CHETROSI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	20.06.2025	PT75T	02	2:20:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	59	1	60	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	20.06.2025	PT259CL	02	2:30:00 p.m.	0,00	953,00	953,00	55	1	56	FRUMOASA	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	20.06.2025	PT556TL	01	2:30:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	60	1	61	SASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	20.06.2025	PT25T	12	2:31:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	178	4	182	STRASENI	C	AC	Necunoscut
Calarasi	20.06.2025	PT239CL	01	2:33:00 p.m.	0,00	507,00	507,00	96	4	100	VALCINET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	20.06.2025	PT375V	03	2:38:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	37	2	39	SEMIONOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	20.06.2025	PT98TL	02	2:40:00 p.m.	0,00	553,00	553,00	82	1	83	SUHULUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	20.06.2025	PT623AN	03	2:44:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	44	1	45	TINTARENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	20.06.2025	PT13OR	01	2:48:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	103	6	109	ISACOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	20.06.2025	PT287AN	02	3:12:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	29	1	30	MERENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	20.06.2025	PT383CS	01	3:13:00 p.m.	0,00	398,00	398,00	60	0	60	SAITI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	20.06.2025	PT169ST	02	3:15:00 p.m.	0,00	448,00	448,00	33	1	34	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	20.06.2025	PT114TL	01	3:31:00 p.m.	0,00	1247,00	1247,00	58	4	62	CODRU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	20.06.2025	PT143NS	04	3:32:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	36	0	36	VINATORI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	20.06.2025	PT104HN	03	3:33:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	55	1	56	BOGHICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.06.2025	PT242OR	02	3:33:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	116	2	118	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	20.06.2025	PT675T	05	3:42:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	80	8	88	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	20.06.2025	PT396OR	01	3:45:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	55	4	59	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.06.2025	PT214OR	02	3:45:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	80	1	81	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	20.06.2025	PT278AN	01	3:52:00 p.m.	0,00	349,00	349,00	55	2	57	FLORENI	C	AC	Necunoscut
Telenesti	20.06.2025	PT16TL	01	3:55:00 p.m.	0,00	523,00	523,00	57	0	57	LEUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	20.06.2025	PT339ST	01	3:58:00 p.m.	0,00	527,00	527,00	67	0	67	VORNICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	20.06.2025	PT59IU	08	4:04:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	64	37	101	IALOVENI	C	IST	Alte defecte in red JT
Chisinau	20.06.2025	PT584	13	4:08:00 p.m.	0,00	19,00	19,00	150	20	170	CHISINAU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Telenesti	20.06.2025	PT14TL	03	4:17:00 p.m.	0,00	201,00	201,00	56	0	56	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	20.06.2025	PT658	06	4:29:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	180	15	195	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Orhei	20.06.2025	PT782OR	04	4:31:00 p.m.	0,00	273,00	273,00	17	6	23	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	20.06.2025	PT17TL	03	4:47:00 p.m.	0,00	575,00	575,00	54	3	57	ORDASEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.06.2025	PT215OR	01	4:52:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	60	2	62	VOROTET	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	20.06.2025	PT175TL	03	4:57:00 p.m.	0,00	602,00	602,00	52	0	52	BRINZENII VECHI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	20.06.2025	PT440HN	03	5:00:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	17	0	17	COROLIOVCA	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	20.06.2025	PT197TL	02	5:13:00 p.m.	0,00	490,00	490,00	79	7	86	CHISTELNITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.06.2025	PT17OR	01	5:17:00 p.m.	0,00	348,00	348,00	49	8	57	BRVICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.06.2025	PT208OR	04	5:24:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	93	3	96	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	20.06.2025	PT150OR	02	5:27:00 p.m.	0,00	309,00	309,00	40	1	41	CRIHANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	20.06.2025	PT208OR	03	5:30:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	67	1	68	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	20.06.2025	PT15TL	02	5:39:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	71	2	73	LEUSENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	20.06.2025	PT751ST	01	5:55:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	39	6	45	RASSVETI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	20.06.2025	PT510NS	02	6:06:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	11	1	12	SISCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	20.06.2025	PT278LV	03	6:23:00 p.m.	0,00	303,00	303,00	86	0	86	COVURLUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	20.06.2025	PT101ST	01	7:02:00 p.m.	0,00	288,00	288,00	97	1	98	VOINOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	20.06.2025	PT497TL	01	7:05:00 p.m.	0,00	464,00	464,00	45	1	46	BRINZENII VECHI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	20.06.2025	PT98CR	01	7:10:00 p.m.	0,00	175,00	175,00	51	0	51	RISCOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	20.06.2025	PT1715V	01	7:16:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	20	2	22	RASCAIETI	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	20.06.2025	PT675T	05	7:23:11 p.m.	0,00	0,80	0,80	80	8	88	STRASENI	C	IST	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cahul	20.06.2025	PT79CH	02	7:39:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	31	2	33	CAHUL	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	20.06.2025	PT169AN	03	8:17:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	30	1	31	SERPENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	20.06.2025	PT129TL	01	8:21:00 p.m.	0,00	863,00	863,00	54	10	64	SARATENII VECHI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	20.06.2025	PT441TL	02	8:50:00 p.m.	0,00	214,00	214,00	53	0	53	MIHALASA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	20.06.2025	PT264HN	02	8:59:00 p.m.	0,00	233,00	233,00	38	0	38	CIOARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	20.06.2025	PT39NS	03	9:01:00 p.m.	0,00	286,00	286,00	25	0	25	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	20.06.2025	PT216CR	01	9:08:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	17	1	18	HRUSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	20.06.2025	PT441TL	01	9:09:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	22	0	22	MIHALASA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	20.06.2025	PT264HN	01	9:15:00 p.m.	0,00	217,00	217,00	6	1	7	CIOARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	20.06.2025	PT74CL	02	9:15:00 p.m.	0,00	661,00	661,00	8	0	8	DERENEU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	20.06.2025	PT239CL	02	9:17:00 p.m.	0,00	605,00	605,00	125	2	127	VALCINET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	20.06.2025	PT74CL	01	9:20:00 p.m.	0,00	656,00	656,00	35	1	36	DERENEU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	20.06.2025	PT39NS	01	9:32:00 p.m.	0,00	255,00	255,00	70	1	71	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	20.06.2025	PT39NS	02	9:54:00 p.m.	0,00	233,00	233,00	54	2	56	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	20.06.2025	PT209CH	01	9:59:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	107	3	110	ANDRUSUL DE SUS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	20.06.2025	PT441TL	03	10:14:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	10	2	12	MIHALASA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	20.06.2025	PT1125V	03	10:25:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	43	0	43	TALMAZA	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	21.06.2025	PT253CL	03	5:31:00 a.m.	0,00	183,00	183,00	36	0	36	CALARASI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	21.06.2025	PT303CM	02	9:29:00 a.m.	0,00	21,00	21,00	106	2	108	CONGAZ	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	21.06.202													

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Comrat	23.06.2025	PT3173CM	02	12:18:41 p.m.	0,00	214,30	214,32	86	4	90	CONGAZ	C	AC	Necunoscut
Comrat	23.06.2025	PT3173CM	05	12:18:50 p.m.	0,00	214,20	214,17	1	1	2	CONGAZ	C	AC	Necunoscut
Hincesti	23.06.2025	PT865HN	02	1:10:00 p.m.	0,00	289,00	289,00	68	1	69	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	23.06.2025	PT333CD	04	5:51:00 p.m.	0,00	270,00	270,00	70	1	71	TOMAI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	23.06.2025	PT19CI	02	6:06:00 p.m.	0,00	194,00	194,00	50	0	50	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	23.06.2025	PT19CI	01	6:15:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	60	6	66	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	23.06.2025	PT19CI	03	6:25:00 p.m.	0,00	175,00	175,00	19	0	19	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	23.06.2025	PT42OR	01	9:21:00 p.m.	0,00	261,00	261,00	51	0	51	DONICI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	23.06.2025	PT2000	03	9:51:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	36	5	41	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	24.06.2025	PT657	06	6:35:00 a.m.	0,00	355,00	355,00	107	7	114	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	24.06.2025	PT1142	18	7:44:00 a.m.	0,00	186,00	186,00	60	3	63	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	24.06.2025	PT50CM	01	9:10:00 a.m.	0,00	21,00	21,00	55	4	59	COMRAT	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cimislia	24.06.2025	PT420CI	01	9:45:00 a.m.	0,00	360,00	360,00	54	6	60	TRAITCOE	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	24.06.2025	PT222CR	02	9:54:00 a.m.	0,00	113,00	113,00	37	5	42	ZAIACANA	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	24.06.2025	PT623CR	02	10:15:00 a.m.	0,00	281,00	281,00	107	0	107	IZBISTE	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	24.06.2025	PT657	06	12:37:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	107	7	114	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Vulcanesti	24.06.2025	PT243VL	02	2:06:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	28	2	30	CISMICHIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	24.06.2025	PT764ST	02	4:15:00 p.m.	0,00	189,00	189,00	123	2	125	SADOVA	C	AC	Necunoscut
Ceadir-Lunga	24.06.2025	PT16CD	03	5:27:00 p.m.	0,00	89,00	89,00	106	4	110	CEADIR-LUNGA	C	AC	Bransament
Cimislia	24.06.2025	PT252CI	02	7:05:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	40	2	42	BATIR	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	24.06.2025	PT1135	25	8:46:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	127	17	144	CHISINAU	C	AT	Incendiu
Chisinau	25.06.2025	PT657	06	1:42:53 a.m.	0,00	22,10	22,12	107	7	114	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Cantemir	25.06.2025	PT82CN	01	7:47:00 a.m.	0,00	130,00	130,00	46	0	46	ANTONESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	25.06.2025	PT605HN	01	10:22:00 a.m.	0,00	398,00	398,00	77	6	83	HINCESTI	C	AC	Pilon JT
Telenesti	25.06.2025	PT14TL	03	3:13:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	56	0	56	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	25.06.2025	PT54TL	02	3:23:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	41	0	41	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	25.06.2025	PT158CL	01	4:28:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	134	8	142	CALARASI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	25.06.2025	PT158CL	02	5:08:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	63	5	68	CALARASI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	25.06.2025	PT177L	03	5:26:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	54	3	57	ORDASEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	25.06.2025	PT776HN	01	5:32:00 p.m.	0,00	451,00	451,00	44	1	45	CALMATUI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	25.06.2025	PT232IU	01	5:48:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	58	0	58	IALOVENI	C	AC	Bransament
Chisinau	25.06.2025	PT789	24	7:58:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	91	9	100	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Criuleni	25.06.2025	PT151CR	01	10:22:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	164	4	168	MALAIESTII NOI	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	26.06.2025	PT808CR	01	7:55:00 a.m.	0,00	240,00	240,00	113	1	114	OHREINCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	26.06.2025	PT98CR	01	8:44:00 a.m.	0,00	670,00	670,00	51	0	51	RISCOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	26.06.2025	PT112AN	10	10:15:00 a.m.	0,00	91,00	91,00	58	4	62	ANENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	26.06.2025	PT3CL	02	12:49:00 p.m.	0,00	691,00	691,00	57	0	57	TIBIRICA	C	AC	Necunoscut
Orhei	26.06.2025	PT208OR	03	12:57:00 p.m.	0,00	1108,00	1108,00	67	1	68	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	26.06.2025	PT208OR	01	1:05:53 p.m.	0,00	1099,12	1099,12	158	44	202	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	26.06.2025	PT40IU	01	1:28:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	50	5	55	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	26.06.2025	PT128TL	03	1:35:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	70	1	71	SARATENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	26.06.2025	PT738OR	03	2:19:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	73	3	76	BULAIESTI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	26.06.2025	PT202CR	01	2:39:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	74	1	75	ONITCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	26.06.2025	PT361OR	02	2:45:00 p.m.	0,00	188,00	188,00	93	1	94	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	26.06.2025	PT270CL	01	2:56:00 p.m.	0,00	118,00	118,00	120	0	120	SIPOTENI	C	AC	izolator JT
Criuleni	26.06.2025	PT216CR	01	3:10:00 p.m.	0,00	269,00	269,00	17	1	18	HRUSOVA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	26.06.2025	PT75T	02	3:24:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	59	1	60	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	26.06.2025	PT356OR	01	3:31:00 p.m.	0,00	388,00	388,00	51	3	54	MOROVAIA	C	AC	Necunoscut
Straseni	26.06.2025	PT75T	01	3:56:00 p.m.	0,00	144,00	144,00	78	1	79	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	26.06.2025	PT17OR	01	3:59:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	49	8	57	BRVICENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	26.06.2025	PT865HN	02	4:20:00 p.m.	0,00	303,00	303,00	68	1	69	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	26.06.2025	PT181CR	02	4:30:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	54	8	62	CRIULENI	C	AC	Conductor NUL
Criuleni	26.06.2025	PT181CR	01	4:31:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	72	9	81	CRIULENI	C	AC	Conductor NUL
Orhei	26.06.2025	PT452OR	03	5:07:00 p.m.	0,00	380,00	380,00	60	0	60	GHETLOVA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	26.06.2025	PT210OR	02	6:50:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	61	0	61	CHIPERCENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	26.06.2025	PT497TL	01	7:43:00 p.m.	0,00	371,00	371,00	45	1	46	BRINZENII VECHI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	26.06.2025	PT720IL	01	8:16:00 p.m.	0,00	254,00	254,00	159	1	160	MALCOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	27.06.2025	PT108TL	01	8:08:00 a.m.	0,00	37,00	37,00	42	1	43	BUDAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	27.06.2025	PT269CL	01	8:26:00 a.m.	0,00	316,00	316,00	140	1	141	SIPOTENI	C	AC	Separator cu pirghie
Taraclia	27.06.2025	PT80TR	01	8:38:00 a.m.	0,00	33,00	33,00	80	2	82	TARACLIA	C	AC	Bransament
Telenesti	27.06.2025	PT72TL	02	9:34:13 a.m.	0,00	312,80	312,78	49	2	51	CIULUCANI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	27.06.2025	PT8049	02	9:46:08 a.m.	0,00	134,90	134,87	35	0	35	DURLESTI	C	AT	Conform OL din SGC
Cahul	27.06.2025	PT720CH	01	10:27:10 a.m.	0,00	91,80	91,83	41	7	48	TARTAU DE SALTIE	C	AT	Accidente rutiere
Orhei	27.06.2025	PT305OR	02	10:58:00 p.m.	0,00	134,00	134,00	21	0	21	HULBODACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	27.06.2025	PT556TL	01	11:36:00 a.m.	0,00	373,00	373,00	60	1	61	SASENI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	27.06.2025	PT188I	02	12:25:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	53	2	55	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	27.06.2025	PT478ST	05	12:53:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	53	7	60	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	27.06.2025	PT118	29	1:45:09 p.m.	0,00	16,90	16,85	142	17	159	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	27.06.2025	PT478ST	05	3:28:20 p.m.	0,00	46,70	46,67	53	7	60	STRASENI	C	AT	Persoana neautorizata
Comrat	27.06.2025	PT76CM	02	3:33:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	126	10	136	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Leova	27.06.2025	PT167VL	01	5:11:00 p.m.	0,00	916,00	916,00	91	1	92	TOCHILE-RADUCANI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	27.06.2025	PT538HN	01	5:39:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	106	5	111	HINCESTI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	27.06.2025	PT1745T	01	5:52:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	45	5	50	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	27.06.2025	PT865HN	02	6:00:00 p.m.	0,00	560,00	560,00	68	1	69	CIUCIULENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	27.06.2025	PT175VL	03	6:03:00 p.m.	0,00	315,00	315,00	55	2	57	VULCANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	27.06.2025	PT365HN	01	6:09:00 p.m.	0,00	495,00	495,00	7	2					

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cahul	27.06.2025	PT82CH	01	8:03:00 p.m.	0,00	339,00	339,00	59	3	62	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	27.06.2025	PT379CI	02	8:04:00 p.m.	0,00	251,00	251,00	23	9	32	BASARABEASCA	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	27.06.2025	PT67CN	02	8:09:00 p.m.	0,00	261,00	261,00	41	5	46	CANIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	27.06.2025	PT44CN	01	8:11:00 p.m.	0,00	260,00	260,00	45	4	49	LARGUTA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	27.06.2025	PT529IL	02	8:13:00 p.m.	0,00	306,00	306,00	26	1	27	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	27.06.2025	PT81CH	03	8:22:00 p.m.	0,00	322,00	322,00	64	1	65	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	27.06.2025	PT155CI	02	8:27:00 p.m.	0,00	702,00	702,00	57	1	58	HIRTOP	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	27.06.2025	PT95CH	01	8:42:00 p.m.	0,00	930,00	930,00	61	1	62	CAHUL	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	27.06.2025	PT379CI	04	8:58:00 p.m.	0,00	196,00	196,00	20	14	34	BASARABEASCA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	27.06.2025	PT81HN	03	9:06:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	87	2	89	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	27.06.2025	PT311CH	02	9:07:00 p.m.	0,00	784,00	784,00	60	0	60	MOSCOVEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	27.06.2025	PT4CH	03	9:13:00 p.m.	0,00	1191,00	1191,00	41	1	42	CAHUL	C	AC	Conductor NUL
Cahul	27.06.2025	PT95CH	02	9:24:00 p.m.	0,00	889,00	889,00	110	0	110	CAHUL	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	27.06.2025	PT76CH	01	9:27:00 p.m.	0,00	890,00	890,00	51	4	55	CAHUL	C	AC	Pilon JT
Hincesti	27.06.2025	PT81HN	02	9:45:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	31	5	36	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	27.06.2025	PT71HN	01	10:54:00 p.m.	0,00	600,00	600,00	59	1	60	BALCEANA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cahul	28.06.2025	PT3CH	05	7:25:00 a.m.	0,00	330,00	330,00	105	1	106	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	28.06.2025	PT171CN	02	7:48:00 a.m.	0,00	113,00	113,00	61	0	61	GHIOLTOSU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	28.06.2025	PT99CH	04	8:17:00 a.m.	0,00	460,00	460,00	0	1	1	CAHUL	C	AC	Alte defecte in red JT
Cantemir	28.06.2025	PT171CN	01	8:21:00 a.m.	0,00	80,00	80,00	107	2	109	GHIOLTOSU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	28.06.2025	PT76CH	03	8:22:00 a.m.	0,00	157,00	157,00	18	1	19	CAHUL	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	28.06.2025	PT50CH	01	8:22:00 a.m.	0,00	371,00	371,00	37	1	38	MANTA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	28.06.2025	PT205CN	02	8:24:00 a.m.	0,00	255,00	255,00	3	0	3	CIOBALACCIA	C	AC	Necunoscut
Cantemir	28.06.2025	PT205CN	03	8:49:00 a.m.	0,00	230,00	230,00	3	4	7	CIOBALACCIA	C	AC	Necunoscut
Cahul	28.06.2025	PT76CH	02	8:51:00 a.m.	0,00	128,00	128,00	58	1	59	CAHUL	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	28.06.2025	PT77CH	03	8:58:00 a.m.	0,00	190,00	190,00	27	4	31	CAHUL	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	28.06.2025	PT205CN	01	9:05:09 a.m.	0,00	213,90	213,95	16	1	17	CIOBALACCIA	C	AC	Necunoscut
Cahul	28.06.2025	PT48CH	02	9:06:00 a.m.	0,00	314,00	314,00	57	8	65	MANTA	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	28.06.2025	PT81CH	01	9:11:00 a.m.	0,00	350,00	350,00	83	1	84	CAHUL	C	AC	Alte defecte in red JT
Cahul	28.06.2025	PT81CH	02	9:20:00 a.m.	0,00	341,00	341,00	88	2	90	CAHUL	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	28.06.2025	PT143NS	04	9:39:00 a.m.	0,00	142,00	142,00	36	0	36	VINATORI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	28.06.2025	PT88CN	01	9:58:00 a.m.	0,00	262,00	262,00	77	1	78	CIRPESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	28.06.2025	PT3CH	01	10:09:00 a.m.	0,00	166,00	166,00	29	7	36	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.06.2025	PT44HN	02	10:13:00 a.m.	0,00	935,00	935,00	50	2	52	SECARENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	28.06.2025	PT48CH	01	10:59:00 a.m.	0,00	201,00	201,00	49	2	51	MANTA	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	28.06.2025	PT510NS	02	11:10:00 a.m.	0,00	189,00	189,00	11	1	12	SISCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	28.06.2025	PT4CH	02	11:15:00 a.m.	0,00	199,00	199,00	10	1	11	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.06.2025	PT865HN	02	11:16:00 a.m.	0,00	414,00	414,00	68	1	69	CIUCULENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	28.06.2025	PT860HN	01	11:24:00 a.m.	0,00	323,00	323,00	23	2	25	CIUCULENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	28.06.2025	PT456CR	02	11:26:00 a.m.	0,00	124,00	124,00	41	0	41	DOLINNOE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	28.06.2025	PT264HN	02	11:50:00 a.m.	0,00	414,00	414,00	38	0	38	CIOARA	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	28.06.2025	PT452TL	03	11:51:00 a.m.	0,00	474,00	474,00	62	0	62	RATUS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.06.2025	PT66HN	01	11:52:00 a.m.	0,00	804,00	804,00	32	2	34	PASCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.06.2025	PT215OR	01	12:11:00 p.m.	0,00	211,00	211,00	60	2	62	VOROTET	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	28.06.2025	PT215OR	03	12:16:07 p.m.	0,00	205,90	205,88	125	5	130	VOROTET	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	28.06.2025	PT137ST	03	12:21:00 p.m.	0,00	321,00	321,00	42	1	43	LUPA-RECEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	28.06.2025	PT137ST	01	12:24:54 p.m.	0,00	317,10	317,10	78	5	83	LUPA-RECEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	28.06.2025	PT128TL	03	12:29:00 p.m.	0,00	456,00	456,00	70	1	71	SARATENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	28.06.2025	PT210CR	03	12:29:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	37	3	40	BOSCANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	28.06.2025	PT298CM	03	12:42:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	11	4	15	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	28.06.2025	PT660HN	01	12:56:00 p.m.	0,00	307,00	307,00	40	0	40	ONESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	28.06.2025	PT73CL	02	1:12:00 p.m.	0,00	313,00	313,00	82	1	83	RADENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	28.06.2025	PT54TL	02	1:49:00 p.m.	0,00	416,00	416,00	41	0	41	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	28.06.2025	PT337AN	02	2:09:00 p.m.	0,00	178,00	178,00	58	1	59	TROITA NOUA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	28.06.2025	PT366AN	12	2:10:00 p.m.	0,00	10,00	10,00	85	20	105	ANENII NOI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	28.06.2025	PT377NS	01	2:17:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	45	0	45	VARZARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	28.06.2025	PT403CL	02	2:17:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	32	0	32	SIPOTENI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	28.06.2025	PT403CL	03	2:19:38 p.m.	0,00	77,40	77,37	0	2	2	SIPOTENI	C	AC	Conductor FAZA
Leova	28.06.2025	PT147LV	01	2:23:00 p.m.	0,00	293,00	293,00	61	3	64	TOCHILE-RADUCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.06.2025	PT650HN	03	2:23:00 p.m.	0,00	321,00	321,00	89	0	89	STOLNICEANI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	28.06.2025	PT343OR	01	2:26:00 p.m.	0,00	219,00	219,00	48	2	50	MIRZESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	28.06.2025	PT98CR	01	2:27:00 p.m.	0,00	241,00	241,00	51	0	51	RISCOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	28.06.2025	PT119NS	03	2:32:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	47	4	51	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	28.06.2025	PT270CL	01	2:44:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	120	0	120	SIPOTENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	28.06.2025	PT805O	01	2:45:00 p.m.	0,00	282,00	282,00	113	3	116	DURLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.06.2025	PT143NS	04	3:01:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	36	0	36	VINATORI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	28.06.2025	PT218AN	03	3:19:00 p.m.	0,00	233,00	233,00	39	1	40	MERENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	28.06.2025	PT581CM	01	3:39:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	64	3	67	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Cahul	28.06.2025	PT41CH	04	3:41:00 p.m.	0,00	1237,00	1237,00	22	8	30	CRIHANA VECHIE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	28.06.2025	PT309TR	02	3:44:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	43	5	48	BALABANU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	28.06.2025	PT254CD	02	3:45:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	58	2	60	BESGHIOZ	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	28.06.2025	PT218AN	01	3:52:00 p.m.	0,00	200,00	200,00	15	1	16	MERENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	28.06.2025	PT650HN	01	4:01:00 p.m.	0,00	223,00	223,00	37	0	37	STOLNICEANI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	28.06.2025	PT751ST	03	4:04:00 p.m.	0,00	161,00	161,00	0	1	1	RASSVET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.06.2025	PT20HN	01	4:04:00 p.m.	0,00	247,00	247,00	72	4	76	LAPUSNA	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	28.06.2025	PT13TL	02	4:05:00 p.m.	0,00	245,00	245,00	96	6	102	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	28.06.2025	PT751ST	02	4:05:11 p.m.	0,00									

Filiala rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	28.06.2025	PT8050	01	9:02:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	113	3	116	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Cahul	28.06.2025	PT87CH	07	9:44:00 p.m.	0,00	256,00	256,00	61	2	63	CAHUL	C	AT	EXCAVARI
Hincesti	28.06.2025	PT168HH	02	10:01:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	86	2	88	BUJOR	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	28.06.2025	PT283IL	02	10:35:00 p.m.	0,00	681,00	681,00	107	2	109	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	28.06.2025	PT131TL	01	10:48:00 p.m.	0,00	593,00	593,00	106	3	109	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	29.06.2025	PT860IL	04	7:47:00 a.m.	0,00	142,00	142,00	18	2	20	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	29.06.2025	PT355VL	01	8:22:00 a.m.	0,00	138,00	138,00	70	2	72	VALENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	29.06.2025	PT472AN	01	8:43:00 a.m.	0,00	77,00	77,00	123	11	134	PUHACENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.06.2025	PT168HH	02	8:48:00 a.m.	0,00	108,00	108,00	86	2	88	BUJOR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	29.06.2025	PT522NS	01	9:04:00 a.m.	0,00	48,00	48,00	46	3	49	BOLDURESTI	C	AC	Bransament
Anenii Noi	29.06.2025	PT419AN	13	10:17:00 a.m.	0,00	291,00	291,00	38	3	41	ROSCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	29.06.2025	PT860IL	04	11:03:00 a.m.	0,00	251,00	251,00	18	2	20	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.06.2025	PT169HN	03	11:15:00 a.m.	0,00	103,00	103,00	39	2	41	BUJOR	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	29.06.2025	PT123AN	02	12:22:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	21	2	23	PUHACENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.06.2025	PT406HN	03	12:50:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	26	2	28	MERESENI	C	AC	Conturare la PT
Hincesti	29.06.2025	PT406HN	04	12:50:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	0	1	1	MERESENI	C	AC	Conturare la PT
Hincesti	29.06.2025	PT406HN	99	12:50:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	0	1	1	MERESENI	C	AC	Conturare la PT
Anenii Noi	29.06.2025	PT169AN	02	12:58:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	65	0	65	SERPENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	29.06.2025	PT298HN	03	1:03:00 p.m.	0,00	266,00	266,00	32	1	33	BUJOR	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	29.06.2025	PT406HN	02	1:08:00 p.m.	0,00	7,00	7,00	70	1	71	MERESENI	C	AC	Conturare la PT
Telenesti	29.06.2025	PT285TL	04	1:11:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	54	3	57	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Causeni	29.06.2025	PT342CS	01	1:18:00 p.m.	0,00	310,00	310,00	61	0	61	TOCUZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	29.06.2025	PT406HN	01	1:28:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	66	5	71	MERESENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	29.06.2025	PT423IL	02	2:02:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	55	2	57	ZIMBRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	29.06.2025	PT744CL	02	2:18:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	8	0	8	DERENEU	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ceadir-Lunga	29.06.2025	PT313CD	01	3:03:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	21	1	22	CAZACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	29.06.2025	PT48TR	02	3:08:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	57	1	58	TARACLIA	C	AC	Bransament
Taraclia	29.06.2025	PT48TR	03	3:12:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	61	1	62	TARACLIA	C	AC	Bransament
Hincesti	29.06.2025	PT864HN	01	3:15:00 p.m.	0,00	228,00	228,00	45	1	46	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	29.06.2025	PT48TR	01	3:16:16 p.m.	0,00	45,70	45,73	25	0	25	TARACLIA	C	AC	Bransament
Taraclia	29.06.2025	PT48TR	04	3:16:30 p.m.	0,00	45,50	45,50	1	0	1	TARACLIA	C	AC	Bransament
Ialoveni	29.06.2025	PT529IL	03	3:22:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	51	1	52	PUHOI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	29.06.2025	PT180CL	03	3:51:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	46	1	47	VATAMANEASA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	29.06.2025	PT298HN	01	4:20:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	87	0	87	BUJOR	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	29.06.2025	PT724HN	01	4:30:00 p.m.	0,00	1127,00	1127,00	16	3	19	CARPINENI	C	AC	Separator cu parghizie
Telenesti	29.06.2025	PT108TL	02	4:36:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	80	2	82	BUDAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	29.06.2025	PT171TL	03	4:41:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	54	3	57	ORDASEI	C	AC	Conturare la LEA
Hincesti	29.06.2025	PT864HN	02	5:22:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	159	0	159	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	29.06.2025	PT343OR	01	5:24:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	48	2	50	MIRZESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	29.06.2025	PT18TL	02	5:25:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	58	2	60	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	29.06.2025	PT419AN	05	6:12:00 p.m.	0,00	344,00	344,00	17	0	37	ROSCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.06.2025	PT860HN	01	6:44:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	23	2	25	CIUCIULENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	29.06.2025	PT284ST	02	6:52:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	54	0	54	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	29.06.2025	PT183SV	01	7:14:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	29	2	31	PURCARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	29.06.2025	PT383CS	01	7:36:00 p.m.	0,00	251,00	251,00	60	0	60	SAITI	C	AC	Conductor NUL
Stefan-Voda	29.06.2025	PT183SV	03	8:43:00 p.m.	0,00	17,00	17,00	38	1	39	PURCARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	29.06.2025	PT209CH	01	8:50:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	107	3	110	ANDRUSUL DE SUS	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	29.06.2025	PT545CM	03	9:47:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	62	2	64	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	29.06.2025	PT1133	09	10:17:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	160	13	173	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Orhei	30.06.2025	PT718OR	01	9:31:00 a.m.	0,00	476,00	476,00	39	0	39	STEP-SOCI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	30.06.2025	PT720IL	01	10:56:00 a.m.	0,00	91,00	91,00	159	1	160	MALCOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.06.2025	PT292CL	01	11:36:00 a.m.	0,00	262,00	262,00	48	0	48	VARZARESTI	C	AC	Conductor NUL
Causeni	30.06.2025	PT166CS	02	11:51:00 a.m.	0,00	140,00	140,00	25	0	25	HAGIMUS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	30.06.2025	PT202CR	01	11:58:00 a.m.	0,00	37,00	37,00	74	1	75	ONITCANI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	30.06.2025	PT277ST	01	12:03:00 p.m.	0,00	173,00	173,00	108	1	109	RECEA	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	30.06.2025	PT210CR	03	12:18:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	37	3	40	BOSCANA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	30.06.2025	PT728HN	01	12:33:00 p.m.	0,00	245,00	245,00	172	5	177	CALMATUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	30.06.2025	PT211CR	01	12:38:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	71	1	72	BOSCANA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	30.06.2025	PT158CL	01	12:48:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	134	8	142	CALARASI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	30.06.2025	PT98CR	01	12:50:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	51	0	51	RISCOVA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	30.06.2025	PT158CL	02	12:52:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	63	5	68	CALARASI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	30.06.2025	PT505CM	03	1:08:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	58	5	63	COMRAT	C	AC	Bransament
Criuleni	30.06.2025	PT788CR	02	1:13:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	118	3	121	MAGDACESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	30.06.2025	PT143NS	04	1:17:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	36	0	36	VINATORI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	30.06.2025	PT308NS	03	1:21:00 p.m.	0,00	176,00	176,00	41	0	41	BOLDURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	30.06.2025	PT197TL	02	1:28:00 p.m.	0,00	257,00	257,00	79	7	86	CHISTELNITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.06.2025	PT75ST	01	1:31:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	70	1	71	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	30.06.2025	PT865HN	02	1:58:00 p.m.	0,00	222,00	222,00	68	1	69	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	30.06.2025	PT498CL	02	2:05:00 p.m.	0,00	477,00	477,00	71	1	72	HORODISTE	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Hincesti	30.06.2025	PT724HN	01	2:16:00 p.m.	0,00	137,00	137,00	16	3	19	CARPINENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	30.06.2025	PT261CL	02	2:39:00 p.m.	0,00	137,00	137,00	73	1	74	FRUMOASA	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	30.06.2025	PT75ST	01	2:42:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	78	1	79	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	30.06.2025	PT662CR	01	2:46:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	49	0	49	ZAICANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	30.06.2025	PT75ST	02	2:46:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	60	1	61	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	30.06.2025	PT510NS	02	2:50:00 p.m.	0,00	254,00	254,00	11	1	12	SISCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	30.06.2025	PT38IL	01	2:57:00 p.m.	0,00	281,00	281,00	59	4	63	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	30.06.2025	PT14TL	03	3:04:00 p.m.	0,00	352,00	352,00	56	0	56	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	30.06.2025	PT423IL	02	3:09:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	55	2	57	ZIMBRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	30.06.2025	PT285TL	04	3:10:00 p.m.	0,00	257,00	257,00	54	3	57	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	30.06.2025	PT447OR	01	3:28:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	91	8	99	BIESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	30.06.2025	PT229CR	01	3:29:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	57	1	58	GOIANUL NOU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	30.06.2025	PT401ST	01	3:46:00 p.m.	0,00	725,00	725,00	4	3	7	ROMANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	30.06.2025	PT337AN	02	4:08:00 p.m.	0,00	169,00	169,00	58	1	59	TROITA NOUA	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	30.06.2025	PT131TL	01	4:08:00 p.m.	0,00	277,00	277,00	106	3	109	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	30.06.2025	PT75IL	05	4:08:00 p.m.	0,00	174,00	174,00	58	3	61	SURUCENI	C		

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Anenii Noi	30.06.2025	PT575AN	08	5:47:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	73	0	73	ANENII NOI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	30.06.2025	PT153IL	02	5:50:00 p.m.	0,00	258,00	258,00	77	2	79	BARDAR	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Calarasi	30.06.2025	PT296CL	03	6:01:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	80	2	82	NISCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	30.06.2025	PT108TL	02	6:07:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	80	2	82	BUDAI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	30.06.2025	PT500TL	03	6:09:00 p.m.	0,00	345,00	345,00	16	3	19	BOGZESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	30.06.2025	PT122CM	02	6:11:00 p.m.	0,00	319,00	319,00	73	0	73	CIOC-MAIDAN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	30.06.2025	PT209CI	03	6:16:00 p.m.	0,00	310,00	310,00	60	2	62	CIUCUR-MINGIR	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	30.06.2025	PT209CI	01	6:17:00 p.m.	0,00	309,00	309,00	28	0	28	CIUCUR-MINGIR	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	30.06.2025	PT365CI	01	6:27:00 p.m.	0,00	523,00	523,00	16	3	19	CENAC	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Straseni	30.06.2025	PT393ST	02	6:36:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	36	0	36	GALESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Straseni	30.06.2025	PT706ST	02	6:40:00 p.m.	0,00	365,00	365,00	43	1	44	HUZUN	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cimislia	30.06.2025	PT466CI	03	6:41:00 p.m.	0,00	416,00	416,00	52	5	57	SADACLIA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Nisporeni	30.06.2025	PT163NS	03	6:52:00 p.m.	0,00	904,00	904,00	88	3	91	BALAURESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Comrat	30.06.2025	PT122CM	03	6:53:00 p.m.	0,00	277,00	277,00	45	0	45	CIOC-MAIDAN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	30.06.2025	PT54TL	02	6:59:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	41	0	41	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	30.06.2025	PT393ST	01	7:00:00 p.m.	0,00	284,00	284,00	67	0	67	VORNICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	30.06.2025	PT423IL	02	7:00:00 p.m.	0,00	237,00	237,00	55	2	57	ZIMBRENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	30.06.2025	PT130R	01	7:11:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	103	6	109	ISACOVA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	30.06.2025	PT220R	03	7:11:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	59	1	60	NECULIAIEUCA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Telenesti	30.06.2025	PT32TL	03	7:11:00 p.m.	0,00	218,00	218,00	13	0	13	VEREJANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	30.06.2025	PT498CL	01	7:13:00 p.m.	0,00	174,00	174,00	54	2	56	HORODISTE	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	30.06.2025	PT440HN	03	7:22:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	17	0	17	COROLOVCA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Telenesti	30.06.2025	PT32TL	02	7:25:00 p.m.	0,00	205,00	205,00	47	1	48	VEREJANI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Causeni	30.06.2025	PT242CS	01	7:25:00 p.m.	0,00	169,00	169,00	43	0	43	FIRLADENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	30.06.2025	PT328TR	02	7:26:00 p.m.	0,00	137,00	137,00	3	1	4	CIUMAI	C	AT	Accidente rutiere
Comrat	30.06.2025	PT122CM	01	7:39:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	44	3	47	CIOC-MAIDAN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	30.06.2025	PT703CI	03	7:41:00 p.m.	0,00	696,00	696,00	39	2	41	ZLOTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	30.06.2025	PT446CI	02	7:42:00 p.m.	0,00	354,00	354,00	66	0	66	CARABETOVCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	30.06.2025	PT393ST	02	8:06:00 p.m.	0,00	612,00	612,00	57	2	59	ROSCANI	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	30.06.2025	PT237CL	01	8:06:00 p.m.	0,00	257,00	257,00	155	1	156	TEMELEUTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	30.06.2025	PT514OR	08	8:11:00 p.m.	0,00	388,00	388,00	61	0	61	PERESECIINA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Straseni	30.06.2025	PT515ST	02	8:19:00 p.m.	0,00	1447,00	1447,00	123	2	125	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	30.06.2025	PT369ST	01	8:27:00 p.m.	0,00	198,00	198,00	71	1	72	VORNICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	30.06.2025	PT328CL	01	8:34:00 p.m.	0,00	590,00	590,00	31	3	34	MINDRA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	30.06.2025	PT826	07	8:38:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	52	5	57	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	30.06.2025	PT318ST	02	10:22:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	115	4	119	LOZOVA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Criuleni	30.06.2025	PT496CR	02	10:34:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	110	1	111	CORIOVA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Calarasi	01.07.2025	PT2CL	01	8:04:00 a.m.	0,00	339,00	339,00	112	0	112	TIBIRICA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	01.07.2025	PT587OR	02	8:09:00 a.m.	0,00	269,00	269,00	126	2	128	POHREBENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Nisporeni	01.07.2025	PT88NS	01	9:13:00 a.m.	0,00	6,00	6,00	107	7	114	IURCENI	C	AC	Necunoscut
Nisporeni	01.07.2025	PT106NS	02	9:40:00 a.m.	0,00	67,00	67,00	74	0	74	NISPORENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	01.07.2025	PT125IL	03	10:00:00 a.m.	0,00	91,00	91,00	171	3	174	MILESTII MICI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	01.07.2025	PT241OR	01	11:42:00 a.m.	0,00	91,00	91,00	55	4	59	ORHEI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	01.07.2025	PT241OR	03	11:56:32 a.m.	0,00	76,50	76,47	34	3	37	ORHEI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Straseni	01.07.2025	PT405ST	04	12:08:00 p.m.	0,00	602,00	602,00	133	2	135	SIRETI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	01.07.2025	PT754ST	01	12:10:00 p.m.	0,00	345,00	345,00	92	1	93	SADOVA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	01.07.2025	PT405ST	01	12:11:00 p.m.	0,00	599,00	599,00	127	8	135	SIRETI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	01.07.2025	PT241OR	04	12:29:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	2	4	6	ORHEI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Straseni	01.07.2025	PT405ST	03	12:38:00 p.m.	0,00	572,00	572,00	53	1	54	SIRETI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	01.07.2025	PT510NS	02	2:59:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	11	1	12	SISCANI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Criuleni	01.07.2025	PT613CR	01	4:43:00 p.m.	0,00	290,00	290,00	151	2	153	BALABANESTI	C	AC	Separator cu pirghie
Nisporeni	01.07.2025	PT143NS	04	4:58:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	36	0	36	VINATORI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	01.07.2025	PT35ST	02	5:38:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	77	1	78	CAPRIANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	01.07.2025	PT103CI	02	6:03:00 p.m.	0,00	134,00	134,00	67	3	70	MIHALOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	01.07.2025	PT336CH	01	6:45:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	59	1	60	BAURCI-MOLDOVENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cahul	01.07.2025	PT336CH	02	6:47:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	49	0	49	BAURCI-MOLDOVENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	01.07.2025	PT475ST	01	6:51:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	103	1	104	SIRETI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	01.07.2025	PT470HN	01	7:19:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	81	1	82	SARATA GALBENA	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	01.07.2025	PT297CL	02	7:22:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	49	0	49	NISCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	01.07.2025	PT342CS	01	7:25:00 p.m.	0,00	217,00	217,00	61	0	61	TOCUZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	01.07.2025	PT230TR	02	7:45:00 p.m.	0,00	174,00	174,00	19	0	19	ROBITA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Criuleni	01.07.2025	PT567CR	01	7:54:00 p.m.	0,00	161,00	161,00	26	0	26	DUBASARII VECHI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cantemir	01.07.2025	PT391CN	02	10:56:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	51	1	52	BAIMACLIA	C	AC	Bransament
Chisinau	01.07.2025	PT657	06	11:47:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	107	7	114	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cimislia	02.07.2025	PT703CI	03	11:39:00 a.m.	0,00	511,00	511,00	39	2	41	ZLOTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	02.07.2025	PT370AN	01	11:47:00 a.m.	0,00	259,00	259,00	82	5	87	HIRBOVAT	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Calarasi	02.07.2025	PT250CL	08	12:00:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	78	0	78	CALARASI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Causeni	02.07.2025	PT342CS	01	12:15:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	61	0	61	TOCUZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	02.07.2025	PT122CM	02	1:33:00 p.m.	0,00	205,00	205,00	73	0	73	CIOC-MAIDAN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	02.07.2025	PT423IL	02	1:41:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	55	2	57	ZIMBRENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	02.07.2025	PT122CM	03	2:22:00 p.m.	0,00	156,00	156,00	45	0	45	CIOC-MAIDAN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	02.07.2025	PT691	04	3:23:00 p.m.	0,00	194,00	194,00	141	12	153	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Anenii Noi	02.07.2025	PT624AN	01	3:36:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	75	3	78	TINTARENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Vulcanesti	02.07.2025	PT95VL	03	4:16:00 p.m.	0,00	321,00	321,00	33	0	33	GAVANOASA	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	02.07.2025	PT35TL	01	4:29:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	15	0	15	ZAICANII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	02.07.2025	PT22TL	03	4:43:00 p.m.	0,00	258,00	258,00	88	1					

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Calarasi	04.07.2025	PT270CL	01	8:55:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	120	0	120	SIPOTENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	05.07.2025	PT193AN	08	6:09:00 a.m.	0,00	97,00	97,00	61	1	62	ANENII NOI	C	AC	Bransament
Nisporeni	05.07.2025	PT152NS	03	7:58:00 a.m.	0,00	54,00	54,00	94	2	96	MILESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	05.07.2025	PT824CR	03	9:38:00 a.m.	0,00	37,00	37,00	152	3	155	HOLERCANI	C	AC	Bransament
Chisinau	05.07.2025	PT1565	14	2:56:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	74	9	83	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	05.07.2025	PT27CI	02	4:23:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	76	0	76	CIMISLIA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Causeni	05.07.2025	PT201CS	01	5:51:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	58	2	60	TANATARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	05.07.2025	PT9628	01	7:46:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	36	0	36	HULBOACA	C	AC	Necunoscut
Chisinau	06.07.2025	PT3356	01	8:43:00 a.m.	0,00	261,00	261,00	117	13	130	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	06.07.2025	PT393ST	01	10:59:00 a.m.	0,00	226,00	226,00	51	0	51	GALESTI	C	AC	Bransament
Nisporeni	06.07.2025	PT328NS	01	12:55:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	60	2	62	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	06.07.2025	PT376CL	01	1:00:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	121	0	121	RACIULA	C	AC	Conductor FAZA
Taracila	06.07.2025	PT230TR	02	2:05:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	19	0	19	ROSITA	C	AC	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	06.07.2025	PT418CD	02	3:02:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	45	0	45	CORTEN	C	AC	Necunoscut
Ceadir-Lunga	06.07.2025	PT244CD	01	7:32:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	51	1	52	BESGHIOZ	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ceadir-Lunga	06.07.2025	PT433CD	01	9:31:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	52	0	52	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	06.07.2025	PT21AN	01	10:23:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	84	0	84	GURA BICULUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	07.07.2025	PT136TL	01	1:31:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	100	4	104	INESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	07.07.2025	PT604CI	02	1:34:00 p.m.	0,00	726,00	726,00	10	3	13	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	07.07.2025	PT109I	34	1:44:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	66	24	90	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	07.07.2025	PT937HN	01	2:35:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	115	4	119	FIRLADENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	07.07.2025	PT188CN	01	3:03:00 p.m.	0,00	659,00	659,00	136	14	150	SADIC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	07.07.2025	PT575CM	03	3:05:00 p.m.	0,00	313,00	313,00	45	1	46	CIOC-MAIDAN	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	07.07.2025	PT864HN	02	3:08:00 p.m.	0,00	252,00	252,00	159	0	159	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	07.07.2025	PT170CI	02	3:08:00 p.m.	0,00	727,00	727,00	58	0	58	GRADISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	07.07.2025	PT370AN	01	3:24:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	82	5	87	HIRBOVAT	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	07.07.2025	PT474HN	03	3:36:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	1	4	5	HINCESTI	C	AT	Incendiu
Criuleni	07.07.2025	PT263CR	01	3:50:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	28	3	31	BOSCANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	07.07.2025	PT509	07	4:14:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	54	7	61	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	07.07.2025	PT295CM	02	4:17:00 p.m.	0,00	411,00	411,00	13	0	13	CONGAZ	C	AC	Necunoscut
Telenesti	07.07.2025	PT54TL	02	4:19:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	41	0	41	TELENESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	07.07.2025	PT579CN	05	4:29:00 p.m.	0,00	1114,00	1114,00	3	6	9	CANTEMIR	C	AC	Necunoscut
Straseni	07.07.2025	PT101ST	01	4:41:00 p.m.	0,00	667,00	667,00	97	1	98	VOINOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	07.07.2025	PT99CI	01	4:51:00 p.m.	0,00	396,00	396,00	40	3	43	MIHAILOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	07.07.2025	PT339ST	02	4:55:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	74	0	74	VORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	07.07.2025	PT27CI	02	5:06:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	76	0	76	CIMISLIA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	07.07.2025	PT512HN	01	5:20:00 p.m.	0,00	1010,00	1010,00	98	1	99	CARACUI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	07.07.2025	PT534CM	01	5:23:00 p.m.	0,00	352,00	352,00	41	2	43	DEZGHINGEA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ceadir-Lunga	07.07.2025	PT381CD	01	5:28:00 p.m.	0,00	436,00	436,00	27	2	29	TVARDITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	07.07.2025	PT464AN	02	5:44:00 p.m.	0,00	409,00	409,00	55	4	59	RUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	07.07.2025	PT539SV	01	5:47:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	66	1	67	PURCARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	07.07.2025	PT464AN	01	5:49:00 p.m.	0,00	404,00	404,00	16	0	16	RUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	07.07.2025	PT348ST	03	5:56:00 p.m.	0,00	229,00	229,00	61	3	64	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	07.07.2025	PT263LV	03	5:57:00 p.m.	0,00	470,00	470,00	43	0	43	BOROGANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	07.07.2025	PT429LI	03	5:59:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	31	2	33	HORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	07.07.2025	PT263LV	02	6:06:00 p.m.	0,00	461,00	461,00	53	1	54	BOROGANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	07.07.2025	PT1OR	02	6:07:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	113	11	124	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	07.07.2025	PT464AN	03	6:08:00 p.m.	0,00	407,00	407,00	24	3	27	RUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	07.07.2025	PT253CI	01	6:13:00 p.m.	0,00	996,00	996,00	35	2	37	TOPALA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	07.07.2025	PT440VL	01	6:15:00 p.m.	0,00	270,00	270,00	53	0	53	SLOBOZIA MARE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	07.07.2025	PT105CI	03	6:17:00 p.m.	0,00	763,00	763,00	2	0	2	LIPOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	07.07.2025	PT379AN	02	6:20:00 p.m.	0,00	332,00	332,00	33	0	33	GEAMANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	07.07.2025	PT533VL	01	6:20:00 p.m.	0,00	335,00	335,00	40	3	43	VADUL LUI ISAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	07.07.2025	PT515VL	03	6:21:00 p.m.	0,00	314,00	314,00	63	1	64	COUBASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	07.07.2025	PT381CR	01	6:30:00 p.m.	0,00	241,00	241,00	204	8	212	VADULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	07.07.2025	PT263LV	01	6:31:27 p.m.	0,00	435,60	435,60	42	0	42	BOROGANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	07.07.2025	PT50CI	02	6:34:00 p.m.	0,00	334,00	334,00	59	6	65	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	07.07.2025	PT142AN	01	6:35:00 p.m.	0,00	248,00	248,00	64	0	64	HIRBOVAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	07.07.2025	PT18CS	02	6:36:00 p.m.	0,00	169,00	169,00	44	2	46	CAUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	07.07.2025	PT2CS	01	6:38:00 p.m.	0,00	186,00	186,00	17	3	20	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	07.07.2025	PT665CR	02	6:41:00 p.m.	0,00	356,00	356,00	96	6	102	JEVRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	07.07.2025	PT456VL	02	6:48:00 p.m.	0,00	237,00	237,00	38	3	41	GIURGULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	07.07.2025	PT97CI	02	6:48:00 p.m.	0,00	280,00	280,00	40	0	40	MIHAILOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	07.07.2025	PT251AN	01	6:54:00 p.m.	0,00	419,00	419,00	80	0	80	GURA BICULUI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	07.07.2025	PT470HN	01	6:55:00 p.m.	0,00	880,00	880,00	81	1	82	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	07.07.2025	PT147AN	03	7:00:00 p.m.	0,00	352,00	352,00	67	1	68	ROSCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	07.07.2025	PT117VL	01	7:01:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	58	6	64	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	07.07.2025	PT328NS	01	7:03:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	60	2	62	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	07.07.2025	PT389HN	01	7:05:00 p.m.	0,00	674,00	674,00	32	5	37	DUBOVCA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	07.07.2025	PT436HN	03	7:12:00 p.m.	0,00	957,00	957,00	11	1	12	BRATIANOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	07.07.2025	PT165AN	04	7:12:00 p.m.	0,00	384,00	384,00	306	6	312	GURA BICULUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	07.07.2025	PT5CH	01	7:15:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	52	2	54	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	07.07.2025	PT281LV	01	7:18:00 p.m.	0,00	385,00	385,00	28	7	35	TROIAN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	07.07.2025	PT526LI	03	7:18:00 p.m.	0,00	1284,00	1284,00	52	6	58	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	07.07.2025	PT530CM	05	7:20:00 p.m.	0,00	236,00	236,00	55	1	56	DEZGHINGEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taracila	07.07.2025	PT36TR	02	7:22:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	73	0	73	COPEAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	07.07.2025													

Filiala rețelelor electrice	Data	Stafia, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	07.07.2025	PT533HN	03	11:54:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	7	0	7	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	08.07.2025	PT427HL	02	12:05:00 a.m.	0,00	842,00	842,00	63	2	65	HORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	08.07.2025	PT136TL	01	1:11:00 a.m.	0,00	901,00	901,00	100	4	104	INESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	08.07.2025	PT10R	02	5:08:00 a.m.	0,00	365,00	365,00	113	11	124	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	08.07.2025	PT155NS	01	5:12:00 a.m.	0,00	589,00	589,00	63	5	68	MILESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	08.07.2025	PT376CL	01	6:39:00 a.m.	0,00	1131,00	1131,00	121	0	121	RACIULA	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	08.07.2025	PT490ST	02	6:46:00 a.m.	0,00	383,00	383,00	131	1	132	COIUSNA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	08.07.2025	PT244CL	03	7:06:00 a.m.	0,00	248,00	248,00	80	0	80	VALCINET	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	08.07.2025	PT283IL	02	7:10:00 a.m.	0,00	174,00	174,00	107	2	109	COSTESTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	08.07.2025	PT10R	01	7:21:00 a.m.	0,00	232,00	232,00	43	8	51	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	08.07.2025	PT152NS	03	7:24:00 a.m.	0,00	418,00	418,00	94	2	96	MILESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Stefan-Voda	08.07.2025	PT303SV	04	7:55:00 a.m.	0,00	125,00	125,00	60	1	61	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	08.07.2025	PT126CS	02	7:59:00 a.m.	0,00	141,00	141,00	33	0	33	CIRNATENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	08.07.2025	PT140R	02	8:09:00 a.m.	0,00	261,00	261,00	46	0	46	ISACOVA	C	AC	Izolator JT
Cimislia	08.07.2025	PT161CI	04	8:11:00 a.m.	0,00	134,00	134,00	91	11	102	BATIR	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	08.07.2025	PT105CI	02	8:27:00 a.m.	0,00	384,00	384,00	12	0	12	LIPOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	08.07.2025	PT105CI	07	8:31:00 a.m.	0,00	380,00	380,00	18	0	18	LIPOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	08.07.2025	PT4100R	09	8:32:00 a.m.	0,00	286,00	286,00	85	2	87	ISACOVA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	08.07.2025	PT143HN	01	8:41:00 a.m.	0,00	316,00	316,00	62	1	63	TALAIESTI	C	AC	Contacte LEA JT/oxidare la pilon
Calarasi	08.07.2025	PT297CL	02	8:52:00 a.m.	0,00	668,00	668,00	49	0	49	NISCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	08.07.2025	PT604CI	02	9:59:00 a.m.	0,00	51,00	51,00	10	3	13	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	08.07.2025	PT356	01	10:09:00 a.m.	0,00	1,00	1,00	117	13	130	CHISINAU	C	IST	Defect in panoul de evidenta
Cimislia	08.07.2025	PT105CI	03	10:18:00 a.m.	0,00	273,00	273,00	2	0	2	LIPOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	08.07.2025	PT156AN	03	10:21:00 a.m.	0,00	458,00	458,00	83	0	83	HIRBOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	08.07.2025	PT31CH	04	10:38:00 a.m.	0,00	311,00	311,00	76	2	78	CAHUL	C	AC	Necunoscut
Cimislia	08.07.2025	PT190CI	02	11:01:00 a.m.	0,00	313,00	313,00	29	1	30	IALPUGENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	08.07.2025	PT265AN	02	11:02:00 a.m.	0,00	372,00	372,00	81	0	81	FLORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	08.07.2025	PT264AN	01	11:29:00 a.m.	0,00	345,00	345,00	77	0	77	FLORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	08.07.2025	PT163TR	01	12:15:00 p.m.	0,00	173,00	173,00	43	3	46	ALUATU	C	AC	Necunoscut
Hincesti	08.07.2025	PT512HN	01	12:26:00 p.m.	0,00	408,00	408,00	98	1	99	CARACUI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Ialoveni	08.07.2025	PT283IL	02	12:43:00 p.m.	0,00	212,00	212,00	107	2	109	COSTESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	08.07.2025	PT579CN	05	12:50:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	3	6	9	CANTEMIR	C	AT	Accidente rutiere
Cahul	08.07.2025	PT156CH	02	2:01:00 p.m.	0,00	293,00	293,00	35	5	40	PELINEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	08.07.2025	PT10R	02	3:27:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	113	11	124	ORHEI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	08.07.2025	PT108VL	01	3:31:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	20	5	25	VULCANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	08.07.2025	PT10R	01	3:50:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	43	8	51	ORHEI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	08.07.2025	PT253CI	01	3:55:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	35	2	37	TOPALA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	08.07.2025	PT290CS	01	4:20:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	135	8	143	ZAIM	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	08.07.2025	PT14CD	01	5:00:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	75	8	83	CEADIR-LUNGA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	08.07.2025	PT836CR	01	5:32:00 p.m.	0,00	186,00	186,00	38	3	41	MARCAUTI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	08.07.2025	PT433VL	01	5:38:00 p.m.	0,00	352,00	352,00	60	1	61	SLOBOZIA MARE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	08.07.2025	PT75ST	02	5:41:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	91	4	95	RECEA	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	08.07.2025	PT464AN	02	5:52:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	55	4	59	RUSENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	08.07.2025	PT158CL	02	5:52:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	63	5	68	CALARASI	C	AC	Alte defecte in red MT
Calarasi	08.07.2025	PT158CL	01	5:53:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	134	8	142	CALARASI	C	AC	Alte defecte in red MT
Straseni	08.07.2025	PT5145T	01	5:55:00 p.m.	0,00	308,00	308,00	42	1	43	PANASESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	08.07.2025	PT864HN	02	5:57:00 p.m.	0,00	259,00	259,00	159	0	159	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	08.07.2025	PT158CL	04	6:11:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	35	2	37	CALARASI	C	AC	Alte defecte in red MT
Calarasi	08.07.2025	PT233CL	01	6:13:00 p.m.	0,00	449,00	449,00	115	5	120	TEMELEUTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	08.07.2025	PT67CR	01	6:24:00 p.m.	0,00	232,00	232,00	171	2	173	HIRTOPUL MARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	08.07.2025	PT76CM	02	6:26:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	113	7	120	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	08.07.2025	PT507TL	01	6:54:00 p.m.	0,00	389,00	389,00	45	0	45	CODRU NOU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	08.07.2025	PT725HN	01	7:12:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	36	0	36	LEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	08.07.2025	PT333ST	02	7:12:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	57	0	57	VORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	08.07.2025	PT244CL	02	7:58:00 p.m.	0,00	318,00	318,00	111	1	112	VALCINET	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	08.07.2025	PT328CL	01	8:34:00 p.m.	0,00	1011,00	1011,00	31	3	34	MINDRA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	08.07.2025	PT699OR	04	8:49:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	62	2	64	BULAIESTI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	08.07.2025	PT364HN	02	9:21:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	25	0	25	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	09.07.2025	PT21AN	01	6:29:00 a.m.	0,00	219,00	219,00	84	0	84	GURA BICULUI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	09.07.2025	PT1131	07	7:27:00 a.m.	0,00	90,00	90,00	143	14	157	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	09.07.2025	PT864HN	02	7:29:00 a.m.	0,00	167,00	167,00	159	0	159	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	09.07.2025	PT236LV	01	7:32:00 a.m.	0,00	158,00	158,00	53	0	53	COLIBABOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	09.07.2025	PT352TL	01	8:04:00 a.m.	0,00	48,00	48,00	40	0	40	VEREJENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	09.07.2025	PT220CL	01	8:19:00 a.m.	0,00	276,00	276,00	43	2	45	HORODISTE	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	09.07.2025	PT149NS	02	8:20:00 a.m.	0,00	163,00	163,00	71	0	71	BALANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	09.07.2025	PT220CL	02	8:27:24 a.m.	0,00	267,60	267,60	31	1	32	HORODISTE	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	09.07.2025	PT80ST	01	8:50:00 a.m.	0,00	201,00	201,00	71	1	72	CODREANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	09.07.2025	PT80ST	02	9:08:06 a.m.	0,00	182,90	182,90	94	5	99	CODREANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	09.07.2025	PT80ST	03	9:08:07 a.m.	0,00	182,90	182,88	56	3	59	CODREANCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	09.07.2025	PT727ST	02	9:20:00 a.m.	0,00	205,00	205,00	27	5	32	MICLEUSENI	C	AC	Necunoscut
Hincesti	09.07.2025	PT276HN	03	9:35:00 a.m.	0,00	144,00	144,00	75	0	75	CATELENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.07.2025	PT276HN	01	9:38:00 a.m.	0,00	141,00	141,00	29	1	30	CATELENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	09.07.2025	PT356	26	9:41:00 a.m.	0,00	210,00	210,00	105	34	139	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Hincesti	09.07.2025	PT276HN	02	10:06:00 a.m.	0,00	113,00	113,00	3	0	3	CATELENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	09.07.2025	PT218TL	01	10:14:00 a.m.	0,00	350,00	350,00	65	1	66	HIRISENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	09.07.2025	PT154CL	03	10:34:00 a.m.	0,00	229,00	229,00	40	1	41	CALARASI	C	AC	Necunoscut
Calarasi	09.07.2025	PT154CL	02	10:34:00 a.m.	0,00	229,00	229,00	66	3	69	CALARASI	C	AC	Necunoscut
Telenești	09.07.2025	PT92TL	02	11:21:00 a.m.	0,00	317,00	317,00	53	0	53	MIHALASANA NOUA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	09.07.2025	PT60R	01	12:26:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	114	0	114	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	09.07.2025	PT99CI	01	12:28:00 p.m.	0,00	183,00	183,00	40	3	43	MIHAILOVCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Leova	09.07.2025	PT14LV	02	1:26:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	45	4	49	SARATA NOUA	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	09.07.2025	PT309CS	01	1:48:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	29	0	29	OPACI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	09.07.2025	PT309CS	02	2:00:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	11	13	24	OPACI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	09.07.2025	PT470HN	01	2:01:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	81	1	82	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	09.07.2025	PT294IL	02	2:05:00 p.m.	0,00	243,00	243,00	32	2	34	SURUCENI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	09.07.2025	PT642	02	2:25:0										

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Comrat	09.07.2025	PT530CM	05	5:13:00 p.m.	0,00	356,00	356,00	55	1	56	DEZGHINGEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	09.07.2025	PT456CR	02	5:15:00 p.m.	0,00	583,00	583,00	41	0	41	DOLINNOE	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	09.07.2025	PT652OR	02	5:27:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	96	0	96	BOLOHAN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	09.07.2025	PT253CI	01	5:28:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	35	2	37	TOPALA	C	AC	Necunoscut
Anenii Noi	09.07.2025	PT464AN	02	5:34:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	51	8	59	RUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	09.07.2025	PT276IL	02	5:45:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	99	0	99	BARDAR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	09.07.2025	PT16AN	02	5:45:00 p.m.	0,00	270,00	270,00	34	3	37	PUHACENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	09.07.2025	PT549CS	02	5:46:00 p.m.	0,00	333,00	333,00	73	0	73	BAIMACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	09.07.2025	PT562CM	03	5:46:00 p.m.	0,00	446,00	446,00	31	3	34	FRUMUSICA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	09.07.2025	PT464AN	03	5:49:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	24	3	27	RUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	09.07.2025	PT194IL	02	5:53:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	141	1	142	ULMU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	09.07.2025	PT308NS	03	5:55:00 p.m.	0,00	190,00	190,00	41	0	41	BOLDURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	09.07.2025	PT455CI	03	5:55:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	111	2	113	SADACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	09.07.2025	PT714ST	01	5:56:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	45	5	50	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	09.07.2025	PT714ST	02	5:56:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	82	1	83	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	09.07.2025	PT156CH	02	6:00:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	35	5	40	PELINEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	09.07.2025	PT171OR	01	6:01:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	49	8	57	BRVICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	09.07.2025	PT322NS	02	6:04:00 p.m.	0,00	169,00	169,00	114	2	116	SOLTANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	09.07.2025	PT60TOL	02	6:13:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	79	4	83	VADUL-LECA	C	AC	Bransament
Ialoveni	09.07.2025	PT124IL	11	6:22:00 p.m.	0,00	919,00	919,00	114	2	116	MILESTII MICI	C	AC	Necunoscut
Orhei	09.07.2025	PT237OR	08	6:23:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	266	23	289	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	09.07.2025	PT522OR	02	6:39:00 p.m.	0,00	211,00	211,00	104	2	106	PERESECIINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	09.07.2025	PT597OR	02	6:42:00 p.m.	0,00	308,00	308,00	103	2	105	CHIPERCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	09.07.2025	PT220CI	01	6:51:00 p.m.	0,00	419,00	419,00	39	0	39	PORUMBREI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	09.07.2025	PT142LV	01	6:52:00 p.m.	0,00	698,00	698,00	120	2	122	TOMAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	09.07.2025	PT685SV	03	6:59:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	42	0	42	SLOBOZIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	09.07.2025	PT16AN	01	7:03:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	7	1	8	PUHACENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	09.07.2025	PT557CN	01	7:06:00 p.m.	0,00	363,00	363,00	53	0	53	HANASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	09.07.2025	PT213NS	02	7:16:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	73	5	78	BOLDURESTI	C	AC	Necunoscut
Leova	09.07.2025	PT341LV	01	7:18:00 p.m.	0,00	976,00	976,00	101	3	104	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	09.07.2025	PT363LV	01	7:23:00 p.m.	0,00	801,00	801,00	116	5	121	IARGARA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	09.07.2025	PT162AN	01	7:28:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	71	1	72	HIRBOVAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	09.07.2025	PT558CN	01	7:37:00 p.m.	0,00	334,00	334,00	64	0	64	HANASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	09.07.2025	PT14CN	02	7:41:00 p.m.	0,00	631,00	631,00	42	3	45	IEPURENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Leova	09.07.2025	PT363LV	03	7:48:00 p.m.	0,00	775,00	775,00	26	1	27	IARGARA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenești	09.07.2025	PT13TL	01	7:55:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	106	3	109	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	09.07.2025	PT834CR	01	8:04:00 p.m.	0,00	222,00	222,00	111	5	116	MARCAUTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	09.07.2025	PT14CN	01	8:11:00 p.m.	0,00	601,00	601,00	89	3	92	IEPURENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cantemir	09.07.2025	PT51CN	02	8:11:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	65	2	67	PORUMBESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	09.07.2025	PT306NS	03	8:27:00 p.m.	0,00	333,00	333,00	36	2	38	VARZARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	09.07.2025	PT298NS	01	8:30:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	49	3	52	MARINICI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	09.07.2025	PT347LV	02	8:31:00 p.m.	0,00	893,00	893,00	20	0	20	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	09.07.2025	PT423CM	01	8:44:00 p.m.	0,00	203,00	203,00	63	5	68	BESALMA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	09.07.2025	PT764ST	02	8:52:00 p.m.	0,00	242,00	242,00	123	2	125	SADOVIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	09.07.2025	PT511CN	02	8:58:00 p.m.	0,00	437,00	437,00	79	0	79	COCIULIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	09.07.2025	PT347LV	01	8:58:00 p.m.	0,00	866,00	866,00	26	0	26	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	09.07.2025	PT51CN	03	9:21:00 p.m.	0,00	161,00	161,00	41	0	41	PORUMBESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	09.07.2025	PT287ST	03	9:22:00 p.m.	0,00	822,00	822,00	75	3	78	MICAUTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	09.07.2025	PT180CH	02	9:24:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	31	0	31	BAURCI-MOLDOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	09.07.2025	PT210CH	01	9:25:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	8	8	16	BAURCI-MOLDOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taracia	09.07.2025	PT213TR	02	9:36:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	32	0	32	BUDAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	09.07.2025	PT300NS	02	9:39:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	40	0	40	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	09.07.2025	PT369LV	01	9:58:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	41	1	42	TIGHECI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	09.07.2025	PT171IL	01	11:09:00 p.m.	0,00	659,00	659,00	139	4	143	MILESTII MICI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	10.07.2025	PT193OR	03	5:50:00 a.m.	0,00	375,00	375,00	42	8	50	STEP-SOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	10.07.2025	PT185CI	01	6:51:00 a.m.	0,00	149,00	149,00	0	1	1	MAXIMENI	C	AC	Necunoscut
Leova	10.07.2025	PT324LV	01	7:02:00 a.m.	0,00	388,00	388,00	62	4	66	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	10.07.2025	PT187CI	03	7:11:00 a.m.	0,00	109,00	109,00	31	1	32	MAXIMENI	C	AC	Necunoscut
Leova	10.07.2025	PT233LV	01	7:16:00 a.m.	0,00	215,00	215,00	70	2	72	COLIBABOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	10.07.2025	PT12CM	01	7:27:00 a.m.	0,00	202,00	202,00	39	0	39	CONGAZCIC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	10.07.2025	PT167NS	02	7:31:00 a.m.	0,00	158,00	158,00	54	2	56	LUMINITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	10.07.2025	PT239NS	01	7:37:00 a.m.	0,00	73,00	73,00	93	4	97	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenești	10.07.2025	PT248TL	01	7:38:00 a.m.	0,00	44,00	44,00	64	4	68	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	10.07.2025	PT336CH	03	7:39:00 a.m.	0,00	213,00	213,00	51	1	52	BAURCI-MOLDOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	10.07.2025	PT232LV	02	7:39:00 a.m.	0,00	365,00	365,00	30	1	31	COLIBABOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	10.07.2025	PT312LV	02	7:39:00 a.m.	0,00	353,00	353,00	67	1	68	IARGARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.07.2025	PT401OR	02	7:47:00 a.m.	0,00	306,00	306,00	37	0	37	CHIPECENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	10.07.2025	PT287ST	03	7:47:00 a.m.	0,00	206,00	206,00	75	3	78	MICAUTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	10.07.2025	PT324CI	03	7:52:00 a.m.	0,00	68,00	68,00	21	0	21	MARIENFELD	C	AC	Necunoscut
Telenești	10.07.2025	PT549TL	01	7:55:00 a.m.	0,00	139,00	139,00	100	3	103	BRVICEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	10.07.2025	PT612TL	01	7:57:00 a.m.	0,00	41,00	41,00	22	4	26	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	10.07.2025	PT156NS	02	7:58:00 a.m.	0,00	268,00	268,00	81	7	88	BOLDURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	10.07.2025	PT685SV	03	8:01:00 a.m.	0,00	124,00	124,00	42	0	42	SLOBOZIA	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	10.07.2025	PT167NS	01	8:10:00 a.m.	0,00	120,00	120,00	32	0	32	LUMINITA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	10.07.2025	PT447CI	01	8:12:00 a.m.	0,00	158,00	158,00	53	2	55	ABACLIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	10.07.2025	PT11NS	01	8:13:00 a.m.	0,00	241,00	241,00	45	4	49	IURCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni														

Filiala rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cantemir	12.07.2025	PT387CN	01	8:55:00 a.m.	0,00	69,00	69,00	11	0	11	TARTAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	12.07.2025	PT265AN	02	9:03:00 a.m.	0,00	161,00	161,00	81	0	81	FLORENI	C	AC	Necunoscuta
Cantemir	12.07.2025	PT387CN	02	9:08:13 a.m.	0,00	55,80	55,78	20	0	20	TARTAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	12.07.2025	PT264AN	01	9:25:00 a.m.	0,00	139,00	139,00	77	0	77	FLORENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	12.07.2025	PT404CN	01	9:25:44 a.m.	0,00	66,30	66,27	18	0	18	CHIOSELIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	12.07.2025	PT404CN	03	9:25:53 a.m.	0,00	66,10	66,12	47	1	48	CHIOSELIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	12.07.2025	PT945T	03	10:00:00 a.m.	0,00	10,00	10,00	64	2	66	ZUBRESTI	C	AC	Bransament
Ialoveni	12.07.2025	PT127IL	03	10:31:00 a.m.	0,00	349,00	349,00	98	2	100	MILESTII MICI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	12.07.2025	PT741	18	11:40:00 a.m.	0,00	51,00	51,00	211	20	231	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Hincesti	12.07.2025	PT371HN	01	12:15:00 p.m.	0,00	252,00	252,00	48	3	51	SARATA-MERESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	12.07.2025	PT1062	12	12:56:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	71	9	80	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	12.07.2025	PT104	04	2:13:00 p.m.	0,00	290,00	290,00	108	7	115	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Cantemir	12.07.2025	PT418CN	01	8:01:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	82	8	90	CISLA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	13.07.2025	PT306OR	01	8:35:00 a.m.	0,00	161,00	161,00	85	2	87	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	13.07.2025	PT509IL	03	11:20:00 a.m.	0,00	81,00	81,00	18	0	18	COSTESTI	C	AC	Bransament
Ialoveni	13.07.2025	PT509IL	02	11:50:00 a.m.	0,00	51,00	51,00	109	1	110	COSTESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	13.07.2025	PT261CI	01	1:15:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	58	6	64	MIHALOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	13.07.2025	PT28AN	01	8:55:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	18	1	19	BOTNARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	13.07.2025	PT255CM	01	9:20:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	73	2	75	COMRAT	C	AC	Necunoscuta
Taraclia	13.07.2025	PT321TR	02	9:20:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	44	5	49	MIRNOE	C	AC	Pilon JT
Ialoveni	14.07.2025	PT320IL	07	11:23:00 p.m.	0,00	247,00	247,00	110	0	110	CIGIRENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	14.07.2025	PT340AN	02	12:36:00 p.m.	0,00	274,00	274,00	42	0	42	COBUSCA NOUA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Chisinau	14.07.2025	PT8166	01	12:53:00 p.m.	0,00	16,00	16,00	133	1	134	DUMBRAVA	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	14.07.2025	PT595AN	03	1:40:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	74	2	76	ANENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	14.07.2025	PT317ST	02	2:29:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	25	0	25	LOZOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	14.07.2025	PT818	12	6:20:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	45	5	50	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	14.07.2025	PT753	18	8:08:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	290	16	306	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Telenesti	14.07.2025	PT93TL	01	11:20:00 p.m.	0,00	169,00	169,00	23	0	23	CHITCANII VECHI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	15.07.2025	PT93TL	01	7:18:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	23	0	23	CHITCANII VECHI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	15.07.2025	PT96AN	03	3:09:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	42	1	43	TINTARENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	15.07.2025	PT12AN	03	3:57:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	51	1	52	TINTARENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	15.07.2025	PT426HN	02	3:58:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	81	1	82	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	15.07.2025	PT12AN	01	4:14:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	62	1	63	TINTARENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	15.07.2025	PT127IL	03	4:23:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	98	2	100	MILESTII MICI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	15.07.2025	PT634HN	01	4:25:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	42	4	46	HINCESTI	C	AC	Necunoscuta
Taraclia	15.07.2025	PT314CD	02	5:26:04 p.m.	0,00	140,90	140,93	99	0	99	CAZACLIA	C	AT	Accidente rutiere
Criuleni	15.07.2025	PT518CR	02	5:40:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	76	3	79	CIMISENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	15.07.2025	PT518CR	07	6:13:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	0	1	1	CIMISENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	15.07.2025	PT518CR	01	6:37:58 p.m.	0,00	113,00	113,03	42	0	42	CIMISENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	15.07.2025	PT518CR	03	6:38:07 p.m.	0,00	112,90	112,88	33	0	33	CIMISENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	15.07.2025	PT518CR	04	6:38:08 p.m.	0,00	112,90	112,87	34	0	34	CIMISENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	15.07.2025	PT518CR	99	6:38:15 p.m.	0,00	112,80	112,75	0	1	1	CIMISENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	15.07.2025	PT522NS	01	6:43:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	46	3	49	BOLDURESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Vulcanesti	15.07.2025	PT125VL	04	7:03:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	62	0	62	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	15.07.2025	PT125VL	01	7:19:42 p.m.	0,00	84,30	84,30	6	1	7	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	15.07.2025	PT125VL	02	7:19:45 p.m.	0,00	84,20	84,25	69	0	69	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	15.07.2025	PT125VL	03	7:19:48 p.m.	0,00	84,20	84,20	38	5	43	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	15.07.2025	PT125VL	05	7:20:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	0	1	1	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	15.07.2025	PT99LV	02	7:22:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	35	7	42	LEOVA	C	AT	Accidente rutiere
Vulcanesti	15.07.2025	PT54VL	01	9:15:00 p.m.	0,00	144,00	144,00	9	2	11	BURLACENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	15.07.2025	PT54VL	02	9:36:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	31	4	35	BURLACENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	15.07.2025	PT83	02	10:01:00 p.m.	0,00	764,00	764,00	130	12	142	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Ialoveni	15.07.2025	PT574IL	02	10:23:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	112	4	116	COSTESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	16.07.2025	PT28AN	01	7:43:00 a.m.	0,00	298,00	298,00	18	1	19	BOTNARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	16.07.2025	PT400	33	10:42:00 a.m.	0,00	121,00	121,00	192	29	221	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Anenii Noi	16.07.2025	PT28AN	02	12:09:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	19	1	20	BOTNARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	16.07.2025	PT90AN	02	1:27:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	75	2	77	SERPENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	16.07.2025	PT76CM	02	2:07:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	113	7	120	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	16.07.2025	PT76CM	03	2:07:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	46	5	51	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	16.07.2025	PT807CI	03	3:27:00 p.m.	0,00	11,00	11,00	83	1	84	BASARABEASCA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	16.07.2025	PT522OR	02	4:30:00 p.m.	0,00	209,00	209,00	105	2	107	PERESECIINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	16.07.2025	PT237OR	08	4:36:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	266	23	289	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	16.07.2025	PT98CR	01	4:37:00 p.m.	0,00	419,00	419,00	51	0	51	RISCOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	16.07.2025	PT401ST	01	4:41:00 p.m.	0,00	1080,00	1080,00	4	3	7	ROMANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	16.07.2025	PT229CR	01	4:47:00 p.m.	0,00	322,00	322,00	57	1	58	GOIANUL NOU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	16.07.2025	PT308NS	03	4:54:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	41	0	41	BOLDURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	16.07.2025	PT714ST	03	4:56:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	82	1	83	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	16.07.2025	PT133NS	01	4:58:00 p.m.	0,00	626,00	626,00	28	1	29	NISPORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	16.07.2025	PT166CD	04	5:04:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	21	0	21	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	16.07.2025	PT254CD	02	5:04:00 p.m.	0,00	176,00	176,00	58	2	60	BESGHIOZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	16.07.2025	PT53CI	04	5:06:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	25	2	27	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	16.07.2025	PT380CD	01	5:08:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	5	15	20	TVARDITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	16.07.2025	PT9008	02	5:09:00 p.m.	0,00	271,00	271,00	101	7	108	VADUL LUI VODA	C	AC	izolator JT
Hincesti	16.07.2025	PT100HN	02	5:12:00 p.m.	0,00	748,00	748,00	54	0	54	SARATENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	16.07.2025	PT60CI	03	5:18:00 p.m.	0,00	396,00	396,00	32	0	32	BASARABEASCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	16.07.2025	PT259CH	01	5:22:00 p.m.	0,00	254,00	254,00	52	1	53	LARGA VECHE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni														

Filiala rețelelor electrice	Data	Stafia, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Causeni	16.07.2025	PT464CS	03	6:12:00 p.m.	0,00	528,00	528,00	93	3	96	COSCALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	16.07.2025	PT44HN	02	6:16:00 p.m.	0,00	292,00	292,00	50	2	52	SECARENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Causeni	16.07.2025	PT238CS	02	6:18:00 p.m.	0,00	325,00	325,00	57	1	58	FIRLADENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	16.07.2025	PT965V	03	6:23:00 p.m.	0,00	445,00	445,00	58	1	59	ERMOCUIA	C	AC	Signuranta fuzibila
Comrat	16.07.2025	PT160CI	03	6:45:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	5	1	6	BASCALIA	C	AC	Alte defecte in red MT
Comrat	16.07.2025	PT375CI	02	6:47:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	100	2	102	BASCALIA	C	AC	Alte defecte in red MT
Cantemir	16.07.2025	PT544CN	02	6:49:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	49	5	54	SAMALIA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Nisporeni	16.07.2025	PT191NS	01	6:49:00 p.m.	0,00	577,00	577,00	50	2	52	GROZESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Calarasi	16.07.2025	PT435CL	01	6:52:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	50	0	50	CALARASI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Nisporeni	16.07.2025	PT492NS	02	6:54:00 p.m.	0,00	574,00	574,00	43	1	44	CALIMANESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cahul	16.07.2025	PT74CH	02	6:55:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	105	1	106	CAHUL	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	16.07.2025	PT865HN	01	6:55:00 p.m.	0,00	954,00	954,00	55	1	56	CIUCULENI	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	16.07.2025	PT375CI	04	6:58:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	3	1	4	BASCALIA	C	AC	Alte defecte in red MT
Cimislia	16.07.2025	PT215CI	01	6:58:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	67	5	72	CIMISLIA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Calarasi	16.07.2025	PT184CL	02	6:59:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	108	1	109	CALARASI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	16.07.2025	PT44HN	03	7:00:00 p.m.	0,00	248,00	248,00	98	2	100	SECARENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Causeni	16.07.2025	PT149CS	01	7:03:00 p.m.	0,00	408,00	408,00	50	0	50	CHIRCAIESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Nisporeni	16.07.2025	PT192NS	06	7:08:00 p.m.	0,00	556,00	556,00	87	1	88	GROZESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Calarasi	16.07.2025	PT217CL	02	7:09:00 p.m.	0,00	347,00	347,00	57	0	57	PIRJOLTENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	16.07.2025	PT238HN	01	7:09:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	34	1	35	PASCANI	C	AC	Signuranta fuzibila
Nisporeni	16.07.2025	PT45NS	01	7:10:00 p.m.	0,00	644,00	644,00	48	1	49	IURCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	16.07.2025	PT257CH	02	7:11:00 p.m.	0,00	242,00	242,00	58	2	60	LARGA VECHE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	16.07.2025	PT508HN	01	7:12:00 p.m.	0,00	1125,00	1125,00	64	1	65	VOINESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	16.07.2025	PT162TL	02	7:17:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	99	1	100	TIRSITEI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Calarasi	16.07.2025	PT291CL	01	7:17:00 p.m.	0,00	244,00	244,00	113	3	116	VARZARESTII NOI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	16.07.2025	PT242CS	01	7:19:00 p.m.	0,00	278,00	278,00	43	0	43	FIRLADENI	C	AC	Conductor FAZA
Leova	16.07.2025	PT34LV	01	7:29:00 p.m.	0,00	196,00	196,00	45	4	49	SARATA NOUA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	16.07.2025	PT521ST	02	7:30:00 p.m.	0,00	311,00	311,00	56	2	58	TATARESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Vulcanesti	16.07.2025	PT515VL	03	7:31:00 p.m.	0,00	389,00	389,00	63	1	64	COLIBASI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cahul	16.07.2025	PT81CH	02	7:32:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	88	2	90	CAHUL	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Nisporeni	16.07.2025	PT492NS	01	7:35:00 p.m.	0,00	533,00	533,00	37	2	39	CALIMANESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Anenii Noi	16.07.2025	PT12AN	03	7:38:00 p.m.	0,00	437,00	437,00	51	1	52	TINTARENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	16.07.2025	PT42HN	01	7:43:00 p.m.	0,00	218,00	218,00	36	0	36	CORNesti	C	AC	Signuranta fuzibila
Criuleni	16.07.2025	PT825CR	01	7:46:00 p.m.	0,00	876,00	876,00	42	1	43	HOLERCANI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Straseni	16.07.2025	PT369ST	01	7:48:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	71	1	72	VORNICENI	C	AC	Necunoscut
Leova	16.07.2025	PT342LV	01	7:49:00 p.m.	0,00	251,00	251,00	130	0	130	IARGARA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	16.07.2025	PT46HN	02	8:04:00 p.m.	0,00	183,00	183,00	46	0	46	PASCANI	C	AC	Signuranta fuzibila
Orhei	16.07.2025	PT236OR	01	8:14:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	158	46	204	ORHEI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Vulcanesti	16.07.2025	PT415VL	04	8:18:00 p.m.	0,00	343,00	343,00	35	1	36	VALENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	16.07.2025	PT148HN	01	8:28:00 p.m.	0,00	505,00	505,00	64	3	67	DANCU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Taracila	16.07.2025	PT230TR	02	8:29:00 p.m.	0,00	334,00	334,00	19	0	19	ROSITA	C	AC	Signuranta fuzibila
Ialoveni	16.07.2025	PT454IL	01	8:36:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	60	1	61	HORESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Stefan-Voda	16.07.2025	PT412SV	07	8:37:00 p.m.	0,00	203,00	203,00	53	24	77	STEFAN-VODA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	16.07.2025	PT148CM	01	8:49:00 p.m.	0,00	222,00	222,00	97	0	97	CIOC-MAIDAN	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cimislia	16.07.2025	PT806CI	08	9:15:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	53	5	58	BASARABEASCA	C	AC	Necunoscut
Cimislia	16.07.2025	PT499CI	05	9:34:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	21	0	21	BASARABEASCA	C	AC	Necunoscut
Hincesti	16.07.2025	PT78HN	03	9:45:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	3	0	3	SECARENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Chisinau	16.07.2025	PT9008	02	10:04:00 p.m.	0,00	804,00	804,00	101	7	108	VADUL LUI VODA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Comrat	16.07.2025	PT84CM	01	10:08:00 p.m.	0,00	232,00	232,00	28	22	50	COMRAT	C	AC	Necunoscut
Anenii Noi	17.07.2025	PT181AN	03	4:00:00 a.m.	0,00	648,00	648,00	13	0	13	CALFA	C	AC	Signuranta fuzibila
Nisporeni	17.07.2025	PT192NS	06	6:15:00 a.m.	0,00	135,00	135,00	87	1	88	GROZESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Vulcanesti	17.07.2025	PT415VL	04	6:34:00 a.m.	0,00	501,00	501,00	35	1	36	VALENI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	17.07.2025	PT181AN	01	6:35:00 a.m.	0,00	492,00	492,00	61	1	62	CALFA	C	AC	Signuranta fuzibila
Anenii Noi	17.07.2025	PT222AN	01	7:27:00 a.m.	0,00	394,00	394,00	72	1	73	CALFA	C	AC	Signuranta fuzibila
Nisporeni	17.07.2025	PT192NS	01	7:39:00 a.m.	0,00	74,00	74,00	35	1	36	GROZESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	17.07.2025	PT2HN	02	7:45:00 a.m.	0,00	290,00	290,00	130	3	133	NEGREA	C	AC	Signuranta fuzibila
Ialoveni	17.07.2025	PT510IL	02	7:55:00 a.m.	0,00	627,00	627,00	84	0	84	COSTESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	17.07.2025	PT9062	03	8:03:00 a.m.	0,00	104,00	104,00	125	7	132	VADUL LUI VODA	C	AC	Bransament
Anenii Noi	17.07.2025	PT12AN	03	8:11:00 a.m.	0,00	241,00	241,00	51	1	52	TINTARENI	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	17.07.2025	PT464CN	01	8:15:00 a.m.	0,00	652,00	652,00	0	3	3	VISNOIOVCA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Nisporeni	17.07.2025	PT133NS	01	8:28:00 a.m.	0,00	85,00	85,00	28	1	29	NISPORENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	17.07.2025	PT508HN	01	8:31:00 a.m.	0,00	327,00	327,00	64	0	64	VOINESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	17.07.2025	PT439CM	01	8:35:00 a.m.	0,00	455,00	455,00	58	0	58	CONGAZCIC	C	AC	Signuranta fuzibila
Stefan-Voda	17.07.2025	PT190SV	01	8:56:00 a.m.	0,00	104,00	104,00	26	1	27	PURCARI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Calarasi	17.07.2025	PT283CL	03	9:03:00 a.m.	0,00	64,00	64,00	0	1	1	PAULESTI	C	AC	Signuranta fuzibila
Calarasi	17.07.2025	PT283CL	02	9:08:39 a.m.	0,00	57,40	57,35	111	3	114	PAULESTI	C	AC	Signuranta fuzibila
Nisporeni	17.07.2025	PT492NS	02	9:20:00 a.m.	0,00	50,00	50,00	43	1	44	CALIMANESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	17.07.2025	PT121AN	01	9:23:00 a.m.	0,00	14,00	14,00	85	1	86	ANENII NOI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ceadir-Lunga	17.07.2025	PT224CD	03	9:24:00 a.m.	0,00	357,00	357,00	90	15	105	CEADIR-LUNGA	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	17.07.2025	PT439CM	03	9:26:00 a.m.	0,00	403,00	403,00	30	1	31	CONGAZCIC	C	AC	Signuranta fuzibila
Ceadir-Lunga	17.07.2025	PT319CD	02	9:29:00 a.m.	0,00	348,00	348,00	46	0	46	TOMAI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Nisporeni	17.07.2025	PT371NS	01	9:38:00 a.m.	0,00	62,00	62,00	26	2	28	CIRNESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	17.07.2025	PT236NS	01	9:46:00 a.m.	0,00	154,00	154,00	28	0	28	MARINICI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	17.07.2025	PT236NS	02	9:57:16 a.m.	0,00	142,70	142,73	47	0	47	MARINICI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ceadir-Lunga	17.07.2025	PT319CD	01	9:58:00 a.m.	0,00	318,00	318,00	79	0	79	TOMAI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Cimislia	17.07.2025	PT447CI	01	11:43:00 a.m.	0,00	30,00	30,00	53	2	55	ABACLIA	C	AC	Conductor FAZA

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Ceadir-Lunga	18.07.2025	PT202CD	02	8:31:49 a.m.	0,00	89,20	89,18	0	5	5	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	18.07.2025	PT202CD	03	8:31:51 a.m.	0,00	89,10	89,15	18	11	29	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	18.07.2025	PT202CD	05	8:32:01 a.m.	0,00	89,00	88,98	0	1	1	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	18.07.2025	PT202CD	06	8:32:04 a.m.	0,00	89,90	89,93	0	1	1	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	18.07.2025	PT202CD	07	8:32:08 a.m.	0,00	89,90	89,87	0	1	1	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	18.07.2025	PT3015V	01	8:37:00 a.m.	0,00	375,00	375,00	36	1	37	ANTONESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	18.07.2025	PT1997L	01	8:42:00 a.m.	0,00	145,00	145,00	6	2	8	BANESTII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	18.07.2025	PT1875V	01	8:45:00 a.m.	0,00	315,00	315,00	46	0	46	PURCARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	18.07.2025	PT220CI	01	8:47:00 a.m.	0,00	493,00	493,00	39	0	39	PORUMBREI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Stefan-Voda	18.07.2025	PT1655V	01	8:48:00 a.m.	0,00	192,00	192,00	48	0	48	RASCAIETI	C	AC	Conductoare/Bucle
Ialoveni	18.07.2025	PT427IL	02	8:50:00 a.m.	0,00	384,00	384,00	63	2	65	HORESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Taraclia	18.07.2025	PT590CM	05	8:50:00 a.m.	0,00	119,00	119,00	0	1	1	SVETLII	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	18.07.2025	PT427IL	03	8:53:00 a.m.	0,00	333,00	333,00	35	4	39	HORESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	18.07.2025	PT612CR	02	8:54:00 a.m.	0,00	186,00	186,00	100	4	104	MASCAUTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	18.07.2025	PT404CI	02	9:06:00 a.m.	0,00	169,00	169,00	46	4	50	ISERLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	18.07.2025	PT590CM	02	9:10:00 a.m.	0,00	99,00	99,00	27	1	28	SVETLII	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	18.07.2025	PT590CM	03	9:16:00 a.m.	0,00	93,00	93,00	13	0	13	SVETLII	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	18.07.2025	PT806CI	01	9:17:00 a.m.	0,00	243,00	243,00	134	11	145	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	18.07.2025	PT590CM	01	9:29:27 a.m.	0,00	79,60	79,55	52	1	53	SVETLII	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	18.07.2025	PT590CM	04	9:29:44 a.m.	0,00	79,30	79,27	0	1	1	SVETLII	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	18.07.2025	PT529IL	03	9:41:00 a.m.	0,00	331,00	331,00	51	1	52	PUHOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	18.07.2025	PT285OR	06	9:42:00 a.m.	0,00	63,00	63,00	45	7	52	CUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	18.07.2025	PT825CR	01	9:45:00 a.m.	0,00	770,00	770,00	42	1	43	HOLERCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	18.07.2025	PT133CR	02	9:45:00 a.m.	0,00	130,00	130,00	89	1	90	MASCAUTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	18.07.2025	PT405ST	03	9:54:00 a.m.	0,00	67,00	67,00	146	6	152	RADENI	C	AC	Bransament
Orhei	18.07.2025	PT360OR	01	10:17:00 a.m.	0,00	378,00	378,00	62	1	63	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	18.07.2025	PT507TL	01	10:34:00 a.m.	0,00	33,00	33,00	45	0	45	CODRU NOU	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	18.07.2025	PT160IL	02	10:38:00 a.m.	0,00	402,00	402,00	97	2	99	RUSESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	18.07.2025	PT1875V	02	10:44:00 a.m.	0,00	196,00	196,00	40	0	40	PURCARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	18.07.2025	PT11VL	01	11:18:00 a.m.	0,00	176,00	176,00	100	2	102	FILIPENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	18.07.2025	PT614I	02	11:31:00 a.m.	0,00	69,00	69,00	55	0	55	BACIOI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	18.07.2025	PT170CI	02	12:32:00 p.m.	0,00	222,00	222,00	58	0	58	GRADISTE	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	18.07.2025	PT614I	01	12:39:47 p.m.	0,00	0,20	0,22	82	1	83	BACIOI	C	IST	Siguranta fuzibila
Straseni	18.07.2025	PT369ST	01	2:29:00 p.m.	0,00	331,00	331,00	71	1	72	VORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.07.2025	PT221OR	03	3:07:00 p.m.	0,00	449,00	449,00	14	1	15	POHREBENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	18.07.2025	PT710ST	03	3:34:00 p.m.	0,00	183,00	183,00	65	3	68	MICLEUSENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	18.07.2025	PT514OR	05	3:42:00 p.m.	0,00	502,00	502,00	43	0	43	PERESECIINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	18.07.2025	PT709CI	01	3:42:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	16	1	17	CODRENI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Comrat	18.07.2025	PT410CM	01	3:52:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	40	1	41	COMRAT	C	AC	Necunoscut
Straseni	18.07.2025	PT401ST	01	4:28:00 p.m.	0,00	426,00	426,00	4	3	7	ROMANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	18.07.2025	PT310TL	03	4:43:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	36	4	40	TIRSITEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	18.07.2025	PT806CI	01	4:56:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	134	11	145	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	18.07.2025	PT809CI	12	5:02:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	182	17	199	BASARABEASCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Stefan-Voda	18.07.2025	PT1655V	03	5:05:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	39	2	41	RASCAIETI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	18.07.2025	PT237OR	08	5:46:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	266	23	289	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	18.07.2025	PT426HN	02	6:26:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	81	1	82	HINCESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Telenesti	18.07.2025	PT31TL	01	6:28:00 p.m.	0,00	512,00	512,00	19	2	21	ORDASEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	18.07.2025	PT372HN	01	6:44:00 p.m.	0,00	13,00	13,00	33	1	34	HINCESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Straseni	18.07.2025	PT324ST	01	6:48:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	81	0	81	LOZOVA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	18.07.2025	PT372HN	03	6:49:00 p.m.	0,00	7,00	7,00	32	0	32	HINCESTI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	18.07.2025	PT222CR	01	7:36:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	62	6	68	ZAICANA	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	18.07.2025	PT222CR	02	7:39:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	37	5	42	ZAICANA	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	18.07.2025	PT717IL	01	7:40:00 p.m.	0,00	214,00	214,00	139	4	143	MILESTII MICI	C	AC	Contacte JT/Automat/trafo
Calarasi	18.07.2025	PT291CL	01	8:38:00 p.m.	0,00	89,00	89,00	113	3	116	VARZARESTII NOI	C	AC	Conductor NUL
Orhei	18.07.2025	PT260OR	01	10:33:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	33	0	33	TIRZENI	C	AC	Necunoscut
Straseni	19.07.2025	PT249ST	01	7:38:00 a.m.	0,00	718,00	718,00	8	5	13	CAPRIANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	19.07.2025	PT557CN	02	7:53:00 a.m.	0,00	49,00	49,00	40	0	40	HANASENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	19.07.2025	PT557CN	01	8:01:00 a.m.	0,00	41,00	41,00	53	0	53	HANASENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	19.07.2025	PT558CN	02	8:17:00 a.m.	0,00	29,00	29,00	14	0	14	HANASENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	19.07.2025	PT558CN	01	8:17:00 a.m.	0,00	29,00	29,00	64	0	64	HANASENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	19.07.2025	PT68IL	02	8:32:00 a.m.	0,00	67,00	67,00	17	2	19	MALCOCI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	19.07.2025	PT401ST	01	9:51:00 a.m.	0,00	287,00	287,00	4	3	7	ROMANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	19.07.2025	PT273CL	02	10:03:00 a.m.	0,00	132,00	132,00	49	5	54	SIPOTENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	19.07.2025	PT825CR	01	10:09:00 a.m.	0,00	305,00	305,00	42	1	43	HOLERCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	19.07.2025	PT522OR	03	11:01:00 a.m.	0,00	235,00	235,00	97	5	102	PERESECIINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	19.07.2025	PT17TL	03	11:07:00 a.m.	0,00	354,00	354,00	54	3	57	ORDASEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	19.07.2025	PT217CL	02	11:57:00 a.m.	0,00	173,00	173,00	57	0	57	PIRIJOLTENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	19.07.2025	PT662CR	02	12:02:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	55	1	56	ZAICANA	C	AC	Transformator de putere
Criuleni	19.07.2025	PT662CR	01	12:11:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	49	0	49	ZAICANA	C	AC	Transformator de putere
Straseni	19.07.2025	PT300ST	02	12:18:00 p.m.	0,00	156,00	156,00	59	8	67	GREBLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	19.07.2025	PT55ST	02	12:43:00 p.m.	0,00	218,00	218,00	125	2	127	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	19.07.2025	PT12TL	03	1:13:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	60	1	61	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	19.07.2025	PT213OR	02	1:21:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	80	1	81	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	19.07.2025	PT305OR	02	1:24:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	21	0	21	HULBOACA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	19.07.2025	PT217CL	03	1:57:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	19	0	19	PIRIJOLTENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	19.07.2025	PT416ST	01	1:59:00 p.m.	0,00	480,00	480,00	62	0	62	BUCOVAT	C	AC	Bransament
Calarasi	19.07.2025	PT217CL												

Filiala rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Comrat	22.07.2025	PT109CM	02	8:41:00 a.m.	0,00	1,00	1,00	78	2	80	COMRAT	C	IST	Defect in panoul de evidenta
Straseni	22.07.2025	PT45T	01	12:11:00 p.m.	0,00	397,00	397,00	16	11	27	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	22.07.2025	PT45T	03	12:19:45 p.m.	0,00	388,30	388,25	4	6	10	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	22.07.2025	PT310OR	02	12:52:00 p.m.	0,00	287,00	287,00	110	6	116	MOROZENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Gimisița	22.07.2025	PT803CI	01	3:29:00 p.m.	0,00	217,00	217,00	155	0	155	BASARABEASCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	22.07.2025	PT489CM	02	4:11:00 p.m.	0,00	279,00	279,00	55	1	56	DEZGHINGEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	22.07.2025	PT15CD	01	4:50:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	34	34	68	CEADIR-LUNGA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	22.07.2025	PT118NS	02	5:28:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	70	3	73	NISPORENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Cahul	22.07.2025	PT36CH	01	6:08:00 p.m.	0,00	182,00	182,00	131	0	131	CRIHANA VECHE	C	AC	Signuranta fuzibila
Calarasi	22.07.2025	PT189CL	02	7:22:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	70	2	72	CALARASI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	22.07.2025	PT63CH	01	7:29:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	48	0	48	CRIHANA VECHE	C	AC	Signuranta fuzibila
Cahul	22.07.2025	PT63CH	03	7:32:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	67	0	67	CRIHANA VECHE	C	AC	Signuranta fuzibila
Chisinau	22.07.2025	PT9680	01	7:40:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	62	2	64	STAUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	22.07.2025	PT63CH	02	7:43:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	78	0	78	CRIHANA VECHE	C	AC	Signuranta fuzibila
Comrat	22.07.2025	PT489CM	02	9:53:00 p.m.	0,00	172,00	172,00	55	1	56	DEZGHINGEA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	23.07.2025	PT955	13	12:40:00 a.m.	0,00	33,00	33,00	80	8	88	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	23.07.2025	PT243VL	02	4:18:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	28	2	30	CISMICHIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	23.07.2025	PT11AN	01	4:19:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	50	2	52	MERENII NOI	C	AT	Incendiu
Chisinau	23.07.2025	PT24IU	01	5:35:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	19	0	19	IALOVENI	C	IST	Defecte in echipamentul consumat
Criuleni	23.07.2025	PT825CR	01	5:46:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	42	1	43	HOLERCANI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	23.07.2025	PT557	21	5:57:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	71	5	76	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	23.07.2025	PT1620	11	8:34:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	93	13	106	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	23.07.2025	PT20CS	04	8:58:00 p.m.	0,00	224,00	224,00	6	1	7	CIRNATENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	24.07.2025	PT65T	05	10:10:00 a.m.	0,00	50,00	50,00	64	0	64	STRASENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	24.07.2025	PT248TL	02	2:03:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	37	2	39	TELENESTI	C	AC	Conductor NUL
Chisinau	24.07.2025	PT1204	14	2:11:00 p.m.	0,00	236,00	236,00	62	1	63	CHISINAU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	24.07.2025	PT5007	14	2:46:40 p.m.	0,00	62,30	62,30	61	2	63	BUBUIECI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	24.07.2025	PT62	02	3:04:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	156	23	179	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	24.07.2025	PT736	06	3:51:00 p.m.	0,00	205,00	205,00	0	2	2	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila
Chisinau	24.07.2025	PT736	03	3:57:00 p.m.	0,00	199,00	199,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila
Chisinau	24.07.2025	PT736	07	3:59:00 p.m.	0,00	197,00	197,00	0	2	2	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila
Cahul	24.07.2025	PT145CH	01	4:02:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	55	2	57	LEBEDENCO	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	24.07.2025	PT736	09	4:15:00 p.m.	0,00	181,00	181,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila
Chisinau	24.07.2025	PT736	08	4:18:00 p.m.	0,00	178,00	178,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila
Calarasi	24.07.2025	PT292CL	02	5:21:25 p.m.	0,00	164,60	164,58	91	5	96	VARZARESTI	C	AC	Pilon JT
Calarasi	24.07.2025	PT492CL	01	5:59:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	34	2	36	NOVACI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	24.07.2025	PT777	14	6:33:00 p.m.	0,00	232,00	232,00	48	10	58	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	24.07.2025	PT8034	05	6:51:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	87	11	98	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Anenii Noi	24.07.2025	PT265AN	02	6:52:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	81	0	81	FLORENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Anenii Noi	24.07.2025	PT264AN	01	7:15:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	77	0	77	FLORENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Anenii Noi	24.07.2025	PT229AN	01	7:36:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	57	3	60	COBUSCA NOUA	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	24.07.2025	PT364HN	03	7:41:00 p.m.	0,00	257,00	257,00	36	4	40	SARATA GALBENA	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	24.07.2025	PT229AN	02	7:49:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	19	1	20	COBUSCA NOUA	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	24.07.2025	PT364HN	04	8:05:31 p.m.	0,00	232,50	232,48	126	2	128	SARATA GALBENA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	24.07.2025	PT5048	01	8:48:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	98	0	98	BUBUIECI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Telenesti	24.07.2025	PT352TL	02	9:48:00 p.m.	0,00	975,00	975,00	6	5	11	VEREJENI	C	AC	Pilon JT
Chisinau	25.07.2025	PT570	13	9:52:00 a.m.	0,00	223,00	223,00	55	7	62	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Vulcanesti	25.07.2025	PT117VL	01	12:32:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	58	6	64	VULCANESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Telenesti	25.07.2025	PT352TL	02	12:50:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	6	5	11	VEREJENI	C	AC	Pilon JT
Vulcanesti	25.07.2025	PT243VL	02	2:07:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	28	2	30	CISMICHIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	25.07.2025	PT9686	07	3:28:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	0	1	1	STAUCENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.07.2025	PT9686	01	3:28:08 p.m.	0,00	56,90	56,87	37	2	39	STAUCENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.07.2025	PT9686	02	3:28:10 p.m.	0,00	56,80	56,83	28	3	31	STAUCENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.07.2025	PT9686	03	3:28:14 p.m.	0,00	55,80	55,77	24	0	24	STAUCENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.07.2025	PT9686	04	3:28:16 p.m.	0,00	55,70	55,73	31	4	35	STAUCENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.07.2025	PT9686	05	3:28:18 p.m.	0,00	55,70	55,70	0	1	1	STAUCENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.07.2025	PT9686	06	3:28:19 p.m.	0,00	55,70	55,68	0	2	2	STAUCENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.07.2025	PT9686	08	3:28:32 p.m.	0,00	55,50	55,47	0	1	1	STAUCENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.07.2025	PT9686	09	3:28:36 p.m.	0,00	55,40	55,40	0	1	1	STAUCENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.07.2025	PT9686	99	3:28:38 p.m.	0,00	55,40	55,37	0	1	1	STAUCENI	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Chisinau	25.07.2025	PT26	07	4:02:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	139	19	158	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	25.07.2025	PT736	03	4:11:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	0	1	1	CHISINAU	C	IST	Signuranta fuzibila
Chisinau	25.07.2025	PT736	05	4:11:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	0	3	3	CHISINAU	C	IST	Signuranta fuzibila
Chisinau	25.07.2025	PT736	06	4:11:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	0	2	2	CHISINAU	C	IST	Signuranta fuzibila
Vulcanesti	25.07.2025	PT117VL	01	4:28:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	58	6	64	VULCANESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Vulcanesti	25.07.2025	PT243VL	02	5:27:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	28	2	30	CISMICHIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	25.07.2025	PT223CH	02	6:43:00 p.m.	0,00	188,00	188,00	58	1	59	ANDRUSUL DE JOS	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	25.07.2025	PT33CM	02	9:23:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	57	2	59	COMRAT	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Telenesti	25.07.2025	PT159TL	01	9:30:00 p.m.	0,00	233,00	233,00	47	0	47	NEGURENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	25.07.2025	PT658	06	10:41:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	180	15	195	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila
Chisinau	25.07.2025	PT658	21	11:31:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	145	15	160	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila
Telenesti	26.07.2025	PT159TL	01	7:38:00 a.m.	0,00	87,00	87,00	47	0	47	NEGURENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	26.07.2025	PT159TL	02	7:40:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	52	1	53	NEGURENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	26.07.2025	PT243VL	01	10:18:00 a.m.	0,00	62,00	62,00	41	2	43	CISMICHIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	26.07.2025	PT243VL	02	10:23:35 p.m.	0,00	56,40	56,42	28	2	30	CISMICHIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	26.07.2025	PT117VL	01	11:29:00 a.m.	0,00	81,00	81,00	58	6	64	VULCANESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	26.07.2025													

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cimislia	27.07.2025	PT302CI	05	2:14:00 p.m.	0,00	218,00	218,00	38	5	43	HIRTOP	C	AC	Bransament
Anenii Noi	27.07.2025	PT84AN	02	2:18:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	70	1	71	ANENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	27.07.2025	PT82CS	02	3:24:00 p.m.	0,00	322,00	322,00	56	1	57	CAUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	27.07.2025	PT528IL	01	3:59:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	74	4	78	TIPALA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cahul	27.07.2025	PT44CH	03	4:03:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	41	1	42	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	27.07.2025	PT528IL	01	4:26:00 p.m.	0,00	189,00	189,00	74	4	78	TIPALA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	27.07.2025	PT525TL	03	6:13:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	48	1	49	COROPCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincești	27.07.2025	PT552HN	03	6:19:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	73	2	75	LAPUSNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	27.07.2025	PT148ST	01	6:20:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	125	1	126	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	27.07.2025	PT529IL	03	6:44:00 p.m.	0,00	210,00	210,00	51	1	52	PUHOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	27.07.2025	PT327CM	03	6:45:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	9	3	12	CHIOSELIA MARE	C	AT	Persoane neautorizate
Anenii Noi	27.07.2025	PT177AN	01	7:18:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	94	0	94	BULBOACA	C	AC	Linie in cablu JT
Telenești	27.07.2025	PT507TL	01	7:20:00 p.m.	0,00	243,00	243,00	46	0	46	CODRU NOU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	27.07.2025	PT490ST	01	7:35:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	107	3	110	COJUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Hincești	27.07.2025	PT552HN	03	7:53:00 p.m.	0,00	317,00	317,00	73	2	75	LAPUSNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	27.07.2025	PT202CR	01	8:04:00 p.m.	0,00	320,00	320,00	74	1	75	ONITCANI	C	AC	Conductor FAZA
Telenești	27.07.2025	PT152TL	03	8:18:00 p.m.	0,00	237,00	237,00	71	1	72	NUCARENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	27.07.2025	PT6127	03	8:30:00 p.m.	0,00	10,00	10,00	45	1	46	BACIOI	C	AT	DECONEC. P/U SECURITATE CONF. AV
Calarasi	27.07.2025	PT223CL	01	8:46:00 p.m.	0,00	242,00	242,00	20	0	20	HORODISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincești	27.07.2025	PT552HN	01	9:04:00 p.m.	0,00	246,00	246,00	124	1	125	LAPUSNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	27.07.2025	PT327CM	02	9:17:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	53	1	54	CHIOSELIA MARE	C	AT	Persoane neautorizate
Ialoveni	27.07.2025	PT466IL	02	9:38:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	53	2	55	MISOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	27.07.2025	PT514OR	05	11:14:00 p.m.	0,00	679,00	679,00	43	0	43	PERESECIINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	27.07.2025	PT475	08	11:30:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	99	17	116	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	28.07.2025	PT354CL	19	2:23:00 a.m.	0,00	38,00	38,00	109	5	114	CALARASI	C	AC	Alte defecte in red MT
Telenești	28.07.2025	PT637TL	01	6:39:00 a.m.	0,00	344,00	344,00	71	0	71	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.07.2025	PT216TL	03	6:53:00 a.m.	0,00	495,00	495,00	70	1	71	BANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.07.2025	PT403TL	01	7:08:00 a.m.	0,00	305,00	305,00	69	3	72	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.07.2025	PT257TL	03	7:19:00 a.m.	0,00	414,00	414,00	48	1	49	COROPCENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenești	28.07.2025	PT937TL	01	7:23:00 a.m.	0,00	293,00	293,00	23	0	23	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.07.2025	PT393TL	03	7:25:00 a.m.	0,00	296,00	296,00	37	6	43	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.07.2025	PT403TL	03	7:26:00 a.m.	0,00	287,00	287,00	43	2	45	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.07.2025	PT247TL	01	7:32:00 a.m.	0,00	420,00	420,00	38	0	38	COROPCENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	28.07.2025	PT122CL	01	7:33:00 a.m.	0,00	547,00	547,00	40	1	41	HOGINESTI	C	AC	Conductor FAZA
Telenești	28.07.2025	PT257TL	03	7:41:00 a.m.	0,00	277,00	277,00	20	1	21	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.07.2025	PT271TL	03	8:06:00 a.m.	0,00	621,00	621,00	57	3	60	BRINZENII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenești	28.07.2025	PT452TL	01	8:28:00 a.m.	0,00	32,00	32,00	44	1	45	RATUS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.07.2025	PT637TL	03	8:35:00 a.m.	0,00	228,00	228,00	37	0	37	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	28.07.2025	PT141CL	02	8:51:00 a.m.	0,00	483,00	483,00	22	2	24	HOGINESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	28.07.2025	PT328CL	02	8:53:00 a.m.	0,00	894,00	894,00	70	3	73	MINDRA	C	AC	Pilon JT
Telenești	28.07.2025	PT987TL	03	8:54:00 a.m.	0,00	381,00	381,00	29	1	30	SUHULUCENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenești	28.07.2025	PT497TL	01	9:07:00 a.m.	0,00	529,00	529,00	45	1	46	BRINZENII VECHI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenești	28.07.2025	PT937TL	02	9:10:00 a.m.	0,00	186,00	186,00	51	1	52	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.07.2025	PT257TL	01	9:18:00 a.m.	0,00	180,00	180,00	25	0	25	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.07.2025	PT567TL	01	9:18:00 a.m.	0,00	415,00	415,00	49	3	52	BANESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.07.2025	PT131NS	01	9:27:00 a.m.	0,00	86,00	86,00	61	2	63	SENDRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.07.2025	PT937TL	03	9:32:00 a.m.	0,00	164,00	164,00	21	0	21	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.07.2025	PT393TL	01	9:38:00 a.m.	0,00	163,00	163,00	48	4	52	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.07.2025	PT387TL	02	9:44:00 a.m.	0,00	202,00	202,00	31	2	33	RATUS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.07.2025	PT257TL	02	9:49:00 a.m.	0,00	149,00	149,00	16	4	20	CHITCANII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	28.07.2025	PT154CL	01	10:40:31 a.m.	0,00	84,50	84,48	99	9	108	CALARASI	C	AC	Pilon JT
Cahul	28.07.2025	PT199CH	02	11:09:00 a.m.	0,00	231,00	231,00	48	8	56	CAHUL	C	AC	Linie in cablu JT
Cahul	28.07.2025	PT199CH	07	11:12:00 a.m.	0,00	228,00	228,00	59	9	68	CAHUL	C	AC	Linie in cablu JT
Ialoveni	28.07.2025	PT503IL	02	12:03:00 p.m.	0,00	288,00	288,00	96	1	97	MOLESTI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	28.07.2025	PT527VL	04	12:34:00 p.m.	0,00	200,00	200,00	72	7	79	VADUL LUI ISAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	28.07.2025	PT665CR	02	12:49:00 p.m.	0,00	321,00	321,00	96	6	102	JEVRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	28.07.2025	PT148ST	01	1:02:00 p.m.	0,00	283,00	283,00	125	1	126	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.07.2025	PT270R	03	1:03:00 p.m.	0,00	228,00	228,00	47	11	58	VATICI	C	AC	Necunoscut
Straseni	28.07.2025	PT17ST	04	1:19:00 p.m.	0,00	284,00	284,00	84	1	85	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	28.07.2025	PT514OR	05	1:27:00 p.m.	0,00	258,00	258,00	43	0	43	PERESECIINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	28.07.2025	PT807CI	03	1:51:00 p.m.	0,00	345,00	345,00	83	1	84	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	28.07.2025	PT527VL	01	1:51:25 p.m.	0,00	122,60	122,58	76	2	78	VADUL LUI ISAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	28.07.2025	PT344	16	1:56:00 p.m.	0,00	554,00	554,00	170	30	200	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Anenii Noi	28.07.2025	PT464AN	02	1:58:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	55	3	58	RUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	28.07.2025	PT45ST	03	2:04:00 p.m.	0,00	287,00	287,00	4	6	10	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.07.2025	PT111OR	01	2:14:00 p.m.	0,00	189,00	189,00	110	2	112	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.07.2025	PT478OR	13	2:30:00 p.m.	0,00	210,00	210,00	1	2	3	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.07.2025	PT162TL	02	2:30:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	99	1	100	TIRSITEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	28.07.2025	PT534CM	01	2:32:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	41	2	43	DEZGHINGEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	28.07.2025	PT103OR	01	2:36:00 p.m.	0,00	550,00	550,00	120	4	124	JORA DE MULOOC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	28.07.2025	PT766CM	03	2:38:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	46	5	51	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	28.07.2025	PT766CM	02	2:42:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	113	7	120	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.07.2025	PT236OR	01	2:43:00 p.m.	0,00	121,00	121,00	158	46	204	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	28.07.2025	PT594CR	03	2:55:00 p.m.	0,00	535,00	535,00	39	1	40	MAGDACESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.07.2025	PT242OR	02	2:56:00 p.m.	0,00	22,00	22,00	116	2	118	ORHEI	C	AC	Bransament
Orhei	28.07.2025	PT478OR	12	2:58:00 p.m.	0,00	182,00	182,00	32	4	36	ORHEI	C	AC	Siguranta f

Filiata rețelelor electrice	Data	Stafia, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cimislia	28.07.2025	PT379CI	02	5:45:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	23	9	32	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	28.07.2025	PT87	04	5:50:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	129	13	142	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	28.07.2025	PT87	07	5:53:35 p.m.	0,00	72,40	72,40	127	11	138	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	28.07.2025	PT87	08	5:53:37 p.m.	0,00	72,40	72,38	159	18	177	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	28.07.2025	PT87	03	5:59:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	46	6	52	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	28.07.2025	PT352	08	6:01:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	188	23	211	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	28.07.2025	PT247CR	01	6:04:00 p.m.	0,00	349,00	349,00	36	1	37	BALTATA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	28.07.2025	PT519SV	03	6:05:00 p.m.	0,00	246,00	246,00	45	2	47	VOLINTIRI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.07.2025	PT529IL	03	6:08:00 p.m.	0,00	444,00	444,00	51	1	52	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	28.07.2025	PT309CS	02	6:10:00 p.m.	0,00	202,00	202,00	11	13	24	OPACI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	28.07.2025	PT223CH	02	6:20:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	58	1	59	ANDRUSUL DE JOS	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	28.07.2025	PT581CM	01	6:21:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	64	3	67	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	28.07.2025	PT53CI	03	6:22:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	31	0	31	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	28.07.2025	PT401CL	02	6:23:00 p.m.	0,00	534,00	534,00	16	5	21	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	28.07.2025	PT53CI	02	6:32:44 p.m.	0,00	157,30	157,27	80	1	81	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	28.07.2025	PT266CL	01	6:58:00 p.m.	0,00	930,00	930,00	68	5	73	LEORDAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	28.07.2025	PT617CR	02	7:02:00 p.m.	0,00	289,00	289,00	34	2	36	MAGDACESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	28.07.2025	PT87	08	7:11:00 p.m.	0,00	194,00	194,00	159	18	177	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	28.07.2025	PT87	05	7:13:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	122	15	137	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	28.07.2025	PT352	06	7:14:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	348	33	381	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	28.07.2025	PT87	04	7:14:00 p.m.	0,00	291,00	291,00	129	13	142	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	28.07.2025	PT87	07	7:15:00 p.m.	0,00	190,00	190,00	127	11	138	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Calarasi	28.07.2025	PT351CL	02	7:16:00 p.m.	0,00	585,00	585,00	35	2	37	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	28.07.2025	PT352	08	7:17:00 p.m.	0,00	188,00	188,00	188	23	211	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Calarasi	28.07.2025	PT4CL	23	7:17:00 p.m.	0,00	1215,00	1215,00	20	0	20	MELESENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	28.07.2025	PT314ST	01	7:19:00 p.m.	0,00	397,00	397,00	75	2	77	LOZOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	28.07.2025	PT472ST	03	7:31:00 p.m.	0,00	393,00	393,00	29	0	29	LOZOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	28.07.2025	PT456TL	01	7:37:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	26	0	26	VEREJENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	28.07.2025	PT9603	01	7:42:00 p.m.	0,00	238,00	238,00	84	1	85	GRATIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	28.07.2025	PT175AN	03	8:11:00 p.m.	0,00	307,00	307,00	63	0	63	BULBOACA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	28.07.2025	PT419AN	05	8:26:00 p.m.	0,00	305,00	305,00	37	0	37	ROSCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	28.07.2025	PT56TL	01	8:40:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	49	3	52	BANESTII NOI	C	IST	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	28.07.2025	PT4CL	01	8:47:00 p.m.	0,00	1125,00	1125,00	5	0	5	MELESENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	28.07.2025	PT4CL	02	8:50:00 p.m.	0,00	1122,00	1122,00	83	0	83	MELESENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	28.07.2025	PT274CL	01	8:51:00 p.m.	0,00	329,00	329,00	43	0	43	SIPOTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	28.07.2025	PT570	04	8:52:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	279	23	302	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	28.07.2025	PT156AN	03	8:59:00 p.m.	0,00	847,00	847,00	84	0	84	HIRBOVAT	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	28.07.2025	PT393CL	01	9:33:00 p.m.	0,00	288,00	288,00	42	7	49	BAHMUT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	28.07.2025	PT4CL	03	10:13:00 p.m.	0,00	1039,00	1039,00	46	1	47	MELESENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ceadir-Lunga	28.07.2025	PT23CD	02	11:17:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	44	1	45	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	29.07.2025	PT189CL	02	1:17:00 a.m.	0,00	243,00	243,00	70	2	72	CALARASI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	29.07.2025	PT98TL	03	2:30:00 a.m.	0,00	4,00	4,00	29	1	30	SUHLUCENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	29.07.2025	PT804CI	03	6:14:00 a.m.	0,00	279,00	279,00	8	0	8	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	29.07.2025	PT804CI	01	6:46:00 a.m.	0,00	247,00	247,00	184	9	193	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	29.07.2025	PT7CM	01	7:01:00 a.m.	0,00	407,00	407,00	34	2	36	CONGACZIC	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	29.07.2025	PT585CN	03	7:09:00 a.m.	0,00	479,00	479,00	25	12	37	CANTEMIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	29.07.2025	PT231SV	03	7:20:00 a.m.	0,00	452,00	452,00	91	0	91	CARAHASANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	29.07.2025	PT803CI	02	7:25:00 a.m.	0,00	207,00	207,00	20	0	20	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	29.07.2025	PT104NS	01	7:32:00 a.m.	0,00	124,00	124,00	89	3	92	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	29.07.2025	PT218CN	03	7:36:00 a.m.	0,00	543,00	543,00	1	0	1	CIOBALACCIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	29.07.2025	PT57	01	7:37:00 a.m.	0,00	155,00	155,00	61	1	62	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	29.07.2025	PT803CI	01	7:39:00 a.m.	0,00	193,00	193,00	155	0	155	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	29.07.2025	PT470CI	01	7:43:00 a.m.	0,00	314,00	314,00	54	0	54	SADACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	29.07.2025	PT218CN	02	7:49:00 a.m.	0,00	530,00	530,00	63	2	65	CIOBALACCIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	29.07.2025	PT470CI	02	7:50:00 a.m.	0,00	307,00	307,00	43	1	44	SADACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	29.07.2025	PT188CN	01	7:59:00 a.m.	0,00	888,00	888,00	136	14	150	SADIC	C	AC	Necunoscut
Cimislia	29.07.2025	PT8CI	01	8:01:00 a.m.	0,00	123,00	123,00	34	4	38	CENAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	29.07.2025	PT275CH	01	8:06:00 a.m.	0,00	337,00	337,00	28	0	28	LUCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	29.07.2025	PT803CI	04	8:12:00 a.m.	0,00	160,00	160,00	71	4	75	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	29.07.2025	PT65CH	01	8:13:00 a.m.	0,00	527,00	527,00	37	1	38	PASCANI	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	29.07.2025	PT336CH	02	8:18:00 a.m.	0,00	411,00	411,00	49	0	49	BAURCI-MOLDOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	29.07.2025	PT393CL	01	8:21:00 a.m.	0,00	92,00	92,00	42	7	49	BAHMUT	C	AC	Alte defecte in red JT
Ceadir-Lunga	29.07.2025	PT155CD	01	8:22:00 a.m.	0,00	346,00	346,00	70	2	72	CORTEN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	29.07.2025	PT442CI	01	8:24:00 a.m.	0,00	240,00	240,00	36	1	37	SADACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Taraclia	29.07.2025	PT591CN	03	8:24:00 a.m.	0,00	240,00	240,00	56	7	63	SVETLII	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Stefan-Voda	29.07.2025	PT230SV	03	8:30:00 a.m.	0,00	382,00	382,00	46	0	46	CARAHASANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	29.07.2025	PT34CL	02	8:32:00 a.m.	0,00	528,00	528,00	30	1	31	DERENEU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	29.07.2025	PT591CN	01	8:33:00 a.m.	0,00	231,00	231,00	2	4	6	SVETLII	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	29.07.2025	PT803CI	03	8:44:08 a.m.	0,00	127,90	127,87	6	0	6	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	29.07.2025	PT803CI	05	8:44:17 a.m.	0,00	127,70	127,72	0	1	1	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	29.07.2025	PT470CI	05	8:45:13 a.m.	0,00	251,80	251,78	0	1	1	SADACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	29.07.2025	PT144SV	01	8:54:00 a.m.	0,00	455,00	455,00	29	0	29	TALMAZA	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	29.07.2025	PT331CN	03	8:56:00 a.m.	0,00	332,00	332,00	116	2	118	GOTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	29.07.2025	PT804CI	02	8:57:18 a.m.	0,00	115,70	115,70	2	0	2	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	29.07.2025	PT804CI	06	8:57:41 a.m.	0,00	115,30	115,32	0	1	1	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	29.07.2025	PT522CN	01	8:58:00 a.m.	0,00	399,00	399,00	41	5	46	COCIULIA	C		

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cantemir	29.07.2025	PT558CN	01	10:32:00 a.m.	0,00	175,00	175,00	64	0	64	HANASENI	C	AC	Suriganta fuzibila
Cantemir	29.07.2025	PT558CN	02	10:34:00 a.m.	0,00	173,00	173,00	14	0	14	HANASENI	C	AC	Suriganta fuzibila
Cantemir	29.07.2025	PT536CN	02	10:40:00 a.m.	0,00	201,00	201,00	33	0	33	SAMALIA	C	AC	Suriganta fuzibila
Hincesti	29.07.2025	PT710HN	01	10:48:00 a.m.	0,00	95,00	95,00	4	1	5	PASCANI	C	AC	Suriganta fuzibila
Hincesti	29.07.2025	PT16HN	02	11:02:00 a.m.	0,00	82,00	82,00	104	8	112	PASCANI	C	AC	Suriganta fuzibila
Stefan-Voda	29.07.2025	PT468SV	11	11:03:00 a.m.	0,00	244,00	244,00	60	2	62	STEFAN-VODA	C	AC	Conductoare/Bucle
Cantemir	29.07.2025	PT536CN	03	11:19:43 a.m.	0,00	161,30	161,28	28	1	29	SAMALIA	C	AC	Suriganta fuzibila
Causeni	29.07.2025	PT134CS	02	11:22:00 a.m.	0,00	337,00	337,00	98	2	100	PLOP-STIUBEI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	29.07.2025	PT44HN	01	11:27:00 a.m.	0,00	50,00	50,00	54	3	57	SECARENI	C	AC	Suriganta fuzibila
Chisinau	29.07.2025	PT1436	05	11:44:00 a.m.	0,00	392,00	392,00	6	2	8	CODRU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	29.07.2025	PT218CN	01	11:49:00 a.m.	0,00	290,00	290,00	51	2	53	CIOBALACCIA	C	AC	Suriganta fuzibila
Stefan-Voda	29.07.2025	PT525SV	02	12:03:00 p.m.	0,00	313,00	313,00	15	0	15	FESTELITA	C	AC	Izolator JT
Telenesti	29.07.2025	PT75TL	03	12:27:00 p.m.	0,00	390,00	390,00	52	2	54	CIULUCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	29.07.2025	PT75TL	01	12:47:00 p.m.	0,00	370,00	370,00	22	0	22	CIULUCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	29.07.2025	PT310TL	02	12:48:00 p.m.	0,00	307,00	307,00	67	8	75	TIRSITEI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Hincesti	29.07.2025	PT42HN	03	12:58:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	39	1	40	CORNESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	29.07.2025	PT42HN	02	12:59:00 p.m.	0,00	132,00	132,00	93	1	94	CORNESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	29.07.2025	PT631TL	03	1:07:00 p.m.	0,00	319,00	319,00	102	2	104	NEGURENI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Telenesti	29.07.2025	PT310TL	03	1:09:00 p.m.	0,00	286,00	286,00	36	4	40	TIRSITEI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Orhei	29.07.2025	PT221OR	02	2:19:00 p.m.	0,00	294,00	294,00	34	1	35	POHREBENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cantemir	29.07.2025	PT218CN	99	3:05:09 p.m.	0,00	93,80	93,85	0	1	1	CIOBALACCIA	C	AC	Suriganta fuzibila
Ialoveni	29.07.2025	PT456IL	02	3:14:00 p.m.	0,00	200,00	200,00	26	0	26	CARBUNA	C	AC	Suriganta fuzibila
Hincesti	29.07.2025	PT141HN	01	4:04:00 p.m.	0,00	156,00	156,00	27	2	29	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Chisinau	29.07.2025	PT676	13	5:24:00 p.m.	0,00	221,00	221,00	181	6	187	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Calarasi	29.07.2025	PT2CL	03	5:31:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	1	4	5	TIBRICA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	29.07.2025	PT1436	03	5:46:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	99	0	99	CODRU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	29.07.2025	PT1436	02	5:47:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	55	0	55	CODRU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	29.07.2025	PT1436	01	5:55:00 p.m.	0,00	18,00	18,00	37	0	37	CODRU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	29.07.2025	PT5CL	01	6:28:00 p.m.	0,00	292,00	292,00	63	1	64	MELESENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Calarasi	29.07.2025	PT5CL	03	6:34:38 p.m.	0,00	285,40	285,37	89	2	91	MELESENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Calarasi	29.07.2025	PT302CL	01	7:01:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	83	4	87	PARCANI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Comrat	29.07.2025	PT534CM	01	7:28:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	41	2	43	DEZGHINGEA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	29.07.2025	PT611OR	02	7:29:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	135	3	138	SUSLENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Leova	29.07.2025	PT328LV	02	7:39:00 p.m.	0,00	186,00	186,00	32	0	32	IARGARA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	29.07.2025	PT282	15	9:23:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	136	10	146	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	29.07.2025	PT9664	04	9:41:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	36	5	41	GOIANUL NOU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	30.07.2025	PT605	04	7:16:00 a.m.	0,00	119,00	119,00	55	8	63	CHISINAU	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Leova	30.07.2025	PT127LV	01	7:52:00 a.m.	0,00	37,00	37,00	0	5	5	LEOVA	C	AC	Suriganta fuzibila
Calarasi	30.07.2025	PT351CL	02	1:43:00 p.m.	0,00	436,00	436,00	35	2	37	CALARASI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Anenii Noi	30.07.2025	PT286AN	01	2:17:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	55	3	58	ANENII NOI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Calarasi	30.07.2025	PT504CL	03	3:23:00 p.m.	0,00	147,00	147,00	64	0	64	CALARASI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Gimislia	30.07.2025	PT424CI	03	3:29:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	67	7	74	BASARABEASCA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Gimislia	30.07.2025	PT424CI	02	3:32:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	83	2	85	BASARABEASCA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Stefan-Voda	30.07.2025	PT217SV	01	5:25:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	15	16	31	ANTONESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	30.07.2025	PT665CR	03	6:07:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	81	2	83	JEVRENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	30.07.2025	PT547CS	01	6:45:00 p.m.	0,00	265,00	265,00	34	1	35	BAIMACLIA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Hincesti	30.07.2025	PT214HN	01	7:13:00 p.m.	0,00	458,00	458,00	49	0	49	PASCANI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Straseni	31.07.2025	PT564ST	02	8:09:00 a.m.	0,00	90,00	90,00	121	0	121	SCORENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Hincesti	31.07.2025	PT433HN	01	8:16:00 a.m.	0,00	788,00	788,00	2	3	5	BOBEICA	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Nisporeni	31.07.2025	PT148NS	01	8:35:00 a.m.	0,00	274,00	274,00	16	2	18	BALANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	31.07.2025	PT148NS	02	8:39:22 a.m.	0,00	269,60	269,63	34	1	35	BALANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	31.07.2025	PT424ST	01	1:22:43 p.m.	0,00	219,30	219,28	40	1	41	GHELAIUA	C	AC	Pilon JT
Chisinau	31.07.2025	PT5908	02	1:44:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	74	3	77	BUBUIECI	C	IST	Conductor FAZA
Nisporeni	31.07.2025	PT163NS	01	2:30:00 p.m.	0,00	9,00	9,00	103	1	104	BALAURESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	31.07.2025	PT683OR	01	2:31:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	75	5	80	PELIVAN	C	AC	Necunoscut
Orhei	31.07.2025	PT683OR	03	2:32:29 p.m.	0,00	152,50	152,52	29	0	29	PELIVAN	C	AC	Necunoscut
Orhei	31.07.2025	PT270R	02	2:54:00 p.m.	0,00	3,00	3,00	96	1	97	VATICI	C	IST	Conductor FAZA
Orhei	31.07.2025	PT250R	03	3:00:00 p.m.	0,00	14,00	14,00	54	2	56	MANA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Orhei	31.07.2025	PT434OR	03	3:24:00 p.m.	0,00	89,00	89,00	115	6	121	ORHEI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Orhei	31.07.2025	PT434OR	02	3:25:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	62	15	77	ORHEI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Straseni	31.07.2025	PT102ST	01	3:37:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	55	3	58	VOINOVA	C	AC	Izolator JT
Straseni	31.07.2025	PT102ST	03	3:44:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	64	7	71	VOINOVA	C	AC	Izolator JT
Straseni	31.07.2025	PT255ST	02	4:09:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	73	6	79	FAGURENI	C	AC	Necunoscut
Leova	31.07.2025	PT58LV	02	4:58:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	48	10	58	FILIPENI	C	AC	Suriganta fuzibila
Leova	31.07.2025	PT49LV	02	5:10:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	48	7	55	FILIPENI	C	AC	Suriganta fuzibila
Anenii Noi	31.07.2025	PT142AN	01	5:28:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	64	0	64	HIRBOVAT	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Stefan-Voda	31.07.2025	PT448SV	02	5:54:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	51	0	51	VOLINTIRI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Calarasi	31.07.2025	PT240CL	03	6:38:00 p.m.	0,00	163,00	163,00	86	1	87	VALCINET	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	01.08.2025	PT468SV	09	8:28:00 a.m.	0,00	34,00	34,00	34	10	44	STEFAN-VODA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	01.08.2025	PT60CS	01	8:33:00 a.m.	0,00	44,00	44,00	92	2	94	CAUSENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Comrat	01.08.2025	PT88CM	04	12:04:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	35	2	37	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	01.08.2025	PT642	04	12:39:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	55	6	61	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	01.08.2025	PT9615	01	1:25:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	41	3	44	HULBOACA	C	AC	Linie in cablu JT
Taraclia	01.08.2025	PT12TR	01	2:41:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	56	3	59	TARACLIA	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Stefan-Voda	01.08.2025	PT68SV	02	3:35:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	52	1	53	SLOBOZIA	C	AC	Suriganta fuzibila
Stefan-Voda	01.08.2025	PT605SV	03	3:42:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	49	9	58	OLANESTI	C	AC	Necunoscut
Stefan-Voda	01.08.2025													

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Anenii Noi	05.08.2025	PT188AN	01	5:12:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	182	3	185	ANENII NOI	C	AC	Necunoscut
Causeni	05.08.2025	PT134CS	01	5:47:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	141	2	143	PLOP-STIUBEI	C	AC	Necunoscut
Hincesti	05.08.2025	PT214HN	01	5:48:00 p.m.	0,00	471,00	471,00	49	0	49	PASCANI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	05.08.2025	PT1029HN	01	6:04:00 p.m.	0,00	560,00	560,00	50	7	57	CARPINENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	05.08.2025	PT167CM	03	6:15:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	12	9	21	COMRAT	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cahul	05.08.2025	PT5CH	04	6:47:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	57	4	61	CAHUL	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cahul	05.08.2025	PT5CH	01	6:55:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	51	2	53	CAHUL	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cahul	05.08.2025	PT5CH	02	7:04:17 p.m.	0,00	20,70	20,72	7	2	9	CAHUL	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cahul	05.08.2025	PT5CH	03	7:04:19 p.m.	0,00	20,70	20,68	87	12	99	CAHUL	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cahul	05.08.2025	PT5CH	05	7:04:28 p.m.	0,00	20,50	20,53	0	1	1	CAHUL	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Leova	05.08.2025	PT314LV	03	7:52:00 p.m.	0,00	188,00	188,00	69	0	69	BOROGANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	05.08.2025	PT663CN	02	8:40:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	50	1	51	PLOP	C	AC	Conductor FAZA
Leova	05.08.2025	PT102LV	02	8:46:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	117	3	120	LEOVA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	05.08.2025	PT537HN	02	9:57:00 p.m.	0,00	783,00	783,00	23	6	29	HINCESTI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	05.08.2025	PT29CI	01	10:07:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	97	4	101	CIMISLIA	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	05.08.2025	PT29CI	04	10:26:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	32	1	33	CIMISLIA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	05.08.2025	PT44HN	03	10:36:00 p.m.	0,00	291,00	291,00	35	0	35	NEGREA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	06.08.2025	PT113HN	01	7:25:00 a.m.	0,00	327,00	327,00	65	1	66	MINGIR	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	06.08.2025	PT44HN	03	8:12:00 a.m.	0,00	452,00	452,00	35	0	35	NEGREA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	06.08.2025	PT5026	18	8:46:00 a.m.	0,00	143,00	143,00	117	18	135	BUBUIECI	C	AC	Defect in panou de evidenta
Straseni	06.08.2025	PT75T	04	1:38:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	84	1	85	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	06.08.2025	PT200CD	02	2:06:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	205	11	216	CEADIR-LUNGA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Telenesti	06.08.2025	PT323TL	01	3:02:00 p.m.	0,00	22,00	22,00	72	6	78	SARATENI VECHI	C	AC	Bransement
Chisinau	06.08.2025	PT402	04	3:40:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	159	18	177	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Telenesti	06.08.2025	PT271TL	03	3:53:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	57	3	60	BRINZENII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	06.08.2025	PT233TL	03	4:27:00 p.m.	0,00	673,00	673,00	63	1	64	VEREJENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Telenesti	06.08.2025	PT310TL	03	4:53:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	36	4	40	TIRSITEI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Telenesti	06.08.2025	PT35TL	01	4:53:00 p.m.	0,00	196,00	196,00	15	0	15	ZAICANII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	06.08.2025	PT10TL	03	4:57:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	84	2	86	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	06.08.2025	PT522NS	01	5:01:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	46	3	49	BOLDURESTI	C	AC	Necunoscut
Hincesti	06.08.2025	PT42HN	01	5:22:00 p.m.	0,00	1173,00	1173,00	36	0	36	CORNESTI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	06.08.2025	PT510NS	02	5:22:00 p.m.	0,00	1319,00	1319,00	11	1	12	SISCANI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Straseni	06.08.2025	PT96ST	01	5:25:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	94	1	95	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	06.08.2025	PT353CL	01	5:26:00 p.m.	0,00	346,00	346,00	33	2	35	VATAMANEASA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	06.08.2025	PT351CL	03	5:29:00 p.m.	0,00	333,00	333,00	41	1	42	CALARASI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Ialoveni	06.08.2025	PT74AL	02	5:34:00 p.m.	0,00	1002,00	1002,00	125	5	130	SURUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	06.08.2025	PT504CL	03	5:36:00 p.m.	0,00	319,00	319,00	64	0	64	CALARASI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	06.08.2025	PT170R	01	5:38:00 p.m.	0,00	705,00	705,00	49	8	57	BRAVICENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Nisporeni	06.08.2025	PT422NS	02	5:40:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	52	1	53	SELISTE	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Nisporeni	06.08.2025	PT191NS	01	5:42:00 p.m.	0,00	770,00	770,00	50	2	52	GROZESTI	C	AC	Signuranta fuzibila
Nisporeni	06.08.2025	PT422NS	01	5:42:00 p.m.	0,00	121,00	121,00	30	0	30	SELISTE	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Criuleni	06.08.2025	PT788CR	02	5:42:00 p.m.	0,00	619,00	619,00	118	3	121	MAGDACESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	06.08.2025	PT5CL	03	5:44:00 p.m.	0,00	274,00	274,00	89	2	91	MELESENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Calarasi	06.08.2025	PT351CL	02	5:46:00 p.m.	0,00	316,00	316,00	35	2	37	CALARASI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Ialoveni	06.08.2025	PT76AL	02	5:48:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	67	1	68	SURUCENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Nisporeni	06.08.2025	PT51NS	02	5:48:00 p.m.	0,00	1040,00	1040,00	96	0	96	CIORESTI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	06.08.2025	PT682HN	01	5:49:00 p.m.	0,00	292,00	292,00	85	3	88	MERESENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Telenesti	06.08.2025	PT429TL	01	5:50:00 p.m.	0,00	723,00	723,00	56	2	58	SCORTENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Nisporeni	06.08.2025	PT153NS	02	5:50:00 p.m.	0,00	688,00	688,00	117	11	128	MILESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	06.08.2025	PT365HN	03	5:51:00 p.m.	0,00	209,00	209,00	18	1	19	SARATA GALBENA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Telenesti	06.08.2025	PT461TL	02	6:00:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	34	1	35	CAZANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	06.08.2025	PT376ST	02	6:00:00 p.m.	0,00	425,00	425,00	45	4	49	SIRETI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	06.08.2025	PT45CL	03	6:01:00 p.m.	0,00	259,00	259,00	36	2	38	MELESENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	06.08.2025	PT211CR	01	6:02:00 p.m.	0,00	423,00	423,00	71	1	72	BOSCANA	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	06.08.2025	PT561ST	01	6:03:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	88	0	88	STRASENI	C	AC	Necunoscut
Hincesti	06.08.2025	PT169HN	01	6:04:00 p.m.	0,00	1717,00	1717,00	78	6	84	BUJOR	C	AC	Necunoscut
Criuleni	06.08.2025	PT617CR	02	6:04:00 p.m.	0,00	1319,00	1319,00	34	2	36	MAGDACESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Criuleni	06.08.2025	PT617CR	01	6:08:00 p.m.	0,00	1315,00	1315,00	35	1	36	MAGDACESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Nisporeni	06.08.2025	PT191NS	03	6:12:00 p.m.	0,00	740,00	740,00	76	3	79	GROZESTI	C	AC	Signuranta fuzibila
Causeni	06.08.2025	PT287CS	02	6:13:00 p.m.	0,00	366,00	366,00	28	0	28	ZAIM	C	AC	Necunoscut
Leova	06.08.2025	PT155LV	01	6:14:00 p.m.	0,00	373,00	373,00	54	1	55	SARATA RAZESI	C	AC	Necunoscut
Orhei	06.08.2025	PT557OR	02	6:14:00 p.m.	0,00	396,00	396,00	41	1	42	BEREZLOGI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	06.08.2025	PT141HN	01	6:15:00 p.m.	0,00	534,00	534,00	27	2	29	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Criuleni	06.08.2025	PT538CR	02	6:15:00 p.m.	0,00	700,00	700,00	92	4	96	USTIA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Criuleni	06.08.2025	PT788CR	01	6:17:00 p.m.	0,00	584,00	584,00	38	4	42	MAGDACESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	06.08.2025	PT223CR	03	6:17:00 p.m.	0,00	583,00	583,00	83	1	84	ZAICANA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	06.08.2025	PT100HN	02	6:20:00 p.m.	0,00	1061,00	1061,00	54	0	54	SARATENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Criuleni	06.08.2025	PT208CR	02	6:21:00 p.m.	0,00	579,00	579,00	35	2	37	MARDAREUCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	06.08.2025	PT662OR	01	6:22:00 p.m.	0,00	472,00	472,00	83	1	84	POHORNICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	06.08.2025	PT172OR	02	6:22:00 p.m.	0,00	456,00	456,00	22	3	25	ORHEI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Criuleni	06.08.2025	PT118CR	02	6:22:00 p.m.	0,00	888,00	888,00	50	0	50	CORIOVA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Telenesti	06.08.2025	PT95TL	02	6:23:00 p.m.	0,00	499,00	499,00	61	0	61	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	06.08.2025	PT297OR	02	6:23:00 p.m.	0,00	489,00	489,00	78	1	79	PIATRA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	06.08.2025	PT290HN	01	6:24:00 p.m.	0,00	987,00	987,00	71	0	71	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	06.08.2025	PT75IL	03	6:25:00 p.m.	0,00	117,00	117,00	52	3	55	SURUCENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Ceadir-Lunga	06.08.2025	PT50CD	01	6:26:00 p.m.	0,00	367,00	367,00	106	1	107	CEADIR-LUNGA	C	AC	Necunoscut
Straseni	06.08.2025	PT300ST	02	6:26:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	59	8	67	GREBLESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	06.08.2025	PT105OR	02	6:27:00 p.m.	0,00	345,00	345,00	80	5	85	JORA DE SUS	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Criuleni	06.08.2025	PT699CR	02	6:29:00 p.m.	0,00	289,00	289,00	45	2	47	CRIULENI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	06.08.2025	PT185AN	11	6:30:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	142	8	150	TELITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	06.08.2025	PT118CR	03	6:32:00 p.m.	0,00	878,00	878,00	70	0	70	CORIOVA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Criuleni	06.08.2025	PT334CR	01	6:32:00 p.m.	0,00	1183,00	1183,00	0	2	2	CRIULENI	C	AC	Necunoscut
Criuleni	06.08.2025	PT644CR	02	6:33:00 p.m.	0,00	376,00	376,00	32	1	33	BOSCANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	06.08.2025	PT529IL	02	6:34:00 p.m.	0,00	1097,00	1097,00	26	1	27	PUHOI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	06.08.2025	PT75IL	05	6:35:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	5						

Filiata rețelelor electrice	Data	Stafia, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Calarasi	06.08.2025	PT236CL	02	7:12:00 p.m.	0,00	237,00	237,00	113	6	119	PETICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	06.08.2025	PT427NS	03	7:12:00 p.m.	0,00	633,00	633,00	105	0	105	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	06.08.2025	PT724HN	01	7:13:00 p.m.	0,00	350,00	350,00	16	3	19	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	06.08.2025	PT9616	02	7:13:00 p.m.	0,00	927,00	927,00	23	4	27	HULBOACA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	06.08.2025	PT761L	01	7:13:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	76	0	76	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenesti	06.08.2025	PT277L	02	7:16:00 p.m.	0,00	892,00	892,00	66	0	66	CAZANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	06.08.2025	PT935T	02	7:16:00 p.m.	0,00	419,00	419,00	28	2	30	CAPRIANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	06.08.2025	PT3395T	01	7:16:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	68	0	68	VORNICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	06.08.2025	PT4611L	01	7:18:00 p.m.	0,00	975,00	975,00	27	1	28	HOMUTEANOVCA	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	06.08.2025	PT6421L	04	7:18:00 p.m.	0,00	1252,00	1252,00	29	1	30	ZIMBRENI	C	AC	Necunoscut
Anenii Noi	06.08.2025	PT139AN	03	7:19:00 p.m.	0,00	1089,00	1089,00	139	0	139	PUHACENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	06.08.2025	PT90AN	02	7:19:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	75	2	77	SERPENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	06.08.2025	PT73HN	01	7:19:00 p.m.	0,00	418,00	418,00	176	7	183	BOGHICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	06.08.2025	PT851L	02	7:25:00 p.m.	0,00	890,00	890,00	83	2	85	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	06.08.2025	PT665CR	03	7:28:00 p.m.	0,00	656,00	656,00	81	2	83	JEVRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	06.08.2025	PT298HN	02	7:30:00 p.m.	0,00	637,00	637,00	91	2	93	BUJOR	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	06.08.2025	PT435TL	03	7:30:00 p.m.	0,00	463,00	463,00	28	1	29	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	06.08.2025	PT9616	01	7:31:00 p.m.	0,00	929,00	929,00	80	1	81	HULBOACA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	06.08.2025	PT5CL	02	7:34:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	65	1	66	MELESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	06.08.2025	PT304NS	03	7:35:00 p.m.	0,00	794,00	794,00	40	0	40	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	06.08.2025	PT3571L	01	7:37:00 p.m.	0,00	927,00	927,00	143	5	148	NIMORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	06.08.2025	PT287HN	01	7:38:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	80	6	86	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	06.08.2025	PT250AN	03	7:40:00 p.m.	0,00	1254,00	1254,00	89	3	92	GURA BICULUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	06.08.2025	PT3541L	03	7:40:00 p.m.	0,00	847,00	847,00	66	1	67	RAZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Canemir	06.08.2025	PT362CN	01	7:42:00 p.m.	0,00	1045,00	1045,00	17	2	19	LINGURA	C	AC	Necunoscut
Hincesti	06.08.2025	PT497HN	02	7:43:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	12	1	13	CARACUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	06.08.2025	PT282CR	01	7:45:00 p.m.	0,00	979,00	979,00	18	7	25	BALTATA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	06.08.2025	PT3771L	03	7:51:00 p.m.	0,00	977,00	977,00	70	0	70	RUSESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	06.08.2025	PT123AN	02	7:52:00 p.m.	0,00	255,00	255,00	21	2	23	PUHACENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	06.08.2025	PT3161L	01	7:53:00 p.m.	0,00	835,00	835,00	62	1	63	RAZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	06.08.2025	PT1601L	02	7:56:00 p.m.	0,00	971,00	971,00	97	2	99	RUSESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	06.08.2025	PT594CR	02	8:03:00 p.m.	0,00	389,00	389,00	107	1	108	MAGDACESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	06.08.2025	PT5003	08	8:12:00 p.m.	0,00	253,00	253,00	74	4	78	BUBUIECI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	06.08.2025	PT209CI	03	8:26:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	60	2	62	CIUCUR-MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	06.08.2025	PT5003	07	8:30:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	101	6	107	BUBUIECI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	06.08.2025	PT217AN	01	8:34:00 p.m.	0,00	400,00	400,00	144	3	147	MERENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	06.08.2025	PT351CL	01	8:35:00 p.m.	0,00	147,00	147,00	62	1	63	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	06.08.2025	PT3345V	01	8:42:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	43	1	44	ERMOCLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	06.08.2025	PT82CS	01	8:45:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	91	0	91	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	06.08.2025	PT130AN	02	8:51:00 p.m.	0,00	508,00	508,00	43	0	43	CIOBANOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	06.08.2025	PT118CR	01	9:00:00 p.m.	0,00	730,00	730,00	45	1	46	CORIOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	06.08.2025	PT3541L	02	9:02:00 p.m.	0,00	765,00	765,00	5	1	6	RAZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	06.08.2025	PT131NS	01	9:02:00 p.m.	0,00	793,00	793,00	61	2	63	SENDRENI	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	06.08.2025	PT530CM	05	9:13:00 p.m.	0,00	196,00	196,00	55	1	56	DEZHINGEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	07.08.2025	PT100HN	02	7:08:00 a.m.	0,00	295,00	295,00	54	0	54	SARATENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	07.08.2025	PT233TL	03	7:22:00 a.m.	0,00	118,00	118,00	63	1	64	VEREJENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	07.08.2025	PT429TL	01	7:41:00 a.m.	0,00	334,00	334,00	56	2	58	SCORTENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	07.08.2025	PT427NS	03	7:46:00 a.m.	0,00	142,00	142,00	105	0	105	VARZARESTI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	07.08.2025	PT515VL	03	8:13:00 a.m.	0,00	227,00	227,00	63	1	64	COLIBASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	07.08.2025	PT5645T	02	8:16:00 a.m.	0,00	201,00	201,00	121	0	121	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	07.08.2025	PT9HN	02	8:17:00 a.m.	0,00	403,00	403,00	82	3	85	LAPUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	07.08.2025	PT383CR	03	8:23:00 a.m.	0,00	64,00	64,00	28	0	28	DUBASARII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	07.08.2025	PT46HN	01	8:29:00 a.m.	0,00	360,00	360,00	43	2	45	PASCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	07.08.2025	PT613CR	02	8:32:00 a.m.	0,00	297,00	297,00	100	4	104	MASCAUTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	07.08.2025	PT340VL	02	8:34:00 a.m.	0,00	356,00	356,00	70	1	71	ETULIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	07.08.2025	PT449CL	02	9:08:00 a.m.	0,00	568,00	568,00	55	0	55	SIPO TENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	07.08.2025	PT37NS	02	9:15:00 a.m.	0,00	473,00	473,00	20	1	21	BURSUC	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	07.08.2025	PT634HN	06	9:17:00 a.m.	0,00	54,00	54,00	65	4	69	HINCESTI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Stefan-Voda	07.08.2025	PT2175V	01	9:32:00 a.m.	0,00	248,00	248,00	15	16	31	ANTONESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	07.08.2025	PT131NS	03	9:36:00 a.m.	0,00	41,00	41,00	30	0	30	SENDRENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	07.08.2025	PT375T	01	9:42:00 a.m.	0,00	591,00	591,00	130	1	131	CAPRIANA	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	07.08.2025	PT116AN	01	9:57:00 a.m.	0,00	350,00	350,00	46	1	47	HUMULESTI	C	AC	Izolator JT
Chisinau	07.08.2025	PT419	04	10:22:22 a.m.	0,00	0,60	0,63	76	1	77	CHISINAU	C	IST	Pilon JT
Chisinau	07.08.2025	PT818	09	10:31:00 a.m.	0,00	110,00	110,00	84	4	88	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Anenii Noi	07.08.2025	PT116AN	02	10:43:00 a.m.	0,00	304,00	304,00	30	1	31	HUMULESTI	C	AC	Izolator JT
Nisporeni	07.08.2025	PT171NS	03	10:46:00 a.m.	0,00	290,00	290,00	10	1	11	DROIDIENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	07.08.2025	PT297OR	02	10:59:00 a.m.	0,00	34,00	34,00	78	1	79	PIATRA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	07.08.2025	PT190CI	02	11:30:00 a.m.	0,00	152,00	152,00	29	1	30	IALPUGENI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	07.08.2025	PT37NS	01	11:39:00 p.m.	0,00	330,00	330,00	50	4	54	BURSUC	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	07.08.2025	PT499CI	02	12:04:00 p.m.	0,00	378,00	378,00	136	6	142	BASARABEASCA	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	07.08.2025	PT3161L	01	12:27:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	62	1	63	RAZENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	07.08.2025	PT710CR	03	12:42:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	1	3	4	DOLINOIE	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	07.08.2025	PT82CS	01	1:21:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	91	0	91	CAUSENI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	07.08.2025	PT191NS	01	1:31:00 p.m.	0,00	287,00	287,00	50	2	52	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	07.08.2025	PT208AN	04	1:36:00 p.m.	0,00	323,00	323,00	60	0	60	GEAMANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	07.08.2025	PT5CL	03	1:43:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	89	2	91	MELESENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Calarasi	11.08.2025	PT5CL	01	7:15:00 a.m.	0,00	191,00	191,00	63	1	64	MELESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	11.08.2025	PT191NS	01	7:17:00 a.m.	0,00	143,00	143,00	50	2	52	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	11.08.2025	PT191NS	02	7:42:00 a.m.	0,00	118,00	118,00	93	1	94	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Telenești	11.08.2025	PT537TL	02	7:45:00 a.m.	0,00	566,00	566,00	50	4	54	BRINZENI NOI	C	AC	Izolator JT
Telenești	11.08.2025	PT197TL	02	7:45:00 a.m.	0,00	244,00	244,00	79	7	86	CHISTELNITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	11.08.2025	PT130TL	03	7:49:00 a.m.	0,00	155,00	155,00	96	4	100	SARATENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	11.08.2025	PT483OR	01	7:50:00 a.m.	0,00	108,00	108,00	19	1	20	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	11.08.2025	PT716	09	8:11:00 a.m.	0,00	349,00	349,00	180	21	201	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Telenești	11.08.2025	PT177L	01	8:25:00 a.m.	0,00	389,00	389,00	32	3	35	ORDASEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	11.08.2025	PT324TL	02	9:00:00 a.m.	0,00	122,00	122,00	67	3	70	CHISTELNITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	11.08.2025	PT191NS	03	9:03:00 a.m.	0,00	37,00	37,00	76	3	79	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	11.08.2025	PT135OR	01	9:12:00 a.m.	0,00	250,00	250,00	50	2	52	CISMEA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	11.08.2025	PT314OR	01	9:25:00 a.m.	0,00	596,00	596,00	116	1	117	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	11.08.2025	PT9021	01	9:40:00 a.m.	0,00	294,00	294,00	0	16	16	VADUL LUI VODA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Telenești	11.08.2025	PT445TL	02	11:04:00 a.m.	0,00	99,00	99,00	98	1	99	CHISTELNITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	11.08.2025	PT483OR	01	11:09:00 a.m.	0,00	237,00	237,00	19	1	20	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	11.08.2025	PT197OR	01	11:26:00 a.m.	0,00	398,00	398,00	42	2	44	STEP-SOCI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	11.08.2025	PT45CL	03	11:55:00 a.m.	0,00	404,00	404,00	36	2	38	MELESENI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	11.08.2025	PT247CR	04	12:15:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	21	0	21	BALTATA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	11.08.2025	PT297CL	02	12:23:00 p.m.	0,00	379,00	379,00	49	0	49	NISCANI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	11.08.2025	PT5CL	03	12:37:00 p.m.	0,00	363,00	363,00	89	2	91	MELESENI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	11.08.2025	PT5CL	02	12:51:00 p.m.	0,00	349,00	349,00	65	1	66	MELESENI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	11.08.2025	PT340VL	02	1:46:00 p.m.	0,00	196,00	196,00	70	1	71	ETULIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	11.08.2025	PT42HN	03	2:30:00 p.m.	0,00	173,00	173,00	39	1	40	CORNESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	11.08.2025	PT276HN	03	2:51:00 p.m.	0,00	567,00	567,00	76	0	76	CATELENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	11.08.2025	PT147L	02	2:55:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	50	2	52	INESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenești	11.08.2025	PT406TL	02	3:05:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	33	3	36	SCORTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	11.08.2025	PT339ST	01	4:06:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	68	0	68	VORNICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	11.08.2025	PT665CR	03	4:11:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	81	2	83	JEVRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	11.08.2025	PT1006	26	4:58:00 p.m.	0,00	187,00	187,00	144	14	158	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Cimislia	11.08.2025	PT265CI	02	6:39:00 p.m.	0,00	181,00	181,00	22	0	22	GURA GALBENEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenești	11.08.2025	PT556TL	01	6:41:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	60	1	61	SASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	11.08.2025	PT265CI	03	6:42:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	53	0	53	GURA GALBENEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	11.08.2025	PT265CI	01	6:45:45 p.m.	0,00	174,30	174,25	32	1	33	GURA GALBENEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	11.08.2025	PT137NS	01	6:48:00 p.m.	0,00	369,00	369,00	50	1	51	SELISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	11.08.2025	PT497HN	02	7:15:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	12	1	13	CARACUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	11.08.2025	PT213NS	02	8:14:00 p.m.	0,00	463,00	463,00	73	5	78	BOLDURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	11.08.2025	PT158OR	02	8:50:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	77	3	80	BRVICENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	11.08.2025	PT304NS	01	9:28:00 p.m.	0,00	260,00	260,00	30	0	30	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	11.08.2025	PT275ST	01	10:08:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	92	1	93	PANASESTI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	12.08.2025	PT213NS	02	8:43:00 a.m.	0,00	322,00	322,00	73	5	78	BOLDURESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	12.08.2025	PT405AN	03	8:48:00 a.m.	0,00	48,00	48,00	94	6	100	CHETROSI	C	AC	Necunoscut
Orhei	12.08.2025	PT201OR	01	9:41:00 a.m.	0,00	337,00	337,00	27	0	27	CHIRENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	12.08.2025	PT587	04	10:10:00 a.m.	0,00	143,00	143,00	146	17	163	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	12.08.2025	PT139CR	01	10:27:00 a.m.	0,00	313,00	313,00	73	1	74	CHIMISENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	12.08.2025	PT813	18	10:37:00 a.m.	0,00	61,00	61,00	26	5	31	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Calarasi	12.08.2025	PT152CL	02	3:06:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	93	3	96	CALARASI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Comrat	12.08.2025	PT45COM	01	3:54:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	86	10	96	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	12.08.2025	PT336CH	02	6:33:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	49	0	49	BAURCI-MOLDOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	12.08.2025	PT336CH	01	7:00:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	59	1	60	BAURCI-MOLDOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	12.08.2025	PT1999	05	7:15:00 p.m.	0,00	553,00	553,00	71	8	79	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	12.08.2025	PT1129	14	9:01:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	164	9	173	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	12.08.2025	PT917	07	10:07:00 p.m.	0,00	833,00	833,00	60	4	64	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	13.08.2025	PT1054	30	7:35:00 a.m.	0,00	105,00	105,00	71	7	78	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Telenești	13.08.2025	PT367L	02	8:25:00 a.m.	0,00	336,00	336,00	25	3	28	ZAICANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenești	13.08.2025	PT272TL	03	4:23:00 p.m.	0,00	571,00	571,00	44	2	46	SCORTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	13.08.2025	PT202TR	03	4:28:00 p.m.	0,00	134,00	134,00	38	2	40	CARBALIA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	13.08.2025	PT569HN	01	6:37:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	80	1	81	HINCESTI	C	AC	Bransament
Criuleni	13.08.2025	PT644CR	01	7:07:00 p.m.	0,00	238,00	238,00	87	1	88	BOSCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	13.08.2025	PT24TR	03	8:55:00 p.m.	0,00	20,00	20,00	69	4	73	COPEAC	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Ceadir-Lunga	14.08.2025	PT201CD	01	10:00:00 a.m.	0,00	151,00	151,00	7	1	8	CEADIR-LUNGA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	14.08.2025	PT71CM	03	10:25:00 a.m.	0,00	77,00	77,00	87	0	87	COMRAT	C	AC	Necunoscut
Stefan-Voda	14.08.2025	PT591SV	04	11:55:00 a.m.	0,00	181,00	181,00	102	1	103	STEFAN-VODA	C	AC	Necunoscut
Criuleni	14.08.2025	PT547CR	01	2:57:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	90	2	92	USTIA	C	AC	Separator cu pirghie
Criuleni	14.08.2025	PT547CR	02	2:57:30 p.m.	0,00	28,50	28,50	61	1	62	USTIA	C	AC	Separator cu pirghie
Criuleni	14.08.2025	PT547CR	03	2:57:34 p.m.	0,00	29,40	29,40	0	1	1	USTIA	C	AC	Separator cu pirghie
Ialoveni	14.08.2025	PT529IL	03	3:12:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	51	1	52	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	14.08.2025	PT536IL	05	3:13:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	41	7	48	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	14.08.2025	PT529IL	02	3:13:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	26	1	27	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	14.08.2025	PT536IL	03	3:17:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	78	14	92	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	14.08.2025	PT583IL	03	3:18:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	119	7	126	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	14.08.2025	PT536IL	02	3:27:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	73	2	75	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	14.08.2025	PT35CR	01	3:28:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	98	4	102	JEVRENI	C	AC	Separator cu pirghie
Criuleni	14.08.2025	PT35CR	03	3:28:05 p.m.	0,00	42,90	42,92	1	0	1	JEVRENI	C	AC	Separator cu pirghie
Ialoveni	14.08.2025	PT536IL	01	3:31:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	58	1	59	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	14.08.2025	PT130AN	02	5:40:00 p.m.	0,00	7,00	7,00	43	0	43	CIOBANOVCA	C	AC	Bransament
Stefan-Voda	15.08.2025	PT55V												

Filiala rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Chisinau	17.08.2025	PT46	04	9:23:00 p.m.	0,00	173,00	173,00	22	17	39	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	17.08.2025	PT430	03	10:51:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	6	3	9	CHISINAU	C	AC	Separator cu pîrgie
Chisinau	17.08.2025	PT430	14	10:51:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Separator cu pîrgie
Chisinau	17.08.2025	PT430	10	10:51:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	63	23	86	CHISINAU	C	AC	Separator cu pîrgie
Chisinau	17.08.2025	PT430	09	10:51:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	98	20	118	CHISINAU	C	AC	Separator cu pîrgie
Chisinau	17.08.2025	PT430	08	10:51:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Separator cu pîrgie
Chisinau	17.08.2025	PT430	04	10:51:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	12	1	13	CHISINAU	C	AC	Separator cu pîrgie
Chisinau	17.08.2025	PT430	02	10:51:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	0	2	2	CHISINAU	C	AC	Separator cu pîrgie
Chisinau	17.08.2025	PT430	06	10:51:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Separator cu pîrgie
Telenesti	18.08.2025	PT496TL	02	8:30:00 a.m.	0,00	150,00	150,00	67	3	70	VADUL-LECA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Calarasi	18.08.2025	PT449CL	02	8:49:00 a.m.	0,00	77,00	77,00	55	0	55	SIPOTENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	18.08.2025	PT932HN	01	12:36:00 p.m.	0,00	1580,00	1580,00	83	2	85	CATALENI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Stefan-Voda	18.08.2025	PT1835V	03	5:52:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	38	1	39	PURCARI	C	AC	Necunoscut
Chisinau	18.08.2025	PT1260	12	6:27:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	30	4	34	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	18.08.2025	PT497HN	02	6:39:00 p.m.	0,00	608,00	608,00	12	1	13	CARACUI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Telenesti	18.08.2025	PT113TL	02	8:35:00 p.m.	0,00	175,00	175,00	42	0	42	CHITCANII VECHI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Anenii Noi	18.08.2025	PT287AN	01	8:43:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	97	1	98	MERENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	18.08.2025	PT151HN	01	9:03:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	33	2	35	MARCHET	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Calarasi	19.08.2025	PT235CL	01	10:22:31 a.m.	0,00	129,50	129,48	55	0	55	CABAIESTI	C	AC	Pilon JT
Orhei	19.08.2025	PT212OR	13	11:20:00 a.m.	0,00	307,00	307,00	235	16	251	ORHEI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	19.08.2025	PT461	16	11:55:00 a.m.	0,00	235,00	235,00	22	12	34	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Criuleni	19.08.2025	PT210CR	03	5:29:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	37	3	40	BOSCANI	C	AC	Conductor NUL
Telenesti	19.08.2025	PT322TL	02	5:38:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	24	1	25	MINDRA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	19.08.2025	PT482	12	10:35:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	67	6	73	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Straseni	20.08.2025	PT443ST	01	7:08:00 a.m.	0,00	106,00	106,00	81	4	85	COJUSNA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	20.08.2025	PT214HN	01	1:24:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	49	0	49	PASCANI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	20.08.2025	PT484	02	3:11:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	130	14	144	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	20.08.2025	PT547	17	4:49:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	93	4	97	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	20.08.2025	PT547	19	4:50:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	14	7	21	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	20.08.2025	PT547	12	4:51:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	104	21	125	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	20.08.2025	PT547	16	4:56:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	80	9	89	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	20.08.2025	PT547	11	5:06:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	123	8	131	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	20.08.2025	PT484	02	5:47:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	130	14	144	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	20.08.2025	PT634	30	5:53:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	145	7	152	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	20.08.2025	PT1054	31	6:21:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	162	16	178	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Chisinau	20.08.2025	PT466	12	9:46:00 p.m.	0,00	335,00	335,00	216	21	237	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	20.08.2025	PT90	06	11:03:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	156	13	169	CHISINAU	C	AC	Separator cu pîrgie
Anenii Noi	21.08.2025	PT264AN	02	9:02:00 a.m.	0,00	76,00	76,00	31	4	35	FLORENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Anenii Noi	21.08.2025	PT265AN	02	9:03:00 a.m.	0,00	74,00	74,00	81	0	81	FLORENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Anenii Noi	21.08.2025	PT265AN	03	9:24:00 a.m.	0,00	54,00	54,00	37	4	41	FLORENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Anenii Noi	21.08.2025	PT264AN	01	9:37:00 a.m.	0,00	43,00	43,00	77	0	77	FLORENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Anenii Noi	21.08.2025	PT265AN	01	9:53:00 a.m.	0,00	25,00	25,00	61	0	61	FLORENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Telenesti	21.08.2025	PT449TL	01	10:09:00 a.m.	0,00	379,00	379,00	50	0	50	TELENESTI	C	AT	Accidente rutiere
Telenesti	21.08.2025	PT449TL	02	10:46:00 a.m.	0,00	343,00	343,00	67	1	68	TELENESTI	C	AT	Accidente rutiere
Chisinau	21.08.2025	PT280	01	11:36:00 a.m.	0,00	24,00	24,00	32	4	36	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	21.08.2025	PT497HN	02	1:28:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	12	1	13	CARACUI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Straseni	21.08.2025	PT381ST	02	4:10:09 p.m.	0,00	106,90	106,85	95	0	95	GALESTI	C	AC	Pilon JT
Anenii Noi	21.08.2025	PT548AN	02	5:44:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	48	0	48	GEAMANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	21.08.2025	PT720IL	01	7:18:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	159	1	160	MALCOCI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Calarasi	22.08.2025	PT376CL	01	6:23:00 a.m.	0,00	68,00	68,00	121	0	121	RACIULA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	22.08.2025	PT483OR	01	7:26:00 a.m.	0,00	73,00	73,00	19	1	20	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	22.08.2025	PT483OR	01	9:20:00 a.m.	0,00	258,00	258,00	19	1	20	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	22.08.2025	PT316CS	01	9:22:00 a.m.	0,00	128,00	128,00	58	1	59	OPACI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	22.08.2025	PT77HN	02	9:37:00 a.m.	0,00	197,00	197,00	6	0	6	BALCEANA	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	22.08.2025	PT319CM	02	9:42:48 a.m.	0,00	165,20	165,20	75	0	75	CONGAZ	C	AC	Pilon JT
Comrat	22.08.2025	PT534CM	01	10:28:00 a.m.	0,00	434,00	434,00	41	2	43	DEZGHINGEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	22.08.2025	PT250CH	01	12:00:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	99	4	103	ZIRNESTI	C	AC	Bransament
Nisoreni	22.08.2025	PT427NS	03	12:11:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	105	0	105	VARZARESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Criuleni	22.08.2025	PT381CR	01	12:18:00 p.m.	0,00	716,00	716,00	204	8	212	VADULENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Comrat	22.08.2025	PT616CM	17	12:19:00 p.m.	0,00	325,00	325,00	103	10	113	COMRAT	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Causeni	22.08.2025	PT549CS	02	12:25:00 p.m.	0,00	321,00	321,00	73	0	73	BAIMACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	22.08.2025	PT230SV	03	12:31:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	46	0	46	CARAHASANI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	22.08.2025	PT161IL	01	12:33:00 p.m.	0,00	240,00	240,00	91	7	98	RUSESTII NOI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Anenii Noi	22.08.2025	PT142AN	01	12:39:00 p.m.	0,00	601,00	601,00	64	0	64	HIRBOVAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	22.08.2025	PT616CM	13	12:46:00 p.m.	0,00	298,00	298,00	37	3	40	COMRAT	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	22.08.2025	PT579	12	12:48:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	71	9	80	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	22.08.2025	PT157CH	02	1:04:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	50	0	50	PELINEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	22.08.2025	PT334VL	01	1:10:00 p.m.	0,00	290,00	290,00	36	0	36	ETULIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Stefan-Voda	22.08.2025	PT227SV	02	1:14:00 p.m.	0,00	214,00	214,00	87	1	88	CARAHASANI	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	22.08.2025	PT44CH	01	1:24:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	54	3	57	MANTA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Anenii Noi	22.08.2025	PT5AN	01	1:36:00 p.m.	0,00	853,00	853,00	48	0	48	ROSCANI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Anenii Noi	22.08.2025	PT213AN	02	1:44:00 p.m.	0,00	696,00	696,00	80	0	80	BOTNARESTI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	22.08.2025	PT15VL	02	2:05:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	50	2	52	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	22.08.2025	PT160IL	02	2:07:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	95	2	97	RUSESTII NOI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	22.08.2025	PT163AN	04	2:17:00 p.m.	0,00	784,00	784,00	5	2	7	COBUSCA NOUA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cimislia	22.08.2025	PT22CI	02	2:19:00 p.m.	0,00	386,00	386,00	73	1	74	CIUCUR-MINGIR	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	22.08.2025	PT153SV	01	2:										

Filiala rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Anenii Noi	22.08.2025	PT604AN	01	4:29:00 p.m.	0,00	187,00	187,00	5	7	12	SOCOLENI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Ialoveni	22.08.2025	PT427L	03	4:29:00 p.m.	0,00	155,00	155,00	35	4	39	HORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	22.08.2025	PT214CN	01	4:31:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	65	2	67	CIOBALACCIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	22.08.2025	PT1325V	01	4:35:00 p.m.	0,00	591,00	591,00	97	2	99	TALMAZA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	22.08.2025	PT316CS	01	4:37:00 p.m.	0,00	377,00	377,00	58	1	59	OPACI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	22.08.2025	PT351CS	03	4:39:00 p.m.	0,00	644,00	644,00	20	1	21	TOCUZ	C	AC	Necunoscuta
Stefan-Voda	22.08.2025	PT248SV	01	4:42:00 p.m.	0,00	790,00	790,00	43	0	43	CAPLANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	22.08.2025	PT18CS	02	4:53:00 p.m.	0,00	181,00	181,00	44	2	46	CAUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	22.08.2025	PT230SV	02	4:55:00 p.m.	0,00	706,00	706,00	53	3	56	CARAHASANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	22.08.2025	PT860IL	04	5:20:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	18	2	20	COSTESTI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	22.08.2025	PT9008	02	5:25:00 p.m.	0,00	573,00	573,00	101	7	108	VADUL LUI VODA	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	22.08.2025	PT440AN	02	5:26:00 p.m.	0,00	542,00	542,00	79	1	80	CHIRCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	22.08.2025	PT215CI	01	5:38:00 p.m.	0,00	223,00	223,00	67	5	72	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	22.08.2025	PT17CI	02	5:40:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	81	1	82	CIUCUR-MINGIR	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	22.08.2025	PT1215V	08	5:45:00 p.m.	0,00	574,00	574,00	77	4	81	GRADINITA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	22.08.2025	PT6133	02	5:55:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	52	1	53	BACIOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	22.08.2025	PT6133	03	6:02:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	3	1	4	BACIOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	22.08.2025	PT6133	01	6:04:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	88	0	88	BACIOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	22.08.2025	PT472CI	02	6:05:00 p.m.	0,00	379,00	379,00	19	0	19	ABACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	22.08.2025	PT735V	02	6:06:00 p.m.	0,00	1099,00	1099,00	43	1	44	SLOBOZIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	22.08.2025	PT604AN	03	6:16:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	48	2	50	SOCOLENI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Stefan-Voda	22.08.2025	PT6055V	01	6:18:00 p.m.	0,00	187,00	187,00	81	4	85	OLANESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Anenii Noi	22.08.2025	PT623AN	03	6:22:00 p.m.	0,00	998,00	998,00	44	1	45	TINTARENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	22.08.2025	PT12AN	03	6:34:00 p.m.	0,00	340,00	340,00	51	1	52	TINTARENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	22.08.2025	PT472CI	01	6:34:00 p.m.	0,00	350,00	350,00	56	4	60	ABACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	22.08.2025	PT532CR	03	6:53:00 p.m.	0,00	1274,00	1274,00	131	3	134	CORIOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	22.08.2025	PT452HN	01	7:19:00 p.m.	0,00	364,00	364,00	36	3	39	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	22.08.2025	PT2105V	03	7:29:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	40	3	43	OLANESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	22.08.2025	PT472CI	03	7:31:00 p.m.	0,00	293,00	293,00	70	0	70	ABACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	22.08.2025	PT483OR	01	7:34:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	19	1	20	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	22.08.2025	PT190R	02	8:15:00 p.m.	0,00	155,00	155,00	45	2	47	BREANOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	22.08.2025	PT240CS	01	8:19:00 p.m.	0,00	533,00	533,00	69	0	69	FIRLADENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	22.08.2025	PT190R	01	8:33:00 p.m.	0,00	137,00	137,00	58	1	59	BREANOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	22.08.2025	PT328LV	02	8:42:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	32	0	32	IARGARA	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	22.08.2025	PT164IL	02	8:46:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	18	3	21	RUSESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	22.08.2025	PT422LV	02	8:57:00 p.m.	0,00	251,00	251,00	22	0	22	TIGHECI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	22.08.2025	PT463CS	03	9:17:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	79	3	82	COSCALIA	C	AC	Conductor FAZA
Taracila	22.08.2025	PT42TR	02	9:18:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	54	15	69	COPCEAC	C	AC	Bransament
Anenii Noi	22.08.2025	PT142AN	02	9:18:00 p.m.	0,00	89,00	89,00	38	1	39	HIRBOVAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	22.08.2025	PT3145T	01	9:38:00 p.m.	0,00	257,00	257,00	75	2	77	LOZOVA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Straseni	22.08.2025	PT3145T	02	9:40:08 p.m.	0,00	254,90	254,90	95	0	95	LOZOVA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Vulcanesti	22.08.2025	PT202VL	01	11:00:00 p.m.	0,00	175,00	175,00	87	0	87	ALEXANDRU IOAN CUZA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taracila	22.08.2025	PT213TR	02	11:14:00 p.m.	0,00	484,00	484,00	32	0	32	BUDAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	22.08.2025	PT89VL	01	11:16:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	47	13	60	ALEXANDRFIELD	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taracila	22.08.2025	PT213TR	03	11:16:00 p.m.	0,00	483,00	483,00	1	2	3	BUDAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	23.08.2025	PT432CI	01	6:19:00 a.m.	0,00	203,00	203,00	11	1	12	BASARABEASCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	23.08.2025	PT573CM	02	6:38:00 a.m.	0,00	157,00	157,00	47	1	48	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	23.08.2025	PT1035V	01	6:40:00 a.m.	0,00	275,00	275,00	48	3	51	POPEASCA	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	23.08.2025	PT3135T	01	6:52:00 a.m.	0,00	199,00	199,00	41	0	41	LOZOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	23.08.2025	PT5195V	03	6:53:00 a.m.	0,00	165,00	165,00	45	2	47	VOLINTIRI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	23.08.2025	PT166CD	02	6:54:00 a.m.	0,00	143,00	143,00	106	3	109	CEADIR-LUNGA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	23.08.2025	PT397CN	03	6:56:00 a.m.	0,00	91,00	91,00	24	6	30	BAIMACLIA	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	23.08.2025	PT365CI	01	7:03:00 a.m.	0,00	563,00	563,00	16	3	19	CENAC	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	23.08.2025	PT464CS	03	7:08:00 a.m.	0,00	132,00	132,00	93	3	96	COSCALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	23.08.2025	PT215CI	02	7:08:00 a.m.	0,00	153,00	153,00	50	1	51	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	23.08.2025	PT573CM	03	7:15:00 a.m.	0,00	120,00	120,00	60	12	72	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	23.08.2025	PT483OR	01	7:19:00 a.m.	0,00	101,00	101,00	19	1	20	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	23.08.2025	PT573CM	01	7:39:00 a.m.	0,00	95,00	95,00	8	1	9	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	23.08.2025	PT166CD	04	7:42:00 a.m.	0,00	95,00	95,00	21	0	21	CEADIR-LUNGA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	23.08.2025	PT170CI	02	7:44:00 a.m.	0,00	291,00	291,00	58	0	58	GRADISTE	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Cimislia	23.08.2025	PT404CI	01	7:53:00 a.m.	0,00	390,00	390,00	25	1	26	ISERLIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	23.08.2025	PT6078	01	7:53:00 a.m.	0,00	236,00	236,00	70	1	71	DOBROGEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	23.08.2025	PT1215V	08	7:57:00 a.m.	0,00	188,00	188,00	77	4	81	GRADINITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	23.08.2025	PT612CM	04	8:00:00 a.m.	0,00	191,00	191,00	0	1	1	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	23.08.2025	PT612CM	05	8:03:00 a.m.	0,00	188,00	188,00	0	2	2	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	23.08.2025	PT148CM	01	8:17:00 a.m.	0,00	349,00	349,00	97	0	97	CIOC-MAIDAN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	23.08.2025	PT309CM	01	8:27:00 a.m.	0,00	181,00	181,00	26	5	31	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	23.08.2025	PT612CM	02	8:35:00 a.m.	0,00	155,00	155,00	34	2	36	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	23.08.2025	PT424CI	03	8:41:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	67	7	74	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	23.08.2025	PT945V	03	8:54:00 a.m.	0,00	186,00	186,00	63	0	63	ERMOCLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	23.08.2025	PT455CM	02	8:55:00 a.m.	0,00	74,00	74,00	31	0	31	BESALMA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	23.08.2025	PT278LV	01	8:56:00 a.m.	0,00	508,00	508,00	65	4	69	COVURLUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	23.08.2025	PT279CH	03	8:57:00 a.m.	0,00	144,00	144,00	11	4	15	TATARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	23.08.2025	PT807CI	01	9:01:00 a.m.	0,00	42,00	42,00	117	1	118	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	23.08.2025	PT483OR	01	9:02:00 a.m.	0,00	258,00	258,00	19	1	20	ORHEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	23.08.2025	PT332CD	01	9:03:00 a.m.	0,00	60,00	60,00	11	7	18				

Filiala rețelelor electrice	Data	Stafia, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Causeni	23.08.2025	PT126CS	01	4:08:00 p.m.	0,00	905,00	905,00	150	1	151	CIRNATENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	23.08.2025	PT148CM	01	5:09:00 p.m.	0,00	523,00	523,00	97	0	97	CIOC-MAIDAN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	23.08.2025	PT287HN	01	5:27:00 p.m.	0,00	220,00	220,00	80	6	86	CARPINENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Stefan-Voda	23.08.2025	PT153SV	01	7:00:00 p.m.	0,00	17,00	17,00	73	0	73	POPEASCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	23.08.2025	PT526	09	8:36:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	233	27	260	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	24.08.2025	PT317CM	03	9:30:00 a.m.	0,00	51,00	51,00	79	8	87	CONGAZ	C	AC	Bransament
Hincesti	24.08.2025	PT287HN	01	1:22:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	80	6	86	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	24.08.2025	PT35TL	01	1:51:00 p.m.	0,00	327,00	327,00	15	0	15	ZAICANII NOI	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	24.08.2025	PT522NS	01	2:01:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	46	3	49	BOLDURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	24.08.2025	PT75T	04	2:02:00 p.m.	0,00	256,00	256,00	84	1	85	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	24.08.2025	PT788CR	02	2:05:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	118	3	121	MAGDACESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	24.08.2025	PT129NS	01	2:10:00 p.m.	0,00	603,00	603,00	50	1	51	VARZARESTI	C	AC	Conductor NUL
Criuleni	24.08.2025	PT223CR	03	2:17:00 p.m.	0,00	566,00	566,00	83	1	84	ZAICANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	24.08.2025	PT165CH	01	2:17:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	57	2	59	PELINEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	24.08.2025	PT241OR	02	2:24:00 p.m.	0,00	462,00	462,00	34	1	35	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	24.08.2025	PT522OR	02	2:24:00 p.m.	0,00	172,00	172,00	104	2	106	PERESECIINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	24.08.2025	PT185AN	11	2:34:00 p.m.	0,00	156,00	156,00	142	8	150	TELITA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	24.08.2025	PT373IL	01	2:42:00 p.m.	0,00	218,00	218,00	32	3	35	PIATRA ALBA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	24.08.2025	PT188OR	03	2:42:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	21	3	24	DONICI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	24.08.2025	PT8050	08	2:44:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	53	1	54	DURLESTI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	24.08.2025	PT328CL	01	2:47:00 p.m.	0,00	935,00	935,00	33	3	36	MINDRA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	24.08.2025	PT33CL	01	2:48:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	71	2	73	DERENEU	C	AC	Necunoscut
Telenesti	24.08.2025	PT136TL	01	2:49:00 p.m.	0,00	227,00	227,00	100	4	104	INESTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	24.08.2025	PT672OR	01	2:52:00 p.m.	0,00	222,00	222,00	124	14	138	BRANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	24.08.2025	PT248TL	01	2:54:00 p.m.	0,00	332,00	332,00	64	4	68	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	24.08.2025	PT160IL	02	2:56:00 p.m.	0,00	279,00	279,00	95	2	97	RUSESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	24.08.2025	PT304NS	01	3:02:00 p.m.	0,00	1193,00	1193,00	30	0	30	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	24.08.2025	PT510NS	02	3:06:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	11	1	12	SISCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	24.08.2025	PT755T	02	3:09:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	91	4	95	RECEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	24.08.2025	PT123IL	01	3:10:00 p.m.	0,00	188,00	188,00	29	0	29	MILESTII MICI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	24.08.2025	PT522OR	03	3:14:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	97	5	102	PERESECIINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	24.08.2025	PT303TL	02	3:18:00 p.m.	0,00	620,00	620,00	48	1	49	SARATENII VECHI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	24.08.2025	PT172CR	01	3:20:00 p.m.	0,00	706,00	706,00	87	12	99	CRUILENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	24.08.2025	PT266CL	01	3:20:00 p.m.	0,00	901,00	901,00	68	5	73	LEORDOAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	24.08.2025	PT214OR	02	3:31:00 p.m.	0,00	395,00	395,00	80	1	81	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	24.08.2025	PT491OR	09	3:39:00 p.m.	0,00	386,00	386,00	92	2	94	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	24.08.2025	PT516OR	01	3:41:00 p.m.	0,00	486,00	486,00	92	3	95	CISMEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	24.08.2025	PT276IL	02	3:43:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	99	0	99	BARDAR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	24.08.2025	PT219CH	03	3:43:00 p.m.	0,00	216,00	216,00	49	2	51	ROSU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	24.08.2025	PT120VL	03	3:47:00 p.m.	0,00	288,00	288,00	85	0	85	VULCANESTI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Vulcanesti	24.08.2025	PT515VL	03	3:49:00 p.m.	0,00	509,00	509,00	63	1	64	COLIBASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	24.08.2025	PT333ST	01	3:50:00 p.m.	0,00	396,00	396,00	46	0	46	VORNICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	24.08.2025	PT229CR	01	3:54:00 p.m.	0,00	469,00	469,00	57	1	58	GOIANUL NOU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	24.08.2025	PT89VL	01	3:54:00 p.m.	0,00	610,00	610,00	47	13	60	ALEXANDRFIELD	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	24.08.2025	PT120VL	01	3:55:00 p.m.	0,00	280,00	280,00	73	1	74	VULCANESTI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Cantemir	24.08.2025	PT452CN	01	3:59:00 p.m.	0,00	239,00	239,00	45	4	49	ENICHOI	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	24.08.2025	PT511CN	02	4:03:00 p.m.	0,00	395,00	395,00	79	0	79	COCIULIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	24.08.2025	PT224OR	02	4:05:00 p.m.	0,00	747,00	747,00	52	0	52	POHREBENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	24.08.2025	PT857HN	01	4:08:00 p.m.	0,00	474,00	474,00	139	1	140	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	24.08.2025	PT213TR	02	4:10:00 p.m.	0,00	742,00	742,00	32	0	32	BUDAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	24.08.2025	PT513CH	01	4:13:00 p.m.	0,00	461,00	461,00	112	2	114	PASCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	24.08.2025	PT166CD	04	4:15:00 p.m.	0,00	459,00	459,00	21	0	21	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	24.08.2025	PT277ST	02	4:15:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	18	0	18	RECEA	C	AC	Alte defecte in red JT
Taraclia	24.08.2025	PT309TR	02	4:19:00 p.m.	0,00	704,00	704,00	43	5	48	BALABANU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	24.08.2025	PT309TR	01	4:22:00 p.m.	0,00	701,00	701,00	61	3	64	BALABANU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	24.08.2025	PT230AN	03	4:24:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	25	1	26	TODIRESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	24.08.2025	PT424HN	03	4:24:00 p.m.	0,00	271,00	271,00	92	3	95	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	24.08.2025	PT47TR	03	4:24:00 p.m.	0,00	301,00	301,00	53	2	55	TARACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	24.08.2025	PT120VL	05	4:25:30 p.m.	0,00	249,50	249,50	0	1	1	VULCANESTI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Vulcanesti	24.08.2025	PT114VL	04	4:26:00 p.m.	0,00	248,00	248,00	0	1	1	VULCANESTI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Vulcanesti	24.08.2025	PT362VL	01	4:29:00 p.m.	0,00	445,00	445,00	49	0	49	BRINZA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	24.08.2025	PT435HN	01	4:29:00 p.m.	0,00	1246,00	1246,00	40	0	40	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	24.08.2025	PT309CM	01	4:30:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	26	5	31	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	24.08.2025	PT571CN	01	4:33:00 p.m.	0,00	341,00	341,00	86	1	87	PLESENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Cahul	24.08.2025	PT82CH	01	4:33:00 p.m.	0,00	367,00	367,00	59	3	62	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	24.08.2025	PT7HN	01	4:34:00 p.m.	0,00	759,00	759,00	59	1	60	BALCEANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	24.08.2025	PT227OR	02	4:35:00 p.m.	0,00	481,00	481,00	62	1	63	MALAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	24.08.2025	PT162OR	02	4:40:00 p.m.	0,00	506,00	506,00	71	1	72	CIOCILTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	24.08.2025	PT74CH	01	4:43:00 p.m.	0,00	356,00	356,00	46	2	48	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	24.08.2025	PT36TR	02	4:44:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	73	0	73	COPEAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	24.08.2025	PT167IL	04	4:45:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	36	1	37	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	24.08.2025	PT611OR	02	4:48:00 p.m.	0,00	176,00	176,00	135	3	138	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	24.08.2025	PT67CR	01	4:49:00 p.m.	0,00	520,00	520,00	171	2	173	HIRTOPUL MARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	24.08.2025	PT35TR	02	4:49:00 p.m.	0,00	155,00	155,00	64	7	71	COPEAC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	24.08.2025	PT114VL	03	4:50:00 p.m.	0,00	224,00	224,00	33	0	33	VULCANESTI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	24.08.2025	PT142AN	01	4:55:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	64	0	64	HIRBOVAT	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	24.08.2025	PT108HN	01	5:52:00 p.m.	0,00	421,00	421,00	32	0	32	BOGHICENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Vulcanesti	24.08.2025	PT515VL	02	5:53:00 p.m.	0,00	385,00	385,00	125	2	127	COLIBASI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Comrat	24.08.2025	PT581CM	01	5:54:00 p.m.	0,00	572,00	572,00	64	3	67	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	24.08.2025	PT101AN	02	5:56:00 p.m.	0,00	268,00	268,00	40	14	54	ANENII NOI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	24.08.2025	PT530CM	05	5:58:00 p.m.	0,00	390,00	390,00	55	1	56	DEZGHINGEA	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Nisporeni	24.08.2025	PT323NS	02	5:59:00 p.m.	0,00	239,00	239,00	109	5	114	NISPORENI	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	24.08.2025	PT114VL	05	6:00:34 p.m.	0,00	153,40	153,43	0	1	1	VULCANESTI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Anenii Noi	24.08.2025	PT234AN	01	6:02:00 p.m.	0,00	262,00	262,00	8	1	9	CIOBANOVCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	24.08.2025	PT515VL	01	6:02:04 p.m.	0,00	375,90	375,93	43	0	43	COLIBASI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Cahul	24.08.2025	PT74CH	03	6:06:56 p.m.	0,00	272,10	272,07	15	4	19	CAHUL	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Nisporeni	24.08.2025	PT191NS	01	6:08:00 p.m.	0,00	900,00	900,00	50	2	52	GROZESTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Orhei	24.08.2025	PT198OR	01	6:12:00 p.m.	0,00	518,00	518,00	59	1	60	CIHORENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Cahul	24.08.2025	PT279CH	01	6:12:00 p.m.	0,00	368,00	368,00	37	5	42	TATARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	24.08.2025	PT41CH	04	6:13:00 p.m.	0,00	271,00	271,00	22	8	30	CRIHANA VECHE	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Cahul	24.08.2025	PT59CH	02	6:16:00 p.m.	0,00	265,00	265,00	7	1	8	CRIHANA VECHE	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Comrat	24.08.2025	PT319CM	02	6:18:00 p.m.	0,00	452,00	452,00	75	0	75	CONGAZ	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Cahul	24.08.2025	PT59CH	02	6:26:00 p.m.	0,00	255,00	255,00	54	5	59	CRIHANA VECHE	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Cahul	24.08.2025	PT58CH	09	6:27:00 p.m.	0,00	258,00	258,00	46	1	47	PASCANI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Calarasi	24.08.2025	PT33CL	01	6:28:00 p.m.	0,00	714,00	714,00	71	2	73	DERENEU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	24.08.2025	PT612CM	01	6:32:00 p.m.	0,00	436,00	436,00	50	0	50	CONGAZ	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Cahul	24.08.2025	PT175CH	02	6:33:00 p.m.	0,00	475,00	475,00	51	2	53	BAURCI-MOLDOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	24.08.2025	PT321IL	01	6:35:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	36	3	39	CIGIRLENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Leova	24.08.2025	PT333LV	01	6:39:00 p.m.	0,00	403,00	403,00	46	5	51	COCULIA NOUA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	24.08.2025	PT652OR	03	6:41:00 p.m.	0,00	433,00	433,00	43	2	45	BOLOHAN	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Orhei	24.08.2025	PT447OR	01	6:46:00 p.m.	0,00	509,00	509,00	91	8	99	BIESTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Cahul	24.08.2025	PT59CH	03	6:57:20 p.m.	0,00	223,70	223,67	29	2	31	CRIHANA VECHE	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Cantemir	24.08.2025	PT27CN	02	6:58:00 p.m.	0,00	144,00	144,00	59	1	60	CIRPESTI	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	24.08.2025	PT530CM	01	7:02:00 p.m.	0,00	328,00	328,00	40	11	51	DEZGHINGEA	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Nisporeni	24.08.2025	PT65NS	02	7:03:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	73	5	78	BALANESTI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Comrat	24.08.2025	PT423CM	01	7:09:00 p.m.	0,00	429,00	429,00	63	5	68	BESALMA	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Telenesti	24.08.2025	PT98TL	03	7:10:00 p.m.	0,00	354,00	354,00	29	1	30	SUHULUCENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	24.08.2025	PT126CD	03	7:13:00 p.m.	0,00	270,00	270,00	84	0	84	BAURCI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Nisporeni	24.08.2025	PT323NS	05	7:15:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	29	5	34	NISPORENI	C	AC	Conductor FAZA
Leova	24.08.2025	PT414LV	02	7:19:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	53	2	55	TOMAI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Vulcanesti	24.08.2025	PT504VL	02	7:21:00 p.m.	0,00	287,00	287,00	77	5	82	COLIBASI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	24.08.2025	PT254CD	02	7:22:00 p.m.	0,00	326,00	326,00	57	2	59	BESGHIOZ	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	24.08.2025	PT319CM	01	7:30:00 p.m.	0,00	380,00	380,00	112	0	112	CONGAZ	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Cantemir	24.08.2025	PT544CN	02	7:34:00 p.m.	0,00	286,00	286,00	49	5	54	SAMALIA	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Criuleni	24.08.2025	PT788CR	02	7:43:00 p.m.	0,00	284,00	284,00	118	3	121	MAGDACESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	24.08.2025	PT310CH	03	7:55:00 p.m.	0,00	241,00	241,00	33	4	37	MOSCOVEI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Comrat	24.08.2025	PT199CM	01	8:03:00 p.m.	0,00	489,00	489,00	46	2	48	TARACLIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	24.08.2025	PT1029HN	01	8:05:00 p.m.	0,00	456,00	456,00	50	7	57	CARPINENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Leova	24.08.2025	PT258LV	01	8:13:00 p.m.	0,00	406,00	406,00	82	3	85	VOZNESENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	24.08.2025	PT92CM	03	8:15:00 p.m.	0,00	396,00	396,00	55	3	58	COMRAT	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Leova	24.08.2025	PT17LV	03	8:17:00 p.m.	0,00	522,00	522,00	96	1	97	FILIPENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Gimislia	24.08.2025	PT216CI	03	8:20:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	18	0	18	HIRTOP	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Criuleni	24.08.2025	PT788CR	01	8:21:00 p.m.	0,00	308,00	308,00	38	4	42	MAGDACESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	24.08.2025	PT869	12	8:29:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	162	23	185	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Criuleni	24.08.2025	PT29CR	01	8:34:00 p.m.	0,00	391,00	391,00	15	1	16	MASCAUTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Telenesti	24.08.2025	PT341TL	04	8:39:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	45	0	45	TELENESTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Ialoveni	24.08.2025	PT333IL	02	8:44:00 p.m.	0,00	760,00	760,00	75	0	75	RAZENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Cahul	24.08.2025	PT259CH	01	8:46:00 p.m.	0,00	384,00	384,00	52	1	53	LARGA VECHE	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Gimislia	24.08.2025	PT216CI	02	8:46:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	21	0	21	HIRTOP	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Hincesti	24.08.2025	PT571HN	01	8:51:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	67	0	67	HINCESTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Criuleni	24.08.2025	PT35CR	01	9:12:00 p.m.	0,00	354,00	354,00	98	4	102	JEVRENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Orhei	24.08.2025	PT17OR	01	9:17:00 p.m.	0,00	922,00	922,00	49	8	57	BRVICENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	24.08.2025	PT264TL	01	9:34:00 p.m.	0,00	298,00	298,00	35	8	43	NUCARENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Hincesti	24.08.2025	PT82HN	01	9:35:00 p.m.	0,00	368,00	368,00	85	2	87	CARPINENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Cahul	24.08.2025	PT247CH	02	11:38:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	66	0	66	ROSU	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Orhei	25.08.2025	PT198OR	01	7:21:00 a.m.	0,00	94,00	94,00	59	1	60	CIHORENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Orhei	25.08.2025	PT721OR	04	7:31:00 a.m.	0,00	260,00	260,00	73	6	79	ORHEI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	25.08.2025	PT155NS	01	7:32:00 a.m.	0,00	151,00	151,00	63	4	67	MILESTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Nisporeni	25.08.2025	PT155NS	03	7:35:30 a.m.	0,00	147,50	147,50	46	0	46	MILESTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Orhei	25.08.2025	PT791OR	04	8:16:00 a.m.	0,00	184,00	184,00	32	0	32	CISMEA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cahul	25.08.2025	PT187CH	01	8:19:00 a.m.	0,00	421,00	421,00	50	2	52	ZIRNESTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Nisporeni	25.08.2025	PT191NS	02	8:23:00 a.m.	0,00	56,00	56,00	93	1	94	GROZESTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Anenii Noi	25.08.2025	PT139AN	02	8:23:00 a.m.	0,00	352,00	352,00	149	2	151	PUHACENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Straseni	25.08.2025	PT564ST	02	8:24:00 a.m.	0,00	86,00	86,00	121	0	121	SCORENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Nisporeni	25.08.2025	PT191NS	03	8:25:08 a.m.	0,00	52,90	52,87	76	3	79	GROZESTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Orhei	25.08.2025	PT522OR	02	8:45:00 a.m.	0,00	124,00	124,00	104	2	106	PERESECIANA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	25.08.2025	PT731	10	8:59:00 a.m.	0,00	103,00	103,00	106	7	113	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	25.08.2025	PT266CL	01	9:10:00 a.m.	0,00	511,00	511,00	68	5	73	LEORDAIA	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Chisinau	25.08.2025	PT1105	07	9:15:00 a.m.	0,00	231,00	231,00	139	10	149	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	25.08.2025	PT6	22	10:13:00 a.m.	0,00	843,00	843,00	43	10	53	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Calarasi	25.08.2025	PT13CL	01	10:26:00 a.m.	0,00	334,00	334,00	56	1	57	HOGINESTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Nisporeni	25.08.2025	PT121NS	01	11:01:00 a.m.	0,00	72,00	72,00	16	3	19	VARZARESTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Hincesti	25.08.2025	PT1090HN	02	12:23:00 p.m.	0,00	261,00	261,00	57	0	57	CARPINENI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Straseni	25.08.2025	PT263ST	01	12:56:00 p.m.	0,00	379,00	379,00	74	1	75	NEGRESTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Straseni	25.08.2025	PT263ST	02	12:56:34 p.m.	0,00	378,40	378,43	61	1	62	NEGRESTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Calarasi	25.08.2025	PT13CL	02	2:35:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	27	0	27	HOGINESTI	C	AC	Suriganta fuzibila JT
Telenesti	25.08.2025	PT114TL	03	3:00:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	64	2	66	CODRU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	25.08.2025	PT529IL	02	4:22:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	26	1	27	PUHOI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	25.08.2025	PT361NS	02	5:21:00 p.m.	0,00	504,00	504,00	79	3	82	SISCANI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	25.08.2025	PT981	28	5:23:00 p.m.	0,00	228,00	228,00	55	7	62	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Nisporeni	25.08.2025	PT120NS	02	5:37:00 p.m.	0,00	34,00								

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Vulcanesti	27.08.2025	PT114VL	03	10:32:54 a.m.	0,00	34,10	34,10	33	0	33	VULCANESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	27.08.2025	PT114VL	04	10:32:56 a.m.	0,00	35,10	35,07	0	1	1	VULCANESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	27.08.2025	PT151NS	03	6:36:00 p.m.	0,00	17,00	17,00	38	1	39	BUGEAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	27.08.2025	PT352	16	7:43:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	274	21	295	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	27.08.2025	PT402	13	8:27:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	163	17	180	CHISINAU	C	IST	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	27.08.2025	PT402	13	8:29:23 p.m.	0,00	0,60	0,62	163	17	180	CHISINAU	C	IST	Alte defecte in red JT
Criuleni	28.08.2025	PT169CR	02	7:09:00 a.m.	0,00	45,00	45,00	87	4	91	CRIOLENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Leova	28.08.2025	PT191LV	02	9:49:00 a.m.	0,00	172,00	172,00	78	1	79	SARATICA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.08.2025	PT151NS	02	12:08:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	3	0	3	BUGEAC	C	AC	Bransament
Chisinau	28.08.2025	PT9011	02	12:23:00 p.m.	0,00	337,00	337,00	100	11	111	VADUL LUI VODA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Causeni	28.08.2025	PT309CS	02	2:17:00 p.m.	0,00	121,00	121,00	11	13	24	OPACI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	28.08.2025	PT1696	01	3:39:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	63	14	77	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Hincesti	28.08.2025	PT195HN	03	4:58:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	30	2	32	NEMTENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	28.08.2025	PT424CI	03	5:45:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	67	7	74	BASARABEASCA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Nisporeni	28.08.2025	PT143NS	04	7:40:00 p.m.	0,00	239,00	239,00	36	0	36	VINATORI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	28.08.2025	PT76CM	02	7:54:00 p.m.	0,00	161,00	161,00	113	7	120	COMRAT	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	28.08.2025	PT79A	09	8:45:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	277	20	297	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	28.08.2025	PT76CM	03	9:28:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	46	5	51	COMRAT	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	29.08.2025	PT232AN	01	9:40:37 a.m.	0,00	64,40	64,38	38	2	40	CHETROSU	C	AT	Conform OL din SGC
Taraclia	29.08.2025	PT42TR	07	10:19:00 a.m.	0,00	42,00	42,00	0	2	2	COPEAC	C	AC	Instalatie de distrib. 6-10 kv
Taraclia	29.08.2025	PT42TR	02	10:30:00 a.m.	0,00	31,00	31,00	54	15	69	COPEAC	C	AC	Instalatie de distrib. 6-10 kv
Taraclia	29.08.2025	PT42TR	01	10:33:04 a.m.	0,00	27,90	27,93	116	17	133	COPEAC	C	AC	Instalatie de distrib. 6-10 kv
Taraclia	29.08.2025	PT42TR	03	10:33:13 a.m.	0,00	27,80	27,78	53	1	54	COPEAC	C	AC	Instalatie de distrib. 6-10 kv
Taraclia	29.08.2025	PT42TR	04	10:33:16 a.m.	0,00	27,70	27,73	0	2	2	COPEAC	C	AC	Instalatie de distrib. 6-10 kv
Taraclia	29.08.2025	PT42TR	06	10:33:19 a.m.	0,00	27,70	27,68	0	1	1	COPEAC	C	AC	Instalatie de distrib. 6-10 kv
Orhei	29.08.2025	PT197OR	01	11:14:00 a.m.	0,00	406,00	406,00	43	2	45	STEP-SOCI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	29.08.2025	PT857HN	03	11:19:00 a.m.	0,00	104,00	104,00	118	7	125	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.08.2025	PT857HN	01	11:39:00 a.m.	0,00	84,00	84,00	139	1	140	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	29.08.2025	PT756CR	02	1:35:00 p.m.	0,00	134,00	134,00	152	15	167	MAGDACESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	29.08.2025	PT266CL	02	1:38:00 p.m.	0,00	359,00	359,00	19	0	19	LEORDAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	29.08.2025	PT314OR	03	2:15:00 p.m.	0,00	307,00	307,00	8	1	9	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	29.08.2025	PT516OR	01	2:17:00 p.m.	0,00	234,00	234,00	92	3	95	CISMA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	29.08.2025	PT73IL	03	2:33:00 p.m.	0,00	216,00	216,00	1	3	4	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	29.08.2025	PT16TL	01	2:41:00 p.m.	0,00	241,00	241,00	57	0	57	LEUSeni	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	29.08.2025	PT214HN	01	2:53:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	49	0	49	PASCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	29.08.2025	PT202TL	02	2:57:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	63	6	69	BRINZENII NOI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenești	29.08.2025	PT511TL	02	3:01:00 p.m.	0,00	255,00	255,00	30	2	32	MIHALASA	C	AC	Necunoscut
Calarasi	29.08.2025	PT33CL	02	3:02:00 p.m.	0,00	394,00	394,00	12	2	14	DERENEU	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	29.08.2025	PT73IL	02	3:53:00 p.m.	0,00	134,00	134,00	112	0	112	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	29.08.2025	PT67CR	01	4:07:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	170	2	172	HIRTOPUL MARE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	29.08.2025	PT436CI	01	4:45:00 p.m.	0,00	374,00	374,00	38	3	41	ABACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	29.08.2025	PT56CH	03	5:04:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	66	4	70	MANTA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	29.08.2025	PT201OR	01	5:20:00 p.m.	0,00	465,00	465,00	27	0	27	CIHORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	29.08.2025	PT717ST	01	5:30:00 p.m.	0,00	482,00	482,00	46	0	46	DOLNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	29.08.2025	PT314OR	02	5:35:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	53	4	57	MOROZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	29.08.2025	PT564ST	02	5:45:00 p.m.	0,00	352,00	352,00	121	0	121	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	29.08.2025	PT422NS	01	5:54:00 p.m.	0,00	924,00	924,00	30	0	30	SELUSTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	29.08.2025	PT348ST	01	5:55:00 p.m.	0,00	490,00	490,00	59	3	62	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	29.08.2025	PT521IL	01	5:58:00 p.m.	0,00	323,00	323,00	47	3	50	TIPALA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	29.08.2025	PT67TL	02	6:11:00 p.m.	0,00	876,00	876,00	70	4	74	CAZANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	29.08.2025	PT514ST	01	6:15:00 p.m.	0,00	863,00	863,00	42	1	43	PANASESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	29.08.2025	PT575OR	01	6:21:00 p.m.	0,00	1116,00	1116,00	99	0	99	BEREZLOGI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	29.08.2025	PT331OR	02	6:27:00 p.m.	0,00	453,00	453,00	42	0	42	CUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.08.2025	PT453HN	01	6:33:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	18	1	19	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	29.08.2025	PT197OR	01	6:37:00 p.m.	0,00	361,00	361,00	43	2	45	STEP-SOCI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	29.08.2025	PT514ST	02	6:41:00 p.m.	0,00	837,00	837,00	35	1	36	PANASESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	29.08.2025	PT236NS	02	6:43:00 p.m.	0,00	949,00	949,00	47	0	47	MARINICI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	29.08.2025	PT376CL	01	6:44:00 p.m.	0,00	171,00	171,00	121	0	121	RACIULA	C	AC	Necunoscut
Straseni	29.08.2025	PT399ST	07	7:28:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	37	2	39	ROMANESTI	C	AC	Necunoscut
Telenești	29.08.2025	PT357TL	01	7:50:00 p.m.	0,00	882,00	882,00	15	6	21	SUHULUCENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	29.08.2025	PT302CL	01	8:02:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	84	4	88	PARCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	29.08.2025	PT455OR	01	8:08:00 p.m.	0,00	202,00	202,00	38	0	38	NECULIAIEUCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	29.08.2025	PT67TL	03	8:22:00 p.m.	0,00	746,00	746,00	24	1	25	CAZANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	29.08.2025	PT357TL	02	8:35:00 p.m.	0,00	837,00	837,00	41	1	42	SUHULUCENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	29.08.2025	PT1186	06	10:46:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	89	6	95	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	30.08.2025	PT502	16	3:08:00 a.m.	0,00	270,00	270,00	179	14	193	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	30.08.2025	PT264SV	04	8:07:00 a.m.	0,00	170,00	170,00	65	0	65	CROCMAZ	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	30.08.2025	PT97CI	03	8:12:00 a.m.	0,00	228,00	228,00	77	0	77	MIHAILOVCA	C	AT	Accidente rutiere
Cimislia	30.08.2025	PT97CI	01	8:13:00 a.m.	0,00	227,00	227,00	105	3	108	MIHAILOVCA	C	AT	Accidente rutiere
Cimislia	30.08.2025	PT97CI	02	8:38:58 a.m.	0,00	201,00	201,03	40	0	40	MIHAILOVCA	C	AT	Accidente rutiere
Nisporeni	30.08.2025	PT422NS	01	10:11:00 a.m.	0,00	92,00	92,00	30	0	30	SELUSTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.08.2025	PT717ST	01	11:57:00 a.m.	0,00	265,00	265,00	46	0	46	DOLNA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Taraclia	30.08.2025	PT378TR	03	12:06:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	97	2	99	NOVOSIOLOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	30.08.2025	PT378TR	02	12:06:00 p.m.	0,00	192,00	192,00	26	2	28	NOVOSIOLOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	30.08.2025	PT378TR	01	12:39:22 p.m.	0,00	158,60	158,63	37	1	38	NOVOSIOLOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	30.08.2025	PT143NS	04	1:45:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	3						

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Orhei	01.09.2025	PT2143R	01	6:29:00 p.m.	0,00	708,00	708,00	55	1	56	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	01.09.2025	PT121	06	6:35:00 p.m.	0,00	206,00	206,00	89	7	96	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	01.09.2025	PT191NS	01	6:37:00 p.m.	0,00	1029,00	1029,00	50	2	52	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	01.09.2025	PT191NS	03	6:37:00 p.m.	0,00	1028,00	1028,00	76	3	79	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	01.09.2025	PT191NS	02	6:38:00 p.m.	0,00	1028,00	1028,00	93	1	94	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	01.09.2025	PT392CL	04	6:42:00 p.m.	0,00	682,00	682,00	68	0	68	BAHMUT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	01.09.2025	PT259CL	03	6:44:00 p.m.	0,00	441,00	441,00	28	2	30	FRUMOASA	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	01.09.2025	PT261CL	02	6:46:00 p.m.	0,00	441,00	441,00	73	1	74	FRUMOASA	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	01.09.2025	PT158IL	01	6:49:00 p.m.	0,00	352,00	352,00	80	1	81	RUESTII NOI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	01.09.2025	PT259CL	02	6:51:00 p.m.	0,00	434,00	434,00	55	1	56	FRUMOASA	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	01.09.2025	PT279AN	04	6:56:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	36	1	37	CHIRCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	01.09.2025	PT259CL	01	6:56:00 p.m.	0,00	429,00	429,00	49	4	53	FRUMOASA	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	01.09.2025	PT439OR	03	6:58:00 p.m.	0,00	261,00	261,00	105	8	113	ORHEI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	01.09.2025	PT597OR	02	6:59:00 p.m.	0,00	886,00	886,00	103	2	105	CHIPERCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	01.09.2025	PT266CL	01	7:00:00 p.m.	0,00	365,00	365,00	68	5	73	LEORDAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	01.09.2025	PT244CL	03	7:06:00 p.m.	0,00	658,00	658,00	80	0	80	VALCINET	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	01.09.2025	PT466CR	01	7:10:00 p.m.	0,00	1101,00	1101,00	77	2	79	RATUS	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	01.09.2025	PT521IL	03	7:11:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	44	2	46	TIPALA	C	AC	Necunoscut
Nisporeni	01.09.2025	PT424NS	03	7:16:00 p.m.	0,00	1065,00	1065,00	21	1	22	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	01.09.2025	PT302CL	01	7:24:00 p.m.	0,00	406,00	406,00	84	4	88	PARCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	01.09.2025	PT123IL	01	7:26:00 p.m.	0,00	217,00	217,00	29	0	29	MILESTII MICI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	01.09.2025	PT321IL	01	7:28:00 p.m.	0,00	157,00	157,00	36	3	39	CIGIRLENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	01.09.2025	PT171CL	01	7:29:00 p.m.	0,00	256,00	256,00	67	6	73	DERENEU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	01.09.2025	PT424NS	04	7:31:00 p.m.	0,00	1050,00	1050,00	98	1	99	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	01.09.2025	PT320IL	02	7:33:00 p.m.	0,00	189,00	189,00	3	0	3	CIGIRLENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Ialoveni	01.09.2025	PT320IL	07	7:36:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	110	0	110	CIGIRLENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	01.09.2025	PT53CI	02	7:42:00 p.m.	0,00	410,00	410,00	80	1	81	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	01.09.2025	PT9283	01	7:53:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	28	0	28	COLONITA	C	AC	Separator cu pirghie
Ialoveni	01.09.2025	PT320IL	06	8:02:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	67	3	70	CIGIRLENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	01.09.2025	PT597OR	01	8:04:00 p.m.	0,00	825,00	825,00	23	0	23	CHIPERCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	01.09.2025	PT74CL	01	8:07:00 p.m.	0,00	205,00	205,00	35	1	36	DERENEU	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	01.09.2025	PT424NS	04	8:12:00 p.m.	0,00	1020,00	1020,00	21	1	22	NISPORENI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	01.09.2025	PT343CI	02	8:15:00 p.m.	0,00	288,00	288,00	52	0	52	BOGDANOVCA VECHE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	01.09.2025	PT188IL	01	8:17:00 p.m.	0,00	321,00	321,00	15	2	17	ULMU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	01.09.2025	PT40CI	05	8:19:00 p.m.	0,00	371,00	371,00	38	3	41	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	01.09.2025	PT320IL	03	8:23:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	6	0	6	CIGIRLENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	01.09.2025	PT53CI	01	8:27:00 p.m.	0,00	365,00	365,00	96	0	96	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	01.09.2025	PT175IL	02	8:28:00 p.m.	0,00	281,00	281,00	64	0	64	VASILENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	01.09.2025	PT806CI	01	8:28:00 p.m.	0,00	277,00	277,00	135	11	146	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	01.09.2025	PT573CM	02	8:28:00 p.m.	0,00	398,00	398,00	47	1	48	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	01.09.2025	PT76CM	02	8:28:00 p.m.	0,00	473,00	473,00	113	8	121	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	01.09.2025	PT175IL	01	8:32:00 p.m.	0,00	277,00	277,00	15	1	16	VASILENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	01.09.2025	PT404CI	01	8:36:00 p.m.	0,00	157,00	157,00	25	1	26	ISERLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	01.09.2025	PT573CM	03	8:36:00 p.m.	0,00	390,00	390,00	60	12	72	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	01.09.2025	PT393CM	02	8:41:00 p.m.	0,00	231,00	231,00	72	0	72	BESALMA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	01.09.2025	PT193CM	03	8:44:00 p.m.	0,00	280,00	280,00	32	4	36	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	01.09.2025	PT40CI	01	8:48:00 p.m.	0,00	332,00	332,00	94	5	99	CIMISLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	01.09.2025	PT573CM	01	8:48:00 p.m.	0,00	378,00	378,00	8	1	9	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	01.09.2025	PT192CM	04	8:50:00 p.m.	0,00	299,00	299,00	89	1	90	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	01.09.2025	PT193CM	01	8:54:00 p.m.	0,00	270,00	270,00	78	3	81	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	01.09.2025	PT446IL	03	8:56:00 p.m.	0,00	1402,00	1402,00	45	5	50	HORESTI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	01.09.2025	PT809CI	12	9:04:00 p.m.	0,00	228,00	228,00	182	17	199	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	01.09.2025	PT405CM	01	9:15:00 p.m.	0,00	176,00	176,00	52	0	52	BESALMA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	01.09.2025	PT504NS	01	9:16:00 p.m.	0,00	853,00	853,00	29	0	29	BALANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	01.09.2025	PT193CM	02	9:21:00 p.m.	0,00	243,00	243,00	26	1	27	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	01.09.2025	PT285OR	06	9:28:00 p.m.	0,00	594,00	594,00	45	7	52	CUCURUZENI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	01.09.2025	PT395CS	02	9:41:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	113	0	113	CAINARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	02.09.2025	PT453	03	2:18:00 a.m.	0,00	276,00	276,00	128	6	134	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Ialoveni	02.09.2025	PT309IL	03	5:44:00 a.m.	0,00	370,00	370,00	91	1	92	MILESTII MICI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	02.09.2025	PT529IL	02	5:55:00 a.m.	0,00	769,00	769,00	26	1	27	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	02.09.2025	PT9622	17	6:02:00 a.m.	0,00	325,00	325,00	44	0	44	GRATIESTI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	02.09.2025	PT81HN	01	6:44:00 a.m.	0,00	206,00	206,00	136	2	138	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Orhei	02.09.2025	PT631OR	03	7:20:00 a.m.	0,00	539,00	539,00	13	1	14	CISMEA	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	02.09.2025	PT152NS	02	7:28:00 a.m.	0,00	367,00	367,00	93	0	93	MILESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	02.09.2025	PT27TL	03	7:35:00 a.m.	0,00	201,00	201,00	40	2	42	CAZANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	02.09.2025	PT974	19	7:50:00 a.m.	0,00	72,00	72,00	54	5	59	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	02.09.2025	PT223CI	03	8:01:00 a.m.	0,00	65,00	65,00	52	1	53	BATIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	02.09.2025	PT422NS	01	8:06:00 a.m.	0,00	404,00	404,00	30	0	30	SELUSTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	02.09.2025	PT108CI	01	8:08:00 a.m.	0,00	305,00	305,00	45	2	47	MUNTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	02.09.2025	PT83HN	01	8:14:00 a.m.	0,00	114,00	114,00	95	0	95	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	02.09.2025	PT171CL	01	8:21:00 a.m.	0,00	94,00	94,00	67	6	73	DERENEU	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	02.09.2025	PT220CI	01	8:29:00 a.m.	0,00	283,00	283,00	39	0	39	PORUMBREI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	02.09.2025	PT138NS	04	8:40:00 a.m.	0,00	549,00	549,00	56	1	57	SELUSTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	02.09.2025	PT246CM	03	8:46:00 a.m.	0,00	365,00	365,00	64	0	64	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	02.09.2025	PT446IL	01	9:51:00 a.m.	0,00	626,00	626,00	34	0	34	HORESTI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	02.09.2025	PT152NS	03	11:34:00 a.m.	0,00	136,00	136,00	94	2	96	MILESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	02.09.2025	PT5												

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Orhei	04.09.2025	PT670R	01	2:24:00 p.m.	0,00	222,00	222,00	80	3	83	POHORNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	04.09.2025	PT333LV	01	4:56:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	46	5	51	COCIULIA NOUA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	04.09.2025	PT581OR	01	5:59:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	67	9	76	PUTINTEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	04.09.2025	PT44CH	01	7:26:00 p.m.	0,00	181,00	181,00	54	3	57	MANTA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Criuleni	04.09.2025	PT391CR	02	8:10:00 p.m.	0,00	279,00	279,00	91	3	94	DOLINNOE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	05.09.2025	PT11LV	01	9:42:39 a.m.	0,00	80,30	80,35	59	4	63	ROMANOVCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	05.09.2025	PT704OR	03	2:00:00 p.m.	0,00	108,00	108,19	19	2	21	STEP-SOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	05.09.2025	PT324AN	01	3:06:00 p.m.	0,00	245,00	245,00	66	10	76	MERENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	05.09.2025	PT29CI	01	3:26:00 p.m.	0,00	207,00	207,00	97	4	101	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Calarasi	05.09.2025	PT304CL	01	9:11:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	98	4	102	RACIULA	C	AC	Conductor NUL
Straseni	05.09.2025	PT1065T	03	10:00:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	67	6	73	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	06.09.2025	PT233CD	01	9:09:00 a.m.	0,00	181,00	181,00	111	2	113	VALEA PERJEI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	06.09.2025	PT191NS	03	1:20:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	76	3	79	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	06.09.2025	PT191NS	02	1:20:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	93	1	94	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	06.09.2025	PT458CR	01	3:11:00 p.m.	0,00	278,00	278,00	30	1	31	CRUIULENI	C	AT	Accidente rutiere
Criuleni	06.09.2025	PT458CR	04	7:07:00 p.m.	0,00	42,00	42,00	127	5	132	CRUIULENI	C	AT	Accidente rutiere
Criuleni	06.09.2025	PT458CR	03	7:10:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	23	4	27	CRUIULENI	C	AT	Accidente rutiere
Orhei	06.09.2025	PT509OR	02	9:37:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	67	4	71	MALAIESTI	C	IST	Conductor FAZA
Chisinau	06.09.2025	PT1059	07	9:55:00 p.m.	0,00	17,00	17,00	141	7	148	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	07.09.2025	PT466	12	1:14:00 a.m.	0,00	32,00	32,00	219	21	240	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Criuleni	07.09.2025	PT44CR	04	7:53:00 a.m.	0,00	158,00	158,00	0	1	1	CRUGLIC	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	07.09.2025	PT44CR	05	7:53:00 a.m.	0,00	158,00	158,00	0	1	1	CRUGLIC	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	07.09.2025	PT44CR	02	7:53:00 a.m.	0,00	159,00	159,00	28	1	29	CRUGLIC	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	07.09.2025	PT44CR	99	7:53:00 a.m.	0,00	158,00	158,00	0	1	1	CRUGLIC	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	07.09.2025	PT44CR	01	8:26:00 a.m.	0,00	126,00	126,00	112	1	113	CRUGLIC	C	AC	Siguranta fuzibila
Anenii Noi	07.09.2025	PT156AN	03	9:33:00 a.m.	0,00	49,00	49,00	84	0	84	HIRBOVAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	07.09.2025	PT412CS	02	10:20:00 a.m.	0,00	99,00	99,00	72	0	72	CAINARI	C	AC	Bransament
Nisporeni	07.09.2025	PT135NS	01	11:58:00 a.m.	0,00	141,00	141,00	11	1	12	SELISTE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	07.09.2025	PT135NS	02	12:00:22 p.m.	0,00	138,60	138,63	12	1	13	SELISTE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	07.09.2025	PT521IL	01	1:53:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	47	3	50	TIPALA	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	07.09.2025	PT297CL	02	2:22:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	49	0	49	NISCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	07.09.2025	PT7145T	03	3:10:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	82	1	83	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	07.09.2025	PT7145T	01	3:15:45 p.m.	0,00	65,30	65,25	45	5	50	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	07.09.2025	PT277L	03	5:11:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	40	2	42	CAZANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	07.09.2025	PT283AN	02	5:58:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	93	2	95	FLORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	08.09.2025	PT686	03	11:54:00 a.m.	0,00	87,00	87,00	177	8	185	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	08.09.2025	PT398CN	02	4:06:20 p.m.	0,00	156,70	156,67	30	0	30	BAIMACLIA	C	AT	Accidente rutiere
Chisinau	08.09.2025	PT6128	02	6:37:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	54	2	56	BACIOI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	08.09.2025	PT283IL	02	8:47:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	107	2	109	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	08.09.2025	PT283IL	01	8:49:00 p.m.	0,00	89,00	89,00	84	0	84	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	08.09.2025	PT283IL	03	8:51:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	98	3	101	COSTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	09.09.2025	PT741	18	6:58:00 a.m.	0,00	173,00	173,00	211	20	231	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	09.09.2025	PT741	06	7:45:00 a.m.	0,00	95,00	95,00	79	13	92	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	09.09.2025	PT741	02	7:59:00 a.m.	0,00	81,00	81,00	0	2	2	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	09.09.2025	PT741	07	8:01:00 a.m.	0,00	79,00	79,00	0	2	2	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	09.09.2025	PT87	07	8:47:00 a.m.	0,00	138,00	138,00	127	11	138	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	09.09.2025	PT352	06	9:15:00 a.m.	0,00	89,00	89,00	348	33	381	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	09.09.2025	PT1138	07	1:36:00 p.m.	0,00	153,00	153,00	273	25	298	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taracila	09.09.2025	PT26TR	02	4:09:48 p.m.	0,00	71,20	71,20	59	0	59	COPEAC	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	09.09.2025	PT230AN	03	4:58:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	25	1	26	TODIRESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	09.09.2025	PT277L	03	5:21:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	40	2	42	CAZANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	09.09.2025	PT587	17	5:27:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	124	17	141	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Orhei	09.09.2025	PT144OR	01	5:45:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	86	3	89	OCNITA-RAZESI	C	AC	Necunoscut
Hincesti	09.09.2025	PT9HN	01	9:35:00 p.m.	0,00	317,00	317,00	140	4	144	LAPUSNA	C	AC	Pilon JT
Telenesti	09.09.2025	PT277L	03	10:48:00 p.m.	0,00	186,00	186,00	40	2	42	CAZANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	10.09.2025	PT87	03	1:24:00 a.m.	0,00	16,00	16,00	46	6	52	CHISINAU	C	AC	Manevre oper. p.restab.schemei
Chisinau	10.09.2025	PT108	13	2:51:00 a.m.	0,00	26,00	26,00	215	21	236	CHISINAU	C	AC	Manevre oper. p.restab.schemei
Calarasi	10.09.2025	PT354CL	08	8:54:00 a.m.	0,00	43,00	43,00	175	13	188	CALARASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	10.09.2025	PT9HN	01	9:12:00 a.m.	0,00	93,00	93,00	140	4	144	LAPUSNA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	10.09.2025	PT886	02	10:03:00 a.m.	0,00	10,00	10,00	107	8	115	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	10.09.2025	PT297CL	02	1:42:00 p.m.	0,00	206,00	206,00	49	0	49	NISCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	10.09.2025	PT439CL	02	3:13:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	87	3	90	HORODISTE	C	AC	Necunoscut
Nisporeni	10.09.2025	PT191NS	02	3:49:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	93	1	94	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	10.09.2025	PT191NS	01	3:56:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	50	2	52	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	10.09.2025	PT192CM	04	4:00:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	89	1	90	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	10.09.2025	PT191NS	03	4:17:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	76	3	79	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	10.09.2025	PT248CR	01	4:28:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	205	8	213	BALTATA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	10.09.2025	PT627HN	01	4:53:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	24	0	24	BILENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	10.09.2025	PT195NS	01	4:54:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	36	2	38	ZBEROAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	10.09.2025	PT514OR	05	5:01:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	43	0	43	PERESECI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	10.09.2025	PT427IL	02	6:17:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	63	2	65	HORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	11.09.2025	PT3135T	01	11:19:00 a.m.	0,00	32,00	32,00	41	0	41	LOZOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	11.09.2025	PT667OR	03	12:56:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	69	0	69	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	11.09.2025	PT174OR	02	1:37:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	46	1	47	OCNITA-TARANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	11.09.2025	PT514OR	05	2:18:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	43	0	43	PERESECI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	11.09.2025	PT56CI	03	2:39:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	51	2	53	CIMISLIA	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	11.09.2025	PT965T	01	4:15:00 p.m.	0,00	26,00								

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Chisinau	12.09.2025	PT126	07	7:56:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	156	20	176	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	12.09.2025	PT253	18	8:00:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	61	26	87	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Straseni	13.09.2025	PT105T	01	9:08:00 a.m.	0,00	74,00	74,00	49	2	51	STRASENI	C	AC	Necunoscut
Hincesti	13.09.2025	PT864HN	02	2:25:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	159	0	159	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	13.09.2025	PT4271L	02	2:37:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	63	2	65	HORESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	13.09.2025	PT631TL	03	3:05:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	101	2	103	NEGURENI	C	AC	Pilon JT
Anenii Noi	13.09.2025	PT623AN	01	5:44:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	59	3	62	TINTARENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Nisporeni	13.09.2025	PT422NS	01	5:48:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	30	0	30	SELISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	13.09.2025	PT920R	01	8:30:00 p.m.	0,00	174,00	174,00	38	1	39	CUCURUZENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Hincesti	13.09.2025	PT92HN	02	9:17:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	104	2	106	MINGIR	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	13.09.2025	PT92HN	01	9:31:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	109	1	110	MINGIR	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	14.09.2025	PT107	04	6:37:00 a.m.	0,00	223,00	223,00	272	28	300	CHISINAU	C	AT	Incendiu
Anenii Noi	14.09.2025	PT218AN	03	10:40:00 a.m.	0,00	58,00	58,00	40	1	41	MERENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Cahul	14.09.2025	PT280CH	01	11:40:00 a.m.	0,00	114,00	114,00	37	4	41	HULUBOAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	14.09.2025	PT208IL	03	1:02:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	74	1	75	SOCITENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	14.09.2025	PT202AN	02	1:03:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	100	2	102	COBUSCA VECHE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	14.09.2025	PT4271L	02	2:30:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	63	2	65	HORESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Comrat	14.09.2025	PT336CI	02	3:55:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	66	3	69	BASCALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	14.09.2025	PT508HN	02	5:54:00 p.m.	0,00	126,00	126,00	50	1	51	VOINESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	14.09.2025	PT508HN	01	6:02:00 p.m.	0,00	118,00	118,00	63	1	64	VOINESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	14.09.2025	PT98TL	03	6:23:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	29	1	30	SUHLUCENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Taraclia	14.09.2025	PT26TR	03	11:17:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	65	2	67	COPEAC	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	15.09.2025	PT456	01	8:28:00 a.m.	0,00	219,00	219,00	50	22	72	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	15.09.2025	PT686	16	8:28:00 a.m.	0,00	110,00	110,00	193	21	214	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	15.09.2025	PT2270R	01	11:07:00 a.m.	0,00	168,00	168,00	14	0	14	MALAEȘTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	15.09.2025	PT174NS	03	11:12:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	87	8	95	VALEA-TRESTIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	15.09.2025	PT638HN	03	2:05:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	120	5	125	HINCEȘTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	15.09.2025	PT824CR	02	4:43:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	108	14	122	HOLERCANI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Chisinau	15.09.2025	PT586	09	5:52:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	120	9	129	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Cașeni	15.09.2025	PT229CS	01	7:37:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	41	0	41	FIRLADANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	15.09.2025	PT192CH	01	7:40:00 p.m.	0,00	159,00	159,00	119	2	121	ZIRNEȘTI	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	15.09.2025	PT301CM	03	7:53:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	21	1	22	CONGAZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	15.09.2025	PT359AN	01	8:24:00 p.m.	0,00	348,00	348,00	54	0	54	ROSCANI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	15.09.2025	PT359AN	02	8:42:00 p.m.	0,00	330,00	330,00	70	1	71	ROSCANI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	15.09.2025	PT72CM	01	9:06:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	131	2	133	COMRAT	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cimislia	15.09.2025	PT105CI	02	9:39:00 p.m.	0,00	245,00	245,00	34	7	41	LIPOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.09.2025	PT8009	24	2:12:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	41	7	48	DURLEȘTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	16.09.2025	PT8009	11	2:26:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	61	3	64	DURLEȘTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	16.09.2025	PT1259	01	3:50:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	144	12	156	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Hincesti	16.09.2025	PT298HN	01	4:30:00 p.m.	0,00	2,00	2,00	90	0	90	BUJOR	C	IST	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	16.09.2025	PT724	28	5:04:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	63	1	64	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.09.2025	PT724	09	5:05:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	129	5	134	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.09.2025	PT724	06	5:09:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	191	14	205	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.09.2025	PT890	09	5:10:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	163	7	170	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	16.09.2025	PT724	27	5:12:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	160	10	170	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Criuleni	16.09.2025	PT618CR	01	6:46:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	87	6	93	MAGDACEȘTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Cantemir	16.09.2025	PT125CN	02	6:55:00 p.m.	0,00	197,00	197,00	86	2	88	STOIANOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	16.09.2025	PT219ST	01	7:21:00 p.m.	0,00	151,00	151,00	40	0	40	TIGANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	16.09.2025	PT845T	02	7:37:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	178	0	178	TIGANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	16.09.2025	PT575T	01	7:49:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	91	0	91	TIGANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cașeni	16.09.2025	PT82CS	04	9:25:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	149	3	152	CAUSENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	17.09.2025	PT187CR	01	8:37:32 a.m.	0,00	67,50	67,47	20	3	23	CRUILENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	17.09.2025	PT187CR	02	8:37:37 a.m.	0,00	67,40	67,38	30	3	33	CRUILENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	17.09.2025	PT187CR	03	8:37:40 a.m.	0,00	67,30	67,33	80	14	94	CRUILENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	17.09.2025	PT187CR	06	8:37:43 a.m.	0,00	67,30	67,28	0	1	1	CRUILENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	17.09.2025	PT187CR	09	8:37:45 a.m.	0,00	67,30	67,25	1	0	1	CRUILENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	17.09.2025	PT187CR	10	8:37:47 a.m.	0,00	67,20	67,22	0	1	1	CRUILENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	17.09.2025	PT130R	01	10:39:00 a.m.	0,00	66,00	66,00	103	6	109	ISACOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	17.09.2025	PT528CN	01	12:30:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	152	6	158	CANTEMIR	C	AC	Siguranta fuzibila
Straseni	17.09.2025	PT675T	01	2:18:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	0	7	7	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	17.09.2025	PT123CN	02	4:21:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	118	1	119	TIGANCA	C	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	17.09.2025	PT3845T	01	4:53:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	66	4	70	STRASENI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	17.09.2025	PT272NS	01	7:12:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	84	12	96	NISPORENI	C	AC	Bransament
Chisinau	17.09.2025	PT989	12	7:48:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	195	11	206	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	18.09.2025	PT295CM	01	8:44:00 a.m.	0,00	413,00	413,00	7	0	7	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	18.09.2025	PT295CM	02	8:56:00 a.m.	0,00	402,00	402,00	13	0	13	CONGAZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	18.09.2025	PT295CM	03	9:21:00 a.m.	0,00	376,00	376,00	20	0	20	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Chisinau	18.09.2025	PT570	04	10:00:00 a.m.	0,00	111,00	111,00	279	23	302	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	18.09.2025	PT375V	03	10:03:00 a.m.	0,00	105,00	105,00	37	2	39	SEMIONOVCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	18.09.2025	PT642IL	04	10:16:00 a.m.	0,00	172,00	172,00	29	1	30	ZIMBRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	18.09.2025	PT142AN	01	10:21:00 a.m.	0,00	260,00	260,00	64	0	64	HIRBOVAT	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	18.09.2025	PT8016	01	12:24:31 p.m.	0,00	125,50	125,48	24	2	26	DURLEȘTI	C	AC	Pilon JT
Ialoveni	18.09.2025	PT229IL	02	12:31:00 p.m.	0,00	160,00	160,00	110	6	116	HORODCA	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Anenii Noi	18.09.2025	PT224AN	06	12:57:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	172	17	189	RUSENI	C	AC	Necunoscut
Vulcanesti	18.09.2025	PT89VL	01	1:26:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	47	14	61	ALEXANDRFIELD	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	18.09.2025	PT254CD	02	1:37:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	57	2	59	BESGHIOZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	18.09.2025	PT307CM	02	1:57:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	2	4	6	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Ceadir-Lunga	18.09.2025	PT3CD	04	1:58:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	177	13	190	CEADIR-LUNGA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Comrat	18.09.2025	PT57CM	03	2:07:00 p.m.	0,00	321,00	321,00	44	1	45	CIOC-MAIDAN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	18.09.2025	PT97CM	02	2:21:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	32	2	34	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	18.09.2025	PT97CM	01	2:29:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	74	1	75	COMRAT	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	18.09.2025	PT1720R	02	2:35:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	22	3	25	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	18.09.2025	PT307CM	01	2:48:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	53	3	56	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	18.09.2025	PT508HN	01	3:06:00 p.m.	0,00	238,00	238,00	63	1	64	VOINESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	18.09.2025	PT276HN	03	3:35:00 p.m.	0,00</									

Filiala rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Ialoveni	18.09.2025	PT642IL	04	6:08:00 p.m.	0,00	304,00	304,00	29	1	30	ZIMBRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	18.09.2025	PT466IL	02	6:11:00 p.m.	0,00	343,00	343,00	53	2	55	MISOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	18.09.2025	PT160IL	02	6:29:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	95	2	97	RUESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	18.09.2025	PT272SV	02	6:58:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	47	8	55	TUDORA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	18.09.2025	PT251CL	02	7:08:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	87	0	87	CALARASI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	18.09.2025	PT85IL	01	7:09:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	61	2	63	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	18.09.2025	PT462CS	01	7:17:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	66	2	68	COSCALIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	18.09.2025	PT134CI	02	7:44:00 p.m.	0,00	329,00	329,00	49	2	51	GURA GALBENEI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	18.09.2025	PT315HH	01	7:48:00 p.m.	0,00	322,00	322,00	46	1	47	BUTENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	18.09.2025	PT361OR	02	8:20:00 p.m.	0,00	391,00	391,00	93	1	94	SUSLENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	18.09.2025	PT528CS	02	8:42:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	72	2	74	TARACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	18.09.2025	PT547CS	01	11:53:00 p.m.	0,00	187,00	187,00	34	1	35	BAIMACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	19.09.2025	PT287CS	02	6:26:00 a.m.	0,00	196,00	196,00	28	0	28	ZAIM	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	19.09.2025	PT288TL	02	9:52:00 a.m.	0,00	105,00	105,00	34	9	43	BANESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	19.09.2025	PT507OR	01	12:03:00 p.m.	0,00	321,00	321,00	13	0	13	MALAIESTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	19.09.2025	PT733OR	02	2:24:00 p.m.	0,00	181,00	181,00	78	2	80	ORHEI	C	AC	Necunoscuta
Calarasi	19.09.2025	PT45CL	03	3:34:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	36	2	38	MELESENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	19.09.2025	PT115	05	4:32:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	168	9	177	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Straseni	19.09.2025	PT307ST	01	6:18:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	61	1	62	LOZOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	19.09.2025	PT424NS	01	7:46:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	113	2	115	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	19.09.2025	PT548AN	02	9:26:00 p.m.	0,00	136,00	136,00	48	0	48	GEAMANA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	20.09.2025	PT143OR	02	8:51:00 a.m.	0,00	143,00	143,00	82	0	82	IVANCEA	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	20.09.2025	PT88CR	03	11:48:00 p.m.	0,00	182,00	182,00	10	1	11	INOVAT	C	AC	Separator
Criuleni	20.09.2025	PT88CR	02	12:03:54 p.m.	0,00	166,10	166,10	77	1	78	INOVAT	C	AC	Separator
Criuleni	20.09.2025	PT618CR	01	12:34:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	87	6	93	MAGDACESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Causeni	20.09.2025	PT549CS	02	12:51:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	73	0	73	BAIMACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	20.09.2025	PT218CN	01	4:25:00 p.m.	0,00	385,00	385,00	51	2	53	CIOBALACCIA	C	AT	Accidente rutiere
Causeni	20.09.2025	PT549CS	01	4:49:00 p.m.	0,00	201,00	201,00	50	6	56	BAIMACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	20.09.2025	PT549CS	02	4:54:00 p.m.	0,00	196,00	196,00	73	0	73	BAIMACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	20.09.2025	PT449CS	02	8:44:00 p.m.	0,00	157,00	157,00	72	3	75	CIRNATENII NOI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	21.09.2025	PT675AN	01	1:44:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	37	1	38	BULBOACA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	22.09.2025	PT498HH	02	8:04:00 a.m.	0,00	76,00	76,00	14	0	14	CARACUI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	22.09.2025	PT308ST	01	8:40:00 a.m.	0,00	123,00	123,00	83	3	86	LOZOVA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	22.09.2025	PT498HH	02	11:19:00 a.m.	0,00	433,00	433,00	14	0	14	CARACUI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	22.09.2025	PT239CL	01	11:42:00 a.m.	0,00	147,00	147,00	124	2	126	VALCINET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	22.09.2025	PT239CL	01	11:54:21 a.m.	0,00	134,70	134,65	96	4	100	VALCINET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	22.09.2025	PT2CL	03	12:28:00 p.m.	0,00	202,00	202,00	1	4	5	TIBIRICA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	22.09.2025	PT208IL	03	2:22:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	74	1	75	SOCITENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	22.09.2025	PT857HH	03	2:44:00 p.m.	0,00	381,00	381,00	118	7	125	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	22.09.2025	PT857HH	02	2:49:50 p.m.	0,00	375,20	375,17	88	2	90	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	22.09.2025	PT422NS	01	2:55:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	30	0	30	SELUSTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	22.09.2025	PT133NS	02	4:04:00 p.m.	0,00	188,00	188,00	31	2	33	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	22.09.2025	PT104HH	03	4:11:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	55	1	56	BOGHICENI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	22.09.2025	PT1259	08	4:55:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	149	8	157	CHISINAU	C	AC	Necunoscuta
Cantemir	22.09.2025	PT331CN	02	5:04:00 p.m.	0,00	486,00	486,00	59	4	63	GOTESTI	C	AT	Accidente rutiere
Nisporeni	22.09.2025	PT122NS	01	5:29:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	15	2	17	VARZARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	22.09.2025	PT122NS	02	5:36:51 p.m.	0,00	73,10	73,15	80	1	81	VARZARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	22.09.2025	PT214HN	01	5:50:00 p.m.	0,00	292,00	292,00	49	0	49	PASCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	22.09.2025	PT77TL	01	6:00:00 p.m.	0,00	144,00	144,00	84	1	85	MINDRESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	22.09.2025	PT148CI	03	6:03:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	52	1	53	GURA GALBENEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	22.09.2025	PT109HN	01	6:38:00 p.m.	0,00	336,00	336,00	49	2	51	BALCEANA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	22.09.2025	PT981	07	7:05:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	69	5	74	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	22.09.2025	PT981	06	7:19:00 p.m.	0,00	181,00	181,00	55	8	63	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Criuleni	22.09.2025	PT88CR	04	8:00:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	90	3	93	INOVAT	C	AT	Incendiu
Criuleni	22.09.2025	PT88CR	03	8:01:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	10	1	11	INOVAT	C	AT	Incendiu
Chisinau	23.09.2025	PT677	19	7:05:00 a.m.	0,00	82,00	82,00	130	6	136	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	23.09.2025	PT44CR	01	8:50:00 a.m.	0,00	166,00	166,00	112	1	113	CRUGLIC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	23.09.2025	PT55T	03	10:44:00 a.m.	0,00	226,00	226,00	108	4	112	STRASENI	C	AC	Necunoscuta
Hincesti	23.09.2025	PT104HN	03	1:07:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	55	1	56	BOGHICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	23.09.2025	PT316CS	03	6:56:00 p.m.	0,00	217,00	217,00	45	0	45	OPACI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	23.09.2025	PT361NS	02	7:03:00 p.m.	0,00	246,00	246,00	79	3	82	SISCANI	C	AC	Necunoscuta
Straseni	23.09.2025	PT440ST	01	7:26:00 p.m.	0,00	161,00	161,00	113	0	113	ROMANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	23.09.2025	PT152ST	02	8:10:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	79	0	79	SCORENI	C	AC	Necunoscuta
Comrat	23.09.2025	PT50CM	02	9:01:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	25	6	31	COMRAT	C	AC	Necunoscuta
Comrat	23.09.2025	PT50CM	01	9:14:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	56	4	60	COMRAT	C	AC	Necunoscuta
Straseni	24.09.2025	PT152ST	02	8:08:00 a.m.	0,00	85,00	85,00	79	0	79	SCORENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Leova	24.09.2025	PT114LV	02	10:00:00 a.m.	0,00	87,00	87,00	124	9	133	LEOVA	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	24.09.2025	PT322TL	03	11:56:00 a.m.	0,00	13,00	13,00	28	0	28	MINDRA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	24.09.2025	PT274CH	02	1:56:00 p.m.	0,00	267,00	267,00	55	0	55	BUCURIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	24.09.2025	PT265AN	02	4:42:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	81	0	81	FLORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	24.09.2025	PT265AN	01	4:48:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	61	0	61	FLORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	24.09.2025	PT174OR	02	6:55:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	46	1	47	OCNITA-TARANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	24.09.2025	PT329VL	01	6:58:00 p.m.	0,00	222,00	222,00	41	5	46	ETULIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	24.09.2025	PT405TL	03	7:08:00 p.m.	0,00	341,00	341,00	99	1	100	SARATENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	24.09.2025	PT526IL	03	7:09:00 p.m.	0,00	472,00	472,00	52	6	58	PUHOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	24.09.2025	PT18CS	02	7:16:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	44	2	46	CAUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	24.09.2025	PT648HN	01	7:34:00 p.m.	0,00	221,00	221,00							

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Orhei	30.09.2025	PT393OR	04	8:56:00 a.m.	0,00	296,00	296,00	212	9	221	ORHEI	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	30.09.2025	PT116ST	01	10:03:00 a.m.	0,00	120,00	120,00	53	4	57	CODREANCA	C	AC	Signuranta fuzibila
Straseni	30.09.2025	PT137ST	01	10:07:00 a.m.	0,00	116,00	116,00	78	5	83	LUPA-RECEA	C	AC	Signuranta fuzibila
Straseni	30.09.2025	PT137ST	02	10:09:00 a.m.	0,00	114,00	114,00	41	3	44	LUPA-RECEA	C	AC	Signuranta fuzibila
Orhei	30.09.2025	PT709OR	01	10:10:00 a.m.	0,00	178,00	178,00	44	1	45	MITOC	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Straseni	30.09.2025	PT80ST	03	10:15:00 a.m.	0,00	108,00	108,00	56	3	59	CODREANCA	C	AC	Signuranta fuzibila
Straseni	30.09.2025	PT80ST	01	10:21:00 a.m.	0,00	102,00	102,00	71	1	72	CODREANCA	C	AC	Signuranta fuzibila
Straseni	30.09.2025	PT80ST	02	10:25:00 a.m.	0,00	98,00	98,00	94	5	99	CODREANCA	C	AC	Signuranta fuzibila
Straseni	30.09.2025	PT137ST	03	10:51:00 a.m.	0,00	72,00	72,00	42	1	43	LUPA-RECEA	C	AC	Signuranta fuzibila
Telenesti	30.09.2025	PT27TL	03	4:09:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	40	2	42	CAZANESTI	C	AC	Signuranta fuzibila
Cimislia	30.09.2025	PT449CI	01	4:16:00 p.m.	0,00	296,00	296,00	57	2	59	ABACLIA	C	AC	Necunoscuta
Telenesti	30.09.2025	PT27TL	02	4:17:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	66	0	66	CAZANESTI	C	AC	Signuranta fuzibila
Cimislia	30.09.2025	PT278CI	02	4:20:00 p.m.	0,00	300,00	300,00	75	0	75	CIUCUR-MINGIR	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Telenesti	30.09.2025	PT27TL	01	4:39:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	17	1	18	CAZANESTI	C	AC	Signuranta fuzibila
Comrat	30.09.2025	PT91CM	03	5:03:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	137	2	139	COMRAT	C	AC	Necunoscuta
Causeni	30.09.2025	PT368CS	02	5:58:00 p.m.	0,00	300,00	300,00	46	0	46	UCRAINCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	30.09.2025	PT409CR	01	6:09:00 p.m.	0,00	51,00	51,00	63	4	67	MASCAUTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Cantemir	30.09.2025	PT442CN	01	6:53:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	42	0	42	ACUI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	30.09.2025	PT346OR	01	7:15:00 p.m.	0,00	244,00	244,00	79	2	81	JORA DE JOS	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	30.09.2025	PT424AN	02	7:22:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	88	1	89	GEAMANA	C	AC	Conturarea LEA de catre vegetatie
Straseni	01.10.2025	PT307ST	02	7:37:00 p.m.	0,00	333,00	333,00	52	5	57	LOZOVA	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	01.10.2025	PT429OR	08	10:00:00 a.m.	0,00	128,00	128,00	70	5	75	IVANCEA	C	AC	Conturarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	01.10.2025	PT560IL	02	12:15:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	155	2	157	COSTESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	01.10.2025	PT353	22	12:28:00 p.m.	0,00	312,00	312,00	72	8	80	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	01.10.2025	PT9687	02	1:52:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	116	4	120	STAUCENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Chisinau	01.10.2025	PT9687	01	2:07:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	73	6	79	STAUCENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Chisinau	01.10.2025	PT9687	03	2:33:00 p.m.	0,00	8,00	8,00	20	0	20	STAUCENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Chisinau	01.10.2025	PT9687	06	2:40:12 p.m.	0,00	1,80	1,80	0	3	3	STAUCENI	C	IST	Signuranta fuzibila
Chisinau	01.10.2025	PT9687	99	2:40:14 p.m.	0,00	1,80	1,77	0	1	1	STAUCENI	C	IST	Signuranta fuzibila
Criuleni	01.10.2025	PT41CR	01	4:51:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	23	0	23	CRUGLIC	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Nisiporeni	01.10.2025	PT31NS	01	5:43:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	65	4	69	CRISTESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	01.10.2025	PT488OR	01	5:55:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	150	9	159	PELVAN	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	01.10.2025	PT488OR	06	7:17:00 p.m.	0,00	19,00	19,00	79	3	82	PELVAN	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	01.10.2025	PT1168	18	8:25:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	139	13	152	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	01.10.2025	PT609	20	8:51:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	154	8	162	CHISINAU	C	IST	Alte defecte in red JT
Chisinau	02.10.2025	PT528	04	7:09:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	54	4	58	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Causeni	02.10.2025	PT179CS	01	8:14:00 a.m.	0,00	50,00	50,00	51	0	51	URSOAIA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	02.10.2025	PT488OR	01	10:44:00 a.m.	0,00	111,00	111,00	150	9	159	PELVAN	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	02.10.2025	PT642	02	4:34:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	56	9	65	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	02.10.2025	PT689OR	04	4:41:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	13	0	13	ORHEI	C	AC	Bransament
Ialoveni	02.10.2025	PT276IL	02	6:19:00 p.m.	0,00	147,00	147,00	99	0	99	BARDAR	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	02.10.2025	PT434	01	7:31:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	277	45	322	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	03.10.2025	PT391CR	01	12:26:00 a.m.	0,00	66,00	66,00	80	3	83	DOLINNOE	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	03.10.2025	PT981	23	6:51:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	56	8	64	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	03.10.2025	PT6126	01	9:05:00 a.m.	0,00	316,00	316,00	111	1	112	BACIOI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Telenesti	03.10.2025	PT197TL	02	10:06:00 a.m.	0,00	64,00	64,00	79	7	86	CHISTELNITA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Telenesti	03.10.2025	PT179TL	01	2:58:00 p.m.	0,00	263,00	263,00	36	1	37	HIRTPO	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Criuleni	03.10.2025	PT793CR	02	4:08:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	108	5	113	PORUMBENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	03.10.2025	PT406AN	02	5:44:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	129	5	134	CHETROSLU	C	AC	Bransament
Anenii Noi	03.10.2025	PT406AN	01	5:47:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	66	8	74	CHETROSLU	C	AC	Bransament
Hincesti	03.10.2025	PT16HN	02	5:52:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	104	8	112	PASCANI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	03.10.2025	PT859HN	03	5:53:00 p.m.	0,00	333,00	333,00	58	2	60	CIUCULIENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	03.10.2025	PT775OR	02	8:33:00 p.m.	0,00	78,00	78,00	88	2	90	CURCHI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	03.10.2025	PT242OR	01	8:40:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	45	0	45	ORHEI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	03.10.2025	PT242OR	02	8:49:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	115	2	117	ORHEI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	03.10.2025	PT775OR	01	9:07:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	58	5	63	CURCHI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Leova	03.10.2025	PT280LV	02	9:39:00 p.m.	0,00	181,00	181,00	58	3	61	TROITA	C	AC	Signuranta fuzibila
Leova	03.10.2025	PT286LV	03	9:40:00 p.m.	0,00	180,00	180,00	27	1	28	BESTEMAC	C	AC	Signuranta fuzibila
Leova	03.10.2025	PT280LV	01	9:43:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	65	4	69	TROITA	C	AC	Signuranta fuzibila
Leova	03.10.2025	PT286LV	02	10:03:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	27	1	28	BESTEMAC	C	AC	Signuranta fuzibila
Straseni	04.10.2025	PT348ST	01	6:24:00 a.m.	0,00	313,00	313,00	59	3	62	GALESTI	C	AC	Conturarea LEA de catre vegetatie
Cahul	04.10.2025	PT62CH	02	7:07:00 a.m.	0,00	222,00	222,00	40	2	42	CRIHANA VECHE	C	AC	Signuranta fuzibila
Leova	04.10.2025	PT280LV	01	7:17:00 a.m.	0,00	214,00	214,00	65	4	69	TROITA	C	AC	Signuranta fuzibila
Cimislia	04.10.2025	PT455CI	03	7:20:00 a.m.	0,00	235,00	235,00	111	2	113	SADACLIA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Leova	04.10.2025	PT280LV	02	8:03:00 a.m.	0,00	168,00	168,00	58	3	61	TROITA	C	AC	Signuranta fuzibila
Cahul	04.10.2025	PT62CH	01	8:07:00 a.m.	0,00	172,00	172,00	55	0	55	CRIHANA VECHE	C	AC	Signuranta fuzibila
Cahul	04.10.2025	PT62CH	03	8:10:00 a.m.	0,00	169,00	169,00	89	4	93	CRIHANA VECHE	C	AC	Signuranta fuzibila
Cahul	04.10.2025	PT393CH	01	8:40:00 a.m.	0,00	400,00	400,00	68	0	68	TATARESTI	C	AC	Signuranta fuzibila
Calarasi	04.10.2025	PT271CL	01	8:51:00 a.m.	0,00	99,00	99,00	87	1	88	SIPOTENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cahul	04.10.2025	PT393CH	02	9:06:40 a.m.	0,00	373,30	373,30	27	0	27	TATARESTI	C	AC	Signuranta fuzibila
Cahul	04.10.2025	PT367CH	01	9:23:00 p.m.	0,00	329,00	329,00	34	1	35	TARACLIA DE SALTIE	C	AC	Signuranta fuzibila
Cahul	04.10.2025	PT367CH	02	10:27:00 a.m.	0,00	265,00	265,00	12	0	12	TARACLIA DE SALTIE	C	AC	Signuranta fuzibila
Leova	04.10.2025	PT286LV	03	10:49:00 a.m.	0,00	21,00	21,00	27	1	28	BESTEMAC	C	AC	Signuranta fuzibila
Leova	04.10.2025	PT286LV	01	10:56:00 a.m.	0,00	14,00	14,00	34	0	34	BESTEMAC	C	AC	Signuranta fuzibila
Criuleni	04.10.2025	PT474CR	02	12:25:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	36	0	36	MAGDACESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	04.10.2025	PT474CR	03	12:29:00 p.m.	0,00	161,00	161,00	26	0	26	MAGDACESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	04.10.2025													

Filiata rețelelor electrice	Data	Stafia, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Comrat	06.10.2025	PT45CM	03	7:18:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	29	6	35	COMRAT	C	AC	Signuranta fuzibila
Cimislia	06.10.2025	PT430CI	03	7:48:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	47	5	52	BASARABEASCA	C	AC	Necunoscuta
Cimislia	06.10.2025	PT430CI	01	7:50:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	69	9	78	BASARABEASCA	C	AC	Necunoscuta
Anenii Noi	06.10.2025	PT250AN	03	8:13:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	89	3	92	GURA BICULUI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	07.10.2025	PT548AN	02	6:42:00 a.m.	0,00	137,00	137,00	48	0	48	GEAMANA	C	AC	Alte defecte in red JT
Cantemir	07.10.2025	PT528CN	01	7:03:00 a.m.	0,00	133,00	133,00	152	6	158	CANTEMIR	C	AC	Signuranta fuzibila
Stefan-Voda	07.10.2025	PT539SV	02	9:30:00 a.m.	0,00	80,00	80,00	40	3	43	PURCARI	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	07.10.2025	PT449CM	02	10:16:00 a.m.	0,00	157,00	157,00	34	1	35	BESALMA	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Causeni	07.10.2025	PT309CS	02	10:22:00 a.m.	0,00	139,00	139,00	11	13	24	OPACI	C	AC	Conturare la PT
Comrat	07.10.2025	PT290CM	01	10:28:00 a.m.	0,00	144,00	144,00	73	2	75	BESALMA	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Ialoveni	07.10.2025	PT74IL	02	10:43:00 a.m.	0,00	156,00	156,00	124	5	129	SURUCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	07.10.2025	PT279CH	01	10:57:00 a.m.	0,00	149,00	149,00	37	5	42	TATARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	07.10.2025	PT449CM	03	10:58:00 a.m.	0,00	113,00	113,00	44	1	45	BESALMA	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Ialoveni	07.10.2025	PT536IL	05	11:16:00 a.m.	0,00	60,00	60,00	41	7	48	PUHOI	C	AC	Necunoscuta
Anenii Noi	07.10.2025	PT202AN	01	11:29:00 a.m.	0,00	14,00	14,00	11	5	16	COBUSCA VECH	C	AC	Signuranta fuzibila
Orhei	07.10.2025	PT208OR	01	11:33:00 a.m.	0,00	79,00	79,00	159	44	203	ORHEI	C	AC	Bransament
Comrat	07.10.2025	PT396CM	03	2:08:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	57	8	65	BESALMA	C	AC	Signuranta fuzibila
Cahul	07.10.2025	PT279CH	01	2:19:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	37	5	42	TATARESTI	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	07.10.2025	PT200CD	01	3:07:00 p.m.	0,00	15,00	15,00	58	3	61	CEADIR-LUNGA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Taracia	07.10.2025	PT510CD	04	4:10:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	65	0	65	CORTEN	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	07.10.2025	PT173CM	01	4:26:00 p.m.	0,00	312,00	312,00	75	11	86	COMRAT	C	AC	Separator
Anenii Noi	07.10.2025	PT247AN	16	4:35:26 p.m.	0,00	129,60	129,57	59	1	60	FLORENI	C	AT	EXCAVARI
Hincesti	07.10.2025	PT239HN	02	5:28:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	34	0	34	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	07.10.2025	PT361NS	02	6:13:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	79	3	82	SISCANI	C	AC	Necunoscuta
Chisinau	07.10.2025	PT104	16	6:55:00 p.m.	0,00	5,00	5,00	53	6	59	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	07.10.2025	PT702	08	7:22:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	98	6	104	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Causeni	07.10.2025	PT297CS	02	8:51:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	43	3	46	ZAIM	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	07.10.2025	PT296CL	02	8:54:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	101	2	103	NISCANI	C	AC	Signuranta fuzibila
Calarasi	07.10.2025	PT296CL	03	8:56:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	80	2	82	NISCANI	C	AC	Signuranta fuzibila
Calarasi	07.10.2025	PT499CL	02	9:14:00 p.m.	0,00	28,00	28,00	42	0	42	NISCANI	C	AC	Signuranta fuzibila
Chisinau	07.10.2025	PT460	06	9:53:00 p.m.	0,00	307,00	307,00	351	35	386	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila
Chisinau	07.10.2025	PT460	08	9:54:00 p.m.	0,00	306,00	306,00	118	10	128	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila
Chisinau	07.10.2025	PT579	12	11:08:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	71	9	80	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	08.10.2025	PT460	06	3:07:33 a.m.	0,00	288,50	288,45	351	35	386	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	08.10.2025	PT510	13	5:18:00 a.m.	0,00	398,00	398,00	176	17	193	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Vulcanesti	08.10.2025	PT125VL	02	6:51:00 a.m.	0,00	195,00	195,00	69	0	69	VULCANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	08.10.2025	PT396CM	01	8:11:00 a.m.	0,00	155,00	155,00	7	5	12	BESALMA	C	AC	Signuranta fuzibila
Comrat	08.10.2025	PT396CM	03	8:21:00 a.m.	0,00	146,00	146,00	57	8	65	BESALMA	C	AC	Signuranta fuzibila
Comrat	08.10.2025	PT324CM	02	8:23:00 a.m.	0,00	220,00	220,00	60	4	64	CIETU	C	AC	Signuranta fuzibila
Comrat	08.10.2025	PT324CM	03	8:23:00 a.m.	0,00	217,00	217,00	46	3	49	CIETU	C	AC	Signuranta fuzibila
Comrat	08.10.2025	PT336CM	03	8:24:00 a.m.	0,00	252,00	252,00	60	3	63	DIMITROVA	C	AC	Signuranta fuzibila
Calarasi	08.10.2025	PT296CL	01	8:29:00 a.m.	0,00	173,00	173,00	59	9	68	NISCANI	C	AC	Signuranta fuzibila
Straseni	08.10.2025	PT735T	03	8:39:00 a.m.	0,00	120,00	120,00	51	0	51	RECEA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Calarasi	08.10.2025	PT283CL	02	8:43:00 a.m.	0,00	281,00	281,00	111	3	114	PAULESTI	C	AC	Signuranta fuzibila
Chisinau	08.10.2025	PT460	06	10:00:00 a.m.	0,00	102,00	102,00	351	35	386	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cimislia	08.10.2025	PT283CI	01	10:16:00 a.m.	0,00	403,00	403,00	31	3	34	DIMITROVCA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Taracia	08.10.2025	PT231TR	01	10:36:00 a.m.	0,00	135,00	135,00	54	0	54	SOFIEVCA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Telenesti	08.10.2025	PT303TL	01	12:31:00 p.m.	0,00	213,00	213,00	34	2	36	SARATENII VECHI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	08.10.2025	PT18CS	02	2:00:00 p.m.	0,00	317,00	317,00	44	2	46	CAUSENI	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	08.10.2025	PT396CM	01	2:08:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	7	5	12	BESALMA	C	AC	Signuranta fuzibila
Comrat	08.10.2025	PT396CM	03	2:43:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	57	8	65	BESALMA	C	AC	Signuranta fuzibila
Comrat	08.10.2025	PT45CM	01	3:06:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	87	10	97	COMRAT	C	AC	Signuranta fuzibila
Comrat	08.10.2025	PT45CM	04	3:07:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	57	3	60	COMRAT	C	AC	Signuranta fuzibila
Straseni	08.10.2025	PT398ST	01	3:29:00 p.m.	0,00	147,00	147,00	82	3	85	LOZOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	08.10.2025	PT142CM	01	3:33:00 p.m.	0,00	210,00	210,00	22	0	22	DEZGHINGEA	C	AC	Necunoscuta
Comrat	08.10.2025	PT341CM	01	3:38:00 p.m.	0,00	372,00	372,00	23	0	23	CONGAZ	C	AC	Signuranta fuzibila
Comrat	08.10.2025	PT143CM	02	3:43:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	93	0	93	CONGAZ	C	AC	Signuranta fuzibila
Cantemir	08.10.2025	PT439CN	01	3:53:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	45	0	45	ENICHOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	08.10.2025	PT439CN	03	3:55:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	44	0	44	ENICHOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	08.10.2025	PT612CM	03	3:57:00 p.m.	0,00	348,00	348,00	45	1	46	CONGAZ	C	AC	Signuranta fuzibila
Comrat	08.10.2025	PT142CM	03	4:03:00 p.m.	0,00	181,00	181,00	28	0	28	DEZGHINGEA	C	AC	Signuranta fuzibila
Comrat	08.10.2025	PT143CM	03	4:07:00 p.m.	0,00	360,00	360,00	100	0	100	CONGAZ	C	AC	Cazut copac pe LEA
Comrat	08.10.2025	PT142CM	02	4:33:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	48	0	48	DEZGHINGEA	C	AC	Signuranta fuzibila
Chisinau	08.10.2025	PT527	09	4:57:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	60	5	65	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Comrat	08.10.2025	PT612CM	02	4:57:00 p.m.	0,00	291,00	291,00	34	2	36	CONGAZ	C	AC	Signuranta fuzibila
Stefan-Voda	08.10.2025	PT230SV	01	5:02:00 p.m.	0,00	317,00	317,00	69	1	70	CARAHASANI	C	AC	Signuranta fuzibila
Calarasi	08.10.2025	PT271CL	03	5:30:00 p.m.	0,00	293,00	293,00	92	1	93	SIPOTENI	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	08.10.2025	PT341CM	04	5:57:00 p.m.	0,00	232,00	232,00	30	1	31	CONGAZ	C	AC	Signuranta fuzibila
Criuleni	08.10.2025	PT177CR	02	6:10:00 p.m.	0,00	372,00	372,00	56	5	61	CRUILENI	C	AC	Signuranta fuzibila
Comrat	08.10.2025	PT612CM	01	6:52:00 p.m.	0,00	176,00	176,00	51	0	51	CONGAZ	C	AC	Signuranta fuzibila
Chisinau	08.10.2025	PT452	12	6:56:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	239	25	264	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Anenii Noi	08.10.2025	PT264AN	02	7:04:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	31	4	35	FLORENI	C	AC	Necunoscuta
Anenii Noi	08.10.2025	PT264AN	01	7:12:00 p.m.	0,00	19,00	19,00	77	0	77	FLORENI	C	AC	Necunoscuta
Anenii Noi	08.10.2025	PT161AN	01	8:08:00 p.m.	0,00	742,00	742,00	7	0	7	TELITA	C	AC	Necunoscuta
Chisinau	08.10.2025	PT9548	01	8:18:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	30	3	33	CIORDESCU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	08.10.2025	PT569	26	9:04:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	163	21	184	CHISINAU	C	AC	Conductor NUL
Chisinau	08.10.2025	PT242	16	10:12:00										

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Straseni	10.10.2025	PT3045T	02	2:27:48 p.m.	0,00	298,20	298,20	30	0	30	CAPRIANA	C	AC	Pilon JT
Causeni	10.10.2025	PT424CS	01	4:32:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	52	3	55	SALCUTA NOUA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	10.10.2025	PT18AN	02	5:04:26 p.m.	0,00	50,60	50,57	102	0	102	SERPENI	C	AT	Conform OL din SGC
Anenii Noi	10.10.2025	PT624AN	01	5:15:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	75	3	78	TINTARENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	10.10.2025	PT138	13	5:58:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	227	25	252	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	10.10.2025	PT136AN	04	8:16:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	122	10	132	CHETROU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	10.10.2025	PT314CD	02	9:45:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	99	0	99	CAZACLIA	C	AC	Bransament
Criuleni	11.10.2025	PT788CR	02	7:38:00 a.m.	0,00	99,00	99,00	118	3	121	MAGDACESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	11.10.2025	PT718HN	01	8:27:00 a.m.	0,00	877,00	877,00	7	1	8	LEUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	11.10.2025	PT22TL	03	9:10:00 a.m.	0,00	180,00	180,00	87	1	88	VASIIENI	C	AC	Conductor FAZA
Leova	11.10.2025	PT258LV	01	10:11:00 a.m.	0,00	224,00	224,00	82	3	85	VOZNESENI	C	AC	Conturare la LEA
Nisporeni	11.10.2025	PT121NS	01	10:48:00 a.m.	0,00	45,00	45,00	16	3	19	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	11.10.2025	PT327CN	03	11:30:00 a.m.	0,00	74,00	74,00	12	0	12	GOTESTI	C	AC	Conductor FAZA
Ceadir-Lunga	11.10.2025	PT217CD	02	11:58:00 a.m.	0,00	62,00	62,00	92	1	93	CEADIR-LUNGA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	11.10.2025	PT45CL	03	12:47:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	36	2	38	MELESENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	11.10.2025	PT271TL	03	1:03:00 p.m.	0,00	200,00	200,00	57	3	60	BRINZENII NOI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	11.10.2025	PT522NS	01	1:40:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	46	3	49	BOLDURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	11.10.2025	PT230SV	02	1:43:00 p.m.	0,00	198,00	198,00	53	3	56	CARAHASANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	11.10.2025	PT134CI	02	1:45:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	49	2	51	GURA GALBENEI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Criuleni	11.10.2025	PT56CR	01	2:29:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	181	1	182	IZBISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	11.10.2025	PT41CH	04	3:38:00 p.m.	0,00	186,00	186,00	22	8	30	CRIHANA VECHIE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	11.10.2025	PT119TR	04	4:33:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	39	1	40	TARACLIA	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	11.10.2025	PT23OR	01	4:34:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	56	3	59	NECLAUIEUCA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Stefan-Voda	11.10.2025	PT591SV	02	5:16:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	38	0	38	STEFAN-VODA	C	AC	Bransament
Cahul	11.10.2025	PT187CH	02	5:36:00 p.m.	0,00	216,00	216,00	20	1	21	ZIRNESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	11.10.2025	PT279CH	03	5:40:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	11	4	15	TATARESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	11.10.2025	PT223NS	01	5:41:00 p.m.	0,00	372,00	372,00	85	2	87	MARINICI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	11.10.2025	PT308NS	03	5:41:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	41	0	41	BOLDURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	11.10.2025	PT521NS	01	5:58:00 p.m.	0,00	299,00	299,00	31	1	32	IURCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	11.10.2025	PT187CH	01	6:29:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	50	2	52	ZIRNESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	11.10.2025	PT859HN	03	6:54:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	58	2	60	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	11.10.2025	PT82HN	01	7:16:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	85	2	87	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	11.10.2025	PT817CR	02	7:19:00 p.m.	0,00	1135,00	1135,00	88	1	89	MOLOVATA	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	11.10.2025	PT476NS	01	7:30:00 p.m.	0,00	224,00	224,00	28	1	29	IURCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	12.10.2025	PT460	06	2:15:00 a.m.	0,00	40,00	40,00	350	35	385	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Causeni	12.10.2025	PT106CS	11	4:29:00 a.m.	0,00	193,00	193,00	91	7	98	CAUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	12.10.2025	PT106CS	13	4:38:00 a.m.	0,00	184,00	184,00	61	3	64	CAUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	12.10.2025	PT128NS	02	8:40:00 a.m.	0,00	78,00	78,00	11	3	14	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	12.10.2025	PT104HN	03	10:13:00 a.m.	0,00	207,00	207,00	55	1	56	BOGHICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	12.10.2025	PT403CM	01	10:16:00 a.m.	0,00	144,00	144,00	53	0	53	BESALMA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	12.10.2025	PT2AN	01	11:00:00 a.m.	0,00	61,00	61,00	81	3	84	TODIRESTI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	12.10.2025	PT934I	02	11:08:00 a.m.	0,00	26,00	26,00	15	0	15	BUDESTI	C	AC	Nesimetria sarcinii
Anenii Noi	12.10.2025	PT2AN	02	11:12:00 a.m.	0,00	49,00	49,00	6	4	10	TODIRESTI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	12.10.2025	PT689	06	11:30:00 a.m.	0,00	4,00	4,00	212	11	223	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	12.10.2025	PT869	18	12:48:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	139	12	151	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	12.10.2025	PT504	17	1:12:00 p.m.	0,00	172,00	172,00	172	21	193	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	12.10.2025	PT50OR	01	1:18:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	107	11	118	BOLOHAN	C	AC	Bransament
Hincesti	12.10.2025	PT424HN	03	1:25:00 p.m.	0,00	313,00	313,00	94	3	97	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	12.10.2025	PT161OR	01	1:59:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	118	2	120	BRVICENI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	12.10.2025	PT253	18	3:45:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	61	26	87	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	12.10.2025	PT460	06	3:58:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	350	35	385	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	12.10.2025	PT151CR	01	6:28:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	167	4	171	MALAIESTII NOI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Telenesti	12.10.2025	PT147TL	02	6:47:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	68	2	70	CHISTELNITA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	12.10.2025	PT147TL	01	6:47:39 p.m.	0,00	234,40	234,35	2	0	2	CHISTELNITA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	13.10.2025	PT569	16	10:08:56 a.m.	0,00	411,10	411,07	99	12	111	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	13.10.2025	PT584	15	1:03:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	176	25	201	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cahul	13.10.2025	PT74CH	02	3:07:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	105	1	106	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	13.10.2025	PT74CH	01	3:10:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	46	2	48	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	13.10.2025	PT632HN	01	3:24:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	0	6	6	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	13.10.2025	PT297CS	02	6:30:00 p.m.	0,00	280,00	280,00	43	3	46	ZAIM	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	13.10.2025	PT548AN	02	6:53:00 p.m.	0,00	317,00	317,00	48	0	48	GEAMANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	13.10.2025	PT675	07	7:34:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	71	5	76	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	13.10.2025	PT462	12	8:05:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	119	10	129	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	13.10.2025	PT521	01	8:50:00 p.m.	0,00	190,00	190,00	90	10	100	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	13.10.2025	PT97CI	02	9:03:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	40	0	40	MIHALOVCA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	13.10.2025	PT675	07	9:19:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	71	5	76	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	14.10.2025	PT1729	04	7:33:00 a.m.	0,00	213,00	213,00	190	10	200	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	14.10.2025	PT1030	02	8:03:00 a.m.	0,00	193,00	193,00	127	13	140	CODRU	C	AC	Linie in cablu JT
Calarasi	14.10.2025	PT256CL	02	10:40:00 a.m.	0,00	155,00	155,00	129	1	130	MELESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	14.10.2025	PT295CS	02	11:35:00 a.m.	0,00	113,00	113,00	41	0	41	ZAIM	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	14.10.2025	PT591SV	05	12:30:43 p.m.	0,00	90,30	90,28	1	0	1	STEFAN-VODA	C	AT	Conform OL din SGC
Chisinau	14.10.2025	PT460	06	1:38:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	350	35	385	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Orhei	14.10.2025	PT394OR	04	2:34:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	71	5	76	ORHEI	C	AC	Necunoscut
Anenii Noi	14.10.2025	PT424AN	02	4:12:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	88	1	89	GEAMANA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Orhei	14.10.2025	PT29OR	01	5:41:00 p.m.	0,00	343,00	343,00	36	0	36	CAMENCEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	14.10.2025	PT308NS	03	7:13:00 p.m.	0,00	13,00	13,00	41	0	41	BOLDURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Ialoveni	17.10.2025	PT546L	01	3:04:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	86	3	89	MOLESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	17.10.2025	PT12CL	02	4:45:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	67	0	67	HOGINESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	17.10.2025	PT317CM	01	5:43:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	96	5	101	CONGZA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	17.10.2025	PT447CM	01	6:17:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	52	1	53	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	17.10.2025	PT152ST	02	6:36:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	79	0	79	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	17.10.2025	PT207SV	01	6:38:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	90	1	91	OLANESTI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Nisporeni	18.10.2025	PT361NS	02	6:35:00 a.m.	0,00	346,00	346,00	79	3	82	SISCANI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	18.10.2025	PT9008	02	2:00:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	101	7	108	VADUL LUI VODA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	18.10.2025	PT288CM	03	4:23:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	25	1	26	AVDARMA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	18.10.2025	PT658	04	4:49:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	140	9	149	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Causeni	18.10.2025	PT63CS	08	6:25:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	106	2	108	CAUSENI	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	18.10.2025	PT226L	02	8:27:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	103	0	103	RUSESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	19.10.2025	PT544TL	01	7:56:00 a.m.	0,00	115,00	115,00	61	0	61	BRVICEA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Comrat	19.10.2025	PT288CM	03	11:45:00 a.m.	0,00	202,00	202,00	25	1	26	AVDARMA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	19.10.2025	PT183OR	03	12:51:00 p.m.	0,00	349,00	349,00	64	2	66	FEDOREUCA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Ialoveni	19.10.2025	PT321IL	01	1:24:00 p.m.	0,00	181,00	181,00	36	3	39	CIGIRENI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	19.10.2025	PT151CL	01	1:36:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	85	3	88	CALARASI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	19.10.2025	PT720HN	01	1:38:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	6	2	8	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Necunoscut
Hincesti	19.10.2025	PT720HN	02	1:43:39 p.m.	0,00	24,30	24,35	64	2	66	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Necunoscut
Hincesti	19.10.2025	PT424HN	03	2:02:00 p.m.	0,00	193,00	193,00	94	3	97	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	19.10.2025	PT488OR	01	3:43:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	150	9	159	PELIVAN	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	19.10.2025	PT8050	08	3:53:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	54	1	55	DURLESTI	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	19.10.2025	PT213NS	02	4:04:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	73	5	78	BOLDURESTI	C	AC	Necunoscut
Chisinau	19.10.2025	PT8050	01	4:23:59 p.m.	0,00	91,00	91,02	60	2	62	DURLESTI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	19.10.2025	PT384HN	01	4:25:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	66	2	68	BUTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	19.10.2025	PT571CN	01	4:38:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	86	1	87	PLESENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	19.10.2025	PT75CS	02	6:39:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	66	0	66	CAUSENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	19.10.2025	PT127IL	03	6:56:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	98	2	100	MILESTII MICI	C	AC	Alte defecte in red JT
Cantemir	19.10.2025	PT314CN	03	7:29:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	36	0	36	HIRTOP	C	AC	Conturare la LEA
Hincesti	19.10.2025	PT406HN	01	7:52:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	66	5	71	MERESENI	C	AC	Bransament
Chisinau	19.10.2025	PT634	20	8:36:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	108	8	116	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	19.10.2025	PT9505	19	9:05:00 p.m.	0,00	190,00	190,00	59	5	64	CRICOVA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	19.10.2025	PT5079	01	9:30:00 p.m.	0,00	169,00	169,00	27	1	28	BUBUIECI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	19.10.2025	PT5079	02	9:32:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	27	1	28	BUBUIECI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	20.10.2025	PT240CL	03	8:03:00 a.m.	0,00	176,00	176,00	86	1	87	VALCINET	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	20.10.2025	PT184CM	01	11:24:00 a.m.	0,00	28,00	28,00	72	3	75	CHIRSOVA	C	AC	izolator JT
Calarasi	20.10.2025	PT274CL	03	1:15:00 p.m.	0,00	200,00	200,00	78	2	80	SIPOTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	20.10.2025	PT50CR	01	5:30:00 p.m.	0,00	292,00	292,00	158	0	158	CRUGLIC	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	20.10.2025	PT521IL	01	7:36:00 p.m.	0,00	232,00	232,00	47	3	50	TIPALA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	20.10.2025	PT506	12	8:00:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	116	16	132	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	20.10.2025	PT5079	02	8:27:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	27	1	28	BUBUIECI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Gimislia	20.10.2025	PT459CI	03	8:28:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	78	0	78	SADACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	20.10.2025	PT7194	09	8:39:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	277	20	297	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Orhei	20.10.2025	PT488OR	01	9:56:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	150	9	159	PELIVAN	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	21.10.2025	PT378SV	04	8:27:00 a.m.	0,00	54,00	54,00	80	2	82	CIUBURCIU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	21.10.2025	PT369SV	01	8:36:00 a.m.	0,00	46,00	46,00	84	10	94	CIUBURCIU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	21.10.2025	PT637	10	8:42:00 a.m.	0,00	291,00	291,00	107	14	121	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Taraclia	21.10.2025	PT193TR	01	10:40:00 a.m.	0,00	211,00	211,00	14	0	14	HAGICHIOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Gimislia	21.10.2025	PT803CI	01	11:40:00 a.m.	0,00	108,00	108,00	155	0	155	BASARABEASCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	21.10.2025	PT250AN	06	11:50:00 a.m.	0,00	326,00	326,00	0	1	1	GURA BICULUI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Anenii Noi	21.10.2025	PT250AN	03	12:04:40 p.m.	0,00	311,30	311,33	89	3	92	GURA BICULUI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Chisinau	21.10.2025	PT506	12	12:16:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	116	16	132	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Hincesti	21.10.2025	PT160HN	03	1:15:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	105	3	108	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	21.10.2025	PT202VL	03	1:25:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	50	2	52	ALEXANDRU IOAN CUZA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	21.10.2025	PT405	09	1:33:31 p.m.	0,00	27,50	27,48	178	18	196	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Orhei	21.10.2025	PT193OR	01	2:54:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	52	3	55	STEP-SOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	21.10.2025	PT193OR	03	3:26:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	43	8	51	STEP-SOCI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	21.10.2025	PT1492	08	3:46:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	125	26	151	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	21.10.2025	PT498	04	4:33:00 p.m.	0,00	7,00	7,00	72	6	78	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	21.10.2025	PT498	04	4:49:00 p.m.	0,00	233,00	233,00	72	6	78	CHISINAU	C	AC	Intrerupator de sarcina
Chisinau	21.10.2025	PT498	17	5:07:00 p.m.	0,00	216,00	216,00	70	3	73	CHISINAU	C	AC	Intrerupator de sarcina
Chisinau	21.10.2025	PT80	02	5:41:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	229	24	253	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	21.10.2025	PT498	14	5:57:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	0	3	3	CHISINAU	C	AC	Intrerupator de sarcina
Orhei	21.10.2025	PT338OR	01	6:02:00 p.m.	0,00	257,00	257,00	87	1	88	NECULAIUEUCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	21.10.2025	PT20HN	01	6:09:00 p.m.	0,00	251,00	251,00	71	3	74	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	21.10.2025	PT448CS	04	7:18:00 p.m.	0,00	375,00	375,00	31	0	31	CIRNATENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	21.10.2025	PT141HN	01	7:35:00 p.m.	0,00	211,00	211,00	27	2	29	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	21.10.2025	PT5079	02	7:58:00 p.m.	0,00	112,00	112,00	27	1	28	BUBUIECI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	21.10.2025	PT460CR	02	9:30:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	65	6	71	LOGANESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	21.10.2025	PT460CR	04	9:30:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	0	2	2	LOGANESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	21.10.2025	PT5079	02	9:57:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	27	1	28	BUBUIECI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	21.10.2025	PT7194	09	10:23:00 p.m.	0,00	275,00	275,00	277	20	297	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	21.10.2025	PT233	08	11:23:00 p.m.	0,00	187,00	187,00	167	5	172	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	22.10.2025	PT224CR	99	3:55:00 a.m.	0,00	36,00	36,00	0	1	1	ZAICANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	22.10.2025	PT224CR	03	3:55:00 a.m.	0,00	36,00	36,00	0	1	1	ZAICANA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	22.10.2025	PT224CR	01	3:55:00 a.m.	0,00	36,00	36,00	29	1	30	ZA			

Filiala rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Ialoveni	24.10.2025	PT3091L	03	9:46:00 a.m.	0,00	61,00	61,00	91	1	92	MILESTII MICI	C	AC	Bransament
Chisinau	24.10.2025	PT2501J	04	11:03:46 a.m.	0,00	132,20	132,23	9	5	14	IALOVENI	C	AC	Linie in cablu JT
Comrat	24.10.2025	PT301CM	01	11:19:00 a.m.	0,00	97,00	97,00	101	1	102	CONGAZ	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	24.10.2025	PT15VL	02	2:59:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	51	2	53	VULCANESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Stefan-Voda	24.10.2025	PT615V	03	3:13:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	62	9	71	STEFAN-VODA	C	AC	Bransament
Telenesti	24.10.2025	PT21TL	02	4:14:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	56	2	58	VASIIENI	C	AT	Accidente rutiere
Cimislia	24.10.2025	PT223CI	01	4:23:00 p.m.	0,00	521,00	521,00	72	1	73	BATIR	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Anenii Noi	24.10.2025	PT548AN	02	5:30:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	48	0	48	GEAMANA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	24.10.2025	PT16HN	02	5:31:00 p.m.	0,00	338,00	338,00	104	8	112	PASCANI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	24.10.2025	PT710HN	03	5:34:00 p.m.	0,00	335,00	335,00	43	0	43	PASCANI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Ialoveni	24.10.2025	PT175LI	01	6:12:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	15	1	16	VASIIENI	C	AC	Bransament
Hincesti	24.10.2025	PT858HN	01	6:20:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	21	1	22	CIUCULENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	24.10.2025	PT250VL	01	6:39:00 p.m.	0,00	170,00	170,00	19	11	30	CISMICHOI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	24.10.2025	PT23HN	01	10:16:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	74	0	74	NEGREA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Straseni	25.10.2025	PT3005T	02	8:07:00 a.m.	0,00	85,00	85,00	59	8	67	GREBLESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	25.10.2025	PT562OR	04	8:12:00 a.m.	0,00	147,00	147,00	10	0	10	TELESEU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	25.10.2025	PT562OR	03	8:13:21 a.m.	0,00	145,70	145,65	58	3	61	TELESEU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Telenesti	25.10.2025	PT106TL	02	8:34:00 a.m.	0,00	84,00	84,00	51	2	53	VEREJENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Telenesti	25.10.2025	PT106TL	03	8:50:00 a.m.	0,00	68,00	68,00	32	2	34	VEREJENI	C	AC	Necunoscuta
Anenii Noi	25.10.2025	PT440AN	04	8:51:00 a.m.	0,00	62,00	62,00	60	6	66	CHIRCA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	25.10.2025	PT635	08	9:27:00 a.m.	0,00	34,00	34,00	73	11	84	CHISINAU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Comrat	25.10.2025	PT177CM	01	9:48:00 a.m.	0,00	96,00	96,00	0	2	2	COMRAT	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	25.10.2025	PT721OR	04	10:16:00 a.m.	0,00	55,00	55,00	73	6	79	ORHEI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	25.10.2025	PT224OR	02	2:05:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	52	0	52	POHREBENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Vulcanesti	25.10.2025	PT176VL	03	3:10:00 p.m.	0,00	218,00	218,00	69	0	69	VULCANESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	25.10.2025	PT8231	10	6:09:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	74	5	79	DURLESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	25.10.2025	PT597	09	6:15:00 p.m.	0,00	89,00	89,00	103	12	115	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	25.10.2025	PT81HN	03	6:28:00 p.m.	0,00	222,00	222,00	88	2	90	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	25.10.2025	PT295OR	06	6:53:01 p.m.	0,00	1,00	0,98	56	3	59	ORHEI	C	IST	Alte defecte din cauza consumat.
Hincesti	25.10.2025	PT81HN	02	7:03:00 p.m.	0,00	200,00	200,00	31	5	36	CARPINENI	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	25.10.2025	PT378SV	01	7:26:00 p.m.	0,00	257,00	257,00	79	5	84	CIUBURCIU	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	25.10.2025	PT442CS	01	10:08:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	53	3	56	SALCUTA NOUA	C	AC	Bransament
Vulcanesti	26.10.2025	PT238VL	01	9:47:00 a.m.	0,00	287,00	287,00	53	3	56	ETULIA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Stefan-Voda	26.10.2025	PT1385V	02	10:00:00 a.m.	0,00	168,00	168,00	76	2	78	TALMAZA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	26.10.2025	PT506OR	01	10:01:00 a.m.	0,00	200,00	200,00	42	1	43	CHIPERCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	26.10.2025	PT521NS	02	10:06:00 a.m.	0,00	67,00	67,00	64	0	64	IURCENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	26.10.2025	PT506OR	02	10:50:00 a.m.	0,00	151,00	151,00	50	0	50	CHIPERCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	26.10.2025	PT104NS	01	3:32:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	89	3	92	NISPORENI	C	AC	Necunoscuta
Stefan-Voda	26.10.2025	PT2675V	03	4:56:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	97	0	97	CROCMAZ	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	26.10.2025	PT585CM	02	8:31:00 p.m.	0,00	52,00	52,00	56	0	56	BUGEAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	27.10.2025	PT8023	04	7:11:00 a.m.	0,00	236,00	236,00	120	0	120	DURLESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	27.10.2025	PT179A	09	7:39:00 a.m.	0,00	285,00	285,00	277	20	297	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Causeni	27.10.2025	PT125CS	01	8:18:00 a.m.	0,00	80,00	80,00	87	0	87	CIRNATENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	27.10.2025	PT280LV	01	8:58:00 a.m.	0,00	150,00	150,00	65	4	69	TROITA	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	27.10.2025	PT186CM	02	9:43:00 a.m.	0,00	86,00	86,00	34	2	36	CHIRSOVA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	27.10.2025	PT522OR	02	9:53:00 a.m.	0,00	107,00	107,00	105	2	107	PERESECIINA	C	AC	Alte defecte in red MT
Orhei	27.10.2025	PT522OR	01	10:05:00 a.m.	0,00	95,00	95,00	75	3	78	PERESECIINA	C	AC	Alte defecte in red MT
Orhei	27.10.2025	PT522OR	03	10:06:00 a.m.	0,00	94,00	94,00	97	5	102	PERESECIINA	C	AC	Alte defecte in red MT
Anenii Noi	27.10.2025	PT191AN	02	3:22:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	95	4	99	SERPENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	27.10.2025	PT102CR	02	3:54:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	119	2	121	DUBASARII VECHI	C	AT	Accidente rutiere
Hincesti	27.10.2025	PT266HN	02	5:56:00 p.m.	0,00	10,00	10,00	103	0	103	CARPINENI	C	AC	Manevre oper.p.localiz.avarilor
Ialoveni	27.10.2025	PT439LI	01	6:07:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	30	1	31	ZIMBRENII	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	27.10.2025	PT761HN	01	6:07:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	99	3	102	CARPINENI	C	AC	Alte defecte in red MT
Ialoveni	27.10.2025	PT439LI	01	7:34:58 p.m.	0,00	0,00	0,03	30	1	31	ZIMBRENII	C	IST	Alte defecte in red JT
Chisinau	27.10.2025	PT580	09	7:47:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	60	5	65	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	27.10.2025	PT580	19	7:50:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	69	7	76	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	27.10.2025	PT255CI	01	9:50:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	81	0	81	SAGAIADAC	C	AC	Bransament
Orhei	27.10.2025	PT184OR	02	10:20:00 p.m.	0,00	2,00	2,00	55	0	55	CLUSOVA	C	IST	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Vulcanesti	28.10.2025	PT441VL	03	8:25:00 a.m.	0,00	147,00	147,00	37	1	38	SLOBOZIA MARE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taracia	28.10.2025	PT309TR	04	9:18:00 a.m.	0,00	115,00	115,00	33	0	33	BALABANU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	28.10.2025	PT9538	03	10:50:00 a.m.	0,00	242,00	242,00	32	0	32	CIORDESCU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Chisinau	28.10.2025	PT40	04	11:25:59 a.m.	0,00	76,00	76,02	19	4	23	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Cimislia	28.10.2025	PT471CI	02	12:44:00 p.m.	0,00	118,00	118,00	78	3	81	ABACLIA	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	28.10.2025	PT350CS	01	2:36:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	47	3	50	TOCUZ	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Causeni	28.10.2025	PT89CS	14	4:30:00 p.m.	0,00	239,00	239,00	20	1	21	CAUSENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	28.10.2025	PT352IL	02	5:41:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	84	4	88	REZENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	28.10.2025	PT3115T	02	5:45:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	40	3	43	LOZOVA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cimislia	28.10.2025	PT1455CI	02	6:17:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	28	2	30	SADACLIA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cahul	28.10.2025	PT99CH	02	7:12:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	121	7	128	CAHUL	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cahul	28.10.2025	PT99CH	03	7:18:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	32	16	48	CAHUL	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cahul	28.10.2025	PT99CH	01	7:25:00 p.m.	0,00	32,00	32,00	49	12	61	CAHUL	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cahul	28.10.2025	PT99CH	04	7:33:21 p.m.	0,00	23,60	23,65	0	1	1	CAHUL	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	28.10.2025	PT636IU	01	8:54:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	26	0	26	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	28.10.2025	PT636IU	02	8:55:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	43	0	43	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	28.10.2025	PT636IU	03	8:57:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	38	0	38	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	28.10.2025	PT636IU	04	9:03:49 p.m.	0,00	64,20	64,18	42	0	42	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	28.10.2025	PT636IU</												

Filiala rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Calarasi	01.11.2025	PT736CL	01	11:34:00 a.m.	0,00	192,00	192,00	121	0	121	RACIULA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Anenii Noi	01.11.2025	PT213AN	01	2:35:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	103	0	103	BOTNARESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Causeni	01.11.2025	PT350CS	01	5:03:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	47	3	50	TOCUZ	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	01.11.2025	PT613Z	01	5:52:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	121	1	122	BACIOI	C	AC	Separator cu pirghie
Orhei	01.11.2025	PT881OR	02	6:50:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	23	0	23	BRANESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	01.11.2025	PT613Z	02	8:04:07 p.m.	0,00	32,90	32,88	69	1	70	BACIOI	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	01.11.2025	PT613Z	03	8:04:19 p.m.	0,00	32,70	32,68	40	2	42	BACIOI	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	01.11.2025	PT613Z	04	8:04:26 p.m.	0,00	32,60	32,57	0	1	1	BACIOI	C	AC	Separator cu pirghie
Hincesti	02.11.2025	PT523HN	01	9:59:00 a.m.	0,00	275,00	275,00	92	0	92	SARATA GALBENA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	02.11.2025	PT329VL	02	12:10:00 p.m.	0,00	219,00	219,00	64	1	65	ETULIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	02.11.2025	PT9273	01	2:03:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	53	0	53	COLONITA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	02.11.2025	PT878	22	2:04:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	220	16	236	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	02.11.2025	PT571	15	11:05:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	119	10	129	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Orhei	03.11.2025	PT433OR	01	8:38:00 a.m.	0,00	19,00	19,00	94	4	98	LUCASEUCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	03.11.2025	PT334ST	02	8:57:00 a.m.	0,00	168,00	168,00	43	3	46	VORNICENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Anenii Noi	03.11.2025	PT464AN	03	10:51:00 a.m.	0,00	43,00	43,00	27	3	30	RUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	03.11.2025	PT103	19	10:51:15 a.m.	0,00	59,80	59,75	132	13	145	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Orhei	03.11.2025	PT143OR	01	12:54:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	87	1	88	IVANCEA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	03.11.2025	PT319CD	01	1:18:36 p.m.	0,00	136,40	136,40	79	0	79	TOMAI	C	AC	Pilon JT
Causeni	03.11.2025	PT24CS	06	4:16:00 p.m.	0,00	416,00	416,00	173	13	186	CAUSENI	C	AC	Necunoscut
Cimislia	03.11.2025	PT27CI	02	6:20:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	76	0	76	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	03.11.2025	PT352IL	02	6:58:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	84	4	88	REZENI	C	AC	Necunoscut
Calarasi	03.11.2025	PT156CL	02	7:29:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	146	9	155	CALARASI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Calarasi	03.11.2025	PT504CL	02	7:44:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	96	4	100	CALARASI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cimislia	04.11.2025	PT53CI	01	6:47:00 a.m.	0,00	73,00	73,00	96	0	96	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	04.11.2025	PT148	18	7:14:00 a.m.	0,00	188,00	188,00	91	35	126	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Chisinau	04.11.2025	PT1153	28	8:04:00 a.m.	0,00	137,00	137,00	127	17	144	CHISINAU	C	AT	Defecte in echipamentul consumat
Cimislia	04.11.2025	PT53CI	01	8:18:00 a.m.	0,00	40,00	40,00	96	0	96	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	04.11.2025	PT53CI	01	11:47:00 a.m.	0,00	164,00	164,00	96	0	96	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	04.11.2025	PT291CI	02	1:06:29 p.m.	0,00	268,50	268,52	26	0	26	SURIC	C	AC	Pilon JT
Telenești	04.11.2025	PT296TL	02	1:51:00 p.m.	0,00	211,00	211,00	128	4	132	LEUSENI	C	AC	Conductor FAZA
Causeni	04.11.2025	PT351CS	02	5:17:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	22	1	23	TOCUZ	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cimislia	04.11.2025	PT215CI	02	5:25:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	50	1	51	CIMISLIA	C	AC	Necunoscut
Telenești	04.11.2025	PT169TL	03	6:16:00 p.m.	0,00	364,00	364,00	59	8	67	BRINZENII NOI	C	AC	Transformator de putere
Chisinau	04.11.2025	PT882	06	6:20:00 p.m.	0,00	189,00	189,00	178	13	191	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Telenești	04.11.2025	PT169TL	02	6:48:00 p.m.	0,00	332,00	332,00	50	5	55	BRINZENII NOI	C	AC	Transformator de putere
Comrat	04.11.2025	PT508CM	06	7:47:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	74	16	90	COMRAT	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Criuleni	05.11.2025	PT458CR	01	7:27:00 a.m.	0,00	127,00	127,00	30	1	31	CRUILENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	05.11.2025	PT458CR	05	7:29:00 a.m.	0,00	125,00	125,00	134	6	140	CRUILENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	05.11.2025	PT458CR	03	7:35:00 a.m.	0,00	119,00	119,00	23	4	27	CRUILENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	05.11.2025	PT458CR	04	7:43:00 a.m.	0,00	111,00	111,00	127	5	132	CRUILENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	05.11.2025	PT458CR	02	7:59:55 a.m.	0,00	94,10	94,08	25	2	27	CRUILENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	05.11.2025	PT458CR	99	8:00:15 a.m.	0,00	93,80	93,75	0	1	1	CRUILENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	05.11.2025	PT409	14	9:22:00 a.m.	0,00	308,00	308,00	14	21	35	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Chisinau	05.11.2025	PT503S	01	10:10:00 a.m.	0,00	175,00	175,00	139	10	149	BUBUIECI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	05.11.2025	PT215IL	02	12:27:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	153	9	162	VASILENI	C	AC	Bransament
Hincesti	05.11.2025	PT634HN	03	1:17:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	81	6	87	HINCESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	05.11.2025	PT634HN	01	1:19:14 p.m.	0,00	82,80	82,77	41	4	45	HINCESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	05.11.2025	PT634HN	06	1:19:25 p.m.	0,00	82,60	82,58	65	4	69	HINCESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Ialoveni	05.11.2025	PT329IL	02	2:25:00 p.m.	0,00	164,00	164,00	37	0	37	CIGIRLENI	C	AC	Pilon JT
Calarasi	05.11.2025	PT224CL	01	2:37:59 p.m.	0,00	161,00	161,02	70	1	71	HORODISTE	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	05.11.2025	PT53CI	01	2:59:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	96	0	96	CIMISLIA	C	AC	Bransament
Chisinau	05.11.2025	PT525	03	3:26:00 p.m.	0,00	373,00	373,00	165	22	187	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Hincesti	05.11.2025	PT305HN	01	3:54:00 p.m.	0,00	121,00	121,00	55	0	55	FUNDUL GALBENEI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	05.11.2025	PT860IL	02	5:09:00 p.m.	0,00	72,00	72,00	60	0	60	COSTESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	05.11.2025	PT350CS	01	5:31:00 p.m.	0,00	81,00	81,00	47	3	50	TOCUZ	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Taraclia	05.11.2025	PT599CM	02	6:38:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	75	1	76	ALEXEEVCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	05.11.2025	PT9687	02	8:31:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	116	4	120	STAUCCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	05.11.2025	PT585CM	02	9:12:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	56	0	56	BUGEAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	06.11.2025	PT471ST	03	10:26:00 a.m.	0,00	135,00	135,00	91	4	95	COJUSNA	C	AC	Necunoscut
Chisinau	06.11.2025	PT116	07	2:19:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	51	8	59	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	06.11.2025	PT198CI	02	3:01:00 p.m.	0,00	251,00	251,00	42	2	44	BOGDANOVCA NOUA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Ialoveni	06.11.2025	PT540IL	03	3:23:41 p.m.	0,00	67,30	67,32	79	2	81	PUHOI	C	AT	Conform OL din SGC
Ialoveni	06.11.2025	PT81IL	03	5:56:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	86	1	87	MALCOCI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	06.11.2025	PT81IL	01	5:58:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	53	2	55	MALCOCI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	06.11.2025	PT317CM	01	6:48:00 p.m.	0,00	169,00	169,00	96	5	101	CONGAZ	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Comrat	06.11.2025	PT329CM	02	7:01:00 p.m.	0,00	208,00	208,00	40	0	40	CHIOSELIA MARE	C	AC	Necunoscut
Chisinau	07.11.2025	PT5079	02	5:44:00 a.m.	0,00	112,00	112,00	27	1	28	BUBUIECI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	07.11.2025	PT329HN	02	6:56:00 a.m.	0,00	97,00	97,00	56	1	57	BUTENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	07.11.2025	PT116	07	10:13:29 a.m.	0,00	190,50	190,52	51	8	59	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Stefan-Voda	07.11.2025	PT205V	02	10:39:00 a.m.	0,00	271,00	271,00	89	0	89	COPEAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	07.11.2025	PT116	06	1:38:33 p.m.	0,00	93,40	93,45	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Nisporeni	07.11.2025	PT115NS	02	4:33:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	46	4	50	NISPORENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Nisporeni	07.11.2025	PT115NS	01	5:32:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	51	1	52	NISPORENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Vulcanesti	07.11.2025	PT334VL	02	9:13:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	95	2	97	ETULIA	C	AC	Signuranta fuzibila
Vulcanesti	07.11.2025	PT334VL	01	9:19:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	36	0	36	ETULIA	C	AC	Signuranta fuzibila
Chisinau	07.11.2025	PT95												

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	10.11.2025	PT650HN	03	7:39:00 p.m.	0,00	158,00	158,00	89	0	89	STOLNICENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	10.11.2025	PT464CS	01	9:15:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	76	0	76	COSCALIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Canemir	10.11.2025	PT104CN	01	9:42:00 p.m.	0,00	13,00	13,00	34	2	36	CANTEMIR	C	AC	Necunoscut
Stefan-Voda	11.11.2025	PT725SV	03	7:21:00 a.m.	0,00	172,00	172,00	57	0	57	TUDORA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	11.11.2025	PT8026	32	7:27:00 a.m.	0,00	142,00	142,00	158	12	170	DURLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	11.11.2025	PT125T	01	9:42:00 a.m.	0,00	62,00	62,00	78	2	80	STRASENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	11.11.2025	PT637	09	11:21:00 a.m.	0,00	336,00	336,00	160	20	180	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	11.11.2025	PT241CL	03	3:01:00 p.m.	0,00	258,00	258,00	52	6	58	VALCINET	C	AC	Necunoscut
Straseni	11.11.2025	PT745T	02	5:01:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	101	1	102	RECEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	11.11.2025	PT9548	04	5:59:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	75	5	80	CIORESCU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	11.11.2025	PT73	05	6:06:00 p.m.	0,00	132,00	132,00	170	16	186	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Hincesti	11.11.2025	PT591HN	01	8:01:00 p.m.	0,00	92,00	92,00	66	5	71	SARATA GALBENA	C	AC	Izolator JT
Chisinau	11.11.2025	PT915	08	9:42:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	53	1	54	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	12.11.2025	PT522OR	03	9:22:00 a.m.	0,00	368,00	368,00	97	5	102	PERESECIINA	C	AC	Necunoscut
Anenii Noi	12.11.2025	PT286AN	03	3:48:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	76	0	76	ANENII NOI	C	AC	Necunoscut
Chisinau	12.11.2025	PT8016	02	4:40:00 p.m.	0,00	285,00	285,00	57	0	57	DURLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Canemir	12.11.2025	PT170CN	01	5:28:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	100	12	112	GHIOLTOSU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	12.11.2025	PT201CS	01	6:15:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	56	2	58	TANATARI	C	AC	Conductor FAZA
Telenești	12.11.2025	PT310TL	02	6:24:00 p.m.	0,00	88,00	88,00	67	8	75	TIRSITEI	C	AC	Izolator JT
Chisinau	12.11.2025	PT5079	02	8:26:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	27	1	28	BUBUIECI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	12.11.2025	PT425CS	03	8:29:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	44	3	47	PERVOMAISC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	12.11.2025	PT9058	02	8:46:00 p.m.	0,00	200,00	200,00	73	1	74	VADUL LUI VODA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Comrat	12.11.2025	PT585CM	02	10:03:00 p.m.	0,00	179,00	179,00	56	0	56	BUGEAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	13.11.2025	PT495	19	11:03:21 a.m.	0,00	31,70	31,65	69	2	71	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	13.11.2025	PT8026	32	3:41:00 p.m.	0,00	391,00	391,00	158	12	170	DURLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	13.11.2025	PT202NS	02	5:52:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	95	2	97	BALAURESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	13.11.2025	PT7545T	01	6:10:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	92	1	93	SADOVA	C	AC	Necunoscut
Chisinau	13.11.2025	PT484	11	10:47:00 p.m.	0,00	242,00	242,00	179	23	202	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	14.11.2025	PT188AN	01	8:01:00 a.m.	0,00	39,00	39,00	182	3	185	ANENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	14.11.2025	PT287AN	01	12:04:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	98	1	99	MERENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Anenii Noi	14.11.2025	PT287AN	02	12:10:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	29	1	30	MERENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Criuleni	14.11.2025	PT7CR	01	12:42:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	4	4	8	MASCAUTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	14.11.2025	PT7CR	12	12:42:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	0	1	1	MASCAUTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	14.11.2025	PT7CR	11	12:42:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	0	1	1	MASCAUTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	14.11.2025	PT7CR	10	12:42:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	0	1	1	MASCAUTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	14.11.2025	PT7CR	09	12:42:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	0	1	1	MASCAUTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	14.11.2025	PT7CR	08	12:42:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	0	1	1	MASCAUTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	14.11.2025	PT7CR	07	12:42:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	0	1	1	MASCAUTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	14.11.2025	PT7CR	05	12:42:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	0	1	1	MASCAUTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Criuleni	14.11.2025	PT7CR	06	12:42:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	0	1	1	MASCAUTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Causeni	14.11.2025	PT456CS	01	1:07:00 p.m.	0,00	139,00	139,00	63	2	65	ZLOTIEVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	14.11.2025	PT65T	01	5:44:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	86	3	89	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	14.11.2025	PT156CL	02	7:27:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	146	9	155	CALARASI	C	AC	Necunoscut
Chisinau	14.11.2025	PT366	24	10:41:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	126	13	139	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	15.11.2025	PT436VL	02	8:43:00 a.m.	0,00	387,00	387,00	78	5	83	SLOBOZIA MARE	C	AT	Accidente rutiere
Comrat	15.11.2025	PT333CM	02	8:48:00 a.m.	0,00	22,00	22,00	57	2	59	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	15.11.2025	PT44CI	01	9:30:00 a.m.	0,00	450,00	450,00	71	2	73	CIMISLIA	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	15.11.2025	PT230AN	03	9:38:00 a.m.	0,00	92,00	92,00	25	1	26	TODIRESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	15.11.2025	PT223CR	02	4:27:00 p.m.	0,00	181,00	181,00	57	2	59	ZAICANA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	15.11.2025	PT370AN	01	5:16:00 p.m.	0,00	186,00	186,00	82	5	87	HIRBOVAT	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cahul	15.11.2025	PT224CH	01	5:43:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	36	0	36	ANDRUSUL DE JOS	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	15.11.2025	PT131NS	03	6:04:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	30	1	31	SENDRENI	C	AC	Bransament
Nisporeni	15.11.2025	PT131NS	04	6:10:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	26	6	32	SENDRENI	C	AC	Bransament
Causeni	15.11.2025	PT63CS	08	6:14:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	106	2	108	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	15.11.2025	PT224CH	01	7:23:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	36	0	36	ANDRUSUL DE JOS	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	15.11.2025	PT370AN	03	7:49:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	55	3	58	HIRBOVAT	C	AC	Necunoscut
Anenii Noi	15.11.2025	PT370AN	02	7:49:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	70	0	70	HIRBOVAT	C	AC	Necunoscut
Chisinau	16.11.2025	PT874	11	11:15:00 a.m.	0,00	68,00	68,00	143	10	153	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	16.11.2025	PT188OR	01	11:32:00 a.m.	0,00	33,00	33,00	41	2	43	DONICI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Stefan-Voda	16.11.2025	PT275SV	02	12:26:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	56	3	59	TUDORA	C	AC	Bransament
Orhei	16.11.2025	PT439OR	06	2:06:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	48	1	49	ORHEI	C	AC	Bransament
Stefan-Voda	16.11.2025	PT895V	02	5:30:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	49	1	50	FESTELITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	16.11.2025	PT833CH	01	5:31:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	80	2	82	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	16.11.2025	PT833CH	02	5:50:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	80	0	80	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	16.11.2025	PT5079	02	6:17:00 p.m.	0,00	240,00	240,00	27	1	28	BUBUIECI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	16.11.2025	PT878	22	7:53:00 p.m.	0,00	144,00	144,00	220	16	236	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	16.11.2025	PT8031	31	9:23:00 p.m.	0,00	286,00	286,00	140	4	144	DURLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.11.2025	PT878	22	1:39:00 a.m.	0,00	29,00	29,00	220	16	236	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	17.11.2025	PT135CR	01	1:36:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	108	0	108	BALABANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	17.11.2025	PT1766	09	4:14:00 p.m.	0,00	165,00	165,00	83	2	85	CHISINAU	C	AC	Separator cu parghie
Comrat	17.11.2025	PT422CM	02	5:13:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	40	1	41	COMRAT	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	17.11.2025	PT422CM	03	5:14:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	93	4	97	COMRAT	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	17.11.2025	PT422CM	01	5:18:18 p.m.	0,00	148,70	148,70	114	2	116	COMRAT	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Nisporeni	17.11.2025	PT298NS	04	5:27:00 p.m.	0,00	68,00	68,00	98	5	103	MARINICI	C	AC	Izolator JT
Chisinau	17.11.2025	PT605	12	7:45:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	92	6	98	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	17.11.2025	PT201CS	01	8:24:00 p.m.	0,00	235,00	235,00	56	2	58	TANATARI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	17.11.2025	PT5086	02	10:30:00 p.m.										

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Comrat	21.11.2025	PT75CM	01	9:26:00 a.m.	0,00	70,00	70,00	97	8	105	COMRAT	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	21.11.2025	PT31	06	10:32:59 a.m.	0,00	75,00	75,02	2	2	4	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Orhei	21.11.2025	PT50OR	01	10:35:00 a.m.	0,00	55,00	55,00	107	11	118	BOLOHAN	C	AC	Bransament
Chisinau	21.11.2025	PT31	08	12:41:24 p.m.	0,00	46,60	46,60	33	6	39	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Straseni	21.11.2025	PT312ST	02	1:32:00 p.m.	0,00	37,00	37,00	61	3	64	STEJARENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	21.11.2025	PT9501	18	4:45:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	69	8	77	CRICOVA	C	AT	EXCAVARI
Chisinau	21.11.2025	PT9501	12	4:58:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	70	4	74	CRICOVA	C	AT	EXCAVARI
Leova	21.11.2025	PT34LV	02	5:33:00 p.m.	0,00	124,00	124,00	101	2	103	SARATA NOUA	C	AT	Accidente rutiere
Ialoveni	21.11.2025	PT510L	03	6:16:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	69	1	70	COSTESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	22.11.2025	PT510L	03	10:31:00 a.m.	0,00	33,00	33,00	69	1	70	COSTESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Anenii Noi	22.11.2025	PT406AN	02	4:16:00 p.m.	0,00	104,00	104,00	129	5	134	CHETROSU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Vulcanesti	22.11.2025	PT526VL	02	5:27:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	98	1	99	VADUL LUI ISAC	C	AC	Alte defecte in red JT
Stefan-Voda	22.11.2025	PT55V	02	5:28:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	66	2	68	VOLINTIRI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cahul	22.11.2025	PT233CH	02	6:44:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	107	9	116	ROSU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	22.11.2025	PT88	07	8:02:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	95	11	106	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	22.11.2025	PT545	09	9:54:00 p.m.	0,00	17,00	17,00	119	6	125	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	22.11.2025	PT336CI	01	10:28:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	23	0	23	BASCALIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	22.11.2025	PT336CI	02	10:30:42 p.m.	0,00	54,30	54,30	66	3	69	BASCALIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Comrat	22.11.2025	PT336CI	03	10:30:43 p.m.	0,00	54,30	54,28	4	0	4	BASCALIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Hincesti	23.11.2025	PT65OHN	03	1:38:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	89	0	89	STOLNICEANI	C	AC	Signuranta fuzibila
Vulcanesti	23.11.2025	PT526VL	02	1:57:00 p.m.	0,00	93,00	93,00	98	1	99	VADUL LUI ISAC	C	AC	Pilon JT
Hincesti	23.11.2025	PT65OHN	02	2:14:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	49	1	50	STOLNICEANI	C	AC	Signuranta fuzibila
Hincesti	23.11.2025	PT65OHN	01	3:02:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	37	0	37	STOLNICEANI	C	AC	Signuranta fuzibila
Anenii Noi	23.11.2025	PT213AN	01	4:05:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	103	0	103	BOTNARESTI	C	AC	Signuranta fuzibila
Orhei	24.11.2025	PT529OR	03	9:00:00 a.m.	0,00	40,00	40,00	112	3	115	TELESEU	C	AC	Necunoscut
Telenesti	24.11.2025	PT18TL	02	3:05:00 p.m.	0,00	143,00	143,00	58	2	60	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	24.11.2025	PT5115V	02	3:10:13 p.m.	0,00	154,80	154,78	26	1	27	BREZOAIA	C	AC	Pilon JT
Causeni	24.11.2025	PT166CS	03	5:34:00 p.m.	0,00	261,00	261,00	41	0	41	HAGIMUS	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	24.11.2025	PT121CS	02	5:37:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	18	0	18	CRNATENI	C	AC	Necunoscut
Chisinau	25.11.2025	PT9687	03	1:10:00 a.m.	0,00	1,00	1,00	20	0	20	STAUENI	C	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	25.11.2025	PT9687	06	1:10:00 a.m.	0,00	1,00	1,00	0	3	3	STAUENI	C	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	25.11.2025	PT9687	01	1:10:00 a.m.	0,00	1,00	1,00	73	6	79	STAUENI	C	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	25.11.2025	PT9687	99	1:10:00 a.m.	0,00	1,00	1,00	0	1	1	STAUENI	C	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	25.11.2025	PT9687	02	1:10:00 a.m.	0,00	1,00	1,00	116	4	120	STAUENI	C	IST	Manevre oper.p.restab.schemei
Chisinau	25.11.2025	PT37	06	6:35:00 a.m.	0,00	255,00	255,00	77	7	84	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	25.11.2025	PT9615	03	8:18:00 a.m.	0,00	116,00	116,00	43	0	43	HULBOACA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Causeni	25.11.2025	PT212CS	02	11:30:00 a.m.	0,00	474,00	474,00	17	0	17	TANATARII NOI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	25.11.2025	PT779	19	11:32:00 a.m.	0,00	308,00	308,00	60	5	65	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Causeni	25.11.2025	PT212CS	01	11:55:00 a.m.	0,00	449,00	449,00	60	1	61	TANATARII NOI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	25.11.2025	PT932	04	1:54:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	112	6	118	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	25.11.2025	PT932	04	1:59:00 p.m.	0,00	1506,00	1506,00	112	6	118	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Leova	25.11.2025	PT451LV	02	2:06:00 p.m.	0,00	155,00	155,00	61	1	62	SARATA RAZESI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	25.11.2025	PT85HN	03	2:49:00 p.m.	0,00	201,00	201,00	78	3	81	CARPINENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Anenii Noi	25.11.2025	PT218AN	03	2:58:00 p.m.	0,00	181,00	181,00	40	1	41	MERENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	25.11.2025	PT562OR	04	3:36:00 p.m.	0,00	199,00	199,00	10	0	10	TELESEU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	25.11.2025	PT562OR	03	3:41:00 p.m.	0,00	194,00	194,00	58	3	61	TELESEU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	25.11.2025	PT258	05	4:17:00 p.m.	0,00	205,00	205,00	344	25	369	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cantemir	25.11.2025	PT76CN	02	5:11:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	82	2	84	LECA	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	25.11.2025	PT122NS	02	5:32:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	80	1	81	VARZARESTI	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Nisporeni	25.11.2025	PT322NS	02	5:54:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	92	3	95	SOLTANESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	25.11.2025	PT443HN	03	7:09:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	0	4	4	FUNDUL GALBENEI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	25.11.2025	PT411	07	7:20:00 p.m.	0,00	277,00	277,00	112	14	126	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	25.11.2025	PT571	09	8:58:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	256	19	275	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	25.11.2025	PT9603	02	10:14:00 p.m.	0,00	64,00	64,00	40	0	40	GRATIESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Anenii Noi	26.11.2025	PT121AN	01	4:30:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	85	1	86	ANENII NOI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	26.11.2025	PT62IL	03	4:46:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	67	2	69	NIMORENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	26.11.2025	PT857HN	03	5:05:00 p.m.	0,00	249,00	249,00	118	7	125	CIUCIULENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	26.11.2025	PT857HN	02	5:06:00 p.m.	0,00	248,00	248,00	88	2	90	CIUCIULENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	26.11.2025	PT857HN	04	5:26:00 p.m.	0,00	228,00	228,00	35	1	36	CIUCIULENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Comrat	26.11.2025	PT585CM	02	5:30:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	56	0	56	BUGEAC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	26.11.2025	PT122NS	02	5:39:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	80	1	81	VARZARESTI	C	AC	Necunoscut
Cahul	26.11.2025	PT98CH	06	6:36:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	141	24	165	CAHUL	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Hincesti	26.11.2025	PT857HN	01	6:56:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	137	1	138	CIUCIULENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cahul	26.11.2025	PT83CH	01	7:27:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	81	2	83	CAHUL	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cantemir	26.11.2025	PT417CN	01	9:02:00 p.m.	0,00	138,00	138,00	39	5	44	IASNAIA POLEANA	C	AC	Signuranta fuzibila
Comrat	27.11.2025	PT449CM	03	9:54:00 a.m.	0,00	304,00	304,00	44	1	45	BESALMA	C	AC	Signuranta fuzibila
Comrat	27.11.2025	PT290CM	01	10:47:00 a.m.	0,00	249,00	249,00	73	2	75	BESALMA	C	AC	Signuranta fuzibila
Ialoveni	27.11.2025	PT208IL	01	5:39:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	46	1	47	SOCITENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	28.11.2025	PT710HN	03	9:07:00 p.m.	0,00	109,00	109,00	43	0	43	PASCANI	C	AC	Signuranta fuzibila
Nisporeni	28.11.2025	PT248NS	02	11:58:00 a.m.	0,00	124,00	124,00	11	1	12	SISCANI	C	AC	Signuranta fuzibila
Cantemir	28.11.2025	PT405CN	01	2:52:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	54	1	55	TARANCUTA	C	AC	Signuranta fuzibila
Cantemir	28.11.2025	PT408CN	01	2:56:00 p.m.	0,00	98,00	98,00	56	1	57	TARANCUTA	C	AC	Signuranta fuzibila
Calarasi	28.11.2025	PT504CL	02	3:10:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	96	4	100	CALARASI	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	28.11.2025	PT16TL	01	4:07:00 p.m.	0,00	65,00	65,00	57	0	57	LEUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	28.11.2025	PT710HN	03	5:07:00 p.m.	0,00	89,00	89,00	43	0	43	PASCANI	C	AC	Signuranta fuzibila
Criuleni	28.11.2025	PT117CR	01	5:35:00 p.m.	0,00	84,00	84,00	49	10	59	CORIOVA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Taraclia														

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Straseni	01.12.2025	PT3165T	03	11:31:00 a.m.	0,00	135,00	135,00	116	1	117	LOZOVA	C	AC	Alte defecte in red JT
Causeni	01.12.2025	PT315CS	01	4:23:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	33	0	33	OPACI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	01.12.2025	PT315CS	03	4:52:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	47	0	47	OPACI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	01.12.2025	PT162AN	01	7:47:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	72	1	73	HIRBOVAT	C	AC	Bransament
Ialoveni	01.12.2025	PT127LI	02	9:24:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	157	1	158	MILESTII MICI	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	02.12.2025	PT145V	04	9:09:00 a.m.	0,00	197,00	197,00	0	2	2	VOLINTIRI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	02.12.2025	PT342CN	02	10:36:38 a.m.	0,00	72,40	72,37	16	4	20	GOTESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	02.12.2025	PT571	03	10:43:00 a.m.	0,00	24,00	24,00	179	14	193	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	02.12.2025	PT536	19	3:08:00 p.m.	0,00	266,00	266,00	219	19	238	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Vulcanesti	02.12.2025	PT501VL	03	5:16:00 p.m.	0,00	166,00	166,00	97	4	101	COLIBASI	C	AT	Accidente rutiere
Cahul	02.12.2025	PT98CH	06	7:15:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	141	24	165	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	02.12.2025	PT543CM	02	7:25:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	12	1	13	DEZGHINGEA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Anenii Noi	03.12.2025	PT225AN	02	10:45:00 a.m.	0,00	28,00	28,00	52	5	57	ALBINITA	C	AC	Necunoscut
Chisinau	03.12.2025	PT136	04	11:58:00 a.m.	0,00	61,00	61,00	327	14	341	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	03.12.2025	PT225LI	07	3:21:00 p.m.	0,00	141,00	141,00	157	7	164	VASIIENI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	03.12.2025	PT439CR	01	3:45:00 p.m.	0,00	100,00	100,00	111	0	111	MAGDACESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	03.12.2025	PT9007	03	3:59:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	121	2	123	VADUL LUI VODA	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	03.12.2025	PT439CR	04	4:00:00 p.m.	0,00	85,00	85,00	48	1	49	MAGDACESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	03.12.2025	PT439CR	02	4:27:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	107	0	107	MAGDACESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	03.12.2025	PT439CR	03	5:23:40 p.m.	0,00	1,30	1,33	2	0	2	MAGDACESTI	C	IST	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	03.12.2025	PT1805V	01	6:08:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	34	0	34	PURCARI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	03.12.2025	PT412IL	01	6:28:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	83	2	85	CONDRIITA	C	AC	Alte defecte in red JT
Stefan-Voda	04.12.2025	PT55V	03	9:59:00 a.m.	0,00	39,00	39,00	66	6	72	VOLINTIRI	C	AC	Bransament
Chisinau	04.12.2025	PT13	18	1:13:00 p.m.	0,00	137,00	137,00	110	13	123	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Criuleni	04.12.2025	PT268CR	01	5:15:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	163	4	167	RISCOVA	C	AC	Bransament
Ialoveni	04.12.2025	PT697IL	01	6:28:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	95	1	96	PUHOI	C	AC	Necunoscut
Causeni	05.12.2025	PT106CS	26	8:35:00 a.m.	0,00	78,00	78,00	52	37	89	CAUSENI	C	AC	Necunoscut
Causeni	05.12.2025	PT106CS	27	8:36:00 a.m.	0,00	77,00	77,00	0	2	2	CAUSENI	C	AC	Necunoscut
Causeni	05.12.2025	PT100CS	05	8:39:00 a.m.	0,00	73,00	73,00	83	15	98	CAUSENI	C	AC	Necunoscut
Cantemir	05.12.2025	PT119CN	01	10:23:00 a.m.	0,00	222,00	222,00	52	0	52	CANIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	05.12.2025	PT14CH	04	11:50:00 a.m.	0,00	206,00	206,00	37	40	77	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	05.12.2025	PT528CN	01	12:54:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	152	6	158	CANTEMIR	C	AC	Siguranta fuzibila
Causeni	05.12.2025	PT50CS	02	3:02:53 p.m.	0,00	107,10	107,12	54	1	55	CAUSENI	C	AT	Conform OL din SGC
Orhei	05.12.2025	PT193OR	01	4:30:00 p.m.	0,00	198,00	198,00	52	3	55	STEP-SOCI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	05.12.2025	PT158CI	02	5:18:00 p.m.	0,00	188,00	188,00	64	0	64	HIRTOP	C	AC	Necunoscut
Straseni	05.12.2025	PT3395T	02	5:33:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	74	0	74	VORNICENI	C	AC	Necunoscut
Chisinau	05.12.2025	PT7164	04	6:33:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	78	0	78	GHDIGHICI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	05.12.2025	PT211CH	02	8:16:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	66	4	70	ROSU	C	AC	Siguranta fuzibila
Vulcanesti	06.12.2025	PT504VL	04	10:37:00 a.m.	0,00	18,00	18,00	50	8	58	COLIBASI	C	AC	Alte defecte in red JT
Taraclia	06.12.2025	PT21R	02	10:58:00 a.m.	0,00	49,00	49,00	72	3	75	TARACLIA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Anenii Noi	06.12.2025	PT464AN	02	2:18:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	52	3	55	RUSENI	C	AC	Bransament
Anenii Noi	06.12.2025	PT464AN	03	2:37:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	27	3	30	RUSENI	C	AC	Necunoscut
Causeni	06.12.2025	PT448CS	01	2:40:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	51	8	59	CIRNATENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	06.12.2025	PT780CR	02	2:53:00 p.m.	0,00	125,00	125,00	8	0	8	PORUMBENI	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	06.12.2025	PT563IL	01	4:22:00 p.m.	0,00	25,00	25,00	127	7	134	COSTESTI	C	AC	Necunoscut
Vulcanesti	06.12.2025	PT355VL	01	4:48:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	70	2	72	VALENI	C	AC	Tensiune joasa
Vulcanesti	06.12.2025	PT355VL	03	4:52:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	114	2	116	VALENI	C	AC	Tensiune joasa
Vulcanesti	06.12.2025	PT355VL	02	4:59:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	95	0	95	VALENI	C	AC	Tensiune joasa
Cimislia	06.12.2025	PT238CI	01	8:56:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	28	1	29	CIMISLIA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	06.12.2025	PT8033	04	9:36:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	120	1	121	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	07.12.2025	PT9669	02	1:28:00 a.m.	0,00	7,00	7,00	84	8	92	STAUCCENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	07.12.2025	PT9669	04	1:28:00 a.m.	0,00	7,00	7,00	9	0	9	STAUCCENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	07.12.2025	PT9669	14	1:28:00 a.m.	0,00	7,00	7,00	0	1	1	STAUCCENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	07.12.2025	PT9669	16	1:28:00 a.m.	0,00	7,00	7,00	0	2	2	STAUCCENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	07.12.2025	PT9669	17	1:28:00 a.m.	0,00	7,00	7,00	0	1	1	STAUCCENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	07.12.2025	PT9669	01	1:28:00 a.m.	0,00	7,00	7,00	177	11	188	STAUCCENI	C	AC	Tensiune joasa
Chisinau	07.12.2025	PT9669	03	1:31:00 a.m.	0,00	4,00	4,00	112	2	114	STAUCCENI	C	AC	Tensiune joasa
Hincesti	07.12.2025	PT652HN	02	8:19:00 a.m.	0,00	125,00	125,00	133	6	139	LEUSENI	C	AC	IZOLATOR JT
Chisinau	07.12.2025	PT799	08	10:52:00 a.m.	0,00	189,00	189,00	108	12	120	CODRU	C	AC	Linie in cablu JT
Telenesti	07.12.2025	PT106TL	02	2:12:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	51	2	53	VEREJENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	07.12.2025	PT239CD	02	4:00:00 p.m.	0,00	382,00	382,00	40	0	40	BEGHIOZ	C	AT	Accidente rutiere
Calarasi	08.12.2025	PT296CL	03	8:21:00 a.m.	0,00	151,00	151,00	80	2	82	NISCANI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Chisinau	08.12.2025	PT707	22	9:14:00 a.m.	0,00	162,00	162,00	120	13	133	CHISINAU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Straseni	08.12.2025	PT4715T	01	11:41:00 a.m.	0,00	209,00	209,00	19	1	20	COJUSNA	C	AC	Necunoscut
Straseni	08.12.2025	PT4715T	01	11:52:00 a.m.	0,00	198,00	198,00	95	2	97	COJUSNA	C	AC	Necunoscut
Straseni	08.12.2025	PT4715T	02	12:04:00 p.m.	0,00	186,00	186,00	21	2	23	COJUSNA	C	AC	Necunoscut
Straseni	08.12.2025	PT4715T	03	12:13:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	90	4	94	COJUSNA	C	AC	Necunoscut
Chisinau	08.12.2025	PT1240	07	12:28:00 p.m.	0,00	140,00	140,00	62	1	63	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	08.12.2025	PT428	09	3:53:00 p.m.	0,00	123,00	123,00	120	11	131	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	08.12.2025	PT283CL	02	5:27:00 p.m.	0,00	309,00	309,00	111	3	114	PAULESTI	C	AC	Pilon JT
Cahul	08.12.2025	PT293CH	02	7:06:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	54	7	61	HULUBOAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	08.12.2025	PT8031	31	8:28:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	140	4	144	DURLESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	09.12.2025	PT278CR	02	8:12:00 a.m.	0,00	168,00	168,00	84	5	89	COSERNITA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Causeni	09.12.2025	PT60CS	01	10:15:00 a.m.	0,00	25,00	25,00	93	2	95	CAUSENI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	09.12.2025	PT1240	07	12:20:00 p.m.	0,00	11,00	11,00	62	1	63	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Cantemir	09.12.2025	PT439CN	01	4:19:00 p.m.	0,00	120,00	120,00	45	0	45	ENICHOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	09.12.2025	PT439CN	03	4:31:00 p.m.	0,00	108,00	108,00	44	0	44	ENICHOI</			

Filiata rețelelor electrice	Data	Stafția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Cahul	12.12.2025	PT83CH	03	8:12:00 p.m.	0,00	234,00	234,00	25	0	25	CAHUL	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cahul	12.12.2025	PT83CH	01	8:13:00 p.m.	0,00	233,00	233,00	81	2	83	CAHUL	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Cahul	12.12.2025	PT83CH	02	8:17:00 p.m.	0,00	229,00	229,00	79	0	79	CAHUL	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	12.12.2025	PT25	02	8:24:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	0	1	1	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Stefan-Voda	12.12.2025	PT615V	02	8:39:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	77	0	77	STEFAN-VODA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cahul	12.12.2025	PT83CH	04	8:43:19 p.m.	0,00	203,70	203,68	0	1	1	CAHUL	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	12.12.2025	PT8166	02	9:59:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	13	0	13	DUMBRAVA	C	AC	Tensiune inalta
Orhei	12.12.2025	PT6160R	12	10:24:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	89	3	92	ORHEI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Straseni	13.12.2025	PT7155T	01	10:13:00 a.m.	0,00	126,00	126,00	41	3	44	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	13.12.2025	PT7155T	02	10:39:00 a.m.	0,00	100,00	100,00	48	0	48	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	13.12.2025	PT199CN	01	11:36:00 p.m.	0,00	270,00	270,00	46	2	48	TARACLIA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Telenesti	13.12.2025	PT106TL	03	2:07:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	32	2	34	VEREJENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Straseni	13.12.2025	PT2715T	02	2:55:00 p.m.	0,00	21,00	21,00	47	0	47	CODREANCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	13.12.2025	PT397CD	01	4:09:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	23	0	23	TVARDITA	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	13.12.2025	PT285IL	02	4:31:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	51	2	53	GANGURA	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Stefan-Voda	13.12.2025	PT205V	02	5:11:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	89	0	89	COPEAC	C	AC	Bransament
Orhei	13.12.2025	PT2360R	15	6:46:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	22	6	28	ORHEI	C	AT	Alte defecte din cauza consumat.
Ialoveni	13.12.2025	PT399L	02	7:13:00 p.m.	0,00	11,00	11,00	40	2	42	CARBUNA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	13.12.2025	PT9312	01	7:42:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	31	1	32	BUDESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Stefan-Voda	14.12.2025	PT4605V	10	5:59:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	95	4	99	STEFAN-VODA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	14.12.2025	PT699	28	8:12:00 p.m.	0,00	90,00	90,00	120	13	133	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	14.12.2025	PT699	07	8:56:00 p.m.	0,00	48,00	48,00	72	6	78	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Calarasi	15.12.2025	PT241CL	02	7:01:00 a.m.	0,00	184,00	184,00	111	1	112	VALCINET	C	AT	Accidente rutiere
Straseni	15.12.2025	PT1015T	01	7:32:00 a.m.	0,00	138,00	138,00	97	1	98	VOINOVA	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	15.12.2025	PT193AN	06	9:19:00 a.m.	0,00	68,00	68,00	54	0	54	ANENII NOI	C	AC	Tensiune joasa
Ialoveni	15.12.2025	PT352IL	02	10:43:00 a.m.	0,00	35,00	35,00	85	4	89	REZENI	C	AC	Necunoscut
Nisporeni	15.12.2025	PT24NS	01	11:41:00 a.m.	0,00	158,00	158,00	59	7	66	BOLTUN	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	15.12.2025	PT211CR	01	4:00:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	71	1	72	BOSCANI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	16.12.2025	PT9685	01	5:03:43 p.m.	0,00	21,30	21,28	7	37	44	STAUENI	C	AC	Separator cu pirghie
Straseni	16.12.2025	PT2835T	02	10:08:00 a.m.	0,00	312,00	312,00	55	2	57	STRASENI	C	AC	Linie in cablu JT
Straseni	16.12.2025	PT2835T	01	10:35:00 a.m.	0,00	285,00	285,00	51	1	52	STRASENI	C	AC	Linie in cablu JT
Straseni	16.12.2025	PT325T	02	11:41:00 a.m.	0,00	308,00	308,00	102	10	112	PANASESTI	C	AC	Necunoscut
Straseni	16.12.2025	PT325T	03	12:05:00 p.m.	0,00	284,00	284,00	78	2	80	PANASESTI	C	AC	Necunoscut
Chisinau	16.12.2025	PT1129	12	12:23:23 p.m.	0,00	1,60	1,62	82	7	89	CHISINAU	C	IST	Separator cu pirghie
Chisinau	16.12.2025	PT1129	14	12:23:37 p.m.	0,00	1,40	1,38	165	9	174	CHISINAU	C	IST	Separator cu pirghie
Chisinau	16.12.2025	PT1129	16	12:23:40 p.m.	0,00	1,30	1,33	0	2	2	CHISINAU	C	IST	Separator cu pirghie
Chisinau	16.12.2025	PT1129	17	12:23:43 p.m.	0,00	1,30	1,28	144	18	162	CHISINAU	C	IST	Separator cu pirghie
Chisinau	16.12.2025	PT1129	18	12:23:45 p.m.	0,00	1,30	1,25	91	5	96	CHISINAU	C	IST	Separator cu pirghie
Chisinau	16.12.2025	PT1129	21	12:23:54 p.m.	0,00	1,10	1,10	109	17	126	CHISINAU	C	IST	Separator cu pirghie
Chisinau	16.12.2025	PT1129	23	12:23:59 p.m.	0,00	1,00	1,02	56	8	64	CHISINAU	C	IST	Separator cu pirghie
Chisinau	16.12.2025	PT1129	34	12:24:01 p.m.	0,00	1,00	0,98	0	1	1	CHISINAU	C	IST	Separator cu pirghie
Straseni	16.12.2025	PT2835T	01	2:10:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	51	1	52	STRASENI	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	16.12.2025	PT676	13	2:29:14 p.m.	0,00	36,80	36,77	181	5	186	CHISINAU	C	AC	Conductor NUL
Chisinau	16.12.2025	PT676	14	2:29:17 p.m.	0,00	36,70	36,72	0	2	2	CHISINAU	C	AC	Conductor NUL
Chisinau	16.12.2025	PT9058	02	5:02:00 p.m.	0,00	118,00	118,00	72	1	73	VADUL LUI VODA	C	AC	Linie in cablu JT
Comrat	17.12.2025	PT495CM	01	7:58:00 a.m.	0,00	317,00	317,00	51	3	54	FERAPONTIEVCA	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	17.12.2025	PT10R	01	8:59:00 a.m.	0,00	65,00	65,00	43	8	51	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	17.12.2025	PT529	08	9:29:00 a.m.	0,00	206,00	206,00	138	13	151	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	17.12.2025	PT452	11	9:30:00 a.m.	0,00	171,00	171,00	188	25	213	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	17.12.2025	PT529	04	9:50:00 a.m.	0,00	185,00	185,00	95	7	102	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	17.12.2025	PT87L	03	10:00:00 a.m.	0,00	35,00	35,00	55	1	56	TELENESTI	C	AC	Necunoscut
Calarasi	17.12.2025	PT241CL	02	10:06:12 a.m.	0,00	262,80	262,80	111	1	112	VALCINET	C	AT	Accidente rutiere
Chisinau	17.12.2025	PT21U	01	11:23:00 a.m.	0,00	35,00	35,00	31	0	31	IALOVENI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Ialoveni	17.12.2025	PT569IL	01	2:56:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	116	4	120	COSTESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	17.12.2025	PT60R	01	3:32:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	114	0	114	ORHEI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Anenii Noi	17.12.2025	PT413AN	01	4:29:00 p.m.	0,00	50,00	50,00	86	14	100	ANENII NOI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Ialoveni	17.12.2025	PT224IL	01	4:38:00 p.m.	0,00	43,00	43,00	66	1	67	POJARENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	17.12.2025	PT2080R	01	5:01:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	158	44	202	ORHEI	C	AC	Tensiune joasa
Ialoveni	17.12.2025	PT563IL	01	5:23:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	127	7	134	COSTESTI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Taraclia	17.12.2025	PT82TR	02	11:14:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	47	3	50	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taraclia	17.12.2025	PT82TR	04	11:34:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	55	1	56	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Taraclia	17.12.2025	PT82TR	03	11:36:00 p.m.	0,00	45,00	45,00	80	9	89	TARACLIA	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Cimislia	18.12.2025	PT26CI	01	8:55:00 a.m.	0,00	117,00	117,00	0	11	11	CIMISLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	18.12.2025	PT154CL	01	9:49:42 a.m.	0,00	331,30	331,30	109	10	119	CALARASI	C	AC	Accidente rutiere
Telenesti	18.12.2025	PT247TL	02	3:32:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	69	8	77	CAZANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	18.12.2025	PT545	04	5:13:00 p.m.	0,00	74,00	74,00	45	4	49	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Chisinau	18.12.2025	PT8033	04	5:27:00 p.m.	0,00	259,00	259,00	120	1	121	CHISINAU	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Ialoveni	18.12.2025	PT339IL	02	6:54:00 p.m.	0,00	23,00	23,00	40	2	42	CARBUNA	C	AC	Necunoscut
Comrat	18.12.2025	PT441CM	01	8:01:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	16	0	16	DEZGHINGEA	C	AC	Necunoscut
Orhei	18.12.2025	PT170R	01	9:18:00 p.m.	0,00	62,00	62,00	49	8	57	BRAVICENI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Chisinau	18.12.2025	PT1048	14	11:23:00 p.m.	0,00	145,00	145,00	59	17	76	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Orhei	19.12.2025	PT3100R	02	10:38:00 a.m.	0,00	318,00	318,00	110	6	116	MOROZENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	19.12.2025	PT1501	03	1:18:00 p.m.	0,00	485,00	485,00	148	4	152	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Hincesti	19.12.2025	PT471HN	02	3:39:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	86	2	88	MIRESTI	C	IST	Conform DL din SGC
Chisinau	19.12.2025	PT137	02	4:01:00 p.m.	0,00	272,00	272,00	61	4	65	CHISINAU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	19.12.2025	PT6120	01	4:39:00 p.m.	0,00	133,00	133,00	90	1	91	BACIOI	C	AC	Signuranta fuzibila JT
Orhei	19.12.2025	PT1050R	02	5:07										

Filiala rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Ialoveni	24.12.2025	PT574IL	02	3:17:00 p.m.	0,00	132,00	132,00	112	4	116	COSTESTI	C	AC	Necunoscut
Chisinau	24.12.2025	PT963	03	3:29:00 p.m.	0,00	46,00	46,00	69	8	77	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	24.12.2025	PT516VL	01	4:00:00 p.m.	0,00	61,00	61,00	76	0	76	COLIBASI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	24.12.2025	PT213CL	01	4:07:01 p.m.	0,00	23,00	22,98	202	3	205	SELISTEA NOUA	C	AC	Tensiune inalta
Chisinau	24.12.2025	PT7655	05	5:14:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	64	6	70	VATRA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	24.12.2025	PT7655	03	5:20:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	0	1	1	VATRA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	24.12.2025	PT7655	02	5:22:00 p.m.	0,00	99,00	99,00	63	4	67	VATRA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	24.12.2025	PT7655	13	5:22:28 p.m.	0,00	98,50	98,53	0	1	1	VATRA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	24.12.2025	PT7655	04	5:24:27 p.m.	0,00	96,50	96,55	0	1	1	VATRA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	24.12.2025	PT7655	06	5:24:31 p.m.	0,00	96,50	96,48	0	1	1	VATRA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	24.12.2025	PT7655	07	5:24:33 p.m.	0,00	96,50	96,45	14	5	19	VATRA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	24.12.2025	PT7655	08	5:24:38 p.m.	0,00	96,40	96,37	0	1	1	VATRA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	24.12.2025	PT63CS	08	6:29:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	106	2	108	CAUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	24.12.2025	PT98HN	02	6:56:00 p.m.	0,00	14,00	14,00	22	0	22	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	24.12.2025	PT7655	05	7:51:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	64	6	70	VATRA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Gimislia	25.12.2025	PT807CI	02	8:19:00 a.m.	0,00	103,00	103,00	73	1	74	BASARABEASCA	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	25.12.2025	PT574CN	02	10:07:00 a.m.	0,00	206,00	206,00	27	11	38	CANTEMIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	25.12.2025	PT574CN	03	10:12:00 a.m.	0,00	201,00	201,00	8	4	12	CANTEMIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	25.12.2025	PT574CN	01	10:48:00 a.m.	0,00	164,00	164,00	48	3	51	CANTEMIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	25.12.2025	PT285CM	01	11:28:00 a.m.	0,00	188,00	188,00	57	5	62	CONGAZCIC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	25.12.2025	PT15CD	04	11:42:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	1	46	47	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	25.12.2025	PT15CD	01	12:43:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	34	34	68	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	25.12.2025	PT353NS	01	5:24:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	113	4	117	NISPORENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	25.12.2025	PT353NS	03	5:27:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	83	1	84	NISPORENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	25.12.2025	PT927	12	5:44:00 p.m.	0,00	103,00	103,00	117	6	123	CHISINAU	C	AC	Contacte JT/Automat/trafo
Chisinau	25.12.2025	PT47	08	5:47:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	30	1	31	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	25.12.2025	PT47HN	01	6:20:00 p.m.	0,00	265,00	265,00	47	1	48	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	25.12.2025	PT72TL	01	7:13:00 p.m.	0,00	47,00	47,00	76	2	78	CIULUCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	25.12.2025	PT47	08	7:19:00 p.m.	0,00	80,00	80,00	30	1	31	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	25.12.2025	PT603HN	02	8:16:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	59	2	61	MERESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	25.12.2025	PT569	26	8:22:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	162	21	183	CHISINAU	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	25.12.2025	PT389CM	02	8:44:00 p.m.	0,00	116,00	116,00	78	1	79	BESALMA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	25.12.2025	PT47	08	9:08:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	30	1	31	CHISINAU	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	25.12.2025	PT405	04	10:13:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	63	12	75	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	26.12.2025	PT824CR	03	6:59:00 a.m.	0,00	35,00	35,00	152	3	155	HOLERCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	26.12.2025	PT75VL	02	8:32:00 a.m.	0,00	190,00	190,00	6	1	7	GAVANOASA	C	AC	Conductoare/Bucle
Cantemir	26.12.2025	PT405CN	02	9:19:00 a.m.	0,00	255,00	255,00	26	2	28	TARANACUTA	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	26.12.2025	PT75VL	03	9:58:00 a.m.	0,00	104,00	104,00	28	1	29	GAVANOASA	C	AC	Conductoare/Bucle
Orhei	26.12.2025	PT666OR	02	10:12:00 a.m.	0,00	36,00	36,00	57	0	57	PERESECIANA	C	AC	Manevre oper.p.pregat.schemei
Criuleni	26.12.2025	PT175CR	01	11:25:00 p.m.	0,00	328,00	328,00	92	16	108	CRUILENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ceadir-Lunga	26.12.2025	PT15CD	04	11:59:00 a.m.	0,00	65,00	65,00	1	46	47	CEADIR-LUNGA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	26.12.2025	PT7655	02	12:35:00 p.m.	0,00	208,00	208,00	63	4	67	VATRA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	26.12.2025	PT575CN	04	12:37:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	1	26	27	CANTEMIR	C	AC	Conductor NUL
Chisinau	26.12.2025	PT1766	09	1:29:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	83	2	85	CHISINAU	C	AT	Incendiu
Chisinau	26.12.2025	PT1766	09	2:16:00 p.m.	0,00	2,00	2,00	83	2	85	CHISINAU	C	IST	Incendiu
Chisinau	26.12.2025	PT430	11	2:51:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	111	22	133	CHISINAU	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Orhei	26.12.2025	PT1700R	01	3:18:00 p.m.	0,00	229,00	229,00	40	7	47	CLUSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	26.12.2025	PT123CR	02	3:49:00 p.m.	0,00	212,00	212,00	105	0	105	BALABANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	26.12.2025	PT114HN	01	5:31:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	165	2	167	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	26.12.2025	PT81IL	03	5:51:00 p.m.	0,00	1345,00	1345,00	86	1	87	MALCOCI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	26.12.2025	PT151HN	02	6:33:00 p.m.	0,00	177,00	177,00	14	0	14	MARCHET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	26.12.2025	PT101ST	01	6:45:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	97	1	98	VOINOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	26.12.2025	PT260ST	01	6:49:00 p.m.	0,00	5,00	5,00	51	4	55	STRASENI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Anenii Noi	26.12.2025	PT185AN	11	7:51:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	142	8	150	TELITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	26.12.2025	PT9407	04	10:49:00 p.m.	0,00	183,00	183,00	53	0	53	CIORESCU	C	AC	Alte defecte in red JT
Anenii Noi	27.12.2025	PT185AN	11	7:11:00 a.m.	0,00	125,00	125,00	142	8	150	TELITA	C	AC	Necunoscut
Hincesti	27.12.2025	PT82HN	01	8:10:00 a.m.	0,00	875,00	875,00	85	2	87	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	27.12.2025	PT1700R	01	8:33:00 a.m.	0,00	226,00	226,00	40	7	47	CLUSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	27.12.2025	PT369NS	04	8:40:00 a.m.	0,00	65,00	65,00	53	2	55	CIORESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	27.12.2025	PT92HN	01	8:58:00 a.m.	0,00	986,00	986,00	108	1	109	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	27.12.2025	PT462VL	01	9:13:00 a.m.	0,00	136,00	136,00	59	1	60	CISLITA-PRUT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	27.12.2025	PT101ST	01	9:21:00 a.m.	0,00	73,00	73,00	97	1	98	VOINOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	27.12.2025	PT92HN	02	9:33:00 a.m.	0,00	951,00	951,00	104	2	106	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	27.12.2025	PT260ST	01	9:35:00 a.m.	0,00	24,00	24,00	51	4	55	STRASENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Leova	27.12.2025	PT374LV	01	9:46:00 a.m.	0,00	104,00	104,00	112	1	113	BAIUS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	27.12.2025	PT361NS	02	10:56:00 a.m.	0,00	51,00	51,00	79	3	82	SISCANI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	27.12.2025	PT434	01	11:19:00 a.m.	0,00	278,00	278,00	278	45	323	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	27.12.2025	PT101ST	01	11:58:00 a.m.	0,00	155,00	155,00	97	1	98	VOINOVA	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	27.12.2025	PT430	11	1:33:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	111	22	133	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	27.12.2025	PT46	04	1:35:00 p.m.	0,00	17,00	17,00	22	16	38	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Chisinau	27.12.2025	PT46	08	1:38:00 p.m.	0,00	14,00	14,00	14	3	17	CHISINAU	C	AC	Separator cu pirghie
Anenii Noi	27.12.2025	PT484AN	02	2:19:00 p.m.	0,00	70,00	70,00	47	1	48	ANENII NOI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	27.12.2025	PT691	01	2:19:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	78	4	82	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	27.12.2025	PT369NS	04	2:54:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	53	2	55	CIORESTI	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	27.12.2025	PT615V	02	4:02:00 p.m.	0,00	16,00	16,00	77	0	77	STEFAN-VODA	C	AC	Tensiune joasa
Stefan-Voda	27.12.2025	PT615V	05	4:05:00 p.m.	0,00	13,00	13,00	16	35	51	STEFAN-VODA	C	AC	Tensiune joasa
Stefan-Voda	27.12.2025	PT615V												

Filiata rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Anenii Noi	28.12.2025	PT250AN	03	8:26:00 a.m.	0,00	399,00	399,00	89	3	92	GURA BICULUI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincești	28.12.2025	PT722HN	01	8:28:00 a.m.	0,00	302,00	302,00	26	3	29	HORJESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.12.2025	PT158OR	02	8:28:00 a.m.	0,00	781,00	781,00	78	3	81	BRVICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	28.12.2025	PT306CI	02	8:36:00 a.m.	0,00	1722,00	1722,00	82	3	85	BASCALIA	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	28.12.2025	PT211OR	04	8:36:00 a.m.	0,00	570,00	570,00	1	22	23	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	28.12.2025	PT662CR	02	8:37:00 a.m.	0,00	225,00	225,00	55	1	56	ZAICANA	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	28.12.2025	PT16AN	02	8:47:00 a.m.	0,00	116,00	116,00	34	3	37	PUHACENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	28.12.2025	PT111TL	02	8:50:00 a.m.	0,00	222,00	222,00	81	13	94	TELENESTI	C	AC	Bransament
Cimislia	28.12.2025	PT83CI	03	8:51:00 a.m.	0,00	129,00	129,00	75	1	76	SELEMET	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	28.12.2025	PT106ST	03	8:52:00 a.m.	0,00	778,00	778,00	66	6	72	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.12.2025	PT432IL	03	8:55:00 a.m.	0,00	270,00	270,00	69	2	71	HORESTI	C	AC	Conturarea LEA de catre vegetatie
Hincești	28.12.2025	PT859HN	02	9:03:00 a.m.	0,00	915,00	915,00	84	0	84	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	28.12.2025	PT35TL	01	9:04:00 a.m.	0,00	75,00	75,00	15	0	15	ZAICANII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincești	28.12.2025	PT315HN	01	9:04:00 a.m.	0,00	839,00	839,00	46	1	47	BUTENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	28.12.2025	PT106ST	01	9:05:00 a.m.	0,00	1716,00	1716,00	57	6	63	SCORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincești	28.12.2025	PT859HN	03	9:07:00 a.m.	0,00	911,00	911,00	58	2	60	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.12.2025	PT135OR	01	9:16:00 a.m.	0,00	710,00	710,00	50	2	52	CISMA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincești	28.12.2025	PT880HN	01	9:19:00 a.m.	0,00	214,00	214,00	178	10	188	DRAGUSENII NOI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincești	28.12.2025	PT44HN	03	9:19:00 a.m.	0,00	959,00	959,00	98	2	100	SECARENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincești	28.12.2025	PT859HN	01	9:19:14 a.m.	0,00	898,80	898,77	45	3	48	CIUCIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.12.2025	PT211OR	05	9:23:00 a.m.	0,00	523,00	523,00	59	30	89	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.12.2025	PT447OR	01	9:24:00 a.m.	0,00	167,00	167,00	92	8	100	BIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	28.12.2025	PT379CI	02	9:28:00 a.m.	0,00	926,00	926,00	23	9	32	BASARABEASCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.12.2025	PT562OR	04	9:29:00 a.m.	0,00	1485,00	1485,00	10	0	10	TELESEU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	28.12.2025	PT615V	02	9:32:00 a.m.	0,00	163,00	163,00	77	0	77	STEFAN-VODA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincești	28.12.2025	PT315HN	02	9:35:00 a.m.	0,00	808,00	808,00	28	2	30	BUTENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	28.12.2025	PT144ST	03	9:40:00 a.m.	0,00	917,00	917,00	50	2	52	GORNOVE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	28.12.2025	PT764ST	02	9:41:00 a.m.	0,00	1480,00	1480,00	124	2	126	SADOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	28.12.2025	PT650OR	01	9:42:00 a.m.	0,00	1562,00	1562,00	39	6	45	JORA DE MIJLOC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	28.12.2025	PT707ST	01	9:45:00 a.m.	0,00	125,00	125,00	115	4	119	MICLEUSENI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	28.12.2025	PT714ST	02	9:47:00 a.m.	0,00	507,00	507,00	38	2	40	DOLNA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	28.12.2025	PT560IL	01	10:00:00 a.m.	0,00	186,00	186,00	22	0	22	COSTESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	28.12.2025	PT183OR	03	10:01:00 a.m.	0,00	762,00	762,00	64	2	66	FEDOREUCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	28.12.2025	PT728OR	01	10:07:00 a.m.	0,00	1264,00	1264,00	67	0	67	DONICI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.12.2025	PT369NS	04	10:08:00 a.m.	0,00	139,00	139,00	53	2	55	CIORRESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	28.12.2025	PT7868	02	10:08:00 a.m.	0,00	193,00	193,00	46	1	47	VATRA	C	AC	Conductoare/Bucle
Straseni	28.12.2025	PT6TST	01	10:11:00 a.m.	0,00	1553,00	1553,00	87	3	90	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	28.12.2025	PT530IL	01	10:21:00 a.m.	0,00	165,00	165,00	110	4	114	COSTESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	28.12.2025	PT7868	01	10:23:12 a.m.	0,00	177,80	177,80	21	0	21	VATRA	C	AC	Conductoare/Bucle
Chisinau	28.12.2025	PT7868	03	10:23:18 a.m.	0,00	177,70	177,70	3	1	4	VATRA	C	AC	Conductoare/Bucle
Cimislia	28.12.2025	PT199CI	02	10:30:00 a.m.	0,00	1579,00	1579,00	41	0	41	MIHAILOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.12.2025	PT521IL	03	10:31:00 a.m.	0,00	190,00	190,00	44	2	46	TIPALA	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	28.12.2025	PT8020	03	10:32:00 a.m.	0,00	73,00	73,00	41	0	41	DURLESTI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	28.12.2025	PT306OR	01	10:33:00 a.m.	0,00	1140,00	1140,00	85	2	87	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.12.2025	PT226IL	01	10:40:00 a.m.	0,00	362,00	362,00	38	0	38	RUSESTII NOI	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	28.12.2025	PT263ST	02	10:45:00 a.m.	0,00	1791,00	1791,00	61	1	62	NEGRESTI	C	AC	Conductor FAZA
Hincești	28.12.2025	PT51HN	01	10:45:00 a.m.	0,00	456,00	456,00	47	4	51	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.12.2025	PT75IL	05	10:52:00 a.m.	0,00	71,00	71,00	59	3	62	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	28.12.2025	PT195CL	02	10:54:00 a.m.	0,00	1443,00	1443,00	88	4	92	PIRIOLTENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincești	28.12.2025	PT87HN	01	10:56:00 a.m.	0,00	729,00	729,00	30	3	33	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincești	28.12.2025	PT101HN	02	10:59:00 a.m.	0,00	2714,00	2714,00	75	3	78	MINGIR	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincești	28.12.2025	PT94HN	01	10:59:00 a.m.	0,00	1972,00	1972,00	106	0	106	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.12.2025	PT199IL	01	11:02:00 a.m.	0,00	341,00	341,00	4	0	4	ULMU	C	AC	Alte defecte in red JT
Stefan-Voda	28.12.2025	PT1215V	04	11:03:00 a.m.	0,00	57,00	57,00	42	4	46	GRADINITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	28.12.2025	PT955V	01	11:04:00 a.m.	0,00	214,00	214,00	59	2	61	ERMOCLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	28.12.2025	PT35TL	01	11:05:00 a.m.	0,00	644,00	644,00	15	0	15	ZAICANII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincești	28.12.2025	PT94HN	02	11:05:00 a.m.	0,00	1966,00	1966,00	71	1	72	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	28.12.2025	PT60CI	03	11:07:00 a.m.	0,00	269,00	269,00	32	0	32	BASARABEASCA	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	28.12.2025	PT613CR	01	11:09:00 a.m.	0,00	324,00	324,00	151	2	153	BALABANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	28.12.2025	PT185AN	11	11:20:00 a.m.	0,00	1330,00	1330,00	142	8	150	TELITA	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	28.12.2025	PT2CL	03	11:21:00 a.m.	0,00	636,00	636,00	1	4	5	TIBIRICA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	28.12.2025	PT329ST	02	11:22:00 a.m.	0,00	385,00	385,00	38	2	40	VORNICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	28.12.2025	PT82CN	01	11:24:00 a.m.	0,00	241,00	241,00	46	0	46	ANTONESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincești	28.12.2025	PT813HN	01	11:30:00 a.m.	0,00	703,00	703,00	35	2	37	RUSCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	28.12.2025	PT224CM	12	11:35:00 a.m.	0,00	904,00	904,00	57	5	62	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.12.2025	PT4OR	03	12:02:00 p.m.	0,00	434,00	434,00	59	3	62	SELISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.12.2025	PT295IL	03	12:04:00 p.m.	0,00	204,00	204,00	11	3	14	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.12.2025	PT13OR	01	12:09:00 p.m.	0,00	995,00	995,00	102	6	108	ISACOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincești	28.12.2025	PT44HN	01	12:10:00 p.m.	0,00	788,00	788,00	54	3	57	SECARENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	28.12.2025	PT176CM	03	12:10:00 p.m.	0,00	1123,00	1123,00	74	2	76	COMRAT	C	AC	Izolator JT
Ialoveni	28.12.2025	PT295IL	11	12:18:00 p.m.	0,00	190,00	190,00	2	1	3	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	28.12.2025	PT256CM	02	12:22:00 p.m.	0,00	433,00	433,00	36	0	36	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	28.12.2025	PT804CI	01	12:25:00 p.m.	0,00	275,00	275,00	186	10	196	BASARABEASCA	C	AC	Conductor FAZA
Leova	28.12.2025	PT58LV	02	12:34:00 p.m.	0,00	466,00	466,00	48	10	58	FILIPENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	28.12.2025	PT447OR	01	12:34:00 p.m.	0,00	2103,00	2103,00	92	8	100	BIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	28.12.2025	PT707ST	01	12:38:00 p.m.	0,0									

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Nisporeni	28.12.2025	PT110NS	02	2:23:00 p.m.	0,00	1136,00	1136,00	38	1	39	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	28.12.2025	PT447CL	03	2:26:00 p.m.	0,00	968,00	968,00	13	1	14	SIPOTENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenești	28.12.2025	PT127L	03	2:29:00 p.m.	0,00	423,00	423,00	60	1	61	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincești	28.12.2025	PT82HN	01	2:30:00 p.m.	0,00	232,00	232,00	85	2	87	CARPINENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	28.12.2025	PT612CM	02	2:30:00 p.m.	0,00	332,00	332,00	34	2	36	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.12.2025	PT209NS	01	2:31:00 p.m.	0,00	1334,00	1334,00	24	2	26	ODOBESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.12.2025	PT37NS	02	2:32:00 p.m.	0,00	1465,00	1465,00	20	1	21	BURSUC	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	28.12.2025	PT454IL	01	2:33:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	79	1	80	HORESTI	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	28.12.2025	PT555CN	01	2:45:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	41	8	49	PLESENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenești	28.12.2025	PT677L	01	2:45:00 p.m.	0,00	1585,00	1585,00	52	2	54	CAZANESTI	C	AC	Contacte JT/automat/trafo
Ceadir-Lunga	28.12.2025	PT10CD	03	2:46:00 p.m.	0,00	87,00	87,00	101	0	101	CEADIR-LUNGA	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	28.12.2025	PT353NS	03	2:46:00 p.m.	0,00	1377,00	1377,00	83	1	84	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	28.12.2025	PT555CN	02	2:48:00 p.m.	0,00	83,00	83,00	49	3	52	PLESENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincești	28.12.2025	PT426HN	02	2:50:00 p.m.	0,00	394,00	394,00	81	1	82	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	28.12.2025	PT7CH	02	2:51:00 p.m.	0,00	248,00	248,00	67	1	68	CAHUL	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.12.2025	PT94NS	01	2:52:00 p.m.	0,00	1113,00	1113,00	19	3	22	MIRZOAIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.12.2025	PT248TL	03	2:53:00 p.m.	0,00	194,00	194,00	66	0	66	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Leova	28.12.2025	PT148LV	04	2:54:00 p.m.	0,00	377,00	377,00	40	1	41	TOCHILE-RADUCANI	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	28.12.2025	PT273CM	01	2:54:00 p.m.	0,00	853,00	853,00	26	0	26	AVDARMA	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	28.12.2025	PT394NS	01	2:55:00 p.m.	0,00	1145,00	1145,00	75	1	76	SENDRENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cahul	28.12.2025	PT279CH	02	2:55:00 p.m.	0,00	150,00	150,00	68	0	68	TATARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	28.12.2025	PT250CH	01	2:55:00 p.m.	0,00	255,00	255,00	99	5	104	ZIRNESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.12.2025	PT45NS	01	2:56:00 p.m.	0,00	1380,00	1380,00	48	1	49	IURCENI	C	AC	Conductor FAZA
Leova	28.12.2025	PT318LV	01	2:57:00 p.m.	0,00	1188,00	1188,00	45	1	46	BAIUS	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	28.12.2025	PT495CI	03	3:01:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	66	0	66	BASARABEASCA	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	28.12.2025	PT473CI	03	3:01:00 p.m.	0,00	175,00	175,00	74	3	77	ABACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	28.12.2025	PT147CH	01	3:02:00 p.m.	0,00	198,00	198,00	30	2	32	URSOAIA	C	AC	Alte defecte in red JT
Cahul	28.12.2025	PT257CH	02	3:04:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	58	2	60	LARGA VECHE	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	28.12.2025	PT257CH	02	3:04:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	58	2	60	LARGA VECHE	C	AC	Alte defecte in red JT
Straseni	28.12.2025	PT251ST	03	3:04:00 p.m.	0,00	445,00	445,00	77	0	77	CODREANCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	28.12.2025	PT286IL	03	3:05:00 p.m.	0,00	438,00	438,00	30	0	30	GANGURA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	28.12.2025	PT189CH	02	3:05:00 p.m.	0,00	182,00	182,00	63	2	65	CUCOARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincești	28.12.2025	PT426HN	01	3:09:00 p.m.	0,00	375,00	375,00	62	1	63	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	28.12.2025	PT65CI	04	3:09:00 p.m.	0,00	903,00	903,00	80	0	80	ECATERINOVCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	28.12.2025	PT221NS	01	3:13:00 p.m.	0,00	1139,00	1139,00	24	0	24	SISCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincești	28.12.2025	PT365HN	02	3:15:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	62	10	72	SARATA GALBENA	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincești	28.12.2025	PT365HN	03	3:15:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	18	1	19	SARATA GALBENA	C	AC	Alte defecte in red JT
Vulcanesti	28.12.2025	PT445VL	03	3:16:00 p.m.	0,00	331,00	331,00	32	1	33	CISLITA-PRUT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	28.12.2025	PT237CL	03	3:16:00 p.m.	0,00	360,00	360,00	9	7	16	TEMELEUTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	28.12.2025	PT135V	04	3:19:00 p.m.	0,00	363,00	363,00	43	1	44	VOLINTIRI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	28.12.2025	PT663CN	02	3:24:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	50	1	51	PLOP	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Comrat	28.12.2025	PT295CM	02	3:25:00 p.m.	0,00	1236,00	1236,00	13	0	13	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Cahul	28.12.2025	PT250CH	03	3:26:00 p.m.	0,00	224,00	224,00	28	0	28	ZIRNESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.12.2025	PT509OR	01	3:26:00 p.m.	0,00	387,00	387,00	71	3	74	MALAEISTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.12.2025	PT454IL	02	3:27:00 p.m.	0,00	40,00	40,00	60	1	61	HORESTI	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	28.12.2025	PT15CN	02	3:29:00 p.m.	0,00	383,00	383,00	47	1	48	IEPURENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.12.2025	PT115TL	04	3:34:00 p.m.	0,00	374,00	374,00	84	5	89	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	28.12.2025	PT253CI	03	3:39:00 p.m.	0,00	1248,00	1248,00	23	0	23	TOPALA	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	28.12.2025	PT506OR	02	3:40:00 p.m.	0,00	700,00	700,00	51	0	51	CHIPERCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	28.12.2025	PT263IL	01	3:42:00 p.m.	0,00	110,00	110,00	78	1	79	MALCOCI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	28.12.2025	PT421IL	03	3:44:00 p.m.	0,00	360,00	360,00	56	1	57	CARBUNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	28.12.2025	PT2315V	03	3:45:00 p.m.	0,00	196,00	196,00	91	0	91	CARAHASANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.12.2025	PT506OR	01	3:45:00 p.m.	0,00	688,00	688,00	42	1	43	CHIPERCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenești	28.12.2025	PT56TL	01	3:46:00 p.m.	0,00	1134,00	1134,00	49	3	52	BANESTII NOI	C	AC	Necunoscut
Stefan-Voda	28.12.2025	PT3035V	01	3:48:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	75	0	75	CAPLANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.12.2025	PT394NS	02	3:49:00 p.m.	0,00	1092,00	1092,00	52	2	54	SENDRENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	28.12.2025	PT217AN	01	3:50:00 p.m.	0,00	114,00	114,00	143	2	145	MERENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Cimislia	28.12.2025	PT22CI	02	3:50:00 p.m.	0,00	295,00	295,00	73	1	74	CIUCUR-MINGIR	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	28.12.2025	PT318LV	02	3:52:00 p.m.	0,00	1133,00	1133,00	32	0	32	BAIUS	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenești	28.12.2025	PT10TL	01	3:52:00 p.m.	0,00	186,00	186,00	35	1	36	TELENESTI	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	28.12.2025	PT248CM	03	3:52:00 p.m.	0,00	1532,00	1532,00	8	0	8	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.12.2025	PT333TL	02	3:52:00 p.m.	0,00	332,00	332,00	62	6	68	BRINZENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincești	28.12.2025	PT101HN	01	3:53:00 p.m.	0,00	2420,00	2420,00	82	3	85	MINGIR	C	AC	Alte defecte in red JT
Cantemir	28.12.2025	PT15CN	01	3:54:00 p.m.	0,00	359,00	359,00	66	2	68	IEPURENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	28.12.2025	PT513CN	04	3:55:00 p.m.	0,00	495,00	495,00	73	2	75	COCIULIA	C	AC	Alte defecte in red MT
Comrat	28.12.2025	PT33CM	01	3:55:00 p.m.	0,00	847,00	847,00	25	0	25	COMRAT	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	28.12.2025	PT143NS	04	3:55:00 p.m.	0,00	1434,00	1434,00	36	0	36	VINATORI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.12.2025	PT221NS	02	3:58:00 p.m.	0,00	1094,00	1094,00	2	2	4	SISCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	28.12.2025	PT339TR	01	4:00:00 p.m.	0,00	1080,00	1080,00	55	3	58	CIUMAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.12.2025	PT70IL	01	4:01:00 p.m.	0,00	59,00	59,00	112	1	113	NIMORENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Criuleni	28.12.2025	PT662CR	02	4:01:00 p.m.	0,00	1456,00	1456,00	55	1	56	ZAICANA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Telenești	28.12.2025	PT177TL	01	4:02:00 p.m.	0,00	1901,00	1901,00	8	0	8	MOARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	28.12.2025	PT86AN	01	4:04:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	40	1	41	MERENI	C	AC	Necunoscut
Orhei	28.12.2025	PT666OR	02	4:04:00 p.m.	0,00	929,00	929,00	57	0	57	PERESECIINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	28.12.2025	PT339TR	02	4:05:00 p.m.	0,00	1075,00	1075,00	17	2	19	CIUMAI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.12.2025	PT612TL	01	4:06:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	22	4	26	TELENESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	28.12.2025	PT535CN	01	4:07:00 p.m.	0,00	1107,00	1107,00	36	4	40	SAMALIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	28.12.2025	PT295CM	03	4:07:00 p.m.	0,00	1197,00	1197,00	20	0	20	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincești	28.12.2025	PT436HN	02	4:08:00 p.m.	0,00	209,00	209,00	44	0	44	BRATIANOVCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.12.2025	PT83IL	02	4:09:00 p.m.	0,00	130,00	130,00	4	1	5	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Comrat	28.12.2025	PT295CM	01	4:09:00 p.m.	0,00	1195,00	1195,00	7	0	7	CONGAZ	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	28.12.2025	PT83IL	03	4:10:00 p.m.	0,00	129,00	129,00	4	0	4	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cimislia	28.12.2025	PT708CI	01	4:11:00 p.m.	0,00	1105,00	1105,00	79	1	80	CODRENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Cantemir	28.12.2025	PT125CN	02	4:12:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	86	2	88	STOIANOVCA	C	AC	Cazuta creanga pe LEA
Nisporeni	28.12.2025	PT118NS	02	4:13:00 p.m.	0,00	460,00	460,00	70	3	73	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.1													

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NCI)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	28.12.2025	PT354HN	01	4:52:00 p.m.	0,00	1301,00	1301,00	11	0	11	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	28.12.2025	PT8CI	02	4:53:00 p.m.	0,00	1067,00	1067,00	55	0	55	CENAC	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	28.12.2025	PT213HN	03	4:55:00 p.m.	0,00	547,00	547,00	28	1	29	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.12.2025	PT108HN	01	4:56:00 p.m.	0,00	781,00	781,00	32	0	32	BOGHICENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.12.2025	PT452HN	01	4:57:00 p.m.	0,00	749,00	749,00	36	3	39	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.12.2025	PT426HN	03	4:58:00 p.m.	0,00	266,00	266,00	53	2	55	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.12.2025	PT90HN	02	4:58:00 p.m.	0,00	1348,00	1348,00	96	2	98	VOINESCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cahul	28.12.2025	PT58CH	09	4:59:00 p.m.	0,00	430,00	430,00	45	1	46	PASCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	28.12.2025	PT64CN	03	5:00:00 p.m.	0,00	111,00	111,00	33	1	34	CANIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	28.12.2025	PT707CI	03	5:01:00 p.m.	0,00	1055,00	1055,00	48	3	51	CODRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.12.2025	PT779HN	02	5:02:00 p.m.	0,00	691,00	691,00	65	2	67	DANCU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.12.2025	PT571HN	01	5:05:00 p.m.	0,00	258,00	258,00	67	0	67	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.12.2025	PT192NS	06	5:08:00 p.m.	0,00	1002,00	1002,00	87	1	88	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.12.2025	PT93HN	02	5:09:00 p.m.	0,00	1604,00	1604,00	222	6	228	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.12.2025	PT306NS	03	5:14:00 p.m.	0,00	1099,00	1099,00	36	2	38	VARZARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.12.2025	PT522NS	01	5:17:00 p.m.	0,00	1046,00	1046,00	46	3	49	BOLDURESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	28.12.2025	PT374LV	03	5:18:00 p.m.	0,00	1174,00	1174,00	11	0	11	BAIUS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.12.2025	PT9HN	02	5:23:00 p.m.	0,00	347,00	347,00	82	3	85	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	28.12.2025	PT804CI	01	5:40:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	186	10	196	BASARABEASCA	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	28.12.2025	PT295LI	03	5:44:00 p.m.	0,00	107,00	107,00	11	3	14	DANCENI	C	AC	Conductor FAZA
Calarasi	28.12.2025	PT449CL	02	5:45:00 p.m.	0,00	362,00	362,00	55	0	55	SIPOTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	28.12.2025	PT243CS	01	5:48:00 p.m.	0,00	215,00	215,00	66	0	66	FIRLADENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	28.12.2025	PT239CL	01	5:50:00 p.m.	0,00	310,00	310,00	96	4	100	VALCINET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	28.12.2025	PT288CM	03	5:52:00 p.m.	0,00	829,00	829,00	25	1	26	AVDARMA	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	28.12.2025	PT51HN	02	5:55:00 p.m.	0,00	26,00	26,00	23	3	26	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	28.12.2025	PT155CI	01	5:55:00 p.m.	0,00	1007,00	1007,00	23	1	24	HIRTOP	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	28.12.2025	PT244CL	01	5:56:00 p.m.	0,00	334,00	334,00	97	2	99	VALCINET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.12.2025	PT295LI	11	5:57:00 p.m.	0,00	94,00	94,00	2	1	3	DANCENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	28.12.2025	PT151HN	02	6:02:00 p.m.	0,00	682,00	682,00	14	0	14	MARCHET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	28.12.2025	PT216CI	03	6:04:00 p.m.	0,00	1084,00	1084,00	18	0	18	HIRTOP	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	28.12.2025	PT73LI	02	6:07:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	122	0	122	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.12.2025	PT248TL	01	6:07:43 p.m.	0,00	0,30	0,28	64	4	68	TELENESTI	C	IST	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.12.2025	PT31HN	01	6:10:00 p.m.	0,00	1225,00	1225,00	60	0	60	PERVOMAISCOE	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	28.12.2025	PT11NS	01	6:16:00 p.m.	0,00	1181,00	1181,00	45	4	49	IURCENI	C	AC	Izolator JT
Cantemir	28.12.2025	PT503CN	01	6:19:00 p.m.	0,00	352,00	352,00	54	0	54	CAPACLIA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenești	28.12.2025	PT130TL	03	6:23:00 p.m.	0,00	327,00	327,00	96	4	100	SARATENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	28.12.2025	PT73LI	03	6:24:00 p.m.	0,00	39,00	39,00	1	3	4	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	28.12.2025	PT182CN	01	6:27:00 p.m.	0,00	1305,00	1305,00	23	0	23	SADIC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	28.12.2025	PT235LV	02	6:27:00 p.m.	0,00	195,00	195,00	20	0	20	COLIBABOVCA	C	AC	Necunoscut
Straseni	28.12.2025	PT707ST	01	6:35:00 p.m.	0,00	1254,00	1254,00	115	4	119	MICLEUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	28.12.2025	PT239CL	03	6:39:00 p.m.	0,00	261,00	261,00	7	4	11	VALCINET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	28.12.2025	PT73ST	02	6:39:00 p.m.	0,00	1108,00	1108,00	53	2	55	RECEA	C	AC	Conductor FAZA
Stefan-Voda	28.12.2025	PT121SV	04	6:42:00 p.m.	0,00	185,00	185,00	42	4	46	GRADINITA	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	28.12.2025	PT236CL	02	6:44:00 p.m.	0,00	382,00	382,00	113	6	119	PETICENI	C	AC	Conductor FAZA
Orhei	28.12.2025	PT34OR	01	6:45:00 p.m.	0,00	1125,00	1125,00	62	3	65	PERESECIINA	C	AC	Izolator JT
Comrat	28.12.2025	PT182CN	02	6:50:00 p.m.	0,00	1282,00	1282,00	36	0	36	SADIC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	28.12.2025	PT456CR	02	6:52:00 p.m.	0,00	297,00	297,00	41	0	41	DOLINNOE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	28.12.2025	PT571HN	02	6:56:00 p.m.	0,00	147,00	147,00	5	3	8	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.12.2025	PT92HN	01	7:26:00 p.m.	0,00	1469,00	1469,00	108	1	109	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	28.12.2025	PT182CN	03	7:31:00 p.m.	0,00	1240,00	1240,00	14	2	16	SADIC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	28.12.2025	PT143OR	01	7:32:58 p.m.	0,00	837,00	837,00	87	1	88	IVANCEA	C	AC	Necunoscut
Leova	28.12.2025	PT232LV	02	7:41:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	30	1	31	COLIBABOVCA	C	AC	Necunoscut
Nisporeni	28.12.2025	PT471NS	01	7:54:00 p.m.	0,00	1345,00	1345,00	65	2	67	BOLTUN	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	28.12.2025	PT4OR	03	8:29:00 p.m.	0,00	913,00	913,00	59	3	62	SELISTE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	28.12.2025	PT540CM	02	8:48:00 p.m.	0,00	1064,00	1064,00	32	2	34	DEZGHINGEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	28.12.2025	PT244CL	03	8:59:00 p.m.	0,00	154,00	154,00	80	0	80	VALCINET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.12.2025	PT204NS	02	9:04:00 p.m.	0,00	872,00	872,00	72	6	78	BARBOIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.12.2025	PT85HN	02	9:09:00 p.m.	0,00	1143,00	1143,00	13	2	15	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	28.12.2025	PT6ST	02	9:18:00 p.m.	0,00	823,00	823,00	85	3	88	STRASENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	28.12.2025	PT339NS	01	9:19:00 p.m.	0,00	843,00	843,00	51	3	54	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	28.12.2025	PT96CS	01	9:26:00 p.m.	0,00	214,00	214,00	39	3	42	CAUSENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Nisporeni	28.12.2025	PT391NS	01	9:33:00 p.m.	0,00	1017,00	1017,00	46	0	46	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.12.2025	PT51HN	03	9:39:00 p.m.	0,00	1208,00	1208,00	111	1	112	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	28.12.2025	PT130NS	10	9:40:00 p.m.	0,00	954,00	954,00	65	0	65	SENDRENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	28.12.2025	PT367HN	01	9:50:00 p.m.	0,00	970,00	970,00	54	1	55	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	28.12.2025	PT464CD	01	9:57:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	66	0	66	CAZACLIA	C	AC	Necunoscut
Nisporeni	28.12.2025	PT361NS	08	10:08:00 p.m.	0,00	764,00	764,00	47	2	49	SISCANI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Stefan-Voda	28.12.2025	PT132SV	01	10:20:00 p.m.	0,00	511,00	511,00	97	2	99	TALMAZA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenești	28.12.2025	PT24TL	02	10:55:00 p.m.	0,00	1024,00	1024,00	70	2	72	COROPCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	28.12.2025	PT228TL	02	11:33:00 p.m.	0,00	1235,00	1235,00	82	2	84	BRINZENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	29.12.2025	PT391NS	02	12:14:00 a.m.	0,00	855,00	855,00	59	1	60	NISPORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.12.2025	PT367HN	02	12:57:00 a.m.	0,00	783,00	783,00	46	0	46	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	29.12.2025	PT237CL	03	1:47:00 a.m.	0,00	918,00	918,00	9	7	16	TEMELEUTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	29.12.2025	PT161NS	01	2:22:00 a.m.	0,00	794,00	794,00	64	1	65	MILESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	29.12.2025	PT130TL	03	4:33:00 a.m.	0,00	582,00	582,00	96	4	100	SARATENII VECHI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Calarasi	29.12.2025	PT244CL	01	4:51:00 a.m.	0,00	465,00	465,00	97	2	99	VALCINET	C	AC	Siguranta fuzibila JT

Filiala rețelelor electrice	Data	Stafia, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectati de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Hincesti	29.12.2025	PT828HN	01	7:40:00 a.m.	0,00	476,00	476,00	107	0	107	DRAGUSENI NOI	C	AC	Alte defecte in red JT
Ialoveni	29.12.2025	PT527HL	02	7:42:00 a.m.	0,00	620,00	620,00	12	3	15	TIPALA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	29.12.2025	PT257TL	02	7:43:00 a.m.	0,00	283,00	283,00	16	4	20	CHITCANI VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	29.12.2025	PT350TL	01	7:43:00 a.m.	0,00	1543,00	1543,00	86	1	87	SUHLUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	29.12.2025	PT3NS	01	7:44:00 a.m.	0,00	159,00	159,00	65	4	69	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.12.2025	PT471HN	02	7:44:00 a.m.	0,00	444,00	444,00	86	2	88	MIRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	29.12.2025	PT391CI	02	7:47:00 a.m.	0,00	1112,00	1112,00	30	0	30	JAVGUR	C	AC	Siguranta fuzibila
Nisporeni	29.12.2025	PT3NS	03	7:48:00 a.m.	0,00	157,00	157,00	54	4	58	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	29.12.2025	PT685V	01	7:49:00 a.m.	0,00	183,00	183,00	42	0	42	SLOBOZIA	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenești	29.12.2025	PT310TL	02	7:49:00 a.m.	0,00	735,00	735,00	67	8	75	TIRSITEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	29.12.2025	PT2315V	03	7:50:00 a.m.	0,00	393,00	393,00	91	0	91	CARAHASANI	C	AC	Conductor FAZA
Telenești	29.12.2025	PT462TL	03	7:55:00 a.m.	0,00	542,00	542,00	46	4	50	NEGURENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	29.12.2025	PT274CL	01	7:58:00 a.m.	0,00	216,00	216,00	43	0	43	SIPOTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	29.12.2025	PT24TL	01	7:58:00 a.m.	0,00	432,00	432,00	38	0	38	COROPCENI	C	AC	Bransament
Orhei	29.12.2025	PT340R	02	7:58:00 a.m.	0,00	334,00	334,00	6	7	13	PERESECI	C	AC	Izolator JT
Leova	29.12.2025	PT58LV	02	7:59:00 a.m.	0,00	64,00	64,00	48	10	58	FILIPENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenești	29.12.2025	PT233TL	02	7:59:00 a.m.	0,00	270,00	270,00	69	2	71	VEREJENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Nisporeni	29.12.2025	PT11NS	02	7:59:00 a.m.	0,00	358,00	358,00	65	2	67	IURCENI	C	AC	Izolator JT
Vulcanesti	29.12.2025	PT89VL	03	8:00:00 a.m.	0,00	144,00	144,00	79	1	80	ALEXANDRFIELD	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	29.12.2025	PT496TL	02	8:00:00 a.m.	0,00	552,00	552,00	67	3	70	VADUL-LECA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	29.12.2025	PT435HN	01	8:03:00 a.m.	0,00	361,00	361,00	40	0	40	SARATA GALBENA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	29.12.2025	PT213AN	06	8:06:00 a.m.	0,00	159,00	159,00	0	2	2	BOTNARESTI	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	29.12.2025	PT75IL	05	8:06:00 a.m.	0,00	773,00	773,00	59	3	62	SURUCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	29.12.2025	PT128IL	01	8:06:00 a.m.	0,00	707,00	707,00	7	0	7	MILESTII MICI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Criuleni	29.12.2025	PT527CR	01	8:07:00 a.m.	0,00	221,00	221,00	86	16	102	PORUMBENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	29.12.2025	PT348ST	01	8:07:00 a.m.	0,00	545,00	545,00	60	3	63	GALESTI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	29.12.2025	PT139AN	03	8:08:00 a.m.	0,00	453,00	453,00	139	0	139	PUHACENI	C	AC	Alte defecte in red MT
Straseni	29.12.2025	PT717ST	01	8:08:00 a.m.	0,00	511,00	511,00	46	0	46	DOLNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.12.2025	PT73HN	01	8:10:00 a.m.	0,00	583,00	583,00	175	7	182	BOGHICENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	29.12.2025	PT239CL	01	8:10:00 a.m.	0,00	337,00	337,00	96	4	100	VALCINET	C	AC	Izolator JT
Hincesti	29.12.2025	PT46HN	02	8:12:00 a.m.	0,00	508,00	508,00	46	0	46	PASCANI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	29.12.2025	PT680HN	02	8:12:00 a.m.	0,00	696,00	696,00	66	0	66	MINGIR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.12.2025	PT159HN	02	8:13:00 a.m.	0,00	283,00	283,00	92	2	94	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.12.2025	PT571HN	01	8:13:00 a.m.	0,00	198,00	198,00	67	0	67	HINCESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	29.12.2025	PT1700R	02	8:13:00 a.m.	0,00	312,00	312,00	42	3	45	CLISOVA	C	AC	Conductor FAZA
Telenești	29.12.2025	PT12TL	03	8:13:00 a.m.	0,00	901,00	901,00	60	1	61	INESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	29.12.2025	PT2CL	01	8:17:00 a.m.	0,00	433,00	433,00	110	0	110	TIBIRICA	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	29.12.2025	PT264AN	01	8:18:00 a.m.	0,00	243,00	243,00	76	0	76	FLORENI	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	29.12.2025	PT735V	04	8:19:00 a.m.	0,00	239,00	239,00	32	0	32	SLOBOZIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Ialoveni	29.12.2025	PT295IL	14	8:20:00 a.m.	0,00	726,00	726,00	123	3	126	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Taraclia	29.12.2025	PT272TR	01	8:23:00 a.m.	0,00	256,00	256,00	5	1	6	BORCEAG	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	29.12.2025	PT181AN	02	8:25:00 a.m.	0,00	486,00	486,00	34	0	34	CALFA	C	AC	Alte defecte in red JT
Ceadir-Lunga	29.12.2025	PT366CD	01	8:26:00 a.m.	0,00	60,00	60,00	54	0	54	TVARDITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	29.12.2025	PT735V	03	8:27:00 a.m.	0,00	230,00	230,00	46	0	46	SLOBOZIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	29.12.2025	PT613CR	01	8:27:00 a.m.	0,00	356,00	356,00	151	2	153	BALABANESTI	C	AC	Izolator JT
Hincesti	29.12.2025	PT79HN	01	8:27:00 a.m.	0,00	559,00	559,00	142	0	142	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	29.12.2025	PT804CI	01	8:29:00 a.m.	0,00	453,00	453,00	186	10	196	BASARABEASCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	29.12.2025	PT213HN	03	8:29:00 a.m.	0,00	255,00	255,00	28	1	29	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	29.12.2025	PT1305V	01	8:30:00 a.m.	0,00	200,00	200,00	97	1	98	TALMAZA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	29.12.2025	PT1580R	02	8:32:00 a.m.	0,00	493,00	493,00	78	3	81	BRVICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	29.12.2025	PT82HN	01	8:32:00 a.m.	0,00	459,00	459,00	85	2	87	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	29.12.2025	PT333TL	02	8:33:00 a.m.	0,00	422,00	422,00	62	6	68	BRINZENII VECHI	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Hincesti	29.12.2025	PT79HN	02	8:33:00 a.m.	0,00	552,00	552,00	33	0	33	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	29.12.2025	PT174LV	02	8:34:00 a.m.	0,00	160,00	160,00	81	2	83	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	29.12.2025	PT125AN	02	8:34:00 a.m.	0,00	512,00	512,00	106	3	109	PUHACENI	C	AC	Necunoscut
Stefan-Voda	29.12.2025	PT735V	01	8:36:00 a.m.	0,00	221,00	221,00	33	1	34	SLOBOZIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Criuleni	29.12.2025	PT456CR	02	8:37:00 a.m.	0,00	352,00	352,00	41	0	41	DOLINNOE	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Leova	29.12.2025	PT102LV	02	8:40:00 a.m.	0,00	83,00	83,00	117	3	120	LEOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	29.12.2025	PT148LV	04	8:40:00 a.m.	0,00	618,00	618,00	40	1	41	TOCHILE-RADUCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Taraclia	29.12.2025	PT272TR	07	8:41:00 a.m.	0,00	238,00	238,00	17	1	18	BORCEAG	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	29.12.2025	PT125AN	01	8:42:00 a.m.	0,00	504,00	504,00	9	2	11	PUHACENI	C	AC	Necunoscut
Hincesti	29.12.2025	PT42HN	03	8:44:00 a.m.	0,00	1027,00	1027,00	39	1	40	CORNESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenești	29.12.2025	PT303TL	02	8:44:00 a.m.	0,00	350,00	350,00	48	1	49	SARATENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.12.2025	PT143HN	02	8:45:00 a.m.	0,00	471,00	471,00	79	2	81	TALAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	29.12.2025	PT735V	02	8:46:00 a.m.	0,00	211,00	211,00	43	1	44	SLOBOZIA	C	AC	Siguranta fuzibila
Stefan-Voda	29.12.2025	PT2845V	02	8:47:00 a.m.	0,00	644,00	644,00	39	0	39	PALANCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ialoveni	29.12.2025	PT295IL	03	8:48:00 a.m.	0,00	689,00	689,00	11	3	14	DANCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	29.12.2025	PT125AN	03	8:50:00 a.m.	0,00	497,00	497,00	65	3	68	PUHACENI	C	AC	Necunoscut
Nisporeni	29.12.2025	PT479NS	02	8:51:00 a.m.	0,00	96,00	96,00	13	2	15	CRISTESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	29.12.2025	PT86AN	02	8:52:00 a.m.	0,00	611,00	611,00	57	0	57	MERENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenești	29.12.2025	PT115TL	04	8:53:00 a.m.	0,00	1,00	1,00	84	5	89	TELENESTI	C	AC	Ist
Anenii Noi	29.12.2025	PT20AN	04	8:53:00 a.m.	0,00	1084,00	1084,00	34	4	38	GURA BICULUI	C	AC	Necunoscut
Straseni	29.12.2025	PT348ST	02	8:53:00 a.m.	0,00	498,00	498,00	60	1	61	GALESTI	C	AC	Conductor FAZA
Criuleni	29.12.2025	PT299CR	02	8:55:00 a.m.	0,00	210,00	210,00	64	0	64	MALAIESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila
Hincesti	29.12.2025	PT337HN	01	8:58:00 a.m.	0,00	1284,00	1284,00	59	3	62	STOLNICENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenești	29.12.2025	PT273TL	01	9:05:00 a.m.	0,00	233,00	233,00	43	2	45	VEREJENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	29.12.2025	PT190R	02	9:06:00 a.m.	0,00	435,00	435,00	45	2	47	BREANOVA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	29.12.2025	PT3035V	04	9:10:00 a.m.	0,00	427,00	427,00	60	1	61	CAPLANI	C	AC	Conductor FAZA
Cimislia	29.12.2025	PT404CI	02	9:10:00 a.m.	0,00	204,00	204,00	46	4	50	ISERLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.12.2025	PT362HN	03	9:10:00 a.m.	0,00	277,00	277,00	48	1	49	MERESENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	29.12.2025	PT172CR	01	9:14:00 a.m.	0,00	478,00	478,00	87	12	99	CRIULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ceadir-Lunga	29.12.2025	PT465CD	02	9:15:00 a.m.	0,00	85,00	85,00	37	6	43	CAZACLIA	C	AC	Conductor FAZA
Vulcanesti	29.12.2025	PT173VL	01	9:15:00 a.m.	0,00	349,00	349,00	26	3	29	VULCANESTI	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	29.12.2025	PT472AN	01	9:15:00 a.m.	0,00	463,00	463,00	123	11	134	PUHACENI	C	AC	Necunoscut
Comrat	29.12.2025	PT33CM	03	9:16:00 a.m.	0,00	361,00	361,00	69	2</					

Filiala rețelelor electrice	Data	Stăția, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Telenesti	29.12.2025	PT115TL	03	9:55:58 a.m.	0,00	139,00	139,03	77	22	99	TELENESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Telenesti	29.12.2025	PT115TL	04	9:56:00 a.m.	0,00	139,00	139,00	84	5	89	TELENESTI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Calarasi	29.12.2025	PT3CL	03	9:56:00 a.m.	0,00	293,00	293,00	78	1	79	TIBIRICA	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	29.12.2025	PT139AN	02	9:57:00 a.m.	0,00	344,00	344,00	149	2	151	PUHACENI	C	AC	Alte defecte in red MT
Comrat	29.12.2025	PT540CM	01	9:57:00 a.m.	0,00	277,00	277,00	23	0	23	DEZGHINGEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.12.2025	PT779HN	02	9:57:00 a.m.	0,00	280,00	280,00	65	2	67	DANCU	C	AC	Defect in panoul de evidenta
Criuleni	29.12.2025	PT710CR	01	9:57:00 a.m.	0,00	333,00	333,00	49	2	51	DOLINOIE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.12.2025	PT44HN	03	9:58:00 a.m.	0,00	379,00	379,00	98	2	100	SECARENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	29.12.2025	PT105CI	04	10:00:00 a.m.	0,00	484,00	484,00	12	0	12	LIPOVENI	C	AC	Conductor FAZA
Telenesti	29.12.2025	PT93TL	03	10:00:00 a.m.	0,00	459,00	459,00	21	0	21	CHITCANII VECHI	C	AC	Conductor FAZA
Leova	29.12.2025	PT411LV	01	10:01:00 a.m.	0,00	411,00	411,00	47	0	47	ORAC	C	AC	Conductoare/Bucle
Stefan-Voda	29.12.2025	PT725V	01	10:01:00 a.m.	0,00	100,00	100,00	39	0	39	SLOBOZIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	29.12.2025	PT18AN	01	10:01:00 a.m.	0,00	475,00	475,00	72	0	72	SERPENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT LA CLIENT
Hincesti	29.12.2025	PT813HN	01	10:01:00 a.m.	0,00	826,00	826,00	35	2	37	RUSCA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	29.12.2025	PT185AN	11	10:05:00 a.m.	0,00	62,00	62,00	142	8	150	TELITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	29.12.2025	PT306CI	01	10:06:00 a.m.	0,00	194,00	194,00	51	0	51	BASCALIA	C	AC	Izolator JT
Stefan-Voda	29.12.2025	PT1165V	01	10:06:00 a.m.	0,00	170,00	170,00	36	1	37	TALMAZA	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	29.12.2025	PT187CH	02	10:11:00 a.m.	0,00	24,00	24,00	20	1	21	ZIRNESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	29.12.2025	PT277CM	01	10:11:00 a.m.	0,00	314,00	314,00	64	1	65	AVDARMA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	29.12.2025	PT299CR	01	10:12:00 a.m.	0,00	137,00	137,00	55	4	59	MALAIESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	29.12.2025	PT471CI	01	10:14:00 a.m.	0,00	700,00	700,00	60	3	63	ABACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	29.12.2025	PT285CM	03	10:14:00 a.m.	0,00	374,00	374,00	15	1	16	CONGAZCIC	C	AC	Conductor FAZA
Anenii Noi	29.12.2025	PT337AN	02	10:16:00 a.m.	0,00	163,00	163,00	58	1	59	TROITA NOUA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	29.12.2025	PT244CL	03	10:18:00 a.m.	0,00	137,00	137,00	80	0	80	VALCINET	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.12.2025	PT42HN	02	10:25:00 a.m.	0,00	926,00	926,00	93	1	94	CORNESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	29.12.2025	PT635V	04	10:26:00 a.m.	0,00	161,00	161,00	31	1	32	SLOBOZIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	29.12.2025	PT315CS	03	10:27:00 a.m.	0,00	311,00	311,00	47	0	47	OPACI	C	AC	Conductor FAZA
Leova	29.12.2025	PT148LV	05	10:28:00 a.m.	0,00	510,00	510,00	0	2	2	TOCHILE-RADUCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	29.12.2025	PT315HN	01	10:28:00 a.m.	0,00	131,00	131,00	46	1	47	BUTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	29.12.2025	PT112CN	02	10:29:00 a.m.	0,00	88,00	88,00	87	4	91	CANIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	29.12.2025	PT269CM	03	10:29:30 a.m.	0,00	314,50	314,50	24	0	24	AVDARMA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	29.12.2025	PT269CM	02	10:29:33 a.m.	0,00	314,50	314,45	21	0	21	AVDARMA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.12.2025	PT339HN	01	10:35:00 a.m.	0,00	912,00	912,00	55	4	59	SIPOTENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	29.12.2025	PT38TL	01	10:38:00 a.m.	0,00	574,00	574,00	47	1	48	RATUS	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	29.12.2025	PT96IL	05	10:38:00 a.m.	0,00	1658,00	1658,00	1	7	8	IALOVENI	C	AC	Cazut copac pe LEA
Nisporeni	29.12.2025	PT522NS	02	10:39:58 a.m.	0,00	3,00	3,03	23	2	25	BOLDURESTI	C	IST	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.12.2025	PT1090HN	01	10:40:00 a.m.	0,00	241,00	241,00	7	1	8	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	29.12.2025	PT445TL	02	10:44:00 a.m.	0,00	373,00	373,00	99	1	100	CHISTELNITA	C	AC	Izolator JT
Cahul	29.12.2025	PT58CH	09	10:47:00 a.m.	0,00	208,00	208,00	45	1	46	PASCANI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	29.12.2025	PT47CR	03	10:50:00 a.m.	0,00	266,00	266,00	38	0	38	CRUGLIC	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	29.12.2025	PT194TL	03	10:52:00 a.m.	0,00	551,00	551,00	9	1	10	TIRSITEI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	29.12.2025	PT212NS	02	10:52:00 a.m.	0,00	385,00	385,00	55	1	56	ZBEROAI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	29.12.2025	PT139AN	01	11:00:00 a.m.	0,00	281,00	281,00	56	1	57	PUHACENI	C	AC	Alte defecte in red MT
Cahul	29.12.2025	PT330CH	02	11:00:00 a.m.	0,00	267,00	267,00	19	0	19	TARTAU DE SALSIE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	29.12.2025	PT271TL	03	11:04:00 a.m.	0,00	542,00	542,00	56	3	59	BRINZENII NOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Causeni	29.12.2025	PT315CS	03	11:13:00 a.m.	0,00	266,00	266,00	47	0	47	OPACI	C	AC	Conductor FAZA
Ialoveni	29.12.2025	PT125IL	01	11:17:00 a.m.	0,00	554,00	554,00	141	2	143	MILESTII MICI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	29.12.2025	PT680HN	01	11:21:00 a.m.	0,00	506,00	506,00	105	2	107	MINGIRI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	29.12.2025	PT171NS	03	11:22:00 a.m.	0,00	359,00	359,00	10	1	11	DROIDIENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	29.12.2025	PT30AN	05	11:30:00 a.m.	0,00	319,00	319,00	17	1	18	TODIRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.12.2025	PT51HN	03	11:33:00 a.m.	0,00	377,00	377,00	111	1	112	CARPINENI	C	AC	Alte defecte in red JT
Comrat	29.12.2025	PT447CM	02	11:34:00 a.m.	0,00	186,00	186,00	25	1	26	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cantemir	29.12.2025	PT170CN	01	11:36:00 a.m.	0,00	288,00	288,00	101	12	113	GHIOLTOSU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.12.2025	PT81HN	01	11:40:00 a.m.	0,00	200,00	200,00	135	2	137	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	29.12.2025	PT285OR	04	11:49:00 a.m.	0,00	347,00	347,00	40	3	43	CUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	29.12.2025	PT224NS	01	11:50:00 a.m.	0,00	892,00	892,00	18	3	21	CALIMANESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	29.12.2025	PT73OR	01	11:52:00 a.m.	0,00	723,00	723,00	65	5	70	FURCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.12.2025	PT864HN	03	11:53:00 a.m.	0,00	525,00	525,00	23	0	23	CIUCULENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	29.12.2025	PT1766	03	11:56:00 a.m.	0,00	304,00	304,00	0	5	5	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Orhei	29.12.2025	PT657OR	01	11:59:00 a.m.	0,00	78,00	78,00	36	3	39	JORA DE MIJLOC	C	AC	Conductor FAZA
Nisporeni	29.12.2025	PT204NS	02	12:02:00 p.m.	0,00	256,00	256,00	72	6	78	BARBOIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.12.2025	PT39HN	01	12:02:00 p.m.	0,00	825,00	825,00	146	1	147	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	29.12.2025	PT146OR	02	12:08:00 p.m.	0,00	395,00	395,00	75	1	76	CUCURUZENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	29.12.2025	PT105CI	03	12:20:00 p.m.	0,00	344,00	344,00	2	0	2	LIPOVENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	29.12.2025	PT287HN	01	12:20:00 p.m.	0,00	347,00	347,00	81	6	87	CARPINENI	C	AC	Izolator JT
Cantemir	29.12.2025	PT410CN	02	12:22:00 p.m.	0,00	184,00	184,00	39	0	39	COSTANGALIA	C	AC	Necunoscut
Telenesti	29.12.2025	PT24TL	03	12:28:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	99	2	101	COROPCENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Calarasi	29.12.2025	PT449CL	02	12:32:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	55	0	55	SIPOTENI	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	29.12.2025	PT85HN	01	12:36:00 p.m.	0,00	216,00	216,00	30	0	30	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	29.12.2025	PT751HN	01	12:36:21 p.m.	0,00	671,70	671,65	41	0	41	BUJOR	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	29.12.2025	PT447CM	01	12:36:59 p.m.	0,00	123,00	123,02	52	1	53	COMRAT	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	29.12.2025	PT205VL	01	12:39:00 p.m.	0,00	396,00	396,00	89	2	91	ALEXANDRU IOAN CUZA	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	29.12.2025	PT751HN	02	12:40:36 p.m.	0,00	139,40	139,40	59	0	59	BUJOR	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	29.12.2025	PT2175V	01	12:43:00 p.m.	0,00	146,00	146,00	15	17	32	ANTONESTI	C	AC	Conductor FAZA
Cantemir	29.12.2025	PT677CN	02	1:01:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	42	4	46	CANIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	29.12.2025	PT337AN	02	1:01:05 p.m.	0,00	0,90	0,92	58	1	59	TROITA NOUA	C		

Filiala rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Nisporeni	29.12.2025	PT192NS	01	4:20:00 p.m.	0,00	106,00	106,00	35	1	36	GROZESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	29.12.2025	PT204NS	02	4:23:00 p.m.	0,00	498,00	498,00	72	6	78	BARBOIENI	C	AC	Necunoscut
Cimislia	29.12.2025	PT115CI	03	4:29:00 p.m.	0,00	1163,00	1163,00	43	2	45	PORUMBENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	29.12.2025	PT804CI	01	4:33:00 p.m.	0,00	584,00	584,00	186	10	196	BASARABEASCA	C	AC	Necunoscut
Anenii Noi	29.12.2025	PT283AN	01	4:41:00 p.m.	0,00	115,00	115,00	109	4	113	FLORENI	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Cimislia	29.12.2025	PT379CI	02	4:47:00 p.m.	0,00	1389,00	1389,00	23	9	32	BASARABEASCA	C	AC	Conductor FAZA
Cahul	29.12.2025	PT28CH	01	4:53:00 p.m.	0,00	335,00	335,00	46	2	48	CAHUL	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	29.12.2025	PT217ST	03	4:58:00 p.m.	0,00	34,00	34,00	38	0	38	ZUBRESTI	C	AC	Conductor FAZA
Comrat	29.12.2025	PT269CM	03	5:02:00 p.m.	0,00	152,00	152,00	24	0	24	AVDARMA	C	AC	Tensiune inalta
Cimislia	29.12.2025	PT379CI	03	5:02:57 p.m.	0,00	0,10	0,05	0	1	1	BASARABEASCA	C	IST	Conductor FAZA
Comrat	29.12.2025	PT269CM	01	5:11:50 p.m.	0,00	142,10	142,17	43	0	43	AVDARMA	C	AC	Tensiune inalta
Comrat	29.12.2025	PT269CM	02	5:11:52 p.m.	0,00	142,10	142,13	21	0	21	AVDARMA	C	AC	Tensiune inalta
Straseni	29.12.2025	PT425T	01	5:16:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	79	3	82	SIRETI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	29.12.2025	PT263ST	02	5:25:00 p.m.	0,00	303,00	303,00	61	1	62	NEGRESTI	C	AC	Necunoscut
Ialoveni	29.12.2025	PT226I	01	5:31:00 p.m.	0,00	768,00	768,00	38	0	38	RUESTII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	29.12.2025	PT191NS	03	5:34:00 p.m.	0,00	142,00	142,00	76	3	79	GROZESTI	C	AC	Necunoscut
Criuleni	29.12.2025	PT455CR	01	5:46:00 p.m.	0,00	432,00	432,00	38	1	39	DOLINNOE	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	29.12.2025	PT765S	02	5:51:00 p.m.	0,00	75,00	75,00	63	4	67	VATRA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Stefan-Voda	29.12.2025	PT284SV	01	6:05:00 p.m.	0,00	86,00	86,00	70	2	72	PALANCA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	29.12.2025	PT348ST	02	6:06:00 p.m.	0,00	368,00	368,00	60	1	61	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	29.12.2025	PT348ST	01	6:10:00 p.m.	0,00	400,00	400,00	60	3	63	GALESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	29.12.2025	PT543CR	03	6:17:00 p.m.	0,00	303,00	303,00	106	0	106	USTIA	C	AC	Conductor FAZA
Hincesti	29.12.2025	PT446HN	01	6:52:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	45	4	49	VALEA FLORII	C	IST	Defect in panoul de evidenta
Anenii Noi	29.12.2025	PT264AN	01	7:39:00 p.m.	0,00	220,00	220,00	76	0	76	FLORENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Nisporeni	29.12.2025	PT204NS	01	7:40:00 p.m.	0,00	302,00	302,00	65	3	68	BARBOIENI	C	AC	Necunoscut
Hincesti	29.12.2025	PT751HN	01	11:50:00 p.m.	0,00	1,00	1,00	41	0	41	BUJOR	C	IST	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	30.12.2025	PT12	04	2:02:00 a.m.	0,00	7,00	7,00	141	7	148	CHISINAU	C	AC	Manevre oper. p.pregat.schemei
Chisinau	30.12.2025	PT12	05	2:04:00 a.m.	0,00	5,00	5,00	58	3	61	CHISINAU	C	AC	Manevre oper. p.pregat.schemei
Anenii Noi	30.12.2025	PT20AN	04	7:36:00 a.m.	0,00	579,00	579,00	34	4	38	GURA BICULUI	C	AC	Alte defecte in red JT
Calarasi	30.12.2025	PT239CL	01	8:05:00 a.m.	0,00	454,00	454,00	96	4	100	VALCINET	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Straseni	30.12.2025	PT521ST	01	8:16:00 a.m.	0,00	226,00	226,00	30	6	36	TATARESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	30.12.2025	PT92HN	01	8:31:00 a.m.	0,00	253,00	253,00	108	1	109	MINGIR	C	AC	Izolator JT
Nisporeni	30.12.2025	PT204NS	01	8:34:00 a.m.	0,00	346,00	346,00	65	3	68	BARBOIENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.12.2025	PT460OR	03	8:50:00 a.m.	0,00	185,00	185,00	117	2	119	TELESEU	C	AC	Bransament
Telenesti	30.12.2025	PT28TL	05	9:02:00 a.m.	0,00	298,00	298,00	107	12	119	TELENESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	30.12.2025	PT720	13	9:46:00 a.m.	0,00	40,00	40,00	68	7	75	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.12.2025	PT224OR	03	10:16:00 a.m.	0,00	174,00	174,00	35	1	36	POHREBENI	C	AC	Conductor FAZA
Chisinau	30.12.2025	PT1766	03	10:34:43 a.m.	0,00	182,30	182,28	0	5	5	CHISINAU	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	30.12.2025	PT20HN	01	10:39:00 a.m.	0,00	390,00	390,00	71	3	74	LAPUSNA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Hincesti	30.12.2025	PT9HN	02	12:55:00 p.m.	0,00	309,00	309,00	82	3	85	LAPUSNA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Ialoveni	30.12.2025	PT70I	01	12:59:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	112	1	113	NIMORENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.12.2025	PT666OR	02	1:19:00 p.m.	0,00	233,00	233,00	57	0	57	PERESECIINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Stefan-Voda	30.12.2025	PT425SV	01	1:31:00 p.m.	0,00	36,00	36,00	81	4	85	TALMAZA	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Cimislia	30.12.2025	PT499CI	02	2:13:00 p.m.	0,00	122,00	122,00	137	5	142	BASARABEASCA	C	AC	Alte defecte in red JT
Hincesti	30.12.2025	PT1029HN	01	2:46:00 p.m.	0,00	119,00	119,00	49	7	56	CARPINENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.12.2025	PT34OR	01	2:48:00 p.m.	0,00	128,00	128,00	62	3	65	PERESECIINA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	30.12.2025	PT887	18	2:56:00 p.m.	0,00	182,00	182,00	71	5	76	CHISINAU	C	AC	Necunoscut
Straseni	30.12.2025	PT40ST	01	4:20:00 p.m.	0,00	53,00	53,00	127	8	135	SIRETI	C	AC	Bransament
Anenii Noi	30.12.2025	PT185AN	11	4:54:00 p.m.	0,00	96,00	96,00	142	8	150	TELITA	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	30.12.2025	PT333TL	02	4:54:00 p.m.	0,00	66,00	66,00	62	6	68	BRINZENII VECHI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	30.12.2025	PT711OR	01	6:10:00 p.m.	0,00	16,00	16,00	144	2	146	BULAIESTI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	30.12.2025	PT925	02	8:47:00 p.m.	0,00	206,00	206,00	196	26	222	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	30.12.2025	PT148ST	01	8:58:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	126	1	127	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	31.12.2025	PT815CI	01	7:01:00 p.m.	0,00	187,00	187,00	65	0	65	ABACLIA	C	AC	Izolator JT
Straseni	31.12.2025	PT945T	03	8:40:00 a.m.	0,00	95,00	95,00	64	2	66	ZUBRESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	31.12.2025	PT137ST	03	9:47:00 a.m.	0,00	90,00	90,00	42	1	43	LUPA-RECEA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Leova	31.12.2025	PT148LV	04	9:52:00 a.m.	0,00	96,00	96,00	40	1	41	TOCHILE-RADUCANI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Ceadir-Lunga	31.12.2025	PT250CD	03	10:51:00 a.m.	0,00	99,00	99,00	48	0	48	BESGHIOZ	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	31.12.2025	PT366	14	11:11:00 a.m.	0,00	31,00	31,00	49	2	51	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu JT
Comrat	31.12.2025	PT184CN	02	11:47:00 a.m.	0,00	132,00	132,00	35	1	36	SADIC	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	31.12.2025	PT25	15	11:48:00 a.m.	0,00	22,00	22,00	73	38	111	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Chisinau	31.12.2025	PT34	03	11:51:00 a.m.	0,00	21,00	21,00	33	10	43	CHISINAU	C	AC	Linie in cablu
Criuleni	31.12.2025	PT527CR	02	12:09:00 p.m.	0,00	31,00	31,00	123	11	134	PORUMBENI	C	AC	Tensiune joasa
Criuleni	31.12.2025	PT527CR	01	12:11:00 p.m.	0,00	29,00	29,00	86	16	102	PORUMBENI	C	AC	Tensiune joasa
Criuleni	31.12.2025	PT527CR	06	12:13:00 p.m.	0,00	27,00	27,00	0	1	1	PORUMBENI	C	AC	Tensiune joasa
Criuleni	31.12.2025	PT527CR	07	12:16:00 p.m.	0,00	24,00	24,00	61	5	66	PORUMBENI	C	AC	Tensiune joasa
Criuleni	31.12.2025	PT527CR	03	12:17:31 p.m.	0,00	22,50	22,48	1	2	3	PORUMBENI	C	AC	Tensiune joasa
Criuleni	31.12.2025	PT527CR	04	12:17:35 p.m.	0,00	22,40	22,42	0	2	2	PORUMBENI	C	AC	Tensiune joasa
Criuleni	31.12.2025	PT527CR	05	12:17:39 p.m.	0,00	22,30	22,35	0	1	1	PORUMBENI	C	AC	Tensiune joasa
Criuleni	31.12.2025	PT527CR	11	12:17:58 p.m.	0,00	22,00	22,03	0	1	1	PORUMBENI	C	AC	Tensiune joasa
Ceadir-Lunga	31.12.2025	PT71CD	02	12:21:00 p.m.	0,00	127,00	127,00	0	2	2	JOLTAI	C	AC	Siguranta fuzibila
Calarasi	31.12.2025	PT45CL	03	12:33:00 p.m.	0,00	131,00	131,00	36	2	38	MELESENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Orhei	31.12.2025	PT19OR	02	12:45:00 p.m.	0,00	169,00	169,00	45	2	47	BREANOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2025	PT352	08	12:57:00 p.m.	0,00	105,00	105,00	189	23	212	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	31.12.2025	PT6OR	03	12:59:00 p.m.	0,00	41,00	41,00	124	0	124	ORHEI	C	AC	Contacte LEA JT/Oxidare la pilon
Chisinau	31.12.2025	PT87	05	1:10:00 p.m.	0,00	97,00	97,00	123	15	138	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2025	PT8096	02	1:30:00 p.m.	0,00	148,00	148,00	63	1	64	DURLESTI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Cantemir	31.12.2025	PT414CN	01	1:42:00 p.m.	0,00	135,00	135,00	56	2	58	SUHAJ	C	AC	Conturnarea LEA de catre vegetatie
Chisinau	31.12.2025	PT352	06	1:49:00 p.m.	0,00	55,00	55,00	349	30	379	CHISINAU	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	31.12.2025	PT315CS	03	1:54:00 p.m.	0,00	259,00	259,00	47	0	47	OPACI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Criuleni	31.12.2025	PT824CR	01	1:59:00 p.m.	0,00	30,00	30,00	87	6	93	HOLERCANI	C	AC	Bransament
Orhei	31.12.2025	PT509OR	01	2:47:00 p.m.	0,00	54,00	54,00	71	3	74	MALAIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Causeni	31.12.2025	PT516CS	01	3:01:00 p.m.	0,00	216,00	216,00	55	0	55	TARACLIA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Orhei	31.12.2025	PT612OR	02	3:10:00 p.m.	0,00	56,00	56,00	68	7	75	HULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Hincesti	31.12.2025	PT791HN	02	3:12:00 p.m.	0,00	82,00	82,00	121	9	130	CIOARA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	31.12.2025	PT333CM	03	3:47:00 p.m.	0,00	86,00</								

Filiata rețelelor electrice	Data	Stația, sursa de alimentare	Nr. Fiderului	Ora intreruperii	Durata intreruperii (Ti), minute, inclusiv:			Numărul de consumatori finali afectați de intrerupere (NC)			Localitatea	Sursa de informare	Cauza intreruperii	
					OTS	OD	Total	C	A	Total			Ind	Detaliat
Orhei	31.12.2025	PT2420R	02	5:52:00 p.m.	0,00	191,00	191,00	116	2	118	ORHEI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2025	PT637IU	06	5:56:00 p.m.	0,00	77,00	77,00	5	0	5	IALOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2025	PT637IU	01	5:57:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	39	1	40	IALOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2025	PT637IU	02	6:04:00 p.m.	0,00	69,00	69,00	45	0	45	IALOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2025	PT637IU	03	6:06:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	25	1	26	IALOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2025	PT637IU	04	6:09:00 p.m.	0,00	49,00	49,00	37	1	38	IALOVENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	31.12.2025	PT8167	01	6:10:00 p.m.	0,00	157,00	157,00	77	2	79	TRUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	31.12.2025	PT9603	01	6:11:00 p.m.	0,00	67,00	67,00	87	1	88	GRATIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2025	PT8167	02	6:18:00 p.m.	0,00	149,00	149,00	47	1	48	TRUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Anenii Noi	31.12.2025	PT473AN	05	6:19:00 p.m.	0,00	102,00	102,00	131	2	133	BULBOACA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2025	PT6120	01	6:24:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	90	1	91	BACIOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2025	PT6123	02	6:25:00 p.m.	0,00	58,00	58,00	89	1	90	BACIOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	31.12.2025	PT117VL	01	6:27:00 p.m.	0,00	172,00	172,00	58	6	64	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	31.12.2025	PT178VL	02	6:27:00 p.m.	0,00	91,00	91,00	78	0	78	VULCANESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Telenesti	31.12.2025	PT129TL	02	6:34:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	51	4	55	SARATENII VECHI	C	AT	Accidente rutiere
Chisinau	31.12.2025	PT9603	03	6:34:00 p.m.	0,00	44,00	44,00	98	4	102	GRATIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	31.12.2025	PT129TL	01	6:36:00 p.m.	0,00	33,00	33,00	54	10	64	SARATENII VECHI	C	AT	Accidente rutiere
Chisinau	31.12.2025	PT6158	03	6:37:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	43	0	43	BACIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	31.12.2025	PT113IU	02	6:38:00 p.m.	0,00	101,00	101,00	155	0	155	IALOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2025	PT6158	02	6:39:00 p.m.	0,00	168,00	168,00	66	4	70	BACIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	31.12.2025	PT6158	01	6:40:00 p.m.	0,00	167,00	167,00	27	2	29	BACIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Straseni	31.12.2025	PT287ST	03	6:41:00 p.m.	0,00	162,00	162,00	75	2	77	MICAUTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Anenii Noi	31.12.2025	PT188AN	01	6:46:00 p.m.	0,00	57,00	57,00	182	3	185	ANENII NOI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Telenesti	31.12.2025	PT129TL	03	6:51:40 p.m.	0,00	17,30	17,33	27	0	27	SARATENII VECHI	C	AT	Accidente rutiere
Vulcanesti	31.12.2025	PT173VL	02	6:55:00 p.m.	0,00	144,00	144,00	79	5	84	VULCANESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2025	PT9687	02	7:07:00 p.m.	0,00	35,00	35,00	116	4	120	STAUCCENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Hincesti	31.12.2025	PT114HN	01	7:20:00 p.m.	0,00	73,00	73,00	165	2	167	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Necunoscut
Hincesti	31.12.2025	PT273HN	02	7:22:00 p.m.	0,00	71,00	71,00	33	2	35	CRASNOARMEISCOE	C	AC	Necunoscut
Chisinau	31.12.2025	PT8120	03	7:27:00 p.m.	0,00	113,00	113,00	133	0	133	TRUSENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2025	PT9603	01	7:27:00 p.m.	0,00	189,00	189,00	87	1	88	GRATIESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	31.12.2025	PT105CI	01	7:27:00 p.m.	0,00	121,00	121,00	79	7	86	LIPOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Cimislia	31.12.2025	PT105CI	02	7:30:00 p.m.	0,00	118,00	118,00	35	7	42	LIPOVENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Nisporeni	31.12.2025	PT210NS	01	7:32:00 p.m.	0,00	95,00	95,00	46	1	47	BOLDURESTI	C	AC	Conductor FAZA
Straseni	31.12.2025	PT148ST	01	7:34:00 p.m.	0,00	63,00	63,00	126	1	127	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Straseni	31.12.2025	PT148ST	02	7:37:00 p.m.	0,00	60,00	60,00	116	1	117	STRASENI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Vulcanesti	31.12.2025	PT457VL	02	7:51:00 p.m.	0,00	38,00	38,00	81	0	81	GIURGIULESTI	C	AC	Alte defecte in red JT
Chisinau	31.12.2025	PT9286	01	8:01:00 p.m.	0,00	161,00	161,00	83	5	88	COLONITA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	31.12.2025	PT6158	04	9:05:21 p.m.	0,00	21,60	21,65	0	1	1	BACIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	31.12.2025	PT6158	05	9:05:24 p.m.	0,00	21,60	21,60	0	6	6	BACIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	31.12.2025	PT6158	06	9:05:25 p.m.	0,00	21,60	21,58	1	0	1	BACIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	31.12.2025	PT6158	99	9:05:27 p.m.	0,00	21,60	21,55	0	1	1	BACIOI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Chisinau	31.12.2025	PT8167	01	9:15:00 p.m.	0,00	89,00	89,00	77	2	79	TRUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Vulcanesti	31.12.2025	PT457VL	02	9:30:00 p.m.	0,00	79,00	79,00	81	0	81	GIURGIULESTI	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Comrat	31.12.2025	PT188CM	03	9:33:00 p.m.	0,00	76,00	76,00	69	0	69	CHIRSOVA	C	AC	Siguranta fuzibila JT
Chisinau	46022,9569	PT8167	01	46022,95694	0	145	145	77	2	79	TRUSENI	C	AC	INTRERUPATOR AUTOMAT PT
Telenesti	46022,9597	PT405TL	03	46022,95972	0	43	43	99	1	100	SARATENII VECHI	C	AC	Tensiune inalta