

## Instrucțiune de securitate și sănătate: Control prealabil, Inspecții documentate și ședințe de coordonare cu antreprenorii

### Partea 1: Control prealabil începerii lucrului

### Anexa 2. Activitățile Integrate de intervenție operativă în IE

Cod: IL.537.DE-AX.02

Ediția: 1

	Responsabil	Semnătura / Data
Elaborat	Șef Serviciu Securitate Instalații, Securitate și Sănătate în Muncă CICIMARENCO ALEXANDRU	 18.02.2021
Verificat	Manager Planificarea și Gestiunea Activelor MUSTEATA ALEXANDRU	 23.02.2021
Aprobat	Director Gestiunea Energiei PETREA SERGIU	 23.02.2021


# Instrucțiune de securitate și sănătate: Control prealabil, Inspecții documentate și ședințe de coordonare cu antreprenorii

## Partea 1: Control prealabil începerii lucrului

### Anexa 2. Activitățile Integrate de intervenție operativă în IE

#### Verificări anterioare

Ediția	Data	Motivul editării și/sau rezumatul modificărilor
1	12.10.20	Ediție inițială. Elaborat în baza NT.00034.GN-SP.ESS-PT.01-RO

IL.537.DE-AX.02		Data: 12/10/20
Ediția: 1		Pagina: 2 din 10

Evaluati necesitatea tipăririi acestui document; după tipărire, va fi considerat exemplar necontrolat. Să protejăm mediul ambiant.

Proprietatea Premier Energy Distribution. Reproducerea este interzisă.

# Instrucțiune de securitate și sănătate: Control prealabil, Inspecții documentate și ședințe de coordonare cu antreprenorii

## Partea 1: Control prealabil începerii lucrului

### Anexa 2. Activitățile Integrate de intervenție operativă în IE

---

#### Cuprins

	Pagina
1. Obiectiv	4
2. Domeniu de aplicare	4
3. Referințe	4
4. Definiții	4
5. Responsabilități	4
6. Desfășurare	4
6.1. Indicarea persoanei	5
6.2. Controlul la începutul programului de lucru	5
6.3. Controlul prealabil operației	9

IL.537.DE-AX.02

Ediția: 1



Data: 12/10/20

Pagina: 3 din 10

Evaluati necesitatea tipării acestui document; după tipărire, va fi considerat exemplar necontrolat. Să protejăm mediul ambiant.

Proprietatea Premier Energy Distribution. Reproducerea este interzisă.

# Instrucțiune de securitate și sănătate: Control prealabil, Inspecții documentate și ședințe de coordonare cu antreprenorii

## Partea 1: Control prealabil începerii lucrului

### Anexa 2. Activitățile Integrate de intervenție operativă în IE

---

#### 1. Obiectiv

Acest document adițional are drept scop definirea activității de control prealabil al activităților aflate în răspunderea unității pentru Activitățile Integrate menționate la capitolul Domeniul de aplicare și care sunt executate de către antreprenori și serviciile proprii.

Aceste activități au drept caracteristică faptul că în același schimb se execută diverse activități care pot avea caracteristici de mediu diferite, chiar dacă operația care urmează să se execute este aceeași

#### 2. Domeniu de aplicare

Activitățile cărora le va fi aplicat acest document adițional sunt următoarele:

- Intervenții de reparații pentru echipamente sau instalații electrice.

Controlul prealabil începerii lucrărilor pentru restul activităților va fi reglementat de către IL.537.DE-PT.01.

#### 3. Referințe

Conform indicațiilor din secțiunea principală a Instrucțiunii de lucru IL.537.DE.

#### 4. Definiții

Conform indicațiilor din secțiunea principală a Instrucțiunii de lucru IL.537.DE.


#### 5. Responsabilități

Conform indicațiilor din secțiunea principală a Instrucțiunii de lucru IL.537.DE.

#### 6. Desfășurare

Controlul prealabil este împărțit în trei blocuri fundamentale:

- Indicarea persoanei care execută operațiile;
- Controlul la începutul programului de lucru care este comun tuturor operațiilor pe care trebuie să le efectueze persoana care le va executa;
- Controlul prealabil operației care trebuie efectuat înaintea executării fiecărei operații.

IL.537.DE-AX.02		Data: 12/10/20
Ediția: 1		Pagina: 4 din 10

Evaluati necesitatea tipării acestui document; după tipărire, va fi considerat exemplar necontrolat. Să protejăm mediul ambiant.

Proprietatea Premier Energy Distribution. Reproducerea este interzisă.

# Instrucțiune de securitate și sănătate: Control prealabil, Inspecții documentate și ședințe de coordonare cu antreprenorii

## Partea 1: Control prealabil începerii lucrului

### Anexa 2. Activitățile Integrate de intervenție operativă în IE

---

#### 6.1. Indicarea persoanei

Este compusă din următoarele câmpuri:

- UNITATEA PROMOTOARE PED: Se va indica Unitatea Premier Energy Distribution care este responsabilă de executare:
  - Distribuția sector, etc.;
- ÎNTREPRINDEREA/UNITATEA EXECUTOARE: Se va indica unitatea care este responsabilă direct de executarea activității:
  - Serviciu FIO, CT, Electrostrat SRL, etc.;
- LOCUL DE MUNCĂ: Se va nota locul unde se realizează activitatea:
  - Centru de Muncă, etc.;
- LUCRU ÎNTRU A FI REALIZAT: Se va identifica activitatea ce se va realiza:
  - Îndeplinirea dispozițiilor Dispecerului, etc;
- ȘEFUL DE LUCRĂRII: Persoana responsabilă de executare a lucrărilor;
- NR. PERSOANE: Se indică numărul de persoane ce se găsesc la locul activității în procesul de desfășurare a acesteia;
- DATA: Se indică data, când se completează inițial fișa control preventiv (la începutul schimbului);
- ORA: Se indică ora, când se completează inițial fișa control preventiv (la începutul schimbului).

#### 6.2. Controlul la începutul programului de lucru

Scopul acestuia este ca persoana care urmează să execute operațiile să verifice înainte de a ieși din centrul de muncă dacă dispune de toate uneltele, sculele și echipamentele de protecție individuală și dacă starea acestora este corespunzătoare. Se împart în două blocuri:

##### **BLOCUL 1: ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA PROGRAMULUI DE LUCRU**

În toate cazurile trebuie garantată atât existența cât și starea acestora:

- Da = Există și sunt în stare bună;

IL.537.DE-AX.02		Data: 12/10/20
Ediția: 1		Pagina: 5 din 10

Evaluati necesitatea tipăririi acestui document; după tipărire, va fi considerat exemplar necontrolat. Să protejăm mediul ambiant.

Proprietatea Premier Energy Distribution. Reproducerea este interzisă.

# Instrucțiune de securitate și sănătate: Control prealabil, Inspecții documentate și ședințe de coordonare cu antreprenorii

## Partea 1: Control prealabil începerii lucrului

### Anexa 2. Activitățile Integrate de intervenție operativă în IE

---

- NU = Fie nu există fie starea lor nu este corespunzătoare.

Itemii de verificat sunt:

- Echipamentele de protecție individuală;
- Uneltele și sculele;
- Echipamente de măsură (calibrare);
- Amplasarea încărcăturii în vehicul;
- Vehicul (lumini, anvelope,...);
- Documentația obligatorie (talonul, asigurarea vehiculului,...);
- Altele (în acest caz precizați).

#### 1) TIPUL LUCRĂRILOR:

- Lucrări la înălțime;
- Lucrări în apropierea tensiunii;
- Lucrări în galerii/tunel/spații închise;
- Lucrări în spații învecinate;
- Lucrări în atmosfere explozive;
- Lucrări de curățare/tăiere/defrișare;
- Lucrări cu substanțe chimice;
- Lucrări fără tensiune;
- Lucrări sub tensiune;
- Măsurări, încercări și verificări electrice;
- Altele.

#### 2) PROTECȚII:

- Cască de protecție (cu fixare sub bărbie pentru lucrările la înălțime);

IL.537.DE-AX.02		Data: 12/10/20
Ediția: 1		Pagina: 6 din 10

Evaluati necesitatea tipării acestui document; după tipărire, va fi considerat exemplar necontrolat. Să protejăm mediul ambiant.

Proprietatea Premier Energy Distribution. Reproducerea este interzisă.

# Instrucțiune de securitate și sănătate: Control prealabil, Inspecții documentate și ședințe de coordonare cu antreprenorii

## Partea 1: Control prealabil începerii lucrului


### Anexa 2. Activitățile Integrate de intervenție operativă în IE

---

- Protecție auditivă;
- Protecție respiratorie;
- Protecție a feței(arc electric, produse chimice, etc.);
- Încălțăminte de protecție(mecanică, chimică);
- Sistem anti-cădere în gol (pentru lucrările la înălțime);
- Mănuși electroizolante TM/TJ;
- Salopetă de înaltă vizibilitate (vestă reflectorizantă);
- Salopetă ignifugă;
- Vizieră/ochilari pentru sudat;
- Deconectări în instalații (5 reguli de aur);
- A semnaliza, a delimita zona de muncă;
- A însemna zona de lucru (trafic);
- Echipament pentru protecție respiratorie;
- Instrumente izolante;
- Instrumente antiscântei;
- Iluminare portativă;
- Sistem de recuperare;
- Bare electroizolante;
- Covorașe electroizolante;
- Protecție împotriva incendiilor.

#### 3) CONDIȚII DIN JUR:

- Zona de activitate – se precizează tipul zonei în care se desfășoară activitatea:
  - Rezidențială (case de locuit);

IL.537.DE-AX.02		Data: 12/10/20
Ediția: 1		Pagina: 7 din 10

Evaluati necesitatea tipăririi acestui document; după tipărire, va fi considerat exemplar necontrolat. Să protejăm mediul ambiant.

Proprietatea Premier Energy Distribution. Reproducerea este interzisă.

# Instrucțiune de securitate și sănătate: Control prealabil, Inspecții documentate și ședințe de coordonare cu antreprenorii

## Partea 1: Control prealabil începerii lucrului

### Anexa 2. Activitățile Integrate de intervenție operativă în IE

---

- Comercială;
  - Industrială;
  - Rurală;
  - Mlăștinoasă;
  - Mine;
  - Muntoasă;
  - Spații împrejmuite sau interior instalații companie;
  - Altele, caz în care trebuie descris tipul zonei unde are loc activitatea.
- Traficul de vehicule - La acest capitol se indică dacă traficul vehiculelor poate afecta direct sau indirect asupra securității în momentul executării lucrărilor, în caz afirmativ va fi indicată cauza:
    - Densitate înaltă;
    - Trafic de mașini grele;
    - Aproximarea căilor rutiere de viteză înaltă;
    - Altele(a se indica).
  - Climatologia - La acest capitol se indică măsura în care condițiile meteorologice pot afecta direct sau indirect securitatea în momentul executării lucrărilor, în caz afirmativ va fi indicată cauza:
    - Vânt;
    - Ploaie;
    - Ninsoare;
    - Gheață;
    - Altele(a se indica).
  - Condiții speciale - La acest capitol se indică măsura în care condițiile speciale pot afecta direct sau indirect securitatea în momentul executării lucrărilor, în caz afirmativ va fi indicată cauza:

IL.537.DE-AX.02		Data: 12/10/20
Ediția: 1		Pagina: 8 din 10

Evaluati necesitatea tiparirii acestui document; dupa tiparire, va fi considerat exemplar necontrolat. Sa protejam mediul ambiant.

Proprietatea Premier Energy Distribution. Reproducerea este interzisa.



# Instrucțiune de securitate și sănătate: Control prealabil, Inspecții documentate și ședințe de coordonare cu antreprenorii

## Partea 1: Control prealabil începerii lucrului

### Anexa 2. Activitățile Integrate de intervenție operativă în IE

---

- Zonă conflictuală;
- Lucrări pe timpul nopții;
- Lipsesc;
- Altele(a se indica).

#### 6.3. Controlul prealabil operației

La acele operații unde este necesară desemnarea unei resurse de prevenție, aceasta va fi identificată punctual pentru fiecare operație.

#### **BLOCUL 2: ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA FIECĂREI OPERAȚII**

Pentru fiecare operație trebuie completate cele mai semnificative riscuri, indicând data și ora completării și denumirea operației:

- Cădere pe același nivel sau la nivel diferit (scară, risc de cădere în gol,...);
- Cădere de obiecte;
- Contact termic sau electric;
- Incendiu – explozie;
- Desprinderi/surpări;
- Atac din partea animalelor sau atac criminal.
- Stres psihosocial;
- Expunere la substanțe chimice – Asfixiere – Intoxicație;
- Zgomot/vibrații;
- Prindere mâinilor;
- Doborâri;
- Lovituri – Tăieturi;
- Proiecții de materiale;
- Accidente rutiere;

IL.537.DE-AX.02		Data: 12/10/20
Ediția: 1		Pagina: 9 din 10

Evaluati necesitatea tipăririi acestui document; după tipărire, va fi considerat exemplar necontrolat. Să protejăm mediul ambiant.

Proprietatea Premier Energy Distribution. Reproducerea este interzisă.

# Instrucțiune de securitate și sănătate: Control prealabil, Inspecții documentate și ședințe de coordonare cu antreprenorii

## Partea 1: Control prealabil începerii lucrului


### Anexa 2. Activitățile Integrate de intervenție operativă în IE

---

- Altele (în acest caz precizați).

La final, persoana care a executat operațiunile trebuie să semneze formularul corespunzător cu:

- Semnătura;
- Nume și prenume;
- Nr. de identificare personal.

IL.537.DE-AX.02		Data: 12/10/20
Ediția: 1		Pagina: 10 din 10

Evaluati necesitatea tipării acestui document; după tipărire, va fi considerat exemplar necontrolat. Să protejăm mediul ambiant.

Proprietatea Premier Energy Distribution. Reproducerea este interzisă.